

2025年三季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入负面清单	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	新邱供电公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线19号1#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
2	新邱供电公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线40#变压器	100	11.653	68.35	68.35	未列入负面清单			-
3	新邱供电公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线57#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4	新邱供电公司	新中66kV变电站	新七线Z43	10kV新七线23#变压器	100	7.023	72.98	72.98	未列入负面清单			-
5	新邱供电公司	新中66kV变电站	新七线Z43	10kV新七线5号4号1#变压器	50	1.404	39.30	39.30	未列入负面清单			94.78%
6	新邱供电公司	新中66kV变电站	10kV新七线Z52	10kV新七线62号1#变压器	315	6.318	232.10	232.10	未列入负面清单			-
7	新邱供电公司	城岗66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支10#变压器	400	30.865	196.54	196.54	未列入负面清单			-
8	新邱供电公司	新中66kV变电站	10kV新七线Z52	10kV新七线39#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
9	新邱供电公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线9#变压器(右)	200	4.105	151.79	151.79	未列入负面清单			-
10	新邱供电公司	新中66kV变电站	新西线51	10kV长南线4号3#变压器	250	20.728	148.18	148.18	未列入负面清单			-
11	新邱供电公司	海州普子66kV变电站	海新线766	10kV海新线45号5号5号变压器	315	64.564	48.62	48.62	未列入负面清单			-
12	新邱供电公司	海州普子66kV变电站	海新线766	10kV海新线45号12号5号3号变压器	400	16.501	254.00	254.00	未列入负面清单			-
13	新邱供电公司	新中66kV变电站	新西线51	10kV长南线40号32#变压器	200	64.134	31.73	31.73	未列入负面清单			-
14	新邱供电公司	新中66kV变电站	新西线51	10kV长南线29#变压器	200	7.474	145.05	145.05	未列入负面清单			-
15	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线40号	200	53.974	52.05	52.05	未列入负面清单			-4.25%
16	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线36号2号柱上变压器	400	17.303	250.79	250.79	未列入负面清单			-8.31%
17	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分线前大板分支9号变压器	100	48.563	31.44	31.44	未列入负面清单			-
18	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分线前大板分支3号变压器	100	31.857	48.14	48.14	未列入负面清单			-6.41%
19	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分线子支4号变压器	400	8.346	286.62	286.62	未列入负面清单			-2.45%
20	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分线支99号变压器	400	14.786	260.86	260.86	未列入负面清单			113.47%
21	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线西马分11号变压器	400	21.455	234.18	234.18	未列入负面清单			106.12%
22	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分线支5号(10kV大板分线支05#)	200	17.576	124.85	124.85	未列入负面清单			93.39%
23	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线后房身7号变压器	200	32.179	95.64	95.64	未列入负面清单			69.83%
24	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分线支5号变压器	200	95.01	-30.02	0.00	未列入负面清单			-
25	国网彰武县供电公司	东八66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线主1-155号变压器	100	36.968	43.03	43.03	未列入负面清单			-
26	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线西四分南支7号变压器	400	55.488	98.05	98.05	未列入负面清单			121.01%
27	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线西四分南支2号变压器	200	23.241	113.52	113.52	未列入负面清单			-
28	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分线支5号	200	14.313	131.37	131.37	未列入负面清单			17.34%
29	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线西四分北西支2号变压器	200	20.404	119.19	119.19	未列入负面清单			-
30	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线后房身分7号变压器	200	20.015	119.97	119.97	未列入负面清单			-
31	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分线支9号支12号变压器	400	21.983	232.07	232.07	未列入负面清单			137.55%
32	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线西四分南西支7号变压器	315	14.276	207.03	207.03	未列入负面清单			-
33	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分线支63号变压器	200	21.775	116.45	116.45	未列入负面清单			-
34	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线主1-44号变压器	100	26.846	53.15	53.15	未列入负面清单			-
35	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线东马分7号变压器	200	31.455	97.09	97.09	未列入负面清单			47.91%
36	国网彰武县供电公司	西八66kV变电站	西八66kV变电站	10kV西八线海八家子路支4#柱上变压器	100	45.933	34.07	34.07	未列入负面清单			237.96%
37	国网彰武县供电公司	福福兴地66kV变电站	福福兴地南线7541	10kV7541福福兴地南线主14南1号	200	17.586	124.87	124.87	未列入负面清单			-
38	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	园区东下线7746	10kV7746园区东下线南分线支1号变压器	200	27.634	104.73	104.73	未列入负面清单			-
39	国网彰武县供电公司	柏头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直分家支5#柱上变压器	200	61.676	36.65	36.65	未列入负面清单			-
40	国网彰武县供电公司	柏头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线梨树太平山支17号5号变压器	200	16.377	127.25	127.25	未列入负面清单			-
41	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宜安3#井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
42	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宜安4#井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
43	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宜安22#井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
44	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直街3242	10kV镇直街哈尔套镇街交易商变变压器	200	23.93	112.14	112.14	未列入负面清单			-
45	国网彰武县供电公司	柏头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线东太平支05号变压器	100	53.934	26.07	26.07	未列入负面清单			8.73%
46	国网彰武县供电公司	柏头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线东太平支03号变压器	100	20.327	59.67	59.67	未列入负面清单			-22.92%
47	国网彰武县供电公司	柏头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线东太平支07号变压器	50	76.396	1.80	1.80	未列入负面清单			-3.59%
48	国网彰武县供电公司	阿尔多66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线阿尔多支82号变压器	50	73.707	3.15	3.15	未列入负面清单			10.95%
49	国网彰武县供电公司	东八66kV变电站	二道线路3441	10kV周梁台	200	63.796	32.41	32.41	未列入负面清单			19.32%
50	国网彰武县供电公司	福福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分线南前支4号变压器	50	74.018	2.99	2.99	未列入负面清单			14.79%
51	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宜安分线南家支2号2号变压器	100	43.597	36.40	36.40	未列入负面清单			1.36%
52	国网彰武县供电公司	福福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安安分线王家分3号变压器	100	66.017	13.98	13.98	未列入负面清单			13.47%
53	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线南分47#变压器	100	61.137	18.86	18.86	未列入负面清单			14.96%
54	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线332#变压器	50	42.872	18.56	18.56	未列入负面清单			-3.39%
55	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线少明分家海支35#变压器	200	40.223	79.55	79.55	未列入负面清单			-28.65%
56	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分110#变压器	50	96.855	-8.43	0.00	未列入负面清单			4.53%
57	国网彰武县供电公司	城岗66kV变电站	西六线7345	10kV西六线前南分22号变压器	100	56.766	23.23	23.23	未列入负面清单			-20.28%
58	国网彰武县供电公司	东八66kV变电站	二道线路3441	10kV二道线路小五家子南黄家支4号变压器	100	49.395	30.61	30.61	未列入负面清单			-
59	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中岔线3743	10kV中岔线陈家营分24号变压器	200	19.579	120.84	120.84	未列入负面清单			-25.38%
60	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线东水分84号变压器	80	79.574	0.34	0.34	未列入负面清单			9.23%
61	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东明线路保护支2号	200	24.731	110.54	110.54	未列入负面清单			1.46%
62	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线南分支2号4号	100	42.37	37.63	37.63	未列入负面清单			-2.07%
63	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线31号	160	54.915	40.14	40.14	未列入负面清单			-4.01%
64	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线89号7号	100	51.915	28.09	28.09	未列入负面清单			-19.53%
65	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线61号	400	46.907	132.37	132.37	未列入负面清单			-1.70%
66	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线36号	160	77.992	3.21	3.21	未列入负面清单			6.47%
67	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线北线支5支8号	200	64.211	31.58	31.58	未列入负面清单			-0.45%
68	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线71号	200	55.241	49.52	49.52	未列入负面清单			4.40%
69	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线支家分8#变压器	80	49.779	24.18	24.18	未列入负面清单			-21.71%
70	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线赵家分9#变压器	50	97.871	-8.94	0.00	未列入负面清单			10.89%
71	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分胜利支25#变压器	100	44.267	35.73	35.73	未列入负面清单			-16.49%
72	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线南分新东门支5#变压器	80	57.281	18.18	18.18	未列入负面清单			-3.98%
73	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分南支2#变压器	20	56.338	4.97	4.97	未列入负面清单			-2.58%
74	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线少明分石场支4#变压器	100	43.11	36.89	36.89	未列入负面清单			2.37%
75	国网彰武县供电公司	后新教66kV变电站	大四线3345	10kV大四线二百分32#变压器	100	73.8	6.20	6.20	未列入负面清单			-7.15%
76	国网彰武县供电公司	城岗66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线陈家分线南东支7号	50	60.831	9.58	9.58	未列入负面清单			2.69%

77	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分一家子一组支03号变压器	400	16.235	255.06	255.06	未列入负面清单		70.77%
78	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分一家子三队支22号变压器	100	65.171	14.83	14.83	未列入负面清单		-5.14%
79	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分那木支81号变压器	400	14.722	261.11	261.11	未列入负面清单		411.51%
80	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老虎岭分1号变压器	100	47.924	32.08	32.08	未列入负面清单		24.31%
81	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐园四分07#变压器	200	32.724	94.55	94.55	未列入负面清单		-36.82%
82	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线周家支22#变压器	100	109.497	-29.50	0.00	未列入负面清单		4.54%
83	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城碱线1345	10kV城碱线中西联络线3号	200	42.104	75.79	75.79	未列入负面清单		-6.45%
84	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线制钢厂分制钢厂4号变压器	400	51.791	112.84	112.84	未列入负面清单		27.41%
85	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分154号变压器	50	76.212	1.89	1.89	未列入负面清单		4.74%
86	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分西柳电支8号柱上变压器	100	73.515	6.49	6.49	未列入负面清单		-7.20%
87	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分那木电支15号变压器	100	31.953	48.05	48.05	未列入负面清单		-4.34%
88	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分东大阿东电支3号变压器	100	67.712	12.29	12.29	未列入负面清单		-9.32%
89	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分陈家支14#变压器	80	37.166	34.27	34.27	未列入负面清单		-3.13%
90	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧碱分线南平小区支4号变压器	100	31.07	48.93	48.93	未列入负面清单		-25.07%
91	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线40号变压器	400	28.387	206.45	206.45	未列入负面清单		-29.93%
92	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分线赵家沟分支124号变压器	30	27.636	15.71	15.71	未列入负面清单		-16.45%
93	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分线东沟三分支1号变压器	200	70.144	19.71	19.71	未列入负面清单		1.66%
94	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线烧碱分前西南支25号柱变	100	50.513	29.49	29.49	未列入负面清单		15.12%
95	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线夕明分05号柱变	50	80.972	-0.49	0.00	未列入负面清单		1.95%
96	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分杏树园支2号变压器	30	116.474	-10.94	0.00	未列入负面清单		-3.29%
97	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西怀冷灌支1号变压器	30	6.967	21.91	21.91	未列入负面清单		0.47%
98	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分期家分12号变压器	100	40.797	39.20	39.20	未列入负面清单		168.40%
99	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后三分支18号变压器	100	33.69	46.31	46.31	未列入负面清单		-7.22%
100	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西村2号葡萄园支6号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-100.00%
101	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红盘分线24号变压器	100	61.363	18.64	18.64	未列入负面清单		-8.69%
102	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不上分线104号变压器	100	58.985	21.02	21.02	未列入负面清单		-18.14%
103	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分期南分支支大翻支5号变压器	50	30.025	24.99	24.99	未列入负面清单		1.99%
104	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分期南分支支2号变压器	100	49.609	30.39	30.39	未列入负面清单		-21.31%
105	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分期程家支24号变压器	100	64.031	15.97	15.97	未列入负面清单		52.71%
106	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主上分52号铁东变压器	30	129.985	-15.00	0.00	未列入负面清单		-
107	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古高分高压支9#变压器	50	79.661	0.17	0.17	未列入负面清单		14.14%
108	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古高分期家支2#变压器	100	95.981	-15.98	0.00	未列入负面清单		3.29%
109	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分哈巴气支1#变压器	200	24.666	110.67	110.67	未列入负面清单		-36.65%
110	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分23号柱变	200	31.177	97.65	97.65	未列入负面清单		-9.61%
111	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小王家分30号柱变	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-
112	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线西四间房分13号变压器	30	85.79	-1.74	0.00	未列入负面清单		2.74%
113	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线57号柱变	100	95.87	-15.87	0.00	未列入负面清单		-8.14%
114	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分东四家支02号变压器	80	56.107	19.11	19.11	未列入负面清单		16.17%
115	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分西四家支01号柱变	100	36.428	43.57	43.57	未列入负面清单		-2.06%
116	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分线85号变压器	200	60.506	38.99	38.99	未列入负面清单		8.56%
117	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分线东分东支9号变压器	160	58.625	34.20	34.20	未列入负面清单		-1.74%
118	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分线东分东支9#1号变压器	80	88.447	-6.76	0.00	未列入负面清单		4.71%
119	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	专业线3343	10kV专业线丰干86号变压器	100	45.517	33.48	33.48	未列入负面清单		-18.11%
120	国网彰武县供电公司	后新66kV变电站	专业线3343	10kV专业线丰干89#2号变压器	200	49.968	60.06	60.06	未列入负面清单		2.20%
121	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分三家支2号变压器	100	97.248	-17.25	0.00	未列入负面清单		10.61%
122	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分三家支2号变压器	30	111.205	-9.36	0.00	未列入负面清单		1.34%
123	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线采石场分4号变压器	315	77.881	6.67	6.67	未列入负面清单		258.52%
124	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1342	10kV水源线北山分小分区分10号变压器	50	49.907	15.05	15.05	未列入负面清单		-
125	国网彰武县供电公司	章西线3141	章西线3141	10kV章西线章东分那木电支41号变压器	100	82.603	-2.60	0.00	未列入负面清单		17.97%
126	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小支06号柱变	100	52.943	27.06	27.06	未列入负面清单		-18.38%
127	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线十里堡分07号柱变	100	63.252	16.75	16.75	未列入负面清单		-2.99%
128	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分06号柱变	100	51.151	28.85	28.85	未列入负面清单		10.19%
129	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线西四间房分05号柱变	80	51.186	23.05	23.05	未列入负面清单		-21.07%
130	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线32号	200	66.954	26.09	26.09	未列入负面清单		51.54%
131	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分期家支2号变压器	80	32.698	37.84	37.84	未列入负面清单		-8.80%
132	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分期2号变压器	30	36.444	13.07	13.07	未列入负面清单		4.87%
133	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线山线七分线14号变压器	200	64.502	31.00	31.00	未列入负面清单		2.70%
134	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧碱分线后四分台分支2号变压器	160	3.768	121.97	121.97	未列入负面清单		-58.25%
135	国网彰武县供电公司	四合66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三分六家子支12号变压器	200	21.465	117.07	117.07	未列入负面清单		0.81%
136	国网彰武县供电公司	四合66kV变电站	广正线3941	10kV广正线四分2号变压器	315	40.047	125.85	125.85	未列入负面清单		6.09%
137	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线前于台	100	35.637	44.36	44.36	未列入负面清单		-
138	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线马家分西七分地方支11号变压器	50	61.515	9.24	9.24	未列入负面清单		0.58%
139	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分六合支63号变压器	100	138.064	-58.06	0.00	未列入负面清单		210.10%
140	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分六合支9号变压器	100	110.248	-30.25	0.00	未列入负面清单		0.71%
141	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线112号变压器	160	59.162	33.34	33.34	未列入负面清单		12.99%
142	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线章东分159号变压器	200	69.716	20.57	20.57	未列入负面清单		16.22%
143	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线章东分高花东电支5号变压器	100	42.53	37.47	37.47	未列入负面清单		-23.22%
144	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线章东分高花东电支6号变压器	100	75.887	4.11	4.11	未列入负面清单		-6.52%
145	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线章东分高花东电支23号变压器	160	52.823	43.48	43.48	未列入负面清单		8.76%
146	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线章东分高花东电支3号变压器	160	25.69	86.90	86.90	未列入负面清单		-0.97%
147	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线平安线紫线分102号变压器	100	55.342	24.66	24.66	未列入负面清单		15.93%
148	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线23号园区支2号变压器	100	34.816	45.18	45.18	未列入负面清单		-47.68%
149	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西山支30号变压器	50	65.372	7.31	7.31	未列入负面清单		-10.11%
150	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线马家支105号变压器	160	42.153	60.56	60.56	未列入负面清单		11.27%
151	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线镇直支37号变压器	400	104.013	-96.05	0.00	未列入负面清单		31.35%
152	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线前建支29号变压器	50	95.568	-7.78	0.00	未列入负面清单		8.77%
153	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线哈达支05号变压器	100	35.339	44.66	44.66	未列入负面清单		-1.96%
154	国网彰武县供电公司	四合66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三分宽山支25号变压器	200	30.624	98.75	98.75	未列入负面清单		-34.26%

155	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线冷北1#变压器	30	25.945	16.22	16.22	未列入负面清单	-15.66%
156	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	满堂红北线7647	10KV满堂红北线西两德海分1号变压器	50	65.007	7.50	7.50	未列入负面清单	7.71%
157	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线石楼支线路04号变压器	50	76.589	1.71	1.71	未列入负面清单	-8.63%
158	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线西太平支线路57号变压器	100	103.389	-23.39	0.00	未列入负面清单	14.34%
159	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线东三家支线路004号变压器	160	66.081	22.27	22.27	未列入负面清单	14.22%
160	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线前十里支线路05号变压器	100	44.177	35.82	35.82	未列入负面清单	-18.53%
161	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线前旗支线路02号变压器	80	47.376	26.10	26.10	未列入负面清单	193.18%
162	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线后十里支线路03号变压器	100	34.361	45.64	45.64	未列入负面清单	-30.02%
163	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线小山支线路46号变压器	30	76.923	0.92	0.92	未列入负面清单	-6.67%
164	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线东三家支线路02号变压器	200	27.318	105.36	105.36	未列入负面清单	12.47%
165	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线东三家支线路76号变压器	80	55.237	19.81	19.81	未列入负面清单	4.42%
166	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线东三家支线路04号变压器	100	69.313	10.69	10.69	未列入负面清单	-4.55%
167	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线东三家支线路06号变压器	100	48.28	31.72	31.72	未列入负面清单	-1.42%
168	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线东三家支线路09号变压器	100	99.301	-19.30	0.00	未列入负面清单	0.77%
169	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线东三家支线路03号变压器	160	87.715	-12.34	0.00	未列入负面清单	614.97%
170	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线北三家支线路03号变压器	50	43.103	18.45	18.45	未列入负面清单	-1.68%
171	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线主上127在1#	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
172	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	满堂红南线7650	10KV7650满堂红南线七家子分线分支2号	400	38.4	166.40	166.40	未列入负面清单	-
173	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3846	10KV3846拍头山分线魏家分分支002号	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
174	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	满堂红南线7650	10KV7650满堂红南线大板分线游家分支3号变压器	100	32.641	47.36	47.36	未列入负面清单	-8.95%
175	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	满堂红南线7650	10KV7650满堂红南线前房身分线7号变压器	200	26.892	106.22	106.22	未列入负面清单	-
176	国网彰武县供电公司	城子66KV变电站	二道河子线7343	10KV二道河子线当家村分支5号变压器	30	24.363	16.69	16.69	未列入负面清单	-6.42%
177	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线东三家支线路东台支9号变压器	200	43.004	73.99	73.99	未列入负面清单	24.32%
178	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线东三家支线路东台支2号变压器	400	12.415	270.34	270.34	未列入负面清单	-47.61%
179	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线朝阳分线朝阳东台支7号变压器	100	25.709	54.29	54.29	未列入负面清单	-1.07%
180	国网彰武县供电公司	大庙线3741	大庙线3741	10KV大庙线145#1号变压器	200	66.353	27.29	27.29	未列入负面清单	-1.49%
181	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分线七家子东台支010号变压器	160	27.711	83.66	83.66	未列入负面清单	9.63%
182	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小夹分支西河组支005号变压器	200	16.232	127.54	127.54	未列入负面清单	-40.82%
183	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线大夹分支分线002号变压器	200	63.867	32.27	32.27	未列入负面清单	59.06%
184	国网彰武县供电公司	清沟线3742	清沟线3742	10KV清沟线三内分线三分支5号变压器	50	72.849	3.58	3.58	未列入负面清单	4.16%
185	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线石山分线与福山支线路8号变压器	100	92.098	-12.10	0.00	未列入负面清单	-9.32%
186	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线石山分线42号变压器	100	41.199	38.80	38.80	未列入负面清单	12.85%
187	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线杏山一帮分线杏山七组支线路4号变压器	200	25.324	109.35	109.35	未列入负面清单	-38.13%
188	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈尔套线3241	10KV哈尔套线三义分团组东支4号变压器	50	29.029	25.49	25.49	未列入负面清单	-21.62%
189	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈尔套线3241	10KV哈尔套线三义分团组东支22号变压器	100	72.302	7.70	7.70	未列入负面清单	15.43%
190	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线化肥支线路24号	100	36.914	43.09	43.09	未列入负面清单	-1.29%
191	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子南线7643	10KV四座子南线兴隆分线政府家属楼支11号变压器	160	69.41	16.94	16.94	未列入负面清单	5.01%
192	国网彰武县供电公司	四座子南线7643	四座子南线7643	10KV四座子南线兴隆分线北乡直分支13号变压器	200	57.127	45.75	45.75	未列入负面清单	-17.02%
193	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子南线7643	10KV四座子南线兴隆分线133号变压器	100	31.191	48.81	48.81	未列入负面清单	0.97%
194	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子南线7643	10KV四座子南线兴隆分线支路16号变压器	50	43.749	18.13	18.13	未列入负面清单	-4.40%
195	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子南线7643	10KV四座子南线兴隆分线五家子支1号变压器	100	41.107	38.89	38.89	未列入负面清单	1.80%
196	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子南线7643	10KV四座子南线兴隆分线电管站分支4号变压器	250	27.659	130.85	130.85	未列入负面清单	-0.54%
197	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子南线7643	10KV四座子南线兴隆分线59号变压器	160	105.415	-40.66	0.00	未列入负面清单	18.97%
198	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线东岗联络线保险支线路1号	160	60.891	30.57	30.57	未列入负面清单	10.09%
199	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线东岗联络线保险支线路6号	400	92.34	-49.36	0.00	未列入负面清单	15.84%
200	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线26石9号	200	68.545	22.91	22.91	未列入负面清单	26.60%
201	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线东街联络线11号	160	52.485	44.02	44.02	未列入负面清单	-9.52%
202	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线东街联络线保险支线路1号	200	48.77	62.46	62.46	未列入负面清单	0.23%
203	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线东街联络线保险支线路4号	200	60.313	39.37	39.37	未列入负面清单	4.38%
204	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线干南支线路2号	160	63.97	25.65	25.65	未列入负面清单	7.09%
205	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线镇北联络线支线路9号2号	200	56.985	46.03	46.03	未列入负面清单	1.97%
206	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线26石3号	160	57.893	35.37	35.37	未列入负面清单	-0.24%
207	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线干南支线路6石3号	100	51.107	28.89	28.89	未列入负面清单	4.39%
208	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线62号	100	54.015	25.99	25.99	未列入负面清单	0.66%
209	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线47石1号	200	49.92	60.16	60.16	未列入负面清单	6.00%
210	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线工业园区分线1号变压器3柱上变压器	100	42.328	37.67	37.67	未列入负面清单	-
211	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线镇北联络线支线路9石1号变压器	200	52.224	55.55	55.55	未列入负面清单	-
212	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线11石11号	100	43.055	36.95	36.95	未列入负面清单	9.76%
213	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线77号	400	37.158	171.37	171.37	未列入负面清单	10.50%
214	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山左线T545线	10KV3542团山左线T545线5号并分10号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
215	国网彰武县供电公司	四座子北线7648	四座子北线7648	10KV四座子北线二道分线25号变压器	200	55.419	49.16	49.16	未列入负面清单	-2.88%
216	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子北线7648	10KV四座子北线主上302号变压器	80	79.766	0.19	0.19	未列入负面清单	3.09%
217	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子北线7648	10KV四座子北线张湖分线2号	200	97.152	-34.30	0.00	未列入负面清单	2.35%
218	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子北线7648	10KV四座子北线牛棚厂分线57号变压器	50	47.773	16.11	16.11	未列入负面清单	-1.96%
219	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子北线7648	10KV四座子北线塔外分线3号变压器	200	106.64	-53.28	0.00	未列入负面清单	17.61%
220	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子北线7648	10KV四座子北线小房分线9号变压器	100	67.009	12.99	12.99	未列入负面清单	-1.69%
221	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城碑线1345	10KV城碑线23在7号	400	49.651	121.40	121.40	未列入负面清单	-12.92%
222	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城碑线1345	10KV城碑线10石1在1号	400	12.861	268.56	268.56	未列入负面清单	-8.79%
223	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城碑线1345	10KV城碑线10石5号	200	35.041	89.92	89.92	未列入负面清单	-5.09%
224	国网彰武县供电公司	后新街66KV变电站	大四线3345	10KV3345大四线孔兰分线1号	400	9.018	283.93	283.93	未列入负面清单	-
225	国网彰武县供电公司	后新街66KV变电站	大四线3345	10KV3345大四线南分线33加1号	200	12.276	135.45	135.45	未列入负面清单	-
226	国网彰武县供电公司	后新街66KV变电站	大四线3345	10KV3345大四线夕明分线92加1号	200	16.107	127.79	127.79	未列入负面清单	-
227	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线南家分线秋农场支20号变压器	200	1.618	156.76	156.76	未列入负面清单	-
228	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西六线3547	10KV西六线北岗分线四家子羊场支19号变压器	50	94.319	-7.16	0.00	未列入负面清单	10.62%
229	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	李家线4043	10KV李家线主上95号变压器	200	35.36	89.28	89.28	未列入负面清单	-3.42%
230	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线36石3号	160	57.887	35.38	35.38	未列入负面清单	-4.51%
231	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线东街联络线房产支线路2号	200	51.85	56.30	56.30	未列入负面清单	1.74%
232	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线东街联络线房产支线路6号	400	59.84	80.64	80.64	未列入负面清单	14.38%

233	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	荆林线4042	10KV荆林线双庙分线西拉沙2号变压器	100	63.386	16.61	16.61	未列入负面清单	14.29%
234	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	荆林线4042	10KV荆林线刘豆房13号变压器	100	43.095	36.91	36.91	未列入负面清单	-26.70%
235	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	荆林线4042	10KV荆林线孟家7号变压器	100	79.179	0.82	0.82	未列入负面清单	-10.86%
236	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线全家分后吉顺支6号变压器	100	28.005	52.00	52.00	未列入负面清单	-34.47%
237	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线铁东后分医院支2号变压器	100	16.977	63.02	63.02	未列入负面清单	-8.17%
238	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线全家分51号变压器	200	19.233	121.53	121.53	未列入负面清单	25.24%
239	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线二南分8号变压器	100	74.536	5.46	5.46	未列入负面清单	5.24%
240	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小明水分支038号变压器	100	40.456	39.54	39.54	未列入负面清单	-6.43%
241	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线白家支线路南甸子支37#变压器	200	15.637	128.73	128.73	未列入负面清单	-41.97%
242	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线二台子埠外分线023号变压器	30	68.295	3.51	3.51	未列入负面清单	-4.01%
243	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小明水分支东明水支6#变压器	200	23.686	112.63	112.63	未列入负面清单	-
244	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小夹家支线上甸子支6#变压器	100	123.041	-43.04	0.00	未列入负面清单	25.85%
245	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小夹家分支编旗子支009号变压器	100	34.036	45.96	45.96	未列入负面清单	140.38%
246	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分小夹家支34#变压器	100	38.68	41.32	41.32	未列入负面清单	-1.27%
247	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线半堡分枝蒙古包支037号变压器	100	26.874	53.13	53.13	未列入负面清单	-26.61%
248	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分小夹家支22#变压器	100	41.845	38.16	38.16	未列入负面清单	13.14%
249	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线半堡分枝蒙古包南支003号变压器	200	11.295	137.41	137.41	未列入负面清单	-35.09%
250	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分枝小明水分支081号变压器	100	48.111	31.89	31.89	未列入负面清单	3.16%
251	国网彰武县供电公司	阿乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线两家子支4号变压器	200	33.334	89.33	89.33	未列入负面清单	-9.35%
252	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV城郊线四中支线10上5号	400	36.902	172.39	172.39	未列入负面清单	-4.98%
253	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线北山二子南分枝1号变压器	30	86.426	-1.93	0.00	未列入负面清单	7.14%
254	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线北线二南分4号变压器	100	48.748	31.25	31.25	未列入负面清单	-1.90%
255	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线北线田家分枝27号变压器	200	23.017	113.97	113.97	未列入负面清单	-42.16%
256	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力土分保险建支10号变压器	30	52.568	8.23	8.23	未列入负面清单	1.97%
257	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线双家支06号变压器	100	33.44	46.56	46.56	未列入负面清单	-4.79%
258	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线红旗大南分后旗前大南支05号变压器	100	84.902	-4.90	0.00	未列入负面清单	179.46%
259	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	大四线3345	10KV大四线夕明分前福兴支2#变压器	200	39.198	81.60	81.60	未列入负面清单	10.89%
260	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	大四线3345	10KV大四线夕明分小官支5#变压器	30	240.95	-48.29	0.00	未列入负面清单	31.82%
261	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	满堂红南线7650	10KV满堂红南线大板分满堂支3号变压器	200	29.959	100.08	100.08	未列入负面清单	305.30%
262	国网彰武县供电公司	荆林线4042	荆林线4042	10KV荆林线全家分万家支4号变压器	100	56.036	23.96	23.96	未列入负面清单	28.78%
263	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线清沟并分04#变压器	80	16.698	50.64	50.64	未列入负面清单	-14.37%
264	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子南线7643	10KV四座子南线南分枝德顺地支30号变压器	100	51.648	28.35	28.35	未列入负面清单	-7.97%
265	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子南线7643	10KV四座子南线西分枝德顺地支3号变压器	80	46.525	26.78	26.78	未列入负面清单	-11.02%
266	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线干南分线8号	160	50.922	46.52	46.52	未列入负面清单	2.91%
267	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线全家分5付1号变压器	160	43.383	58.59	58.59	未列入负面清单	47.17%
268	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线全家分孙旗支1号变压器	100	27.493	52.51	52.51	未列入负面清单	48.89%
269	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分后三支5号变压器	200	18.939	122.12	122.12	未列入负面清单	-8.14%
270	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线乡政府分4号变压器	160	60.125	31.80	31.80	未列入负面清单	0.85%
271	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线南家分枝边家三二号大南支9号柱上变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
272	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线南家分枝219号变压器	200	62.914	34.17	34.17	未列入负面清单	-8.03%
273	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	专业线3343	10KV专业线东平南南台支3#柱上变压器	100	51.398	28.60	28.60	未列入负面清单	19.10%
274	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10kV西甘线3551	10KV西六线北南分线廿九一3号变压器	50	95.368	-7.68	0.00	未列入负面清单	6.45%
275	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV铁西线味精支7.5.4号	100	40.617	39.38	39.38	未列入负面清单	7.39%
276	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV3245哈西线小六分支7(小六台)柱上变压器	80	39.334	32.53	32.53	未列入负面清单	-0.95%
277	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV7542福兴地北线星次分枝糖场分支4号南支3号(西二老3#满堂)	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
278	国网彰武县供电公司	阿乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线联发分白音花移动支2号变压器	400	15.291	258.84	258.84	未列入负面清单	44.77%
279	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城郊线1345	10KV城郊线10上8号	315	47.976	100.88	100.88	未列入负面清单	8.45%
280	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线北线88号柱上变压器	100	66.501	13.50	13.50	未列入负面清单	-
281	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分三家子大南支6号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
282	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分敬老院支24号变压器	80	34.98	36.02	36.02	未列入负面清单	5.86%
283	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分大部队支5号变压器	50	46.71	16.65	16.65	未列入负面清单	4.42%
284	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分西商南同支13号变压器	30	19.608	18.12	18.12	未列入负面清单	-0.81%
285	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分3655#支3号变压器	100	68.729	11.27	11.27	未列入负面清单	0.66%
286	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线右侧南家分南家支10号变压器	30	62.64	5.21	5.21	未列入负面清单	5.94%
287	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分团旗支91号变压器	80	30.863	39.31	39.31	未列入负面清单	-39.35%
288	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线3141	10KV大德线大德南分家分支59+1号变压器	200	836.483	-1512.97	0.00	未列入负面清单	175.19%
289	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一程村分18号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
290	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇直线3242	10KV镇直线交警分前三支12号变压器	30	21.76	17.47	17.47	未列入负面清单	-28.97%
291	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小四家分线小甲申支11#变压器	10	81.602	-0.16	0.00	未列入负面清单	1.41%
292	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小四分线076#变压器	50	67.166	6.42	6.42	未列入负面清单	20.31%
293	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线董家岭分线下甸子支8#变压器	30	59.719	6.08	6.08	未列入负面清单	-6.64%
294	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线南六东南支3号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
295	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线东郊2号大南分2号变压器	50	51.029	14.49	14.49	未列入负面清单	-4.95%
296	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线南一保护地北支1号变压器	100	40.217	39.78	39.78	未列入负面清单	16.55%
297	国网彰武县供电公司	四合66KV变电站	广正线3941	10KV广正线中分12号变压器	100	49.632	30.37	30.37	未列入负面清单	-6.21%
298	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线37号变压器	315	54.083	81.64	81.64	未列入负面清单	18.10%
299	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线后旗南分家支33号变压器	100	34.395	45.61	45.61	未列入负面清单	-25.88%
300	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线后旗南分215号变压器	100	27.256	52.74	52.74	未列入负面清单	3.45%
301	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小四家分线西支支07#变压器	50	44.625	17.69	17.69	未列入负面清单	7.23%
302	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线老塔分线12#变压器	100	85.365	-5.36	0.00	未列入负面清单	-8.52%
303	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线铁力联道支线北大南支24#变压器	50	61.029	9.49	9.49	未列入负面清单	7.84%
304	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线董家岭分线南花支4#变压器	100	87.912	-7.91	0.00	未列入负面清单	1.05%
305	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线白音东支支白音东支支13#变压器	30	26.416	16.08	16.08	未列入负面清单	2.04%
306	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小四家分线南家东支支04#变压器	50	31.343	24.33	24.33	未列入负面清单	1.45%
307	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小四家分线两家子支支06#变压器	50	45.723	34.28	34.28	未列入负面清单	4.23%
308	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线直女分枝5号变压器	30	40.54	11.84	11.84	未列入负面清单	-15.61%
309	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分线南家支支8号变压器	200	51.116	57.77	57.77	未列入负面清单	31.28%
310	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	大四线3345	10KV大四线夕明分嘎尔西支10#变压器	200	2.306	155.39	155.39	未列入负面清单	-35.29%

311	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线黎明分东良支44#变压器	100	34.016	45.98	45.98	未列入负面清单	12.83%
312	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线四分2#变压器	30	111.802	-9.54	0.00	未列入负面清单	19.49%
313	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线四分西米球支22#变压器	200	23.15	113.70	113.70	未列入负面清单	4.03%
314	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线175#变压器	10	40.752	3.92	3.92	未列入负面清单	-2.42%
315	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分线五家子农场分9号柱上变压器	100	6.662	73.34	73.34	未列入负面清单	198.66%
316	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分线山办事支2#变压器	100	9.222	70.78	70.78	未列入负面清单	5.12%
317	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线西门外西米球支15#变压器	10	55.396	2.46	2.46	未列入负面清单	-8.46%
318	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子三号分线2号变压器	200	20.381	119.24	119.24	未列入负面清单	-38.74%
319	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线章丰分三家富屯支3号变压器	100	61.859	18.14	18.14	未列入负面清单	3.54%
320	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线四间房大栅分11号柱变	50	13.438	33.28	33.28	未列入负面清单	6.80%
321	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分董家大栅支12号柱变	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
322	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线小区嘎海分03号柱变	50	15.502	32.25	32.25	未列入负面清单	-23.64%
323	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线于家北台分09号柱变	50	97.934	-8.97	0.00	未列入负面清单	19.74%
324	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后腰窝分08号柱变	50	67.708	6.15	6.15	未列入负面清单	-6.56%
325	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八沟子分二一子支13号柱变	200	64.703	30.59	30.59	未列入负面清单	82.24%
326	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线程子沟分15号柱变	200	79.921	0.16	0.16	未列入负面清单	54.86%
327	国网彰武县供电公司	四台66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线采石场分7#变压器	50	42.526	18.74	18.74	未列入负面清单	24.82%
328	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分线学农支2号变压器	400	56.289	94.84	94.84	未列入负面清单	-10.61%
329	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小堡分线广德分010号变压器	20	30.907	9.82	9.82	未列入负面清单	-20.33%
330	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小堡分线东任家支005号变压器	200	42.655	74.69	74.69	未列入负面清单	6.99%
331	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小堡分线外线西分支003号变压器	100	47.612	32.39	32.39	未列入负面清单	204.28%
332	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线5号园区支外支04号变压器	20	6.9	14.62	14.62	未列入负面清单	-58.03%
333	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线梨树分丰支23号变压器	100	39.925	40.08	40.08	未列入负面清单	-2.54%
334	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红棚大栅支02号变压器	30	31.108	14.67	14.67	未列入负面清单	161.98%
335	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线北马家支10号变压器	160	136.357	-90.17	0.00	未列入负面清单	21.44%
336	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线7号园区支外支03号变压器	30	43.723	10.88	10.88	未列入负面清单	-5.63%
337	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV镇南中西联络线43号	200	66.134	27.73	27.73	未列入负面清单	0.37%
338	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV镇南西线西线支外支7号	400	59.494	82.02	82.02	未列入负面清单	-3.91%
339	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线西六栅分9号变压器	200	29.482	101.04	101.04	未列入负面清单	-28.50%
340	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分95号柱变	50	75.782	2.11	2.11	未列入负面清单	0.77%
341	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前孔家分后拉马大栅支04号柱变	30	21.305	17.61	17.61	未列入负面清单	-21.90%
342	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后拉马山分拉马大栅支05号柱变	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
343	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小堡分线支曹家1#支5号变压器	100	105.426	-25.43	0.00	未列入负面清单	6.79%
344	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线于家北台分060号变压器	30	85.737	-1.72	0.00	未列入负面清单	0.99%
345	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线双庙分支支新支004号变压器	100	46.927	33.07	33.07	未列入负面清单	-24.29%
346	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分线双庙分支040号变压器	30	10.802	20.76	20.76	未列入负面清单	-25.94%
347	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小山分线枝家大栅分004号变压器	50	13.507	33.25	33.25	未列入负面清单	-11.55%
348	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小堡分线支北台支012号变压器	315	29.68	158.51	158.51	未列入负面清单	35.92%
349	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线王花满源2号变压器	100	42.732	37.27	37.27	未列入负面清单	11.99%
350	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支陈家支028号变压器	30	74.848	1.55	1.55	未列入负面清单	6.76%
351	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线沈家分三台子沈家支004号变压器	100	10.074	69.93	69.93	未列入负面清单	-13.58%
352	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线关家分线009号变压器	100	96.351	-16.35	0.00	未列入负面清单	0.81%
353	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV3542西家子线团左分10号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
354	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV3542西家子线团左分9号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
355	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV3542西家子线团左分8号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
356	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV3542西家子线团左分7号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
357	国网彰武县供电公司	哈西66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后分一家子支7号变压器	100	70.196	9.80	9.80	未列入负面清单	293.74%
358	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分线双庙分支033号变压器	30	56.996	6.90	6.90	未列入负面清单	-6.97%
359	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分线双庙分支004号变压器	200	15.26	129.48	129.48	未列入负面清单	-5.44%
360	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线北海分甘九冷棚支3#变压器	100	5.18	74.82	74.82	未列入负面清单	-1.68%
361	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线北海分甘九冷棚支2#变压器	200	17.675	16.65	16.65	未列入负面清单	64.68%
362	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线北海分甘九冷棚支1#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
363	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线北海分甘九冷棚支10号变压器	400	30.545	197.82	197.82	未列入负面清单	31.25%
364	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线北海分甘九冷棚支18号变压器	80	58.786	16.97	16.97	未列入负面清单	15.62%
365	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	后新街线3344	10kV3344后新街线四分西米球支27号变压器	200	21.645	116.71	116.71	未列入负面清单	-
366	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV3642冯东线北海分120号	200	26.42	107.16	107.16	未列入负面清单	-
367	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林古线3144	10kV林古线18号变压器	400	45.749	137.00	137.00	未列入负面清单	5.16%
368	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线后山分线69号	200	21.594	116.81	116.81	未列入负面清单	-
369	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线冯家分一台分4号变压器	315	29.806	158.11	158.11	未列入负面清单	43.06%
370	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线北海分线125号	50	41.718	19.14	19.14	未列入负面清单	173.46%
371	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线主111号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单	-
372	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线前大官支林业梁支21号柱上变压器	100	16.965	63.04	63.04	未列入负面清单	251.69%
373	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大二队分7号变压器	200	40.631	78.74	78.74	未列入负面清单	17.26%
374	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线东分2号变压器	100	35.443	44.56	44.56	未列入负面清单	-18.79%
375	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	后新街线3344	10kV3344后新街线政府家属楼分线4号1号变压器	400	49.076	123.70	123.70	未列入负面清单	-
376	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线21号7号	160	64.288	25.14	25.14	未列入负面清单	0.97%
377	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线87号10号	100	116.362	-36.36	0.00	已列入负面清单	11.90%
378	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线G156	10kV古兴线三分台后古井支长青教育分号变压器	200	54.679	50.64	50.64	未列入负面清单	-
379	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线李家分12号变压器	100	18.321	61.68	61.68	未列入负面清单	-10.63%
380	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线主干39号变压器	400	15.345	258.62	258.62	未列入负面清单	11.87%
381	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线支21#变压器	50	24.808	27.60	27.60	未列入负面清单	-
382	国网彰武县供电公司	大德线FJ41	大德线FJ41	10kV大德线大德分西米球支7号变压器	100	31.78	48.22	48.22	未列入负面清单	-3.68%
383	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分西米球支14号变压器	200	17.455	125.09	125.09	未列入负面清单	-9.51%
384	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西米球支88号变压器	200	36.148	87.70	87.70	未列入负面清单	9.34%
385	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分西米球支2号变压器	400	65.801	56.80	56.80	未列入负面清单	478.43%
386	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分北台支2号变压器	100	73.609	6.39	6.39	未列入负面清单	36.46%
387	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分西米球支19号变压器	200	79.062	1.88	1.88	未列入负面清单	28.49%
388	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分线54号变压器	50	113.569	-16.78	0.00	未列入负面清单	5.19%

389	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线南南分大西支5号变压器	200	21.068	117.86	117.86	未列入负面清单		10.32%
390	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线电业所分王家支27号变压器	400	45.518	137.93	137.93	未列入负面清单		4.68%
391	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线大德南南张家支14号变压器	200	23.417	113.17	113.17	未列入负面清单		-37.91%
392	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线王家支文家支22号变压器	400	25.398	218.41	218.41	未列入负面清单		80.62%
393	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	15.998	128.00	128.00	未列入负面清单		299.98%
394	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线大德北分西来南分支35号变压器	400	17.137	251.45	251.45	未列入负面清单		41.65%
395	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线大德北分三分5号变压器	200	42.04	75.92	75.92	未列入负面清单		-15.45%
396	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线大德北分半立分家支4号变压器	100	34.527	45.47	45.47	未列入负面清单		-13.17%
397	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	71.204	4.40	4.40	未列入负面清单		-18.65%
398	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	400	40.204	159.18	159.18	未列入负面清单		-19.89%
399	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	315	13.515	209.43	209.43	未列入负面清单		-10.92%
400	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线第一西葡萄园分8号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-100.00%
401	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线大德北分王成分支王成分支2号变压器	100	45.455	34.55	34.55	未列入负面清单		46.29%
402	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线大德北分东成分支王成分支9号变压器	200	79.551	0.90	0.90	未列入负面清单		1.24%
403	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线大德北分半立分下支11号变压器	30	75.874	1.24	1.24	未列入负面清单		-3.12%
404	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
405	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
406	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
407	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
408	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
409	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	55.361	24.64	24.64	未列入负面清单		56.26%
410	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	85.329	-5.33	0.00	未列入负面清单		2.21%
411	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线电业所分王家支19号变压器	200	12.315	135.37	135.37	未列入负面清单		5.59%
412	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	20.11	29.95	29.95	未列入负面清单		158.81%
413	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	30	50.776	8.77	8.77	未列入负面清单		3.82%
414	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	60.138	39.72	39.72	未列入负面清单		2.83%
415	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	400	89.608	-38.43	0.00	未列入负面清单		73.29%
416	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	13.697	132.61	132.61	未列入负面清单		-
417	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	315	63.102	53.23	53.23	未列入负面清单		352.74%
418	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	62.822	17.18	17.18	未列入负面清单		22.22%
419	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	30	32.653	14.20	14.20	未列入负面清单		-14.74%
420	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	17.863	31.07	31.07	未列入负面清单		-
421	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	24.707	110.59	110.59	未列入负面清单		138.55%
422	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	73.308	13.38	13.38	未列入负面清单		-1.71%
423	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
424	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	9.483	35.26	35.26	未列入负面清单		148.23%
425	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	17.585	124.83	124.83	未列入负面清单		163.61%
426	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	334.594	-509.19	0.00	未列入负面清单		349.67%
427	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	49.347	61.31	61.31	未列入负面清单		11.29%
428	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	92.973	-12.97	0.00	未列入负面清单		8.88%
429	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	34.845	22.58	22.58	未列入负面清单		21.70%
430	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	29.637	100.73	100.73	未列入负面清单		-14.48%
431	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	21.468	117.06	117.06	未列入负面清单		-21.66%
432	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	99.529	-19.53	0.00	未列入负面清单		14.95%
433	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	30	24.238	16.73	16.73	未列入负面清单		-12.39%
434	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	400	71.058	35.77	35.77	未列入负面清单		9.22%
435	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	669.193	-589.19	0.00	未列入负面清单		112.55%
436	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	15.324	32.34	32.34	未列入负面清单		-1.80%
437	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	25.136	54.86	54.86	未列入负面清单		10.88%
438	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	84.917	-4.92	0.00	未列入负面清单		8.47%
439	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	400	61.551	73.80	73.80	未列入负面清单		5.37%
440	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	27.684	104.63	104.63	未列入负面清单		-33.38%
441	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	11.754	34.12	34.12	未列入负面清单		-
442	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	80	36.629	34.70	34.70	未列入负面清单		-24.18%
443	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	44.811	70.38	70.38	未列入负面清单		28.40%
444	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	24.588	110.82	110.82	未列入负面清单		8.31%
445	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	160	75.015	7.98	7.98	未列入负面清单		62.57%
446	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	400	12.226	271.10	271.10	未列入负面清单		9.78%
447	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	4.998	37.50	37.50	未列入负面清单		-7.67%
448	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	26.124	107.75	107.75	未列入负面清单		-7.67%
449	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-100.00%
450	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	160	24.588	88.66	88.66	未列入负面清单		-0.97%
451	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	5.887	74.11	74.11	未列入负面清单		203.78%
452	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	18.376	123.25	123.25	未列入负面清单		-41.23%
453	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	56.582	11.71	11.71	未列入负面清单		-2.46%
454	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	160	29.266	81.17	81.17	未列入负面清单		3.68%
455	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	20.087	119.83	119.83	未列入负面清单		10.25%
456	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	65.491	14.51	14.51	未列入负面清单		6.58%
457	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	47.169	65.66	65.66	未列入负面清单		56.36%
458	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	11.144	137.71	137.71	未列入负面清单		8.69%
459	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	52.494	27.51	27.51	未列入负面清单		19.80%
460	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	15.351	32.32	32.32	未列入负面清单		-55.88%
461	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	400	61.648	73.41	73.41	未列入负面清单		12.04%
462	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	56.877	23.12	23.12	未列入负面清单		-15.26%
463	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	200	128.996	-97.99	0.00	未列入负面清单		486.32%
464	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	50	66.679	6.66	6.66	未列入负面清单		2.29%
465	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	100	51.71	28.29	28.29	未列入负面清单		148.49%
466	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家66KV变电站	10KV冯家66KV变电站二分西二进支9号	315	16.777	199.15	199.15	未列入负面清单		381.81%

467	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线冯三7号变压器	400	26.38	214.48	214.48	未列入负面清单	20.28%
468	国网彰武县供电公司	曹福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力上分沙二二支7#柱上变压器	200	30.568	98.86	98.86	未列入负面清单	212.67%
469	国网彰武县供电公司	曹福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力上分家联通支2号	100	70.51	9.49	9.49	未列入负面清单	1.59%
470	国网彰武县供电公司	曹福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力上分家支3号变压器	315	28.967	160.75	160.75	未列入负面清单	11.33%
471	国网彰武县供电公司	曹福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线沙力上分线19号柱上变压器	100	5.963	74.04	74.04	未列入负面清单	-47.68%
472	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线大子家分2号变压器1	400	28.842	204.63	204.63	未列入负面清单	21.03%
473	国网彰武县供电公司	曹福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线沙力上分线大山移动分支2号柱上变压器	100	4.611	75.39	75.39	未列入负面清单	-30.99%
474	国网彰武县供电公司	四合地66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三分官家支50号变压器	100	36.226	43.77	43.77	未列入负面清单	214.01%
475	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分线新霞分支2号变压器	200	70.423	19.15	19.15	未列入负面清单	9.03%
476	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分线力能分支2号变压器	200	45.774	68.45	68.45	未列入负面清单	4.67%
477	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南注分线东棚阳分支2号变压器	200	65.022	29.96	29.96	未列入负面清单	23.39%
478	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分线力能分支29号变压器	200	64.901	30.20	30.20	未列入负面清单	-12.15%
479	国网彰武县供电公司	曹福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分棚支16号变压器	400	44.639	141.44	141.44	未列入负面清单	50.25%
480	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线程沟分线程一分支4号变压器	100	56.997	23.00	23.00	未列入负面清单	6.19%
481	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线东四线分4支3号变压器	315	29.246	159.88	159.88	未列入负面清单	-
482	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南注分线137号变压器	100	53.463	26.54	26.54	未列入负面清单	-8.20%
483	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南注分线77号变压器	200	72.508	14.98	14.98	未列入负面清单	545.17%
484	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支10号	400	50.39	118.44	118.44	未列入负面清单	1.51%
485	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线东沟分线南沟二台支4#柱上变压器	50	20.145	29.93	29.93	未列入负面清单	130.26%
486	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线兰家分22号(兰家台)柱上变压器	400	6.868	292.53	292.53	未列入负面清单	3.58%
487	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV山西二台	160	51.57	45.49	45.49	未列入负面清单	32.20%
488	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV刘平进台	100	50.883	29.12	29.12	未列入负面清单	123.95%
489	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV夏家台	100	39.868	40.13	40.13	未列入负面清单	-22.98%
490	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线67.6号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
491	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV南沟台	50	70.529	4.74	4.74	未列入负面清单	2.28%
492	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV邵家沟一台	80	18.602	49.12	49.12	未列入负面清单	1.14%
493	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东沟台	30	54.475	7.66	7.66	未列入负面清单	-1.54%
494	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV前后五台	80	96.864	-13.49	0.00	未列入负面清单	12.02%
495	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV山西一台	100	30.433	49.57	49.57	未列入负面清单	-3.15%
496	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV山西三台	50	81.369	-0.68	0.00	未列入负面清单	1.67%
497	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线八方支181号(八方地台)柱上变压器	80	77.158	2.27	2.27	未列入负面清单	15.40%
498	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV何家大棚台	30	22.971	17.11	17.11	未列入负面清单	-55.54%
499	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV小二道河子台	80	38.906	32.88	32.88	未列入负面清单	-3.51%
500	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线张家台一台	200	45.166	69.67	69.67	未列入负面清单	-
501	国网彰武县供电公司	后新地66kV变电站	大四线3345	10kV大四线首家分家支3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
502	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分112号变压器	100	71.891	8.11	8.11	未列入负面清单	-1.55%
503	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音华支28号变压器	10	23.435	5.66	5.66	未列入负面清单	5.83%
504	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇喇土分叶喇喇土上台支2号变压器	160	29.632	80.59	80.59	未列入负面清单	20.35%
505	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线松山棚东台支7号变压器	200	23.971	112.06	112.06	未列入负面清单	-3.41%
506	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳分线棚东台支10号变压器	400	30.006	199.98	199.98	未列入负面清单	52.44%
507	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音华大棚台支2号变压器	100	7.945	72.06	72.06	未列入负面清单	-48.17%
508	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子村3台支3号变压器	80	50.405	23.68	23.68	未列入负面清单	-20.08%
509	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线172+1号变压器	50	21.109	29.45	29.45	未列入负面清单	-0.28%
510	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子支37号变压器	100	26.748	53.25	53.25	未列入负面清单	1.17%
511	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子移动支17号变压器	30	32.448	14.27	14.27	未列入负面清单	-1.43%
512	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线46号变压器	80	44.532	28.37	28.37	未列入负面清单	-27.71%
513	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分段南沟支15号变压器	50	80.188	-0.09	0.00	未列入负面清单	4.77%
514	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城四道南台支11号变压器	200	15.619	128.76	128.76	未列入负面清单	282.06%
515	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳分引水工程一支1号变压器	30	18.67	18.40	18.40	未列入负面清单	12.36%
516	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇喇土分叶喇喇土上台支5号变压器	160	65.66	22.94	22.94	未列入负面清单	0.11%
517	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分南窝梁支6号变压器	200	57.994	44.01	44.01	未列入负面清单	3.96%
518	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线176+1号变压器	30	20.209	17.94	17.94	未列入负面清单	-3.63%
519	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳分39号变压器	30	9.637	21.11	21.11	未列入负面清单	-20.53%
520	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线主1463#变压器	80	79.259	0.59	0.59	未列入负面清单	-
521	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳分朝阳西台支3号变压器	400	15.596	257.62	257.62	未列入负面清单	1.62%
522	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线111号变压器	100	50.085	29.92	29.92	未列入负面清单	-22.23%
523	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线松山棚东台2#变压器	200	20.653	118.69	118.69	未列入负面清单	-
524	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分苇子沟村北台支2号变压器	200	15.408	129.18	129.18	未列入负面清单	-14.07%
525	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线松山棚移动分松山棚南台支17号变压器	80	100.291	-16.23	0.00	未列入负面清单	10.23%
526	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇喇土分东太平山台支3号变压器	80	74.86	4.11	4.11	未列入负面清单	1.86%
527	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城村台支3号变压器	100	58.95	21.05	21.05	未列入负面清单	-4.95%
528	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分小南窝梁支2号变压器	200	33.048	93.90	93.90	未列入负面清单	0.58%
529	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城四道北台支3号变压器	200	23.72	112.56	112.56	未列入负面清单	329.20%
530	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线松山棚南台支3#柱上变压器	100	13.717	66.28	66.28	未列入负面清单	257.59%
531	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线松山棚村台支7号变压器	200	73.417	13.17	13.17	未列入负面清单	-10.27%
532	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子东2台支3号变压器	100	49.911	30.09	30.09	未列入负面清单	42.66%
533	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城村东台支2号变压器	80	53.074	21.54	21.54	未列入负面清单	14.10%
534	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子东支3号变压器	100	72.361	7.64	7.64	未列入负面清单	-31.71%
535	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线陈家街分5号变压器	200	33.811	92.38	92.38	未列入负面清单	15.04%
536	国网彰武县供电公司	兴隆66kV变电站	团结线4041	10kV团结线一家子分21号变压器	100	73.218	6.78	6.78	未列入负面清单	-0.65%
537	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线行台分10号变压器	200	22.797	114.41	114.41	未列入负面清单	0.69%
538	国网彰武县供电公司	阿尔多66kV变电站	阿尔乡多线7842	10kV阿尔多线前分6号变压器	200	73.96	12.08	12.08	未列入负面清单	-
539	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线菜园分线支文房支23号变压器	200	68.391	23.22	23.22	未列入负面清单	86.93%
540	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分线17号变压器	315	383.065	-954.65	0.00	未列入负面清单	212.69%
541	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分线支81号变压器	80	53.369	21.30	21.30	未列入负面清单	-20.08%
542	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线子家支小同春支3号变压器	100	46.849	33.15	33.15	未列入负面清单	-18.88%
543	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线子家分2号变压器	80	37.541	33.97	33.97	未列入负面清单	-23.98%
544	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线南分下支64号变压器	400	45.338	138.65	138.65	未列入负面清单	5.00%

623	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线3号	200	33.216	93.57	93.57	未列入负面清单	-8.32%
624	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线11号	315	61.522	58.21	58.21	未列入负面清单	4.85%
625	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线49号	160	32.364	76.22	76.22	未列入负面清单	-25.13%
626	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线末头向支线3#变压器	100	41.096	38.90	38.90	未列入负面清单	-10.64%
627	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线后哈支线11号变压器	200	70.513	18.97	18.97	未列入负面清单	106.48%
628	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线后板分07号变压器	200	52.587	54.83	54.83	未列入负面清单	0.95%
629	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线3号	400	62.292	70.83	70.83	未列入负面清单	-6.48%
630	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线4号	400	36.549	173.80	173.80	未列入负面清单	-4.77%
631	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线32号	100	33.312	46.69	46.69	未列入负面清单	0.00%
632	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冲库支线11分2号	200	28.725	102.55	102.55	未列入负面清单	10.53%
633	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中电联络线电台支线10号	100	27.405	52.60	52.60	未列入负面清单	1.07%
634	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线38分1号	315	8.69	224.63	224.63	未列入负面清单	-7.95%
635	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线81号	315	38.078	132.05	132.05	未列入负面清单	1.37%
636	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线路备分线4号	315	49.945	94.67	94.67	未列入负面清单	-3.75%
637	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线24号	100	37.42	42.58	42.58	未列入负面清单	-7.97%
638	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东电联络线房产支线1右2号	315	52.701	85.99	85.99	未列入负面清单	-
639	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东电联络线3号	200	58.857	48.29	48.29	未列入负面清单	12.99%
640	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东电联络线4左3号	400	57.853	88.59	88.59	未列入负面清单	18.55%
641	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线5右4号	100	51.851	28.15	28.15	未列入负面清单	-3.39%
642	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线路备分线3号	400	24.453	222.19	222.19	未列入负面清单	-19.65%
643	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线49分3号	315	89.568	-30.14	0.00	未列入负面清单	169.42%
644	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线路备分线11号	315	34.919	142.01	142.01	未列入负面清单	-11.59%
645	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线城南线40号	100	23.285	56.72	56.72	未列入负面清单	-24.17%
646	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东电联络线6号	400	21.624	233.50	233.50	未列入负面清单	-36.37%
647	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线路备分线2号	315	29.897	157.82	157.82	未列入负面清单	8.40%
648	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线路备分线9左3号	315	47.628	101.97	101.97	未列入负面清单	-1.94%
649	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线路备分线12号	100	37.785	42.24	42.24	未列入负面清单	-9.18%
650	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东电联络线房产支线3右3号	160	24.89	88.18	88.18	未列入负面清单	1.36%
651	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东电联络线房产支线3左5号	400	57.973	88.11	88.11	未列入负面清单	0.61%
652	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线5右3左2号	200	40.331	79.34	79.34	未列入负面清单	-1.80%
653	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线路14右9号	100	31.841	48.16	48.16	未列入负面清单	6.91%
654	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线20号	200	15.975	128.05	128.05	未列入负面清单	-5.96%
655	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东电联络线房产支线1右3号	400	85.981	-23.92	0.00	未列入负面清单	5.15%
656	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冲库支线14号	400	74.593	21.63	21.63	未列入负面清单	44.64%
657	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线路备分线5右3号	160	38.791	65.93	65.93	未列入负面清单	0.47%
658	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东电联络线4左1号	400	65.68	57.28	57.28	未列入负面清单	18.36%
659	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线36左1号	200	50.635	58.73	58.73	未列入负面清单	0.95%
660	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线老德分线铜钢2#支4号变压器	200	11.491	137.02	137.02	未列入负面清单	-
661	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线20#变压器	400	79.355	2.58	2.58	未列入负面清单	12.12%
662	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线西四支西四支7号变压器	200	13.467	133.07	133.07	未列入负面清单	3.69%
663	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线四号台变压器	100	56.863	23.14	23.14	未列入负面清单	-
664	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线杆厂分线1号变压器	400	21.096	235.62	235.62	未列入负面清单	516.57%
665	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线西二分小六棚支11号(小六棚)变压器	50	77.605	1.20	1.20	未列入负面清单	-
666	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双分线东拉拉支11号变压器	200	71.947	16.11	16.11	未列入负面清单	33.28%
667	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV4041团结线商家分线李雨分支16号	100	21.718	58.28	58.28	未列入负面清单	-6.69%
668	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线商家分线南西支12号变压器	100	17.008	62.99	62.99	未列入负面清单	-
669	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西农线主干130号变压器	100	37.775	42.23	42.23	未列入负面清单	-14.76%
670	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线北海分线西六村台分4号变压器	200	77.453	5.09	5.09	未列入负面清单	78.67%
671	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线北海分线八家子分支6号变压器	30	131.167	-15.35	0.00	未列入负面清单	-8.98%
672	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线北海分线八家子分支49号变压器	100	56.042	23.96	23.96	未列入负面清单	8.73%
673	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10kV西六线北海分线八家子分支49号变压器	200	36.593	86.81	86.81	未列入负面清单	57.48%
674	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德分30号变压器	200	76.475	7.05	7.05	未列入负面清单	8.00%
675	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分前吉棚支6号	100	45.986	34.01	34.01	未列入负面清单	-24.06%
676	国网彰武县供电公司	富官屯66kV变电站	林吉线3144	10kV林吉线杨家分52号变压器	200	34.947	90.11	90.11	未列入负面清单	19.99%
677	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线西二分大2支支2#变压器	80	38.314	33.35	33.35	未列入负面清单	-28.12%
678	国网彰武县供电公司	富官屯66kV变电站	章东线3143	10kV西农线92号变压器	200	18.652	122.70	122.70	未列入负面清单	-0.60%
679	国网彰武县供电公司	满堂庄66kV变电站	四堡子南线T643	10kV四堡子南线兴隆分线东兴隆分5号变压器	80	47.271	26.18	26.18	未列入负面清单	-0.65%
680	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线47号变压器	400	21.935	232.26	232.26	未列入负面清单	59.07%
681	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线东韩家分2号变压器	100	17.946	62.05	62.05	未列入负面清单	-33.25%
682	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分商家支03号变压器	100	17.61	62.39	62.39	未列入负面清单	-31.53%
683	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线小六家子支13号变压器	100	53.928	26.07	26.07	未列入负面清单	125.87%
684	国网彰武县供电公司	前堡兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西大棚支10号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
685	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马林六组支16号变压器	400	13.13	267.48	267.48	未列入负面清单	127.85%
686	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长屯子分两家子3号大棚支21号变压器	160	4.961	120.06	120.06	未列入负面清单	-0.33%
687	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线连家支线路05号变压器	100	54.687	25.31	25.31	未列入负面清单	-12.69%
688	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长屯子分团山子支33号变压器	50	65.339	7.33	7.33	未列入负面清单	-5.94%
689	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS45线	10kV两家子线赵祥村分22号变压器	400	11.85	272.60	272.60	未列入负面清单	129.53%
690	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三分03#变压器	80	43.63	29.10	29.10	未列入负面清单	-21.19%
691	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线商家分线商家北台支6#柱上变压器	200	9.951	140.10	140.10	未列入负面清单	19.44%
692	国网彰武县供电公司	前堡兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安线分38号变压器	315	34.297	143.96	143.96	未列入负面清单	1.02%
693	国网彰武县供电公司	富官屯66kV变电站	章东线3143	10kV章东线商家分17号变压器	200	37.586	84.83	84.83	未列入负面清单	37.75%
694	国网彰武县供电公司	前堡兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右商家分商家支26号变压器	100	50.513	29.49	29.49	未列入负面清单	25.72%
695	国网彰武县供电公司	富官屯66kV变电站	富西线3141	10kV富西线商家分东电2号台分7号变压器	100	45.455	34.55	34.55	未列入负面清单	9.67%
696	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东西平台	200	13.953	132.09	132.09	未列入负面清单	-25.79%
697	国网彰武县供电公司	满堂庄66kV变电站	四堡子南线T643	10kV四堡子南线兴隆分线三道沟分3号变压器	100	72.064	7.94	7.94	未列入负面清单	-2.72%
698	国网彰武县供电公司	清沟线3742	10kV清沟线小清沟分08#变压器	30	18.382	18.49	18.49	未列入负面清单	-22.61%	
699	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线T345分9支分屯子支线路21#变压器	200	73.906	12.19	12.19	未列入负面清单	66.51%
700	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东门梯台	100	30.261	49.74	49.74	未列入负面清单	2.44%

701	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10KV田家沟份	30	125.728	-13.72	0.00	未列入负面清单	25.82%
702	国网彰武县供电公司	大冲66kV变电站	清沟线3742	10KV3742清沟线内电分线给八分支24号变压器	100	57.89	22.11	22.11	未列入负面清单	-
703	国网彰武县供电公司	满汉红66kV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线主1#163号变压器	160	55.91	38.54	38.54	未列入负面清单	77.07%
704	国网彰武县供电公司	满汉红66kV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线二道分线英岗山分支13号变压器	200	31.476	97.05	97.05	未列入负面清单	-23.66%
705	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分家支39号(薛家)变压器	100	44.053	35.95	35.95	未列入负面清单	-16.90%
706	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支南棚支9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
707	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分家支南棚支9号变压器	30	32.339	14.30	14.30	未列入负面清单	-
708	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分家支南棚支13号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
709	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线阿家分家支南棚支5号变压器	50	17.754	31.12	31.12	未列入负面清单	-37.26%
710	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分家支14号变压器	100	71.691	8.31	8.31	未列入负面清单	-6.56%
711	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3245	10KV哈西线南广分9号变压器	160	28.363	82.62	82.62	未列入负面清单	-3.28%
712	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支南棚支9号变压器	80	2.201	62.24	62.24	未列入负面清单	115.48%
713	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10KV小二道河子二台	80	28.988	40.81	40.81	未列入负面清单	-1.69%
714	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线东黄花分4号变压器	100	40.171	39.83	39.83	未列入负面清单	203.28%
715	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线129号变压器	50	3.263	38.37	38.37	未列入负面清单	6.39%
716	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分沙沟支75号变压器	100	136	-56.00	0.00	未列入负面清单	7.74%
717	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支南棚支9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
718	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分东岭一棚支45号变压器	50	60.332	9.83	9.83	未列入负面清单	-10.53%
719	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分家支25号变压器	100	39.366	40.63	40.63	未列入负面清单	8.23%
720	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支49号变压器	100	38.287	41.73	41.73	未列入负面清单	-5.44%
721	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分前三支11号变压器	80	50.225	23.82	23.82	未列入负面清单	12.68%
722	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分北太平西棚支9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
723	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南太平西棚支7号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
724	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南太平西棚支17号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
725	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南广冷棚支82号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
726	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支西棚支11号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
727	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV3245哈西线机关山支123号往上变压器	50	28.137	25.93	25.93	未列入负面清单	-14.80%
728	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分周家棚支14号变压器	100	1.81	78.19	78.19	未列入负面清单	-
729	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分大六冷棚支13号变压器	100	2.708	77.29	77.29	未列入负面清单	-
730	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分15号变压器	100	70.679	9.32	9.32	未列入负面清单	15.64%
731	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分123号变压器	160	21.789	93.14	93.14	未列入负面清单	-28.02%
732	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支南棚支3号变压器	30	48.221	9.53	9.53	未列入负面清单	-
733	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支2号变压器	400	68.271	46.92	46.92	未列入负面清单	238.51%
734	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支16号变压器	200	15.988	128.02	128.02	未列入负面清单	-23.63%
735	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南支2号变压器	100	47.35	32.65	32.65	未列入负面清单	-2.10%
736	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分陈音子支1号变压器	80	41.579	30.74	30.74	未列入负面清单	-2.96%
737	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分北陶家支15号变压器	100	62.095	17.91	17.91	未列入负面清单	27.24%
738	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支14号变压器	200	74.828	10.34	10.34	未列入负面清单	35.17%
739	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV3241哈东线团分支67号	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
740	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分机关山支163号变压器	100	68.765	11.24	11.24	未列入负面清单	202.27%
741	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线马家支29号(马家)变压器	30	13.34	20.00	20.00	未列入负面清单	87.62%
742	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南梁棚支8号变压器	100	3.822	76.18	76.18	未列入负面清单	72.09%
743	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分南平安棚支10号变压器	50	6.626	36.69	36.69	未列入负面清单	0.23%
744	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分北2号变压器	100	37.124	42.88	42.88	未列入负面清单	-
745	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支南棚支13号变压器	80	4.015	60.79	60.79	未列入负面清单	105.89%
746	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南棚支8号变压器	200	124.376	-88.75	0.00	未列入负面清单	13.72%
747	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分22号变压器	80	82.168	-1.73	0.00	未列入负面清单	248.58%
748	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分塔棚支4号变压器	50	77.82	1.09	1.09	未列入负面清单	51.96%
749	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南兴隆支22号变压器	200	18.44	123.12	123.12	未列入负面清单	3.19%
750	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南支1号变压器	80	48.193	25.45	25.45	未列入负面清单	6.84%
751	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南梁棚支14号变压器	100	131.789	-51.79	0.00	未列入负面清单	280.06%
752	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南广冷棚支42号变压器	30	38.732	12.38	12.38	未列入负面清单	122.63%
753	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支西棚支18号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
754	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线南兴隆分支19号变压器	200	15.682	128.64	128.64	未列入负面清单	-5.72%
755	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南梁棚支17号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
756	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线西黄花棚分7号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
757	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	(前向)变压器	100	61.369	18.63	18.63	未列入负面清单	-27.40%
758	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号西棚支1号变压器	160	53.75	42.00	42.00	未列入负面清单	9.45%
759	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分小赵支6号变压器	100	40.793	39.21	39.21	未列入负面清单	8.68%
760	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分南棚支3号变压器	200	19.13	121.74	121.74	未列入负面清单	-15.81%
761	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分北太平支1号变压器	160	76.867	5.01	5.01	未列入负面清单	266.61%
762	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支南棚支7号变压器	100	2.113	77.89	77.89	未列入负面清单	211.36%
763	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线东黄花棚分7号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
764	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南太平棚支8号变压器	50	8.888	35.56	35.56	未列入负面清单	-47.55%
765	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南支20号(薛家)变压器	100	55.123	24.88	24.88	未列入负面清单	13.94%
766	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支南棚支4号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
767	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南支169号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
768	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV3245哈西线机关山支西太平沟支32号	400	7.893	288.43	288.43	未列入负面清单	-
769	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分塔棚支4号变压器	50	21.963	29.02	29.02	未列入负面清单	-
770	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分平安支5号变压器	200	49.456	61.09	61.09	未列入负面清单	420.86%
771	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分薛家棚支7号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单	-
772	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支西棚支11号变压器	30	15.161	19.45	19.45	未列入负面清单	-10.19%
773	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支7号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
774	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支南棚支6号变压器	30	22.467	17.26	17.26	未列入负面清单	-
775	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分南棚支18号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
776	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分南广冷棚支52号变压器	200	6.246	147.51	147.51	未列入负面清单	209.83%
777	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家支45号变压器	200	1.751	156.50	156.50	未列入负面清单	-41.24%
778	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分机关山支李敬民山场支2号变压器	200	74.62	10.76	10.76	未列入负面清单	336.05%

779	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线马家分界支12号变压器	160	42.23	60.43	60.43	未列入负面清单	-
780	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线121号变压器	200	45.757	68.49	68.49	未列入负面清单	-7.09%
781	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线菜园子分99号变压器	100	21.609	58.39	58.39	未列入负面清单	-31.09%
782	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线联通分场子变5号变压器	80	36.375	34.90	34.90	未列入负面清单	12.85%
783	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线39号变压器	400	43.956	144.18	144.18	未列入负面清单	2.44%
784	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线48号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
785	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线联通分场百岁支5号变压器	100	86.646	-8.65	0.00	未列入负面清单	67.87%
786	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线联通分场李家支98号变压器	80	163.358	-66.69	0.00	未列入负面清单	33.14%
787	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线政府住宅分3号变压器	400	40.624	157.50	157.50	未列入负面清单	7.58%
788	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	道布代线7846	10KV道不代线55号变压器	10	64.409	1.56	1.56	未列入负面清单	2.98%
789	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线随老三分15号变压器	50	15.736	32.13	32.13	未列入负面清单	-48.26%
790	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线福源分界支9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
791	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	道布代线7846	10KV道不代线马家分界支13号变压器	10	56.017	2.40	2.40	未列入负面清单	-12.25%
792	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线北甸子分7号变压器	50	30.785	24.61	24.61	未列入负面清单	-5.85%
793	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	道布代线7846	10KV道不代线26号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
794	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	道布代线7846	10KV道不代线苏力土分界支30号变压器	50	29.099	25.45	25.45	未列入负面清单	-20.74%
795	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	道布代线7846	10KV道不代线道不代分97号变压器（后撤道不代前屯）	100	45.829	34.17	34.17	未列入负面清单	-
796	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	道布代线7846	10KV道不代线小向房分7号变压器	200	55.013	49.97	49.97	未列入负面清单	13.25%
797	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线37号变压器	200	46.297	67.41	67.41	未列入负面清单	4.36%
798	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线菜园子支17号变压器	80	56.305	18.96	18.96	未列入负面清单	3.39%
799	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV7841白音花线菜园子分线42号柱上变压器	50	36.922	21.54	21.54	未列入负面清单	6.06%
800	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	阿尔乡街线7842	10KV阿尔乡街线综合分1号变压器	315	77.131	9.04	9.04	未列入负面清单	-1.72%
801	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线随老三分八股子支64号变压器	200	23.443	113.11	113.11	未列入负面清单	-29.30%
802	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线42号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
803	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	阿尔乡街线7842	10KV阿尔乡街线供销社分1号变压器	200	26.794	106.41	106.41	未列入负面清单	-21.13%
804	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	阿尔乡街线7842	10KV阿尔乡街线北屯移动分北屯支5号变压器	200	20.944	118.11	118.11	未列入负面清单	-0.68%
805	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线水泥分界罗家山水井支10#柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
806	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV城线铁西中支线11号	200	44.446	71.11	71.11	未列入负面清单	-6.96%
807	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV铁西线18号	50	71.034	4.48	4.48	未列入负面清单	-
808	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	北中线1541	10KV北中线84#1号	315	30.343	156.42	156.42	未列入负面清单	30.67%
809	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV铁西线40#2号	50	40.35	19.83	19.83	未列入负面清单	9.03%
810	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV城线铁西中支线13号	200	42.608	74.78	74.78	未列入负面清单	-16.00%
811	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线63#11号	80	40.26	31.79	31.79	未列入负面清单	-23.83%
812	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV城线41号	315	9.138	223.22	223.22	未列入负面清单	-1.46%
813	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV城线28号	100	31.296	48.70	48.70	未列入负面清单	-13.60%
814	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV铁西线油库支7#1号	50	46.439	16.78	16.78	未列入负面清单	18.57%
815	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线石油支油支33号	200	42.736	74.53	74.53	未列入负面清单	-5.35%
816	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线水泥分界罗家山水井支7#柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
817	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线52号	50	51.668	14.17	14.17	未列入负面清单	2.59%
818	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线63#4号	50	179.682	-49.84	0.00	未列入负面清单	20.05%
819	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线石油支线21#1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
820	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV城线线车支2#1号	200	68.72	22.56	22.56	未列入负面清单	-11.26%
821	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线63#7+1号柱上变压器	50	40.167	19.92	19.92	未列入负面清单	315.49%
822	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南宜文分线宋家大棚支1号变压器	30	28.53	15.44	15.44	未列入负面清单	-13.54%
823	国网彰武县供电公司	后磨前66KV变电站	大四线3345	10KV3345大四线社居村分线13号变压器	200	17.669	124.66	124.66	未列入负面清单	-
824	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线苏力土分界支2号变压器	200	32.359	95.28	95.28	未列入负面清单	-31.83%
825	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线花家分线苏力土支7号变压器	200	66.523	26.95	26.95	未列入负面清单	397.58%
826	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中窑线3743	10KV3743中窑线山楼1分线4号变压器	100	31.33	48.67	48.67	未列入负面清单	-
827	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线内下三分05#变压器	160	63.973	25.64	25.64	未列入负面清单	24.82%
828	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线花家分线前苏力土支6号变压器	100	9.767	70.23	70.23	未列入负面清单	13.05%
829	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV二道河子线占房二台支8号变压器	160	30.864	78.62	78.62	未列入负面清单	18.28%
830	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV7342兴隆山线花家分线8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
831	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线花家分线前分支17号变压器	250	25.016	137.46	137.46	未列入负面清单	3.26%
832	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	西六线7345	10KV西六线铁西分线南台分2号柱上变压器	315	14.4	206.64	206.64	未列入负面清单	490.32%
833	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	西六线7345	10KV西六线三分线福家分台支3号变压器	100	93.899	-13.90	0.00	未列入负面清单	43.93%
834	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线三分线4号变压器	30	8.787	21.36	21.36	未列入负面清单	156.61%
835	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中窑线3743	10KV中窑线东六分线六支2号变压器	100	94.597	-14.60	0.00	未列入负面清单	19.50%
836	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线苏力土分界支1号变压器	80	47.587	25.93	25.93	未列入负面清单	-17.23%
837	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中窑线3743	10KV中窑线拉电分冷三分2号变压器	200	70.675	18.65	18.65	未列入负面清单	16.30%
838	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV二道河子线大棚支2号柱上变压器	50	11.838	34.08	34.08	未列入负面清单	-7.19%
839	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中窑线3743	10KV中窑线山楼分2号变压器	80	33.998	36.80	36.80	未列入负面清单	-12.21%
840	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	西六线7345	10KV西六线三分线红山三台分7号变压器	200	59.026	41.95	41.95	未列入负面清单	42.68%
841	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线10号变压器	200	77.743	4.51	4.51	未列入负面清单	5.41%
842	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线花家分线后苏力土支2号变压器	100	89.951	-9.95	0.00	未列入负面清单	40.56%
843	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线粮库家属分2号变压器	160	67.575	19.88	19.88	未列入负面清单	0.11%
844	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中窑线3743	10KV中窑线苏力土分界支8号变压器	100	64.412	15.59	15.59	未列入负面清单	-5.19%
845	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线苏力土分界支4号变压器	200	30.001	100.00	100.00	未列入负面清单	33.71%
846	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线内下三分01#变压器	80	86.774	-5.42	0.00	未列入负面清单	38.28%
847	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV3742清沟线85#右2号变压器	50	64.406	7.80	7.80	未列入负面清单	-
848	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中窑线3743	10KV中窑线苏力土分界西六支2号变压器	100	42.006	37.99	37.99	未列入负面清单	-19.49%
849	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线苏力土分线29号变压器	200	1529233.7	#####	0.00	未列入负面清单	9478.74%
850	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线157号变压器	200	11.951	136.10	136.10	未列入负面清单	-52.23%
851	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	西六线7345	10KV西六线三分线福家分台支5号变压器	100	78.084	1.92	1.92	未列入负面清单	8.72%
852	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	西六线7345	10KV西六线前分线3号变压器	100	36.45	43.55	43.55	未列入负面清单	-28.61%
853	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线苏力土分线5号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
854	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线苏力土分界中支5号柱上变压器	315	52.617	86.26	86.26	未列入负面清单	11.65%
855	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV7342兴隆山线花家分线前苏力土支3#柱上变压器	100	9.654	70.35	70.35	未列入负面清单	159.89%
856	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线行分2号变压器	100	50.516	29.48	29.48	未列入负面清单	-

857	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分线五家子分支73号变压器	80	67.669	9.86	9.86	未列入负面清单		3.68%
858	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分线福家村分支2号变压器	100	29.844	50.16	50.16	未列入负面清单		3.55%
859	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农本分八八-11号3号变压器	100	58.507	21.49	21.49	未列入负面清单		-1.23%
860	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线白山七分线白山五分4号变压器	200	9.281	141.44	141.44	未列入负面清单		-46.94%
861	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线魏分线魏分村南分1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-100.00%
862	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农本分力上井支12号变压器	200	29.32	101.36	101.36	未列入负面清单		-0.50%
863	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线主杆195号	100	30.273	49.73	49.73	未列入负面清单		-
864	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中密线3743	10kV中密线小房分27号变压器	200	20.401	119.20	119.20	未列入负面清单		-23.28%
865	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线刘春武分10号飞跃汽修变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
866	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分线五家子分支38号变压器	200	29.321	101.36	101.36	未列入负面清单		-10.71%
867	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农本分柳棚支7号变压器	160	91.91	-19.06	0.00	未列入负面清单		-1.97%
868	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中密线3743	10kV中密线拉拉屯分21号变压器	50	102.13	-11.07	0.00	未列入负面清单		8.33%
869	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线152号变压器	100	86.119	-6.12	0.00	未列入负面清单		-
870	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线魏分线白山六台支7号变压器	100	81.547	-1.55	0.00	未列入负面清单		130.49%
871	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线后中东井分线5号变压器	200	142.475	-124.95	0.00	未列入负面清单		29.11%
872	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农本分九支7+1号变压器	100	114.776	-34.78	0.00	未列入负面清单		5.34%
873	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线魏分线七支4号变压器	200	55.356	49.29	49.29	未列入负面清单		-15.33%
874	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线主杆88号(东岗子台)柱上变压器	50	27.518	26.24	26.24	未列入负面清单		-11.83%
875	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线高樓小区台	30	44.664	10.60	10.60	未列入负面清单		-
876	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线后中东井分线4号变压器	200	46.574	66.85	66.85	未列入负面清单		-4.79%
877	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线三分9号(东家一台)柱上变压器	100	73.436	6.56	6.56	未列入负面清单		10.55%
878	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线李春泰分支2号(东家一台)柱上变压器	160	10.854	110.63	110.63	未列入负面清单		-16.75%
879	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线魏分线后双分线4号变压器	200	23.511	112.98	112.98	未列入负面清单		-25.21%
880	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线魏一分线8号变压器	30	14.444	19.67	19.67	未列入负面清单		-
881	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线魏二分线9号变压器	100	54.458	25.54	25.54	未列入负面清单		18.33%
882	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线马房分6号变压器	160	60.992	30.41	30.41	未列入负面清单		13.70%
883	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分线48号变压器	100	26.148	53.85	53.85	未列入负面清单		-41.02%
884	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分线2号变压器	100	34.816	45.18	45.18	未列入负面清单		-24.38%
885	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分线山支15号变压器	30	60.579	5.83	5.83	未列入负面清单		5.15%
886	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分线三河五分18号变压器	100	64.419	15.58	15.58	未列入负面清单		43.63%
887	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线魏分线农本分3号变压器	200	73.435	13.13	13.13	未列入负面清单		4.59%
888	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线魏分线魏分村南分并支27号变压器	50	19.456	30.27	30.27	未列入负面清单		-0.28%
889	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分线三河四分支3号变压器	100	83.942	-3.94	0.00	未列入负面清单		-0.57%
890	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中密线3743	10kV中密线东六分后柳棚支5号变压器	100	116.455	-36.46	0.00	未列入负面清单		14.90%
891	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线齐家一分线4号变压器	160	76.855	5.03	5.03	未列入负面清单		45.08%
892	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线魏分力分68号变压器	100	41.74	38.26	38.26	未列入负面清单		2.26%
893	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分线前花分21号变压器	200	82.518	-5.04	0.00	未列入负面清单		54.03%
894	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老虎分线老虎南并支5号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-100.00%
895	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中密线3743	10kV中密线拉拉屯分拉拉屯支9号变压器	80	37.564	33.95	33.95	未列入负面清单		-2.58%
896	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线后于台台	100	66.526	13.47	13.47	未列入负面清单		-
897	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中密线3743	10kV中密线拉拉屯分2号支13号变压器	80	73.925	4.86	4.86	未列入负面清单		26.58%
898	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分线三河村变5号变压器	100	21.058	58.94	58.94	未列入负面清单		-20.30%
899	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农本分26号变压器	100	41.391	38.61	38.61	未列入负面清单		-33.26%
900	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线主杆297号变压器	100	41.617	38.38	38.38	未列入负面清单		-14.04%
901	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分线红山分39号变压器	80	37.004	34.40	34.40	未列入负面清单		224.79%
902	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线主杆24号变压器	200	26.111	107.78	107.78	未列入负面清单		44.58%
903	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线魏分太平河台	400	11.231	275.08	275.08	未列入负面清单		-
904	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线魏分线白山八台分支16号变压器	50	28.433	25.78	25.78	未列入负面清单		-6.05%
905	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分线三河三分支4号3#变压器	100	34.514	45.49	45.49	未列入负面清单		-5.53%
906	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线西岗子分4号(西岗子台)柱上变压器	160	30.284	79.55	79.55	未列入负面清单		15.24%
907	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后满分后新满整电支1+1号变压器	100	71.835	8.17	8.17	未列入负面清单		31.10%
908	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线29号变压器	200	50.48	59.04	59.04	未列入负面清单		2.33%
909	国网彰武县供电公司	城北66kV变电站	城北线1348	10kV城北线魏分线魏分村北支10号	200	37.682	84.64	84.64	未列入负面清单		4.42%
910	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线小赤山小苇子沟支1号变压器	80	21.276	46.98	46.98	未列入负面清单		-6.73%
911	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线183-11号变压器	100	44.923	35.08	35.08	未列入负面清单		-3.73%
912	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线3411	10kV大德线大德南分家分东大德支2号变压器	100	49.443	30.56	30.56	未列入负面清单		237.16%
913	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	城郊线1345	10kV城郊线26支4号	160	34.269	73.17	73.17	未列入负面清单		-3.30%
914	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线3411	10kV大德线大德南分家分东大德支2号变压器	315	318.661	-751.78	0.00	未列入负面清单		222.73%
915	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线东郊村下方支10号变压器(东郊村下方台)	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
916	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线魏分线魏分村北支3#台变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
917	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支33号变压器	100	33.652	46.35	46.35	未列入负面清单		24.16%
918	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支8号变压器	200	32.204	95.59	95.59	未列入负面清单		-27.06%
919	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支88号变压器	100	77.294	2.71	2.71	未列入负面清单		5.09%
920	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支14号变压器	30	83.402	-1.02	0.00	未列入负面清单		-6.20%
921	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支8号变压器	200	107.054	-54.11	0.00	未列入负面清单		-2.94%
922	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支29号变压器	200	40.472	79.06	79.06	未列入负面清单		9.71%
923	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支15号变压器	80	55.821	19.34	19.34	未列入负面清单		-1.48%
924	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支3号变压器	30	137.92	-17.38	0.00	未列入负面清单		3.17%
925	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支魏分村北支9号变压器	200	114.205	-68.41	0.00	未列入负面清单		-9.14%
926	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支魏分村北支7号变压器	30	67.811	3.66	3.66	未列入负面清单		0.06%
927	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线魏分线魏分村北支魏分村北支1号变压器	200	92.669	-25.34	0.00	未列入负面清单		7.76%
928	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线魏分线魏分村北支14号变压器	160	67.162	20.54	20.54	未列入负面清单		25.83%
929	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线魏分线魏分村北支魏分村北支3号柱上变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-
930	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线魏分线魏分村北支魏分村北支4号变压器	200	85.063	-10.13	0.00	未列入负面清单		90.21%
931	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲线3943	10kV3943马莲线魏分线魏分村北支魏分村北支9号变压器	50	43.332	18.33	18.33	未列入负面清单		-
932	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线魏分线魏分村北支魏分村北支3号变压器	200	22.977	114.05	114.05	未列入负面清单		12.99%
933	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线魏分线魏分村北支魏分村北支10号变压器	200	15.471	129.06	129.06	未列入负面清单		-1.54%
934	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV3546五峰北线魏分线魏分村北支魏分村北支1#	200	19.009	121.98	121.98	未列入负面清单		-3.00%

935	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV3546五峰北线高山台分线于家张家支17号	400	10.318	278.73	278.73	未列入负面清单	-
936	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线梁家分线87号变压器	30	60.377	5.89	5.89	未列入负面清单	-7.56%
937	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线于家分线王家支5号变压器	100	66.365	13.64	13.64	未列入负面清单	30.43%
938	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV北线2台支2#变压器	200	80.866	-1.73	0.00	未列入负面清单	58.81%
939	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不上分线前柳子分7号变压器	200	23.072	113.86	113.86	未列入负面清单	-5.93%
940	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不上分线113号变压器	200	15.732	128.54	128.54	未列入负面清单	-52.32%
941	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线东升移动支东南大棚支2号变压器	100	11.406	68.59	68.59	未列入负面清单	-3.24%
942	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线大林分分支户支4号变压器	100	88.477	-8.48	0.00	未列入负面清单	7.59%
943	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	马莲堡线3943	10KV马莲堡线村家分线古山支3号变压器	100	60.068	19.93	19.93	未列入负面清单	3.66%
944	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三分线古支20号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
945	国网彰武县供电公司	10KV古兴线GJ56	10KV7342兴隆山线三分线养棚厂分支1加001柱上变压器	400	56.612	97.55	97.55	未列入负面清单	-	
946	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三分线前古支12号变压器	200	18.753	122.49	122.49	未列入负面清单	23.32%
947	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三分线后古支3号变压器	100	35.708	44.29	44.29	未列入负面清单	2.04%
948	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三分线前古支14号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
949	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三分线古井支6号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
950	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三分线商家大棚支3号变压器	160	1.193	126.09	126.09	未列入负面清单	-53.92%
951	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三分线前古井支16*1号柱上变压器	50	37.775	21.11	21.11	未列入负面清单	193.77%
952	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古兴线GJ56	10KV7342兴隆山线三分线分线34号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
953	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线三分线小林家分支23号变压器	100	10.193	69.81	69.81	未列入负面清单	-43.09%
954	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线东一册3号变压器	200	22.598	114.80	114.80	未列入负面清单	-
955	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线沙力北分线支19号变压器	100	43.403	36.60	36.60	未列入负面清单	-10.11%
956	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线柳家分2号变压器	400	19.489	242.04	242.04	未列入负面清单	-1.54%
957	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线北沟分线西支3号柱上变压器	200	70.338	19.32	19.32	未列入负面清单	32.18%
958	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线沙力北分线支27号变压器	80	76.745	2.60	2.60	未列入负面清单	119.67%
959	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线沙力北分线支30号变压器	100	49.097	30.90	30.90	未列入负面清单	6.24%
960	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线柳家分6号变压器	100	38.999	41.00	41.00	未列入负面清单	-4.75%
961	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线沙力北分线支26号变压器	100	74.131	5.87	5.87	未列入负面清单	19.24%
962	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线北沟分线西支10号柱上变压器	200	58.245	43.51	43.51	未列入负面清单	26.84%
963	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线沙力北分线支40号变压器	160	59.239	33.22	33.22	未列入负面清单	34.49%
964	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线北沟分7号变压器	50	68.428	5.79	5.79	未列入负面清单	-1.08%
965	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线沙力北分线林台北台支1号变压器	315	26.786	167.62	167.62	未列入负面清单	6.77%
966	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线柳家分21号变压器	160	47.886	51.38	51.38	未列入负面清单	15.50%
967	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线沙力北分线支6号变压器	400	31.519	193.92	193.92	未列入负面清单	33.90%
968	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线北沟分线西支二支2号变压器	200	54.669	50.66	50.66	未列入负面清单	19.00%
969	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	专业线3343	10KV专业线东沟分线商家大棚支9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
970	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线王家支家支30号变压器	200	7.697	144.61	144.61	未列入负面清单	-9.02%
971	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线吉三二支3号变压器	100	105.424	-25.42	0.00	未列入负面清单	6.70%
972	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线建材市场分7号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
973	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线双山子五组分线13号变压器	100	78.512	1.49	1.49	未列入负面清单	-11.23%
974	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线双山子五组分线六七组支1号变压器	100	41.943	38.06	38.06	未列入负面清单	-23.09%
975	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线双山子五组分线支4#	200	4.967	150.07	150.07	未列入负面清单	-
976	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线双山子五组分线双山子七组支11号变压器	100	127.25	-47.25	0.00	未列入负面清单	5.63%
977	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线四组分线3号变压器	315	93.636	-42.95	0.00	未列入负面清单	-0.55%
978	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线四组分线5号变压器	200	28.59	102.82	102.82	未列入负面清单	-31.02%
979	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线三家子分线6号变压器	200	52.809	54.38	54.38	未列入负面清单	-1.23%
980	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线自来水分线5号变压器	50	25.607	27.20	27.20	未列入负面清单	6.68%
981	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线105号变压器	400	11.778	272.89	272.89	未列入负面清单	-0.48%
982	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线长沟西组分线4号变压器	100	95.91	-15.91	0.00	未列入负面清单	-0.93%
983	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线西沟分44号变压器	200	16.546	126.91	126.91	未列入负面清单	-26.11%
984	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV3941广正线正线三分支线11号柱上变压器	200	22.514	114.97	114.97	未列入负面清单	28.14%
985	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线刘家分7号变压器	200	23.947	112.11	112.11	未列入负面清单	321.41%
986	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线22#变压器	250	42.078	94.81	94.81	未列入负面清单	-5.49%
987	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3544	10KV后新秋线柳子分线19号变压器	315	18.638	193.29	193.29	未列入负面清单	58.06%
988	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线宜安15#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
989	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线五峰二组分线11号变压器	200	18.86	122.28	122.28	未列入负面清单	6.62%
990	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线五峰二组分线143号变压器	160	24.749	88.40	88.40	未列入负面清单	-3.78%
991	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线赵家分线石岭六组分支5号变压器	200	16.12	127.76	127.76	未列入负面清单	-18.31%
993	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线赵家分线王中分支46号变压器	100	87.826	-7.83	0.00	未列入负面清单	-2.23%
994	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线宜安2#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
995	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线宜安20#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
996	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线王中分支北法子支6号变压器	100	63.996	16.00	16.00	未列入负面清单	-
997	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线王中分支少岗子支22号变压器	160	31.934	76.91	76.91	未列入负面清单	-30.11%
998	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线赵家分线西石岭子分支7号变压器	200	24.954	110.09	110.09	未列入负面清单	-5.35%
999	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线柳子后分线8号变压器	80	56.837	18.53	18.53	未列入负面清单	-17.21%
1000	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线赵家分线东岗支5号变压器	50	93.3	-8.65	0.00	未列入负面清单	4.40%
1001	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小四方线061#变压器	100	40.61	39.39	39.39	未列入负面清单	-2.71%
1002	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV7342二道河子线万宝城分97(后停台)柱上变压器	100	43.242	36.76	36.76	未列入负面清单	13.75%
1003	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS46线	10KV西家子线油场分线通安07号变压器	100	69.176	10.82	10.82	未列入负面清单	3.95%
1004	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS46线	10KV西家子线农机分线02号变压器	200	5.433	149.13	149.13	未列入负面清单	-41.35%
1005	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS46线	10KV西家子线马林分马尾支45号变压器	200	40.404	79.19	79.19	未列入负面清单	13.72%
1006	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV二道河子线施家2#分支线11#变压器	200	18.42	123.16	123.16	未列入负面清单	-
1007	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV西家子线长地子分线西七组支02号变压器	100	54.481	25.52	25.52	未列入负面清单	-2.60%
1008	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线FJ42	10KV冯家线西家5分线柏家大棚支4号变压器	30	25.794	16.26	16.26	未列入负面清单	-17.29%
1009	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城中线1344	10KV城中线中西联络线37号	400	46.477	134.09	134.09	未列入负面清单	0.72%
1010	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城中线1344	10KV城中线双庙分线双庙支2号变压器	160	47.211	52.46	52.46	未列入负面清单	3.51%
1011	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线FJ42	10KV冯家线冷大冲分线北支1#	50	9.109	35.45	35.45	未列入负面清单	-
1012	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线FJ42	10KV冯家线塘坊分线不等滴灌井支1号变压器	50	84.656	-2.33	0.00	未列入负面清单	15.08%

1013	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城壕线西中支4线4石4号	100	21.637	58.36	58.36	未列入负面清单	-4.94%
1014	国网彰武县供电公司	满堂66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线西隆分枝150号变压器	30	67.624	3.71	3.71	未列入负面清单	283.39%
1015	国网彰武县供电公司	满堂66kV变电站	西堡子南线7643	10kV西堡子南线西隆分枝西二号台支10号变压器	30	143.36	-19.01	0.00	未列入负面清单	10.03%
1016	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线百家分家支4号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
1017	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线二百五十二号百果园支1#变压器	100	2.677	77.32	77.32	未列入负面清单	-
1018	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线东家分22号变压器	200	22.064	115.87	115.87	未列入负面清单	20.09%
1019	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	后新街线3344	10kV老线分线白音支07#变压器	100	80.945	-0.94	0.00	未列入负面清单	1.08%
1020	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直分马家二台支04号变压器	50	46.133	16.93	16.93	未列入负面清单	-3.79%
1021	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线城壕分线八家子一2号支7号变压器	160	69.232	17.23	17.23	未列入负面清单	32.76%
1022	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前孔家分06#杆变压器	100	38.081	41.92	41.92	未列入负面清单	-2.05%
1023	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小三家分家支012号变压器	200	12.722	134.56	134.56	未列入负面清单	-40.91%
1024	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	后新街线3344	10kV后新街线东家支西支02#变压器	100	74.243	5.76	5.76	未列入负面清单	27.09%
1025	国网彰武县供电公司	四合66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线东家石场分马支5号变压器	200	66.42	27.16	27.16	未列入负面清单	8.77%
1026	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线一二号分02#变压器	30	83.881	-1.16	0.00	未列入负面清单	-4.45%
1027	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线东家分台分7号变压器	160	67.262	20.38	20.38	未列入负面清单	50.25%
1028	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道线3441	10kV东家台	400	11.702	273.19	273.19	未列入负面清单	-0.45%
1029	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	后新街线3344	10kV3344后新街线小四分枝25石1号	50	41.358	19.32	19.32	未列入负面清单	-
1030	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线中嘴南东分对嘴东台支7号变压器	80	48.194	25.44	25.44	未列入负面清单	-5.99%
1031	国网彰武县供电公司	四合66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线110号变压器	160	66.172	22.12	22.12	未列入负面清单	453.61%
1032	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线东家分五家子分014号变压器	200	13.827	132.35	132.35	未列入负面清单	-48.01%
1033	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线大八家林场分枝002号变压器	100	28.665	51.34	51.34	未列入负面清单	14.69%
1034	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线五峰南二分枝5号变压器	200	47.069	65.86	65.86	未列入负面清单	12.45%
1035	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力子分小支28号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1036	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城壕线1345	10kV镇南中街中西路联络线32号	200	40.57	78.86	78.86	未列入负面清单	0.04%
1037	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线牛分山岭和支8#杆上变压器	100	35.098	44.90	44.90	未列入负面清单	299.61%
1038	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线沙力子分原西支2#杆变压器	50	42.545	18.73	18.73	未列入负面清单	135.44%
1039	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线佳美分6#	100	68.269	11.73	11.73	未列入负面清单	-
1040	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线文明分两家子支3#变压器	100	27.718	52.28	52.28	未列入负面清单	37.00%
1041	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分18#变压器	200	37.926	84.15	84.15	未列入负面清单	70.00%
1042	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城壕线1345	10kV1345城壕线主干25号	200	6.825	146.35	146.35	未列入负面清单	-
1043	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇南线3242	10kV镇南线直东分西向小四支1号变压器	200	82.973	-5.95	0.00	未列入负面清单	12.30%
1044	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分班鲁花支4号变压器	100	66.089	13.91	13.91	未列入负面清单	30.23%
1045	国网彰武县供电公司	满堂66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线178号变压器	200	14.569	130.86	130.86	未列入负面清单	-
1046	国网彰武县供电公司	荆林线4042	荆林线4042	10kV荆林线荆林分11号变压器	100	140.464	-60.46	0.00	未列入负面清单	18.18%
1047	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线前板板大棚支02号变压器	30	25.226	16.43	16.43	未列入负面清单	3.89%
1048	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小支支11号杆变	200	8.96	142.08	142.08	未列入负面清单	-8.14%
1049	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小支支27号杆变	50	132.959	-28.48	0.00	未列入负面清单	16.03%
1050	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线西分苏家3号大棚支03号杆变	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1051	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小支支20号杆变	100	73.771	6.23	6.23	未列入负面清单	238.03%
1052	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线碱厂分26号杆变	100	48.169	31.83	31.83	未列入负面清单	-2.54%
1053	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线97号杆变	50	54.052	12.97	12.97	未列入负面清单	-1.24%
1054	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线西分五支1#杆上变压器	100	109.108	-29.11	0.00	未列入负面清单	233.94%
1055	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线西分后西支04号杆变	200	29.146	101.71	101.71	未列入负面清单	0.40%
1056	国网彰武县供电公司	满堂66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西分程沟支东支2号变压器	200	19.861	120.28	120.28	未列入负面清单	-47.20%
1057	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉子分枝污水支吉子村四组变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
1058	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音分89号变压器	200	44.398	71.20	71.20	未列入负面清单	25.13%
1059	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线东家分家2号大棚支3号变压器	50	17.562	31.22	31.22	未列入负面清单	-19.74%
1060	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线30石5号	200	61.323	37.35	37.35	未列入负面清单	12.46%
1061	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线72石5号	100	72.983	7.02	7.02	未列入负面清单	1.76%
1062	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不上分70+1号杆上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
1063	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线西前分45号变压器	200	20.923	118.15	118.15	未列入负面清单	-
1064	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西前分西前分中支6号变压器	80	94.312	-11.45	0.00	未列入负面清单	3.19%
1065	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线F141	10kV大德线东家分台分7号变压器	200	23.661	112.68	112.68	未列入负面清单	11.65%
1066	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道线3441	10kV东家台	400	43.003	147.99	147.99	未列入负面清单	54.99%
1067	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	1物流线7443	10kV兴隆堡西下分线9号变压器	315	203.22	-388.14	0.00	未列入负面清单	22.55%
1068	国网彰武县供电公司	满堂66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分台支4号变压器	400	23.038	227.85	227.85	未列入负面清单	92.49%
1069	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	团结线4041	10kV团结线电信分4号变压器	400	78.191	7.24	7.24	未列入负面清单	16.98%
1070	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线F141	10kV大德线南分线南家2号支4号	315	61.512	58.24	58.24	未列入负面清单	498.38%
1071	国网彰武县供电公司	满堂66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分99号变压器	100	101.757	-21.76	0.00	未列入负面清单	121.06%
1072	国网彰武县供电公司	四合66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线东家石场分83号变压器	100	6.612	73.39	73.39	未列入负面清单	-8.43%
1073	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西山支16号变压器	50	51.289	14.36	14.36	未列入负面清单	178.28%
1074	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线菜园子分125号变压器	80	47.688	25.85	25.85	未列入负面清单	3.35%
1075	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙南4号并支5号变压器	50	6.007	37.00	37.00	未列入负面清单	-55.46%
1076	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	后新街线3344	10kV后新街线小四分线小四家中支线02#变压器	200	54.457	51.09	51.09	未列入负面清单	39.48%
1077	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线东家分69+1号变压器	160	91.284	-18.05	0.00	未列入负面清单	10.91%
1078	国网彰武县供电公司	四合66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线东家石场分后马支10号变压器	50	24.805	27.60	27.60	未列入负面清单	214.16%
1079	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线二一分线三网七分台1号变压器	50	25.971	27.01	27.01	未列入负面清单	2.47%
1080	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线西线分线西四台分支11号变压器	400	40.135	11.96	11.96	未列入负面清单	2.20%
1081	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯家分南家支9#变压器	200	63.265	33.47	33.47	未列入负面清单	28.48%
1082	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后二分后红支4号变压器	100	37.339	42.66	42.66	未列入负面清单	4.76%
1083	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	大四线3345	10kV大四线291#变压器	400	21.681	233.28	233.28	未列入负面清单	30.04%
1084	国网彰武县供电公司	满堂66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分枝沙家分支16号变压器	400	123.984	-175.94	0.00	未列入负面清单	-
1085	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线西一分西二支4号变压器	200	44.189	71.62	71.62	未列入负面清单	10.81%
1086	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干84号变压器	200	17.618	124.76	124.76	未列入负面清单	-29.41%
1087	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分20号变压器	630	29.803	316.24	316.24	未列入负面清单	13.27%
1088	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线菜园分枝分家支12号变压器	80	63.576	13.14	13.14	未列入负面清单	0.79%
1089	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线十里堡分10号杆变	50	4.328	37.84	37.84	未列入负面清单	-45.19%
1090	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山分枝于家分支29号变压器	160	41.979	60.83	60.83	未列入负面清单	15.14%

1091	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分线北太平棚广5号变压器	200	18,044	123.91	123.91	未列入负面清单	-45.97%
1092	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分线芳草岗支25号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1093	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线广一分三47号变压器	100	111,884	-31.88	0.00	未列入负面清单	-0.12%
1094	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分村棚支2号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
1095	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分棚苏棚支14号变压器	50	28,811	25.59	25.59	未列入负面清单	-9.95%
1096	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线大林台分线东力支38号变压器	200	50,565	58.87	58.87	未列入负面清单	-0.63%
1097	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线西南段分线正南段支5号变压器	100	70,714	9.29	9.29	未列入负面清单	-2.18%
1098	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线刘家分小五组支12号变压器	100	109,479	-29.48	0.00	未列入负面清单	33.70%
1099	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团林线TS46线	10KV两家子线马林分马尾组支04号变压器	400	26,602	213.59	213.59	未列入负面清单	164.97%
1100	国网彰武县供电公司	曹家岗66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线南家分3号变压器	200	46,153	67.69	67.69	未列入负面清单	12.21%
1101	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线塔外潘1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
1102	国网彰武县供电公司	曹家岗66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线西棚南家分七家子支16号变压器	30	62,235	5.33	5.33	未列入负面清单	-11.60%
1103	国网彰武县供电公司	西八66KV变电站	10KV西城线3541	10KV西城线园分21号变压器	100	15,906	64.09	64.09	未列入负面清单	-
1104	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线北沟分29号变压器	315	111,702	-99.86	0.00	未列入负面清单	328.47%
1105	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	大四线3345	10KV大四线阿古庙分三后支4#变压器	100	32,108	47.89	47.89	未列入负面清单	-31.27%
1106	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分线东河组支024号变压器	100	41,847	38.15	38.15	未列入负面清单	13.77%
1107	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线南家屯1号	200	18,912	122.18	122.18	未列入负面清单	-
1108	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线北王家分12号柱变	315	27.29	166.04	166.04	未列入负面清单	1.59%
1109	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线山分直东台支06号	50	48,367	15.82	15.82	未列入负面清单	-15.42%
1110	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV7342兴隆山线花家分线北分支6号+1变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1111	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一程树分大赵屯支3号变压器	315	26,729	167.80	167.80	未列入负面清单	16.01%
1112	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章西线3141	10KV章西线耀棚分广德信支5号变压器	30	37,484	34.01	34.01	未列入负面清单	-0.69%
1113	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	大四线3345	10KV大四线夕明分八里支5#变压器	100	98.89	-18.89	0.00	未列入负面清单	8.60%
1114	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分沙力沟支4号变压器	100	49,599	30.40	30.40	未列入负面清单	10.09%
1115	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV3245哈西线富育场支8号	50	55,148	12.43	12.43	未列入负面清单	-
1116	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线南家分社二支8号变压器	200	67,664	24.67	24.67	未列入负面清单	391.47%
1117	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线一家子一家子支4号变压器	100	40,043	39.96	39.96	未列入负面清单	186.65%
1118	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线主杆13号变压器	315	38,191	131.70	131.70	未列入负面清单	40.06%
1119	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线团分2号并团分支2号变压器	100	95,793	-15.79	0.00	未列入负面清单	34.03%
1120	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线主杆177号变压器	200	17,157	125.69	125.69	未列入负面清单	304.10%
1121	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	马连线3943	10KV马连线线石场分后支5号变压器	200	25,772	108.46	108.46	未列入负面清单	22.76%
1122	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线联通分八股子支60号变压器	80	48,051	25.56	25.56	未列入负面清单	-3.74%
1123	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线王家分线东家分支3号变压器	100	50,555	29.45	29.45	未列入负面清单	1.42%
1124	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线花家分线前分支11号变压器	200	29,006	101.99	101.99	未列入负面清单	22.68%
1125	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分前支5号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
1126	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV7342二道河子线万宝村支5号(万宝台)上变压器	400	21,233	235.07	235.07	未列入负面清单	45.95%
1127	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小房支线小西家南支09#变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
1128	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小房支线乐园二支05#变压器	400	11,565	273.74	273.74	未列入负面清单	-10.05%
1129	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线10分4号	100	47,879	32.12	32.12	未列入负面清单	-9.69%
1130	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线女分线刘家分2支32号变压器	100	3,408	76.59	76.59	未列入负面清单	-24.60%
1131	国网彰武县供电公司	曹家岗66KV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线平安支王家分支4号变压器	200	36,572	86.86	86.86	未列入负面清单	4.07%
1132	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线阿古庙分13号变压器	200	23,108	113.78	113.78	未列入负面清单	-7.01%
1133	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线三道沟分金牛棚支2号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1134	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线喇嘛山分太平山支57号变压器	200	83,392	-6.78	0.00	未列入负面清单	64.57%
1135	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线东力支西四力支1号变压器	200	32,962	94.08	94.08	未列入负面清单	23.38%
1136	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线喇嘛山分29号变压器	200	52,914	54.17	54.17	未列入负面清单	-19.02%
1137	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线东八组大棚分6号变压器	50	24,215	27.89	27.89	未列入负面清单	5.43%
1138	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线南家北支1号变压器	200	53,285	53.43	53.43	未列入负面清单	-15.84%
1139	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线南家分小南家分2号变压器	100	43,577	36.42	36.42	未列入负面清单	9.73%
1140	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线喇嘛山分大地子2#支16号变压器	100	32,361	47.64	47.64	未列入负面清单	99.59%
1141	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线隆分线南家分1号变压器	315	61,554	58.10	58.10	未列入负面清单	10.38%
1142	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力分沙力支4#	200	93,467	-26.93	0.00	未列入负面清单	-
1143	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线东木末四支10号变压器	100	45,317	34.68	34.68	未列入负面清单	9.81%
1144	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线三道沟分土城子支2号变压器	160	38,986	65.62	65.62	未列入负面清单	-2.21%
1145	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线后林分5号变压器	200	26,599	106.02	106.02	未列入负面清单	-
1146	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	两家子线刘家分线南家分三块石支	200	23,017	113.97	113.97	未列入负面清单	27.79%
1147	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	阿尔乡线7842	10KV阿尔乡街17号变压器	160	23,894	89.77	89.77	未列入负面清单	7.32%
1148	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	李家线4043	10KV4043李家线南家分线南家分3号	50	271,357	-95.66	0.00	未列入负面清单	382.86%
1149	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团林线TS45线	10KV两家子线罗家分04号变压器	80	91,742	-9.39	0.00	未列入负面清单	33.94%
1150	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章西线3141	10KV章西线复合分西西家分2支6号变压器	50	338,563	-129.28	0.00	未列入负面清单	75.17%
1151	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线南家分刘家东支14号柱上变压器	200	23,858	112.28	112.28	未列入负面清单	7.71%
1152	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	荆林线4042	10KV荆林线大兴全分家支4号变压器	100	37,579	42.42	42.42	未列入负面清单	-0.71%
1153	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不上分线小王家分15号变压器	100	30,499	49.50	49.50	未列入负面清单	-31.99%
1154	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线南家分线南家分6号变压器	30	8,929	21.32	21.32	未列入负面清单	-28.60%
1155	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线三道沟分三道沟支10号变压器	200	75,898	8.20	8.20	未列入负面清单	-2.08%
1156	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团林线TS41线	10KV两家子线北塔子分一组支02号变压器	160	47,318	52.29	52.29	未列入负面清单	3.73%
1157	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线南家分北家支1号变压器	100	23,124	56.88	56.88	未列入负面清单	3.18%
1158	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线三家子分线22号变压器	100	31,659	48.34	48.34	未列入负面清单	-34.77%
1159	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV3143章东线家支支11号柱上变压器	100	6,332	73.67	73.67	未列入负面清单	189.86%
1160	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线南家分南家分11#变压器	100	6,888	73.11	73.11	未列入负面清单	3.57%
1161	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线南家分南家分台村支15号变压器	200	24,023	111.95	111.95	未列入负面清单	190.49%
1162	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线南家分南家分101号变压器	30	63,707	4.89	4.89	未列入负面清单	-7.46%
1163	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线南家分南家分6支4号变压器	30	91,357	-3.41	0.00	未列入负面清单	3.16%
1164	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	荆林线4042	10KV荆林线大兴全分三家子支10号变压器	200	50,573	58.85	58.85	未列入负面清单	45.32%
1165	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分106号变压器	100	36,482	43.52	43.52	未列入负面清单	217.49%
1166	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线联通分19号变压器	80	20,118	47.91	47.91	未列入负面清单	0.01%
1167	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	专业线3343	10KV专业线东沟分西西家支3村1号变压器	100	69,277	10.72	10.72	未列入负面清单	20.22%
1168	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白音花线7841	10KV7841白音花线主杆140号	50	57,887	11.06	11.06	未列入负面清单	130.61%

1169	国网彰武县供电公司	后新街66KV变电站	专业线3343	10KV专业线主干68号变压器	200	36,588	86.82	86.82	未列入负面清单			-32.99%
1170	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线八尺沟子分前三义台大翻叉05号柱变	200	55,851	48.30	48.30	未列入负面清单			-
1171	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线大德南分家分线三分支2号变压器	400	7,02	291.92	291.92	未列入负面清单			-47.75%
1172	国网彰武县供电公司	后新街66KV变电站	专业线3343	10KV专业线东沟分线与家沟分线30号变压器	200	19,756	120.49	120.49	未列入负面清单			14.01%
1173	国网彰武县供电公司	后新街66KV变电站	专业线3343	10KV专业线东沟分线77号变压器	50	12,939	33.53	33.53	未列入负面清单			-10.88%
1174	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线八尺沟子分前三义台05号变压器	100	42,438	37.56	37.56	未列入负面清单			-34.53%
1175	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	满堂红南线7650	10KV满堂红南线大板分沈家支4号变压器	400	33,258	186.97	186.97	未列入负面清单			90.91%
1176	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分44号变压器	400	1,652	313.39	313.39	未列入负面清单			-21.92%
1177	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线大德北分大地分后大天支13号变压器	100	47,868	32.13	32.13	未列入负面清单			1.68%
1178	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	满堂红南线7650	10KV满堂红南线71号柱上变压器	200	10,412	139.18	139.18	未列入负面清单			6.42%
1179	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇北线1545	10KV镇北线48东7号	200	30,371	99.26	99.26	未列入负面清单			-30.05%
1180	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线100号变压器	200	23,789	112.46	112.46	未列入负面清单			3.37%
1181	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义分薛家鸡场支5号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
1182	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇北线1552	10KV镇北线26号	200	21,23	117.54	117.54	未列入负面清单			-
1183	国网彰武县供电公司	普福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线后福兴地分11号变压器	50	108,171	-14.09	0.00	未列入负面清单			-0.96%
1184	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	满堂红南线7650	10KV7650满堂红南线腰与分线5号变压器	200	44,604	70.79	70.79	未列入负面清单			-
1185	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	满堂红南线7650	10KV7650满堂红南线大板分沈家支分后韩支12号变压器	100	32,879	47.12	47.12	未列入负面清单			-
1186	国网彰武县供电公司	普福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线福西2分2号变压器	200	36,879	86.24	86.24	未列入负面清单			8.43%
1187	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线FJ41	10KV大德线大德北分西福西分8号变压器	200	66,003	27.99	27.99	未列入负面清单			9.08%
1188	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线FJ42	10KV冯家线51号变压器	200	63,067	33.87	33.87	未列入负面清单			5.48%
1189	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不上分线大五分支63号变压器	200	74,012	11.98	11.98	未列入负面清单			40.02%
1190	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV3546五峰北线八组支东井七组支5号变压器	100	57,141	22.86	22.86	未列入负面清单			12.35%
1191	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇北线3242	10KV镇北线7分4号变压器	200	11,711	136.58	136.58	未列入负面清单			-
1192	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中窑线3743	10KV中窑线96号变压器	200	79,862	0.28	0.28	未列入负面清单			1.20%
1193	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古井线DJ56	10KV兴隆山线三合三分三台9号柱上变压器	50	31.16	24.42	24.42	未列入负面清单			-
1194	国网彰武县供电公司	清沟线3742	10KV清沟线二三三分93#变压器	80	49,425	24.46	24.46	24.46	未列入负面清单			-1.13%
1195	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城岗线1345	10KV城中线中西联络线22东2号	200	26,983	106.03	106.03	未列入负面清单			-24.14%
1196	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线大板分沈家支分39号变压器	100	56,786	23.21	23.21	未列入负面清单			1.50%
1197	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线四线分17#变压器	100	51.34	28.66	28.66	未列入负面清单			-6.55%
1198	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线六股道分5#变压器	100	140,333	-60.33	0.00	未列入负面清单			88.84%
1199	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线六股道分六股道北分5号变压器	100	65,129	14.87	14.87	未列入负面清单			32.56%
1200	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV3742清沟线二三六分线二三六分2#支12#	100	39,975	42.03	42.03	未列入负面清单			-
1201	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线主干71号变压器	100	85,299	-5.93	0.00	未列入负面清单			13.21%
1202	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南一组支1#变压器	100	72,184	7.82	7.82	未列入负面清单			-4.93%
1203	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分一家子三队支38号变压器	100	55,102	24.90	24.90	未列入负面清单			11.33%
1204	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义分南厂冷棚支32号变压器	400	2,041	311.84	311.84	未列入负面清单			107.03%
1205	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线FJ42	10KV冯家线老里井分里井支1号变压器	200	81,263	-2.53	0.00	未列入负面清单			53.70%
1206	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线FJ42	10KV冯家线西古西分1#变压器	200	19,04	121.92	121.92	未列入负面清单			19.56%
1207	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中窑线3743	10KV中窑线小房分51号变压器	80	34,471	36.42	36.42	未列入负面清单			-0.94%
1208	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线化杆支线2号	315	40,797	123.49	123.49	未列入负面清单			-18.46%
1209	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线铁东支铁东二台支6号变压器	100	6,582	73.42	73.42	未列入负面清单			6.75%
1210	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线东梁支东梁支4号变压器	200	13,217	133.57	133.57	未列入负面清单			-6.05%
1211	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线菜园分119号变压器	100	17,463	62.54	62.54	未列入负面清单			-40.99%
1212	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇北线3242	10KV镇北线7分5号变压器	315	64,318	49.40	49.40	未列入负面清单			-2.87%
1213	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线广分册柳支2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1214	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后分册高支10号变压器	200	35,614	88.77	88.77	未列入负面清单			53.02%
1215	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线采石高支高支家院农场支6#	200	15,002	130.00	130.00	未列入负面清单			-
1216	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线三岔官山子支5号变压器	50	82,455	-1.23	0.00	未列入负面清单			10.04%
1217	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线三岔官分大木头支30号变压器	100	40,754	39.25	39.25	未列入负面清单			224.74%
1218	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线三岔官分小区支1号变压器	50	83,289	-1.64	0.00	未列入负面清单			5.17%
1219	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线三岔官分东支4号变压器	200	26,815	106.37	106.37	未列入负面清单			-26.59%
1220	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线采家分31号变压器	315	15,036	204.64	204.64	未列入负面清单			-22.70%
1221	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线三岔官分六家子台	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1222	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	马莲堡线3943	10KV3943马莲堡线分家分那古山南台支15号	50	16,576	31.71	31.71	未列入负面清单			-
1223	国网彰武县供电公司	后新街66KV变电站	后新街线3344	10KV后新街线钢厂分团养场支16#	100	7,671	72.33	72.33	未列入负面清单			-
1224	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	林古线3144	10KV林古线29号变压器	200	57,635	44.73	44.73	未列入负面清单			0.28%
1225	国网彰武县供电公司	城郊线7344	10KV城郊线吉院子分吉院子六组机井支5#柱上变压器	400	22,424	230.30	230.30	230.30	未列入负面清单			64.47%
1226	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线赵家分线石岭北分支18号变压器	200	58,549	42.90	42.90	未列入负面清单			11.93%
1227	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线南线分线48号变压器	30	28,984	15.30	15.30	未列入负面清单			-16.05%
1228	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线三组均分屯花岗铺台支2号变压器	200	33,292	93.42	93.42	未列入负面清单			-15.32%
1229	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯家线3642	10KV冯家线东八南分6#变压器	200	21,228	117.54	117.54	未列入负面清单			313.61%
1230	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山左线TS45线	10KV两家子线马德分08号变压器	100	32,164	47.84	47.84	未列入负面清单			-30.11%
1231	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山左线TS45线	10KV两家子线左家分20号变压器	400	7,433	290.27	290.27	未列入负面清单			-11.30%
1232	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线八组子分124号变压器	50	94,564	-7.28	0.00	未列入负面清单			11.03%
1233	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线后玻璃分付元电支3号变压器	200	46,915	66.17	66.17	未列入负面清单			21.43%
1234	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线林业站分3号变压器	50	68,522	5.74	5.74	未列入负面清单			5.81%
1235	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线东郭家分14号变压器	200	40,493	79.01	79.01	未列入负面清单			69.74%
1236	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV3742清沟线二三西南分2号变压器	200	22,251	115.50	115.50	未列入负面清单			-
1237	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城岗线1345	10KV城中线柳营支7#柱上变压器	400	18,981	244.08	244.08	未列入负面清单			-
1238	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线大一分3号变压器	400	50,23	119.08	119.08	未列入负面清单			72.59%
1239	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	大德线FJ41	10KV大德线乡直分3号变压器	400	39,176	163.30	163.30	未列入负面清单			7.96%
1240	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分东三座土支22号变压器	200	18,111	123.78	123.78	未列入负面清单			41.15%
1241	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线干眼项目区满源2号变压器	50	80,584	-0.29	0.00	未列入负面清单			9.67%
1242	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线中分西后支2号变压器	200	22,45	115.10	115.10	未列入负面清单			-0.50%
1243	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线水木分九支24号变压器	200	28,95	102.10	102.10	未列入负面清单			-18.55%
1244	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯南线3644	10KV冯南线南家分17号变压器	200	40,128	79.74	79.74	未列入负面清单			11.33%
1245	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分西前支4号变压器	400	53,828	104.69	104.69	未列入负面清单			79.67%
1246	国网彰武县供电公司	城郊线7344	10KV城郊线三分12号变压器	400	14,071	263.72	263.72	263.72	未列入负面清单			80.32%

1247	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV3741大庙线张洪源分线三1号分支2号柱上变压器	400	24.106	223.58	223.58	未列入负面清单	8.54%
1248	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线张洪源分线小8号柱上变压器	160	77.099	4.64	4.64	未列入负面清单	0.59%
1249	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线张洪源分线二2号变压器	80	81.829	-1.46	0.00	未列入负面清单	1.09%
1250	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线张洪源分线二1#支2#	100	47.555	32.45	32.45	未列入负面清单	-
1251	国网彰武县供电公司	城六66KV变电站	西六线7345	10KV西六线木家分线木家支6号柱上变压器	200	17.494	125.01	125.01	未列入负面清单	-
1252	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线与占房分8号变压器	200	29.03	101.94	101.94	未列入负面清单	-1.30%
1253	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线主杆135号变压器	100	69.758	10.24	10.24	未列入负面清单	11.19%
1254	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线四合屯2号分支5号	100	19.477	60.52	60.52	未列入负面清单	167.28%
1255	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线张洪源分线3号台变压器	100	50.42	29.58	29.58	未列入负面清单	-
1256	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线张洪源分线3号台变压器	50	6.019	36.99	36.99	未列入负面清单	-0.44%
1257	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线木材厂支张风支1号变压器	100	54.956	25.04	25.04	未列入负面清单	-17.36%
1258	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线清沟分线三道沟分24号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
1259	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线北山分线木家支3号变压器	50	69.242	5.38	5.38	未列入负面清单	-
1260	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线安达分08号柱变	200	30.403	99.19	99.19	未列入负面清单	0.22%
1261	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线273号柱变	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1262	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈尔套线3241	10KV哈尔套线前何家分何家支6号变压器	400	8.547	285.81	285.81	未列入负面清单	-32.90%
1263	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV3741大庙线八册分20号	200	30.634	98.73	98.73	未列入负面清单	-
1264	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分线周家支2#支7号	100	37.675	42.33	42.33	未列入负面清单	-
1265	国网彰武县供电公司	两家子线3542	两家子线3542	10KV两家子线周家分线李家山支2#支4号	200	20.992	118.02	118.02	未列入负面清单	16.90%
1266	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山线TS41线	10KV两家子线长坨子分094号变压器	200	18.431	123.14	123.14	未列入负面清单	-15.20%
1267	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV3742清沟线下二北分线3号变压器	100	24.807	55.19	55.19	未列入负面清单	-
1268	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	二道联络线3441	10KV西庙台	200	15.215	129.57	129.57	未列入负面清单	-3.10%
1269	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	满堂红北线7047	10KV满堂红北线乡直分三井支1号变压器	200	74.29	11.42	11.42	未列入负面清单	15.13%
1270	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV1546镇南线冷支线路分5号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
1271	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线镇直分线东六道支14号变压器	400	19.039	243.84	243.84	未列入负面清单	68.92%
1272	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线石头山分线姜家支22号变压器	200	16.401	127.20	127.20	未列入负面清单	-48.28%
1273	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7243	10KV二道河子线对道二台	315	13.043	210.91	210.91	未列入负面清单	-
1274	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	荆林线4042	10KV荆林线主杆136号变压器	200	20.802	118.40	118.40	未列入负面清单	-
1275	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV荆林线高家屯2号变压器	100	73.879	6.12	6.12	未列入负面清单	-
1276	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西六线3551	10KV西六线西六分线新屯支5号变压器	200	22	116.00	116.00	未列入负面清单	12.24%
1277	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西六线3547	10KV西六线主杆125号变压器	400	29.79	200.84	200.84	未列入负面清单	109.50%
1278	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西六线3547	10KV西六线海分线西家支12号变压器	200	17.409	125.18	125.18	未列入负面清单	-1.38%
1279	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV1546镇南线冷支线路分3号柱上变压器	400	57.167	91.33	91.33	未列入负面清单	-
1280	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线东火分线二老支3号变压器	100	48.001	32.00	32.00	未列入负面清单	226.43%
1281	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	专业线3343	10KV专业线西田分线姜家支6村1号变压器	200	22.489	115.02	115.02	未列入负面清单	-13.02%
1282	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV3344小东沟分线园五大棚支02#变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
1283	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7244	10KV城郊线石头山分线二井支2#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
1284	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四座子南线7643	10KV四座子南线分线姜家支32号变压器	200	56.618	48.76	48.76	未列入负面清单	19.16%
1285	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	专业线3343	10KV专业线主杆98号变压器	200	27.466	105.07	105.07	未列入负面清单	5.53%
1286	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	专业线3343	10KV专业线西田分线姜家支4号变压器	50	11.859	34.07	34.07	未列入负面清单	-0.17%
1287	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	专业线3343	10KV专业线东沟分线东沟支15号变压器	30	12.287	20.32	20.32	未列入负面清单	-28.91%
1288	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线3343	10KV3742二道河子线万宝城分42号(前超台)柱上变压器	50	71.965	4.02	4.02	未列入负面清单	0.24%
1289	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	二道联络线3441	10KV西庙台	315	62.316	55.70	55.70	未列入负面清单	52.76%
1290	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线姜家分线17#变压器	100	91.35	-11.35	0.00	未列入负面清单	10.96%
1291	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线五峰支10号变压器	200	1.149	157.70	157.70	未列入负面清单	-55.57%
1292	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线福兴地支12号变压器	200	16.299	127.40	127.40	未列入负面清单	-36.33%
1293	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线张洪源分线08号变压器	80	183.17	-82.54	0.00	未列入负面清单	56.24%
1294	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线梨树分西支4#支1#柱上变压器	100	193.856	-113.86	0.00	未列入负面清单	944.74%
1295	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	二道联络线3441	10KV江家台	400	68.074	47.70	47.70	未列入负面清单	727.82%
1296	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线张洪源分线42#支1#柱上变压器	50	21.375	29.31	29.31	未列入负面清单	-
1297	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	二道联络线3441	10KV郭家沟二台	100	30.723	49.28	49.28	未列入负面清单	-8.15%
1298	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线十家子分四台子88号变压器	200	61.336	37.33	37.33	未列入负面清单	352.96%
1299	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章古台线3141	10KV章古台线开发西台	200	41.093	77.81	77.81	未列入负面清单	-
1300	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线梨树分线姜家支1号	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
1301	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线哈达支10号变压器	200	36.685	88.63	88.63	未列入负面清单	6.55%
1302	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	道布代线7846	10KV7846道布代线马家分线76号柱上变压器	50	55.336	12.33	12.33	未列入负面清单	138.09%
1303	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	二道联络线3441	10KV何家台	200	15.346	129.31	129.31	未列入负面清单	237.27%
1304	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小四分线姜家支12号变压器	100	46.885	33.14	33.14	未列入负面清单	-4.00%
1305	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线中分线小中支2#支3#柱上变压器	400	15.044	259.82	259.82	未列入负面清单	364.61%
1306	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线40台1号	315	96.298	-51.34	0.00	未列入负面清单	17.94%
1307	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV3344后新秋线小四分线姜家支新屯支2#支21号变压器	50	66.366	6.82	6.82	未列入负面清单	-
1308	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线下东家北支08号变压器	200	50.716	58.57	58.57	未列入负面清单	8.36%
1309	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线镇南支96号	400	48.405	126.38	126.38	未列入负面清单	-13.40%
1310	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小四分线姜家支大棚支02#变压器	50	5.661	37.17	37.17	未列入负面清单	-27.48%
1311	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线李支支03号变压器	400	57.269	90.92	90.92	未列入负面清单	884.59%
1312	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	二道联络线3441	10KV西庙台	200	31.766	96.47	96.47	未列入负面清单	98.69%
1313	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线红山支016号变压器	400	65.548	57.81	57.81	未列入负面清单	878.33%
1314	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线镇直分线支32号变压器	200	44.833	70.33	70.33	未列入负面清单	-14.42%
1315	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线镇北分线镇北支2号变压器	315	94.795	-46.60	0.00	未列入负面清单	-
1316	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线前福兴地分线九分线支3号	160	5.441	119.29	119.29	未列入负面清单	20.63%
1317	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线老线分线21#支1#变压器	100	80.41	-0.41	0.00	未列入负面清单	13.39%
1318	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV3741大庙线六分线2号分线5号	100	41.404	38.60	38.60	未列入负面清单	-
1319	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线14号变压器	80	111.581	-25.26	0.00	未列入负面清单	10.09%
1320	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	荆林线4042	10KV荆林线大兴全分五家子支7号变压器	100	70.178	9.82	9.82	未列入负面清单	11.67%
1321	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分大地木家支5#柱上变压器	315	4.245	238.63	238.63	未列入负面清单	-
1322	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	荆林线4042	10KV荆林线大兴全分二道河子支3号变压器	200	19.628	120.74	120.74	未列入负面清单	-4.02%
1323	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分37号变压器	200	25.657	108.69	108.69	未列入负面清单	0.53%
1324	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分兴安支4号变压器	50	59.605	10.20	10.20	未列入负面清单	1.85%

1325	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家支10号变压器	400	80.148	-0.59	0.00	未列入负面清单		68.61%
1326	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分李恒支9号变压器	200	37.112	85.78	85.78	未列入负面清单		20.60%
1327	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分虹东支5号变压器	315	25.949	170.26	170.26	未列入负面清单		1.99%
1328	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分大棚支27号变压器	50	124.395	-22.20	0.00	未列入负面清单		-1.78%
1329	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线102号变压器	400	15.182	259.27	259.27	未列入负面清单		34.79%
1330	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kVA双庙线南分黄花2号分支5#	50	32.704	23.65	23.65	未列入负面清单		-
1331	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线陈家分枝陈家良大棚分支16号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-100.00%
1332	国网彰武县供电公司	阿东乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线道布代分20号变压器	50	74.171	2.91	2.91	未列入负面清单		1.90%
1333	国网彰武县供电公司	阿东乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分西七棵柳支2号变压器	400	14.659	261.36	261.36	未列入负面清单		56.56%
1334	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线化祥支9号1号	315	40.215	125.32	125.32	未列入负面清单		-1.75%
1335	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东路联络线交叉支6号2号	200	41.112	77.78	77.78	未列入负面清单		3.47%
1336	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中心线1344	10kV城中心线中西联络线仁和1号	315	38.239	131.55	131.55	未列入负面清单		-2.28%
1337	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线在本分71#1号变压器	100	57.317	22.68	22.68	未列入负面清单		11.79%
1338	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线北分西盖顶电支3号变压器	100	72.017	7.98	7.98	未列入负面清单		2.89%
1339	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线北分章西电支103号变压器	200	14.249	131.50	131.50	未列入负面清单		-32.45%
1340	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线支南分分支一组合2号变压器	200	89.99	-19.98	0.00	未列入负面清单		57.19%
1341	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV3642冯东线沙力分刘家西台支2号上变压器	50	13.919	33.04	33.04	未列入负面清单		-6.21%
1342	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线2443	10kV东六线红景分线双山子三相支34号变压器	400	35.891	176.44	176.44	未列入负面清单		37.79%
1343	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线支南分分支二电支6号变压器	200	49.855	60.29	60.29	未列入负面清单		48.12%
1344	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冲岸支9号3号	400	36.691	173.24	173.24	未列入负面清单		-2.22%
1345	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八塔子分东棚电支20号变压器	200	21.018	117.96	117.96	未列入负面清单		66.91%
1346	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线柳中分线4号变压器	100	39.865	40.14	40.14	未列入负面清单		8.16%
1347	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线双杠子一二组合线20号变压器	100	104.634	-24.63	0.00	未列入负面清单		13.83%
1348	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线天河分线天河七台分3支3号变压器	100	36.175	43.83	43.83	未列入负面清单		9.77%
1349	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分57#变压器	80	52.674	21.86	21.86	未列入负面清单		-19.97%
1350	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中心线1344	10kV城中心线清溪支6号3号	400	50.956	116.18	116.18	未列入负面清单		-5.95%
1351	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西葡萄园支8号变压器	50	10.793	34.60	34.60	未列入负面清单		-5.50%
1352	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分线康房分支53号变压器	200	34.129	91.74	91.74	未列入负面清单		7.45%
1353	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团山线TS41线	10kV西三家子线长地子分104号变压器	200	31.973	96.05	96.05	未列入负面清单		327.23%
1354	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线陈家分线老院南分1+2号柱上变压器	100	37.68	42.32	42.32	未列入负面清单		244.70%
1355	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线金分冷棚支02号变压器	100	17.285	62.72	62.72	未列入负面清单		-49.07%
1356	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分线木家电分3号变压器	200	34.49	91.02	91.02	未列入负面清单		30.55%
1357	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线陈家分线16号变压器	200	16.819	126.36	126.36	未列入负面清单		76.10%
1358	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线陈家分线木家1#变压器	200	94.999	-30.00	0.00	未列入负面清单		-
1359	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线东棚分1号变压器	315	25.051	173.09	173.09	未列入负面清单		7.24%
1360	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棚分西冷棚支18号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-100.00%
1361	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线北分32号变压器	200	30.218	99.56	99.56	未列入负面清单		-5.71%
1362	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线陈家分线1号变压器	200	35.145	89.71	89.71	未列入负面清单		-
1363	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线陈家分33号前支变压器	200	44.82	70.36	70.36	未列入负面清单		-
1364	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八塔子分风沙南9井支4号变压器	50	51.798	14.10	14.10	未列入负面清单		141.45%
1365	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八塔子分风沙南9井支5号变压器	50	7.234	36.38	36.38	未列入负面清单		-3.82%
1366	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线陈家分线北支12号变压器	200	21.805	116.39	116.39	未列入负面清单		-43.10%
1367	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线三台支棚16#柱上变压器	200	8.283	143.43	143.43	未列入负面清单		-4.87%
1368	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东沟二台	200	14.459	131.08	131.08	未列入负面清单		4.83%
1369	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线电所分线5号柱上变压器	200	41.436	77.13	77.13	未列入负面清单		1.28%
1370	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线三东南分线10号	200	19.975	120.05	120.05	未列入负面清单		-
1371	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分线171号变压器	100	77.728	2.27	2.27	未列入负面清单		9.18%
1372	国网彰武县供电公司	阿东乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线梁子分60号变压器	80	30.047	39.96	39.96	未列入负面清单		11.58%
1373	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中心线1344	10kV城中心线中西联络线26号5号	200	19.494	121.01	121.01	未列入负面清单		-34.05%
1374	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分线康房分支140号变压器	100	50.057	29.94	29.94	未列入负面清单		9.24%
1375	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线西局分线16号变压器	100	70.575	9.43	9.43	未列入负面清单		29.82%
1376	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线南分104号变压器	100	51.55	28.45	28.45	未列入负面清单		-2.45%
1377	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线陈家分线南后长3号变压器	200	22.268	115.46	115.46	未列入负面清单		-3.59%
1378	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分西后五棚支7号变压器	30	8.129	21.56	21.56	未列入负面清单		-20.01%
1379	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北西棚支12号变压器	200	4.791	150.42	150.42	未列入负面清单		4.24%
1380	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV兴隆山线柳中分线19号变压器	315	47.982	100.86	100.86	未列入负面清单		7.18%
1381	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中心线1344	10kV城中心线中西联络线客运支2号4号	200	41.02	77.96	77.96	未列入负面清单		269.97%
1382	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线39号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单		-
1383	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线支南分分支东支10号变压器	100	57.119	22.88	22.88	未列入负面清单		44.27%
1384	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老院分线白音梁支10#4#变压器	200	23.458	113.08	113.08	未列入负面清单		3.24%
1385	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线北分海分北棚支12号变压器	100	1.314	78.69	78.69	未列入负面清单		303.51%
1386	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线北分海分北棚支12号变压器	100	55.742	24.26	24.26	未列入负面清单		10.74%
1387	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线北分海分八家子一支2#变压器	200	47.374	65.25	65.25	未列入负面清单		-
1388	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南分线南后大棚地分支9号变压器	400	65.105	59.58	59.58	未列入负面清单		739.60%
1389	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线主干261号变压器	100	59.142	20.86	20.86	未列入负面清单		7.99%
1390	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分线木家电分3号变压器	200	16.984	126.03	126.03	未列入负面清单		-
1391	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分11#变压器	100	107.826	-27.83	0.00	未列入负面清单		3.22%
1392	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老成成分35#柱上变压器	100	16.037	63.96	63.96	未列入负面清单		637.37%
1393	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西平沟支55号变压器	200	28.049	103.90	103.90	未列入负面清单		-32.86%
1394	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西平沟支2号变压器	50	13.376	33.31	33.31	未列入负面清单		11.96%
1395	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西平沟支10号变压器	30	211.132	-39.34	0.00	未列入负面清单		34.29%
1396	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关支143号变压器	200	19.868	120.26	120.26	未列入负面清单		13.61%
1397	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东路联络线5号3号	315	53.778	82.60	82.60	未列入负面清单		-3.88%
1398	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东路联络线5号5号柱上变压器	200	67.861	24.28	24.28	未列入负面清单		15.32%
1399	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东家台	200	45.712	68.58	68.58	未列入负面清单		51.06%
1400	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线乡分14#柱上变压器	315	82.352	-7.41	0.00	未列入负面清单		15.77%
1401	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线北支李家文1号变压器	100	34.801	45.20	45.20	未列入负面清单		-5.83%
1402	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分大六棚支7号变压器	30	17.247	18.83	18.83	未列入负面清单		-

1403	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后二分苏支130号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
1404	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后二分苏支152号变压器	100	9.644	70.36	70.36	未列入负面清单	-
1405	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后二分苏支206号变压器	315	14.384	206.69	206.69	未列入负面清单	368.36%
1406	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线新堡支线路支13#变压器	200	25.436	109.13	109.13	未列入负面清单	55.00%
1407	国网彰武县供电公司	折尔套66kV变电站	平农线3849	10kV平农线石夹路支13号变压器	80	37.571	33.94	33.94	未列入负面清单	-18.04%
1408	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古扁分线支家字24号变压器	100	119.657	-39.66	0.00	未列入负面清单	41.72%
1409	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线社稷分线支4#变压器	400	49.511	121.96	121.96	未列入负面清单	33.29%
1410	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线赤力土分25号变压器	50	67.594	6.20	6.20	未列入负面清单	4.33%
1411	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城双一线CJ46	10kV城双二线116号柱上变压器	100	1.218	78.78	78.78	未列入负面清单	-
1412	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV三道沟支清沟街民支02#变压器	50	141.264	-30.63	0.00	未列入负面清单	-51.30%
1413	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线果园分2号变压器1	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	100.00%
1414	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线清沙分线三道沟分支114号变压器	315	4.364	238.25	238.25	未列入负面清单	-
1415	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分线支4号变压器	50	85.37	-2.69	0.00	未列入负面清单	-6.26%
1416	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线上三北分线支三西2号变压器	100	42.651	37.35	37.35	未列入负面清单	-
1417	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉子分电所支12号变压器	400	23.051	227.80	227.80	未列入负面清单	41.77%
1418	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉子七支8号变压器	100	50.855	29.15	29.15	未列入负面清单	-1.18%
1419	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支12左1号	400	41.82	152.72	152.72	未列入负面清单	-1.66%
1420	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支14号	400	49.412	122.35	122.35	未列入负面清单	0.08%
1421	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支5右3号	200	39.456	81.09	81.09	未列入负面清单	-0.42%
1422	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支5右5号	315	38.428	130.95	130.95	未列入负面清单	14.63%
1423	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线化纤分线支9右1号	200	55.49	49.02	49.02	未列入负面清单	-0.39%
1424	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所王家分支23号变压器	80	23.725	45.02	45.02	未列入负面清单	-22.78%
1425	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线城北1右2号变压器	80	26.469	42.82	42.82	未列入负面清单	-
1426	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线单家分线权村大棚支6号变压器	200	26.783	106.43	106.43	未列入负面清单	346.94%
1427	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联保线支8号	400	21.412	234.35	234.35	未列入负面清单	-22.16%
1428	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四线017#变压器	100	38.296	41.70	41.70	未列入负面清单	-10.18%
1429	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线19左1右1号	200	66.126	27.75	27.75	未列入负面清单	7.57%
1430	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线37右7号	315	16.747	199.25	199.25	未列入负面清单	1.57%
1431	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分王家支8号变压器	80	86.946	-5.56	0.00	未列入负面清单	48.50%
1432	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线19左22号	160	34.174	73.32	73.32	未列入负面清单	-0.35%
1433	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分法院支8号变压器	315	44.715	111.15	111.15	未列入负面清单	12.89%
1434	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线第四分1号变压器	315	19.405	190.87	190.87	未列入负面清单	109.51%
1435	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线东郊3号大棚支4号变压器	50	37.662	21.07	21.07	未列入负面清单	-4.53%
1436	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线第七分10号变压器	100	44.222	35.78	35.78	未列入负面清单	-4.02%
1437	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线59号	160	64.16	25.34	25.34	未列入负面清单	3.40%
1438	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线移动分3号变压器	100	38.88	41.12	41.12	未列入负面清单	14.56%
1439	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联保线支4右2号	400	30.123	199.51	199.51	未列入负面清单	-0.82%
1440	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联保线支10右2号	200	46.744	66.51	66.51	未列入负面清单	-15.62%
1441	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分40号变压器	30	39.57	12.13	12.13	未列入负面清单	7.11%
1442	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联保线支4左3号	315	44.673	111.28	111.28	未列入负面清单	5.05%
1443	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联保线支2加1	500	16.546	317.27	317.27	未列入负面清单	-2.50%
1444	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联保线支4号	200	17.779	124.44	124.44	未列入负面清单	-35.98%
1445	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明石夹路支12#柱上变压器	200	48.847	62.31	62.31	未列入负面清单	326.41%
1446	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明东分东支8#变压器	100	23.386	56.61	56.61	未列入负面清单	-0.22%
1447	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分家分东支7号变压器	160	37.625	67.80	67.80	未列入负面清单	45.56%
1448	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分家分东支2号变压器	315	1.216	248.17	248.17	未列入负面清单	13.58%
1449	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分家分东支13号变压器	100	113.787	-33.79	0.00	未列入负面清单	-0.41%
1450	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四线150#变压器	200	23.318	113.36	113.36	未列入负面清单	3.03%
1451	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分79号变压器	100	28.977	51.02	51.02	未列入负面清单	6.23%
1452	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线14号	100	27.982	52.02	52.02	未列入负面清单	5.35%
1453	国网彰武县供电公司	四合66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线线有家分古山支21号变压器	100	44.444	35.56	35.56	未列入负面清单	224.56%
1454	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家分线南家支33号变压器	100	55.821	24.18	24.18	未列入负面清单	0.94%
1455	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线西关分1号变压器	80	62.784	13.77	13.77	未列入负面清单	1.66%
1456	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分家分东支16号变压器	50	24.37	27.82	27.82	未列入负面清单	-7.72%
1457	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线第一保护地分11号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1458	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城碱线59号	200	90.189	-20.38	0.00	未列入负面清单	-1.55%
1459	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线1345	10kV城郊线中西联保线14右3号	160	63.46	26.46	26.46	未列入负面清单	15.72%
1460	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线第一分1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
1461	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线农高井分3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1462	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城碱线47号	200	33.386	93.23	93.23	未列入负面清单	14.71%
1463	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分马支2号变压器	100	74.939	5.06	5.06	未列入负面清单	-6.42%
1464	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城碱线粮车支2左2号	100	36.991	43.01	43.01	未列入负面清单	6.47%
1465	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分家分东支4右1支1号变压器	315	10.829	217.89	217.89	未列入负面清单	6.32%
1466	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分家分东支7#号变压器	315	13.266	210.21	210.21	未列入负面清单	-1.57%
1467	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城碱线43号	50	50.982	14.51	14.51	未列入负面清单	-0.14%
1468	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城碱线1345	彰武县兴前房地产开发有限公司柱上变压器	315	40.177	125.44	125.44	未列入负面清单	-2.77%
1469	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右棚高分支玄高南园4号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
1470	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线北德北分79号变压器	200	13.337	133.33	133.33	未列入负面清单	-7.35%
1471	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线主干支57号变压器	100	82.34	-2.34	0.00	未列入负面清单	16.09%
1472	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分169号变压器	315	9.299	222.71	222.71	未列入负面清单	-0.57%
1473	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城碱线33左1号	200	12.044	135.91	135.91	未列入负面清单	-40.37%
1474	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分东支33号变压器	200	59.402	41.20	41.20	未列入负面清单	76.85%
1475	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分199号变压器	200	32.478	95.04	95.04	未列入负面清单	116.51%
1476	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线71#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1477	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分5号变压器	315	66.14	43.66	43.66	未列入负面清单	463.32%
1478	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线城碱南大棚分线1号变压器	30	21.438	17.57	17.57	未列入负面清单	-23.39%
1479	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	福兴地南线双源炉炉变压器	200	4.71	150.58	150.58	未列入负面清单	-
1480	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西前分线38号变压器	200	36.785	86.43	86.43	未列入负面清单	48.56%

1481	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线都地屯27号变压器	200	73.961	12.08	12.08	未列入负面清单		108.76%
1482	国网彰武县供电公司	后新教66KV变电站	专业线3343	10KV专业线向分线赵家屯分2137号变压器	50	20.264	29.87	29.87	未列入负面清单		-
1483	国网彰武县供电公司	后新教66KV变电站	专业线3343	10KV专业线向分线西平东支111号变压器	50	4.777	37.61	37.61	未列入负面清单		251.50%
1484	国网彰武县供电公司	福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	福兴地南线干线117*1#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
1485	国网彰武县供电公司	后新教66KV变电站	专业线3343	10KV后新教线西平东支2#变压器	100	91.264	-11.26	0.00	未列入负面清单		-
1486	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线果六园分2村1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-100.00%
1487	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线西沟村万金田三组台变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-
1488	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线西七组西分2支8+1号(黑坨子村七组)	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
1489	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城中线1344	10KV城中线中西联络线客运支线路#柱上变压器	200	29.337	101.33	101.33	未列入负面清单		-6.44%
1490	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线西二三变5号变压器	200	51.196	57.61	57.61	未列入负面清单		1.03%
1491	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线西四子村五组1#台变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
1492	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线主干36号变压器	400	25.135	219.46	219.46	未列入负面清单		51.84%
1493	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线五分2号变压器	200	64.66	30.68	30.68	未列入负面清单		47.04%
1494	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线西沟子分32号变压器	400	74.319	22.72	22.72	未列入负面清单		19.55%
1495	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线西四果园分31号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-100.00%
1496	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线六分6号变压器	100	62.38	17.62	17.62	未列入负面清单		16.48%
1497	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线一分4号变压器	100	60.348	19.65	19.65	未列入负面清单		6.06%
1498	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	西六线7345	10KV西六线三分线19号变压器	50	71.43	4.29	4.29	未列入负面清单		-4.85%
1499	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线北沟分2号变压器	200	40.138	79.72	79.72	未列入负面清单		-18.55%
1500	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力上分2支9号柱上变压器	200	46.342	67.32	67.32	未列入负面清单		35.91%
1501	国网彰武县供电公司	后新教66KV变电站	后新教线3344	10KV后新教线小东沟分线16#变压器	50	76.172	1.91	1.91	未列入负面清单		19.30%
1502	国网彰武县供电公司	后新教66KV变电站	后新教线3344	10KV3344杆力支线西干塔支线路03#变压器	30	20.672	17.80	17.80	未列入负面清单		-17.89%
1503	国网彰武县供电公司	后新教66KV变电站	后新教线3344	10KV后新教线老屯分线干山泉支线路03#变压器	200	24.738	110.52	110.52	未列入负面清单		71.90%
1504	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线11东左1号	400	58.984	92.06	92.06	未列入负面清单		7.22%
1505	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线11右9号	250	27.142	132.15	132.15	未列入负面清单		26.24%
1506	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	10KV团长线TS41线	10KV西家子线长屯子分团山子三组支8号变压器	315	73.885	19.26	19.26	未列入负面清单		94.12%
1507	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城中线1344	10KV城中线中西联络线德仁2号	315	50.549	92.77	92.77	未列入负面清单		-0.03%
1508	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV二道河线石河头支19号柱上变压器	80	58.955	16.84	16.84	未列入负面清单		6.05%
1509	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS46线	10KV西家子线马林分家支4#变压器	200	16.012	127.98	127.98	未列入负面清单		8.12%
1510	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS46线	10KV3542西家子线马林分家支七家子6#支6号	50	15.799	32.10	32.10	未列入负面清单		200.88%
1511	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV西家子线长屯子分西家子五组支0#变压器	200	50.95	58.10	58.10	未列入负面清单		7.22%
1512	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV西家子线长屯子分西家子三组支04号变压器	200	30.974	98.05	98.05	未列入负面清单		-32.19%
1513	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV西家子线长屯子分西家子三组支09号变压器	200	22.885	114.27	114.27	未列入负面清单		-17.18%
1514	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS42线	10KV西家子线西家子分西家子及马06号变压器	100	93.514	-13.51	0.00	未列入负面清单		10.05%
1515	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV西家子线长屯子分长屯子六组支02号变压器	200	72.299	15.40	15.40	未列入负面清单		552.71%
1516	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV西家子线长屯子分团山子六组支03号变压器	200	19.025	121.95	121.95	未列入负面清单		1.21%
1517	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV西家子线长屯子分021号变压器	200	42.87	74.26	74.26	未列入负面清单		-14.58%
1518	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS46线	10KV西家子线西家子分西家子小西区3号变压器	160	72.483	12.03	12.03	未列入负面清单		29.82%
1519	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城中线1344	10KV城中线中西联络线客运支线路1右2号	400	41.2	155.20	155.20	未列入负面清单		-4.32%
1520	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV二道河子线综合楼	100	35.099	44.90	44.90	未列入负面清单		-
1521	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV西家子线长屯子分099号变压器	100	51.229	28.77	28.77	未列入负面清单		7.13%
1522	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	10KV团山林线TS43	10KV二道河子线后太平台	315	61.151	59.37	59.37	未列入负面清单		-
1523	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分7号变压器	315	16.712	199.36	199.36	未列入负面清单		8.46%
1524	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分8号变压器	200	27.003	105.99	105.99	未列入负面清单		7.58%
1525	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分4号分4号变压器	315	16.442	200.21	200.21	未列入负面清单		3.04%
1526	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分39号变压器	400	20.873	236.51	236.51	未列入负面清单		17.19%
1527	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线镇南线西家子支24号	200	47.334	65.33	65.33	未列入负面清单		-21.94%
1528	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城北线1348	10KV城北线44号	315	57.723	70.17	70.17	未列入负面清单		18.34%
1529	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	西六线7345	10KV西六线西家子分49号变压器	80	74.989	4.01	4.01	未列入负面清单		5.82%
1530	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分55号变压器	160	67.077	20.68	20.68	未列入负面清单		216.78%
1531	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城中线1344	10KV城中线清溪支线路6右5号	315	56.721	73.33	73.33	未列入负面清单		-6.44%
1532	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城中线1344	10KV城中线清溪支线路6右3号2号	315	26.356	168.98	168.98	未列入负面清单		4.22%
1533	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分1号变压器	200	41.002	78.00	78.00	未列入负面清单		39.76%
1534	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV铁西线40左21号	100	38.533	41.47	41.47	未列入负面清单		-12.04%
1535	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分47号变压器	160	49.657	48.55	48.55	未列入负面清单		6.31%
1536	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线西家子分线4号变压器	20	73.404	1.32	1.32	未列入负面清单		4.12%
1537	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分井1号变压器	100	52.426	27.57	27.57	未列入负面清单		3.16%
1538	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线西家子分线5号变压器	30	46.135	10.16	10.16	未列入负面清单		-33.23%
1539	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	铁西线1552	10KV铁西线48号	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-100.00%
1540	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分9号变压器	315	44.623	111.44	111.44	未列入负面清单		29.85%
1541	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分12号	200	49.741	60.52	60.52	未列入负面清单		469.01%
1542	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分西家子支12号变压器	50	17.847	31.08	31.08	未列入负面清单		-13.14%
1543	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线西家子分26号变压器	400	68.718	45.13	45.13	未列入负面清单		893.86%
1544	国网彰武县供电公司	后新教66KV变电站	后新教线3344	10KV后新教线小西沟分线小周家支线路05#变压器	200	24.581	110.84	110.84	未列入负面清单		13.59%
1545	国网彰武县供电公司	后新教66KV变电站	大四线3345	10KV大四线夕明分头支6#变压器	100	37.844	42.16	42.16	未列入负面清单		150.41%
1546	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	二道河子线3441	10KV小五家子台	200	40.451	79.10	79.10	未列入负面清单		112.59%
1547	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线55号变压器	200	18.043	123.91	123.91	未列入负面清单		-21.92%
1548	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线西家子分东太平山支19号变压器	100	88.733	-8.73	0.00	未列入负面清单		1.64%
1549	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线三道沟分8号变压器	30	12.333	20.30	20.30	未列入负面清单		-1.31%
1550	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团左线TS45线	10KV西家子线左家分线2号棚支07号变压器	80	24.468	44.43	44.43	未列入负面清单		43.56%
1551	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团左线TS45线	10KV西家子线左家分线01号变压器	80	45.265	27.79	27.79	未列入负面清单		3.46%
1552	国网彰武县供电公司	五塔66KV变电站	西家子线3542	10KV西家子线西家子分西家子支06号变压器	200	25.497	109.01	109.01	未列入负面清单		-14.37%
1553	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团左线TS45线	10KV西家子线西家子分二组分04号变压器	100	73.501	6.50	6.50	未列入负面清单		-14.72%
1554	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线西家子分线10号变压器	200	21.203	117.59	117.59	未列入负面清单		-19.78%
1555	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线西家子分线20号变压器	100	62.107	17.89	17.89	未列入负面清单		14.76%
1556	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线二道沟分线东王支2号变压器	100	86.348	-6.35	0.00	未列入负面清单		61.34%
1557	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线大六家分线002号变压器	200	48.077	63.85	63.85	未列入负面清单		39.58%
1558	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线北家分线080号变压器	315	22.341	181.63	181.63	未列入负面清单		-0.63%

1550	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子玉花分线039号变压器	315	14.555	206.15	206.15	未列入负面清单	-8.16%
1550	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV3845双庙线杜3655井分杜家2#台4号柱上变压器	200	27.077	105.85	105.85	未列入负面清单	11.58%
1561	国网彰武县供电公司	后新秋线3344	后新秋线3344	10kV3344后新秋线八家子平安台区2#支3号变压器	200	15.456	129.09	129.09	未列入负面清单	276.33%
1562	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线北海分线八家子分支88号变压器	100	50.901	29.10	29.10	未列入负面清单	-2.52%
1563	国网彰武县供电公司	城66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三分线五家湾牛小区台8号变压器	50	72.268	3.87	3.87	未列入负面清单	1.76%
1564	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线北海分线八家子分支102号变压器	200	31.849	96.30	96.30	未列入负面清单	323.27%
1565	国网彰武县供电公司	章东线3143	章东线3143	10kV章东线后被瑞分吴成店电2号变压器	160	81.607	-2.57	0.00	未列入负面清单	52.66%
1566	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分线037号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
1567	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线北海分线八家子分支3号变压器	100	34.635	45.37	45.37	未列入负面清单	-3.48%
1568	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分37号柱变	160	80.034	-0.05	0.00	未列入负面清单	47.17%
1569	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分线成家园1号柱分支014号变压器	200	7.971	144.06	144.06	未列入负面清单	-13.74%
1570	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线双庙移动支庙南支015号变压器	200	9.168	141.66	141.66	未列入负面清单	7.26%
1571	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰源分线丰源南支011号变压器	30	66.754	4.27	4.27	未列入负面清单	-1.63%
1572	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰源分线广德东支002号变压器	200	19.355	121.29	121.29	未列入负面清单	6.20%
1573	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线支白家三台电支027号变压器	200	18.135	123.73	123.73	未列入负面清单	-4.98%
1574	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分线学校分支011号变压器	30	62.581	5.23	5.23	未列入负面清单	-4.57%
1575	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	1物流线7743	10kV兴隆山北线分线技术村分1号变压器	200	8.573	142.85	142.85	未列入负面清单	-48.95%
1576	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线平安堡支11号变压器	200	68.852	22.30	22.30	未列入负面清单	72.69%
1577	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线拉腰子支103号变压器	100	66.397	13.60	13.60	未列入负面清单	-11.62%
1578	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五分线德冷棚支19号变压器	50	16.907	31.55	31.55	未列入负面清单	-10.61%
1579	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线北棚场支1号灌灌支6号柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
1580	国网彰武县供电公司	吉井66kV变电站	10kV吉井线0155	10kV兴隆山线三分线东高家分2号变压器	100	35.228	44.77	44.77	未列入负面清单	240.80%
1581	国网彰武县供电公司	后新秋线3344	后新秋线3344	10kV后新秋线福源分区线大黑山支01#变压器	100	5.898	74.10	74.10	未列入负面清单	-11.01%
1582	国网彰武县供电公司	镇66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中街支线和仁3#柱上变压器	400	40.457	158.17	158.17	未列入负面清单	-
1583	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线支岭支技术村分7号	315	44.203	112.76	112.76	未列入负面清单	18.20%
1584	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线北棚场分线76支8号变压器	200	48.759	62.48	62.48	未列入负面清单	23.26%
1585	国网彰武县供电公司	四合坨66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线镇兴隆山分6号变压器	200	30.23	99.54	99.54	未列入负面清单	24.70%
1586	国网彰武县供电公司	四合坨66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线镇二家子分1号变压器	100	63.172	16.83	16.83	未列入负面清单	383.18%
1587	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道线3441	10kV二道线镇前家分69号变压器	100	32.249	47.75	47.75	未列入负面清单	-
1588	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后三16号变压器	100	74.725	5.28	5.28	未列入负面清单	0.14%
1589	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后八网支7号变压器	200	18.113	123.77	123.77	未列入负面清单	63.82%
1590	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线镇二台分2#柱上变压器	100	28.945	51.06	51.06	未列入负面清单	327.68%
1591	国网彰武县供电公司	后新秋线3344	后新秋线3344	10kV后新秋线09#变压器	400	25.808	216.77	216.77	未列入负面清单	1.79%
1592	国网彰武县供电公司	后新秋线3344	后新秋线3344	10kV后新秋线元一组2号变压器	200	89.624	-19.25	0.00	未列入负面清单	-
1593	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线八家子四组支4号变压器	400	15.649	257.40	257.40	未列入负面清单	6.27%
1594	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯家线3642	10kV冯家线138号变压器	200	31.959	96.08	96.08	未列入负面清单	7.41%
1595	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分线小夹家分支白家支059号变压器	200	41.617	76.77	76.77	未列入负面清单	27.67%
1596	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线白家支七家子西支003号变压器	315	10.934	217.56	217.56	未列入负面清单	5.96%
1597	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分线界棚场支17#柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
1598	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小四子分线杜家湖灌1分支005号变压器	80	21.782	46.57	46.57	未列入负面清单	-19.78%
1599	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小四子分线938号变压器	80	63.783	12.97	12.97	未列入负面清单	24.41%
1600	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线镇东门支11号变压器	160	70.791	14.73	14.73	未列入负面清单	61.61%
1601	国网彰武县供电公司	吉井66kV变电站	10kV吉井线0156	10kV兴隆山线三分线前古分28号变压器	200	19.212	121.58	121.58	未列入负面清单	3.66%
1602	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分中学支5号变压器	200	47.131	65.74	65.74	未列入负面清单	1.37%
1603	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分线任家分006号变压器	200	75.165	9.67	9.67	未列入负面清单	46.88%
1604	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线23号变压器	400	57.621	89.52	89.52	未列入负面清单	89.11%
1605	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子南棚1号台变压器	80	155.888	-60.71	0.00	未列入负面清单	106.98%
1606	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子玉花分线028号变压器	50	26.217	26.89	26.89	未列入负面清单	-32.13%
1607	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇头山分线东洼支4号变压器	80	44.518	28.39	28.39	未列入负面清单	43.33%
1608	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线镇头山分线支09号变压器	200	28.1	103.80	103.80	未列入负面清单	7.96%
1609	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线镇头山分线支153号变压器	200	27.164	105.67	105.67	未列入负面清单	7.17%
1610	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线四家子大柳支07号变压器	30	50.582	8.83	8.83	未列入负面清单	11.17%
1611	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线F141	10kV3441大德线大德北分线支成分46号变压器	200	33.059	93.88	93.88	未列入负面清单	17.25%
1612	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线普力分第二支4号变压器	100	69.087	10.91	10.91	未列入负面清单	6.71%
1613	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线北棚牛小区分线5号变压器	160	68.431	18.51	18.51	未列入负面清单	-7.67%
1614	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯家线3642	10kV冯家线北分97号变压器	200	77.341	5.32	5.32	未列入负面清单	48.18%
1615	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯家线F141	10kV冯家线大德北分194号变压器	200	23.359	113.28	113.28	未列入负面清单	47.49%
1616	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线F141	10kV大德线大德南分线三分台城支2号变压器	100	68.05	11.95	11.95	未列入负面清单	18.74%
1617	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯家线3642	10kV冯家线北棚牛小区分线支2支2号变压器	315	26.968	167.05	167.05	未列入负面清单	-
1618	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城岭线1345	10kV城中线中西院线7号	315	35.15	141.28	141.28	未列入负面清单	8.74%
1619	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯家线3642	10kV冯家线周家井分西棚支8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
1620	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小四子分线东南管子支005号变压器	200	20.408	119.18	119.18	未列入负面清单	12.27%
1621	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分线镇头山分020号变压器	200	25.446	109.11	109.11	未列入负面清单	21.92%
1622	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线镇直分线镇直分东六四组支1号	200	28.587	102.83	102.83	未列入负面清单	-
1623	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五组支06号变压器	200	54.729	50.54	50.54	未列入负面清单	487.42%
1624	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线镇头山分线020号变压器	50	190.646	-55.32	0.00	未列入负面清单	12.61%
1625	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分东六组支3#柱上变压器	100	78.985	1.02	1.02	未列入负面清单	208.89%
1626	国网彰武县供电公司	农机线3444	农机线3444	10kV农机线镇直分线镇直分西四组支4号变压器	80	47.708	25.83	25.83	未列入负面清单	0.54%
1627	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线镇直分西五组支23号变压器	100	38.103	41.90	41.90	未列入负面清单	191.39%
1628	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯家线3642	10kV冯家线镇直分线镇直分西六组支3号变压器	200	61.896	36.21	36.21	未列入负面清单	57.81%
1629	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯家线3642	10kV冯家线镇直分线镇直分西七组支8号变压器	100	54.286	25.71	25.71	未列入负面清单	57.97%
1630	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线镇南一区一分支1号变压器	160	75.676	6.92	6.92	未列入负面清单	127.00%
1631	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线普力分第三支3号变压器	100	83.728	-3.73	0.00	未列入负面清单	7.54%
1632	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线镇直分1号变压器	100	72.094	7.91	7.91	未列入负面清单	276.58%
1633	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线23号变压器	100	105.635	-25.64	0.00	未列入负面清单	210.17%
1634	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线镇直分1号变压器	100	91.382	-11.38	0.00	未列入负面清单	-0.16%
1635	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分西十家子支2号变压器	200	62.194	35.61	35.61	未列入负面清单	113.18%
1636	国网彰武县供电公司	后新秋线3344	后新秋线3344	10kV后新秋线八家子分线14号变压器	400	76.858	12.57	12.57	未列入负面清单	-

1793	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲堡线3943	10kV马莲堡线155号变压器	200	42.019	75.96	75.96	未列入负面清单	-16.73%
1794	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不上分枝团山子分支17号变压器	160	43.647	58.16	58.16	未列入负面清单	27.58%
1795	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲堡线3943	10kV马莲堡线新生10号柱上变压器	315	61.711	57.61	57.61	未列入负面清单	237.17%
1796	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线三家子分枝8号变压器	30	62.791	5.16	5.16	未列入负面清单	-8.58%
1797	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线东升八支东八组支27号变压器	100	45.17	34.83	34.83	未列入负面清单	14.26%
1798	国网彰武县供电公司	阿东乡66kV变电站	白首花线7841	10kV白首花线89号变压器	400	17.047	251.81	251.81	未列入负面清单	-
1799	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	城碱线1345	10kV城碱线中街西联络线26号4号	400	45.799	136.80	136.80	未列入负面清单	-7.44%
1800	国网彰武县供电公司	后新寨66kV变电站	大四线3345	10kV大四线首家一二分7#变压器	100	77.957	2.04	2.04	未列入负面清单	13.84%
1801	国网彰武县供电公司	后新寨66kV变电站	大四线3345	10kV大四线黎明村部分1#变压器	315	73.242	21.29	21.29	未列入负面清单	-7.51%
1802	国网彰武县供电公司	后新寨66kV变电站	大四线3345	10kV大四线首家三分3#变压器	100	88.419	-8.42	0.00	未列入负面清单	-19.11%
1803	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线山分接力康支24号柱变	100	26.349	53.65	53.65	未列入负面清单	-4.09%
1804	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯西四分6号变压器	160	51.703	45.28	45.28	未列入负面清单	-20.47%
1805	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分黄北屯黄北支15号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1806	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线42号变压器	30	33.712	13.89	13.89	未列入负面清单	-1.39%
1807	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北后内后小区支1号变压器	160	14.189	105.30	105.30	未列入负面清单	223.27%
1808	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线陶家井前陶家北井支1号变压器	30	182.224	-30.67	0.00	未列入负面清单	61.13%
1809	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯一分13号柱上变压器	200	66.843	26.31	26.31	未列入负面清单	47.36%
1810	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1248	10kV1348城北线41左1号1号	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
1811	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后二分力均支124号变压器	100	119.679	-39.68	0.00	未列入负面清单	48.20%
1812	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分南南南南分2号变压器	200	13.082	133.84	133.84	未列入负面清单	-10.97%
1813	国网彰武县供电公司	福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五五分056号5号涌灌分11号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
1814	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不上分枝大五分支12分1号变压器	200	73.871	12.26	12.26	未列入负面清单	68.69%
1815	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支大五山西支5号变压器	200	603.328	-1046.66	0.00	未列入负面清单	253.91%
1816	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支大五山西支15号变压器	200	19.545	120.91	120.91	未列入负面清单	33.63%
1817	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支大五山西支2号7号变压器	200	16.787	126.43	126.43	未列入负面清单	5.94%
1818	国网彰武县供电公司	东66kV变电站	农机线3444	10kV农机线直东线花园小区支1号变压器	315	8.835	224.17	224.17	未列入负面清单	50.15%
1819	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲堡线3943	10kV马莲堡线梁石场分力康支38号变压器	100	21.384	58.62	58.62	未列入负面清单	-22.92%
1820	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯后分1号变压器	200	17.898	124.20	124.20	未列入负面清单	-7.58%
1821	国网彰武县供电公司	东66kV变电站	二道线路线3441	10kV电老烟台	100	63.22	16.78	16.78	未列入负面清单	42.95%
1822	国网彰武县供电公司	后新寨66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分95#变压器	400	10.704	277.18	277.18	未列入负面清单	-21.13%
1823	国网彰武县供电公司	后新寨66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分端与支43#变压器	10	41.045	3.90	3.90	未列入负面清单	1.00%
1824	国网彰武县供电公司	后新寨66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线信分5#变压器	250	42.829	92.93	92.93	未列入负面清单	-
1825	国网彰武县供电公司	后新寨66kV变电站	大四线3345	10kV大四线社林村分19#变压器	50	13.05	33.48	33.48	未列入负面清单	2.98%
1826	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线镇分西北支2号变压器	400	26.854	212.58	212.58	未列入负面清单	13.68%
1827	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线镇分1号变压器	315	48.424	99.46	99.46	未列入负面清单	-9.08%
1828	国网彰武县供电公司	东66kV变电站	二道线路线3441	10kV3441二道线路线东西支13#柱上变压器	400	20.121	239.52	239.52	未列入负面清单	28.33%
1829	国网彰武县供电公司	后新寨66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分大四分2#变压器	100	70.029	9.97	9.97	未列入负面清单	428.44%
1830	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线冯西分18号变压器	400	39.702	161.19	161.19	未列入负面清单	634.97%
1831	国网彰武县供电公司	后新寨66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分东台支2#变压器	100	27.073	52.93	52.93	未列入负面清单	25.00%
1832	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八分均子老道台北支11号柱变	200	45.043	69.91	69.91	未列入负面清单	15.35%
1833	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线魏海分董家支48号	100	135.724	-55.72	0.00	未列入负面清单	22.42%
1834	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯力分冯家大棚支11号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1835	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干77号(李家线主干81号)	200	19.745	120.51	120.51	未列入负面清单	-
1836	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八分均子三姓支03号柱变	315	57.037	72.33	72.33	未列入负面清单	31.31%
1837	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干105号变压器	200	19.313	121.37	121.37	未列入负面清单	51.90%
1838	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后社与山分03号柱变	30	8.213	21.54	21.54	未列入负面清单	92.02%
1839	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线魏海分董家支42号柱变	200	57.838	44.32	44.32	未列入负面清单	6.37%
1840	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线魏海分主南车大棚支09号柱变	80	5.244	59.80	59.80	未列入负面清单	-13.88%
1841	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯力分林家井支8号变压器	200	32.412	95.18	95.18	未列入负面清单	56.42%
1842	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯西分西支1号变压器	50	36.465	21.77	21.77	未列入负面清单	9.53%
1843	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯八分均子分5号变压器	200	66.142	27.72	27.72	未列入负面清单	45.19%
1844	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线魏海分冯家2号大棚支02号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
1845	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线66号变压器	100	39.763	40.24	40.24	未列入负面清单	399.01%
1846	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯西四分13号变压器	200	40.787	78.43	78.43	未列入负面清单	17.69%
1847	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树一棵分126号变压器	315	73.975	18.98	18.98	未列入负面清单	219.41%
1848	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西分程沟支35号变压器	100	58.787	21.21	21.21	未列入负面清单	238.92%
1849	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线后分北大街支26号变压器	100	54.332	25.67	25.67	未列入负面清单	12.15%
1850	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线65号变压器	400	20.456	238.18	238.18	未列入负面清单	86.57%
1851	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分山乳支16号变压器	100	52.22	27.78	27.78	未列入负面清单	9.82%
1852	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线魏村分5号变压器	200	19.754	120.49	120.49	未列入负面清单	11.97%
1853	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西分西树林支34号变压器	100	44.494	35.51	35.51	未列入负面清单	-7.03%
1854	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三分支支181号变压器	100	51.086	28.91	28.91	未列入负面清单	50.42%
1855	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三分支六家子支8号变压器	400	14.111	263.56	263.56	未列入负面清单	123.14%
1856	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三分支木头支45号变压器	200	24.76	110.48	110.48	未列入负面清单	1.92%
1857	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线林分支线1号变压器	200	14.885	130.23	130.23	未列入负面清单	-11.88%
1858	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线5号变压器	50	116.642	-18.32	0.00	未列入负面清单	-1.23%
1859	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小均子分接力康支010号变压器	100	57.229	22.77	22.77	未列入负面清单	-4.97%
1860	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三支分小朝阳支79号变压器	100	31.22	48.78	48.78	未列入负面清单	-11.51%
1861	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分西张家3号变压器	200	26.926	106.15	106.15	未列入负面清单	294.07%
1862	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯西四分二支5号变压器	200	69.752	20.50	20.50	未列入负面清单	44.04%
1863	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西分17号变压器	400	33.843	184.63	184.63	未列入负面清单	208.74%
1864	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线广平安支5号变压器	100	12.751	67.25	67.25	未列入负面清单	100.16%
1865	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分大支6号变压器	400	10.986	276.06	276.06	未列入负面清单	11.15%
1866	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中密线3743	10kV中密线曹家李家良支5号变压器	100	56.682	21.32	21.32	未列入负面清单	14.21%
1867	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中密线3743	10kV中密线东六分63号变压器	100	79.29	0.71	0.71	未列入负面清单	208.52%
1868	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中密线3743	10kV中密线中密分13号变压器	100	50.748	29.25	29.25	未列入负面清单	-25.42%
1869	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后二分新电支45号变压器	100	36.859	43.14	43.14	未列入负面清单	10.22%
1870	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后二分新电支29号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单	-100.00%

1871	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线中车联络线13左2号	315	41.507	121.25	121.25	未列入负面清单	-4.59%
1872	国网彰武县供电公司	阿尔乡66KV变电站	白首花线7841	10KV白首花线苗圃农业分4#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
1873	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线53号	400	29.685	201.26	201.26	未列入负面清单	0.34%
1874	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV房产支线2号柱上变压器	200	41.725	76.55	76.55	未列入负面清单	2.27%
1875	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中密线3743	10KV中密线曹家分家西支3号变压器	100	87.738	-7.74	0.00	未列入负面清单	5.86%
1876	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中密线3743	10KV中密线曹家分家李家支14号变压器	80	38.181	33.46	33.46	未列入负面清单	3.72%
1877	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中密线3743	10KV中密线拉拉屯分冷三支3号变压器	400	39.362	162.55	162.55	未列入负面清单	82.65%
1878	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中密线3743	10KV中密线小房西支6号变压器	50	51.804	14.10	14.10	未列入负面清单	5.57%
1879	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线中车联络线5右4号	200	47.478	65.04	65.04	未列入负面清单	3.77%
1880	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线50右2号	200	49.884	60.23	60.23	未列入负面清单	-0.06%
1881	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中密线3743	10KV中密线曹家分家东支8号变压器	100	60.726	19.27	19.27	未列入负面清单	5.58%
1882	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分家西支1号台变8号	100	44.411	35.59	35.59	未列入负面清单	6.39%
1883	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中密线3743	10KV中密线东六分前腰支32号变压器	100	54.767	25.23	25.23	未列入负面清单	8.86%
1884	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线安达东分06号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
1885	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线安达东分04号变压器	100	117.774	-37.77	0.00	未列入负面清单	20.60%
1886	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线嘎甸分家南台支04号柱变	315	45.115	109.89	109.89	未列入负面清单	134.92%
1887	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线西四三分3号变压器	200	13.363	133.27	133.27	未列入负面清单	36.88%
1888	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线曹家分家三分支2号变压器	160	45.85	54.64	54.64	未列入负面清单	-2.49%
1889	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线主干167号变压器	200	19.397	121.21	121.21	未列入负面清单	89.95%
1890	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分家东支6号变压器	200	33.122	93.76	93.76	未列入负面清单	29.48%
1891	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分家东支2号变压器	200	19.762	120.48	120.48	未列入负面清单	16.34%
1892	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线主干81号变压器	100	23.159	56.84	56.84	未列入负面清单	-12.41%
1893	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	西家子线3542	10KV西家子线沙包分05号变压器	200	18.16	123.68	123.68	未列入负面清单	-23.27%
1894	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线东分04号柱变	100	57.969	22.03	22.03	未列入负面清单	-1.43%
1895	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线主干104号变压器	100	47.61	32.39	32.39	未列入负面清单	-2.03%
1896	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分家西支23号变压器	100	28.749	51.25	51.25	未列入负面清单	5.97%
1897	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分家西支13号变压器	200	10.861	138.28	138.28	未列入负面清单	182.84%
1898	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分家西支4号变压器	80	44.618	28.31	28.31	未列入负面清单	-28.63%
1899	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	团结线4041	10KV团结线西家分东二支5号变压器	100	28.897	51.10	51.10	未列入负面清单	211.07%
1900	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	1物管线7443	10KV上下北分11号柱上变压器	250	81.455	-3.64	0.00	未列入负面清单	22.60%
1901	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分西村1号葡萄园支6号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
1902	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分1*1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
1903	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇直线3242	10KV镇直线11号变压器	200	22.531	114.94	114.94	未列入负面清单	-2.89%
1904	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分种香场家属支1号变压器	100	22.067	57.93	57.93	未列入负面清单	-4.85%
1905	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分50号变压器	100	70.705	9.30	9.30	未列入负面清单	9.58%
1906	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分敬老院支8号变压器	400	19.281	242.88	242.88	未列入负面清单	8.16%
1907	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分敬老院支32号变压器	30	125.304	-13.59	0.00	未列入负面清单	17.87%
1908	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分南家分期南二台支5号变压器	200	12.093	135.81	135.81	未列入负面清单	3.97%
1909	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	满堂红北线7647	10KV满堂红北线南乡分8号变压器	400	54.611	101.56	101.56	未列入负面清单	-10.72%
1910	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分南家分期南支3号变压器	30	3.32	23.00	23.00	未列入负面清单	-32.61%
1911	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇直线3242	10KV镇直线林厂分22号变压器	200	73.786	12.43	12.43	未列入负面清单	-14.23%
1912	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇直线3242	10KV镇直线林厂分25号变压器	200	38.109	83.78	83.78	未列入负面清单	3.25%
1913	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇直线3242	10KV镇直线镇直北分西哈一支4号变压器	200	64.298	31.40	31.40	未列入负面清单	6.91%
1914	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇直线3242	10KV镇直线镇直分12号变压器	200	21.331	117.34	117.34	未列入负面清单	1.65%
1915	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇直线3242	10KV镇直线交警分玉米屯支7号变压器	200	3.872	152.26	152.26	未列入负面清单	-35.37%
1916	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇直线3242	10KV镇直线镇直北分12号变压器	400	20.848	236.61	236.61	未列入负面清单	64.89%
1917	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分南家分期南支2号变压器	200	12.584	134.83	134.83	未列入负面清单	-1.88%
1918	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线三家子分南家分期南支17号变压器	100	68.872	11.13	11.13	未列入负面清单	103.94%
1919	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西六南线3542	10KV西六南线曹家分大集支2#变压器	200	93.144	-26.29	0.00	未列入负面清单	-
1920	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	镇直线3242	10KV镇直线交警分西哈小西支8号变压器	200	9.564	140.87	140.87	未列入负面清单	4.67%
1921	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三分东朝阳支6号变压器	80	70.789	7.37	7.37	未列入负面清单	11.75%
1922	国网彰武县供电公司	后新街66KV变电站	大四线3345	10KV大四线阿古福分东支10#变压器	200	15.768	128.46	128.46	未列入负面清单	-19.88%
1923	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线187号变压器	50	33.533	23.23	23.23	未列入负面清单	-2.79%
1924	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分后金支6号变压器	200	66.788	26.46	26.46	未列入负面清单	-5.83%
1925	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力分沙三支2号变压器	200	63.86	32.28	32.28	未列入负面清单	15.28%
1926	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四皇子北线7648	10KV四皇子北线南卫分线12号变压器	100	61.847	18.15	18.15	未列入负面清单	14.21%
1927	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四皇子北线7648	10KV四皇子北线南卫分线八棵树分支2号变压器	200	73.028	13.94	13.94	未列入负面清单	0.69%
1928	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四皇子北线7648	10KV四皇子北线大林家分枝24号变压器	100	65.622	14.38	14.38	未列入负面清单	5.44%
1929	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线北黄花分5号变压器	315	17.411	197.16	197.16	未列入负面清单	1.64%
1930	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四皇子北线7648	10KV四皇子北线大林家分枝二两子分支19号变压器	200	42.115	75.77	75.77	未列入负面清单	403.47%
1931	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分家顺棚园区支8号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单	-
1932	国网彰武县供电公司	后新街66KV变电站	大四线3345	10KV大四线阿古福分东支34#变压器	20	66.177	2.76	2.76	未列入负面清单	-31.55%
1933	国网彰武县供电公司	后新街66KV变电站	大四线3345	10KV大四线四平台分8#变压器	200	26.693	106.61	106.61	未列入负面清单	0.02%
1934	国网彰武县供电公司	满堂红66KV变电站	四皇子北线7648	10KV四皇子北线南卫分线130号变压器	100	48.306	31.69	31.69	未列入负面清单	55.41%
1935	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	西六线7345	10KV西六线三分分线74号变压器	400	15.193	259.23	259.23	未列入负面清单	70.23%
1936	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分前南支3#变压器	100	44.673	35.33	35.33	未列入负面清单	4.67%
1937	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分前三支19号变压器	30	25.27	16.42	16.42	未列入负面清单	185.14%
1938	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分西支18号变压器	50	45.664	17.17	17.17	未列入负面清单	-
1939	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西六线3547	10KV西六线汇海分西支三分支3号变压器	160	32.58	75.87	75.87	未列入负面清单	3.62%
1940	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分南家沙场支15号变压器	200	19.654	120.69	120.69	未列入负面清单	-31.55%
1941	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分南家支13号变压器	100	47.823	32.18	32.18	未列入负面清单	7.34%
1942	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力分沙二支6号变压器	200	45.219	69.56	69.56	未列入负面清单	368.41%
1943	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分东支二支5号变压器	160	18.297	98.72	98.72	未列入负面清单	263.80%
1944	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分东支158号变压器	400	14.554	258.18	258.18	未列入负面清单	20.15%
1945	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分南家顺棚支6号变压器	400	47.588	129.65	129.65	未列入负面清单	235.51%
1946	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分南家顺棚支5号变压器	200	68.142	23.72	23.72	未列入负面清单	479.58%
1947	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分北支10号变压器	200	8.852	142.30	142.30	未列入负面清单	2.58%
1948	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分北支西支3号变压器	100	45.793	34.21	34.21	未列入负面清单	10.74%

1949	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力主分沙5号变压器	200	68.391	23.22	23.22	未列入负面清单	75.42%
1950	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线南家井分南家支4号变压器	200	32.804	94.39	94.39	未列入负面清单	15.70%
1951	国网彰武县供电公司	哈东66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分2号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
1952	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10kV西六线3547	10KV西六线北西分南电子三支2号变压器	200	29.118	101.76	101.76	未列入负面清单	3.14%
1953	国网彰武县供电公司	哈东66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后西太平西支40号变压器	30	121.356	-12.41	0.00	未列入负面清单	-
1954	国网彰武县供电公司	哈东66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分北广南支2号变压器	50	4.406	37.80	37.80	未列入负面清单	-
1955	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	李家线4043	10KV李家线南家分47号变压器	200	99.314	-38.63	0.00	未列入负面清单	271.95%
1956	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线八棒子分沙南8号分支5号变压器	50	16.978	31.51	31.51	未列入负面清单	-11.50%
1957	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线102+1号变压器	50	17.909	31.05	31.05	未列入负面清单	-
1958	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线北西分东北支2号变压器	200	96.78	-33.56	0.00	未列入负面清单	17.56%
1959	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV二道河子线王台卜台	200	79.281	1.44	1.44	未列入负面清单	-
1960	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线后三家子分3号变压器	200	33.207	93.59	93.59	未列入负面清单	-2.09%
1961	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线南家分下西堡八组支17号变压器	400	15.937	256.25	256.25	未列入负面清单	442.17%
1962	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线八棒子分南家支20号变压器	200	99.105	-38.21	0.00	未列入负面清单	63.13%
1963	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线后南家分南后南家支128号变压器	100	77.561	2.44	2.44	未列入负面清单	345.03%
1964	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线后南家分南后南家支4号变压器	200	50.279	59.44	59.44	未列入负面清单	62.44%
1965	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线107+1号变压器	50	37.678	21.16	21.16	未列入负面清单	100.71%
1966	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线八棒子分54号变压器	200	20.846	118.31	118.31	未列入负面清单	25.09%
1967	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线东木六1号支4号变压器	160	64.352	25.04	25.04	未列入负面清单	56.84%
1968	国网彰武县供电公司	四合66KV变电站	马莲线3943	10KV马莲线东石场分西升支1号变压器	100	32.391	47.61	47.61	未列入负面清单	9.86%
1969	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线双东分17号柱变	315	49.065	97.45	97.45	未列入负面清单	25.52%
1970	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线286号柱变	200	59.509	40.98	40.98	未列入负面清单	39.08%
1971	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV7342二道河子线腰岗卜支21号(陈家台)柱上变压器	100	40.179	39.82	39.82	未列入负面清单	80.79%
1972	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV7342二道河子线南家支22号(陈家台)柱上变压器	315	34.333	143.85	143.85	未列入负面清单	39.82%
1973	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线后南家分南后南家支3号变压器	200	15.493	129.01	129.01	未列入负面清单	16.57%
1974	国网彰武县供电公司	四合66KV变电站	马莲线3943	10KV马莲线陈家分10号变压器	200	74.399	11.20	11.20	未列入负面清单	134.76%
1975	国网彰武县供电公司	四合66KV变电站	马莲线3943	10KV马莲线陈家分9号变压器	100	67.179	12.82	12.82	未列入负面清单	322.62%
1976	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线南家分王家2号支15号变压器	160	19.817	96.29	96.29	未列入负面清单	4.47%
1977	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线南家分王家2号支7号变压器	160	41.274	61.96	61.96	未列入负面清单	6.11%
1978	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线南家分高山村分29号变压器	80	50.36	23.71	23.71	未列入负面清单	9.93%
1979	国网彰武县供电公司	四合66KV变电站	马莲线3943	10KV马莲线线上河分7号变压器	200	26.873	106.25	106.25	未列入负面清单	9.32%
1980	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线南家分小区分10号变压器	400	78.311	6.76	6.76	未列入负面清单	235.70%
1981	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线南家分木材厂支14号变压器	400	45.595	137.62	137.62	未列入负面清单	77.89%
1982	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线南家分镇政府分10号变压器	400	65.798	56.81	56.81	未列入负面清单	-8.41%
1983	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不上分合不上井南2号井支9号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
1984	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线南家分小区支6号变压器	100	50.153	29.85	29.85	未列入负面清单	236.77%
1985	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线八五0分东支15号变压器	100	76.394	3.61	3.61	未列入负面清单	197.20%
1986	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线沙力分沙支2号变压器	200	48.591	62.82	62.82	未列入负面清单	53.67%
1987	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线南家分12号变压器	30	27.447	15.77	15.77	未列入负面清单	-3.41%
1988	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV3742清沟线下三分段下三分支11号柱上变压器	100	157.737	-77.74	0.00	未列入负面清单	28.90%
1989	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团林线TS46线	10KV两家子线马林分马二支03号变压器	200	66.199	27.60	27.60	未列入负面清单	533.61%
1990	国网彰武县供电公司	两家子66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线南家分小五支03号变压器	200	35.027	89.95	89.95	未列入负面清单	47.66%
1991	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线南家分三块支10号变压器	200	23.535	112.93	112.93	未列入负面清单	0.84%
1992	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线南家分小五支03号变压器	200	36.661	86.68	86.68	未列入负面清单	106.07%
1993	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线南家分3号变压器	200	58.854	42.29	42.29	未列入负面清单	2.53%
1994	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线八五0分八五0西台支4号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
1995	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线八五0分21号变压器	100	34.828	45.17	45.17	未列入负面清单	8.63%
1996	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线八五0分8号变压器	50	70.007	5.00	5.00	未列入负面清单	12.17%
1997	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火线分六合支南支30号变压器	100	16.784	63.22	63.22	未列入负面清单	23.97%
1998	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火线分东76支41号变压器	50	54.922	12.54	12.54	未列入负面清单	5.80%
1999	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火线分东76支西76支4号变压器	100	41.612	38.39	38.39	未列入负面清单	57.50%
2000	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火线分22号变压器	100	41.336	38.66	38.66	未列入负面清单	184.77%
2001	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火线分西二老三支5号杆	200	26.154	107.69	107.69	未列入负面清单	22.72%
2002	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火线分西二老三支6号变压器	200	26.586	106.87	106.87	未列入负面清单	0.02%
2003	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火线分李支4号变压器	100	47.08	32.92	32.92	未列入负面清单	-4.51%
2004	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火线分六合支西二支7号变压器	200	31.02	97.96	97.96	未列入负面清单	15.18%
2005	国网彰武县供电公司	冯东线3642	冯东线3642	10KV冯东线沙力分160号变压器	200	47.495	65.01	65.01	未列入负面清单	10.87%
2006	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线六股道分东六股道南2号分支7号变压器	200	30.741	98.52	98.52	未列入负面清单	-3.75%
2007	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团林线TS46线	10KV两家子线马林分马七支07号变压器	200	20.149	119.70	119.70	未列入负面清单	-43.35%
2008	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线192号11号变压器	100	43.838	36.16	36.16	未列入负面清单	-7.84%
2009	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线线上三分段8号变压器	315	25.769	170.83	170.83	未列入负面清单	336.43%
2010	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线南湾子分12号变压器	30	114.453	-10.34	0.00	未列入负面清单	-4.73%
2011	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线线南东分02#变压器	100	111.608	-31.61	0.00	未列入负面清单	-5.42%
2012	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线线南东分29#变压器	200	50.876	58.25	58.25	未列入负面清单	-7.69%
2013	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火线分西二老支4号	200	49.066	61.87	61.87	未列入负面清单	497.52%
2014	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线沙力分99#1号变压器	200	43.181	73.64	73.64	未列入负面清单	397.82%
2015	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线沙力分大庙支1号变压器	315	28.29	162.89	162.89	未列入负面清单	13.03%
2016	国网彰武县供电公司	前福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火线分马寨子分51号变压器	200	18.519	122.96	122.96	未列入负面清单	2.12%
2017	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线线南东分31#变压器	100	88.074	-8.07	0.00	未列入负面清单	-0.36%
2018	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线线南东分线岭七支03号柱上变压器	80	50.495	23.60	23.60	未列入负面清单	7.82%
2019	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线线南东分线岭八支12号变压器	100	49.057	30.94	30.94	未列入负面清单	60.52%
2020	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线线南东分线岭4#2#变压器	100	146.372	-66.37	0.00	未列入负面清单	181.38%
2021	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV清沟线线上三分段97#变压器	200	33.436	93.13	93.13	未列入负面清单	-7.02%
2022	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线后东家南家分5分001号变压器	50	34.167	22.92	22.92	未列入负面清单	-11.88%
2023	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线二台子南家分西花4#支6号变压器	100	2.22	77.78	77.78	未列入负面清单	-30.94%
2024	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线北庙南1号变压器	100	1.495	78.51	78.51	未列入负面清单	-72.38%
2025	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线东二台子南家台区台变变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
2026	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线杜家3655分东杜家分文002号变压器	200	23.879	112.24	112.24	未列入负面清单	19.25%

2027	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线明水支线小水支线116#变压器	200	27.143	105.71	105.71	未列入负面清单	-3.03%
2028	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小关家分支小关家支018号变压器	200	15.61	128.78	128.78	未列入负面清单	3.21%
2029	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小关家分支西白家支007号变压器	200	21.224	117.55	117.55	未列入负面清单	7.34%
2030	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小关家分支白家村支006号变压器	50	26.893	26.55	26.55	未列入负面清单	-5.92%
2031	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线丰源分枝王家水庫分014号变压器	200	16.092	127.82	127.82	未列入负面清单	5.36%
2032	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线二台子墩分枝035号变压器	200	14.335	131.33	131.33	未列入负面清单	-1.98%
2033	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线主杆271号变压器	200	27.856	104.29	104.29	未列入负面清单	-0.02%
2034	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小明水分支家支003号变压器	200	39.652	80.70	80.70	未列入负面清单	14.87%
2035	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小关家分支东对福16支012号变压器	200	13.529	132.94	132.94	未列入负面清单	12.39%
2036	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线丰源分枝王家分023号变压器	200	12.53	134.94	134.94	未列入负面清单	-41.26%
2037	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线双庙分枝双庙北支005号变压器	200	92.382	-24.76	0.00	未列入负面清单	21.11%
2038	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分枝王家分018号变压器	50	65.098	7.45	7.45	未列入负面清单	-2.81%
2039	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线主杆143号变压器	100	72.142	7.86	7.86	未列入负面清单	17.99%
2040	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分枝王家分008号变压器	100	39.376	40.62	40.62	未列入负面清单	3.31%
2041	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小关家分支西白家支011号变压器	200	42.192	75.62	75.62	未列入负面清单	19.04%
2042	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小关家分支东白家支005号变压器	50	18.898	30.55	30.55	未列入负面清单	1.54%
2043	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三分支前南古大棚支10号变压器	50	11.804	34.10	34.10	未列入负面清单	-1.58%
2044	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分枝小关家分支需家支004号变压器	200	26.451	107.10	107.10	未列入负面清单	-3.80%
2045	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线丰源分枝王家分直支012号变压器	400	32.778	188.89	188.89	未列入负面清单	36.63%
2046	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线大六家支分04号变压器	200	87.916	-15.83	0.00	未列入负面清单	-40.04%
2047	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	清沟线3742	10KV3742清沟线榆树分枝八分支输九3号变压器	80	58.644	17.08	17.08	未列入负面清单	-
2048	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线北台子北支台子西支011号变压器	200	6.031	147.94	147.94	未列入负面清单	21.77%
2049	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线王家分20号变压器	200	22.448	115.10	115.10	未列入负面清单	6.60%
2050	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线二台子分枝010号变压器	200	16.861	126.28	126.28	未列入负面清单	3.63%
2051	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线孟家支06号变压器	100	76.661	3.34	3.34	未列入负面清单	2.69%
2052	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线魏家支03号变压器	400	25.586	217.66	217.66	未列入负面清单	-12.67%
2053	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小关家分支小关家支005号变压器	50	56.761	11.62	11.62	未列入负面清单	2.79%
2054	国网彰武县供电公司	阿家乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线136号变压器	200	8.143	143.71	143.71	未列入负面清单	-
2055	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线十家子分枝红山支23号变压器	315	65.153	46.77	46.77	未列入负面清单	74.06%
2056	国网彰武县供电公司	阿家乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线01号变压器	50	34.898	22.55	22.55	未列入负面清单	-
2057	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线西家子南大棚支02号变压器	80	32.003	38.40	38.40	未列入负面清单	220.73%
2058	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线大申金支19号变压器	200	63.944	32.11	32.11	未列入负面清单	1.10%
2059	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线马家支109号变压器	100	56.765	23.24	23.24	未列入负面清单	77.91%
2060	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线五旗石支01号变压器	50	70.084	4.96	4.96	未列入负面清单	47.34%
2061	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线赵家支09号变压器	200	30.407	99.19	99.19	未列入负面清单	239.07%
2062	国网彰武县供电公司	阿家乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线东阿尔乡分10号变压器	400	17.029	251.88	251.88	未列入负面清单	37.64%
2063	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线太平山支02号变压器	30	8.792	21.36	21.36	未列入负面清单	-1.25%
2064	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线北拉木支03号变压器	400	32.804	188.78	188.78	未列入负面清单	37.68%
2065	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线太平山支19号变压器	100	26.499	53.50	53.50	未列入负面清单	-24.67%
2066	国网彰武县供电公司	阿家乡66KV变电站	白音花线7841	10KV阿家乡分地石道支6号变压器	50	65.654	7.17	7.17	未列入负面清单	12.15%
2067	国网彰武县供电公司	阿家乡66KV变电站	白音花线7841	10KV白音花线魏家支七棵支3号变压器	400	15.316	258.74	258.74	未列入负面清单	-0.91%
2068	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线大申金支12号变压器	200	33.281	93.44	93.44	未列入负面清单	12.83%
2069	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线郑家支14号变压器	315	70.363	30.36	30.36	未列入负面清单	87.00%
2070	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线五旗石支23号变压器	200	44.339	71.32	71.32	未列入负面清单	8.19%
2071	国网彰武县供电公司	康福兴地66KV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线田家分枝程家支12号变压器	100	63.577	16.42	16.42	未列入负面清单	82.32%
2072	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线杜直分59号变压器	400	97.734	-70.94	0.00	未列入负面清单	30.92%
2073	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线杜直分54号变压器	315	79.811	0.60	0.60	未列入负面清单	354.51%
2074	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线丰源分枝广德分042号变压器	200	13.997	132.01	132.01	未列入负面清单	2.70%
2075	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线二台子屯#台分#8#变压器	200	16.675	126.65	126.65	未列入负面清单	-4.59%
2076	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝南村支4号变压器	200	17.378	125.24	125.24	未列入负面清单	-27.18%
2077	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝杏山五组支7号变压器	80	85.805	-4.64	0.00	未列入负面清单	26.73%
2078	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力分沙三7号变压器	200	42.811	74.38	74.38	未列入负面清单	18.59%
2079	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线王家分5号变压器	200	55.213	49.57	49.57	未列入负面清单	47.60%
2080	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线北分南分八支3号变压器	315	50.082	94.24	94.24	未列入负面清单	-8.63%
2081	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线北分南分13组1号变压器	315	36.693	136.42	136.42	未列入负面清单	4.18%
2082	国网彰武县供电公司	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力分南分38号变压器	160	29.778	80.36	80.36	未列入负面清单	4.23%
2083	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝中分学支7号变压器	200	75.407	9.19	9.19	未列入负面清单	20.93%
2084	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线130号变压器	200	21.786	116.43	116.43	未列入负面清单	261.80%
2085	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝东六二组支2号变压器	160	28.817	81.89	81.89	未列入负面清单	15.22%
2086	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西六线主杆138号变压器	200	41.721	76.56	76.56	未列入负面清单	88.19%	
2087	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分枝北家分回支1*11号柱上变压器	200	14.968	130.06	130.06	未列入负面清单	6.36%
2088	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线二支7#变压器	400	10.197	279.21	279.21	未列入负面清单	-
2089	国网彰武县供电公司	章台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线八楼子分沙所10号井支4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
2090	国网彰武县供电公司	后新寨66KV变电站	大四线3345	10KV大四线南分2#	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
2091	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分枝035号变压器	315	81.539	-4.85	0.00	未列入负面清单	7.62%
2092	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分枝2#杆2#变压器	200	16.621	126.76	126.76	未列入负面清单	-7.47%
2093	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝64号变压器	200	33.475	93.05	93.05	未列入负面清单	-33.18%
2094	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝大门分线11号变压器	100	131.213	-51.21	0.00	未列入负面清单	28.22%
2095	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝六二组分3号变压器	200	55.61	48.78	48.78	未列入负面清单	15.35%
2096	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝五大门分线5号变压器	200	24.416	111.17	111.17	未列入负面清单	-37.53%
2097	国网彰武县供电公司	古井66KV变电站	10KV古兴线GJ56	兴隆山南线三分支后古井分001号变压器	100	71.113	8.89	8.89	未列入负面清单	-
2098	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线43号变压器	200	46.615	62.77	62.77	未列入负面清单	-0.31%
2099	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝东分4号变压器	100	99.95	-19.95	0.00	未列入负面清单	22.48%
2100	国网彰武县供电公司	福福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线沙力分曹家支6号	100	37.742	42.26	42.26	未列入负面清单	-4.03%
2101	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝北线15号变压器	200	73.327	13.35	13.35	未列入负面清单	-5.20%
2102	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线南分枝大门分线33号变压器	400	32.512	189.95	189.95	未列入负面清单	7.62%
2103	国网彰武县供电公司	福福兴地66KV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线北线火分六合支95号变压器	200	30.113	99.77	99.77	未列入负面清单	4.09%
2104	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	双庙线3845	10KV双庙线二台子分二台子一号滴灌井支15#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%

2105	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线镇直分线联通支8号变压器	400	31.682	193.27	193.27	未列入负面清单			-9.08%	
2106	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线镇直分线7号变压器	315	80.032	-0.10	0.00	未列入负面清单			5.04%	
2107	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	马莲侵线3943	10KV马莲侵线采石场分力度支7号变压器	200	28.215	103.37	103.37	未列入负面清单			37.64%	
2108	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线石山分线花山支8号变压器	50	68.358	5.82	5.82	未列入负面清单			-5.33%	
2109	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线镇直分线花园小区支2号变压器	315	44.223	112.70	112.70	未列入负面清单			7.24%	
2110	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	马莲侵线3943	10KV马莲侵线采石场分力度支9号变压器	100	118.864	-38.86	0.00	未列入负面清单			35.03%	
2111	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	冯家66KV变电站	冯东线3642	10KV冯东线城河分16号变压器	200	20.169	119.66	119.66	未列入负面清单			39.94%
2112	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	农机线3444	10KV农机线石山分线花山支15号变压器	80	20.699	47.44	47.44	未列入负面清单			40.27%	
2113	国网彰武县供电公司	后新寨66KV变电站	大四线3345	10KV大四线少明分线立马支9号变压器	400	13.3	266.80	266.80	未列入负面清单			110.30%	
2114	国网彰武县供电公司	后新寨66KV变电站	大四线3345	10KV大四线少明分线二台支12#变压器	200	35.96	88.08	88.08	未列入负面清单			23.37%	
2115	国网彰武县供电公司	后新寨66KV变电站	二道线路3441	10KV贵屯台	315	23.772	177.12	177.12	未列入负面清单			4.67%	
2116	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	二道线路3441	10KV贵屯台	200	15.806	128.39	128.39	未列入负面清单			15.05%	
2117	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV7344城郊线第一保护地分线7号柱上变压器	50	2.304	38.85	38.85	未列入负面清单			286.20%	
2118	国网彰武县供电公司	团堡66KV变电站	团结线4041	10KV团堡线向家屯分线北井支14号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%	
2119	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	林占线3144	10KV林占线林占分1号变压器	250	48.83	77.93	77.93	未列入负面清单			-22.48%	
2120	国网彰武县供电公司	后新寨66KV变电站	大四线3345	10KV大四线向古分线五家子支18#变压器	100	48.889	31.11	31.11	未列入负面清单			6.02%	
2121	国网彰武县供电公司	后新寨66KV变电站	大四线3345	10KV大四线向古分线二台支8#变压器	400	19.638	241.45	241.45	未列入负面清单			71.99%	
2122	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	城郊线7344	10KV城郊线第五大棚支9#1号变压器	50	16.371	31.81	31.81	未列入负面清单			5.68%	
2123	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	林占线3144	10KV林占线林占分2号变压器	200	43.166	73.67	73.67	未列入负面清单			14.41%	
2124	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	二道线路3441	10KV西门林台	200	41.942	76.12	76.12	未列入负面清单			39.14%	
2125	国网彰武县供电公司	后新寨66KV变电站	大四线3345	10KV大四线林占分17#变压器	200	13.639	132.72	132.72	未列入负面清单			75.11%	
2126	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	林占线3144	10KV林占线26号变压器	100	57.256	22.74	22.74	未列入负面清单			9.44%	
2127	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV6丰田线前孔家分10号柱变	100	38.72	41.28	41.28	未列入负面清单			31.83%	
2128	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线前孔家分15号柱变	50	128.983	-24.49	0.00	未列入负面清单			24.67%	
2129	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线十里堡大棚分03号柱变	200	21.034	117.93	117.93	未列入负面清单			-16.17%	
2130	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线老洞沟分36号柱变	100	56.545	23.46	23.46	未列入负面清单			-19.95%	
2131	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线194号柱变	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%	
2132	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线红山分20号柱变	200	42.584	74.83	74.83	未列入负面清单			16.72%	
2133	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线150号柱变	400	27.29	210.84	210.84	未列入负面清单			-4.05%	
2134	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线361号柱变	200	25.183	109.63	109.63	未列入负面清单			-1.92%	
2135	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线南王家分03号柱变	400	45.548	137.81	137.81	未列入负面清单			152.18%	
2136	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线南王家分03号变压器	100	37.015	42.99	42.99	未列入负面清单			-1.29%	
2137	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线南王家分13号柱变	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%	
2138	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线八尺沟子分东天兴东支10号变压器	100	30.119	49.88	49.88	未列入负面清单			-3.44%	
2139	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线城子沟大棚分06#变压器	100	24.325	55.68	55.68	未列入负面清单			251.52%	
2140	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线八尺沟子分84号柱变	50	78.41	0.80	0.80	未列入负面清单			-12.58%	
2141	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线八尺沟子分53号柱变	400	69.078	43.69	43.69	未列入负面清单			108.72%	
2142	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线海分西白支05号柱变	30	119.21	-11.76	0.00	未列入负面清单			15.47%	
2143	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线南王家分19号柱变	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%	
2144	国网彰武县供电公司	阿东乡66KV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线西电分2号变压器	400	16.502	253.99	253.99	未列入负面清单			390.31%	
2145	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线城郊分东大阿西电支3号变压器	200	16.142	127.72	127.72	未列入负面清单			-5.88%	
2146	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线城郊分西电支5号变压器	400	46.61	133.56	133.56	未列入负面清单			47.99%	
2147	国网彰武县供电公司	拍头山66KV变电站	丰田线3846	10KV丰田线香山大棚分02号柱变	50	29.68	25.16	25.16	未列入负面清单			-	
2148	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线中分1号变压器	80	99.357	-15.49	0.00	未列入负面清单			-4.23%	
2149	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	李家线4043	10KV李家线城郊分于西支5号变压器	200	29.996	100.01	100.01	未列入负面清单			14.49%	
2150	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	李家线4043	10KV李家线城郊分于西支1号变压器	315	68.847	35.13	35.13	未列入负面清单			53.60%	
2151	国网彰武县供电公司	兴隆堡66KV变电站	李家线4043	10KV李家线城郊分15号变压器	315	26.429	168.75	168.75	未列入负面清单			18.19%	
2152	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV二道河子线镇直分26号变压器	100	94.311	-14.31	0.00	未列入负面清单			81.82%	
2153	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV二道河子线镇直分21号变压器	160	11.636	109.38	109.38	未列入负面清单			-7.33%	
2154	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV7342二道河子线腰下支48分4号(腰下台)柱上变压器	200	25.118	109.76	109.76	未列入负面清单			35.62%	
2155	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线于西支14号变压器	200	17.622	16.76	16.76	未列入负面清单			53.66%	
2156	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线后城郊分南高梁电支5号变压器	400	80.476	-1.90	0.00	未列入负面清单			90.16%	
2157	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线后城郊分于西支10号变压器	100	146.853	-66.85	0.00	未列入负面清单			72.60%	
2158	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线八里子分东支3号变压器	400	15.061	259.76	259.76	未列入负面清单			78.91%	
2159	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线八里子分东支3号变压器	50	118.965	-19.48	0.00	未列入负面清单			288.71%	
2160	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线后城郊分243号变压器	100	38.087	41.91	41.91	未列入负面清单			-27.98%	
2161	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV7342二道河子线兰家大棚分8号(兰家大棚)柱上变压器	50	0.057	11.97	11.97	未列入负面清单			-34.91%	
2162	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV7342二道河子线末家二台支6号(末家二台)柱上变压器	100	26.138	53.86	53.86	未列入负面清单			4.10%	
2163	国网彰武县供电公司	章古台66KV变电站	章东线3143	10KV章东线风沙所分3号变压器	200	33.831	92.34	92.34	未列入负面清单			9.07%	
2164	国网彰武县供电公司	城郊66KV变电站	二道河子线7343	10KV二道河子线主干34号变压器	400	13.582	265.67	265.67	未列入负面清单			42.74%	
2165	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分小朝阳支42号变压器	100	64.943	15.06	15.06	未列入负面清单			37.80%	
2166	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	马莲侵线3943	10KV马莲侵线马莲侵线房子分6号变压器	400	10.627	277.49	277.49	未列入负面清单			-6.09%	
2167	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分西暖棚支26号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%	
2168	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分生态园区支2号变压器	100	48.37	31.63	31.63	未列入负面清单			6.26%	
2169	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分西暖棚支1号变压器	30	17.272	18.82	18.82	未列入负面清单			-	
2170	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分张家沟分17号变压器	50	17.251	31.37	31.37	未列入负面清单			-17.97%	
2171	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分大起暖棚支30号变压器	80	8.644	57.08	57.08	未列入负面清单			9.58%	
2172	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分平房果园支12号变压器	100	41.771	38.23	38.23	未列入负面清单			1.27%	
2173	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后分机头山支74号变压器	100	63.242	16.76	16.76	未列入负面清单			7.47%	
2174	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分平安支8号变压器	100	68.544	11.46	11.46	未列入负面清单			17.95%	
2175	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分张家北棚支2号变压器	30	17.039	18.89	18.89	未列入负面清单			-	
2176	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线红分线红星五组二支2线5号变压器	80	46.627	26.70	26.70	未列入负面清单			8.20%	
2177	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈东线3241	10KV哈东线一棵树分前金支3号变压器	100	73.644	6.36	6.36	未列入负面清单			17.89%	
2178	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南广分塔柳北支22号变压器	315	71.267	27.51	27.51	未列入负面清单			825.16%	
2179	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后分南有场支20号变压器	100	80.08	-0.08	0.00	未列入负面清单			41.03%	
2180	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	东六线3443	10KV东六线47号变压器	200	13.631	132.74	132.74	未列入负面清单			-10.48%	
2181	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	二道线路3441	10KV新黄家台	200	9.624	140.75	140.75	未列入负面清单			-11.64%	
2182	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	中窑线3743	10KV中窑线曹家分曹家北支8号变压器	200	14.359	131.28	131.28	未列入负面清单			-0.37%	

2183	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南厂前散北支3号变压器	315	69.443	33.25	33.25	未列入负面清单		233.63%
2184	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线内附一册分线42号变压器	40	13.264	266.94	266.94	未列入负面清单		-37.72%
2185	国网彰武县供电公司	中窑线3743	中窑线3743	10kV中窑线魏家分家南支2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-100.00%
2186	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线魏家分家南支27号变压器	30	28.964	15.31	15.31	未列入负面清单		0.62%
2187	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分家南支8号变压器	50	57.197	11.40	11.40	未列入负面清单		20.35%
2188	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线盘山楼2号分线3号柱上变压器	100	43.782	36.22	36.22	未列入负面清单		6.36%
2189	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家南支5号	160	52.172	44.52	44.52	未列入负面清单		14.94%
2190	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家8号变压器	100	98.249	-18.25	0.00	未列入负面清单		40.78%
2191	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家东支6号变压器	200	26.168	107.66	107.66	未列入负面清单		-1.17%
2192	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家三1号台支2号变压器	160	18.511	98.38	98.38	未列入负面清单		-0.44%
2193	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家东支3号变压器	200	22.525	114.95	114.95	未列入负面清单		297.00%
2194	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家南支24号变压器	200	20.061	119.88	119.88	未列入负面清单		-
2195	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家牛井支32号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-100.00%
2196	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家二部支2号变压器	80	43.719	29.02	29.02	未列入负面清单		-6.54%
2197	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线魏家分家南支10号变压器	200	44.994	70.01	70.01	未列入负面清单		23.48%
2198	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线青山移动分家山支5号支6号柱上变压器	200	70.035	19.93	19.93	未列入负面清单		44.75%
2199	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家东支17号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
2200	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家西支2号变压器	160	29.607	80.63	80.63	未列入负面清单		20.57%
2201	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家东支22号变压器	50	18.105	30.95	30.95	未列入负面清单		7.96%
2202	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家东支8号变压器	200	46.069	67.86	67.86	未列入负面清单		58.50%
2203	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家东支9号变压器	200	22.504	114.99	114.99	未列入负面清单		0.96%
2204	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分家南支2号变压器	100	116.834	-36.83	0.00	未列入负面清单		13.14%
2205	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线文警分后三三19号变压器	200	16.057	127.89	127.89	未列入负面清单		-6.49%
2206	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线魏家分后三三3号变压器	200	50.851	58.30	58.30	未列入负面清单		-0.71%
2207	国网彰武县供电公司	福福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分家32号变压器	200	39.833	80.33	80.33	未列入负面清单		14.19%
2208	国网彰武县供电公司	福福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分家东支1号变压器	80	69.76	8.19	8.19	未列入负面清单		40.26%
2209	国网彰武县供电公司	福福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分家南支2号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单		-100.00%
2210	国网彰武县供电公司	福福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分家南支支腰长支3号变压器	200	57.648	44.70	44.70	未列入负面清单		150.90%
2211	国网彰武县供电公司	福福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分家南支3号变压器	315	10.669	218.39	218.39	未列入负面清单		-7.52%
2212	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线高家分家南支1号变压器	400	52.034	111.86	111.86	未列入负面清单		-
2213	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线3442	10kV冯西线得力东台分8号变压器	200	23.405	113.19	113.19	未列入负面清单		1.98%
2214	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林场场站2号变压器	160	50.58	47.07	47.07	未列入负面清单		-15.27%
2215	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线163#变压器	30	67.949	3.62	3.62	未列入负面清单		19.88%
2216	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线魏家分后三三3号变压器	200	52.623	54.75	54.75	未列入负面清单		11.97%
2217	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线魏家分后三三2号变压器	315	90.245	-32.27	0.00	未列入负面清单		8.01%
2218	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线魏家分后三三1号变压器	200	34.433	91.13	91.13	未列入负面清单		-16.56%
2219	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线魏家分后三三9号变压器	400	43.56	145.76	145.76	未列入负面清单		-20.84%
2220	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线魏家分后三三7号变压器	200	13.669	132.66	132.66	未列入负面清单		1.79%
2221	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线魏家分后三三6号变压器	200	50.52	58.96	58.96	未列入负面清单		8.27%
2222	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线魏家分家南支4号变压器	400	12.598	269.61	269.61	未列入负面清单		51.96%
2223	国网彰武县供电公司	福福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分家南支10号变压器	200	44.675	70.65	70.65	未列入负面清单		403.50%
2224	国网彰武县供电公司	福福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分家南支3号变压器	200	26.751	106.50	106.50	未列入负面清单		7.32%
2225	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线南支分2号变压器	160	41.085	62.26	62.26	未列入负面清单		-10.75%
2226	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线南支分编接支8号变压器	200	17.253	125.49	125.49	未列入负面清单		4.00%
2227	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分北支19号变压器	100	62.059	17.94	17.94	未列入负面清单		-5.95%
2228	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分东支2号变压器	200	33.111	93.78	93.78	未列入负面清单		-26.57%
2229	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西嘴分家南支76号变压器	50	10.342	34.83	34.83	未列入负面清单		-23.73%
2230	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线3444	10kV城郊线一保护地分5#1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-100.00%
2231	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线中嘴分家6号变压器	100	77.264	2.74	2.74	未列入负面清单		27.85%
2232	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线中嘴分家5号变压器	315	24.802	173.87	173.87	未列入负面清单		16.17%
2233	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线中嘴分家南支4号变压器	200	30.155	99.69	99.69	未列入负面清单		-0.98%
2234	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三分支3号变压器	400	31.121	195.52	195.52	未列入负面清单		180.51%
2235	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线中嘴分家南支3号变压器	200	59.854	40.29	40.29	未列入负面清单		11.06%
2236	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线魏家分家南支2号变压器	200	62.383	35.27	35.27	未列入负面清单		111.63%
2237	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲线3943	10kV马莲线魏家分家南支77号变压器	100	68.174	11.83	11.83	未列入负面清单		95.17%
2238	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线魏家分家南支4号变压器	315	25.375	172.07	172.07	未列入负面清单		7.27%
2239	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线魏家分家南支8#柱上变压器	10	117.254	-3.73	0.00	未列入负面清单		-7.61%
2240	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线魏家分家南支13号变压器	100	92.987	-12.99	0.00	未列入负面清单		53.34%
2241	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南厂前散北支29号变压器	100	127.196	-47.20	0.00	未列入负面清单		55.67%
2242	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南厂前三支10号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-100.00%
2243	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南厂前散南支9号变压器	100	7.783	72.22	72.22	未列入负面清单		-
2244	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南厂前三支12号变压器	100	59.619	20.38	20.38	未列入负面清单		7.01%
2245	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南厂前散南支8号变压器	200	39.892	40.11	40.11	未列入负面清单		2.70%
2246	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线28号	200	34.44	91.12	91.12	未列入负面清单		-24.18%
2247	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南厂前散北支46号变压器	200	57.506	44.99	44.99	未列入负面清单		21.70%
2248	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中嘴东嘴东支10号	315	49.203	97.01	97.01	未列入负面清单		0.99%
2249	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线魏家分家南支4号	400	31.086	195.66	195.66	未列入负面清单		-11.42%
2250	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线魏家分家南支6号	400	36.616	173.54	173.54	未列入负面清单		5.94%
2251	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线魏家分家南支3号	315	21.163	185.34	185.34	未列入负面清单		-1.79%
2252	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线魏家分家南支10号变压器	100	78.329	1.67	1.67	未列入负面清单		13.09%
2253	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线魏家分家南支2号变压器	100	68.84	11.16	11.16	未列入负面清单		13.89%
2254	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线魏家分家南支1号	400	42.358	37.64	37.64	未列入负面清单		-13.08%
2255	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南厂前散南支87号变压器	200	25.406	109.19	109.19	未列入负面清单		81.77%
2256	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南厂前散南支2号变压器	100	37.041	42.96	42.96	未列入负面清单		262.13%
2257	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线魏家分家南支2号	400	9.524	281.90	281.90	未列入负面清单		-33.71%
2258	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线魏家分家南支1号变压器	400	107.571	-110.28	0.00	未列入负面清单		49.54%
2259	国网彰武县供电公司	后新街66kV变电站	专业线3343	10kV专业线魏家分家南支30号变压器	315	45.909	107.39	107.39	未列入负面清单		42.76%
2260	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线魏家分家南支22号变压器	200	30.488	99.02	99.02	未列入负面清单		-2.21%

2261	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线直女分线宋家分支2号变压器	200	26.122	107.76	107.76	未列入负面清单		2.20%
2262	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线陈家良分线23号变压器	50	121.199	-20.60	0.00	未列入负面清单		-1.95%
2263	国网彰武县供电公司	五峰南线3544	五峰南线3544	10kV五峰南线直女分线刘家分支2号变压器	200	34.094	91.81	91.81	未列入负面清单		20.68%
2264	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线后大分16号变压器	315	41.994	119.72	119.72	未列入负面清单		51.78%
2265	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线内分线场支1号变压器	315	35.863	139.03	139.03	未列入负面清单		0.57%
2266	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线陈家分线支2号变压器	100	78.021	1.98	1.98	未列入负面清单		0.21%
2267	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线前大分5号变压器	200	48.849	62.30	62.30	未列入负面清单		24.08%
2268	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线军家分线16号变压器	160	1.483	125.63	125.63	未列入负面清单		-44.06%
2269	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV1552铁西线3号柱上变压器	400	16.708	253.17	253.17	未列入负面清单		-1.81%
2270	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线北洋子2支12号变压器	100	47.658	32.34	32.34	未列入负面清单		-20.80%
2271	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线前甸子西分支2号变压器	400	16.422	254.31	254.31	未列入负面清单		-50.48%
2272	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线9号变压器	30	79.013	0.30	0.30	未列入负面清单		-2.22%
2273	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线乱山子东支4号变压器	160	30.543	79.13	79.13	未列入负面清单		-2.10%
2274	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线1分1号变压器	160	34.144	73.37	73.37	未列入负面清单		21.62%
2275	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线乱山子西支11号变压器	100	102.403	-22.40	0.00	未列入负面清单		-1.46%
2276	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线石岭西支8号变压器	200	19.91	120.18	120.18	未列入负面清单		2.33%
2277	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线直女分线95号变压器	200	17.996	124.01	124.01	未列入负面清单		-4.36%
2278	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线15号变压器	200	5.173	149.65	149.65	未列入负面清单		-9.29%
2279	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线西梁分支10号变压器	100	85.086	-5.09	0.00	未列入负面清单		12.56%
2280	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线家3号支2号变压器	100	15.037	64.96	64.96	未列入负面清单		-11.15%
2281	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线家1号支4号变压器	160	17.49	100.02	100.02	未列入负面清单		-1.30%
2282	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线东南街2号分支5号变压器	100	70.951	9.05	9.05	未列入负面清单		217.35%
2283	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线家分支28号变压器	160	15.06	103.90	103.90	未列入负面清单		-15.39%
2284	国网彰武县供电公司	阿东乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线马家分线五支6号变压器	10	22.122	5.79	5.79	未列入负面清单		-12.88%
2285	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线5号	315	18.187	194.71	194.71	未列入负面清单		10.12%
2286	国网彰武县供电公司	阿东乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线马家分线起支1号变压器	100	33.538	46.46	46.46	未列入负面清单		11.08%
2287	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线1分7号变压器	200	47.331	65.34	65.34	未列入负面清单		12.34%
2288	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线一分线8号变压器	400	50.918	116.33	116.33	未列入负面清单		114.91%
2289	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线11号变压器	160	81.472	-2.36	0.00	未列入负面清单		9.28%
2290	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线3号变压器	200	45.265	69.47	69.47	未列入负面清单		5.47%
2291	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线直女分线刘家分支2号分支1号变压器	30	10.246	20.93	20.93	未列入负面清单		-9.27%
2292	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线起家分线二组一分线1号变压器	50	42.541	18.73	18.73	未列入负面清单		0.43%
2293	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线东头向支线放龙支04#变压器	200	16.953	126.09	126.09	未列入负面清单		63.48%
2294	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线西头向支线董家良大相支11#变压器	50	6.913	36.54	36.54	未列入负面清单		110.61%
2295	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线起家分线八家分支96号变压器	200	23.508	112.98	112.98	未列入负面清单		-5.16%
2296	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线起家分线八家分支三三8号变压器	160	42.13	60.59	60.59	未列入负面清单		-1.13%
2297	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线起家分线八家分支四支4#变压器	200	9.575	140.85	140.85	未列入负面清单		-
2298	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小西家分线新堡支4#变压器	200	25.846	108.31	108.31	未列入负面清单		0.06%
2299	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线10#变压器	200	50.496	59.00	59.00	未列入负面清单		51.47%
2300	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老绕线力支09#变压器	200	33.283	93.43	93.43	未列入负面清单		3.40%
2301	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老绕线力支01#变压器	200	17.538	124.92	124.92	未列入负面清单		-9.37%
2302	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线起家分线4支2号	160	24.946	88.09	88.09	未列入负面清单		-29.14%
2303	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线50分3号	50	46.12	16.94	16.94	未列入负面清单		-4.73%
2304	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分92号变压器	200	25.021	109.96	109.96	未列入负面清单		-
2305	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分隔家一台支5号变压器	400	31.15	195.40	195.40	未列入负面清单		18.99%
2306	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线起家分线59号变压器	50	63.776	8.11	8.11	未列入负面清单		-0.23%
2307	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线起家分线43号变压器	200	16.501	127.00	127.00	未列入负面清单		-39.98%
2308	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线新生大相支05#变压器	100	19.827	60.17	60.17	未列入负面清单		-
2309	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线起家分线5号变压器	50	113.936	-16.97	0.00	未列入负面清单		9.00%
2310	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线起家分线28号变压器	100	16.005	64.00	64.00	未列入负面清单		-18.27%
2311	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线西家二子支线西家子一号支10#变压器	160	20.476	95.24	95.24	未列入负面清单		4.64%
2312	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线西家二子支线西家子二号支07#变压器	100	21.065	58.94	58.94	未列入负面清单		-2.76%
2313	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三进沟分上城子南大相支2号变压器	200	35.406	89.19	89.19	未列入负面清单		-28.54%
2314	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三进沟分上城子南大相支2号变压器	200	21.285	117.47	117.47	未列入负面清单		2.00%
2315	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐东支线乐东支03#变压器	80	19.084	48.73	48.73	未列入负面清单		-22.23%
2316	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线6号	400	3.668	305.33	305.33	未列入负面清单		-0.82%
2317	国网彰武县供电公司	苇子沟线3442	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三进沟分上城子南大相支5号变压器	400	25.334	218.66	218.66	未列入负面清单		-34.85%
2318	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不上分线大五分支59号变压器	200	13.313	133.37	133.37	未列入负面清单		1.11%
2319	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三进沟分上城子南大相支5号变压器	200	42.201	75.60	75.60	未列入负面清单		-13.58%
2320	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不上分线大五分支59号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-100.00%
2321	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分线兴隆山大相分支20号变压器	50	33.318	23.34	23.34	未列入负面清单		-38.30%
2322	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分线兴隆山大相分支31号变压器	200	24.371	111.26	111.26	未列入负面清单		-1.21%
2323	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分线兴隆山大相分支3号变压器	100	7.284	72.72	72.72	未列入负面清单		-11.78%
2324	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分线兴隆山大相分支6号变压器	200	34.08	91.84	91.84	未列入负面清单		30.37%
2325	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线直女分线刘家分支2号分支22号变压器	200	27.198	105.60	105.60	未列入负面清单		6.10%
2326	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分线兴隆山大相分支7号变压器	200	46.858	66.28	66.28	未列入负面清单		363.69%
2327	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分线兴隆山大相分支10号变压器	200	40.984	78.03	78.03	未列入负面清单		17.91%
2328	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线直女分线刘家分支180号变压器	200	10.293	139.41	139.41	未列入负面清单		-10.11%
2329	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安街分线平安街大相分支7号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
2330	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线工业园区分线1号变压器	100	48.852	31.15	31.15	未列入负面清单		-4.50%
2331	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三进沟分上城子南大相分支11号变压器	160	44.723	56.44	56.44	未列入负面清单		-28.81%
2332	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线陈家分线支3号变压器	160	53.901	41.76	41.76	未列入负面清单		47.70%
2333	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三进沟分上城子南大相分支2#变压器	100	93.6	-13.60	0.00	未列入负面清单		3.03%
2334	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三进沟分上城子南大相分支11号变压器	100	39.559	40.44	40.44	未列入负面清单		21.60%
2335	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三进沟分上城子南大相分支9号变压器	50	4.432	37.78	37.78	未列入负面清单		-26.82%
2336	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分线刘家大相分支6号变压器	50	28.545	25.73	25.73	未列入负面清单		19.71%
2337	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线干干170号变压器	200	33.391	93.22	93.22	未列入负面清单		74.35%
2338	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分线支16号变压器	100	63.753	16.25	16.25	未列入负面清单		2.90%

2339	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干101号变压器	160	53.034	43.15	43.15	未列入负面清单	16.05%
2340	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干157号变压器	200	31.264	97.47	97.47	未列入负面清单	-7.98%
2341	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线169号变压器	80	48.156	25.48	25.48	未列入负面清单	-1.15%
2342	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV西家子线长坨子分政府支8号变压器	100	53.962	26.04	26.04	未列入负面清单	-
2343	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV西家子线长坨子分政府支07号变压器	100	79.922	0.08	0.08	未列入负面清单	-16.39%
2344	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分寨新小区3号变压器	160	8.679	114.11	114.11	未列入负面清单	-14.24%
2345	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线曲南大栅分16号变压器	200	22.612	114.78	114.78	未列入负面清单	12.96%
2346	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线曲南大栅分4号	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单	-100.00%
2347	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音花支67号变压器	200	37.208	85.58	85.58	未列入负面清单	-3.32%
2348	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线乡政府分10号变压器	200	51.671	56.66	56.66	未列入负面清单	2.85%
2349	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支1号变压器	30	39.558	12.13	12.13	未列入负面清单	-3.64%
2350	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支6号变压器	160	37.359	68.23	68.23	未列入负面清单	2.54%
2351	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支19号变压器	100	17.129	62.87	62.87	未列入负面清单	-33.44%
2352	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支150号变压器	30	39.027	12.29	12.29	未列入负面清单	189.41%
2353	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支128号变压器	200	12.64	134.72	134.72	未列入负面清单	2.15%
2354	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分旧电台支2号变压器	315	18.831	192.68	192.68	未列入负面清单	10.23%
2355	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音花支15号变压器	100	22.67	57.33	57.33	未列入负面清单	10.97%
2356	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西沟分西平西支27#	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
2357	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分太平山支33#1号变压器	80	107.521	-22.02	0.00	未列入负面清单	21.86%
2358	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土村台支1号变压器	100	7.505	72.50	72.50	未列入负面清单	16.23%
2359	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分保东台支2号变压器	200	19.955	120.09	120.09	未列入负面清单	0.33%
2360	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分移动支1号	200	8.502	143.00	143.00	未列入负面清单	-19.50%
2361	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支2#柱上变压器	200	20.555	118.89	118.89	未列入负面清单	9.77%
2362	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支43号变压器	100	32.783	47.22	47.22	未列入负面清单	-2.05%
2363	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支2付1号变压器	200	20.444	119.11	119.11	未列入负面清单	-22.54%
2364	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支3付1号变压器	200	40.905	78.19	78.19	未列入负面清单	331.26%
2365	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支7号变压器	80	85.104	-4.08	0.00	未列入负面清单	1.30%
2366	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支2付1号变压器	50	36.461	21.77	21.77	未列入负面清单	-4.41%
2367	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不上分大林台支70号变压器	200	20.978	118.04	118.04	未列入负面清单	-6.16%
2368	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支215号变压器	50	69.105	5.45	5.45	未列入负面清单	-3.02%
2369	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支188号变压器	30	44.815	10.56	10.56	未列入负面清单	8.01%
2370	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不上分大林台二台大有机井17号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
2371	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支7号变压器	50	30.758	24.62	24.62	未列入负面清单	0.53%
2372	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不上分大林台二台大有机井16号变压器	100	3.816	76.18	76.18	未列入负面清单	-
2373	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支168号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
2374	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支36号变压器	50	97.066	-8.53	0.00	未列入负面清单	-4.31%
2375	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支119号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
2376	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支23号变压器	100	51.471	28.53	28.53	未列入负面清单	-0.66%
2377	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支2支6号变压器	160	22.359	92.23	92.23	未列入负面清单	-1.67%
2378	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支29号变压器	100	39.071	40.93	40.93	未列入负面清单	-6.01%
2379	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支16号变压器	50	142.863	-31.43	0.00	未列入负面清单	64.23%
2380	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV西家子线长坨子分广建家属支02号变压器	200	58.916	42.17	42.17	未列入负面清单	-4.61%
2381	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV西家子线长坨子分西家子一二二支01号变压器	100	70.095	9.91	9.91	未列入负面清单	18.76%
2382	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV西家子线长坨子分西家子一二二支08号变压器	160	21.467	93.65	93.65	未列入负面清单	0.23%
2383	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支1#柱上变压器	200	17.944	124.11	124.11	未列入负面清单	5.66%
2384	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支7号变压器	30	52.356	8.29	8.29	未列入负面清单	0.48%
2385	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支7付1号变压器	50	19.31	30.35	30.35	未列入负面清单	-13.64%
2386	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线直拉线分直拉支2付1号	200	108.783	-57.57	0.00	未列入负面清单	-
2387	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分西平西支5号变压器	160	9.652	112.56	112.56	未列入负面清单	-41.71%
2388	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分大坨子支5号变压器	200	31.631	96.74	96.74	未列入负面清单	279.22%
2389	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分太平山支65号变压器	80	62.693	13.85	13.85	未列入负面清单	-19.43%
2390	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分限分14号变压器	30	55.769	7.27	7.27	未列入负面清单	15.46%
2391	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支60付1号变压器	30	36.737	12.98	12.98	未列入负面清单	0.96%
2392	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支23号变压器	200	9.574	140.85	140.85	未列入负面清单	9.71%
2393	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分2号变压器	200	2.481	155.04	155.04	未列入负面清单	228.48%
2394	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支2大栅支3号变压器	200	10.698	138.60	138.60	未列入负面清单	-31.76%
2395	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支15付1号变压器	50	20.708	29.65	29.65	未列入负面清单	7.91%
2396	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土东大栅支5号变压器	50	47.771	16.11	16.11	未列入负面清单	-8.07%
2397	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土村台支7号变压器	200	58.501	43.00	43.00	未列入负面清单	62.43%
2398	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支二大栅支8号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
2399	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分西平西支二分支2号变压器	200	18.405	123.19	123.19	未列入负面清单	-12.06%
2400	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线政府家属分限分02#变压器	315	20.603	186.47	186.47	未列入负面清单	-9.60%
2401	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分限分限分3号变压器	100	43.827	36.17	36.17	未列入负面清单	-2.86%
2402	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分限分限分105号变压器	100	56.679	23.32	23.32	未列入负面清单	7.12%
2403	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线主干130号变压器	50	58.131	10.93	10.93	未列入负面清单	2.88%
2404	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分限分限分支29号变压器	80	41.235	31.01	31.01	未列入负面清单	-1.40%
2405	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线柳家家属分7号变压器	30	20.083	17.98	17.98	未列入负面清单	15.34%
2406	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线八分12号变压器	100	59.736	20.26	20.26	未列入负面清单	-24.34%
2407	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分限分限分支3号变压器	50	61.273	9.36	9.36	未列入负面清单	-15.03%
2408	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线高村分限分限分18号变压器	100	35.822	44.18	44.18	未列入负面清单	5.16%
2409	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分限分限分支25号变压器	100	60.564	19.44	19.44	未列入负面清单	26.19%
2410	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线东木分103号变压器	100	43.051	36.95	36.95	未列入负面清单	14.62%
2411	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线小河西分24号变压器	100	69.904	10.10	10.10	未列入负面清单	19.12%
2412	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线东木分林林支5号变压器	160	56.984	36.83	36.83	未列入负面清单	22.20%
2413	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分限分09#变压器	30	15.982	19.21	19.21	未列入负面清单	-2.98%
2414	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线东木分八十一支支6号变压器	100	47.285	32.72	32.72	未列入负面清单	-2.53%
2415	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线42#1号变压器	30	26.318	16.10	16.10	未列入负面清单	-7.04%
2416	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线东木分六四号支10号变压器	80	48.213	25.43	25.43	未列入负面清单	6.81%

2417	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线柳家家属分政府支1号变压器	400	24.563	221.75	221.75	未列入负面清单		5.45%
2418	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线批发市场分线14号变压器	100	37.197	42.80	42.80	未列入负面清单		1.29%
2419	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线批发电力北支8号变压器	200	18.413	123.17	123.17	未列入负面清单		-7.41%
2420	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线老院分线干增支12号变压器	315	33.203	147.41	147.41	未列入负面清单		68.10%
2421	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线542	50	54.628	12.69	12.69	未列入负面清单		-1.00%
2422	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线中家属分线01#变压器	250	74.737	13.16	13.16	未列入负面清单		-0.34%
2423	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线批发市场分线06#变压器	200	16.599	126.80	126.80	未列入负面清单		-0.85%
2424	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线东园三分线04#变压器	200	61.747	36.51	36.51	未列入负面清单		-3.08%
2425	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线老院分线06#变压器	30	44.801	10.56	10.56	未列入负面清单		5.44%
2426	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线老院分线半山棚大支24#变压器	30	128.07	-14.42	0.00	未列入负面清单		32.64%
2427	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线老院分线烧锅棚支07#变压器	30	47.54	9.74	9.74	未列入负面清单		-11.51%
2428	国网彰武县供电公司	后新秋66KV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线老院分线南家向支25#变压器	200	10.343	139.31	139.31	未列入负面清单		-0.66%
2429	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线在末分10号变压器	400	22.207	231.17	231.17	未列入负面清单		-1.66%
2430	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线在末分1号变压器	400	71.808	32.77	32.77	未列入负面清单		246.91%
2431	国网彰武县供电公司	满红66KV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线养牛小区分线3号变压器	30	68.884	3.33	3.33	未列入负面清单		-5.42%
2432	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线在末分30号变压器	200	56.706	46.59	46.59	未列入负面清单		70.70%
2433	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线在末分四支28号变压器	50	59.079	10.46	10.46	未列入负面清单		0.56%
2434	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线在末分力上大棚支15号变压器	160	26.27	85.97	85.97	未列入负面清单		128.53%
2435	国网彰武县供电公司	大冷66KV变电站	大庙线3741	10KV大庙线在末分木四支17号变压器	80	26.928	42.46	42.46	未列入负面清单		-7.11%
2436	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS46线	10KV两家子线马林分线支08号变压器	200	31.213	97.57	97.57	未列入负面清单		-32.59%
2437	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分北苏支6号变压器	30	51.679	8.50	8.50	未列入负面清单		-
2438	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分东哈-棚支24号变压器	200	21.878	116.24	116.24	未列入负面清单		-44.38%
2439	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS46线	10KV两家子线马林分线支03号变压器	200	71.835	16.33	16.33	未列入负面清单		227.24%
2440	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西农线3547	10KV西六线主杆119号变压器	200	33.547	92.91	92.91	未列入负面清单		6.68%
2441	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分东哈五支10号变压器	80	20.698	47.44	47.44	未列入负面清单		-18.87%
2442	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟三组内分土城支45号变压器	160	44.716	56.45	56.45	未列入负面清单		9.52%
2443	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西农线3547	10KV西六线北海分线西六三分支3号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单		-
2444	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西农线3547	10KV西六线北海分线四家子大棚支2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-100.00%
2445	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西农线3547	10KV西六线北海分线51号变压器	400	64.845	60.62	60.62	未列入负面清单		229.66%
2446	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线向家支14号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-100.00%
2447	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南分西哈六井支1号变压器	80	8.599	57.12	57.12	未列入负面清单		-7.09%
2448	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线二分南家支21号变压器	200	73.674	12.65	12.65	未列入负面清单		500.64%
2449	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分西支27号变压器	200	18.371	123.26	123.26	未列入负面清单		289.87%
2450	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南分东棚支39号变压器	100	54.681	25.32	25.32	未列入负面清单		-19.23%
2451	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线南分女枝子分支3号变压器	200	24.602	110.80	110.80	未列入负面清单		9.67%
2452	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南分塔棚支101号变压器	200	50.567	58.87	58.87	未列入负面清单		5.18%
2453	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西农线3547	10KV西六线北海分线北海六支7号变压器	200	47.736	64.53	64.53	未列入负面清单		34.34%
2454	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线南分女枝支18号变压器	200	26.988	106.02	106.02	未列入负面清单		5.52%
2455	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西农线3547	10KV西六线北海分线八家子支15号变压器	100	40.1	39.90	39.90	未列入负面清单		-1.99%
2456	国网彰武县供电公司	西六66KV变电站	10KV西农线3547	10KV西六线118号变压器	200	34.519	90.96	90.96	未列入负面清单		46.32%
2457	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分家支14号变压器	200	25.086	109.82	109.82	未列入负面清单		30.28%
2458	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分东上放支32号变压器	200	44.177	71.65	71.65	未列入负面清单		22.52%
2459	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分东太平南支19号变压器	50	43.807	18.10	18.10	未列入负面清单		2.97%
2460	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分西太平南支25号变压器	50	29.917	25.04	25.04	未列入负面清单		5.10%
2461	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS46线	10KV两家子线南分六台支03号变压器	100	25.541	54.46	54.46	未列入负面清单		-9.34%
2462	国网彰武县供电公司	哈尔套66KV变电站	哈西线3245	10KV哈西线南分西三支17号变压器	100	66.817	13.18	13.18	未列入负面清单		-
2463	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分小五组支19号变压器	200	39.18	81.64	81.64	未列入负面清单		319.69%
2464	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分小五组支04号变压器	200	38.367	83.27	83.27	未列入负面清单		5.80%
2465	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS46线	10KV两家子线马林分线东德支05号变压器	100	26.934	53.07	53.07	未列入负面清单		4.37%
2466	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分小五组支04号变压器	315	15.086	204.48	204.48	未列入负面清单		5.38%
2467	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分西德支03号变压器	100	49.58	30.42	30.42	未列入负面清单		50.58%
2468	国网彰武县供电公司	镇南66KV变电站	城南线1347	10KV城南线行政支5号柱上变压器	400	22.159	231.36	231.36	未列入负面清单		-4.47%
2469	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线化支5*1号变压器(西岗村前三组)	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
2470	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV两家子线长坨子分长大支6号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-100.00%
2471	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV水源线北前那北支5号变压器	200	39.029	81.94	81.94	未列入负面清单		-
2472	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV两家子线左家分19号变压器	100	70.146	9.85	9.85	未列入负面清单		38.52%
2473	国网彰武县供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	10KV兴隆山线杆分线37号变压器	50	29.166	25.42	25.42	未列入负面清单		-9.06%
2474	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS45线	10KV两家子线老院分02号变压器	100	12.786	67.21	67.21	未列入负面清单		-37.54%
2475	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分210号变压器	100	32.524	47.48	47.48	未列入负面清单		-18.90%
2476	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS45线	10KV两家子线罗家分08号变压器	80	46.087	27.13	27.13	未列入负面清单		4.72%
2477	国网彰武县供电公司	两家子线3542	两家子线3542	10KV两家子线周家分家支05号变压器	200	39.162	81.68	81.68	未列入负面清单		-28.43%
2478	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV两家子线长坨子分网支04号变压器	200	33.581	92.84	92.84	未列入负面清单		334.28%
2479	国网彰武县供电公司	四合城66KV变电站	广正线3941	10KV广正线181号变压器	200	39.433	81.13	81.13	未列入负面清单		369.92%
2480	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分家支07号变压器	160	48.888	49.78	49.78	未列入负面清单		229.23%
2481	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分191号变压器	200	51.228	57.54	57.54	未列入负面清单		2.33%
2482	国网彰武县供电公司	柏头山66KV变电站	平安线3849	10KV平安线平安村五块石变压器	50	54.191	12.90	12.90	未列入负面清单		-
2483	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV两家子线长坨子分团山支29号变压器	315	15.035	204.64	204.64	未列入负面清单		215.23%
2484	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV两家子线长坨子分二组支04号变压器	100	81.392	-1.39	0.00	未列入负面清单		5.76%
2485	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分家支10号变压器	100	46.228	33.77	33.77	未列入负面清单		-26.87%
2486	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分李家支07号变压器	200	33.506	92.99	92.99	未列入负面清单		361.90%
2487	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分北岗支04号变压器	200	13.227	133.55	133.55	未列入负面清单		-50.19%
2488	国网彰武县供电公司	五峰66KV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分李家支04号变压器	100	67.685	12.32	12.32	未列入负面清单		205.67%
2489	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS45线	10KV两家子线长坨子分04号变压器	100	58.736	21.26	21.26	未列入负面清单		56.65%
2490	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS45线	10KV两家子线周家分470号变压器	200	28.733	102.53	102.53	未列入负面清单		319.22%
2491	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS42线	10KV两家子线周家分李围支06号变压器	200	24.649	110.70	110.70	未列入负面清单		277.01%
2492	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS42线	10KV两家子线周家分散大支6号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
2493	国网彰武县供电公司	团山66KV变电站	10KV团山林线TS41线	10KV两家子线长坨子分团山二组支5号变压器	200	51.792	56.42	56.42	未列入负面清单		45.92%
2494	国网彰武县供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线三组内分力西台支3号变压器	200	19.311	121.38	121.38	未列入负面清单		-3.31%

2495	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长塔子屯团山子五组支4号变压器	315	12.015	214.15	214.15	未列入负面清单		5.78%
2496	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分西组支4号变压器	315	11.649	215.31	215.31	未列入负面清单		4.98%
2497	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS45线	10kV两家子线长塔子屯西棚分01号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
2498	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分28号变压器	200	26.718	106.56	106.56	未列入负面清单		0.43%
2499	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团山林线TS46线	10kV两家子线二五组分05号变压器	100	77.558	2.24	2.24	未列入负面清单		-1.87%
2500	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线小荒山分13号变压器	200	48.319	63.36	63.36	未列入负面清单		50.06%
2501	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线乡政府分线16号变压器	400	46.956	132.18	132.18	未列入负面清单		-19.45%
2502	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS45线	10kV两家子线马德分02号变压器	100	51.762	28.24	28.24	未列入负面清单		-5.82%
2503	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线阿古庙分48号变压器	200	28.937	102.13	102.13	未列入负面清单		-12.58%
2504	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线34分5号	100	28.635	51.37	51.37	未列入负面清单		-12.68%
2505	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线64分10号	315	49.738	95.33	95.33	未列入负面清单		-7.94%
2506	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线石岭北四分支福元桥细杨石岭子大棚支7#变压器	100	5.789	74.21	74.21	未列入负面清单		-34.10%
2507	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线11分4号	315	24.554	174.65	174.65	未列入负面清单		-3.15%
2508	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线东六九组分4号变压器	200	24.581	110.84	110.84	未列入负面清单		5.44%
2509	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线西家南大塘分25号变压器	100	49.018	30.98	30.98	未列入负面清单		41.64%
2510	国网彰武县供电公司	吉井66kV变电站	10kV吉兴线GJ56	10kV7342兴隆山线三台分线27号柱上变压器	50	25.369	27.32	27.32	未列入负面清单		-
2511	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线东十分东盖顶支8号变压器	80	86.628	-5.30	0.00	未列入负面清单		14.95%
2512	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线东十分大湾支7号变压器	200	68.528	22.94	22.94	未列入负面清单		50.68%
2513	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线东十分分114号变压器	200	36.644	86.71	86.71	未列入负面清单		20.80%
2514	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线东十分东泉支18号变压器	200	63.523	32.95	32.95	未列入负面清单		335.32%
2515	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线东十分前泉支8号变压器	400	18.624	245.50	245.50	未列入负面清单		-3.35%
2516	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线东十分木西支9号变压器	100	46.339	33.66	33.66	未列入负面清单		-5.24%
2517	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线东十分高安分21号变压器	200	94.51	-29.02	0.00	未列入负面清单		71.12%
2518	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线西分1号变压器	50	39.244	20.38	20.38	未列入负面清单		-3.69%
2519	国网彰武县供电公司	吉井66kV变电站	10kV吉兴线GJ56	10kV兴隆山线三台分线后吉东分2号变压器	200	13.886	132.23	132.23	未列入负面清单		-27.57%
2520	国网彰武县供电公司	兴隆66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老鹿分线18号变压器	200	78.001	4.00	4.00	未列入负面清单		578.25%
2521	国网彰武县供电公司	吉井66kV变电站	10kV吉兴线GJ56	10kV兴隆山线三台分线181号变压器	200	11.105	137.79	137.79	未列入负面清单		43.86%
2522	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子机井支1#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-100.00%
2523	国网彰武县供电公司	曹家岗66kV变电站	福双一线7546	曹家岗属柱上变压器	30	26.865	15.94	15.94	未列入负面清单		-2.48%
2524	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线开发区分9号变压器	200	68.119	23.76	23.76	未列入负面清单		11.15%
2525	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线开发区分4号变压器	50	30.768	24.62	24.62	未列入负面清单		-0.52%
2526	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线西前分17号变压器	100	43.102	36.90	36.90	未列入负面清单		-0.14%
2527	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后二分西富友支6号变压器	400	37.584	169.66	169.66	未列入负面清单		57.17%
2528	国网彰武县供电公司	四方城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三分官分149号变压器	160	18.471	98.45	98.45	未列入负面清单		-35.05%
2529	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线何家分线前中西分5号变压器	200	16.995	126.01	126.01	未列入负面清单		22.57%
2530	国网彰武县供电公司	后新寨66kV变电站	哈西线3345	10kV大四线孔总一二分4#变压器	100	56.655	24.35	24.35	未列入负面清单		50.74%
2531	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线广分槽棚支85号变压器	100	40.683	39.32	39.32	未列入负面清单		34.23%
2532	国网彰武县供电公司	满堂堡66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分线8号变压器	100	111.207	-31.21	0.00	未列入负面清单		563.92%
2533	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分线西杨家分支8号变压器	200	76.245	7.51	7.51	未列入负面清单		49.37%
2534	国网彰武县供电公司	四堡子66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分线及兴隆分4号变压器	100	74.371	5.63	5.63	未列入负面清单		349.29%
2535	国网彰武县供电公司	满堂堡66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线李家分线17号变压器	100	56.103	23.90	23.90	未列入负面清单		2.05%
2536	国网彰武县供电公司	满堂堡66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分线李家支5号变压器	200	71.073	17.85	17.85	未列入负面清单		51.95%
2537	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线313号变压器	80	73.64	5.09	5.09	未列入负面清单		-2.59%
2538	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分线96号变压器	200	52.214	55.57	55.57	未列入负面清单		17.80%
2539	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟组一分线二组支4号变压器	200	15.783	128.43	128.43	未列入负面清单		53.78%
2540	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线红西组支9号变压器	200	44.623	70.75	70.75	未列入负面清单		5.39%
2541	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线130号变压器	400	59.93	80.28	80.28	未列入负面清单		38.47%
2542	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线双山子三组支23号变压器	200	16.231	127.54	127.54	未列入负面清单		-47.43%
2543	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线五十分支南棚支6号变压器	160	25.743	86.81	86.81	未列入负面清单		9.33%
2544	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线华康支14号变压器	100	58.968	21.03	21.03	未列入负面清单		215.37%
2545	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV3442苇子沟线三道沟分土城子分支白富支14号变压器	160	67.141	20.57	20.57	未列入负面清单		-
2546	国网彰武县供电公司	满堂堡66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线前分线5号变压器	100	46.575	33.43	33.43	未列入负面清单		6.05%
2547	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线95号变压器	100	60.175	19.83	19.83	未列入负面清单		11.92%
2548	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线61号变压器	100	78.461	1.54	1.54	未列入负面清单		58.38%
2549	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后二分机关支197号变压器	200	129.605	-99.21	0.00	未列入负面清单		99.39%
2550	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线八家子二组支17号变压器	100	122.451	-42.45	0.00	已列入负面清单		2.70%
2551	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线八家子五组支57号变压器	200	55.367	49.27	49.27	未列入负面清单		82.43%
2552	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线吐力分14号变压器	400	22.913	228.35	228.35	未列入负面清单		-17.12%
2553	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线八家子二组支9号变压器	200	49.751	60.50	60.50	未列入负面清单		-19.45%
2554	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线大兴全分林家支17号变压器	100	66.619	13.38	13.38	未列入负面清单		11.84%
2555	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线大兴全分103号变压器	200	24.547	110.91	110.91	未列入负面清单		10.81%
2556	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线主干139号变压器	200	29.621	100.76	100.76	未列入负面清单		-0.91%
2557	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线大兴全分吐力支3号变压器	100	83.1	-3.10	0.00	未列入负面清单		1.45%
2558	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线大兴全分后地支3号变压器	200	71.922	16.16	16.16	未列入负面清单		450.97%
2559	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线双庙分下沟子支12号变压器	200	55.857	48.29	48.29	未列入负面清单		34.85%
2560	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合上分线合上南棚分支3号变压器	100	22.024	57.98	57.98	未列入负面清单		47.59%
2561	国网彰武县供电公司	满堂堡66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线马山分线4号变压器	100	43.769	36.23	36.23	未列入负面清单		26.27%
2562	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合上分线五组支10号变压器	160	26.054	86.31	86.31	未列入负面清单		3.57%
2563	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线双山子六组支5号变压器	200	32.181	95.64	95.64	未列入负面清单		-33.67%
2564	国网彰武县供电公司	满堂堡66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分线杨家支38号变压器	100	63.967	16.03	16.03	未列入负面清单		15.43%
2565	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线98号变压器	400	21.48	234.08	234.08	未列入负面清单		-0.22%
2566	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线后太平分7号变压器	200	36.08	87.84	87.84	未列入负面清单		32.27%
2567	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红分线红西组支2号变压器	80	31.51	38.79	38.79	未列入负面清单		-8.95%
2568	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分线30号变压器	100	9.898	70.10	70.10	未列入负面清单		0.99%
2569	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分线南棚1号分支3号变压器	160	93.406	-21.45	0.00	已列入负面清单		17.67%
2570	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线中副林分5号变压器	200	81.702	-3.40	0.00	未列入负面清单		167.05%
2571	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线刘豆腐分小隔家支3号变压器	100	35.669	44.33	44.33	未列入负面清单		11.49%
2572	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	副林线4042	10kV副林线主干65号变压器	200	75.411	9.18	9.18	未列入负面清单		25.99%

2573	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分前太平支12号变压器	200	66.017	27.97	27.97	未列入负面清单	46.98%
2574	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分五家子大栅支7号变压器	50	83.91	-1.96	0.00	未列入负面清单	26.40%
2575	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线前内多直支5号变压器	315	50.725	92.22	92.22	未列入负面清单	15.11%
2576	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前柳子前分线3号变压器	200	21.107	117.79	117.79	未列入负面清单	-27.63%
2577	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线2号变压器	400	49.254	122.98	122.98	未列入负面清单	-5.77%
2578	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线西柳家分7号变压器	200	26.831	106.34	106.34	未列入负面清单	-20.53%
2579	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警12号变压器	50	18.64	30.68	30.68	未列入负面清单	-41.09%
2580	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线东柳一支线1号变压器	400	25.171	219.32	219.32	未列入负面清单	-7.62%
2581	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分东哈三支14号变压器	200	66.992	26.02	26.02	未列入负面清单	7.80%
2582	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线超家分线熊家分支4号变压器	100	32.296	47.70	47.70	未列入负面清单	-
2583	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线家西支11号变压器	100	25.892	54.11	54.11	未列入负面清单	0.13%
2584	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV3546五峰北线主1号	200	6.64	146.72	146.72	未列入负面清单	-
2585	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八塘子分八塘子屯2台3号变压器	100	41.42	38.58	38.58	未列入负面清单	4.53%
2586	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线前荆林分4号变压器	200	18.871	122.26	122.26	未列入负面清单	24.33%
2587	国网彰武县供电公司	章东线3143	章东线3143	10kV章东线八塘子分风沙屯5号分支4号变压器	50	2.311	38.84	38.84	未列入负面清单	-85.39%
2588	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线王家分支王家支3号变压器	200	19.059	121.88	121.88	未列入负面清单	-4.63%
2589	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线家分支陆家支3号变压器	200	21.432	117.14	117.14	未列入负面清单	4.17%
2590	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分线铁北分1号变压器	200	44.671	70.66	70.66	未列入负面清单	9.44%
2591	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线家分支王家支4号变压器	80	33.657	37.07	37.07	未列入负面清单	-35.71%
2592	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线为支分西支16号变压器	200	18.886	122.23	122.23	未列入负面清单	0.31%
2593	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线主干42号变压器	100	53.508	26.49	26.49	未列入负面清单	15.98%
2594	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后柳西西大网支5号变压器	200	29.634	100.73	100.73	未列入负面清单	-7.73%
2595	国网彰武县供电公司	城子66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线太平河台	100	36.778	43.22	43.22	未列入负面清单	-
2596	国网彰武县供电公司	城子66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线林家屯二台	200	26.784	106.43	106.43	未列入负面清单	-
2597	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线马少岗子支大栅支3号变压器	100	5.835	74.17	74.17	未列入负面清单	15.27%
2598	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线福兴地线分六合堂支4号变压器	50	2.877	38.56	38.56	未列入负面清单	-28.56%
2599	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线旋盘支14右6右2号	315	21.03	185.76	185.76	未列入负面清单	-8.39%
2600	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线旋盘支26号	100	33.46	46.54	46.54	未列入负面清单	0.14%
2601	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线马家子分支七方地支9号变压器	30	68.953	3.31	3.31	未列入负面清单	4.48%
2602	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线马家子分支山屯支10号	220	16.776	139.09	139.09	未列入负面清单	270.45%
2603	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线二义分线利龙支4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
2604	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西前分线西前分中支3号变压器	200	19.958	120.08	120.08	未列入负面清单	-13.17%
2605	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西前分线西前分东支5号变压器	160	31.512	77.58	77.58	未列入负面清单	-1.28%
2606	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线西前分线家支西采石支西前北支7号变压器	200	19.89	120.22	120.22	未列入负面清单	-
2607	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1552	10kV镇北线33号柱变	200	57.08	45.84	45.84	未列入负面清单	-6.04%
2608	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线西海分46号变压器	50	34.644	22.68	22.68	未列入负面清单	-9.08%
2609	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线魏海分白己屯02号柱变	200	89.674	-19.35	0.00	未列入负面清单	2.14%
2610	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1552	10kV镇北线西中支线6号3号	200	4.567	150.87	150.87	未列入负面清单	-60.80%
2611	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西前分线9号变压器	30	59.11	6.27	6.27	未列入负面清单	-5.41%
2612	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线142号柱变	200	78.278	3.44	3.44	未列入负面清单	8.48%
2613	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线西前分22号柱变	30	64.808	4.56	4.56	未列入负面清单	-15.28%
2614	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线155号柱变	400	54.473	102.11	102.11	未列入负面清单	-0.24%
2615	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分前三义合大栅支19号柱变	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
2616	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分前三义合大栅支20号柱变	200	9.452	141.10	141.10	未列入负面清单	-25.46%
2617	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线西前分后三义合大栅支07号变压器	100	5.812	74.19	74.19	未列入负面清单	-33.17%
2618	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西前分线马家支21号变压器	200	5.159	149.68	149.68	未列入负面清单	-16.84%
2619	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV3643冯西线荆林分枝坤阳支4号	100	21.518	58.48	58.48	未列入负面清单	-
2620	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后山分12号柱变	100	42.411	37.59	37.59	未列入负面清单	4.30%
2621	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分家山支3号变压器	100	51.245	28.76	28.76	未列入负面清单	-9.77%
2622	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家嘴支8号变压器	50	5.265	37.37	37.37	未列入负面清单	-32.37%
2623	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分家嘴支5号变压器	100	38.505	41.50	41.50	未列入负面清单	0.73%
2624	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分家嘴支14号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单	-
2625	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分家支齐家支4号变压器	100	40.134	39.87	39.87	未列入负面清单	-6.42%
2626	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线二线支2线67支5号沙泉米业变压器	200	42.601	74.80	74.80	未列入负面清单	-
2627	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1552	10kV镇北线40左11号	200	61.45	37.10	37.10	未列入负面清单	-14.59%
2628	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西前分线4号变压器	200	24.639	110.72	110.72	未列入负面清单	53.00%
2629	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分家支4号变压器	100	46.409	33.59	33.59	未列入负面清单	40.29%
2630	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分家支34号变压器	200	63.087	33.83	33.83	未列入负面清单	1.12%
2631	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线林场分01号柱变	30	39.628	12.11	12.11	未列入负面清单	-13.28%
2632	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力上分林场支16号变压器	200	21.242	117.52	117.52	未列入负面清单	289.31%
2633	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力上分沙二支7号变压器	200	63.852	32.30	32.30	未列入负面清单	438.02%
2634	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西前分线家支王家支7号变压器	200	35.233	89.53	89.53	未列入负面清单	-19.18%
2635	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线西黄分1号变压器	200	34.895	90.21	90.21	未列入负面清单	5.99%
2636	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线西黄分3号变压器	100	36.397	43.60	43.60	未列入负面清单	8.07%
2637	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义分义木棚支25号变压器	200	42.513	74.97	74.97	未列入负面清单	3.04%
2638	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线家分38号(马家)变压器	100	37.413	42.59	42.59	未列入负面清单	4.91%
2639	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火分76右支3号变压器	100	31.531	48.47	48.47	未列入负面清单	-12.30%
2640	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分家支齐家支10号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
2641	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火分76左2号台柱上变压器	100	48.014	31.99	31.99	未列入负面清单	294.84%
2642	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窝线3743	10kV中窝线金安分家支2号支9号变压器	100	39.261	40.74	40.74	未列入负面清单	-
2643	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线旋盘支线16号	400	59.051	83.80	83.80	未列入负面清单	-9.69%
2644	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线二支2支1号	200	51.856	56.29	56.29	未列入负面清单	-
2645	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线西前分大四支4+1号变压器	200	14.316	131.37	131.37	未列入负面清单	-1.54%
2646	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV中窝线分六大西支2#柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
2647	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线程子沟分05号柱变	200	60.802	38.40	38.40	未列入负面清单	36.86%
2648	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线程子沟分04号变压器	200	22.808	114.38	114.38	未列入负面清单	-2.30%
2649	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后柳南分线南场支3台区支5号柱上变压器	200	89.23	-18.46	0.00	未列入负面清单	723.12%
2650	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线程子沟分程子沟西支05#变压器	100	5.728	74.27	74.27	未列入负面清单	-

2651	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线56号柱上变压器	400	27.189	211.24	211.24	未列入负面清单		1.11%
2652	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线福西分2号变压器	200	57.167	45.67	45.67	未列入负面清单		367.36%
2653	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线中西联络联络金都3号	400	34.346	182.62	182.62	未列入负面清单		2.87%
2654	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10KV东六线158号变压器	200	37.401	85.20	85.20	未列入负面清单		59.89%
2655	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线果园分线山又房分37号变压器	200	603.328	-1046.66	0.00	未列入负面清单		212.08%
2656	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线高山台分线21号变压器	400	69.96	40.16	40.16	未列入负面清单		131.21%
2657	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3644	10KV冯东线白首分后岁支后岁东支西支4#变压器	100	95.5	-15.50	0.00	未列入负面清单		422.37%
2658	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV3642冯东线八南分2号柱上变压器	200	48.044	63.91	63.91	未列入负面清单		502.20%
2659	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10KV城郊线吉岗子村五组台变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-
2660	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10KV城郊线吉岗子支4741号变压器(吉岗子村七组台)	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
2661	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线2N51	城汇线2N51 金柱9#小区5号变压器	500	42.991	185.05	185.05	未列入负面清单		-
2662	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中富线3743	10KV中富线东六分东头支16号变压器	100	32.546	47.45	47.45	未列入负面清单		-0.34%
2663	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中富线3743	10KV中富线东六分西2#支12#	160	58.944	33.69	33.69	未列入负面清单		-
2664	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10KV丰田线王家东分东支文家支06号柱变	100	66.248	13.75	13.75	未列入负面清单		11.18%
2665	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10KV专业线民家二组大南分线3号变压器	50	11.157	34.42	34.42	未列入负面清单		-14.83%
2666	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10KV西六线三河分线19台1#	200	86.062	-12.12	0.00	未列入负面清单		-
2667	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10KV3343专业线西岗分线民家支24-1号变压器	200	20.741	118.52	118.52	未列入负面清单		-
2668	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四座子北线7648	10KV四座子北线二道分线前支4号变压器	100	27.382	52.62	52.62	未列入负面清单		174.08%
2669	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四座子北线7648	10KV四座子北线南庄分线12号变压器	400	50.719	117.12	117.12	未列入负面清单		613.28%
2670	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV两家子线南家分线哈大冷支2#支15号	50	62.987	8.52	8.52	未列入负面清单		648.76%
2671	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV两家子线南家分线哈大冷支15号变压器	200	27.646	104.71	104.71	未列入负面清单		229.90%
2672	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古井线0156	10KV兴隆山线三分线45#杆1号变压器	100	13.683	132.63	132.63	未列入负面清单		23.24%
2673	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线南家分11加1#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
2674	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线东六分10组5号变压器	200	49.081	61.84	61.84	未列入负面清单		0.74%
2675	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线南家分25号变压器	100	36.391	43.61	43.61	未列入负面清单		11.01%
2676	国网彰武县供电公司	大庙线3741	大庙线3741	10KV大庙线东六分西2#支4号变压器	30	24.188	16.74	16.74	未列入负面清单		-11.08%
2677	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线1345	10KV城中线中西联络联络22号1号	315	40.604	124.10	124.10	未列入负面清单		10.19%
2678	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线1345	10KV城中线中西联络联络12号	400	29.891	200.44	200.44	未列入负面清单		8.29%
2679	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10KV3741大庙线南家分线福西51号分3号柱上变压器	30	77.918	0.62	0.62	未列入负面清单		0.53%
2680	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10KV大庙线东六分南中支7四号支9号变压器	200	14.314	131.37	131.37	未列入负面清单		-21.04%
2681	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10KV清沟线003#变压器	200	111.987	-63.97	0.00	未列入负面清单		13.22%
2682	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线喇嘛上分线喇嘛上3号支2#柱上变压器	100	109.642	-29.64	0.00	未列入负面清单		231.12%
2683	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四座子北线7648	10KV四座子北线南庄分线2#支2#柱上变压器	200	83.364	-6.73	0.00	未列入负面清单		545.46%
2684	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四座子北线7648	10KV四座子北线南庄分线3#支1柱上变压器	200	59.801	40.40	40.40	未列入负面清单		742.50%
2685	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10KV荆林线荆林东分5#柱上变压器	100	67.644	12.36	12.36	未列入负面清单		265.97%
2686	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10KV大庙线东六分南中支4号变压器	400	73.021	27.92	27.92	未列入负面清单		7.27%
2687	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10KV3846丰田线南家分线003号变压器	50	44.22	17.89	17.89	未列入负面清单		0.32%
2688	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线东六分12号	100	24.658	55.34	55.34	未列入负面清单		-
2689	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线八五02分4#柱上变压器	200	23.309	113.38	113.38	未列入负面清单		287.69%
2690	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线不上分线高峰支45号柱上变压器	100	11.678	68.32	68.32	未列入负面清单		163.27%
2691	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线四合一西四2号变压器	100	39.417	40.58	40.58	未列入负面清单		218.50%
2692	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV3442苇子沟线喇嘛上分线喇嘛上东台支2号柱上变压器	200	9.828	140.34	140.34	未列入负面清单		231.41%
2693	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10KV3343专业线西岗分线南分1号变压器	200	73.371	13.26	13.26	未列入负面清单		317.25%
2694	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV3542两家子线南家分线30号	200	18.506	122.99	122.99	未列入负面清单		-7.88%
2695	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10KV六庙线东六分南中支2#(六庙道大庙)	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
2696	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10KV双庙线东六分南中支2#(六庙道大庙)	200	46.827	66.35	66.35	未列入负面清单		488.29%
2697	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10KV城北线俱乐部分支13-1号柱上变压器	400	23.039	227.84	227.84	未列入负面清单		191.51%
2698	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10KV福兴地南线南家分线福西并支3号	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-100.00%
2699	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线高山台分线西南段2支2号变压器	200	66.627	26.75	26.75	未列入负面清单		646.75%
2700	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线南家支林南支2#变压器	200	34.147	91.71	91.71	未列入负面清单		-2.89%
2701	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线南家分线南家东2#支8号变压器	200	11.366	137.27	137.27	未列入负面清单		256.91%
2702	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10KV3344后新秋线小四分东头支西支2#支5号变压器	400	8.343	286.63	286.63	未列入负面清单		370.70%
2703	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线小四分东头支西支2#支5号变压器	200	66.658	26.68	26.68	未列入负面清单		22.58%
2704	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10KV团林线TS46线	10KV两家子线马林分线马尾九组支7号	200	27.2	105.60	105.60	未列入负面清单		14.52%
2705	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线太平支支东家冷棚07号变压器	100	2.611	77.39	77.39	未列入负面清单		-49.19%
2706	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线中西联络联络金都2号	400	28.447	206.21	206.21	未列入负面清单		-0.59%
2707	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线南家分线南家分3号变压器	200	32.242	95.52	95.52	未列入负面清单		-1.11%
2708	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线南家分线哈大冷1支1号变压器	100	34.91	45.09	45.09	未列入负面清单		15.44%
2709	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线南家分线20号变压器	200	34.563	90.87	90.87	未列入负面清单		307.71%
2710	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线南家分线4号变压器	200	31.326	97.35	97.35	未列入负面清单		-4.20%
2711	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线东六分2台2号变压器	100	77.926	2.07	2.07	未列入负面清单		23.02%
2712	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线哈大冷并13号变压器	50	165.648	-42.82	0.00	未列入负面清单		74.92%
2713	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线东六分东头支5号变压器	200	32.024	95.95	95.95	未列入负面清单		-9.15%
2714	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线南家分线南家分3#支3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-100.00%
2715	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线南家分线南家分3#支3号变压器	200	32.954	94.09	94.09	未列入负面清单		56.30%
2716	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线南家分线南家分3#支3号变压器	50	5.885	37.06	37.06	未列入负面清单		11.64%
2717	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线南家分线南家分3#支3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
2718	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线南家分线南家分2#支2号变压器	200	37.582	84.84	84.84	未列入负面清单		9.81%
2719	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线南家分线南家分2#支2号变压器	200	67.119	25.76	25.76	未列入负面清单		-0.35%
2720	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线南家分线南家分2#支2号变压器	200	63.686	32.63	32.63	未列入负面清单		60.93%
2721	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10KV双庙线小四分东头支西支2#支5号变压器	200	45.888	68.22	68.22	未列入负面清单		19.59%
2722	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线太平支支东家冷棚01号变压器	200	23.306	113.39	113.39	未列入负面清单		-1.90%
2723	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10KV阿尔乡街线青年矿支综合1#2号变压器	400	18.152	247.39	247.39	未列入负面清单		16.26%
2724	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线南家分线南家分2号变压器	400	24.311	222.76	222.76	未列入负面清单		0.71%
2725	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10KV大四线239#变压器	400	89.049	-36.20	0.00	未列入负面清单		0.91%
2726	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线2号柱上变压器	200	52.307	55.39	55.39	未列入负面清单		-1.17%
2727	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10KV镇北线南家分线24号	400	33.697	185.21	185.21	未列入负面清单		-6.71%
2728	海州供电分公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东支12	400	42.506	149.98	149.98	未列入负面清单		386.13%

2729	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东线支1#	400	29.737	201.05	201.05	未列入负面清单	-
2730	海州供电公司	滨河66kV变电站	10kV平安线1452	10kV47(1452)平安线16左2号柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
2731	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	红南线前进支7#	400	23.528	225.89	225.89	未列入负面清单	-
2732	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	红南线22#	400	29.812	200.75	200.75	未列入负面清单	-7.88%
2733	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	红南线27	400	21.363	234.55	234.55	未列入负面清单	-
2734	海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线3355	山滨线5右5#变压器	400	24.774	220.90	220.90	未列入负面清单	-
2735	海州供电公司	创平66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线33左1号柱上变压器	100	5.709	74.29	74.29	未列入负面清单	136.79%
2736	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西桥线39左3号柱上变压器	250	24.754	138.12	138.12	未列入负面清单	286.12%
2737	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西桥线36左1号柱上变压器	315	17.636	196.45	196.45	未列入负面清单	331.18%
2738	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西桥线33号柱上变压器	250	27.361	131.60	131.60	未列入负面清单	199.18%
2739	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线30右1号柱上变压器	50	5.233	37.38	37.38	未列入负面清单	276.37%
2740	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西桥线45号柱上变压器	250	16.419	158.95	158.95	未列入负面清单	231.67%
2741	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	1kV1248创平线26右4号柱上变压器195498	315	3.875	239.79	239.79	未列入负面清单	281.12%
2742	海州供电公司	西山66kV变电站	山河线3358	山河线13右2#	400	19.736	241.06	241.06	未列入负面清单	-
2743	海州供电公司	西山66kV变电站	山河线3358	山河线12#变压器	400	7.617	289.53	289.53	未列入负面清单	-
2744	海州供电公司	西山66kV变电站	山河线3358	山河线7左1#	400	26.116	215.54	215.54	未列入负面清单	-
2745	海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线072	6kV072东宅线39右6号柱上变压器	200	9.231	141.54	141.54	未列入负面清单	303.99%
2746	海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线072	6kV072东宅线8号柱上变压器	200	22.253	115.49	115.49	未列入负面清单	359.08%
2747	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线48右5号柱上变压器	200	22.654	114.69	114.69	未列入负面清单	263.93%
2748	海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线072	6kV072东宅线28右32号柱上变压器	160	118.265	-61.22	0.00	未列入负面清单	251.64%
2749	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1447滨海线48右6左2号柱上变压器	200	45.431	69.14	69.14	未列入负面清单	253.32%
2750	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线30左3号(1)柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-100.00%
2751	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线25左1号柱上变压器	250	36.098	109.76	109.76	未列入负面清单	456.02%
2752	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线21右1(1)柱上变压器	315	8.81	224.25	224.25	未列入负面清单	297.76%
2753	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线053	10kV平北线7右1号柱上变压器	200	3.434	153.13	153.13	未列入负面清单	-
2754	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线24号柱上变压器	160	29.743	80.41	80.41	未列入负面清单	295.71%
2755	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线053	10kV443平北线25右4号柱上变压器	200	9.547	140.91	140.91	未列入负面清单	-
2756	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线40左19左2号柱上变压器	315	20.571	187.20	187.20	未列入负面清单	-2.99%
2757	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线17右2(1)柱上变压器	400	7.221	291.12	291.12	未列入负面清单	331.31%
2758	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线053	10kV443平北线8右9号柱上变压器	400	32.689	189.24	189.24	未列入负面清单	394.70%
2759	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线053	10kV443平北线8右2号柱上变压器(2)	100	39.699	40.30	40.30	未列入负面清单	375.18%
2760	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线8号柱上变压器	400	24.672	221.31	221.31	未列入负面清单	325.62%
2761	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线053	10kV443平北线21左5号柱上变压器	400	15.356	258.58	258.58	未列入负面清单	224.36%
2762	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线14号柱上变压器	160	72.472	12.04	12.04	未列入负面清单	580.48%
2763	海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左4号柱上变压器	200	41.67	76.66	76.66	未列入负面清单	387.35%
2764	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	西山线17右4号柱上变压器	400	4.524	301.90	301.90	未列入负面清单	348.94%
2765	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线17右3号柱上变压器	400	18.434	246.26	246.26	未列入负面清单	-6.69%
2766	海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5左3号柱上变压器	400	50.662	117.35	117.35	未列入负面清单	346.27%
2767	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线053	10kV443平北线35号柱上变压器	100	19.87	60.13	60.13	未列入负面清单	228.60%
2768	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线053	10kV443平北线21左2号柱上变压器	315	39.986	126.04	126.04	未列入负面清单	319.92%
2769	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线27左5号柱上变压器	200	5.026	149.95	149.95	未列入负面清单	188.18%
2770	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV西山线11号柱上变压器	100	24.907	55.09	55.09	未列入负面清单	164.89%
2771	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线40左24号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
2772	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线2左2号柱上变压器	250	60.787	48.03	48.03	未列入负面清单	356.26%
2773	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线31右3号柱上变压器	100	176.717	-96.72	0.00	未列入负面清单	1007.76%
2774	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线35号柱上变压器	50	36.741	21.63	21.63	未列入负面清单	174.83%
2775	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线22号柱上变压器	160	28.923	81.72	81.72	未列入负面清单	206.03%
2776	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线27左14号柱上变压器(2)	100	16.193	63.81	63.81	未列入负面清单	237.83%
2777	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线27左14号柱上变压器(1)	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
2778	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线8号柱上变压器	250	17.051	157.37	157.37	未列入负面清单	218.05%
2779	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线041	10kV441平隆线25右6右1号柱上变压器	200	13.632	132.74	132.74	未列入负面清单	315.53%
2780	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线20号柱上变压器	315	22.219	182.01	182.01	未列入负面清单	295.19%
2781	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	西山线铁中支11号柱上变压器	200	7.952	144.10	144.10	未列入负面清单	304.67%
2782	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线王工支2号柱上变压器	200	23.081	113.84	113.84	未列入负面清单	280.19%
2783	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东支4#变压器	315	50.927	91.58	91.58	未列入负面清单	-
2784	海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34右6右2号柱上变压器	315	21.888	183.05	183.05	未列入负面清单	332.79%
2785	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线3542	山西线12支2#变压器	400	46.133	135.47	135.47	未列入负面清单	-
2786	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	红南线前进支2#变压器	400	27.728	209.09	209.09	未列入负面清单	-
2787	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	红南线东支1左1	400	14.871	260.52	260.52	未列入负面清单	-
2788	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	红南线东支2#变压器	400	14.706	261.18	261.18	未列入负面清单	-
2789	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	中华线39左#9#变压器	400	28.423	206.31	206.31	未列入负面清单	-
2790	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	红南线东支5#变压器	400	29.353	202.59	202.59	未列入负面清单	-
2791	海州供电公司	西山66kV变电站	山放线3354	山放线17#变压器	315	17.379	197.26	197.26	未列入负面清单	-
2792	海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	10kV441西沙线14右4号柱上变压器	160	45.003	56.00	56.00	未列入负面清单	382.76%
2793	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东支11#	400	83.214	-12.86	0.00	未列入负面清单	-0.88%
2794	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线20右3左2#	400	11.578	273.69	273.69	未列入负面清单	-5.34%
2795	海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	西滨线88右1左1#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
2796	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	红南线东支9#变压器	400	5.563	297.75	297.75	未列入负面清单	-
2797	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线42右3号柱上变压器	200	11.344	137.31	137.31	未列入负面清单	123.21%
2798	海州供电公司	西山66kV变电站	山河线3355	山滨线山青支8号	400	36.349	174.60	174.60	未列入负面清单	-10.16%
2799	海州供电公司	西山66kV变电站	山河线3358	山河线铁中支8右1#变压器	400	22.339	230.64	230.64	未列入负面清单	-
2800	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线3542	山西线三八一支4#	400	20.92	236.32	236.32	未列入负面清单	-
2801	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线3542	山西线三八一支5#	400	30.908	196.37	196.37	未列入负面清单	-
2802	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线铁中支宁洋分线3#	400	17.446	250.22	250.22	未列入负面清单	-
2803	海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线11#变压器1	315	30.664	155.41	155.41	未列入负面清单	-
2804	海州供电公司	西山66kV变电站	山放线3354	矿务局变压器	160	96.074	-25.72	0.00	未列入负面清单	-
2805	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线王工支23右17号变压器	200	5.027	149.95	149.95	未列入负面清单	315.66%
2806	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线054	10kV平南线干北支19号变压器	160	37.115	68.62	68.62	未列入负面清单	236.97%

2807	海州供电分公司	西山66KV变电站	山庭线XS43	山庭线42#变压器	315	42.702	117.49	117.49	未列入负面清单	-
2808	海州供电分公司	西山66KV变电站	山庭线XS54	大西关6	315	28.559	162.04	162.04	未列入负面清单	-
2809	海州供电分公司	平安66KV变电站	平南线P54	平南10L11#变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
2810	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线46号柱上变压器	315	30.126	157.10	157.10	未列入负面清单	325.88%
2811	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线50号柱上变压器	200	49.131	61.74	61.74	未列入负面清单	401.30%
2812	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线41号柱上变压器	250	37.053	107.37	107.37	未列入负面清单	275.47%
2813	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线45号柱上变压器	400	36.023	175.91	175.91	未列入负面清单	289.42%
2814	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线41号柱上变压器	400	10.824	276.70	276.70	未列入负面清单	-
2815	海州供电分公司	中心66KV变电站	中民线142	中民线爱国支5西2#	200	59.953	40.09	40.09	未列入负面清单	0.87%
2816	海州供电分公司	西山66KV变电站	山河线XS58	山河线南和支3#变压器	100	43.748	36.25	36.25	未列入负面清单	-
2817	海州供电分公司	西山66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线45号柱上变压器	250	33.963	115.09	115.09	未列入负面清单	270.09%
2818	海州供电分公司	中心66KV变电站	中民线142	红六线东角支12#	400	17.219	251.12	251.12	未列入负面清单	-32.83%
2819	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线50号柱上变压器	315	24.343	175.32	175.32	未列入负面清单	360.06%
2820	海州供电分公司	滨河66KV变电站	滨海线1447	滨海线54号变压器	400	17.37	250.52	250.52	未列入负面清单	-
2821	海州供电分公司	西山66KV变电站	山滨线XS55	山滨线51#变压器	400	17.899	248.40	248.40	未列入负面清单	-
2822	海州供电分公司	西山66KV变电站	山河线XS58	山河线13左1#变压器	400	21.561	233.76	233.76	未列入负面清单	-
2823	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线46号柱上变压器	315	32.696	149.01	149.01	未列入负面清单	25.38%
2824	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线41号柱上变压器	315	20.213	188.33	188.33	未列入负面清单	311.54%
2825	海州供电分公司	西山66KV变电站	山河线XS58	山河线7#	400	31.185	195.26	195.26	未列入负面清单	-
2826	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西专线444	10KV444西专线40号柱上变压器	400	29.931	200.28	200.28	未列入负面清单	308.22%
2827	海州供电分公司	西山66KV变电站	山滨线XS55	山滨线7#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单	-
2828	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34号柱上变压器	400	10.37	278.52	278.52	未列入负面清单	203.76%
2829	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西专线444	10KV444西专线40号柱上变压器	200	21.215	117.57	117.57	未列入负面清单	213.28%
2830	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线47号柱上变压器	200	23.952	112.10	112.10	未列入负面清单	278.99%
2831	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34号柱上变压器	315	17.764	196.04	196.04	未列入负面清单	-2.05%
2832	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线41号柱上变压器	400	31.218	195.13	195.13	未列入负面清单	313.98%
2833	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线41号柱上变压器	315	23.382	178.35	178.35	未列入负面清单	257.91%
2834	海州供电分公司	中心66KV变电站	中民线142	中民线爱国支洋分线3#南4#	315	13.134	210.63	210.63	未列入负面清单	-4.27%
2835	海州供电分公司	西山66KV变电站	山滨线XS55	山滨线5号2#变压器	400	29.235	203.06	203.06	未列入负面清单	-
2836	海州供电分公司	中心66KV变电站	中民线142	红六线东角支13#	400	7.487	290.05	290.05	未列入负面清单	-9.53%
2837	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34号柱上变压器	315	18.967	192.25	192.25	未列入负面清单	294.04%
2838	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34号柱上变压器	200	28.256	103.49	103.49	未列入负面清单	263.15%
2839	海州供电分公司	西山66KV变电站	山河线XS58	山河线4#变压器	400	85.97	-23.88	0.00	未列入负面清单	-
2840	海州供电分公司	西山66KV变电站	山滨线XS55	山滨线山青支6号4号3#变压器	400	17.123	251.51	251.51	未列入负面清单	-
2841	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西专线444	10KV444西专线40号柱上变压器	200	53.058	53.88	53.88	未列入负面清单	289.20%
2842	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34号柱上变压器	200	29.424	101.15	101.15	未列入负面清单	264.02%
2843	海州供电分公司	中心66KV变电站	中民线142	中民线爱国支洋分线3#南1#	400	27.314	210.74	210.74	未列入负面清单	1.95%
2844	海州供电分公司	西山66KV变电站	山滨线XS55	山滨线山青支6号5#变压器	400	8.028	287.89	287.89	未列入负面清单	-
2845	海州供电分公司	西山66KV变电站	山滨线XS55	山滨线山青支6号4号2#变压器	400	15.855	256.58	256.58	未列入负面清单	-
2846	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线17号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
2847	海州供电分公司	滨河66KV变电站	滨海线1447	10KV1147滨海线4#柱上变压器	400	15.558	257.77	257.77	未列入负面清单	244.66%
2848	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线50号柱上变压器	200	28.562	102.88	102.88	未列入负面清单	311.47%
2849	海州供电分公司	中心66KV变电站	中民线142	红六线东角支2#变压器	315	74.714	16.65	16.65	未列入负面清单	-
2850	海州供电分公司	滨河66KV变电站	滨海线1447	10KV1147滨海线48号柱上变压器	400	24.73	221.08	221.08	未列入负面清单	245.43%
2851	海州供电分公司	中心66KV变电站	中民线142	中民线爱国支5西4#	200	30.154	99.69	99.69	未列入负面清单	-6.47%
2852	海州供电分公司	西山66KV变电站	山河线XS58	山河线10#变压器	400	29.382	202.47	202.47	未列入负面清单	-
2853	海州供电分公司	西山66KV变电站	山滨线XS55	山滨线山青支6号5	400	24.85	220.60	220.60	未列入负面清单	-15.59%
2854	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34号柱上变压器	200	40.747	78.51	78.51	未列入负面清单	266.16%
2855	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34号柱上变压器	400	20.638	237.45	237.45	未列入负面清单	-7.95%
2856	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线39号变压器	200	15.577	128.85	128.85	未列入负面清单	-
2857	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34号柱上变压器	315	22.356	181.58	181.58	未列入负面清单	-5.77%
2858	海州供电分公司	中心66KV变电站	中滨线145	中滨线国泰支4#	315	46.05	106.94	106.94	未列入负面清单	-13.24%
2859	海州供电分公司	中心66KV变电站	中滨线145	中滨线国泰支1#绝缘台	315	60.664	60.91	60.91	未列入负面清单	-82.02%
2860	海州供电分公司	中心66KV变电站	中滨线145	中滨线国泰支3#	350	43.124	129.07	129.07	未列入负面清单	2.94%
2861	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东镇线077	6KV077东镇线57柱上变压器	50	24.3	27.85	27.85	未列入负面清单	157.09%
2862	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东南瓦线244	东南瓦线63号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
2863	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东镇线077	6KV077东镇线45号柱上变压器	100	7.133	72.87	72.87	未列入负面清单	229.17%
2864	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西沙线441	10KV441西沙线13号柱上变压器	160	2.23	124.43	124.43	未列入负面清单	127.26%
2865	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东镇线077	6KV077东镇线45号柱上变压器	200	10.344	139.31	139.31	未列入负面清单	293.32%
2866	海州供电分公司	西山66KV变电站	山滨线XS55	10KV山滨线东支4#柱上变压器	315	26.405	168.82	168.82	未列入负面清单	-
2867	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西沙线441	10KV441西沙线12号柱上变压器	160	12.918	107.33	107.33	未列入负面清单	288.68%
2868	海州供电分公司	中华66KV变电站	华滨线1046	华滨线41号	315	14.391	206.67	206.67	未列入负面清单	232.92%
2869	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东镇线077	6KV077东镇线37号柱上变压器	200	7.499	145.00	145.00	未列入负面清单	253.33%
2870	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东南瓦线244	10KV244东南瓦线131号4号变压器	400	15.065	259.74	259.74	未列入负面清单	286.96%
2871	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东镇线077	6KV077东镇线45号柱上变压器	100	21.052	58.95	58.95	未列入负面清单	237.01%
2872	海州供电分公司	西山66KV变电站	山滨线XS55	10KV山滨线东支4#柱上变压器	315	46.808	104.55	104.55	未列入负面清单	-
2873	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东镇线077	6KV077东镇线22号柱上变压器	100	33.029	46.97	46.97	未列入负面清单	214.68%
2874	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西山线443	10KV443西山线21号(2)柱上变压器	315	22.288	181.79	181.79	未列入负面清单	288.53%
2875	海州供电分公司	中心66KV变电站	中华线143	滨河线青华支12#变压器	200	25.925	108.15	108.15	未列入负面清单	-
2876	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东宅线072	6KV072东宅线47号柱上变压器	200	7.479	145.04	145.04	未列入负面清单	268.06%
2877	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东宅线072	6KV072东宅线22号柱上变压器	160	6.592	117.45	117.45	未列入负面清单	291.33%
2878	海州供电分公司	中心66KV变电站	中华线143	中华线2#变压器	160	62.365	28.22	28.22	未列入负面清单	-
2879	海州供电分公司	西郊66KV变电站	西山线443	10KV443西山线26号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
2880	海州供电分公司	中心66KV变电站	中华线143	中华线23#	400	58.81	84.76	84.76	未列入负面清单	-
2881	海州供电分公司	东郊66KV变电站	东宅线072	6KV072东宅线54#柱上变压器	50	18.675	30.66	30.66	未列入负面清单	58.84%
2882	海州供电分公司	中心66KV变电站	中华线143	中华线9#	400	13.022	267.91	267.91	未列入负面清单	-
2883	海州供电分公司	中心66KV变电站	中华线143	中华线海所支2#变压器	200	58.693	42.61	42.61	未列入负面清单	-
2884	海州供电分公司	平安66KV变电站	平南线P54	西韩干线九矿支15号1#变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-

2885	海州供电公司	中心66KV变电站	中华线143	中华线17	400	28.464	206.14	206.14	未列入负面清单	-11.24%
2886	海州供电公司	中心66KV变电站	中华线143	中华线5左1#变压器	315	16.181	201.03	201.03	未列入负面清单	-
2887	海州供电公司	东66KV变电站	东宅线672	6KV G72东宅线39号柱上变压器	50	10.868	34.57	34.57	未列入负面清单	170.35%
2888	海州供电公司	东66KV变电站	东宅线672	6KV G72东宅线31号柱上变压器	100	9.525	70.48	70.48	未列入负面清单	167.07%
2889	海州供电公司	东66KV变电站	东宅线672	6KV G72东宅线48号柱上变压器	400	5.313	298.75	298.75	未列入负面清单	244.45%
2890	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干城北支左2#变压器	200	25.33	109.34	109.34	未列入负面清单	3.54%
2891	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干城北支左1#变压器	400	90.454	-41.82	0.00	未列入负面清单	29.69%
2892	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干城北支左4号变压器	200	83.554	-7.11	0.00	未列入负面清单	0.71%
2893	海州供电公司	中心66KV变电站	中华线143	中华线海所支2#变压器	315	33.003	148.04	148.04	未列入负面清单	-
2894	海州供电公司	东66KV变电站	东宅线672	6KV G72东宅线51号柱上变压器	400	7.824	288.70	288.70	未列入负面清单	224.02%
2895	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干城北支左25号变压器	400	20.038	239.85	239.85	未列入负面清单	-12.92%
2896	海州供电公司	东66KV变电站	东宅线672	6KV G72东宅线48号柱上变压器	200	8.279	143.44	143.44	未列入负面清单	251.88%
2897	海州供电公司	中心66KV变电站	中华线143	中华线33北2#变压器	400	83.242	-12.97	0.00	未列入负面清单	-
2898	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干支5左13号变压器	250	24.426	138.94	138.94	未列入负面清单	311.71%
2899	海州供电公司	中心66KV变电站	中华线143	滨南线青华支线11#变压器	315	29.779	158.20	158.20	未列入负面清单	-
2900	海州供电公司	中心66KV变电站	中华线143	中华线10#变压器	250	50.993	72.52	72.52	未列入负面清单	-
2901	海州供电公司	东66KV变电站	东宅线672	6KV G72东宅线26右2#柱上变压器	50	55.63	12.19	12.19	未列入负面清单	242.88%
2902	海州供电公司	中心66KV变电站	中华线143	中华线26北2#变压器	400	32.302	190.79	190.79	未列入负面清单	-
2903	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干支左49号变压器	50	47.696	16.15	16.15	未列入负面清单	210.07%
2904	海州供电公司	平安66KV变电站	平东线P43	10KV P43平东线85右1号柱上变压器	200	9.592	140.82	140.82	未列入负面清单	141.62%
2905	海州供电公司	创66KV变电站	创平线1248	10KV P53平东线42右10号柱上变压器	100	37.134	42.87	42.87	未列入负面清单	285.14%
2906	海州供电公司	平安66KV变电站	平北线P53	10KV P53平东线21左3号柱上变压器	200	65.519	28.96	28.96	未列入负面清单	272.27%
2907	海州供电公司	平安66KV变电站	平东线P43	10KV P43平东线51右11号柱上变压器	160	14.393	104.97	104.97	未列入负面清单	164.25%
2908	海州供电公司	平安66KV变电站	平东线P43	10KV P43平东线20右1号柱上变压器	160	19.098	97.44	97.44	未列入负面清单	205.47%
2909	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干支左12左1号变压器	250	30.746	123.14	123.14	未列入负面清单	308.81%
2910	海州供电公司	平安66KV变电站	平东线P43	10KV P43平东线58号柱上变压器	50	50.328	14.84	14.84	未列入负面清单	162.26%
2911	海州供电公司	创66KV变电站	创平线1248	10KV1248创平线25号柱上变压器	100	15.975	64.03	64.03	未列入负面清单	161.83%
2912	海州供电公司	平安66KV变电站	平东线P43	10KV P41平东线47号柱上变压器	100	19.662	60.34	60.34	未列入负面清单	279.41%
2913	海州供电公司	滨河66KV变电站	10KV平安线1452	平安线7#柱上变压器	400	29.896	200.42	200.42	未列入负面清单	-
2914	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨海线1447	10KV1147滨海线58号柱上变压器	200	40.538	78.92	78.92	未列入负面清单	247.03%
2915	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨海线1447	10KV1147滨海线57右3号柱上变压器（1）	315	45.087	109.98	109.98	未列入负面清单	317.40%
2916	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线西园支线9左1#变压器	315	21.652	183.80	183.80	未列入负面清单	-
2917	海州供电公司	西山66KV变电站	山放线XS54	山放线42#变压器	315	35.758	139.36	139.36	未列入负面清单	-
2918	海州供电公司	西山66KV变电站	山放线XS54	山放线45#变压器	315	42.956	116.69	116.69	未列入负面清单	-
2919	海州供电公司	西山66KV变电站	山放线XS54	山放线34北2#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单	-
2920	海州供电公司	西山66KV变电站	山放线XS55	山放线29左3#变压器	315	33.935	145.10	145.10	未列入负面清单	-
2921	海州供电公司	西山66KV变电站	山放线XS56	山放线44#柱上变压器	315	38.287	131.40	131.40	未列入负面清单	-
2922	海州供电公司	西化66KV变电站	西化线453	10KV453西化线23号柱上变压器	200	39.617	80.77	80.77	未列入负面清单	273.56%
2923	海州供电公司	西滨66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线41左6号柱上变压器	400	11.882	272.47	272.47	未列入负面清单	298.93%
2924	海州供电公司	东66KV变电站	东照线678	6KV G78东照线5左2号柱上变压器	200	59.937	40.13	40.13	未列入负面清单	149.05%
2925	海州供电公司	西山66KV变电站	山奥线XS57	山奥线体南支10#变压器	100	3.208	76.79	76.79	未列入负面清单	-
2926	海州供电公司	平安66KV变电站	平隆线P41	10KV P41平东线25右8号柱上变压器	250	36.172	109.57	109.57	未列入负面清单	303.65%
2927	海州供电公司	创66KV变电站	创平线1248	10KV448创平线35右1号柱上变压器	100	43.833	36.17	36.17	未列入负面清单	284.68%
2928	海州供电公司	创66KV变电站	韩梁线1241	10KV1241韩梁线25号柱上变压器	200	7.31	145.38	145.38	未列入负面清单	132.72%
2929	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干城北支左11左3号变压器	200	18.862	126.28	126.28	未列入负面清单	296.75%
2930	海州供电公司	平安66KV变电站	平东线P43	10KV P43平东线16左右1号柱上变压器	100	61.193	18.81	18.81	未列入负面清单	265.82%
2931	海州供电公司	西滨66KV变电站	西化线453	10KV453西化线11左1号柱上变压器	315	20.106	188.67	188.67	未列入负面清单	275.42%
2932	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干城北支左5左15号变压器	250	38.988	102.53	102.53	未列入负面清单	330.11%
2933	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线142	红六线东支14#变压器	315	39.907	126.29	126.29	未列入负面清单	-
2934	海州供电公司	中华66KV变电站	华滨线1046	华滨线45#变压器	315	24.585	174.62	174.62	未列入负面清单	-
2935	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线西园支线4右2#变压器	315	18.595	193.43	193.43	未列入负面清单	-
2936	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线西园支线4右1左1	315	31.818	151.77	151.77	未列入负面清单	-2.03%
2937	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右6号柱上变压器	400	18.078	247.69	247.69	未列入负面清单	265.58%
2938	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线西园支线9左2#	315	35.285	140.92	140.92	未列入负面清单	-6.41%
2939	海州供电公司	西滨66KV变电站	西山线443	10KV443西山线40左19号柱上变压器（1）	400	25.37	218.52	218.52	未列入负面清单	246.47%
2940	海州供电公司	西滨66KV变电站	西山线443	10KV443西山线30左3（2）柱上变压器	400	24.048	223.81	223.81	未列入负面清单	-7.88%
2941	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干城北支左5号变压器	200	18.376	123.25	123.25	未列入负面清单	2.87%
2942	海州供电公司	平安66KV变电站	平隆线P41	10KV P41平东线26右2号柱上变压器	315	5.379	235.06	235.06	未列入负面清单	35.54%
2943	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线68#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
2944	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨桥线1461	建中支23#变压器	315	59.734	63.84	63.84	未列入负面清单	-
2945	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV P54平南线19左左4号柱上变压器	100	33.146	46.85	46.85	未列入负面清单	278.76%
2946	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线西园支线4左2#变压器	315	47.86	101.87	101.87	未列入负面清单	-
2947	海州供电公司	西滨66KV变电站	西山线443	10KV443西山线17左2（2）柱上变压器	250	22.305	144.24	144.24	未列入负面清单	303.31%
2948	海州供电公司	西山66KV变电站	西山线443	10KV443西山线25号柱上变压器	315	22.581	180.87	180.87	未列入负面清单	274.48%
2949	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西韩干城北支左7右6号变压器	200	15.828	128.34	128.34	未列入负面清单	243.65%
2950	海州供电公司	西滨66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34左左1号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
2951	海州供电公司	西滨66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34左左1号柱上变压器	200	40.237	79.53	79.53	未列入负面清单	243.82%
2952	海州供电公司	东66KV变电站	东南瓦线244	10KV244东南瓦线130号变压器	200	41.511	76.98	76.98	未列入负面清单	232.43%
2953	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线26北4#	315	26.063	169.90	169.90	未列入负面清单	11.17%
2954	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右10左2号柱上变压器	400	20.411	238.36	238.36	未列入负面清单	264.93%
2955	海州供电公司	红河66KV变电站	红南线1151	红南线宽地支4	400	49.086	123.66	123.66	未列入负面清单	-
2956	海州供电公司	西专66KV变电站	西专线444	10KV1444滨城线联支55号柱上变压器	250	37.369	106.58	106.58	未列入负面清单	276.53%
2957	海州供电公司	中心66KV变电站	中民线142	中民线海湾支1#	315	5.393	235.01	235.01	未列入负面清单	-18.36%
2958	海州供电公司	中华66KV变电站	华滨线1046	华滨线41#变压器	200	16.847	126.31	126.31	未列入负面清单	-
2959	海州供电公司	西滨66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线50右4号柱上变压器	315	15.064	204.55	204.55	未列入负面清单	-2.05%
2960	海州供电公司	西滨66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线26号柱上变压器	200	20.075	119.85	119.85	未列入负面清单	174.55%
2961	海州供电公司	东66KV变电站	东南瓦线244	10KV244东南瓦线207右4号变压器	250	85.086	-12.72	0.00	未列入负面清单	296.98%
2962	海州供电公司	中心66KV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁洋分线8#	315	18.208	194.64	194.64	未列入负面清单	-0.74%

2963	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨河线1459	滨河线27#变压器	315	51.625	89.38	89.38	未列入负面清单	-
2964	海州供电公司	西河66kV变电站	西河线448	10kV448西河线8号柱上变压器	200	52.054	55.89	55.89	未列入负面清单	-12.36%
2965	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线143	中兴线18#变压器	315	17.815	195.88	195.88	未列入负面清单	-
2966	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线57北3#	315	24.374	175.22	175.22	未列入负面清单	-5.84%
2967	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26东3东1#	200	39.46	81.08	81.08	未列入负面清单	-2.75%
2968	海州供电公司	西河66kV变电站	西河线445	10kV445西河线24号柱上变压器	315	12.878	211.43	211.43	未列入负面清单	341.15%
2969	海州供电公司	东河66kV变电站	东河线80	6KV80东河线31号柱上变压器	200	4.711	150.58	150.58	未列入负面清单	140.18%
2970	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南首子支线29号柱上变压器	400	10.012	279.95	279.95	未列入负面清单	-45.18%
2971	海州供电公司	西山66kV变电站	山放线354	山放线34北2#、1#变压器	400	86.623	-26.49	0.00	未列入负面清单	-
2972	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线洋分线3南2#	200	41.653	76.69	76.69	未列入负面清单	2.78%
2973	海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线90号柱上变压器	100	86.441	-5.44	0.00	未列入负面清单	205.22%
2974	海州供电公司	西山66kV变电站	山海线356	山海线62#变压器	400	121.347	-165.39	0.00	未列入负面清单	-
2975	海州供电公司	滨河66kV变电站	10kV平安线1452	平安线47号柱上变压器	200	64.985	30.03	30.03	未列入负面清单	-
2976	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5号柱上变压器	100	57.035	22.97	22.97	未列入负面清单	-5.39%
2977	海州供电公司	西山66kV变电站	山放线359	10kV山放线32东石式熔断器	400	100.997	-83.99	0.00	未列入负面清单	-
2978	海州供电公司	西山66kV变电站	山市线344	山市线16南1#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
2979	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV1241东梁线12右2号变压器	315	17.59	196.59	196.59	未列入负面清单	-22.12%
2980	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线46左13右2右5号变压器	50	21.586	29.21	29.21	未列入负面清单	153.19%
2981	海州供电公司	西山66kV变电站	山放线355	山放线32东石式熔断器	250	49.27	76.83	76.83	未列入负面清单	-
2982	海州供电公司	西山66kV变电站	山放线355	山放线4#变压器	315	31.478	152.84	152.84	未列入负面清单	-
2983	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线77右3号变压器	200	14.049	131.90	131.90	未列入负面清单	36.20%
2984	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线34号变压器	200	11.01	137.98	137.98	未列入负面清单	-4.17%
2985	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线27右3号柱上变压器	315	35.004	141.74	141.74	未列入负面清单	330.09%
2986	海州供电公司	中河66kV变电站	华滨线1046	华滨线41右1#1(碧桂园房产)	315	34.29	143.99	143.99	未列入负面清单	-
2987	海州供电公司	东河66kV变电站	东河线382	6KV78东河线11号柱上变压器	50	31.42	24.29	24.29	未列入负面清单	182.75%
2988	海州供电公司	平南线P54	平南线P54	10kV西河干支线19左10右5号(韩家店万蔬菜)柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
2989	海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	平东线48号柱上变压器	400	12.346	270.62	270.62	未列入负面清单	-
2990	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线38#	315	18.177	194.74	194.74	未列入负面清单	9.96%
2991	海州供电公司	创业66kV变电站	创业线1248	10kV448西河线主干28号柱上变压器	315	5.45	234.83	234.83	未列入负面清单	4.04%
2992	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线37	315	44.131	112.99	112.99	未列入负面清单	-5.49%
2993	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线16#	315	17.168	197.92	197.92	未列入负面清单	-1.49%
2994	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线53#	400	12.047	271.81	271.81	未列入负面清单	-2.33%
2995	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线50东1#	315	20.706	186.78	186.78	未列入负面清单	-10.95%
2996	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线69#	400	9.659	281.36	281.36	未列入负面清单	-
2997	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线19左9号柱上变压器	400	85.621	-23.28	0.00	未列入负面清单	306.25%
2998	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线37号变压器	100	23.629	56.37	56.37	未列入负面清单	100.54%
2999	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线87号变压器	200	17.063	125.67	125.67	未列入负面清单	220.15%
3000	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左31号柱上变压器197844	315	65.4	45.99	45.99	未列入负面清单	411.05%
3001	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线西瓦分线65号变压器	200	125.198	-90.40	0.00	未列入负面清单	1016.31%
3002	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左19号柱上变压器	200	5.248	149.50	149.50	未列入负面清单	112.10%
3003	海州供电公司	东河66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线154号变压器	200	64.509	30.98	30.98	未列入负面清单	545.36%
3004	海州供电公司	东河66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线58号变压器	200	64.186	31.63	31.63	未列入负面清单	301.73%
3005	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P41	10kVP41平南线27左东右7号柱上变压器	315	31.273	153.49	153.49	未列入负面清单	-5.91%
3006	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线王工支线31号变压器	250	22.092	144.77	144.77	未列入负面清单	-1.12%
3007	海州供电公司	平安66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线王工支线46右5号变压器	100	21.219	58.78	58.78	未列入负面清单	37.07%
3008	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线北山支线13左3号变压器	250	16.579	158.55	158.55	未列入负面清单	249.00%
3009	海州供电公司	西山66kV变电站	山市线344	振柱支线6#变压器	315	14.286	207.00	207.00	未列入负面清单	-
3010	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线西瓦分线83号变压器	315	5.523	234.60	234.60	未列入负面清单	-21.02%
3011	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线西瓦分线40号变压器	100	47.095	32.91	32.91	未列入负面清单	10.17%
3012	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线王工支线40号变压器	315	31.531	152.68	152.68	未列入负面清单	187.27%
3013	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线西瓦分线2号变压器	315	6.863	230.38	230.38	未列入负面清单	-23.27%
3014	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线北山支线5左10右3号变压器	315	9.016	223.60	223.60	未列入负面清单	-3.04%
3015	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线北山支线5左8号变压器	100	42.332	37.67	37.67	未列入负面清单	287.06%
3016	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线北山支线5左12右3号变压器	315	14.016	207.85	207.85	未列入负面清单	2.54%
3017	海州供电公司	西山66kV变电站	西河线445	10kV55西河线26左1号柱上变压器	200	7.13	145.74	145.74	未列入负面清单	279.94%
3018	海州供电公司	西山66kV变电站	山海线356	山海线42#变压器	200	19.509	120.98	120.98	未列入负面清单	-
3019	海州供电公司	东河66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线184右3号变压器	200	23.992	112.02	112.02	未列入负面清单	282.12%
3020	海州供电公司	东河66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线216左1号变压器	400	13.652	265.39	265.39	未列入负面清单	-4.61%
3021	海州供电公司	西山66kV变电站	西河线449	10kV449西河线27号柱上变压器	200	19.856	120.29	120.29	未列入负面清单	277.19%
3022	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨河线1447	10kV1447滨河线48右6右3号柱上变压器	400	13.666	265.34	265.34	未列入负面清单	219.25%
3023	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线81号柱上变压器	200	9.52	140.96	140.96	未列入负面清单	290.40%
3024	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左18右7号柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
3025	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨河线1447	10kV1447滨河线48右9右1号柱上变压器	250	23.396	141.51	141.51	未列入负面清单	281.91%
3026	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线北山支线5左2号变压器	315	26.19	169.50	169.50	未列入负面清单	377.87%
3027	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线北山支线11号变压器	315	45.587	108.40	108.40	未列入负面清单	369.67%
3028	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线九矿分线5号变压器	100	15.195	64.81	64.81	未列入负面清单	155.45%
3029	海州供电公司	创业66kV变电站	创业线1248	10kV1248创业线平线号柱上变压器	315	36.606	136.69	136.69	未列入负面清单	-13.47%
3030	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨河线1447	10kV1447滨河线15左3号柱上变压器	200	50.731	58.54	58.54	未列入负面清单	336.50%
3031	海州供电公司	西山66kV变电站	山市线344	山市线20#变压器	200	64.86	30.28	30.28	未列入负面清单	-
3032	海州供电公司	创业66kV变电站	创业线1248	10kV1248创业线42左10号柱上变压器	100	10.155	69.85	69.85	未列入负面清单	161.18%
3033	海州供电公司	创业66kV变电站	创业线1248	10kV1248创业线47右3号柱上变压器	200	5.215	149.57	149.57	未列入负面清单	302.48%
3034	海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线7号柱上变压器	50	50.698	14.65	14.65	未列入负面清单	187.65%
3035	海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16右1号柱上变压器	180	26.307	85.91	85.91	未列入负面清单	339.44%
3036	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线68号变压器	200	3.536	152.93	152.93	未列入负面清单	-10.73%
3037	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线5号变压器	180	61.273	29.96	29.96	未列入负面清单	101.40%
3038	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线西瓦分线13号变压器	315	21.404	184.58	184.58	未列入负面清单	359.93%
3039	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线19左4号柱上变压器	50	11.797	34.10	34.10	未列入负面清单	125.41%
3040	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西河干支线83号变压器	315	32.389	149.97	149.97	未列入负面清单	-11.02%

3041	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线#54	10KV西韩干钱46左44号变压器	100	2,674	77.33	77.33	未列入负面清单	-20.79%
3042	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨客线1446	10KV1446滨客线30右1号柱上变压器	250	11,388	171.53	171.53	未列入负面清单	314.42%
3043	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨客线1446	10KV1446滨客线30右7号柱上变压器	400	29,99	200.04	200.04	未列入负面清单	359.06%
3044	海州供电公司	平安66KV变电站	平桥线#52	10KVP52平桥线33号柱上变压器	100	10,404	69.60	69.60	未列入负面清单	80.13%
3045	海州供电公司	平安66KV变电站	平桥线#52	10KVP52平桥线34左21号柱上变压器	160	15,599	103.04	103.04	未列入负面清单	239.11%
3046	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线#54	10KV西韩干钱19左11号变压器	200	38,065	83.87	83.87	未列入负面清单	213.96%
3047	海州供电公司	平安66KV变电站	平桥线#52	10KVP52平桥线34左19号柱上变压器	200	18,829	122.34	122.34	未列入负面清单	517.42%
3048	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线#54	10KVP54平南线27右8号柱上变压器	315	27,906	164.10	164.10	未列入负面清单	322.51%
3049	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨客线1446	10KV1446滨客线61号柱上变压器	315	62,975	53.63	53.63	未列入负面清单	315.17%
3050	海州供电公司	平安66KV变电站	平桥线#52	10KVP52平桥线44号柱上变压器	160	13,742	106.01	106.01	未列入负面清单	285.43%
3051	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨客线1446	10KV1446滨客线23右3号柱上变压器	100	12,472	67.53	67.53	未列入负面清单	207.25%
3052	海州供电公司	平安66KV变电站	平桥线#52	10KVP52平桥线38号柱上变压器	50	66,072	6.96	6.96	未列入负面清单	256.36%
3053	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨客线1446	10KV1446滨客线60右11号柱上变压器	200	60,944	38.11	38.11	未列入负面清单	301.73%
3054	海州供电公司	西郊66KV变电站	西专线444	10KV1152红安线14付11号柱上变压器	200	12,269	135.46	135.46	未列入负面清单	218.43%
3055	海州供电公司	滨海线1447	滨海线1447	10KV1147滨海线57右3右2号柱上变压器(2)	315	14,354	206.78	206.78	未列入负面清单	1.25%
3056	海州供电公司	创业66KV变电站	创平线1248	10KV1248创平线37号柱上变压器	100	49,987	30.01	30.01	未列入负面清单	213.01%
3057	海州供电公司	西郊66KV变电站	西专线444	10KV444西专线40左9号变压器	200	13,511	132.98	132.98	未列入负面清单	-
3058	海州供电公司	西郊66KV变电站	西专线444	10KV444西专线40左5号变压器	400	20,978	236.09	236.09	未列入负面清单	-
3059	海州供电公司	滨兴线1459	滨兴线1459	滨兴线25#变压器	315	55,822	76.16	76.16	未列入负面清单	-
3060	海州供电公司	创业66KV变电站	创平线1248	10KV1248创平线44号柱上变压器	100	6,832	73.17	73.17	未列入负面清单	135.97%
3061	海州供电公司	创平66KV变电站	创平线1248	10KVP53平北线42右15号柱上变压器	100	7,698	72.30	72.30	未列入负面清单	209.36%
3062	海州供电公司	滨兴线1459	滨兴线1459	滨兴线29右1#变压器	200	27,644	104.71	104.71	未列入负面清单	-
3063	海州供电公司	滨兴线1459	滨兴线1459	滨兴线31#变压器	315	7.35	228.85	228.85	未列入负面清单	-
3064	海州供电公司	西山66KV变电站	山市线XS44	报社支路9#变压器	315	59,336	65.09	65.09	未列入负面清单	-
3065	海州供电公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线43右1号柱上变压器	200	25,734	108.53	108.53	未列入负面清单	346.04%
3066	海州供电公司	滨海线1447	滨海线1447	10KV滨海线56号变压器	400	63,992	64.03	64.03	未列入负面清单	-
3067	海州供电公司	滨海线1447	滨海线1447	10KV1147滨海线57右1号柱上变压器(1)	200	49,952	60.10	60.10	未列入负面清单	323.00%
3068	海州供电公司	滨海线1447	滨海线1447	10KV1147滨海线62右2号柱上变压器	200	49,133	61.73	61.73	未列入负面清单	297.89%
3069	海州供电公司	滨海线1447	滨海线1447	10KV1147滨海线67号柱上变压器	200	27,637	104.73	104.73	未列入负面清单	212.00%
3070	海州供电公司	滨客线1446	滨客线1446	10KV1446滨客线63右3号柱上变压器	250	27	132.50	132.50	未列入负面清单	325.70%
3071	海州供电公司	滨客线1446	滨客线1446	10KV1446滨客线22号柱上变压器	400	59,841	80.64	80.64	未列入负面清单	143.79%
3072	海州供电公司	滨客线1446	滨客线1446	10KV1446滨客线17号柱上变压器	315	63,977	50.47	50.47	未列入负面清单	346.24%
3073	海州供电公司	平安66KV变电站	平西线#42	10KVP42平西线28左1号柱上变压器	250	38,072	104.82	104.82	未列入负面清单	265.46%
3074	海州供电公司	平安66KV变电站	平西线#42	10KVP42平西线42左1号柱上变压器	160	8,928	113.72	113.72	未列入负面清单	200.20%
3075	海州供电公司	平安66KV变电站	平西线#42	10KVP42平西线主干16号柱上变压器	50	20,613	29.69	29.69	未列入负面清单	158.74%
3076	海州供电公司	西山66KV变电站	山市线XS45	山北线26#变压器	315	70.8	28.98	28.98	未列入负面清单	-
3077	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线27#变压器	315	41,673	120.73	120.73	未列入负面清单	-
3078	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线工东支7#变压器	315	50,313	93.51	93.51	未列入负面清单	-
3079	海州供电公司	西山66KV变电站	山海线XS56	山海线60左1#变压器	400	52,579	109.68	109.68	未列入负面清单	-
3080	海州供电公司	西山66KV变电站	山海线XS56	山海线57#变压器	400	78,849	4.60	4.60	未列入负面清单	-
3081	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线西平南支路6右1#变压器	315	19,582	190.32	190.32	未列入负面清单	-
3082	海州供电公司	山市线XS44	山市线XS44	报社支路10#变压器	315	22,611	180.78	180.78	未列入负面清单	-
3083	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线38右1#变压器	400	12,002	271.99	271.99	未列入负面清单	-
3084	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线西平南支路8#变压器	315	11,968	214.30	214.30	未列入负面清单	-
3085	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线西平南支路7#变压器	315	29,811	158.10	158.10	未列入负面清单	-
3086	海州供电公司	山市线XS44	山市线XS44	pms_照通花园01#电杆台	315	31,148	153.88	153.88	未列入负面清单	286.38%
3087	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山海线54#变压器	200	36,547	86.91	86.91	未列入负面清单	-
3088	海州供电公司	山市线XS44	山市线XS44	山海线26#变压器	315	35,955	138.74	138.74	未列入负面清单	-
3089	海州供电公司	创平线1248	创平线1248	10KV1248创平线107号变压器	50	21,828	29.09	29.09	未列入负面清单	117.55%
3090	海州供电公司	山市线XS44	山市线XS44	山市线2#变压器	200	21,956	116.09	116.09	未列入负面清单	-
3091	海州供电公司	山海线XS56	山海线XS56	山海线50#变压器	315	17,743	196.11	196.11	未列入负面清单	-
3092	海州供电公司	西山66KV变电站	山海线XS56	山海线康乐支路1#变压器	315	31,987	151.24	151.24	未列入负面清单	-
3093	海州供电公司	山海线XS56	山海线XS56	山海线55#变压器	400	103,65	-94.60	0.00	未列入负面清单	-
3094	海州供电公司	西山66KV变电站	山海线XS56	山海线安支4#变压器	315	31,783	151.95	151.95	未列入负面清单	-
3095	海州供电公司	西山66KV变电站	山海线XS56	山海线康乐支路2右2#变压器	315	17,375	197.27	197.27	未列入负面清单	-
3096	海州供电公司	西山66KV变电站	山海线XS56	山海线49#变压器	200	60,554	38.89	38.89	未列入负面清单	-
3097	海州供电公司	山海线XS56	山海线XS56	山海线康乐支路2#变压器	315	16,608	199.68	199.68	未列入负面清单	-
3098	海州供电公司	西山66KV变电站	山海线XS56	山海线有线支2#柱上变压器	315	27,581	165.12	165.12	未列入负面清单	-
3099	海州供电公司	山市线XS44	山市线XS44	山海线有线支5#柱上变压器	315	53,453	83.62	83.62	未列入负面清单	-
3100	海州供电公司	山北线XS45	山北线XS45	10KV山北线康乐支路3右1#柱上变	315	53,431	83.69	83.69	未列入负面清单	-
3101	海州供电公司	山市线XS44	山市线XS44	山市线32#变压器	400	46,186	135.26	135.26	未列入负面清单	-
3102	海州供电公司	山市线XS44	山市线XS44	山市线12右4	400	20,718	237.13	237.13	未列入负面清单	-
3103	海州供电公司	东郊66KV变电站	东平线#82	6KVG83东平线21号柱上变压器	100	19,853	60.15	60.15	未列入负面清单	170.78%
3104	海州供电公司	山北线XS45	山北线XS45	山北线康乐支路4#变压器	200	24,615	110.77	110.77	未列入负面清单	-
3105	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线20#变压器	315	23,327	178.52	178.52	未列入负面清单	-
3106	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线热力支1#变压器	160	38,506	66.39	66.39	未列入负面清单	-
3107	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线42#变压器	315	19,875	189.39	189.39	未列入负面清单	-
3108	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线30#变压器	400	51,208	115.17	115.17	未列入负面清单	-
3109	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线44#变压器	250	17,757	155.61	155.61	未列入负面清单	-
3110	海州供电公司	西化线XS53	西化线XS53	10KV453西化线9右4右3号柱上变压器	315	34,054	144.73	144.73	未列入负面清单	235.72%
3111	海州供电公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV445西滨线34右6右1号柱上变压器	315	17,779	195.96	195.96	未列入负面清单	-1.79%
3112	海州供电公司	西郊66KV变电站	西滨线445	10KV453西滨线11右8号柱上变压器	315	16,93	198.67	198.67	未列入负面清单	209.69%
3113	海州供电公司	东郊66KV变电站	东照线#78	6KVG78东照线34号柱上变压器	200	66,569	26.86	26.86	未列入负面清单	117.72%
3114	海州供电公司	东郊66KV变电站	东照线#78	6KVG78东照线24号柱上变压器	200	16,893	126.21	126.21	未列入负面清单	275.13%
3115	海州供电公司	东郊66KV变电站	东照线#78	6KVG78东照线29右19号柱上变压器	50	17,189	31.41	31.41	未列入负面清单	207.70%
3116	海州供电公司	东镇线#77	东镇线#77	6KV677东镇线16号柱上变压器	200	12,864	134.27	134.27	未列入负面清单	242.56%
3117	海州供电公司	西山66KV变电站	山西线XS42	山西线三一八支路10#变压器	100	54,597	25.40	25.40	未列入负面清单	-
3118	海州供电公司	东郊66KV变电站	东照线#78	6KVG78东照线15右6号柱上变压器	250	19,091	152.27	152.27	未列入负面清单	303.78%

3119	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线8#变压器	315	38.245	131.53	131.53	未列入负面清单	-
3120	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS44	山西线4左1#变压器	160	26.941	84.89	84.89	未列入负面清单	-
3121	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS57	山奥线体南支7#变压器	315	16.42	200.28	200.28	未列入负面清单	-
3122	海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线4#变压器	100	54.889	25.11	25.11	未列入负面清单	-
3123	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线2#变压器	250	20.525	148.69	148.69	未列入负面清单	-
3124	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVPS3平北线4号柱上变压器	200	88.736	-17.47	0.00	未列入负面清单	191.30%
3125	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS57	山奥线体南支7#变压器	100	42.148	37.85	37.85	未列入负面清单	-
3126	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支26号变压器	200	17.313	125.37	125.37	未列入负面清单	-14.73%
3127	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线130号变压器	315	10.4	219.24	219.24	未列入负面清单	-7.66%
3128	海州供电公司	东岗66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线174右3号变压器	400	83.856	-15.42	0.00	未列入负面清单	97.47%
3129	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448创平线39号柱上变压器	315	17.537	196.76	196.76	未列入负面清单	-1.61%
3130	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448创平线35号柱上变压器	250	28.697	128.26	128.26	未列入负面清单	373.69%
3131	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448创平线33号柱上变压器	100	26.556	53.44	53.44	未列入负面清单	221.38%
3132	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南营子支23右1号变压器	250	52.433	68.92	68.92	未列入负面清单	201.14%
3133	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线56号变压器	100	92.265	-12.27	0.00	未列入负面清单	73.42%
3134	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南营子支23右2号变压器	200	17.827	124.35	124.35	未列入负面清单	43.60%
3135	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线92左4号变压器	315	52.132	87.78	87.78	未列入负面清单	35.66%
3136	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支102号变压器	400	9.738	281.05	281.05	未列入负面清单	68.77%
3137	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支15右1号变压器	315	21.052	185.69	185.69	未列入负面清单	178.94%
3138	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线71右1号变压器	200	7.515	144.97	144.97	未列入负面清单	122.74%
3139	海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支55左2号变压器	200	23.006	113.99	113.99	未列入负面清单	-1.63%
3140	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北王支31号变压器	200	38.646	80.71	80.71	未列入负面清单	341.72%
3141	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北王支15号变压器	100	43.003	37.00	37.00	未列入负面清单	11.07%
3142	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北王支2号变压器	400	14.104	263.58	263.58	未列入负面清单	200.46%
3143	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平南线10右26右1号柱上变压器	200	4.536	150.93	150.93	未列入负面清单	77.58%
3144	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线100号变压器	50	85.584	-2.79	0.00	未列入负面清单	448.02%
3145	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVPS4平南线2右2号柱上变压器	100	57.636	22.36	22.36	未列入负面清单	161.58%
3146	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVPS4平南线48右3号柱上变压器	315	7.561	228.18	228.18	未列入负面清单	322.86%
3147	海州供电公司	东岗66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线184号变压器	100	126.45	-46.45	0.00	未列入负面清单	311.86%
3148	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线8#	100	41.5	38.50	38.50	未列入负面清单	250.96%
3149	海州供电公司	东岗66kV变电站	东平线P82	6kVGS3东平线23号柱上变压器	100	77.673	2.33	2.33	未列入负面清单	479.08%
3150	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线国支线5南2北1#	315	31.573	152.55	152.55	未列入负面清单	-7.08%
3151	海州供电公司	西滨66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线53号柱上变压器	200	41.108	77.78	77.78	未列入负面清单	268.73%
3152	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线29号柱上变压器	160	1.647	125.36	125.36	未列入负面清单	245.31%
3153	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27右8右3号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
3154	海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVPS2平桥线34右8号柱上变压器	200	29.124	101.75	101.75	未列入负面清单	298.56%
3155	海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16右4号柱上变压器	200	21.104	117.79	117.79	未列入负面清单	299.90%
3156	海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线51右5号柱上变压器	250	24.715	138.21	138.21	未列入负面清单	309.47%
3157	海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线36#变压器	200	24.451	111.10	111.10	未列入负面清单	-
3158	海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线9#变压器	315	45.903	107.41	107.41	未列入负面清单	-
3159	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西岗支2线9左3#变压器	315	27.746	164.60	164.60	未列入负面清单	-
3160	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线46	315	12.275	213.33	213.33	未列入负面清单	-6.40%
3161	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线南支支3#柱上	315	30.264	156.67	156.67	未列入负面清单	4.94%
3162	海州供电公司	红河66kV变电站	红南线1151	红南线正大支2#变压器	200	37.734	84.53	84.53	未列入负面清单	-
3163	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨泰线32#变压器	315	50.621	92.54	92.54	未列入负面清单	-
3164	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线76北3#	400	14.445	262.22	262.22	未列入负面清单	-38.39%
3165	海州供电公司	红河66kV变电站	红南线1151	红南线移动支4#变压器	315	32.963	148.17	148.17	未列入负面清单	-
3166	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线3#变压器	315	43.385	115.34	115.34	未列入负面清单	-
3167	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kVPS3平北线50号柱上变压器	200	41.35	77.30	77.30	未列入负面清单	243.53%
3168	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线52号柱上变压器	315	43.805	114.01	114.01	未列入负面清单	405.07%
3169	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448创平线40右3号柱上变压器	315	26.035	173.14	173.14	未列入负面清单	352.61%
3170	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线34#变压器	200	27.218	105.56	105.56	未列入负面清单	-
3171	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西岗支3线3左1#变压器	315	42.71	117.46	117.46	未列入负面清单	-
3172	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西岗支11#变压器	200	31.989	96.02	96.02	未列入负面清单	-
3173	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西岗支14#变压器	315	38.153	131.82	131.82	未列入负面清单	-
3174	海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线13#变压器	200	98.221	-38.44	0.00	未列入负面清单	-
3175	海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	报社支3#柱上	315	62.893	53.89	53.89	未列入负面清单	14.82%
3176	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线45南1东1#_1	315	15.232	204.02	204.02	未列入负面清单	-0.19%
3177	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线50西1#	315	18.079	195.05	195.05	未列入负面清单	-4.41%
3178	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线38右2右3#变压器	400	18.705	245.18	245.18	未列入负面清单	-
3179	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线综合楼	315	56.55	73.87	73.87	未列入负面清单	-1.93%
3180	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线52#变压器	250	55.779	60.55	60.55	未列入负面清单	-
3181	海州供电公司	西山66kV变电站	西山线443	10kV443西山线26右2号柱上变压器	100	68.038	11.96	11.96	未列入负面清单	240.07%
3182	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨滨线1446	10kV1446滨滨线43号柱上变压器	200	23.187	113.63	113.63	未列入负面清单	55.89%
3183	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	建中线路南支支3#变压器	160	63.511	26.38	26.38	未列入负面清单	-
3184	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线28#	315	23.74	177.22	177.22	未列入负面清单	-21.77%
3185	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线66#	400	26.707	213.17	213.17	未列入负面清单	-7.95%
3186	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线33号1	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单	-
3187	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北1#	315	19.295	191.22	191.22	未列入负面清单	1.12%
3188	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线37#	400	21.574	233.70	233.70	未列入负面清单	-24.98%
3189	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热支5#变压器	315	26.704	167.88	167.88	未列入负面清单	-
3190	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北3#	200	41.195	77.61	77.61	未列入负面清单	-4.19%
3191	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北7#	100	56.594	23.41	23.41	未列入负面清单	1.22%
3192	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线72南1#	315	55.148	78.28	78.28	未列入负面清单	-2.87%
3193	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线51#	315	22.131	182.29	182.29	未列入负面清单	-2.04%
3194	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	建中线路南支支2#变压器	250	45.01	87.48	87.48	未列入负面清单	-
3195	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线45南1西1#	400	12.513	269.95	269.95	未列入负面清单	-22.29%
3196	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东岗支东城分7#变压器	315	18.182	194.73	194.73	未列入负面清单	-

3197	海州供电公司	西山66KV变电站	山东线XS60	报社支路5石1#柱变	315	30.209	156.84	156.84	未列入负面清单		153.25%
3198	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线19南1#	315	60.342	61.92	61.92	未列入负面清单		-2.90%
3199	海州供电公司	平安66KV变电站	中兴线146	中兴线11南2#	200	69.471	21.06	21.06	未列入负面清单		-0.40%
3200	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线17#	315	21.381	184.71	184.71	未列入负面清单		33.10%
3201	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线工高支路2#变压器	315	26.721	167.83	167.83	未列入负面清单		-
3202	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线工高支路11#变压器	250	73.027	17.43	17.43	未列入负面清单		-
3203	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV P54平南线13号柱上变压器	160	58.798	33.92	33.92	未列入负面清单		252.71%
3204	海州供电公司	创业66KV变电站	韩梁线1241	10KV1241韩梁线44号2号变压器	200	24.404	111.19	111.19	未列入负面清单		12.26%
3205	海州供电公司	创业66KV变电站	韩梁线1241	10KV1241韩梁线南巷子支路4号变压器	100	109.718	-29.72	0.00	未列入负面清单		61.16%
3206	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西桥干支线21号变压器	315	12.674	212.08	212.08	未列入负面清单		1.84%
3207	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西桥干支线40石14号变压器	200	17.199	125.60	125.60	未列入负面清单		-7.18%
3208	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西桥干支线46石20号变压器	30	33.703	13.89	13.89	未列入负面清单		92.84%
3209	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西桥干支线27号变压器	315	29.605	158.74	158.74	未列入负面清单		24.07%
3210	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KVP54平南线31石1号柱上变压器	200	29.327	101.35	101.35	未列入负面清单		285.98%
3211	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KVP42平南线27石3号柱上变压器	315	20.328	187.97	187.97	未列入负面清单		299.01%
3212	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西桥干支线17号变压器	315	13.28	210.17	210.17	未列入负面清单		11.73%
3213	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西桥干支线40石4号变压器	200	8.421	143.16	143.16	未列入负面清单		16.40%
3214	海州供电公司	东郊66KV变电站	东南瓦线244	10KV244东南瓦线192石11号变压器	200	28.556	102.89	102.89	未列入负面清单		214.27%
3215	海州供电公司	东郊66KV变电站	东南瓦线244	10KV244东南瓦线68石7号变压器	200	44.098	71.80	71.80	未列入负面清单		164.99%
3216	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线76北2#	400	23.784	224.86	224.86	未列入负面清单		-15.18%
3217	海州供电公司	创业66KV变电站	韩梁线1241	10KV1241韩梁线136号变压器	315	12.028	214.11	214.11	未列入负面清单		-12.17%
3218	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线60#	315	26.207	169.45	169.45	未列入负面清单		2.08%
3219	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨南线1447	滨南线48石6石6号	200	7.023	145.95	145.95	未列入负面清单		-
3220	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS59	山北线03都楼台变压器	400	27.082	211.67	211.67	未列入负面清单		353.69%
3221	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨南线1447	10KV1147滨南线48石6石1号柱上变压器	315	29.515	159.03	159.03	未列入负面清单		312.67%
3222	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS59	山北线院东支路7#柱变	400	47.989	128.04	128.04	未列入负面清单		-
3223	海州供电公司	中华66KV变电站	华北线1047	华北线42	200	20.298	119.40	119.40	未列入负面清单		-1.19%
3224	海州供电公司	中心66KV变电站	华北线1047	华北线畜牧支7	400	102.127	-88.51	0.00	未列入负面清单		5.53%
3225	海州供电公司	西山66KV变电站	山西线XS42	山西线13石2	200	45.962	68.08	68.08	未列入负面清单		26.47%
3226	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线32石2	200	69.229	21.54	21.54	未列入负面清单		-3.04%
3227	海州供电公司	西山66KV变电站	山海线XS56	山海线安中支2	200	37.279	85.44	85.44	未列入负面清单		258.37%
3228	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨北线1451	滨北线15石3#变压器	100	55.84	24.16	24.16	未列入负面清单		-
3229	海州供电公司	红河66KV变电站	红南线1151	红南线东门支路4#变压器	400	13.513	265.95	265.95	未列入负面清单		-
3230	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS59	山北线院东支路7#	400	18.664	245.34	245.34	未列入负面清单		-
3231	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线21北2#(南)	400	35.211	179.16	179.16	未列入负面清单		-
3232	海州供电公司	中华66KV变电站	华北线1047	华北线畜牧支7.1	400	23.45	226.20	226.20	未列入负面清单		-25.32%
3233	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线24#	315	13.209	210.39	210.39	未列入负面清单		-2.13%
3234	海州供电公司	西郊66KV变电站	西化线153	10KV453西化线21石1号柱上变压器	160	6.59	117.46	117.46	未列入负面清单		190.07%
3235	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西桥干支线71号变压器	200	18.889	122.22	122.22	未列入负面清单		30.04%
3236	海州供电公司	中心66KV变电站	中民线142	中民线爱国支路6#	200	64.692	30.62	30.62	未列入负面清单		9.89%
3237	海州供电公司	平安66KV变电站	平西线P42	10KVP42平西线43月2号柱上变压器	160	52.002	44.80	44.80	未列入负面清单		342.54%
3238	海州供电公司	平安66KV变电站	平东线P43	10KVP43平东线38石1号柱上变压器	160	42.151	60.56	60.56	未列入负面清单		186.10%
3239	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西桥干支线77号变压器	315	23.514	177.93	177.93	未列入负面清单		381.99%
3240	海州供电公司	东郊66KV变电站	东南瓦线244	10KV244东南瓦线142石13号变压器	200	49.144	61.71	61.71	未列入负面清单		367.82%
3241	海州供电公司	东郊66KV变电站	东南瓦线244	10KV244东南瓦线68石13号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单		100.00%
3242	海州供电公司	东郊66KV变电站	东南瓦线244	10KV244东南瓦线207石6号变压器	200	17.422	125.16	125.16	未列入负面清单		155.87%
3243	海州供电公司	东郊66KV变电站	东南瓦线244	10KV244东南瓦线193石5号变压器	50	15.045	32.48	32.48	未列入负面清单		65.32%
3244	海州供电公司	中心66KV变电站	中民线142	中民线水能支12分	200	67.971	24.06	24.06	未列入负面清单		-
3245	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线33#	315	27.272	166.09	166.09	未列入负面清单		-11.26%
3246	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线21#	315	31.656	152.28	152.28	未列入负面清单		-2.31%
3247	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线84#	400	14.184	263.26	263.26	未列入负面清单		-39.51%
3248	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线64北1#	315	60.66	60.92	60.92	未列入负面清单		5.34%
3249	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线73#	315	41.184	122.27	122.27	未列入负面清单		-3.74%
3250	海州供电公司	平安66KV变电站	平南线P54	10KV西桥干支线74石1号变压器	200	44.585	70.87	70.87	未列入负面清单		290.22%
3251	海州供电公司	中心66KV变电站	中兴线146	中兴线45石1东1#	315	16.062	201.40	201.40	未列入负面清单		-1.87%
3252	海州供电公司	创业66KV变电站	韩梁线1241	10KV1241韩梁线王上支路65石1号变压器	250	59.01	52.48	52.48	未列入负面清单		23.95%
3253	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS45	山北线热支路5#变压器	315	55.683	76.60	76.60	未列入负面清单		-
3254	海州供电公司	东郊66KV变电站	东照线678	6KV678东照线15石3号柱上变压器	200	21.894	116.21	116.21	未列入负面清单		296.97%
3255	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨客线1446	10KV1446滨客线59号柱上变压器	200	29.978	100.04	100.04	未列入负面清单		60.28%
3256	海州供电公司	西山66KV变电站	山海线XS56	山海线63#变压器	400	127.197	-188.79	0.00	未列入负面清单		-
3257	海州供电公司	西山66KV变电站	山海线XS56	山海线40#柱上变压器	315	38.958	129.28	129.28	未列入负面清单		-
3258	海州供电公司	中华66KV变电站	华北线1047	华北线水利支2	160	37.129	68.59	68.59	未列入负面清单		10.07%
3259	海州供电公司	中心66KV变电站	华北线1047	华北线水利支3	100	5.208	74.79	74.79	未列入负面清单		-58.34%
3260	海州供电公司	中华66KV变电站	华北线1047	华北线水利支8	315	40.796	123.49	123.49	未列入负面清单		-2.26%
3261	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨北线1451	滨北线22石1	400	20.208	239.17	239.17	未列入负面清单		-12.82%
3262	海州供电公司	西山66KV变电站	山北线XS55	山北线33	400	49.499	122.00	122.00	未列入负面清单		-13.76%
3263	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨南线1442	滨南线27北1#	200	86.807	-13.61	0.00	未列入负面清单		3.29%
3264	海州供电公司	中心66KV变电站	中山线144	中山线18#变压器	315	10.815	217.93	217.93	未列入负面清单		-
3265	海州供电公司	中心66KV变电站	中山线144	中山线6#变压器	315	28.094	163.50	163.50	未列入负面清单		-
3266	海州供电公司	中心66KV变电站	中山线144	中山线10#变压器	200	4.37	151.26	151.26	未列入负面清单		-
3267	海州供电公司	中心66KV变电站	中民线142	中民线爱国支路5西3#	315	32.341	150.13	150.13	未列入负面清单		-3.97%
3268	海州供电公司	中心66KV变电站	中民线142	中民线爱国支路8#	400	43.329	146.68	146.68	未列入负面清单		-5.39%
3269	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨泰线1442	滨北线27北4#变压器	400	55.981	96.08	96.08	未列入负面清单		-
3270	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨泰线1442	滨北线27北4西4#变压器	315	47.388	102.73	102.73	未列入负面清单		-
3271	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨泰线1442	滨泰线35#变压器	315	37.323	134.43	134.43	未列入负面清单		-
3272	海州供电公司	中心66KV变电站	中民线142	红六线粉宅支路2#柱变	315	18.921	192.40	192.40	未列入负面清单		-2.14%
3273	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨兴线1459	滨兴线23#变压器	315	51.807	88.81	88.81	未列入负面清单		-
3274	海州供电公司	滨河66KV变电站	滨兴线1459	滨兴线21#变压器	315	37.855	132.76	132.76	未列入负面清单		-

3275	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线14#变压器	315	23,791	177.06	177.06	未列入负面清单	-
3276	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线39#变压器	250	42,422	93.95	93.95	未列入负面清单	-
3277	海州供电公司	滨河66kV变电站	红南线1151	红南线东市支线2#变压器	200	50,912	58.18	58.18	未列入负面清单	-
3278	海州供电公司	滨河66kV变电站	红南线1151	红南线东门支线5#变压器	315	76,524	10.95	10.95	未列入负面清单	-
3279	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线12#变压器	200	69,885	20.23	20.23	未列入负面清单	-
3280	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线8#变压器-1	200	28,034	103.93	103.93	未列入负面清单	-
3281	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线2#变压器	315	61,454	58.42	58.42	未列入负面清单	-
3282	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线12#	315	34,053	144.73	144.73	未列入负面清单	255.18%
3283	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线8#变压器	315	44,659	111.32	111.32	未列入负面清单	-
3284	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线22#变压器	315	32,758	148.81	148.81	未列入负面清单	-
3285	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线29右1#变压器-1	315	48.86	98.09	98.09	未列入负面清单	-
3286	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东港支6#变压器	315	33,506	146.46	146.46	未列入负面清单	-
3287	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线18右2#变压器	200	64,284	31.43	31.43	未列入负面清单	-
3288	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	红南线东门支线3#变压器	315	17,142	198.00	198.00	未列入负面清单	-
3289	海州供电公司	中心66kV变电站	华滨线1046	华滨线30右2#变压器	200	21,857	116.29	116.29	未列入负面清单	-
3290	海州供电公司	红南66kV变电站	红南线1151	红南线26#变压器	400	15,605	257.58	257.58	未列入负面清单	-
3291	海州供电公司	中心66kV变电站	华滨线1046	华滨线34#变压器	200	51,626	56.75	56.75	未列入负面清单	-
3292	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东港支东线4#变压器	200	68,092	23.82	23.82	未列入负面清单	-
3293	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线20#变压器	315	38,976	129.23	129.23	未列入负面清单	-
3294	海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线24#变压器	200	75.42	9.16	9.16	未列入负面清单	-
3295	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS44	山北线西港国际综合楼1#	315	14,789	410.83	410.83	未列入负面清单	-10.66%
3296	海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线26#变压器	600	43,848	113.88	113.88	未列入负面清单	-
3297	海州供电公司	西山66kV变电站	山都线XS59	10kV山都线东支1#变压器	315	74,108	18.56	18.56	未列入负面清单	-
3298	海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线东支1#变压器	315	58,435	67.93	67.93	未列入负面清单	-
3299	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨北线27左4西南3#变压器	200	38,534	82.93	82.93	未列入负面清单	-
3300	海州供电公司	西山66kV变电站	山都线XS59	10kV山都线院东支2#柱变	160	21,679	93.31	93.31	未列入负面清单	-
3301	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线35#	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单	-
3302	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线64#	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单	-
3303	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热方支2#变压器	400	17,282	250.87	250.87	未列入负面清单	-
3304	海州供电公司	滨桥66kV变电站	滨桥线1461	滨桥线建中支行支3	400	32,043	191.83	191.83	未列入负面清单	-
3305	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	滨桥线建中支行支1	200	28,512	102.98	102.98	未列入负面清单	-
3306	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线2北2#(北)	400	55.01	99.96	99.96	未列入负面清单	-
3307	海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热方支2#变压器	400	43,626	145.50	145.50	未列入负面清单	-
3308	海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线2北2#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单	-
3309	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线57北2#	315	16,192	201.00	201.00	未列入负面清单	2.33%
3310	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线15西2#	315	54,046	81.76	81.76	未列入负面清单	1.27%
3311	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线11西3#	315	16,416	200.29	200.29	未列入负面清单	2.71%
3312	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线25右5号柱上变压器	100	7,069	72.93	72.93	未列入负面清单	145.12%
3313	海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线20#变压器	200	41.5	77.00	77.00	未列入负面清单	-
3314	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线55右1号柱上变压器(2)	400	34,074	183.70	183.70	未列入负面清单	268.67%
3315	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线53左4号柱上变压器	50	67,154	6.42	6.42	未列入负面清单	140.63%
3316	海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线94左2号变压器	200	50,719	58.56	58.56	未列入负面清单	289.25%
3317	海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线112右1号变压器	200	41.16	77.68	77.68	未列入负面清单	337.95%
3318	海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	滨兴线东市支线14#变压器	315	37,301	134.50	134.50	未列入负面清单	-
3319	海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线135右7号变压器	315	24,958	173.38	173.38	未列入负面清单	408.34%
3320	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线4右2	200	135,753	-111.51	0.00	未列入负面清单	-
3321	海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线46#变压器	315	43,489	115.01	115.01	未列入负面清单	-
3322	海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线21右1右2号柱上变压器	200	6,169	147.66	147.66	未列入负面清单	262.04%
3323	海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线35#变压器	200	88,684	-17.37	0.00	未列入负面清单	-
3324	海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线28#变压器	315	42,993	116.57	116.57	未列入负面清单	-
3325	海州供电公司	西山66kV变电站	山都线XS59	10kV山都线综合楼变1	315	34,194	144.29	144.29	未列入负面清单	-
3326	海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线56#变压器	400	35,134	179.46	179.46	未列入负面清单	-
3327	海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线东支3	315	32,037	151.08	151.08	未列入负面清单	-14.27%
3328	海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线31#变压器	200	21,495	117.01	117.01	未列入负面清单	-
3329	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线13右1#变压器	200	47,608	64.78	64.78	未列入负面清单	-
3330	海州供电公司	中心66kV变电站	华北线1047	华北线30	400	21,727	233.09	233.09	未列入负面清单	-17.27%
3331	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线10#变压器	315	39,429	127.80	127.80	未列入负面清单	-
3332	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线14#变压器	315	23,624	177.58	177.58	未列入负面清单	-
3333	海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线44左6	315	50,799	91.98	91.98	未列入负面清单	0.56%
3334	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线17#变压器	315	31,645	152.32	152.32	未列入负面清单	-
3335	海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	滨兴线东市支线9#变压器	315	38,209	131.64	131.64	未列入负面清单	-
3336	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线三一八支9	400	56,347	94.61	94.61	未列入负面清单	-8.06%
3337	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线菜园支3#	315	23,341	178.48	178.48	未列入负面清单	-3.35%
3338	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线菜园支7西1#	400	39,025	163.90	163.90	未列入负面清单	-4.50%
3339	海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线13右2号柱上变压器	315	24,135	175.97	175.97	未列入负面清单	-6.92%
3340	海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线水利支6	200	45,265	69.47	69.47	未列入负面清单	-1.66%
3341	海州供电公司	中心66kV变电站	华北线1047	华北线水利支6右4	200	46,048	67.90	67.90	未列入负面清单	0.36%
3342	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线体育场	200	9,673	140.65	140.65	未列入负面清单	258.47%
3343	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线45号柱上变压器	200	46,173	67.65	67.65	未列入负面清单	284.86%
3344	海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16右2右5号柱上变压器	100	35,143	44.86	44.86	未列入负面清单	174.45%
3345	海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线有线支4左3#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
3346	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV11522滨客线42右1右17号柱上变压器	200	23,254	113.49	113.49	未列入负面清单	281.14%
3347	海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线27右8号柱上变压器	200	13,897	132.21	132.21	未列入负面清单	106.42%
3348	海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线27右2号柱上变压器	250	12,265	169.34	169.34	未列入负面清单	414.61%
3349	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线54号柱上变压器	250	28,866	127.84	127.84	未列入负面清单	289.10%
3350	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线30右2号柱上变压器	200	74,292	11.42	11.42	未列入负面清单	254.33%
3351	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	西韩干线西支31右2号(莱州生态农业发展有限公司1台200万 瓦)变压器	100	16,068	63.93	63.93	未列入负面清单	251.50%
3352	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线8右7号柱上变压器	100	51,283	28.72	28.72	未列入负面清单	381.29%

3431	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清东线QHMM5	10千伏清东线32号	200	45.359	69.28	69.28	未列入负面清单	-
3432	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线老塔西山台分线1号变压器	100	11.384	68.62	68.62	未列入负面清单	-16.49%
3433	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线老塔西山台分线2号变压器	50	61.072	9.46	9.46	未列入负面清单	218.51%
3434	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线515分支8号变压器	50	11.787	34.11	34.11	未列入负面清单	-27.95%
3435	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线六台移动基站分5号(六台南二台区)上变压器	100	24.67	55.33	55.33	未列入负面清单	4.74%
3436	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线关家屯西台支52号变压器	50	23.316	28.34	28.34	未列入负面清单	179.31%
3437	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8045	10KV8045乌东线主干83号左分1号变压器	400	29.505	201.98	201.98	未列入负面清单	-4.96%
3438	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8045	10KV8045乌东线铁路支线13号变压器	315	34.621	142.94	142.94	未列入负面清单	-4.20%
3439	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS1	10KV5443清西线北园子东分支4号变压器	100	47.577	32.42	32.42	未列入负面清单	4.93%
3440	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清东线QHMM5	10KV5444清东线主干15号变压器	100	63.869	16.13	16.13	未列入负面清单	256.47%
3441	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8045	10KV8045乌东线二支2线1号变压器	400	36.938	172.25	172.25	未列入负面清单	-1.70%
3442	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	10KV5441清山线南芦南支40号变压器	50	40.374	19.81	19.81	未列入负面清单	-0.50%
3443	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	10KV5441清山线南芦南支44号变压器	50	30.172	24.91	24.91	未列入负面清单	-15.04%
3444	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	10KV5441清山线南芦南支33号变压器	50	38.739	20.63	20.63	未列入负面清单	25.01%
3445	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	10KV5441清山线南芦南支14号变压器	50	21.875	29.06	29.06	未列入负面清单	117.36%
3446	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	10KV5441清山线南芦南支11号分支3号变压器	200	30.644	98.71	98.71	未列入负面清单	-3.14%
3447	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMS2	10KV清山线山分线青山村部分10号变压器	50	19.058	30.47	30.47	未列入负面清单	-
3448	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线主干126号变压器	100	17.258	62.74	62.74	未列入负面清单	-1.54%
3449	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线三木支38号变压器	100	49.026	30.97	30.97	未列入负面清单	55.81%
3450	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线双柏支101号变压器	100	21.305	58.70	58.70	未列入负面清单	138.04%
3451	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线双柏支四台分10号变压器	100	87.098	-7.10	0.00	未列入负面清单	40.54%
3452	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线建村分3号变压器	100	28.258	51.74	51.74	未列入负面清单	271.76%
3453	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线一岗坡分7号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
3454	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线三木支28号变压器	160	7.629	115.79	115.79	未列入负面清单	262.62%
3455	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS1	10KV5443清西线百宝支5号变压器	400	72.109	31.56	31.56	未列入负面清单	-5.65%
3456	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS1	10KV5443清西线镇47支1号变压器	160	19.388	96.98	96.98	未列入负面清单	2.21%
3457	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	清山线主干132号变压器	160	23.677	90.12	90.12	未列入负面清单	15.19%
3458	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	10KV5441清山线胡庄支8号变压器	100	6.701	73.30	73.30	未列入负面清单	87.91%
3459	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	10KV5441清山线西湾子分支4号变压器	50	51.131	14.43	14.43	未列入负面清单	-0.59%
3460	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	10KV5441清山线北支27号变压器	50	46.478	16.76	16.76	未列入负面清单	-1.75%
3461	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌六线8052	10KV8052乌六线17-18#分支1号变压器	100	43.843	36.16	36.16	未列入负面清单	269.37%
3462	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌六线8052	10KV8052乌六线主干71号变压器	50	22.697	26.65	26.65	未列入负面清单	0.64%
3463	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	10KV5441清山线南芦南支6号变压器	200	19.83	120.34	120.34	未列入负面清单	284.06%
3464	国网阜新市清河门区供电公司	乌东线8048	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支3号变压器	200	28.245	103.51	103.51	未列入负面清单	7.91%
3465	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支1号变压器	100	11.721	68.28	68.28	未列入负面清单	91.85%
3466	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	张山线大营子分线南芦南支板石南支8号杆变压器	100	8.562	71.44	71.44	未列入负面清单	249.82%
3467	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支6号分支10号变压器	50	26.841	26.58	26.58	未列入负面清单	146.14%
3468	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8045	10KV8045乌东线镇林分1号变压器	400	54.049	103.80	103.80	未列入负面清单	278.09%
3469	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	10KV5441清山线石桥子南分支4号变压器	200	16.019	127.96	127.96	未列入负面清单	38.80%
3470	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支28号变压器	100	62.413	17.59	17.59	未列入负面清单	195.45%
3471	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支1号变压器	200	34.366	91.27	91.27	未列入负面清单	211.23%
3472	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线关家屯西台支16号变压器	50	25.16	27.42	27.42	未列入负面清单	-10.89%
3473	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	10KV5441清山线南芦南支14号变压器	100	105.33	-25.33	0.00	未列入负面清单	95.76%
3474	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线双山台分支5号变压器	100	69.141	10.86	10.86	未列入负面清单	220.00%
3475	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8046	10KV5444清东线关家屯西台支66号变压器	100	16.349	63.65	63.65	未列入负面清单	244.46%
3476	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线水利北台分1号变压器	50	22.884	28.56	28.56	未列入负面清单	126.48%
3477	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线南台分小营分3号变压器	400	50.086	119.66	119.66	未列入负面清单	-8.74%
3478	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线西河分31号变压器	250	89.092	-22.73	0.00	未列入负面清单	3.75%
3479	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8051	10KV5447清东线南芦南支2号变压器	100	46.66	33.34	33.34	未列入负面清单	250.89%
3480	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	10KV5441清山线刘家8号分支8号变压器	200	22.362	115.28	115.28	未列入负面清单	29.32%
3481	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	王家子梁南23号柱上变压器	50	42.418	18.79	18.79	未列入负面清单	137.91%
3482	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清西线QHMS2	10KV5442清西线南台分南台分5号变压器	100	18.924	61.08	61.08	未列入负面清单	231.39%
3483	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	10KV5441清山线长岭村分2号变压器	160	31.339	77.86	77.86	未列入负面清单	12.90%
3484	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	清山线主干108号变压器	200	32.944	94.11	94.11	未列入负面清单	298.65%
3485	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	10KV5441清东线西河分支1号变压器	50	42.114	18.94	18.94	未列入负面清单	33.98%
3486	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	10KV5441清山线大营子支101号变压器	200	15.534	128.93	128.93	未列入负面清单	192.62%
3487	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	10KV5441清山线白旗屯支29号变压器	50	43.188	18.41	18.41	未列入负面清单	17.77%
3488	国网阜新市清河门区供电公司	张九庙66kV变电站	10KV7248张山线	10KV5441清山线南芦南支12号分支3号变压器	200	15.908	128.18	128.18	未列入负面清单	153.20%
3489	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支1号变压器	100	17.329	250.68	250.68	未列入负面清单	106.43%
3490	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支11号变压器	200	25.523	108.95	108.95	未列入负面清单	99.59%
3491	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线老塔西台分2号变压器	100	53.174	26.83	26.83	未列入负面清单	228.50%
3492	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支19号变压器	100	1.237	78.76	78.76	未列入负面清单	102.03%
3493	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线老塔西台分68号变压器	100	49.32	30.68	30.68	未列入负面清单	111.14%
3494	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支10号变压器	100	12.46	67.54	67.54	未列入负面清单	-23.80%
3495	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支7号变压器	80	56.346	19.72	19.72	未列入负面清单	-12.55%
3496	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支31号变压器	100	29.289	50.71	50.71	未列入负面清单	207.23%
3497	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10KV5444清东线南芦南支3号变压器	50	60.019	9.99	9.99	未列入负面清单	203.83%
3498	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	10KV5441清山线村家洼子支4号变压器	160	21.553	93.52	93.52	未列入负面清单	182.11%
3499	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	10KV5441清山线大营子支73号变压器	200	84.711	-9.42	0.00	未列入负面清单	64.64%
3500	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌六线8052	10KV8052乌六线15-16#分支2号变压器	100	28.931	51.07	51.07	未列入负面清单	-8.13%
3501	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌六线8052	10KV8052乌六线主干96号变压器	160	10.781	110.75	110.75	未列入负面清单	4.79%
3502	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌六线8052	10KV8052乌六线北园子分10号变压器	100	44.218	35.78	35.78	未列入负面清单	6.56%
3503	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌六线8052	10KV8052乌六线小学分1号变压器	100	3.054	76.95	76.95	未列入负面清单	-9.93%
3504	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌六线8052	10KV8052乌六线西商南支2号变压器	100	16.621	63.38	63.38	未列入负面清单	207.79%
3505	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8045	10KV8045乌东线南芦南支4号变压器	200	44.525	70.95	70.95	未列入负面清单	269.86%
3506	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8045	10KV8045乌东线南芦南支1号变压器	160	67.659	19.75	19.75	未列入负面清单	9.78%
3507	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8045	10KV8045乌东线南芦南支1号变压器	400	43.925	144.30	144.30	未列入负面清单	-9.53%
3508	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10KV清山线QHMM3	10KV5441清山线大营子支55号变压器	200	132.432	-104.86	0.00	未列入负面清单	342.35%

3743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线冲汤向东分支3号变压器	100	33.518	46.48	46.48	未列入负面清单	-30.04%
3744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟西队分线13号变压器	200	28.577	102.49	102.49	未列入负面清单	-28.97%
3745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线福源文分6号变压器	315	74.591	17.04	17.04	未列入负面清单	-10.18%
3746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线前田支15号变压器	200	17.697	124.61	124.61	未列入负面清单	-
3747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线岭内分线172号变压器	10	35.011	4.50	4.50	未列入负面清单	61.51%
3748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线西内分线21号变压器	200	11.155	137.69	137.69	未列入负面清单	-39.15%
3749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线关山内分线31号变压器	100	10.527	69.47	69.47	未列入负面清单	-32.45%
3750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV紫水线金友支14号变压器	5	109.608	-1.48	0.00	未列入负面清单	10.99%
3751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线西内分线10号变压器	30	91.341	-3.40	0.00	未列入负面清单	-0.70%
3752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	麦红南干线上三家子西分台	200	34.868	90.26	90.26	未列入负面清单	-
3753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干68号变压器	200	39.455	81.09	81.09	未列入负面清单	-
3754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV十老线蒙旗街北台分支线1号变压器	200	51.725	56.55	56.55	未列入负面清单	-
3755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10kV麦红线东红分线1号变压器	100	19.997	60.00	60.00	未列入负面清单	-
3756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4242	10kV4242大巴线西平线8号变压器	30	59.007	6.30	6.30	未列入负面清单	13.63%
3757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4242	10kV4242大巴线西平线7号变压器	400	35.426	178.30	178.30	未列入负面清单	-38.15%
3758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4242	10kV4242大巴线西平线6号变压器	50	29.402	25.30	25.30	未列入负面清单	-28.13%
3759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4242	10kV4242大巴线西平线2号变压器	30	38.981	12.31	12.31	未列入负面清单	-8.80%
3760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4242	10kV4242大巴线西平线86号变压器	200	30.582	98.84	98.84	未列入负面清单	15.11%
3761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4242	10kV4242大巴线西平线7号变压器	200	26.186	107.63	107.63	未列入负面清单	-28.95%
3762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4242	10kV4242大巴线西平线14号变压器	30	24.914	16.53	16.53	未列入负面清单	17.39%
3763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干135-1号变压器	200	23.895	112.21	112.21	未列入负面清单	-
3764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三家子西分台1号变压器	200	2.675	154.65	154.65	未列入负面清单	-63.32%
3765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三家子西分台7号变压器	200	42.56	74.88	74.88	未列入负面清单	2.50%
3766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三家子西分台25号变压器	100	2.012	77.99	77.99	未列入负面清单	-11.47%
3767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三家子西分台2号变压器	200	21.251	117.50	117.50	未列入负面清单	0.27%
3768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线12号变压器	100	24.574	55.43	55.43	未列入负面清单	-0.80%
3769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线8号变压器	100	27.245	52.76	52.76	未列入负面清单	-34.96%
3770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线24号变压器	100	14.232	65.77	65.77	未列入负面清单	-18.76%
3771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线西平线19号变压器	100	2.443	77.56	77.56	未列入负面清单	-45.98%
3772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线54号变压器	80	45.179	27.86	27.86	未列入负面清单	240.94%
3773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线23号变压器	200	54.063	51.87	51.87	未列入负面清单	-1.39%
3774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线西平线8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
3775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线三分队4号变压器	100	41.715	38.29	38.29	未列入负面清单	-21.59%
3776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线3号变压器	80	61.129	15.10	15.10	未列入负面清单	-13.13%
3777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线四队8号变压器	100	54.891	25.11	25.11	未列入负面清单	-2.17%
3778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线西平线2号变压器	200	30.021	99.96	99.96	未列入负面清单	-6.43%
3779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线五队分支线1号变压器	80	117.172	-29.74	0.00	未列入负面清单	17.30%
3780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线分线41号变压器	100	55.274	24.73	24.73	未列入负面清单	13.63%
3781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线分线2号变压器	50	220.722	-70.36	0.00	未列入负面清单	81.91%
3782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线水源一台分支4号变压器	100	37.648	42.35	42.35	未列入负面清单	2.61%
3783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线四队分支8号变压器	80	3.281	61.38	61.38	未列入负面清单	-15.87%
3784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三家子西分台30号变压器	50	48.289	15.86	15.86	未列入负面清单	-14.08%
3785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线西平线分支10号变压器	30	23.07	17.08	17.08	未列入负面清单	-0.16%
3786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线西平线36号变压器	80	70.902	7.28	7.28	未列入负面清单	2.53%
3787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线西平线5号变压器	100	11.287	68.71	68.71	未列入负面清单	-49.45%
3788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线西平线五队分支线5号变压器	160	69.092	17.45	17.45	未列入负面清单	38.89%
3789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线西平线3号变压器	400	44.299	142.80	142.80	未列入负面清单	-21.28%
3790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三家子西分台26号变压器	30	57.661	6.70	6.70	未列入负面清单	-
3791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线西平线西平线24号变压器	50	42.842	18.58	18.58	未列入负面清单	-4.03%
3792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和固线081	和固线081	10kV081和固线西平线汽车站支4号变压器	400	58.694	85.22	85.22	未列入负面清单	-
3793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西平线四队7号变压器	200	5.408	149.18	149.18	未列入负面清单	-11.72%
3794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线五队分支4号变压器	315	21.415	184.54	184.54	未列入负面清单	-1.44%
3795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线伊线11号变压器	400	20.205	239.18	239.18	未列入负面清单	20.53%
3796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西平线七队线10号变压器	30	73.975	1.81	1.81	未列入负面清单	0.01%
3797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M042	10kV943麦红线西平线北台分支1号变压器	100	16.453	63.55	63.55	未列入负面清单	-
3798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线西平线分线12号变压器	200	37.008	85.98	85.98	未列入负面清单	-
3799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10kV4243大巴线西平线主干157号变压器	100	19.178	60.82	60.82	未列入负面清单	-14.76%
3800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线三队线3号变压器	80	58.129	17.50	17.50	未列入负面清单	8.59%
3801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西平线65号变压器	50	39.066	20.47	20.47	未列入负面清单	-13.38%
3802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线林线4号变压器	80	97.449	-13.96	0.00	未列入负面清单	10.87%
3803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线5号变压器	200	12.992	134.02	134.02	未列入负面清单	-18.30%
3804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线三队线2号变压器	400	21.982	232.15	232.15	未列入负面清单	93.53%
3805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西平线4号变压器	200	7.215	145.57	145.57	未列入负面清单	-2.81%
3806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线4号变压器	200	5.277	149.45	149.45	未列入负面清单	4.23%
3807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西平线118号变压器	100	12.039	67.96	67.96	未列入负面清单	-38.05%
3808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线七队分支1号变压器	200	14.247	131.51	131.51	未列入负面清单	-0.90%
3809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线6号变压器	200	18.076	123.85	123.85	未列入负面清单	-8.58%
3810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线伊线44号变压器	100	46.82	33.18	33.18	未列入负面清单	2.93%
3811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线伊线14号变压器	200	41.377	77.25	77.25	未列入负面清单	-22.97%
3812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西平线14号变压器	50	26.294	26.85	26.85	未列入负面清单	210.31%
3813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线下巴台六队线4号变压器	50	44.791	17.60	17.60	未列入负面清单	-2.31%
3814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV5545张东线西平线小学支1号变压器	100	38.061	41.94	41.94	未列入负面清单	-12.50%
3815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线三队分支1号变压器	200	36.198	87.60	87.60	未列入负面清单	1.45%
3816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西平线八队线1号变压器	50	17.707	31.15	31.15	未列入负面清单	-22.29%
3817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线伊线27号变压器	100	4.822	75.18	75.18	未列入负面清单	-27.47%
3818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西平线五队线6号变压器	30	70.953	2.71	2.71	未列入负面清单	11.19%
3819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西平线支7号变压器	30	74.039	1.79	1.79	未列入负面清单	45.07%
3820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西平线一三四队线15号变压器	200	14.577	130.85	130.85	未列入负面清单	-23.21%

3899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线南支2号变压器	315	22.679	180.56	180.56	未列入负面清单		11.05%
3900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线主干9号变压器	50	5.642	37.18	37.18	未列入负面清单		-46.93%
3901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线二线3号变压器	200	39.995	80.01	80.01	未列入负面清单		121.11%
3902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线大板东门支干线69号1号变压器	200	39.147	81.71	81.71	未列入负面清单		-20.57%
3903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线大板东门支干线36号变压器	200	36.886	86.23	86.23	未列入负面清单		15.77%
3904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线西门南线支4号变压器	20	40.022	8.00	8.00	未列入负面清单		-0.48%
3905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线西门支干线41号柱上变压器	100	53.829	26.17	26.17	未列入负面清单		4.57%
3906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线南支2号4号变压器	100	75.911	4.09	4.09	未列入负面清单		53.77%
3907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线村支1号变压器	200	21.996	116.01	116.01	未列入负面清单		-28.78%
3908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线西门支干线10号变压器	200	12.376	135.25	135.25	未列入负面清单		-3.19%
3909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线二线河西支7号变压器	100	47.081	32.92	32.92	未列入负面清单		8.19%
3910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线大板东门支干线18号变压器	50	78.682	0.66	0.66	未列入负面清单		23.73%
3911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线东支干线58号变压器	50	47.19	16.41	16.41	未列入负面清单		230.26%
3912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线村支67号变压器	200	20.274	119.45	119.45	未列入负面清单		-10.96%
3913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线二线支15号变压器	100	39.445	40.56	40.56	未列入负面清单		-6.96%
3914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV大板北线西门南支干线32号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-100.00%
3915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线东支干线42号变压器	200	17.631	124.74	124.74	未列入负面清单		-2.67%
3916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线北支干线3号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-100.00%
3917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV大板北线力房台分台支7号变压器	100	35.975	44.03	44.03	未列入负面清单		195.80%
3918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线大板东门支干线23号杆变压器	200	6.41	147.18	147.18	未列入负面清单		-
3919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线六家子支干线12号变压器	50	36.083	21.96	21.96	未列入负面清单		-8.26%
3920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线一队支干线6号变压器	200	75.71	8.58	8.58	未列入负面清单		219.10%
3921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线力房六队分台支1号变压器	80	51.203	23.04	23.04	未列入负面清单		6.93%
3922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线一队小区支干线4号变压器	100	20.659	59.34	59.34	未列入负面清单		-42.40%
3923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线西支干线1号变压器	80	57.717	17.83	17.83	未列入负面清单		17.76%
3924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线移动支干线8号变压器	200	10.145	139.71	139.71	未列入负面清单		77.96%
3925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线八支干线20号变压器	400	5.878	296.49	296.49	未列入负面清单		-61.99%
3926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线白土均分线13号变压器	200	86.733	-13.47	0.00	未列入负面清单		0.96%
3927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线力房东支干线8号变压器	200	39.135	81.73	81.73	未列入负面清单		5.26%
3928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线力房东支干线7号变压器	20	54.31	5.14	5.14	未列入负面清单		19.47%
3929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线五家子支干线22号变压器	200	26.96	106.08	106.08	未列入负面清单		69.36%
3930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线白土均分线3号变压器	200	42.419	75.16	75.16	未列入负面清单		2.67%
3931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线白土均分线6号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-100.00%
3932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线力房西支干线2号变压器	80	59.766	16.19	16.19	未列入负面清单		-8.56%
3933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线五家子各力房东支干线7#1#变压器	100	23.891	56.11	56.11	未列入负面清单		199.42%
3934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线白土均分线9号变压器	50	62.313	8.84	8.84	未列入负面清单		75.34%
3935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线白土均分线4号变压器	100	114.631	-34.63	0.00	未列入负面清单		21.32%
3936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十北线5JZ46	10KV5245十北线五家子支干线2号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
3937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡南线F243	10KVP243泡南线主干11号变压器	400	52.44	110.24	110.24	未列入负面清单		-
3938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡南线F243	10KVP243泡南线主干33号变压器	200	48.998	62.00	62.00	未列入负面清单		-
3939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV务工线二队南台分台支干线9号变压器	100	93.549	-13.55	0.00	未列入负面清单		19.03%
3940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线内联厂分台支干线变压器	100	102.828	-22.83	0.00	未列入负面清单		65.68%
3941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV扎北线干支西分台支干线8号变压器	200	31.35	97.30	97.30	未列入负面清单		-
3942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线北支干线26号变压器	50	60.81	9.60	9.60	未列入负面清单		-21.70%
3943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线36#1号变压器	100	36.175	43.83	43.83	未列入负面清单		-
3944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线棉花线8号变压器	400	49.761	120.96	120.96	未列入负面清单		-0.80%
3945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜东线D52	10KVD52阜东线干支干49号变压器	315	53.23	84.33	84.33	未列入负面清单		2.78%
3946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线棉花线43号变压器	100	48.348	31.65	31.65	未列入负面清单		3.10%
3947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线木村线2号变压器	100	81.605	-1.61	0.00	未列入负面清单		8.26%
3948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线干支干支干线27号变压器	200	47.921	64.16	64.16	未列入负面清单		-10.55%
3949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线干支干支干线6号变压器	200	26.557	106.89	106.89	未列入负面清单		221.39%
3950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线1号变压器	100	83.621	-3.62	0.00	未列入负面清单		5.31%
3951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4243	大巴线4243大巴线支干线支干线1号变压器	100	84.357	-4.36	0.00	未列入负面清单		-
3952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线支干线支干线27号变压器	100	52.984	27.04	27.04	未列入负面清单		-
3953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平塔地66KV变电站	平塔线FAD46	10KVPAD46平塔线西支干线支干线3号变压器	50	89.408	-4.70	0.00	未列入负面清单		-0.28%
3954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线6号变压器	200	12.241	135.52	135.52	未列入负面清单		0.03%
3955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线1号变压器	200	28.149	103.70	103.70	未列入负面清单		0.43%
3956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线2号变压器	100	145.54	-65.54	0.00	未列入负面清单		371.33%
3957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线5号变压器	50	71.299	4.35	4.35	未列入负面清单		-1.97%
3958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线9号变压器	200	13.953	132.09	132.09	未列入负面清单		-40.57%
3959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线5号变压器	50	59.831	10.08	10.08	未列入负面清单		-1.64%
3960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线5号变压器	200	31.586	96.82	96.82	未列入负面清单		285.62%
3961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线9号变压器	100	32.135	47.87	47.87	未列入负面清单		-5.08%
3962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线3号变压器	200	17.938	124.12	124.12	未列入负面清单		-1.24%
3963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线6号变压器	200	9.356	141.29	141.29	未列入负面清单		-34.38%
3964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线支干线19号变压器	100	35.87	44.13	44.13	未列入负面清单		-
3965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线11号变压器	100	11.974	68.03	68.03	未列入负面清单		-9.60%
3966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线2号变压器	50	30.866	24.57	24.57	未列入负面清单		179.08%
3967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线3号变压器	200	29.539	100.92	100.92	未列入负面清单		36.60%
3968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线12号变压器	200	23.526	112.95	112.95	未列入负面清单		-17.52%
3969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线13号变压器	100	69.933	10.07	10.07	未列入负面清单		3.99%
3971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线13号变压器	100	47.45	32.55	32.55	未列入负面清单		-23.29%
3972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线27号变压器	100	44.976	35.02	35.02	未列入负面清单		-20.40%
3973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线8号变压器	200	19.321	121.36	121.36	未列入负面清单		-30.85%
3974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线支干线变压器	200	26.303	107.39	107.39	未列入负面清单		-2.57%
3975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线5号变压器	200	44.336	71.33	71.33	未列入负面清单		-7.56%
3976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西支干线支干线18号变压器	100	20.476	59.52	59.52	未列入负面清单		-16.04%

4055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8745	10KV太平线8745矿山分线1号变压器	200	8.253	143.49	143.49	未列入负面清单	-
4056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10KV麦红线前门东分台	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
4057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10KV紫水线大金沟九队分台变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10KV紫水线大金沟西队分台变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10KV紫水线石岭子分台变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10KV紫水线石岭子分台2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线Y541	10KV于西线Y541官营子支线路9号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
4062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	孔兰66kV变电站	孔北线0943	10KV0943孔北线多直线路9号分台变压器	400	35.777	176.89	176.89	未列入负面清单	-
4063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10KVPAD47平南线小理官分台支线路9号变压器	100	140.982	-60.98	0.00	已列入负面清单	9.55%
4064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10KVPAD47平南线李家分台支线路2号变压器	100	118.37	-38.37	0.00	未列入负面清单	4.15%
4065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10KV沙南线4848黑九分台支线路3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10KV沙南线4848黑九分台支线路3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他图线0442	10KV0442他图线电力河西分台支线路17号变压器	100	47.935	32.07	32.07	未列入负面清单	4.79%
4068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他图线0442	10KV0442他图线哈喇八队支线路2号变压器	315	49.399	96.39	96.39	未列入负面清单	20.95%
4069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他图线0442	10KV0442他图线哈喇八队分台支线路1号变压器	200	29.229	101.54	101.54	未列入负面清单	-19.46%
4070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他图线0442	10KV0442他图线春上一队分台支线路2号变压器	100	58.382	21.62	21.62	未列入负面清单	-14.52%
4071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他图线0442	10KV0442他图线哈喇八队分台支线路1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
4072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他图线0442	10KV0442他图线哈喇八队分台支线路23号变压器	50	31.578	24.21	24.21	未列入负面清单	-3.55%
4073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他图线0442	10KV他图线春上一队分台支线路1号变压器	30	12.299	20.31	20.31	未列入负面清单	-23.91%
4074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV5347福西线乌兰分台支线路142号变压器	200	15.854	128.29	128.29	未列入负面清单	-9.37%
4075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10KV4543紫工线苏家湾支线路2号变压器	100	15.347	64.65	64.65	未列入负面清单	-43.32%
4076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10KV4543紫工线苏家湾支线路2号变压器	10	61.139	1.89	1.89	未列入负面清单	-5.50%
4077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV海旧线哈力板上分台支线路4号变压器	50	23.106	28.45	28.45	未列入负面清单	-
4078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大富线4342	大富线4342	10KV4342大富线东支线路2号变压器	400	77.885	8.46	8.46	未列入负面清单	12.84%
4079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大富线4342	大富线4342	10KV4342大富线主干247号变压器	200	4.492	151.02	151.02	未列入负面清单	-52.66%
4080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大富线4342	大富线4342	10KV4342大富线主干185号变压器	50	106.253	-13.13	0.00	未列入负面清单	-0.33%
4081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV5347福西线高林三队1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
4082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV5347福西线毛土一队1号变压器	200	16.954	126.09	126.09	未列入负面清单	-7.05%
4083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV5347福西线孙家堡7号变压器	200	7.917	144.17	144.17	未列入负面清单	-46.51%
4084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九庙66kV变电站	东部井线7242	10KV东部井线7242张九庙小学支线路5号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
4085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	工农线841	10KV工农线哈喇八队分台支线路1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
4086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线P247	10KVP247泡排线政府支线路1-1号变压器	200	52.298	55.40	55.40	未列入负面清单	-
4087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线北沟北分台支线路2号杆柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
4088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线小五家子分台支线路30号变压器	50	77.971	1.01	1.01	未列入负面清单	-
4089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV沙东线4844六队分台支线路11号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线农具厂支线路6号变压器	315	60.754	60.62	60.62	未列入负面清单	3.79%
4091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线941支线路59号变压器	200	35.845	88.31	88.31	未列入负面清单	-2.77%
4092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线土78号变压器	400	15.817	256.73	256.73	未列入负面清单	-22.10%
4093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线0941	10KV扎七线苏力营子分台支线路8号变压器	100	28.062	51.94	51.94	未列入负面清单	-
4094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他图线0442	10KV0442他图线哈喇八队分台支线路4号变压器	160	38.923	65.72	65.72	未列入负面清单	8.24%
4095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV海旧线哈力板高标准农田4区2号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
4096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他图线0444	10KV0444他图线北屯大屯高标准农田14号变压器	50	104.084	-12.04	0.00	未列入负面清单	14.84%
4097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九庙66kV变电站	10KV张佛线7241	10KV张佛线西牛二队分台支线路1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10KVP243泡南线主干165号1号变压器	100	31.512	48.49	48.49	未列入负面清单	-16.26%
4099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KV平北线柳家屯分台支线路8号变压器	100	26.709	53.29	53.29	未列入负面清单	-
4100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10KV紫水线梁屯北台变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和宝线M050	10KVM050和宝线马村分台支线路2号变压器	315	30.247	156.72	156.72	未列入负面清单	-0.12%
4102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10KV053吕家线一通河二队分台支线路1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线新尺西分台支线路3号变压器	100	21.257	58.74	58.74	未列入负面清单	-33.69%
4104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线新尺南分台支线路3号变压器	80	45.369	27.70	27.70	未列入负面清单	-14.74%
4105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线苏家村支线路5号变压器	400	8.206	287.18	287.18	未列入负面清单	-24.25%
4106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线苏家村支线路10号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单	-100.00%
4107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线牛营子分台支线路13号变压器	200	20.532	118.94	118.94	未列入负面清单	-22.00%
4108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线苏家村支线路14号变压器	50	17.16	31.42	31.42	未列入负面清单	-13.00%
4109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线苏家村支线路15号变压器	160	5.779	118.75	118.75	未列入负面清单	-48.84%
4110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线二队支线路10号变压器	200	4.712	150.58	150.58	未列入负面清单	-57.29%
4111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于东线Y545	10KV于东线苏家村支线路10号变压器	50	19.756	30.12	30.12	未列入负面清单	-
4112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五亩线5542	10KV五亩线官官高标准农田1号支线路3号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
4113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线马尔分台支线路5号变压器	100	48.004	32.00	32.00	未列入负面清单	2.40%
4114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线5J246	10KV十北线苏家村支线路3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
4115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五亩线5542	10KV五亩线官官高标准农田2号支线路2号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
4116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大富线4342	大富线4342	10KV4342大富线高林管村支线路7号变压器	400	10.23	279.08	279.08	未列入负面清单	-52.17%
4117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大富线4342	大富线4342	10KV4342大富线高林管村支线路7号变压器	160	80.098	-0.16	0.00	未列入负面清单	6.61%
4118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大富线4342	大富线4342	10KV4342大富线高林管村支线路25号变压器	100	54.458	25.54	25.54	未列入负面清单	4.02%
4119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五亩线5542	10KV五亩线官官高标准农田3号支线路1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
4120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线高林管村支线路29号变压器	50	28.826	25.59	25.59	未列入负面清单	-
4121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五亩线5542	10KV五亩线官官高标准农田5号支线路4号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
4122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五亩线5542	10KV五亩线官官高标准农田5号支线路7号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
4123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线高林管村支线路26-1号变压器	50	38.3	20.85	20.85	未列入负面清单	-8.93%
4124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五亩线5542	10KV五亩线官官高标准农田6号支线路1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
4125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线0443	10KV0443他西线巴斯分台支线路1号变压器	400	35.409	178.36	178.36	未列入负面清单	24.16%
4126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线0443	10KV0443他西线高林管村支线路6号变压器	50	63.09	8.46	8.46	未列入负面清单	19.10%
4127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M042	10KVM042麦红线七道岭分台支线路1号变压器	100	10.06	69.94	69.94	未列入负面清单	-
4128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线哈力板上分台支线路3号变压器	200	37.712	84.58	84.58	未列入负面清单	-3.20%
4129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV太平线下机房分台支线路3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8741	10KV8741太平线高林管村支线路1号杆柱上变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
4131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10KV5242十西线李大夫分台支线路1号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
4132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10KV4244大南线通村支线路5号变压器	200	50.195	59.61	59.61	未列入负面清单	-10.26%

4133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃花三四分台区4号变压器	160	33.936	73.70	73.70	未列入负面清单	-5.46%
4134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线林场支线1号变压器	315	85.057	-15.93	0.00	未列入负面清单	41.28%
4135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦王线66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线东头110南南分支线7号变压器	200	57.221	45.56	45.56	未列入负面清单	347.16%
4136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线子分支线26号变压器	100	100.021	-20.02	0.00	未列入负面清单	3.29%
4137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线S241	10kV5241十老线西四支线4号变压器	100	64.215	15.79	15.79	未列入负面清单	1.08%
4138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线S241	10kV5241十老线西四支线5号变压器	200	29.829	100.34	100.34	未列入负面清单	-27.21%
4139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线S241	10kV5241十老线后台子支线12号变压器	200	49.9	60.20	60.20	未列入负面清单	-8.19%
4140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线王府西台分线2号变压器	200	57.596	44.81	44.81	未列入负面清单	-9.66%
4141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线王东分线1号变压器	200	72.617	14.77	14.77	未列入负面清单	-5.48%
4142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线S347	10kV5347福西线社力南线1号变压器	200	33.568	92.86	92.86	未列入负面清单	-28.71%
4143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平塔地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV平塔线塔音子一二分台支线1号变压器	200	20.066	119.87	119.87	未列入负面清单	-
4144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线元宝西台分线2号变压器	50	54.376	12.81	12.81	未列入负面清单	-23.98%
4145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊玛图66kV变电站	吕家线S53	10kV553吕家线艾友支线8号变压器	50	12.278	33.86	33.86	未列入负面清单	-23.09%
4146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌线线7044	10kV乌线线7044福凤南台分线16号变压器	50	23.752	28.12	28.12	未列入负面清单	-
4147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线S941	10kV扎七线七苏二线3号变压器	100	21.707	58.29	58.29	未列入负面清单	-
4148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10kV4246大巴线李家沟33号变压器	200	50.42	59.16	59.16	未列入负面清单	168.66%
4149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线三吉岗辅分25号变压器	50	41.608	19.20	19.20	未列入负面清单	1.16%
4150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和宝线S650	10kV4245大巴线魏家沟分线4号变压器	200	39.543	80.91	80.91	未列入负面清单	4.24%
4151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城西66kV变电站	西水线S42	10kV342西水线电分台区4号变压器	250	79.661	0.85	0.85	未列入负面清单	14.46%
4152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10kV4244大巴线魏家沟分台区	200	16.232	127.54	127.54	未列入负面清单	-
4153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10kV4244大巴线魏家沟分台区	400	16.885	252.46	252.46	未列入负面清单	-
4154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4348	10kV4348大巴线魏家沟分台区	50	34.07	22.97	22.97	未列入负面清单	-4.50%
4155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4348	10kV4348大巴线魏家沟分台区	200	20.659	237.36	237.36	未列入负面清单	-9.55%
4156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线S347	10kV5347福西线西台分线2号变压器	200	13.27	133.46	133.46	未列入负面清单	-42.31%
4157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他回线S447	10kV5447他回线西台分线2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福地66kV变电站	福西线S347	10kV5347福西线西台分线2号变压器	200	20.418	119.16	119.16	未列入负面清单	-36.43%
4159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线S347	10kV5347福西线西台分线4号变压器	200	22.387	115.23	115.23	未列入负面清单	16.25%
4160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线S347	10kV福西线十家子村3号分台区	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线S347	10kV5347福西线西台分线5号变压器	200	9.959	140.08	140.08	未列入负面清单	314.35%
4162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线S347	10kV5347福西线西台分线10号变压器	80	64.425	12.46	12.46	未列入负面清单	-3.18%
4163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线S347	10kV5347福西线西台分线8号变压器	200	10.379	139.24	139.24	未列入负面清单	-0.92%
4164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4348	10kV4348大巴线魏家沟分台区	100	55.281	24.72	24.72	未列入负面清单	-11.82%
4165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张网线7241	10kV047上城线拉台分线54号变压器	200	15.245	129.51	129.51	未列入负面清单	23.26%
4166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线S941	10kV6943扎七线双山1号变压器	200	33.829	92.34	92.34	未列入负面清单	-24.57%
4167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4342	10kV4342大巴线魏家沟分台区	200	97.749	-35.50	0.00	未列入负面清单	16.29%
4168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4348	10kV4348大巴线魏家沟分台区	200	19.871	120.26	120.26	未列入负面清单	14.12%
4169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4348	10kV4348大巴线魏家沟分台区	100	39.758	40.24	40.24	未列入负面清单	-33.72%
4170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张九店张佛线7241	10kV张佛线五青一五队分台区	100	20.129	59.87	59.87	未列入负面清单	-35.86%
4171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五甜线5542	10kV5542五甜线七家子大队支台区	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
4172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4341	10kV4341大巴线魏家沟分台区	200	54.536	50.93	50.93	未列入负面清单	55.12%
4173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线大部分台区	100	15.24	64.76	64.76	未列入负面清单	-11.08%
4174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭分台区	200	47.16	65.68	65.68	未列入负面清单	-6.24%
4175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺线一队分台区	160	44.48	56.83	56.83	未列入负面清单	17.50%
4176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭分台区	200	33.755	92.49	92.49	未列入负面清单	-
4177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭分台区	200	45.008	69.98	69.98	未列入负面清单	3.47%
4178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺村分台区	400	32.501	190.00	190.00	未列入负面清单	-19.25%
4179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺村分台区	200	21.945	116.11	116.11	未列入负面清单	-20.62%
4180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线Y541	10kV4942于西线魏家沟分台区	20	72.695	1.46	1.46	未列入负面清单	4.22%
4181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线西台分台区	30	57.131	6.86	6.86	未列入负面清单	-22.39%
4182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线西台分台区	50	55.175	12.41	12.41	未列入负面清单	-
4183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线西台分台区	100	27.452	52.55	52.55	未列入负面清单	-
4184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线S041	10kV5041建西线八月份分台区	50	75.105	2.45	2.45	未列入负面清单	0.91%
4185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东一66kV变电站	五甜线5541	10kV5541五甜线五家子大队分台区	50	73.251	3.37	3.37	未列入负面清单	297.08%
4186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	400	21.386	234.46	234.46	未列入负面清单	-1.13%
4187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	200	3.491	153.02	153.02	未列入负面清单	-40.08%
4188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	100	45.82	34.18	34.18	未列入负面清单	-5.37%
4189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	100	55.176	24.82	24.82	未列入负面清单	6.07%
4190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	200	55.766	48.47	48.47	未列入负面清单	3.12%
4191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	200	41.55	76.90	76.90	未列入负面清单	0.18%
4192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	200	24.801	110.40	110.40	未列入负面清单	2.95%
4193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线S041	10kV5041建西线魏家沟分台区	160	19.208	97.27	97.27	未列入负面清单	-38.71%
4194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD50	10kVMD50麦王线主干台区	200	15.361	129.28	129.28	未列入负面清单	-30.57%
4195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线S041	10kV5041建西线魏家沟分台区	160	27.419	84.13	84.13	未列入负面清单	-5.24%
4196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线六家子大队分台区	30	77.065	0.88	0.88	未列入负面清单	-9.94%
4197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线三吉岗辅分台区	50	48.096	15.95	15.95	未列入负面清单	3.86%
4198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线P242	10kVP242泡北线魏家沟分台区	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
4199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线P247	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	100	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
4200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线P247	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
4201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线P247	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
4202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线P247	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
4203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线P247	10kVP247泡排线农场开发中心分台区	315	105.257	-79.56	0.00	未列入负面清单	5.32%
4204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线S355	10kV福北线平塔线魏家沟分台区	200	13.178	133.64	133.64	未列入负面清单	427.07%
4205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	大巴线4243魏家沟分台区	200	15.001	130.00	130.00	未列入负面清单	-
4206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线4743魏家沟分台区	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线4743魏家沟分台区	200	13.455	133.09	133.09	未列入负面清单	-
4208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10kVP243泡南线魏家沟分台区	200	21.904	116.19	116.19	未列入负面清单	-
4209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线P242	10kVP242泡北线魏家沟分台区	200	22.39	115.22	115.22	未列入负面清单	-
4210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线三吉岗辅分台区	200	15.872	128.26	128.26	未列入负面清单	-51.42%

4367	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南门外分柜28号变压器	200	29.944	100.11	100.11	未列入负面清单	-24.82%
4368	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线梅力安线6号变压器	400	21.075	235.70	235.70	未列入负面清单	-21.61%
4369	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线东线76号变压器	200	11.178	125.64	125.64	未列入负面清单	268.68%
4370	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线城厢三队南分支线11号变压器	400	6.018	295.93	295.93	未列入负面清单	-49.63%
4371	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线三队线5号变压器	200	34.287	91.43	91.43	未列入负面清单	9.33%
4372	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线同益分柜38号变压器	200	30.61	98.78	98.78	未列入负面清单	-22.90%
4373	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线联通分柜4号分柜2号变压器	200	11.676	136.65	136.65	未列入负面清单	-8.93%
4374	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线土地营子分柜4号变压器	200	28.293	103.41	103.41	未列入负面清单	-30.93%
4375	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线小梅力分柜13号变压器	400	36.693	173.23	173.23	未列入负面清单	-26.55%
4376	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南端分柜12号变压器	30	17.604	18.72	18.72	未列入负面清单	-
4377	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线大营子四队分支线10号变压器	50	179.882	-49.94	0.00	未列入负面清单	23.54%
4378	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线福永支队19#1号变压器	200	26.753	106.49	106.49	未列入负面清单	-
4379	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线西村大队分支线8号变压器	200	69.933	20.13	20.13	未列入负面清单	-
4380	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线南分柜25号变压器	400	20.38	238.48	238.48	未列入负面清单	141.33%
4381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线王四村支队3号变压器	400	90.545	-42.18	0.00	未列入负面清单	-2.55%
4382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南端村支队2号变压器	50	43.074	18.46	18.46	未列入负面清单	-3.10%
4383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线高屯小东街支队5号变压器	200	23.884	112.23	112.23	未列入负面清单	-21.81%
4384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线干上106号变压器	200	41.255	77.49	77.49	未列入负面清单	15.91%
4385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线安其子支队6号变压器	200	25.21	109.58	109.58	未列入负面清单	-10.87%
4386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线河南分线14号变压器	80	58.599	17.12	17.12	未列入负面清单	-1.60%
4387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线四宝村分柜4号变压器	200	18.608	122.78	122.78	未列入负面清单	-42.16%
4388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南分柜11号变压器	400	13.411	266.36	266.36	未列入负面清单	-53.74%
4389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线工南分柜21号变压器	315	54.483	80.38	80.38	未列入负面清单	47.87%
4390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线东四分支线2号变压器	100	26.035	53.97	53.97	未列入负面清单	-1.61%
4391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线线分柜3号变压器	315	35.205	141.10	141.10	未列入负面清单	-3.74%
4392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线东线29号变压器	200	30.357	99.29	99.29	未列入负面清单	2.72%
4393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线东线14号变压器	100	48.983	31.02	31.02	未列入负面清单	-2.56%
4394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线油库二台支队1号变压器	200	121.655	-83.31	0.00	未列入负面清单	47.58%
4395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线同益分柜20号变压器	200	27.265	105.47	105.47	未列入负面清单	-
4396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线桃园支队50号变压器	100	21.118	58.88	58.88	未列入负面清单	-
4397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线六家子支队2号变压器	200	72.013	15.97	15.97	未列入负面清单	-10.84%
4398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线六家子支队4号变压器	200	75.566	8.87	8.87	未列入负面清单	14.39%
4399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线阳高屯三队分柜3号变压器	200	22.208	115.58	115.58	未列入负面清单	-4.15%
4400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线厂民三队线19号变压器	200	18.274	123.45	123.45	未列入负面清单	-5.04%
4401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽分柜53号变压器	100	7.79	72.21	72.21	未列入负面清单	-25.66%
4402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线干上75号变压器	315	57.368	71.29	71.29	未列入负面清单	2.69%
4403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线大营子四队支队3号变压器	200	72.227	15.55	15.55	未列入负面清单	-3.83%
4404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线厂民四队线号变压器	400	10.867	276.53	276.53	未列入负面清单	-31.14%
4405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线梅力安分柜5号变压器	200	25.159	109.68	109.68	未列入负面清单	91.01%
4406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线直支队15号变压器	400	44.694	141.22	141.22	未列入负面清单	-13.05%
4407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线下鲁家宽分柜3号变压器	100	40.699	39.10	39.10	未列入负面清单	-9.04%
4408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线河南一队分支线4号变压器	200	30.342	99.32	99.32	未列入负面清单	5.15%
4409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南门外分柜1号变压器	200	7.822	144.36	144.36	未列入负面清单	-51.41%
4410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽大柜分柜1号变压器	200	3.97	152.06	152.06	未列入负面清单	-32.34%
4411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线东线西分柜2号变压器	200	24.567	110.87	110.87	未列入负面清单	-1.91%
4412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线小东街分柜1号变压器	200	12.367	135.27	135.27	未列入负面清单	-40.26%
4413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线同益分柜48号变压器	100	53.952	26.05	26.05	未列入负面清单	-11.90%
4414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线配件厂分柜0#1号变压器	200	46.528	66.94	66.94	未列入负面清单	-
4415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线东冷棚分柜17号变压器	200	14.526	130.95	130.95	未列入负面清单	317.23%
4416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线西村支队1#1号变压器	200	36.746	86.51	86.51	未列入负面清单	-
4417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜2号变压器	50	69.704	5.15	5.15	未列入负面清单	-6.52%
4418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜6号变压器	30	113.48	-10.04	0.00	未列入负面清单	6.58%
4419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线西村西分柜9号变压器	20	2.621	15.48	15.48	未列入负面清单	78.61%
4420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜9号变压器	200	22.409	115.18	115.18	未列入负面清单	4.51%
4421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线供销社支队1号变压器	100	66.158	13.84	13.84	未列入负面清单	3.25%
4422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线西四街分柜11#1号变压器	200	32.241	95.52	95.52	未列入负面清单	-
4423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线提水支队21号变压器	200	13.657	132.69	132.69	未列入负面清单	-
4424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线四宝西分柜4号变压器	50	50.31	14.85	14.85	未列入负面清单	3.83%
4425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线东冷棚分柜2号变压器	30	42.336	11.30	11.30	未列入负面清单	11.08%
4426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线梅力安支队4号变压器	30	17.259	18.82	18.82	未列入负面清单	-5.99%
4427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线东村三队支队4号变压器	400	36.142	175.43	175.43	未列入负面清单	-21.68%
4428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽分柜2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线阳高屯八队大柜支队9号变压器	20	20.133	11.97	11.97	未列入负面清单	-16.95%
4430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜8号变压器	200	21.625	116.75	116.75	未列入负面清单	-2.22%
4431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线供销社分柜5号变压器	400	83.071	-12.28	0.00	未列入负面清单	8.84%
4432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽分柜8号变压器	30	23.657	16.90	16.90	未列入负面清单	-16.23%
4433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽分柜2号变压器	100	5.806	74.19	74.19	未列入负面清单	218.32%
4434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜2号变压器	200	9.734	140.53	140.53	未列入负面清单	-51.84%
4435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜2号变压器	50	77.976	1.01	1.01	未列入负面清单	2.81%
4436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线东线120号变压器	400	6.667	293.33	293.33	未列入负面清单	-52.05%
4437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜3号变压器	200	69.011	21.98	21.98	未列入负面清单	17.78%
4438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜33号变压器	200	36.722	86.56	86.56	未列入负面清单	35.35%
4439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜3号变压器	100	24.179	55.82	55.82	未列入负面清单	-2.30%
4440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜20号变压器	200	18.063	123.87	123.87	未列入负面清单	-36.14%
4441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜313号变压器	200	24.894	110.21	110.21	未列入负面清单	0.60%
4442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜10号变压器	200	19.58	120.84	120.84	未列入负面清单	-38.32%
4443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南台分柜3号变压器	400	8.376	286.50	286.50	未列入负面清单	-48.44%
4444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线河南分支19号变压器	400	1.596	313.62	313.62	未列入负面清单	-50.16%

4445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他西线6443	10KV他西线公安二队支线7号变压器	50	72.895	3.55	3.55	未列入负面清单	171.56%
4446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他西线6443	10KV6443他西线巴斯分线16号变压器	100	39.744	40.26	40.26	未列入负面清单	-3.04%
4447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线两家子分线7号变压器	100	21.391	58.61	58.61	未列入负面清单	-2.03%
4448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线马沟西队冷棚支线4号变压器	30	28.643	15.41	15.41	未列入负面清单	-11.42%
4449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线工商所分线3号变压器	400	49.539	121.84	121.84	未列入负面清单	-0.31%
4450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线主干37号变压器	200	82.256	-4.51	0.00	未列入负面清单	5.29%
4451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽分线25号变压器	100	21.38	58.62	58.62	未列入负面清单	290.15%
4452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线2号变压器	200	3.763	152.47	152.47	未列入负面清单	-36.40%
4453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线16号变压器	200	78.771	2.46	2.46	未列入负面清单	0.15%
4454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线4号变压器	200	20.606	118.79	118.79	未列入负面清单	77.41%
4455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线8号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单	-100.00%
4456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他西线6443	10KV6443他西线鲁家宽一分支分线5号变压器	50	9.738	35.13	35.13	未列入负面清单	42.86%
4457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线3号变压器	200	25.013	109.97	109.97	未列入负面清单	8.97%
4458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线西村西村分线19号变压器	50	19.62	30.19	30.19	未列入负面清单	-14.70%
4459	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线41号变压器	100	34.29	45.71	45.71	未列入负面清单	0.12%
4460	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV务工线鲁家宽一分支分线5号变压器	200	8.96	142.08	142.08	未列入负面清单	-
4461	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线七家子分线10号变压器	50	69.626	6.54	6.54	未列入负面清单	-1.33%
4462	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线4号变压器	30	4.743	22.58	22.58	未列入负面清单	-0.74%
4463	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线8号变压器	30	42.42	11.27	11.27	未列入负面清单	-20.12%
4464	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他西线6443	10KV他西线鲁家宽一分支分线7号变压器	100	57.304	22.70	22.70	未列入负面清单	249.70%
4465	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线主干24号变压器	400	28.279	206.88	206.88	未列入负面清单	183.58%
4466	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线赵屯中分线变压器	0	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4467	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线3号变压器	200	29.379	101.24	101.24	未列入负面清单	5.00%
4468	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线25号变压器	100	24.103	55.90	55.90	未列入负面清单	-15.66%
4469	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线无字子分线4号变压器	200	33.709	92.58	92.58	未列入负面清单	2.11%
4470	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他西线6443	他西线6443	10KV6443西线鲁家宽一分支分线7号变压器	30	107.963	-8.39	0.00	未列入负面清单	25.04%
4471	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线2号变压器	200	23.838	112.32	112.32	未列入负面清单	-30.45%
4472	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线10号变压器	200	16.691	126.62	126.62	未列入负面清单	-11.83%
4473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线2号变压器	100	78.248	1.75	1.75	未列入负面清单	58.29%
4474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线2号变压器	200	16.959	126.08	126.08	未列入负面清单	-7.97%
4475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线大管子一分支分线2号变压器	400	15.23	259.08	259.08	未列入负面清单	-44.62%
4476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线5号变压器	200	66.912	26.18	26.18	未列入负面清单	15.22%
4477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他西线6443	10KV6443他西线二喇嘛沟分线27号变压器	100	32.584	47.42	47.42	未列入负面清单	-19.34%
4478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线鲁家宽一分支分线3号变压器	315	57.639	70.44	70.44	未列入负面清单	12.00%
4479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线4号变压器	30	28.513	15.45	15.45	未列入负面清单	-4.80%
4480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线鲁家宽一分支分线4号变压器	200	26.66	106.68	106.68	未列入负面清单	-0.43%
4481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4243	10KV4243大巴线鲁家宽一分支分线3号变压器	50	57.033	11.48	11.48	未列入负面清单	2.29%
4482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4243	10KV大巴线鲁家宽一分支分线2号变压器	200	14.538	130.92	130.92	未列入负面清单	-
4483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4243	10KV4243大巴线鲁家宽一分支分线7号变压器	200	70.545	18.91	18.91	未列入负面清单	9.00%
4484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4243	10KV4243大巴线鲁家宽一分支分线4号变压器	200	69.723	20.55	20.55	未列入负面清单	-1.49%
4485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南线6441	10KV6441他南线鲁家宽一分支分线15号变压器	200	38.911	82.18	82.18	未列入负面清单	-
4486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线鲁家宽一分支分线4号变压器	200	82.486	-4.97	0.00	未列入负面清单	-
4487	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南线6441	10KV6441他南线鲁家宽一分支分线3号变压器	200	74.071	11.86	11.86	未列入负面清单	19.35%
4488	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线鲁家宽一分支分线2号变压器	200	77.444	5.11	5.11	未列入负面清单	1.65%
4489	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线鲁家宽一分支分线2号变压器	200	68.74	22.52	22.52	未列入负面清单	-9.84%
4490	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南线6441	10KV6441他南线鲁家宽一分支分线3号变压器	200	78.692	2.62	2.62	未列入负面清单	-10.09%
4491	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线鲁家宽一分支分线1号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
4492	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	鲁家宽一分支分线	200	29.203	101.59	101.59	未列入负面清单	-30.85%
4493	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线鲁家宽一分支分线5号变压器	200	52.062	55.88	55.88	未列入负面清单	-5.07%
4494	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南线6441	10KV6441他南线鲁家宽一分支分线号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
4495	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五南线5543	10KV五南线鲁家宽一分支分线4号变压器	80	14.987	52.01	52.01	未列入负面清单	4.99%
4496	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线22号变压器	100	23.651	56.35	56.35	未列入负面清单	-17.90%
4497	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线137号变压器	200	17.256	125.49	125.49	未列入负面清单	-38.97%
4498	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线17号变压器	50	28.232	25.88	25.88	未列入负面清单	4.16%
4499	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线1号变压器	160	60.67	30.93	30.93	未列入负面清单	1.42%
4500	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线1号变压器	50	109.901	-14.95	0.00	未列入负面清单	-17.26%
4501	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线5号变压器	160	53.794	41.93	41.93	未列入负面清单	27.20%
4502	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线13号变压器	100	55.664	24.34	24.34	未列入负面清单	2.53%
4503	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线6号变压器	200	13.141	133.72	133.72	未列入负面清单	-0.02%
4504	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线7号变压器	20	101.909	-4.38	0.00	未列入负面清单	22.06%
4505	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线1号变压器	200	8.291	143.42	143.42	未列入负面清单	73.41%
4506	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线178号变压器	50	35.119	22.44	22.44	未列入负面清单	0.43%
4507	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线11号变压器	200	89.269	-18.54	0.00	未列入负面清单	23.12%
4508	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KV941麦红线鲁家宽一分支分线7号变压器	100	5.532	74.47	74.47	未列入负面清单	-32.02%
4509	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线6号变压器	30	87.945	-2.38	0.00	未列入负面清单	231.69%
4510	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线2号变压器	20	67.54	2.49	2.49	未列入负面清单	-0.67%
4511	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线53号变压器	100	38.497	41.50	41.50	未列入负面清单	8.61%
4512	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线213号变压器	50	42.85	18.58	18.58	未列入负面清单	23.44%
4513	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线1号变压器	315	33.14	147.61	147.61	未列入负面清单	45.40%
4514	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线28号变压器	100	17.754	62.25	62.25	未列入负面清单	-46.05%
4515	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线4号变压器	50	62.368	8.82	8.82	未列入负面清单	-2.50%
4516	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线10号变压器	100	38.126	41.87	41.87	未列入负面清单	223.13%
4517	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线132号变压器	200	18.401	123.20	123.20	未列入负面清单	-33.12%
4518	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线7号变压器	200	33.96	92.08	92.08	未列入负面清单	-16.40%
4519	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线3号变压器	200	19.646	120.71	120.71	未列入负面清单	-6.49%
4520	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
4521	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线1号变压器	200	67.187	25.63	25.63	未列入负面清单	11.82%
4522	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M50	10KVM50麦红线鲁家宽一分支分线73号变压器	100	36.152	43.85	43.85	未列入负面清单	5.73%

4523	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线三家子分线17号变压器	160	46.855	53.03	53.03	未列入负面清单	25.10%
4524	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰堡山北分线5号变压器	100	19.743	60.26	60.26	未列入负面清单	-4.62%
4525	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主杆14号变压器	200	31.416	97.17	97.17	未列入负面清单	4.26%
4526	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主杆72号变压器	200	17.715	124.57	124.57	未列入负面清单	-29.58%
4527	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线克县台支线2号变压器	50	82.817	-1.41	0.00	未列入负面清单	-3.48%
4528	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四四五九支线3号变压器	400	5.478	298.09	298.09	未列入负面清单	-49.26%
4529	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四三台分台2号变压器	200	11.798	136.40	136.40	未列入负面清单	-37.12%
4530	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山八队台2#支线2号变压器	200	20.274	107.45	107.45	未列入负面清单	-10.49%
4531	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线阿门朝老台支线44号变压器	200	16.783	126.43	126.43	未列入负面清单	-38.40%
4532	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰堡山七队支线11号变压器	200	38.01	83.98	83.98	未列入负面清单	1.25%
4533	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰堡山南分台15号变压器	400	9.492	282.03	282.03	未列入负面清单	-46.45%
4534	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线阿门朝老台支线15号变压器	50	70.463	4.77	4.77	未列入负面清单	-1.11%
4535	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石分线15号变压器	200	22.179	115.64	115.64	未列入负面清单	10.81%
4536	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线白旗二队支线6号变压器	200	22.911	114.18	114.18	未列入负面清单	-4.76%
4537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰堡山南分台11号变压器	200	7.154	145.69	145.69	未列入负面清单	2.67%
4538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四支线41号变压器	50	44.067	17.97	17.97	未列入负面清单	7.45%
4539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰堡山南二台6#支线8号变压器	80	164.543	-67.63	0.00	未列入负面清单	35.38%
4540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kV941麦红线主杆81号自变分线1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
4541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰堡山分线95号变压器	30	98.541	-5.58	0.00	未列入负面清单	5.20%
4542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石北支2号变压器	200	17.658	124.68	124.68	未列入负面清单	-39.40%
4543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线三家子三队分台2号变压器	50	34.369	22.82	22.82	未列入负面清单	-7.10%
4544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰堡山九队支线1号变压器	50	71.449	4.26	4.26	未列入负面清单	2.88%
4545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四一对南支线1号变压器	30	28.757	15.37	15.37	未列入负面清单	-6.82%
4546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四四五九队支线2号变压器	100	41.412	38.59	38.59	未列入负面清单	-22.49%
4547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线红石北台支线1号变压器	30	65.021	4.49	4.49	未列入负面清单	-3.79%
4548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主杆34号变压器	80	46.977	26.42	26.42	未列入负面清单	-6.58%
4549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线铁台支线2号变压器	400	11.938	272.25	272.25	未列入负面清单	-52.70%
4550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰堡山分台23号变压器	200	16.323	127.35	127.35	未列入负面清单	-38.15%
4551	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰堡山六队分台分台2号变压器	200	8.625	142.75	142.75	未列入负面清单	3.76%
4552	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主杆84号变压器	20	100.671	-4.13	0.00	未列入负面清单	10.09%
4553	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线水泉分线30号变压器	100	33.318	46.68	46.68	未列入负面清单	-22.13%
4554	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线瓦窑台24#支线24号变压器	100	24.359	55.64	55.64	未列入负面清单	-30.95%
4555	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线阿门朝老台支线24号变压器	50	49.058	15.47	15.47	未列入负面清单	-3.18%
4556	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线柳条沟支线28号变压器	200	12.374	135.25	135.25	未列入负面清单	-56.28%
4557	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线龙家沟支线16号变压器	50	45.99	17.01	17.01	未列入负面清单	2.97%
4558	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线红石南台支线4号变压器	200	17.477	125.05	125.05	未列入负面清单	-40.31%
4559	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线二喇嘛沟分线40号变压器	200	12.11	135.78	135.78	未列入负面清单	-
4560	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红分线大苏木架支线14号变压器	200	38.251	83.50	83.50	未列入负面清单	-6.24%
4561	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线小苏木架分线7号变压器	50	37.141	21.43	21.43	未列入负面清单	-10.17%
4562	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线三家子南台支线4号变压器	100	48.164	31.84	31.84	未列入负面清单	7.17%
4563	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线两家子三队分台支线14号变压器	50	19.461	30.27	30.27	未列入负面清单	-5.99%
4564	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kV麦红线大苏木架分线11号变压器	100	24.149	55.85	55.85	未列入负面清单	-
4565	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四支线82号变压器	100	23.522	56.48	56.48	未列入负面清单	-29.32%
4566	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kV麦红线腰堡山南分台8号变压器	100	33.043	46.96	46.96	未列入负面清单	216.72%
4567	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线红石南支线13号变压器	100	14.194	65.81	65.81	未列入负面清单	-18.93%
4568	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山支线34号变压器	200	15.498	129.00	129.00	未列入负面清单	-38.97%
4569	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线乌兰新分线2号变压器	200	82.837	-5.67	0.00	未列入负面清单	144.61%
4570	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线勿后分线28号变压器	100	27.669	52.33	52.33	未列入负面清单	215.62%
4571	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石西沟支线14号变压器	200	13.979	132.41	132.41	未列入负面清单	-35.09%
4572	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石分线9+1号变压器	200	17.332	125.34	125.34	未列入负面清单	22.71%
4573	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线勿后分线47号变压器	50	51.537	14.23	14.23	未列入负面清单	-14.72%
4574	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线家子分线8号变压器	200	72.516	14.97	14.97	未列入负面清单	27.64%
4575	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良安支线57号变压器	200	15.755	128.49	128.49	未列入负面清单	-
4576	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太平线8749	10kV8749太平线金台支线66号变压器	200	99.703	-39.41	0.00	未列入负面清单	-1.42%
4577	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太平线8749	10kV8749太平线金台支线56号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
4578	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太平线8749	10kV8749太平线线南分线16号变压器	200	14.679	130.64	130.64	未列入负面清单	1.64%
4579	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太平线8749	10kV8749太平线乡支5号变压器	400	68.425	46.30	46.30	未列入负面清单	-10.33%
4580	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10kV5041建西线北四家子分线8号变压器	100	87.259	-7.26	0.00	未列入负面清单	12.77%
4581	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建东线5042	10kV5042建东线西分线2号变压器	200	26.289	107.42	107.42	未列入负面清单	-1.38%
4582	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建东线5042	10kV5042建东线南分线42号变压器	200	20.366	119.27	119.27	未列入负面清单	-16.63%
4583	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线四家子支线27号变压器	50	64.303	7.85	7.85	未列入负面清单	-3.85%
4584	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主杆216号变压器	200	25.02	109.96	109.96	未列入负面清单	-
4585	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线塔子沟分线9号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
4586	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线塔子沟分线12号变压器	50	56.01	12.00	12.00	未列入负面清单	-3.85%
4587	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线塔子沟分线5号变压器	200	12.052	135.90	135.90	未列入负面清单	-33.50%
4588	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线塔子沟分线39号变压器	100	36.06	43.94	43.94	未列入负面清单	-27.74%
4589	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线西分线4号变压器	200	16.121	127.76	127.76	未列入负面清单	-35.00%
4590	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线南分线3号变压器	50	29.724	25.14	25.14	未列入负面清单	5.80%
4591	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线塔子沟分线157号变压器	50	64.117	7.94	7.94	未列入负面清单	-1.54%
4592	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线塔子沟分线12号变压器	100	14.632	65.37	65.37	未列入负面清单	-11.54%
4593	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线塔子沟分线120号变压器	200	22.442	115.12	115.12	未列入负面清单	-25.36%
4594	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主杆212号变压器	30	18.862	18.94	18.94	未列入负面清单	-37.45%
4595	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线金家西支线9号变压器	100	21.558	58.44	58.44	未列入负面清单	-37.66%
4596	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线塔子沟分线1号变压器	100	34.51	45.49	45.49	未列入负面清单	24.48%
4597	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线塔子沟分线15号变压器	400	17.632	249.47	249.47	未列入负面清单	40.63%
4598	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线塔子沟分线14号变压器	200	22.663	114.67	114.67	未列入负面清单	9.80%
4600	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月初四分线3号变压器	80	10.937	55.25	55.25	未列入负面清单	-15.10%

5069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线下招东街分线2号变压器	200	100.523	-41.05	0.00	未列入负面清单	19.30%
5070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和地66KV变电站	和宝线M50	10KV4245大招线兴隆街分线35号变压器	40	29.622	201.51	201.51	未列入负面清单	-
5071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线陈家梁分线3号变压器	50	24.065	27.97	27.97	未列入负面清单	-9.48%
5072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线东沟分线5号变压器	400	10.253	278.99	278.99	未列入负面清单	-47.30%
5073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大北线4247	10KV4246大北线后二八台支线6号变压器	200	32.661	94.68	94.68	未列入负面清单	6.38%
5074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线哈力土支线5号变压器	200	19.423	121.15	121.15	未列入负面清单	-39.77%
5075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十北线5J246	10KV5245十北线塔北支线13号变压器	200	31.998	96.00	96.00	未列入负面清单	-30.83%
5076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和地66KV变电站	和老线M57	10KV5241十北线农家洼子东支线6号变压器	100	96.865	-16.87	0.00	未列入负面清单	6.32%
5077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于东线Y545	10KV4945于东线八二支2号变压器	100	33.02	46.98	46.98	未列入负面清单	-33.59%
5078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66KV变电站	海旧线4743	10KV海旧线哈达村高标准农田6台区27号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
5079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东一66KV变电站	五新线5541	10KV5541五新线上排六队分线2号变压器	50	45.404	17.30	17.30	未列入负面清单	-
5080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线主干28号变压器	100	57.901	22.10	22.10	未列入负面清单	-2.45%
5081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平北线P4D2	10KV平北线小光支线23号变压器	200	14.6	130.80	130.80	未列入负面清单	-
5082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东一66KV变电站	五亩线5542	10KV5542五亩线南甸子东分线2号变压器	50	66.951	6.52	6.52	未列入负面清单	-8.20%
5083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东一66KV变电站	五亩线5542	10KV5542五亩线南甸子东分线10号变压器	80	43.164	29.47	29.47	未列入负面清单	26.96%
5084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线第五队支2号变压器	200	17.922	124.16	124.16	未列入负面清单	-37.89%
5085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建设线5041	10KV5041建设线双旗子五队支15号变压器	50	83.587	-1.79	0.00	未列入负面清单	-
5086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱M042	10KVM042麦主钱南甸子分线10号变压器	100	111.491	-31.49	0.00	未列入负面清单	10.94%
5087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东一66KV变电站	五亩线5543	10KV五亩线东五一分队支1号变压器	400	14.253	262.99	262.99	未列入负面清单	-6.22%
5088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线乌兰大梁支1号变压器	160	16.264	101.98	101.98	未列入负面清单	-24.03%
5089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海力66KV变电站Y头营子三队支1号变压器	100	86.113	-6.11	0.00	未列入负面清单	-
5090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌力66KV变电站	乌七线7041	10KV7041乌七线七家子三队支14号变压器	200	22.241	115.52	115.52	未列入负面清单	103.48%
5091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4553	10KV4553紫水线八家子分线14号变压器	200	10.115	139.77	139.77	未列入负面清单	-39.27%
5092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊图66KV变电站	土城线047	10KV047土城线南甸子分线38号变压器	100	34.39	45.61	45.61	未列入负面清单	-28.39%
5093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线西棚村二分台支4号变压器	200	20.13	119.74	119.74	未列入负面清单	240.48%
5094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线双旗子中旗线7号变压器	200	41.261	77.48	77.48	未列入负面清单	42.73%
5095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	张东线7245	10KV7245张东线东沟分线2号变压器	50	51.524	14.24	14.24	未列入负面清单	113.96%
5096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线托牛洼棚支11号变压器	160	4.833	120.27	120.27	未列入负面清单	14.61%
5097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线岩河南林分线20号变压器	200	19.493	121.01	121.01	未列入负面清单	-40.23%
5098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线富水分队1号变压器	400	60.944	76.22	76.22	未列入负面清单	-2.71%
5099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线P4D6	10KVPAD6平塔线黄古土分线032号变压器	100	43.832	36.17	36.17	未列入负面清单	208.39%
5100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4243	10KV4243大富线西棚村分线43号变压器	200	101.364	-42.73	0.00	未列入负面清单	8.98%
5101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4243	10KV4243大富线西棚村分线40号变压器	100	73.598	6.40	6.40	未列入负面清单	6.11%
5102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线富水18号变压器	30	40.986	11.70	11.70	未列入负面清单	-6.34%
5103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线小旗分线18号变压器	30	52.825	8.15	8.15	未列入负面清单	1.44%
5104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线P4D6	10KVPAD6平塔线西棚村分线2号变压器	50	99.038	-9.52	0.00	未列入负面清单	15.93%
5105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十南线5244	10KV5244十南线南甸子五队支4号变压器	200	86.01	-12.02	0.00	未列入负面清单	4.69%
5106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十南线5244	10KV5244十南线南甸子八队分线1号变压器	100	65.061	14.94	14.94	未列入负面清单	11.88%
5107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线主干340号变压器	200	4.394	151.21	151.21	未列入负面清单	-
5108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱M050	10KVM050麦主钱火石分线35号变压器	200	16.379	127.24	127.24	未列入负面清单	-47.70%
5109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十南线5244	10KV5244十南线南甸子西队支9号变压器741	250	49.422	76.45	76.45	未列入负面清单	6.78%
5110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱M050	10KVM050麦主钱林场台支2号变压器	200	45.034	69.93	69.93	未列入负面清单	-20.79%
5111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线北棚村北棚子4台区机分支1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
5112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平北线P4D2	10KVPAD6平塔线北棚村38号变压器	200	28.56	102.88	102.88	未列入负面清单	-0.83%
5113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱M050	10KVM050麦主钱西棚村二分台支2号变压器	50	67.369	6.32	6.32	未列入负面清单	-1.35%
5114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱M050	10KVM050麦主钱河北支5号变压器	200	7.484	145.03	145.03	未列入负面清单	-55.81%
5115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱M050	10KVM050麦主钱941支8号变压器	200	16.418	127.16	127.16	未列入负面清单	-0.15%
5116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线东沟分线5号变压器	400	26.971	212.12	212.12	未列入负面清单	-3.51%
5117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五东线4643	10KV4643大五东线阿门棚老线21号变压器	200	14.886	130.23	130.23	未列入负面清单	-
5118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五东线4643	10KV4643大五东线南甸子支21号变压器	100	43.483	36.52	36.52	未列入负面清单	16.77%
5119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	张东线7245	10KV7245张东线东沟分线119号变压器	100	94.545	-14.55	0.00	未列入负面清单	22.15%
5120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线巴里村井支4台3号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
5121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线巴里村井支5台分线8号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
5122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4243	10KV4243大富线南甸子支28号变压器	100	18.543	61.46	61.46	未列入负面清单	-32.39%
5123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线梅力电信支3号变压器	30	39.667	12.10	12.10	未列入负面清单	8.49%
5124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线哈西支分线22号变压器	200	27.419	105.16	105.16	未列入负面清单	-35.55%
5125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱M050	10KVM050麦主钱三家子西支1号变压器	200	57.321	45.36	45.36	未列入负面清单	17.83%
5126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎七线6941	10KV6941扎七线上海线32号变压器	100	4.61	75.39	75.39	未列入负面清单	-29.29%
5127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线先八队分线39号变压器	50	42.212	18.89	18.89	未列入负面清单	2.96%
5128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平北线P4D2	10KVPAD6平塔线南甸子一分支4号变压器	400	14.114	263.54	263.54	未列入负面清单	-52.42%
5129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线塔北支1号变压器	400	7.083	291.67	291.67	未列入负面清单	43.84%
5130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线南甸子支14号变压器	100	6.807	73.19	73.19	未列入负面清单	64.47%
5131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱M050	10KVM050麦主钱红土支51号变压器	100	26.965	53.04	53.04	未列入负面清单	-19.06%
5132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4243	10KV4243大富线南甸子支4号变压器	200	23.188	56.81	56.81	未列入负面清单	2.00%
5133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平北线P4D2	10KVPAD6平塔线北棚村十二家子支64号变压器	200	19.271	121.46	121.46	未列入负面清单	-38.18%
5134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十西线5242	10KV5242十西线南甸子支1号变压器	160	92.846	-20.55	0.00	未列入负面清单	24.35%
5135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十西线5242	10KV5242十西线南甸子支49号变压器754	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
5136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线南甸子支52号变压器	200	25.041	109.92	109.92	未列入负面清单	-32.50%
5137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线南甸子支2号变压器	200	8.754	142.49	142.49	未列入负面清单	-45.60%
5138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV于西线齐山支4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
5139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	张东线7245	10KV7245张东线西沟支95号变压器	400	19.976	240.10	240.10	未列入负面清单	-28.19%
5140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线南甸子支17号变压器	50	32.525	23.74	23.74	未列入负面清单	13.71%
5141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线主干139号变压器	200	31.717	96.57	96.57	未列入负面清单	16.69%
5142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他八66KV变电站	他八线6442	10KV6441他八线电力西支6号变压器	200	112.795	-65.59	0.00	未列入负面清单	31.49%
5143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线3655分线17号变压器	30	19.427	18.17	18.17	未列入负面清单	1.77%
5144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线广冷棚分线3号变压器	200	20.935	118.13	118.13	未列入负面清单	-43.20%
5145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线一分支线86号变压器	200	501.872	-843.74	0.00	未列入负面清单	-
5146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线前苏金支7号变压器1	400	50.344	118.62	118.62	未列入负面清单	45.04%

5147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务农池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线主干52号变压器	400	122.19	-168.76	0.00	未列入负面清单	19.41%
5148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五北线5544	10KV5544五北线转角三四线21号变压器	50	38.935	20.53	20.53	未列入负面清单	-10.64%
5149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平地66kV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线三家子支线9号变压器	50	72.915	3.54	3.54	未列入负面清单	3.75%
5150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线文力克东分线8号变压器	100	69.464	10.54	10.54	未列入负面清单	43.15%
5151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10KV4350大板南线大岭菜园支线4号变压器	50	30.179	24.91	24.91	未列入负面清单	-24.23%
5152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10KV741海化线主干90号变压器	315	18.773	192.87	192.87	未列入负面清单	4.35%
5153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10KVM42麦主线路麦地线60号变压器	200	79.156	1.69	1.69	未列入负面清单	6.50%
5154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线张庆年支线0+1号变压器	400	12.657	269.37	269.37	未列入负面清单	-
5155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线于寺支线25号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单	-100.00%
5156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五北线5544	10KV5544五北线东梁村南线2号变压器	400	9.638	281.45	281.45	未列入负面清单	-6.89%
5157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10KV4641大五南线高家沟支线32号变压器	200	23.092	113.82	113.82	未列入负面清单	12.96%
5158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务农池66kV变电站	务工线4444	10KV4444务工线工商所分线18号变压器	100	50.319	29.68	29.68	未列入负面清单	7.20%
5159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KV十北线东家荒水井7台分线12号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
5160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10KV4643大五东线高家沟北台3号变压器	30	52.171	8.35	8.35	未列入负面清单	-
5161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大华线4341	大华线4341	10KV4341大华线二道河分线40号变压器	100	21.725	58.28	58.28	未列入负面清单	-27.22%
5162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线张庆年支线10号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
5163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线土排米石塔5号变压器	50	42.464	18.77	18.77	未列入负面清单	9.17%
5164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫七线4552	10KV4552紫七线主干94号变压器	100	106.527	-26.53	0.00	未列入负面清单	6.46%
5165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海州营子东沙岗分线4号变压器	100	36.905	43.10	43.10	未列入负面清单	2.23%
5166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平地66kV变电站	平塔线PAD46	六家子一队分线5#变台	400	8.94	284.24	284.24	未列入负面清单	1.11%
5167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫七线4552	10KV4552紫七线供销社支线1号变压器	200	38.386	83.23	83.23	未列入负面清单	-26.54%
5168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KV5245十北线双槐分线63号变压器	200	1.519	-23.04	0.00	未列入负面清单	-2.62%
5169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线井一队支线5号变压器	50	97.994	-9.00	0.00	未列入负面清单	155.58%
5170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他北66kV变电站	他北线6444	10KV6444他北线平安地村支线2号变压器	100	58.723	21.28	21.28	未列入负面清单	39.33%
5171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KV5245十北线宝家庄子分线9号变压器	200	21.879	116.24	116.24	未列入负面清单	-7.51%
5172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和顺线DM41	10KVM41和顺线固本中学支线3号变压器	200	59.086	41.83	41.83	未列入负面清单	-15.23%
5173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他北66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线水桥分线139号变压器	20	146.226	-13.25	0.00	未列入负面清单	4.07%
5174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他北66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线孔兰分线31号变压器	200	26.378	107.24	107.24	未列入负面清单	-6.31%
5175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10KV张佛线7241	10KV张佛线荣花分线124号中心机井分线4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
5176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10KV张佛线7241	10KV张佛线塔子沟农业支线3号变压器	315	10.177	219.94	219.94	未列入负面清单	15.88%
5177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KV5245十北线炮台支线29号变压器	200	29.619	100.76	100.76	未列入负面清单	11.29%
5178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10KV4349大板东线白土沟分线9号变压器	200	74.427	11.15	11.15	未列入负面清单	67.42%
5179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他北66kV变电站	他北线6444	10KV6444他北线南家沟分线9号变压器	20	103.114	-4.62	0.00	未列入负面清单	-0.94%
5180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KV十北线东家荒水井3台分线11号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
5181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜东线FD52	10KVPD52阜东线干平线408号变压器	400	7.196	291.22	291.22	未列入负面清单	-53.08%
5182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎北66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线干支庙51号变压器	200	39.973	80.05	80.05	未列入负面清单	84.26%
5183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV048伊马图干支庙44+1号变压器	200	44.613	70.77	70.77	未列入负面清单	-28.14%
5184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV048伊马图干支庙44+1号变压器	200	32.204	95.59	95.59	未列入负面清单	-29.91%
5185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV048伊马图干支庙44+1号变压器	400	39.819	160.72	160.72	未列入负面清单	-0.28%
5186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10KV4350大板南线87+1号变压器	200	12.379	135.24	135.24	未列入负面清单	-7.18%
5187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10KV4350大板南线腰沟支线9号变压器	200	18.042	123.92	123.92	未列入负面清单	-12.70%
5188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV伊马图干支庙44+1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
5189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他北66kV变电站	他北线6444	10KV6444他北线南家沟分线7号变压器	50	39.695	20.15	20.15	未列入负面清单	5.60%
5190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	佛寺线7243	10KV张佛线九家子分线33号变压器	100	46.399	33.06	33.06	未列入负面清单	4.38%
5191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线南家沟分线4号变压器	160	1.243	126.01	126.01	未列入负面清单	-0.71%
5192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线南家沟分线22号变压器	200	22.003	115.99	115.99	未列入负面清单	36.09%
5193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10KV4341大华线南家沟分线57号变压器	200	48.671	62.66	62.66	未列入负面清单	14.79%
5194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线南家沟分线14号变压器	200	15.135	129.73	129.73	未列入负面清单	-33.81%
5195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	沙东线4844	沙东线4844	10KV4844沙东线沙东线5号变压器	100	13.693	66.31	66.31	未列入负面清单	-
5196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10KV张佛线7241	10KV张佛线荣花分线116号变压器	200	82.681	-5.36	0.00	未列入负面清单	-13.92%
5197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10KV张佛线7241	10KV张佛线塔子沟农业专业合作社支线12号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
5198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10KV张佛线南家沟分线3号变压器	400	9.124	283.50	283.50	未列入负面清单	-45.48%
5199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10KV佛寺线干支庙44+1号变压器	200	28.017	103.97	103.97	未列入负面清单	-
5200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10KV张佛线7241	10KV张佛线长青分线42号变压器	100	29.033	50.97	50.97	未列入负面清单	32.19%
5201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海州营子东沙岗分线4号变压器	20	69.65	2.07	2.07	未列入负面清单	29.45%
5202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜东线FD52	10KV341阜东线干平线517号变压器	200	112.068	-64.14	0.00	未列入负面清单	47.81%
5203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线腰沟支线22号变压器	100	38.184	41.82	41.82	未列入负面清单	-3.86%
5204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平地66kV变电站	平塔线PAD46	10KV5141平塔线南家沟分线9号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
5205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10KV7245张东线南家沟分线34号变压器	100	15.699	64.30	64.30	未列入负面清单	4.34%
5206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10KV4342大富线南家沟分线14号变压器	20	18.455	12.31	12.31	未列入负面清单	8.12%
5207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他北66kV变电站	他同线6447	10KV6447他同线南家沟分线5号变压器	50	86.23	-3.12	0.00	未列入负面清单	20.42%
5208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10KV大板南线大岭二队分线1号变压器	50	52.883	13.56	13.56	未列入负面清单	-
5209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10KV5242十西线五家子四队分线3号变压器	400	32.608	189.57	189.57	未列入负面清单	-23.09%
5210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务农池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线马五线一台支线2号变压器	50	40.817	19.59	19.59	未列入负面清单	280.66%
5211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海州营子西沙岗分线3号变压器	80	37.378	34.10	34.10	未列入负面清单	6.91%
5212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10KV4643大五东线下高家台3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
5213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线DM47	10KV十老线双电张万志支线2号变压器	200	108.17	-56.34	0.00	未列入负面清单	926.52%
5214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线DM47	10KV5241十老线双电张万志三区支线4号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
5215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10KV047上城线土城子五队分线2号变压器	200	35.511	88.98	88.98	未列入负面清单	-28.34%
5216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10KV7242东部井线南家沟分线11号变压器	50	40.821	19.59	19.59	未列入负面清单	2.45%
5217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线南家沟分线3号变压器	400	3.309	306.76	306.76	未列入负面清单	-58.55%
5218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线南家沟分线3号变压器	200	15.743	128.51	128.51	未列入负面清单	-
5219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KV5245十北线小大二队分线7号变压器	50	80.662	-0.33	0.00	未列入负面清单	1.35%
5220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KV5245十北线南家沟分线11号变压器	200	33.127	93.75	93.75	未列入负面清单	48.14%
5221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海旧线4743	10KV海旧线哈达村高标准农田6台12号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
5222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	沙东线4844	沙东线4844	10KV4844沙东线主干97号变压器(镇直分台)	400	63.434	66.26	66.26	未列入负面清单	-
5223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线DM47	10KV5241十老线德大板分线2号变压器	200	33.101	93.80	93.80	未列入负面清单	136.26%
5224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务农池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线沙力里分台支线8号变压器	100	13.608	66.39	66.39	未列入负面清单	-

5225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线梯一分段39号变压器	400	4.257	302.97	302.97	未列入负面清单	-58.65%
5226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和太线DM49	10KVHM49和太线三家子东分支线2号变压器	200	25.081	109.84	109.84	未列入负面清单	8.42%
5227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和太线DM49	10KVHM49和太线东扁担分线4号变压器	100	21.947	58.05	58.05	未列入负面清单	-18.72%
5228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和太线DM49	10KVHM49和太线西扁担分线20号变压器	200	28.097	103.81	103.81	未列入负面清单	15.32%
5229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和太线DM49	10KVHM49和太线三家子分支线28号变压器	200	18.515	122.97	122.97	未列入负面清单	-23.86%
5230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五母线SS42	10KVSS42五母线塔高支7号变压器	80	17.758	49.79	49.79	未列入负面清单	9.84%
5231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线哈力生土支线路7号变压器	100	55.722	24.28	24.28	未列入负面清单	7.74%
5232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4354	10KV4354紫农线4354注子后支2号变压器	50	31.35	24.33	24.33	未列入负面清单	-0.42%
5233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线下石土村支线路3号变压器	200	46.769	66.46	66.46	未列入负面清单	-9.46%
5234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线新部分4号变压器	200	52.913	54.17	54.17	未列入负面清单	9.81%
5235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	铁矿线4744	10KV铁矿线马尔村周家沟东台分支线10号变压器	100	31.422	48.58	48.58	未列入负面清单	218.78%
5236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线玉泉东大棚5支线路4号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单	-100.00%
5237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4341	10KV4341大巴线沙河子分线59号变压器	400	12.282	270.87	270.87	未列入负面清单	23.44%
5238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4350	10KV4350大巴线南线108+1号变压器	50	41.705	19.15	19.15	未列入负面清单	31.81%
5239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4350	10KV4350大巴线南线林场支线路13号变压器	315	45.393	109.01	109.01	未列入负面清单	-1.54%
5240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4350	10KV4350大巴线南线160号变压器	50	35.12	22.44	22.44	未列入负面清单	-6.73%
5241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五南线4641	10KV4641大五南线西扁担分线注子支线路2号变压器	200	23.356	113.29	113.29	未列入负面清单	5.31%
5242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五南线4641	10KV4641大五南线西扁担分线注子支线路24号变压器	200	21.235	117.53	117.53	未列入负面清单	-2.46%
5243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4350	10KV4350大巴线南线林场支线路1号*1号变压器	315	27.354	165.83	165.83	未列入负面清单	4.44%
5244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4350	10KV4350大巴线南线东分线8号变压器	20	35.541	8.89	8.89	未列入负面清单	-18.91%
5245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线塔高支1_2#线变压器	250	28.808	127.98	127.98	未列入负面清单	-0.38%
5246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线中三支线路62号变压器	100	57.013	22.99	22.99	未列入负面清单	-
5247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和宝线BM50	10KVHM50和宝线主干163号变压器	200	35.544	88.91	88.91	未列入负面清单	-2.18%
5248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和宝线BM50	10KVHM50和宝线宝通二队支5号变压器	200	18.417	123.17	123.17	未列入负面清单	-31.76%
5249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV于西线于西塔子河南海分20号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
5250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV于西线塔子西水4分线4支线路4号变压器	100	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
5251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线主干151号变压器	80	26.511	42.79	42.79	未列入负面清单	-
5252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV于西线塔子西水4分线支线路14号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
5253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线十五家子分支10号变压器	200	43.018	73.96	73.96	未列入负面清单	8.23%
5254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线塔子西水4分线支线路1号变压器	200	18.113	123.77	123.77	未列入负面清单	-34.02%
5255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线塔子西水4分线支线路28号变压器	200	33.908	92.18	92.18	未列入负面清单	-25.23%
5256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线塔子西水4分线支线路17号变压器	400	6.883	292.47	292.47	未列入负面清单	-54.30%
5257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线塔子西水4分线支线路57号变压器	200	16.976	126.05	126.05	未列入负面清单	-42.79%
5258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南线6442	10KV6441他南线塔高支分线2号变压器	50	107.495	-13.75	0.00	未列入负面清单	-11.89%
5259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10KV5041建西线塔高支分线7号变压器	50	63.714	8.14	8.14	未列入负面清单	106.06%
5260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务南线4447	10KV4447务欢池塔高支分线1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
5261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	伊南一线路048	10KV048伊马图塔高支分线2号变压器	50	56.59	11.71	11.71	未列入负面清单	195.64%
5262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜东线FD48	10KVFD48阜东线塔高支分线16号变压器	315	48.018	100.74	100.74	未列入负面清单	238.32%
5263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜东线FD52	10KVFD52阜东线塔高支分线16号变压器	315	33.138	147.62	147.62	未列入负面清单	-3.31%
5264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜东线FD48	10KV3411阜东线主干157号变压器	400	9.538	281.85	281.85	未列入负面清单	-29.93%
5265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜东线FD48	10KV3411阜东线主干159号变压器	250	17.084	157.29	157.29	未列入负面清单	-47.77%
5266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜东线FD52	10KVFD52阜东线主干18号变压器	100	114.364	-34.36	0.00	未列入负面清单	15.57%
5267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线塔高支分线46号变压器	100	52.355	27.65	27.65	未列入负面清单	-
5268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线塔高支分线25号变压器	160	48.126	51.00	51.00	未列入负面清单	5.92%
5269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线塔高支分线26号变压器	100	27.431	52.57	52.57	未列入负面清单	-0.75%
5270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平南线PAD47	10KVPAD47平南线塔高支分线二队线7号变压器	200	26.228	107.54	107.54	未列入负面清单	-19.44%
5271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五南线4641	10KV4641大五南线塔高支分线29号变压器	30	94.296	-4.29	0.00	未列入负面清单	-
5272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66KV变电站	东干线路341	10KV341东干线16号变压器	250	29.535	126.16	126.16	未列入负面清单	3.89%
5273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66KV变电站	东干线路341	10KV341东干线主干19号变压器	200	77.098	5.80	5.80	未列入负面清单	-2.83%
5274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线塔高支分线1号变压器	200	43.527	72.95	72.95	未列入负面清单	18.74%
5275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66KV变电站	东干线路341	10KV341东干线23号变压器	500	72.765	36.18	36.18	未列入负面清单	6.52%
5276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线主干99号变压器	50	65.476	7.26	7.26	未列入负面清单	-8.70%
5277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线主干97号变压器	200	26.611	102.78	102.78	未列入负面清单	-3.05%
5278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线主干16号变压器	200	15.357	129.29	129.29	未列入负面清单	-42.57%
5279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡766KV变电站	泡南线P243	10KVP243泡南线塔高支分线23号变压器	200	37.769	84.46	84.46	未列入负面清单	-
5280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南线6442	10KV6441他南线塔高支分线2号变压器474	200	38.231	83.54	83.54	未列入负面清单	14.26%
5281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南线6442	10KV6441他南线塔高支分线31号变压器	200	38.575	82.85	82.85	未列入负面清单	5.09%
5282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线塔高支分线4号变压器	200	13.924	132.15	132.15	未列入负面清单	-
5283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线塔高支分线2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
5284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线主干214号变压器	50	75.751	2.12	2.12	未列入负面清单	42.15%
5285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线塔高支分线4号变压器	200	11.577	136.49	136.49	未列入负面清单	6.66%
5286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线塔高支分线8号变压器	200	53.765	52.47	52.47	未列入负面清单	-13.95%
5287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线塔高支分线40号变压器	80	81.19	-0.95	0.00	未列入负面清单	44.32%
5288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线塔高支分线13号变压器	50	58.533	10.73	10.73	未列入负面清单	1.83%
5289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南线6441	10KV6441他南线塔高支分线4号变压器	200	12.838	134.32	134.32	未列入负面清单	3.29%
5290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平南线PAD47	10KVPAD47平南线塔高支分线22号变压器	100	48.317	31.68	31.68	未列入负面清单	6.45%
5291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五母线SS42	10KVS542五母线主干138号变压器	200	65.175	29.65	29.65	未列入负面清单	-
5292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五母线SS42	10KVS542五母线塔高支分线9号变压器	100	19.059	60.94	60.94	未列入负面清单	176.66%
5293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五母线SS42	10KVS542五母线塔高支分线12号变压器	200	46.644	66.71	66.71	未列入负面清单	2.30%
5294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五母线SS42	10KVS542五母线塔高支分线4号变压器	50	7.159	36.42	36.42	未列入负面清单	-20.47%
5295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和宝线BM50	10KVHM50和宝线宝通二队支4号变压器	80	62.671	13.86	13.86	未列入负面清单	6.20%
5296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4245	10KV4245大巴线塔高支分线7号变压器	100	51.878	28.12	28.12	未列入负面清单	2.16%
5297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线塔高支分线1号变压器	250	50.915	72.71	72.71	未列入负面清单	2.27%
5298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线主干61号变压器	100	18.953	61.05	61.05	未列入负面清单	-38.00%
5299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线塔高支分线3号变压器	50	77.674	1.16	1.16	未列入负面清单	-13.93%
5300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线塔高支分线5号变压器	200	11.224	137.55	137.55	未列入负面清单	3.75%
5301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫七线4552	10KV紫七线塔高支分线3号变压器	200	11.291	137.42	137.42	未列入负面清单	137.77%
5302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4342	10KV4342大巴线塔高支分线2号变压器	100	1.323	78.68	78.68	未列入负面清单	-42.08%

5381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线5JZ46	10kV十北线宏家渠水12台分支线7号变压器	50	25.426	27.29	27.29	未列入负面清单	-
5382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路八冷棚分支线19号变压器	100	17.186	62.81	62.81	未列入负面清单	-37.86%
5383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线5JZ46	10kV5245十北线东线支6号变压器	200	19.392	121.22	121.22	未列入负面清单	27.73%
5384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线5JZ46	10kV十北线线架支32*1号变压器	50	19.787	30.11	30.11	未列入负面清单	-
5385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线5JZ46	10kV5245十北线八九东分线2号变压器	200	28.43	103.14	103.14	未列入负面清单	-34.27%
5386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰分台分支线8号变压器	30	186.532	-31.96	0.00	未列入负面清单	63.77%
5387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10kV4244大巴线主杆9号变压器	20	36.02	8.80	8.80	未列入负面清单	4.57%
5388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公二队支20号变压器	200	48.086	63.83	63.83	未列入负面清单	10.96%
5389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线一分线68号变压器	100	29.954	54.05	54.05	未列入负面清单	123.97%
5390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10kV4244大巴线南线北分线6号变压器	250	27.568	131.08	131.08	未列入负面清单	-6.56%
5391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线西分线127号变压器	200	13.179	133.64	133.64	未列入负面清单	-4.20%
5392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线五分线17号变压器	200	19.566	120.67	120.67	未列入负面清单	-6.18%
5393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10kV4244大巴线主杆40号变压器	200	36.818	86.36	86.36	未列入负面清单	5.20%
5394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10kV4244大巴线东家渠线13号变压器	200	4.854	150.29	150.29	未列入负面清单	25.77%
5395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分线支6号变压器	400	26.437	214.25	214.25	未列入负面清单	-9.14%
5396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV沙东线东分线4号变压器	200	76.603	6.79	6.79	未列入负面清单	378.32%
5397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10kV4244大巴线太平线4号变压器	200	15.132	129.74	129.74	未列入负面清单	-24.85%
5398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10kV4244大巴线南线不分线16号变压器	200	6.551	146.90	146.90	未列入负面清单	-40.67%
5399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10kV4244大巴线南线北分线8号变压器	250	55.237	61.91	61.91	未列入负面清单	23.90%
5400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路宝通东棚分线4号变压器	50	17.863	31.07	31.07	未列入负面清单	-8.24%
5401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路毛子支3号变压器	200	24.92	110.16	110.16	未列入负面清单	-0.04%
5402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路东棚分线18号变压器	400	12.072	271.71	271.71	未列入负面清单	-50.20%
5403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路西棚分线6号变压器	50	20.836	29.58	29.58	未列入负面清单	-24.17%
5404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路4号线1号变压器	50	74.547	2.73	2.73	未列入负面清单	2.84%
5405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路主杆58号变压器	100	53.885	26.12	26.12	未列入负面清单	-1.65%
5406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路河东台支1号变压器	200	30.809	98.38	98.38	未列入负面清单	-20.60%
5407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路与子分线31号变压器	50	36.684	21.66	21.66	未列入负面清单	4.91%
5408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路南东台支3号变压器	160	86.589	-10.54	0.00	未列入负面清单	7.59%
5409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路毛力线3号变压器	50	33.745	23.13	23.13	未列入负面清单	22.60%
5410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路东家渠支14号变压器	100	12.346	67.65	67.65	未列入负面清单	-7.54%
5411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kV麦主线路东棚冷棚分线11号变压器	80	4.073	60.74	60.74	未列入负面清单	-
5412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV大五南线毛力线分线8号变压器	100	34.771	45.23	45.23	未列入负面清单	-
5413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路东棚冷棚分线16台1号变压器	50	88.784	-4.39	0.00	未列入负面清单	18.68%
5414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路东家渠支5号变压器	100	40.91	39.09	39.09	未列入负面清单	-29.44%
5415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kV麦主线路南东台支15号变压器	100	82.332	-2.33	0.00	未列入负面清单	248.21%
5416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路东家渠支20号变压器	200	56.192	49.62	49.62	未列入负面清单	10.16%
5417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路东家渠支7号变压器	200	42.008	75.98	75.98	未列入负面清单	-10.25%
5418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kVMD42麦主线路东家渠支40号变压器	200	73.073	13.85	13.85	未列入负面清单	-6.45%
5419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平南线8741	10kV8741太平南线毛力线支5号变压器	30	80.996	-0.30	0.00	未列入负面清单	6.59%
5420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线西水源线23支3号变压器	250	44.014	89.97	89.97	未列入负面清单	5.38%
5421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线7411	10kV344海化线西水源线分9号变压器	315	51.645	89.32	89.32	未列入负面清单	5.55%
5422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平北线66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线主杆47号变压器	200	19.585	120.83	120.83	未列入负面清单	4.22%
5423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线7411	10kV344海化线西水源线支27支11号变压器	315	57.393	71.21	71.21	未列入负面清单	4.49%
5424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电分线3号变压器	315	45.687	108.09	108.09	未列入负面清单	-5.21%
5425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电分线支5号变压器	315	32.548	149.47	149.47	未列入负面清单	-5.32%
5426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大窟窿66kV变电站	大窟窿线4342	10kV4342大窟窿线王家窝分线13号变压器	400	31.761	192.96	192.96	未列入负面清单	51.58%
5427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电分线6号变压器	315	19.738	189.83	189.83	未列入负面清单	-7.04%
5428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电分线8号变压器	400	70.337	38.65	38.65	未列入负面清单	0.95%
5429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴北线4348	10kV4348大巴北线北棚三队东棚支13号变压器	200	4.814	150.37	150.37	未列入负面清单	-45.27%
5430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4341	10kV大巴线线杆并分支线18号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
5431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线主杆4号变压器	315	37.237	134.70	134.70	未列入负面清单	-0.69%
5432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主杆39号变压器	200	30.32	99.36	99.36	未列入负面清单	0.46%
5433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	池州营子66kV变电站	池州线PZ47	10kVPZ47池州线西水源线支2号变压器	200	68.3	23.40	23.40	未列入负面清单	30.46%
5434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线三分支线102号变压器	50	76.673	1.66	1.66	未列入负面清单	30.46%
5435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公二队支14号变压器	50	264.417	-92.21	0.00	未列入负面清单	47.11%
5436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电分线10号变压器	250	26.738	133.16	133.16	未列入负面清单	-19.73%
5437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯东台支21号变压器	200	7.778	144.44	144.44	未列入负面清单	-
5438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九郎66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海州营子支1号变压器	50	35.28	22.36	22.36	未列入负面清单	-
5439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐噜支48号变压器	30	66.109	4.17	4.17	未列入负面清单	-9.55%
5440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4245	10kV4245大巴线东山台分线70号变压器	100	24.772	55.23	55.23	未列入负面清单	-34.16%
5441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和太线DM19	10kVDM19和太线南台支17号变压器	200	21.29	117.42	117.42	未列入负面清单	-36.62%
5442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和太线DM19	10kVDM19和太线南台支11号变压器	400	28.128	207.49	207.49	未列入负面清单	102.85%
5443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4341	10kV4341大巴线南台支1号变压器	100	30.895	49.11	49.11	未列入负面清单	-20.11%
5444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和太线DM19	10kVDM19和太线南台支10号变压器	200	24.348	111.30	111.30	未列入负面清单	34.04%
5445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4341	10kV4341大巴线南台支5支11号变压器	100	28.315	51.69	51.69	未列入负面清单	-12.87%
5446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和太线DM19	10kVDM19和太线南台支2号变压器	80	66.224	11.02	11.02	未列入负面清单	30.16%
5447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和太线DM19	10kVDM19和太线南台支1号变压器	200	31.944	96.11	96.11	未列入负面清单	198.59%
5448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和太线DM19	10kVDM19和太线南台支100号变压器	200	37.38	85.24	85.24	未列入负面清单	22.43%
5449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4341	10kV4341大巴线南台支28号变压器	100	4.942	75.06	75.06	未列入负面清单	-11.75%
5450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4341	10kV4341大巴线南台支2分线48号变压器	100	21.449	58.55	58.55	未列入负面清单	127.57%
5451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4341	10kV4341大巴线南台支1号变压器	100	168.015	-88.02	0.00	未列入负面清单	58.05%
5452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线南台支1号变压器	200	21.624	116.75	116.75	未列入负面清单	-6.45%
5453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路MD42	10kV943麦主线路南台支3号变压器	50	7.65	36.18	36.18	未列入负面清单	-0.17%
5454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线南台支2号变压器	100	35.871	44.13	44.13	未列入负面清单	4.59%
5455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线南台支14号变压器	200	16.842	126.32	126.32	未列入负面清单	-2.17%
5456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线南台支2号变压器	100	31.678	48.32	48.32	未列入负面清单	5.90%
5457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线南台支5号变压器	200	17.406	125.19	125.19	未列入负面清单	126.90%
5458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建北线5046	10kV建北线冷分线1号变压器	400	57.642	89.43	89.43	未列入负面清单	-

5537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分线6号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
5538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉京66kV变电站	玉京线162	10kVY162玉京线4左分4号变压器	315	15.625	202.78	202.78	未列入负面清单	-14.17%
5539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542建东线林场大队分支线4号变压器	200	9.248	141.50	141.50	未列入负面清单	-40.29%
5540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分线80号变压器	100	29.746	50.25	50.25	未列入负面清单	47.92%
5541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542五母线翻身队支线1号变压器	200	16.274	127.45	127.45	未列入负面清单	-26.29%
5542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线新福支线24号变压器	50	56.908	11.55	11.55	未列入负面清单	132.64%
5543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线林场分支线02#变压器	80	10.656	55.48	55.48	未列入负面清单	-16.37%
5544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新二队分支2号变压器	200	28.525	102.95	102.95	未列入负面清单	1.95%
5545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线主杆137#台1号变压器	200	55.016	49.97	49.97	未列入负面清单	12.92%
5546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分线170号变压器	200	31.158	97.68	97.68	未列入负面清单	-6.33%
5547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进六队分支线1号变压器	200	13.407	133.19	133.19	未列入负面清单	-17.60%
5548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进村分台分支线1号变压器	50	45.466	17.27	17.27	未列入负面清单	0.28%
5549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进分线83号变压器	200	12.546	134.91	134.91	未列入负面清单	-0.25%
5550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进分线113号变压器	100	30.268	49.73	49.73	未列入负面清单	0.03%
5551	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新二队支线14号变压器	50	49.315	15.34	15.34	未列入负面清单	-
5552	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新二队支线54号变压器	200	21.75	116.50	116.50	未列入负面清单	-
5553	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新二队分支7号变压器	100	10.706	69.29	69.29	未列入负面清单	-1.02%
5554	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线毛石工支线1号变压器	50	39.524	20.24	20.24	未列入负面清单	-4.19%
5555	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭厂支线11号变压器	30	11.093	20.67	20.67	未列入负面清单	-3.07%
5556	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线104号变压器	100	38.837	41.16	41.16	未列入负面清单	-9.23%
5557	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进分线7号变压器	100	12.946	67.05	67.05	未列入负面清单	149.85%
5558	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线主杆114号变压器	100	23.831	56.17	56.17	未列入负面清单	-39.23%
5559	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线九道沟支线1号变压器	200	19.65	120.70	120.70	未列入负面清单	-32.31%
5560	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他南线6441	他南线6441	10kV6441他南线高林村分线23号变压器	160	27.421	84.13	84.13	未列入负面清单	-3.92%
5561	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10kV4247大巴线王南沟分线23号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
5562	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊与图66kV变电站	土城线4017	10kV4017土城线国家街队分支3号变压器	50	77.796	1.10	1.10	未列入负面清单	-0.74%
5563	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线0941	10kV0941扎七线七千线5号变压器	80	56.104	19.12	19.12	未列入负面清单	-9.97%
5564	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华分线95号变压器	200	43.124	73.75	73.75	未列入负面清单	-13.15%
5565	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进村分台分支线9号变压器	400	14.231	263.08	263.08	未列入负面清单	29.39%
5566	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新二队分支线4号变压器	200	29.339	101.32	101.32	未列入负面清单	-23.49%
5567	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新二队分支线4号变压器	100	29.152	50.85	50.85	未列入负面清单	-17.74%
5568	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新二队分支线2号变压器	100	52.586	27.41	27.41	未列入负面清单	28.06%
5569	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新二队分支线2#1号变压器	200	21.493	117.01	117.01	未列入负面清单	-
5570	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线141	10kV141海化线医院支线12号变压器	100	56.804	24.20	24.20	未列入负面清单	-3.36%
5571	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分线1号变压器	400	26.087	215.65	215.65	未列入负面清单	-
5572	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线二板西支线2号变压器	200	9.237	141.53	141.53	未列入负面清单	-11.55%
5573	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线八家子支线13号变压器	200	29.285	101.43	101.43	未列入负面清单	-9.56%
5574	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线建设三分支2号变压器	100	30.402	49.60	49.60	未列入负面清单	-
5575	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线直干三分支线5号变压器	100	31.74	48.28	48.28	未列入负面清单	-16.08%
5576	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4245	10kV4245大巴线线下花台分线3号变压器	100	11.589	68.41	68.41	未列入负面清单	-46.11%
5577	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线北台分线5号变压器	400	22.782	228.87	228.87	未列入负面清单	-16.36%
5578	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线北台分线38号变压器	200	31.19	97.62	97.62	未列入负面清单	-32.12%
5579	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三道沟移民节17号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单	-100.00%
5580	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线北台分线2号变压器	200	25.396	109.21	109.21	未列入负面清单	0.65%
5581	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线主杆2#1号变压器	315	62.663	54.61	54.61	未列入负面清单	-11.61%
5582	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线于西线营子河南水分13号变压器	50	19.167	30.42	30.42	未列入负面清单	-9.05%
5583	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线高林村分线5号变压器	100	47.405	32.60	32.60	未列入负面清单	-
5584	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平地66kV变电站	雷达线4347	10kV雷达线南山区分线2号变压器	200	36.006	87.99	87.99	未列入负面清单	-
5585	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线平安南分支线2号变压器	100	26.009	53.99	53.99	未列入负面清单	7.44%
5586	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66kV变电站	周南一线LJ54	10kV046周南一线矿线15号变压器	100	5.602	74.40	74.40	未列入负面清单	14.72%
5587	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线尔堡五队三分支线8号变压器	100	31.511	48.49	48.49	未列入负面清单	285.51%
5588	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线尔堡三分支线1号变压器	100	84.543	-4.54	0.00	未列入负面清单	325.17%
5589	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城干60号变压器	200	22.952	114.10	114.10	未列入负面清单	2.60%
5590	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线尔堡五队四台支线11号变压器	50	46.118	16.94	16.94	未列入负面清单	198.15%
5591	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线尔堡五队三分支线3号变压器	50	41.062	19.47	19.47	未列入负面清单	0.64%
5592	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542五母线三队嘴分线10号变压器	30	110.19	-9.06	0.00	未列入负面清单	-
5593	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线尔堡五队二台支线4号变压器	50	31.392	24.30	24.30	未列入负面清单	204.67%
5594	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV345南环线粉分线24号变压器	315	110.393	-95.74	0.00	未列入负面清单	331.92%
5595	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV务北线尔堡二队一分支线16号变压器	50	43.255	18.37	18.37	未列入负面清单	217.61%
5596	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10kV4247大巴线大岭村八队分台分支线4号变压器	100	26.416	53.58	53.58	未列入负面清单	195.86%
5597	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVY162玉京线82左分14号2号变压器	315	29.235	159.91	159.91	未列入负面清单	365.41%
5598	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线主杆144号+1号变压器	100	12.127	67.87	67.87	未列入负面清单	182.13%
5599	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV太南线杨树下南台分支线8号变压器	50	89.172	-4.59	0.00	未列入负面清单	288.56%
5600	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和宝线9M50	和宝线9M50	10kV和宝线各拉分线60号变压器	200	81.536	-3.07	0.00	未列入负面清单	419.96%
5601	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线三家子东支线3号变压器	80	63.316	13.35	13.35	未列入负面清单	15.88%
5602	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线福德东分台5号变压器	160	58.588	34.26	34.26	未列入负面清单	228.02%
5603	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线双山支线23号变压器	200	16.061	127.88	127.88	未列入负面清单	-12.57%
5604	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白台西台分线2号变压器	100	13.74	66.26	66.26	未列入负面清单	-
5605	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542五母线翻身五队分支线4号变压器	50	30.414	24.79	24.79	未列入负面清单	-6.32%
5606	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542五母线翻身五队分支线2号变压器	100	72.329	7.67	7.67	未列入负面清单	229.06%
5607	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542五母线翻身五队分支线27号变压器	200	47.52	64.96	64.96	未列入负面清单	1.73%
5608	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542五母线翻身五队分支线1号变压器	200	9.722	140.56	140.56	未列入负面清单	-39.66%
5609	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV五母线三家子支线22号变压器	100	5.119	74.88	74.88	未列入负面清单	-
5610	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542五母线三家子支线42号变压器	100	37.097	42.90	42.90	未列入负面清单	-0.91%
5611	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV五母线翻身六队嘴分线13号变压器	100	9.44	70.56	70.56	未列入负面清单	-
5612	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542五母线翻身六队嘴分线22号变压器	100	105.6	-25.60	0.00	未列入负面清单	-
5613	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542五母线翻身四队分支线2号变压器	100	52.646	27.35	27.35	未列入负面清单	1.23%
5614	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五—66kV变电站	五母线5542	10kV5542五母线三家子西嘴分线7号变压器	30	47.28	9.82	9.82	未列入负面清单	-

5615	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV五母钱分接分线120号变压器	100	3.165	76.84	76.84	未列入负面清单	-
5616	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV5542五母钱食品站支2号变压器	100	34.589	45.43	45.43	未列入负面清单	-32.16%
5617	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV5542五母钱后毛里分台支2号变压器	400	31.464	194.14	194.14	未列入负面清单	-10.14%
5618	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV五母钱翻身八队南葡萄园分支线7号变压器	100	6.209	73.79	73.79	未列入负面清单	-
5619	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV5542五母钱上海支13号变压器	400	33.656	185.38	185.38	未列入负面清单	47.49%
5620	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV5542五母钱同树嘴西台支10号变压器	200	4.093	151.81	151.81	未列入负面清单	-35.93%
5621	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV5542五母钱东台支冷棚分支3号变压器	50	20.57	29.72	29.72	未列入负面清单	-12.83%
5622	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV5542五母钱公营三分台支7号变压器	50	38.145	20.93	20.93	未列入负面清单	-0.65%
5623	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV五母钱翻身五组分支2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
5624	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV五母钱翻身分线45*1号变压器	100	7.309	72.69	72.69	未列入负面清单	-
5625	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV5542五母钱七家子八队支6号变压器	100	24.828	55.17	55.17	未列入负面清单	-39.50%
5626	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV5542五母钱同树嘴东台支5号变压器	100	4.313	75.69	75.69	未列入负面清单	31.42%
5627	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV5542五母钱翻身分线24号变压器	200	13.469	133.06	133.06	未列入负面清单	-
5628	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五母钱5542	10KV5542五母钱翻身八队支6号变压器	200	38.014	83.97	83.97	未列入负面清单	-
5629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5042	10KV5042建设线新立山子分台支4号变压器	100	38.048	41.95	41.95	未列入负面清单	-8.16%
5630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平北66kV变电站	平北线P1042	10KVPAD42平北线后平安东分线6号变压器	200	15.133	129.73	129.73	未列入负面清单	-45.50%
5631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线南线西线8号变压器	200	16.636	126.73	126.73	未列入负面清单	-7.53%
5632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线东线东9号变压器	200	19.736	120.53	120.53	未列入负面清单	-34.69%
5633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫台线4544	10KV4544紫台线主222号变压器	100	69.247	10.75	10.75	未列入负面清单	-
5634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5041	10KV5041建设线西四家子分1台变压器	100	34.971	45.03	45.03	未列入负面清单	-
5635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	池子66kV变电站	池北线P242	10KVP242池北线北台支2号变压器	200	28.207	103.59	103.59	未列入负面清单	8.70%
5636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	池子66kV变电站	池北线P242	10KVP242池北线巴台支83号变压器	200	57.14	45.72	45.72	未列入负面清单	-0.45%
5637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线八家子一队分线11号变压器	50	39.125	20.44	20.44	未列入负面清单	69.95%
5638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5042	10KV建设线塔子木东村加工厂3号变压器	400	15.348	258.61	258.61	未列入负面清单	-33.02%
5639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5042	10KV5042建设线二线支5号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
5640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5042	10KV5042建设线相德支4号变压器	100	43.187	36.81	36.81	未列入负面清单	-22.10%
5641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5042	10KV5042建设线老梁支11号变压器	50	96.464	-8.23	0.00	未列入负面清单	-20.94%
5642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5042	10KV5042建设线新一支分队32号变压器	200	22.039	115.92	115.92	未列入负面清单	25.66%
5643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线火车站南支2号变压器	100	6.562	73.44	73.44	未列入负面清单	-47.16%
5644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线电所分支2号变压器	200	116.852	-73.70	0.00	未列入负面清单	26.42%
5645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线孟可支5号变压器	160	79.023	1.56	1.56	未列入负面清单	8.71%
5646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线西线支54号变压器	100	23.89	56.11	56.11	未列入负面清单	-4.27%
5647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线西线支49号变压器	100	23.751	56.25	56.25	未列入负面清单	-14.92%
5648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线石土东支2号变压器	100	68.479	11.52	11.52	未列入负面清单	-11.98%
5649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线石土西支1号变压器	200	19.893	120.21	120.21	未列入负面清单	319.22%
5650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线东支1支42号变压器	100	103.056	-23.06	0.00	未列入负面清单	1.20%
5651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线东支1支24号变压器	100	35.119	44.88	44.88	未列入负面清单	-29.42%
5652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线明生分线31号变压器	100	63.979	16.02	16.02	未列入负面清单	0.99%
5653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线西二线四队支15号变压器	50	108.306	-14.15	0.00	未列入负面清单	4.23%
5654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城子66kV变电站	东水源线348	10KV348东水源线东支10支10号变压器	315	30.973	154.44	154.44	未列入负面清单	-
5655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫台线4544	10KV4544紫台线东支1支11号变压器	315	32.603	149.30	149.30	未列入负面清单	13.77%
5656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5042	10KV5042建设线新八队台3号变压器	100	37.746	42.25	42.25	未列入负面清单	-2.69%
5657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他六66kV变电站	他西线6443	10KV他西线西二线西分台支13号变压器	100	35.366	44.63	44.63	未列入负面清单	219.93%
5658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5042	10KV5042建设线花石东支3号变压器	100	129.302	-49.30	0.00	未列入负面清单	20.57%
5659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5042	10KV5042建设线响不台西支4*1号变压器	200	24.839	110.32	110.32	未列入负面清单	-
5660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建设线5042	10KV5042建设线林场支5号变压器	50	67.216	6.39	6.39	未列入负面清单	2.70%
5661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线东支36号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
5662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫台线4552	10KV4552紫台线主7支87号变压器1	160	71.454	13.67	13.67	未列入负面清单	-1.89%
5663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫台线4544	10KV4544紫台线响不台分台支10号变压器	50	52.871	13.56	13.56	未列入负面清单	5.59%
5664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4341	10KV4341大巴线二道岭二队支20号变压器	30	39.755	12.07	12.07	未列入负面清单	-1.17%
5665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	雷达线4347	10KV4347雷达线东支东岗支2号变压器	200	2.603	154.79	154.79	未列入负面清单	-51.85%
5666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城子66kV变电站	紫台线4544	10KV4544紫台线响不台分台支7号变压器	80	5.873	59.30	59.30	未列入负面清单	71.71%
5667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城子66kV变电站	东水源线348	10KV348东水源线主21号变压器	100	11.125	62.88	62.88	未列入负面清单	-2.24%
5668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线二线二队分台支6号变压器	50	64.785	7.61	7.61	未列入负面清单	118.74%
5669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10KV047土城线主166号变压器	80	69.086	8.73	8.73	未列入负面清单	-4.54%
5670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线响不台分台支15号变压器	160	39.436	64.90	64.90	未列入负面清单	10.06%
5671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线响不台分台支4号变压器	160	16.253	102.00	102.00	未列入负面清单	0.19%
5672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046伊南线东支36号变压器	200	61.125	37.75	37.75	未列入负面清单	19.12%
5673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046伊南线东支3号变压器	80	107.447	-21.96	0.00	未列入负面清单	20.82%
5674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线中三支35号变压器	400	7.979	288.08	288.08	未列入负面清单	-42.79%
5675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线中三支65号变压器	200	23.908	112.18	112.18	未列入负面清单	-36.48%
5676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046伊南线西支山堡分台支6号变压器	80	41.382	30.91	30.91	未列入负面清单	-6.74%
5677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046伊南线东支二队分台支8号变压器	200	14.42	131.16	131.16	未列入负面清单	-43.86%
5678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线二线响不台分台支1号变压器	30	24.431	16.67	16.67	未列入负面清单	-9.45%
5679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线响不台分台支1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
5680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于东线Y345	10KV4945于东线刘文支支2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
5681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于东线Y345	10KV4945于东线新华支5号变压器	400	54.015	103.94	103.94	未列入负面清单	0.95%
5682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于东线Y345	10KV4945于东线响不台分台支14号变压器	100	7.576	72.42	72.42	未列入负面清单	-33.66%
5683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于东线Y345	10KV4945于东线沙力分台支4号变压器	50	88.472	-4.24	0.00	未列入负面清单	9.82%
5684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于东线Y345	10KV4945于东线沙力十四队5号变压器	200	15.292	129.42	129.42	未列入负面清单	6.70%
5685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于东线Y345	10KV4945于东线响不台分台支2号变压器	80	117.248	-29.80	0.00	未列入负面清单	37.03%
5686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫台线4554	10KV4554紫台线4554下第一二支5号变压器	200	16.031	127.94	127.94	未列入负面清单	-4.73%
5687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66kV变电站	于东线Y345	10KV4945于东线下支支支8号变压器	50	54.043	12.98	12.98	未列入负面清单	-4.57%
5688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫台线4554	10KV4554紫台线4554北营支7号变压器	100	9.564	70.44	70.44	未列入负面清单	-46.02%
5689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫台线4554	10KV4554紫台线4554下西支3号变压器	50	62.72	8.64	8.64	未列入负面清单	5.29%
5690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫台线4554	10KV4554紫台线响不台分台支10号变压器	315	72.958	22.18	22.18	未列入负面清单	197.88%
5691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫台线4554	10KV4554紫台线4554北营支47号变压器	100	22.618	57.38	57.38	未列入负面清单	-6.27%
5692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66kV变电站	紫台线4554	10KV4554紫台线4554北营西支32号变压器	50	78.927	0.54	0.54	未列入负面清单	8.88%

5693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554小李家支2号变压器	100	19.468	60.53	60.53	未列入负面清单	-1.77%
5694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线开发区分线12号变压器	200	2.282	155.44	155.44	未列入负面清单	-9.22%
5695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554三家支2号变压器	100	34.762	45.24	45.24	未列入负面清单	-8.24%
5696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下高头支2号变压器	100	31.344	48.66	48.66	未列入负面清单	96.52%
5697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554部队分线2号变压器	100	41.456	38.54	38.54	未列入负面清单	3.98%
5698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线供精分线6号变压器	200	65.288	29.42	29.42	未列入负面清单	15.79%
5699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4544	10kV4544紫农线十二道沟支5号变压器	100	27.5	52.50	52.50	未列入负面清单	8.12%
5700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支24号变压器	200	39.513	80.97	80.97	未列入负面清单	-9.00%
5701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线碾磨支13号变压器	100	28.463	51.54	51.54	未列入负面清单	-
5702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板69kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方旗子西队分线12号变压器	50	89.271	-4.84	0.00	未列入负面清单	46.76%
5703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和宝线0M50	10kV和宝线各拉东台分支线1号变压器	50	26.321	26.84	26.84	未列入负面清单	-14.19%
5704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双旗子分线149号变压器	200	23.391	113.22	113.22	未列入负面清单	-0.56%
5705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554握手支4号变压器	100	22.207	57.79	57.79	未列入负面清单	-13.77%
5706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线主干159号变压器	50	21.786	29.11	29.11	未列入负面清单	-5.57%
5707	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一队分支线40#变压器	100	8.065	71.94	71.94	未列入负面清单	-16.99%
5708	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一队分支线59号变压器	100	26.63	53.37	53.37	未列入负面清单	-
5709	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德二队分支线4号变压器	200	25.795	108.41	108.41	未列入负面清单	7.73%
5710	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线力车支20号变压器	50	21.13	29.44	29.44	未列入负面清单	-2.96%
5711	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线六家子支13号变压器	400	19.589	241.64	241.64	未列入负面清单	5.82%
5712	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341阜江线户部分线13号变压器	400	8.346	286.62	286.62	未列入负面清单	-46.03%
5713	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和苏线0M42	10kV和苏线干152号变压器	160	45.883	54.59	54.59	未列入负面清单	-3.63%
5714	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341阜江线户部分线3号变压器	200	51.094	57.81	57.81	未列入负面清单	-15.97%
5715	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板69kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线议议支24号变压器	200	58.483	43.03	43.03	未列入负面清单	17.37%
5716	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板69kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支81号变压器	200	48.52	62.96	62.96	未列入负面清单	-5.88%
5717	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线东新西线3号变压器	50	99.939	-9.97	0.00	未列入负面清单	4.66%
5718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线中学支2号变压器	400	61.651	73.40	73.40	未列入负面清单	8.82%
5719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板69kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子西队支3号变压器	200	21.348	117.30	117.30	未列入负面清单	46.43%
5720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线张吉子东台支2号变压器	100	47.29	32.71	32.71	未列入负面清单	2.26%
5721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板69kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四营子台区支6号变压器	100	41.077	38.92	38.92	未列入负面清单	-10.12%
5722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大北线4247	大北线4247	10kV4246大北线北庄东水西线分4号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单	-100.00%
5723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4544	10kV4544紫农线上来支9号变压器	50	92.865	-6.43	0.00	未列入负面清单	6.00%
5724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌三队支2号变压器	200	39.802	80.40	80.40	未列入负面清单	-22.55%
5725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌三队支7号变压器	100	130.607	-50.61	0.00	未列入负面清单	43.65%
5726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线南昌四队支2号变压器	100	43.695	36.31	36.31	未列入负面清单	77.75%
5727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌西台分支3号变压器	100	27.716	52.28	52.28	未列入负面清单	-2.18%
5728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线南昌西台分支1号变压器	200	15.851	128.30	128.30	未列入负面清单	482.96%
5729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线二等三队支2号变压器	50	76.554	1.72	1.72	未列入负面清单	-4.59%
5730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线赵家清源台线4号变压器	200	4.378	151.24	151.24	未列入负面清单	189.74%
5731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线柳河台支17号变压器	200	20.033	119.93	119.93	未列入负面清单	-36.45%
5732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4544	10kV4544紫农线徐光字支13号变压器	100	29.869	50.13	50.13	未列入负面清单	-22.18%
5733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干74号变压器	160	46.934	52.91	52.91	未列入负面清单	3.95%
5734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干77号变压器	200	17.263	125.47	125.47	未列入负面清单	155.91%
5735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干77号2号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
5736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干96号变压器	160	38.064	67.10	67.10	未列入负面清单	265.43%
5737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线碾磨台分线2号变压器	30	6.535	22.04	22.04	未列入负面清单	-21.07%
5738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线碾磨台分线30号变压器	100	24.854	55.15	55.15	未列入负面清单	-
5739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大柅66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线海安隧道支11号变压器	200	5.324	149.35	149.35	未列入负面清单	-2.02%
5740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线小营子支3号变压器	100	58.023	21.98	21.98	未列入负面清单	1.24%
5741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线碾磨台分线97号变压器	400	22.142	231.43	231.43	未列入负面清单	-24.86%
5742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线碾磨台分线10号变压器	200	12.37	135.26	135.26	未列入负面清单	-
5743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大柅66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分线8号变压器	200	13.477	133.05	133.05	未列入负面清单	-34.13%
5744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉八队分线46号变压器	100	34.086	45.91	45.91	未列入负面清单	-0.78%
5745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线下排西台支3号变压器	100	69.879	10.12	10.12	未列入负面清单	6.41%
5746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新台二队支5号变压器	200	27.46	105.08	105.08	未列入负面清单	-
5747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新台二队支5号变压器	100	17.638	62.36	62.36	未列入负面清单	43.81%
5748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北八队分线6号变压器	200	14.137	131.73	131.73	未列入负面清单	-40.14%
5749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北八队分线7号变压器	200	16.569	126.86	126.86	未列入负面清单	-12.96%
5750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	五新干线60#胜利一队分台	100	30.714	49.29	49.29	未列入负面清单	-33.63%
5751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10kV五新线卡拉八队分线45号变压器	100	32.637	47.36	47.36	未列入负面清单	185.67%
5752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎兰一队分线22号变压器	100	50.029	29.97	29.97	未列入负面清单	-12.56%
5753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎兰一队分线59号变压器	100	29.676	50.32	50.32	未列入负面清单	-28.56%
5754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎兰一队分线9号变压器	200	16.308	127.38	127.38	未列入负面清单	-40.39%
5755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线碾磨台分线1号变压器	80	5.621	59.50	59.50	未列入负面清单	-
5756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线主干219号变压器	100	44.672	35.33	35.33	未列入负面清单	8.06%
5757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线力分线48号变压器	200	36.932	86.14	86.14	未列入负面清单	-35.30%
5758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新台二队支27号变压器	200	32.545	94.91	94.91	未列入负面清单	-
5759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线新台二队支2号变压器	50	43.278	18.36	18.36	未列入负面清单	-
5760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线家清源水磨台2线10号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单	-
5761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大柅66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分线67号变压器	50	46.822	16.59	16.59	未列入负面清单	-4.64%
5762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大柅66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分线7号变压器	100	38.648	41.35	41.35	未列入负面清单	-13.35%
5763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大柅66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分线78号变压器	50	10.44	34.78	34.78	未列入负面清单	130.72%
5764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大柅66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分线88号变压器	100	21.032	58.97	58.97	未列入负面清单	3.88%
5765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大柅66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分线116号变压器	50	55.183	12.41	12.41	未列入负面清单	1.57%
5766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7044	10kV7044乌果线主干289号变压器	200	11.972	136.06	136.06	未列入负面清单	-55.23%
5767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4553	10kV4553紫农线主干951号变压器	100	34.759	45.24	45.24	未列入负面清单	-
5768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4553	10kV4553紫农线大金沟三队分线10号变压器	100	27.486	52.51	52.51	未列入负面清单	-9.60%
5769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4553	10kV4553紫农线大金沟九队支10号变压器	400	6.071	295.72	295.72	未列入负面清单	-57.00%
5770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台69kV变电站	紫农线4553	10kV4553紫农线大金沟支70号变压器	200	21.281	117.44	117.44	未列入负面清单	-33.05%

5849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线大板分线70号变压器	200	60.961	38.08	38.08	未列入负面清单		31.51%
5850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线大板分线6号变压器	50	77.882	1.06	1.06	未列入负面清单		-1.84%
5851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线北里村井6台支线22号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-
5852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5242	10KV5242十四线主干47号变压器	400	7.593	289.63	289.63	未列入负面清单		-22.67%
5853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5242	10KV5242十四线主干49号变压器753	400	34.555	181.78	181.78	未列入负面清单		-29.60%
5854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5242	10KV5242十四线平安地西台分线5号变压器	200	36.827	86.35	86.35	未列入负面清单		-20.60%
5855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5242	10KV5242十四线后街西台分线9号变压器	200	22.614	114.77	114.77	未列入负面清单		-36.10%
5856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5242	10KV5242十四线后街西台分线5号变压器	200	43.502	73.00	73.00	未列入负面清单		-
5857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五新线5541	10KV5541五新线西下南台分线4号变压器	200	19.309	121.38	121.38	未列入负面清单		-39.76%
5858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大华线4341	10KV大华线福山村分台支线6号变压器	200	10.503	138.99	138.99	未列入负面清单		-
5859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平支线3号变压器	100	16.883	63.12	63.12	未列入负面清单		-44.70%
5860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线张坤支线1号变压器	20	65.489	2.90	2.90	未列入负面清单		-6.22%
5861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线明头台分线4号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单		-100.00%
5862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线九队南支线3号变压器	100	66.705	13.30	13.30	未列入负面清单		10.17%
5863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线梧桐小区分线7号变压器	30	14.499	19.65	19.65	未列入负面清单		-11.45%
5864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线铁古碾棚3号变压器	30	18.326	18.50	18.50	未列入负面清单		7.00%
5865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线铁古碾棚4号变压器	50	39.768	20.12	20.12	未列入负面清单		4.47%
5866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线铁古碾棚4号变压器	200	52.338	55.32	55.32	未列入负面清单		-0.53%
5867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线铁古碾棚4号变压器	200	63.194	33.61	33.61	未列入负面清单		298.31%
5868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线铁古碾棚4号变压器	200	8.503	142.99	142.99	未列入负面清单		-29.87%
5869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线铁古碾棚4号变压器	50	110.679	-15.34	0.00	未列入负面清单		30.25%
5870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66KV变电站	玉京线JL62	10KVVY62玉龙线74左分6号变压器	315	53.214	84.38	84.38	未列入负面清单		22.72%
5871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66KV变电站	玉京线JL62	10KVVY62玉龙线74左分2号变压器	315	57.248	71.67	71.67	未列入负面清单		1.19%
5872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线八里东支线3号变压器	100	74.233	5.77	5.77	未列入负面清单		7.51%
5873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线头支109号变压器	50	62.971	8.51	8.51	未列入负面清单		8.80%
5874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大华线4341	大华线4341	10KV4341大华线南二队支线1号变压器	100	19.508	60.49	60.49	未列入负面清单		-28.07%
5875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平支线42号变压器	200	13.78	132.44	132.44	未列入负面清单		-38.45%
5876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平吉干线26号变压器	100	58.528	21.47	21.47	未列入负面清单		1.16%
5877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平吉干线84号变压器	200	11.706	136.59	136.59	未列入负面清单		-4.14%
5878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平二队支线3号变压器	50	107.798	-13.90	0.00	未列入负面清单		14.52%
5879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平东支线9号变压器	10	62.387	1.76	1.76	未列入负面清单		11.15%
5880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平东支线9号变压器	50	31.296	24.35	24.35	未列入负面清单		-5.92%
5881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平东支线1号变压器	200	28.299	103.40	103.40	未列入负面清单		-30.55%
5882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平东支线71号变压器	200	19.628	120.74	120.74	未列入负面清单		-6.93%
5883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平东支线3号变压器	100	48.874	31.13	31.13	未列入负面清单		30.58%
5884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平东支线7号变压器	50	34.905	22.55	22.55	未列入负面清单		223.61%
5885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线腰平东支线12号变压器	400	4.992	300.03	300.03	未列入负面清单		-47.44%
5886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福南线5346	10KV5346福南线南营子分线4号变压器	400	18.341	246.64	246.64	未列入负面清单		-8.32%
5887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城子66KV变电站	西干线344	10KV344西干线主干25号变压器	315	69.42	33.33	33.33	未列入负面清单		12.55%
5888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建设线5041	10KV5041建设线西台分线21号变压器	100	36.963	43.04	43.04	未列入负面清单		24.04%
5889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线路MD42	10KVM42麦主线路宝清南台分线5号变压器	200	37.067	85.87	85.87	未列入负面清单		-22.39%
5890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌水线7042	10KV乌水线东一东二线5号变压器	200	18.878	122.24	122.24	未列入负面清单		92.17%
5891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线东里东台分线2号变压器	200	14.188	131.62	131.62	未列入负面清单		-
5892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线7041	10KV大巴7线主干138+1号变压器	100	50.993	29.01	29.01	未列入负面清单		-
5893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌七线7041	10KV7041乌七线腰平西台分线41号变压器	100	56.444	23.56	23.56	未列入负面清单		-1.91%
5894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌七线7041	10KV7041乌七线腰平西台分线109号变压器	100	40.989	39.01	39.01	未列入负面清单		-34.59%
5895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌七线7041	10KV乌七线7041七家子二队东支线9号变压器	100	48.095	31.91	31.91	未列入负面清单		-
5896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌水线7042	10KV7042乌水线主干76号变压器	200	14.595	130.81	130.81	未列入负面清单		-50.31%
5897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌水线7042	10KV7042乌水线五六线28号变压器	50	33.821	23.09	23.09	未列入负面清单		-9.76%
5898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌农线7046	10KV7046乌农线八家子二队支线9号变压器	200	15.165	129.67	129.67	未列入负面清单		-17.40%
5899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌农线7046	10KV7046乌农线大加兰支线15号变压器	200	58.3	43.40	43.40	未列入负面清单		137.90%
5900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌七线7041	10KV7041乌七线腰平西台分线7号变压器	400	12.87	268.52	268.52	未列入负面清单		39.31%
5901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌七线7041	10KV7041乌七线腰平西台分线10号变压器	400	17.043	251.83	251.83	未列入负面清单		-2.75%
5902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线太平南台分线7号变压器	160	11.536	109.54	109.54	未列入负面清单		-40.68%
5903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太子线8749	10KV8749太子线界岭分线7号变压器	200	22.136	115.73	115.73	未列入负面清单		-24.49%
5904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线西台分线11号变压器	100	19.758	60.24	60.24	未列入负面清单		0.53%
5905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太子线8749	10KV8749太子线界岭分线3号变压器	100	33.717	46.28	46.28	未列入负面清单		-7.85%
5906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV太南线大港村碾棚小区分线3号变压器	100	2.726	77.27	77.27	未列入负面清单		-
5907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太子线8749	10KV8749太子线界岭分线10号变压器	200	22.009	115.98	115.98	未列入负面清单		42.60%
5908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太北线8751	10KV8751太北线兴安岭6号变压器	50	70.062	4.97	4.97	未列入负面清单		4.66%
5909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线大港村碾棚小区分线3号变压器	160	20.012	95.98	95.98	未列入负面清单		45.63%
5910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太子线8749	10KV太子线二道河子分线10号变压器	200	34.343	91.31	91.31	未列入负面清单		-
5911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太北线8751	10KV8751太北线架木东台分线1号变压器	200	29.474	101.05	101.05	未列入负面清单		-3.16%
5912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太子线8749	10KV8749太子线界岭分线46号变压器	50	32.867	23.57	23.57	未列入负面清单		5.54%
5913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太子线8749	10KV8749太子线界岭分线2号变压器	100	64.705	15.30	15.30	未列入负面清单		0.39%
5914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线大港分线86号变压器	200	19.529	120.94	120.94	未列入负面清单		-1.33%
5915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线大港分线18号变压器	200	41.654	76.69	76.69	未列入负面清单		18.17%
5916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线兴隆分线24号变压器	200	17.681	124.64	124.64	未列入负面清单		-39.37%
5917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线南台分线9号变压器	200	11.218	137.56	137.56	未列入负面清单		-54.33%
5918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线大港村碾棚小区分线36号变压器	200	23.681	112.64	112.64	未列入负面清单		-12.55%
5919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太北线8751	10KV太北线杨杖子南台分线2号变压器	50	33.342	23.33	23.33	未列入负面清单		196.43%
5920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线太平3号变压器	200	21.447	117.11	117.11	未列入负面清单		3.98%
5921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太子线8749	10KV太子线主干63号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
5922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线太平南台分线8号变压器	160	40.457	63.27	63.27	未列入负面清单		666.04%
5923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太北线8751	10KV8751太北线北台西台分线36号变压器	200	22.865	114.27	114.27	未列入负面清单		-33.39%
5924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太北线8751	10KV8751太北线杨杖子分线30号变压器	200	7.236	145.53	145.53	未列入负面清单		-40.52%
5925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太子线8749	10KV8749太子线二道河子南台分线3号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单		-100.00%
5926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线杨杖子分线38号变压器	200	19.215	121.57	121.57	未列入负面清单		-41.24%

5927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太北线8751	10KV8751太北线新架下分支2号变压器	100	29.536	50.46	50.46	未列入负面清单	-20.07%
5928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太于线8749	10KV8749太于线西河村分线11号变压器	50	38.684	20.66	20.66	未列入负面清单	-23.39%
5929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太于线8749	10KV8749太于线西河村分线2号变压器	160	8.308	114.71	114.71	未列入负面清单	-12.92%
5930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66KV变电站	东水源线348	10KV348东水源线长衣分线33号6号变压器	200	69.617	20.77	20.77	未列入负面清单	-16.71%
5931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建东线5042	10KV5042建东线西三家分线03#变压器	100	22.076	57.92	57.92	未列入负面清单	-
5932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建东线5042	10KV5042建东线西三家分线16号变压器	160	29.086	81.46	81.46	未列入负面清单	-9.74%
5933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线魏七队分支3号变压器	200	24.405	111.19	111.19	未列入负面清单	-14.42%
5934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌农线7046	10KV7046乌农线小五家子分支15号变压器	200	19.26	121.48	121.48	未列入负面清单	-41.89%
5935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌果线7045	10KV7045乌果线中街分支12号变压器	200	62.503	34.99	34.99	未列入负面清单	11.72%
5936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌农线7046	10KV7046乌农线大板分分支5号变压器	200	32.994	94.01	94.01	未列入负面清单	0.77%
5937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌七线7041	10KV7041乌七线七家子一队分支6号变压器	200	27.413	105.17	105.17	未列入负面清单	-33.71%
5938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌农线7046	10KV7046乌农线八家子六队分支14号变压器	200	55.436	49.13	49.13	未列入负面清单	8.34%
5939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌水线7042	10KV7042乌水线魏五八队34号变压器	50	69.771	5.11	5.11	未列入负面清单	133.36%
5940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌农线7046	10KV7046乌农线小物三分分支2号变压器	200	17.548	124.90	124.90	未列入负面清单	-3.50%
5941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌果线7045	10KV7045乌果线魏支121号变压器	20	10.249	13.95	13.95	未列入负面清单	16.51%
5942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌果线7045	10KV7045乌果线魏村分支2号变压器	200	22.086	115.63	115.63	未列入负面清单	-32.31%
5943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌果线7045	10KV7045乌果线魏北山支4号变压器	100	26.904	53.10	53.10	未列入负面清单	-30.65%
5944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌农线7046	10KV7046乌农线新架支27号变压器	400	9.638	281.45	281.45	未列入负面清单	2.08%
5945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	10KV7041	10KV7041乌七线60号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
5946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌果线7045	10KV7045乌果线三家子支24号变压器	160	29.334	81.07	81.07	未列入负面清单	-2.46%
5947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌农线7046	10KV7046乌农线大板支31号变压器	200	28.324	103.35	103.35	未列入负面清单	-34.83%
5948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌农线7046	10KV7046乌农线魏村分支16号变压器	200	19.791	120.42	120.42	未列入负面清单	-39.14%
5949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌果线7045	10KV7045乌果线魏支25号变压器	200	25.182	109.64	109.64	未列入负面清单	0.67%
5950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66KV变电站	东水源线348	10KV348东水源线魏支4石3号变压器	50	16.748	31.63	31.63	未列入负面清单	-15.83%
5951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线路M42	10KVM42麦主线路支29号变压器	100	33.169	46.83	46.83	未列入负面清单	-28.30%
5952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线路M42	10KVM42麦主线路小线33号变压器	400	47.604	129.58	129.58	未列入负面清单	-13.87%
5953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线路M42	10KVM42麦主线路六队南台1号变压器	200	36.465	87.07	87.07	未列入负面清单	14.88%
5954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线路M42	10KVM42麦主线路哈线11号变压器	200	85.092	-10.18	0.00	未列入负面清单	11.74%
5955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线路M42	10KVM42麦主线路五间房分2台线8号变压器	200	103.222	-46.44	0.00	未列入负面清单	23.16%
5956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线路M42	10KVM42麦主线路魏家线36分1号变压器	100	127.042	-47.04	0.00	未列入负面清单	18.26%
5957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线福东支04号变压器	200	53.751	52.50	52.50	未列入负面清单	-10.59%
5958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线河云线魏7号广田蔬菜种植专业合作社变压器	200	12.564	134.87	134.87	未列入负面清单	-
5959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和苏线IM42	10KVIM42和苏线魏一队支线12号变压器	200	17.307	125.39	125.39	未列入负面清单	-36.97%
5960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和固线IM41	10KVIM41和固线小固本分支9号变压器	400	24.308	222.77	222.77	未列入负面清单	-27.45%
5961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎南线6942	10KV6942扎南线东三家支1号变压器	50	82.611	-1.31	0.00	未列入负面清单	-14.39%
5962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4247	10KV4247大巴线新街合作社葡萄支8号变压器	200	10.092	139.82	139.82	未列入负面清单	-17.20%
5963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和固线IM41	10KVIM41和固线魏四队分分支3号变压器	100	53.137	26.86	26.86	未列入负面清单	16.07%
5964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和苏线IM42	10KVIM42和苏线魏后街支6号变压器	200	20.383	119.23	119.23	未列入负面清单	-7.27%
5965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和宝线IM50	10KVIM50和宝线魏后街支12号变压器	100	72.296	7.70	7.70	未列入负面清单	234.58%
5966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和苏线IM42	10KVIM42和苏线魏兰芬子分支8号变压器	200	17.235	125.53	125.53	未列入负面清单	-8.06%
5967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和宝线IM50	10KVIM50和宝线魏主干156号变压器	400	18.247	247.01	247.01	未列入负面清单	-37.16%
5968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线主干85号变压器	200	32.741	94.52	94.52	未列入负面清单	8.14%
5969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分线38号变压器	100	17.105	62.90	62.90	未列入负面清单	71.52%
5970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎南线6942	10KV6942扎南线小五线3号变压器	200	22.682	114.64	114.64	未列入负面清单	-10.75%
5971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎南线6942	10KV6942扎南线魏家线9号变压器	100	33.818	46.18	46.18	未列入负面清单	-16.05%
5972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡南线P243	10KV泡南线魏东三家分分支5号变压器	50	59.768	10.12	10.12	未列入负面清单	-
5973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务南线4447	10KV务南线魏分线50号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
5974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建东线5042	10KV5042建东线魏二支46号变压器	100	79.749	0.25	0.25	未列入负面清单	218.00%
5975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建东线5042	10KV5042建东线魏村南支4号变压器	100	59.341	20.66	20.66	未列入负面清单	52.08%
5976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务南线4447	10KV务南线主113号变压器	200	14.779	130.44	130.44	未列入负面清单	2.36%
5977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线魏柳村分支32号变压器	200	37.123	85.75	85.75	未列入负面清单	-20.23%
5978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线魏魏村分支4台分支6号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
5979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线魏魏村分支6台分支9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
5980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄旗66KV变电站	黄沟线H348	10KV黄沟线魏东三家分分支18号变压器	50	98.912	-9.46	0.00	未列入负面清单	203.45%
5981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建东线5042	10KV5042建东线魏主干8号变压器	400	50.573	117.71	117.71	未列入负面清单	-16.09%
5982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线魏柳村东台分分支3号变压器	200	23.027	113.95	113.95	未列入负面清单	95.12%
5983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线十家子南线2号洪超玉米种植专业合作社2号变压器	200	12.998	134.00	134.00	未列入负面清单	-
5984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线魏东三家分分支魏村变压器	200	13.898	132.20	132.20	未列入负面清单	-
5985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线魏东三家分分支魏村1号变压器	50	6.556	36.72	36.72	未列入负面清单	-9.82%
5986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线魏主干37号变压器	160	15.772	102.76	102.76	未列入负面清单	255.65%
5987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线主182号魏福阳蔬菜种植专业合作社变压器	200	9.763	140.47	140.47	未列入负面清单	-
5988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福南线5346	10KV5346福南线魏生保分分支28号变压器	200	48.273	63.45	63.45	未列入负面清单	20.37%
5989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线十家子南线19号变压器	200	46.301	67.40	67.40	未列入负面清单	16.11%
5990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福南线5346	10KV福南线魏魏村魏东三家分分支2号变压器	200	21.779	116.44	116.44	未列入负面清单	12.59%
5991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线魏界林花高标1#8号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
5992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福南线5346	10KV5346福南线魏生保支63号变压器	50	52.033	13.98	13.98	未列入负面清单	1.97%
5993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线魏明军魏家线7号福兴地明军蔬菜种植专业合作社变压器	200	30.887	98.23	98.23	未列入负面清单	-
5994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线魏魏村魏东三家分分支1号变压器	200	25.488	109.02	109.02	未列入负面清单	16.96%
5995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线魏魏村西线3号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单	-100.00%
5996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线魏魏村魏东三家分分支1号变压器	100	21.144	58.86	58.86	未列入负面清单	-
5997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4341	10KV4341大巴线魏魏村魏东三家分分支2号变压器	100	21.346	58.65	58.65	未列入负面清单	-12.05%
5998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线魏主124号变压器	100	40.846	39.15	39.15	未列入负面清单	2.68%
5999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV福西线李玉勇2分支支4号变压器	200	13.381	133.24	133.24	未列入负面清单	-
6000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV福西线魏魏村魏东三家分分支4号变压器	200	15.216	129.57	129.57	未列入负面清单	278.77%
6001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4341	10KV4341大巴线魏魏村魏东三家分分支2号变压器	200	51.19	57.62	57.62	未列入负面清单	36.04%
6002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福南线5346	福南线5346	10KV5346福南线魏魏村魏东三家分分支5号变压器	100	24.1	55.90	55.90	未列入负面清单	42.66%
6003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线魏魏村魏东三家分分支1号变压器	50	36.231	21.88	21.88	未列入负面清单	4.40%
6004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西线魏魏村魏东三家分分支4台线12号变压器	160	22.682	91.71	91.71	未列入负面清单	19.06%

6005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV5347福西线乌兰分线9号变压器	200	25.846	108.31	108.31	未列入负面清单	-
6006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线3655支20号变压器	50	74.095	2.95	2.95	未列入负面清单	119.67%
6007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV5347福西线乌兰高标二线1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
6008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线主干23号变压器	200	21.537	116.93	116.93	未列入负面清单	-32.07%
6009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线九队4号变压器	400	58.266	86.94	86.94	未列入负面清单	-6.14%
6010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10KV5346福南线生地支43号变压器	50	33.123	23.44	23.44	未列入负面清单	-6.84%
6011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线军渡碾碾2台分线3号变压器	200	14.727	130.55	130.55	未列入负面清单	-
6012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV5347福西线三家子分线5号变压器	50	36.695	21.65	21.65	未列入负面清单	-8.80%
6013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线马尔穆分线64号变压器	20	88.492	-1.70	0.00	未列入负面清单	6.65%
6014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线后土一队分线2号变压器	200	25.627	108.75	108.75	未列入负面清单	-35.81%
6015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线马尔穆三队碾碾5号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
6016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线供销社支7号变压器	100	52.712	27.29	27.29	未列入负面清单	3.18%
6017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线供销社支8号变压器	200	51.212	57.58	57.58	未列入负面清单	21.67%
6018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线西大营子村2、4组碾碾支变压器	100	15.286	64.71	64.71	未列入负面清单	-
6019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线主干60号变压器	100	18.036	61.96	61.96	未列入负面清单	-36.39%
6020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线主干20号变压器	200	28.764	102.47	102.47	未列入负面清单	-24.49%
6021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线北营子分线3号变压器	200	14.722	130.56	130.56	未列入负面清单	-41.62%
6022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线天恩八队分线2号变压器	50	91.341	-5.67	0.00	未列入负面清单	-9.23%
6023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV5347福西线天恩台分线14号变压器	100	29.556	50.44	50.44	未列入负面清单	-14.07%
6024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线天恩三队分线2号变压器	100	56.75	23.25	23.25	未列入负面清单	-16.43%
6025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线北营子支8号变压器	200	20.696	118.61	118.61	未列入负面清单	-2.41%
6026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV5347福西线昌乐店线1号变压器	200	16.954	126.09	126.09	未列入负面清单	5.91%
6027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线农家蔬菜种植专业合作社支变压器	200	17.1	125.80	125.80	未列入负面清单	-
6028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV福西线延福碾碾4台分线1号变压器	200	11.286	137.43	137.43	未列入负面清单	-
6029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10KV5346福南线东飞蔬菜种植专业合作社支变压器	200	8.934	142.13	142.13	未列入负面清单	9.20%
6030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线后土一队分线23号变压器	200	27.852	104.30	104.30	未列入负面清单	46.43%
6031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10KV5346福南线南营子分线7号变压器	200	48.57	62.86	62.86	未列入负面清单	-
6032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线界立高标1线17号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
6033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线福材方田6号支2号变压器	180	27.268	84.37	84.37	未列入负面清单	32.02%
6034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线广田蔬菜种植专业合作社支7号变压器	200	11.686	136.63	136.63	未列入负面清单	281.78%
6035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10KV5347福西线东营线10号代生蔬菜种植专业合作社支变压器	200	12.102	135.80	135.80	未列入负面清单	-
6036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10KV5346福南线良育支2号变压器	200	11.508	136.98	136.98	未列入负面清单	-38.86%
6037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10KV5346福南线生保分线35号变压器	100	102.988	-22.99	0.00	未列入负面清单	18.98%
6038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线广田蔬菜种植专业合作社支13号变压器	200	9.199	141.60	141.60	未列入负面清单	-
6039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线集西中队分1号变压器	30	69.547	3.14	3.14	未列入负面清单	14.47%
6040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务二线4444	10KV务二线100台一号分台支1号变压器	200	83.246	-6.49	0.00	未列入负面清单	-
6041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线永二队分线4号变压器	100	34.02	45.98	45.98	未列入负面清单	-32.82%
6042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线后土32号变压器	400	14.086	263.66	263.66	未列入负面清单	-7.75%
6043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线碾碾分线8号变压器	50	10.559	34.72	34.72	未列入负面清单	-36.52%
6044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线沙力一队分线8号变压器	50	59.313	10.34	10.34	未列入负面清单	-11.88%
6045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线天恩八队分线3号变压器	200	22.166	115.67	115.67	未列入负面清单	-35.20%
6046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线沙力分线22号变压器	200	16.679	126.64	126.64	未列入负面清单	-38.82%
6047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线天恩二队分线2号变压器	400	9.238	283.05	283.05	未列入负面清单	-25.83%
6048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线后土分线9号变压器	200	23.881	112.24	112.24	未列入负面清单	1.19%
6049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线后土分线16号变压器	400	19.004	243.98	243.98	未列入负面清单	-1.04%
6050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线主干11号变压器	200	34.392	91.22	91.22	未列入负面清单	-12.73%
6051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线碾碾五队分线3号变压器	200	21.876	116.25	116.25	未列入负面清单	-5.17%
6052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线沙力五队分线4号变压器	50	77.401	1.30	1.30	未列入负面清单	-
6053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线沙力六队分线32号变压器	100	32.372	47.63	47.63	未列入负面清单	3.24%
6054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线村分线17号变压器	200	35.6	88.80	88.80	未列入负面清单	1.61%
6055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线碾碾碾3号变压器	100	26.77	53.23	53.23	未列入负面清单	-25.64%
6056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线沙力分线47号变压器	50	77.618	1.19	1.19	未列入负面清单	5.84%
6057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线P242	10KV P242泡北线杜支4号变压器	200	38.253	83.49	83.49	未列入负面清单	1.99%
6058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线苏家五队分线20号变压器	50	118.186	-19.09	0.00	未列入负面清单	15.47%
6059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线主干56号变压器	50	83.784	-1.89	0.00	未列入负面清单	2.54%
6060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线碾碾分线46+1号变压器	50	4.56	37.72	37.72	未列入负面清单	-32.70%
6061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线天恩四队分线2号变压器	100	72.313	7.69	7.69	未列入负面清单	0.01%
6062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线苏家二队分线4号变压器	100	67.704	12.30	12.30	未列入负面清单	-5.82%
6063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线沙力分线13号变压器	400	18.345	246.62	246.62	未列入负面清单	120.12%
6064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线天恩五队分线5号变压器	50	77.544	1.23	1.23	未列入负面清单	-3.05%
6065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线天恩七队分线1*1号变压器	100	53.005	27.00	27.00	未列入负面清单	-4.64%
6066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线双碾干线44号变压器	50	72.523	3.74	3.74	未列入负面清单	6.25%
6067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线八家子三队分线4号变压器	200	36.1	87.80	87.80	未列入负面清单	-18.53%
6068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线八家子一队分线35号变压器	80	64.557	12.35	12.35	未列入负面清单	11.52%
6069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大瓦66kV变电站	大华线4341	10KV4341大华线郭牛圈沟支20号变压器	100	25.649	54.35	54.35	未列入负面清单	-6.52%
6070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大瓦66kV变电站	大华线4341	10KV4341大华线碾碾碾4、5队支7号变压器	400	13.433	266.27	266.27	未列入负面清单	40.73%
6071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大瓦66kV变电站	大华线4341	10KV4341大华线碾碾碾分线102号变压器	200	17.38	125.24	125.24	未列入负面清单	-1.85%
6072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线马尔穆分线96号变压器	50	57.438	11.28	11.28	未列入负面清单	18.44%
6073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线马尔穆一队分线3号变压器	80	78.325	1.34	1.34	未列入负面清单	-0.19%
6074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大瓦66kV变电站	大华线4341	10KV大华线碾碾碾分线12号变压器	200	8.623	142.75	142.75	未列入负面清单	169.61%
6075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10KV5346福南线东飞蔬菜种植专业合作社支2号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
6076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10KV福南线南营子分线11号变压器	200	51.449	57.10	57.10	未列入负面清单	302.33%
6077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10KV务南线天恩九队分线16号变压器	200	15.144	129.71	129.71	未列入负面清单	-46.23%
6078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线马尔穆二队分线4号变压器	200	37.032	85.94	85.94	未列入负面清单	-6.86%
6079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	孔兰66kV变电站	孔七线6941	10KV6941孔七线少等线17+1号变压器	200	28.6	102.80	102.80	未列入负面清单	6.57%
6080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线双碾干线24号变压器	200	42.504	74.99	74.99	未列入负面清单	-27.44%
6081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线集中分线30号变压器	200	38.17	83.66	83.66	未列入负面清单	-24.57%
6082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10KV4442务北线集中分线76号变压器	200	18.035	123.93	123.93	未列入负面清单	-3.56%

6161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10KV5041建西线假包梁分台分支5号变压器	50	34.536	22.73	22.73	未列入负面清单	-5.47%
6162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10KV5041建西线主杆48号变压器	100	36.694	43.31	43.31	未列入负面清单	38.27%
6163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10KV5041建西线拉电支154号变压器	100	54.425	25.58	25.58	未列入负面清单	12.65%
6164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10KV建西线建设村方塘分支线1号变压器	50	61.632	9.18	9.18	未列入负面清单	297.67%
6165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线多直线路5号变压器	400	26.465	214.14	214.14	未列入负面清单	-35.31%
6166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线孔石线65号变压器	200	36.656	86.69	86.69	未列入负面清单	32.19%
6167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6943	10KV4245大北线兴隆庄河西分线2号变压器	200	21.258	117.48	117.48	未列入负面清单	-25.75%
6168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线上八家子支23号变压器	200	40.385	79.23	79.23	未列入负面清单	-15.48%
6169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎南线6942	10KV扎南线小五家子分台支4号变压器	200	38.534	82.93	82.93	未列入负面清单	302.71%
6170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎南线6942	10KV6942扎南线张家寨线2号变压器	100	65.757	14.24	14.24	未列入负面清单	18.65%
6171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他东线6445	10KV6445他东线张李一队支12号变压器	200	33.188	93.62	93.62	未列入负面清单	18.95%
6172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他东线6445	10KV6445他东线张李分台支2号变压器	200	36.124	87.75	87.75	未列入负面清单	1.98%
6173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎南线6942	10KV6942扎南线末超线109号变压器	100	83.998	-4.00	0.00	未列入负面清单	-7.64%
6174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4554	10KV4554紫农线4554东向支18号变压器	100	31.091	48.91	48.91	未列入负面清单	-10.31%
6175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大北66KV变电站	大北线4247	10KV4246大北线新大棚5号变压器	200	22.696	114.61	114.61	未列入负面清单	-24.41%
6176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大北66KV变电站	大北线4247	10KV4246大北线新二八棚第3号变压器	200	37.814	84.37	84.37	未列入负面清单	-1.95%
6177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大北66KV变电站	大北线4247	10KV4246大北线八0五31号变压器	160	23.679	90.11	90.11	未列入负面清单	46.57%
6178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城片66KV变电站	东水源线348	10KV348东水源线26右14右2号变压器	100	14.181	65.82	65.82	未列入负面清单	-7.98%
6179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他东线4554	10KV4554紫农线4554主杆33号变压器	50	36.172	21.91	21.91	未列入负面清单	-3.09%
6180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4554	10KV4554紫农线4554段末向支20号变压器	10	249.03	-16.90	0.00	未列入负面清单	4.61%
6181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌泉66KV变电站	乌泉线7045	10KV乌泉线八家子支1号变压器	400	44.362	142.55	142.55	未列入负面清单	337.43%
6182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6941	10KV扎北线神德西分台支12号变压器	50	55.864	12.07	12.07	未列入负面清单	-
6183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎北线6941	10KV扎北线二苏线9号变压器	50	32.598	23.70	23.70	未列入负面清单	-
6184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他东线6445	10KV6445他东线东四台分台支8号变压器	200	33.752	92.50	92.50	未列入负面清单	0.22%
6185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太子66KV变电站	太子线8749	10KV8749太子线机房分台4号变压器	400	24.587	221.65	221.65	未列入负面清单	-7.48%
6186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太子66KV变电站	太子线8749	10KV8749太子线多直支10号变压器	200	64.121	31.76	31.76	未列入负面清单	3.30%
6187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九庙66KV变电站	佛寺线7243	10KV张佛线团山北分线4号变压器	200	62.86	34.28	34.28	未列入负面清单	-12.64%
6188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和胜66KV变电站	和胜线6950	10KV4245大北线拉各拉分线78号变压器	400	18.666	245.34	245.34	未列入负面清单	30.03%
6189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大北66KV变电站	大北线4247	10KV4246大北线北线39号变压器	200	41.149	77.70	77.70	未列入负面清单	-27.94%
6190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大北66KV变电站	大北线4247	10KV4246大北线主杆88号变压器	200	26.623	106.75	106.75	未列入负面清单	2.85%
6191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线工区支2号变压器	100	28.455	51.55	51.55	未列入负面清单	-29.66%
6192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福南线5346	10KV5346福南线张李支4号变压器	100	37.661	42.34	42.34	未列入负面清单	-7.57%
6193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福南线5346	10KV5346福南线张李支11号变压器	50	12.089	33.96	33.96	未列入负面清单	-12.20%
6194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	沙西线4845	沙西线4845	10KV4845沙西线主杆94号变压器	100	33.117	46.88	46.88	未列入负面清单	-7.99%
6195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线头分线8号变压器	400	11.691	273.24	273.24	未列入负面清单	-3.08%
6196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4544	10KV4544紫农线张李支4号变压器	200	9.344	141.31	141.31	未列入负面清单	-36.98%
6197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大北66KV变电站	大北线4247	10KV4246大北线五线2号变压器	200	17.909	124.18	124.18	未列入负面清单	-13.35%
6198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和胜66KV变电站	和胜线6941	10KV6941和胜线大八分台支12号变压器	200	60.392	39.22	39.22	未列入负面清单	10.12%
6199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大北66KV变电站	大北线4247	10KV4246大北线腰背子线4号变压器	200	40.743	78.51	78.51	未列入负面清单	-17.04%
6200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4553	10KV4553紫农线八家子支1号变压器	20	51.587	8.68	8.68	未列入负面清单	1.49%
6201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城片66KV变电站	东水源线348	10KV东水源线5号	315	51.489	59.81	59.81	未列入负面清单	-16.86%
6202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4553	10KV4553紫农线林场分台支3号变压器	80	106.276	-21.02	0.00	未列入负面清单	117.42%
6203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4553	10KV4553紫农线主杆150号变压器	200	40.244	79.51	79.51	未列入负面清单	0.19%
6204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4553	10KV4553紫农线东汤头支3号变压器	50	82.711	-1.36	0.00	未列入负面清单	1.17%
6205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和胜66KV变电站	和胜线6941	10KV6941和胜线平安地西分台支3号变压器	200	36.458	87.08	87.08	未列入负面清单	-30.71%
6206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城片66KV变电站	东水源线348	10KV348东水源线主杆8号变压器	160	23.137	90.98	90.98	未列入负面清单	-1.57%
6207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4553	10KV4553紫农线大金沟支54号变压器	200	10.071	139.86	139.86	未列入负面清单	15.30%
6208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线梁子东支2号杆上变压器	400	10.52	277.92	277.92	未列入负面清单	-
6209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线花生地1分台1号变压器	400	40.477	158.09	158.09	未列入负面清单	-
6210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线东大队支12号变压器	100	72.637	7.36	7.36	未列入负面清单	12.41%
6211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV十老线东大队分台支12号变压器	100	45.292	34.71	34.71	未列入负面清单	0.27%
6212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4554	10KV4554紫农线4554南向支32号变压器	100	22.195	57.81	57.81	未列入负面清单	-40.00%
6213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4554	10KV4554紫农线4554南向支3号变压器	50	45.453	17.27	17.27	未列入负面清单	5.50%
6214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4554	10KV4554紫农线4554南向支96号变压器	50	43.345	18.33	18.33	未列入负面清单	1.06%
6215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10KV5041建西线南四家子分台变压器	100	31.294	48.71	48.71	未列入负面清单	-
6216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线开花高杆1线27号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
6217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	沙南线4848	沙南线4848	10KV4848沙南线康成村三台分台支44号变压器	400	9.429	282.28	282.28	未列入负面清单	-
6218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦王线4042	10KV4042麦王线三队支3号变压器	100	39.223	40.78	40.78	未列入负面清单	-20.31%
6219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他东线6445	10KV6445他东线西四棚分台支5号变压器	50	1003.827	-461.91	0.00	未列入负面清单	255.36%
6220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线阿五队分台支54号变压器	200	20.552	118.90	118.90	未列入负面清单	-2.11%
6221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV十老线阿三队分台支1号变压器	200	57.575	44.85	44.85	未列入负面清单	141.06%
6222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线阿四队支8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
6223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线阿五队分台支6号变压器	200	99.133	-38.27	0.00	未列入负面清单	14.12%
6224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙东线4844	10KV沙东线柳家分台支3号变压器	200	47.163	65.67	65.67	未列入负面清单	153.65%
6225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和胜66KV变电站	和老线6947	10KV十老线赵岩农场2分台支5号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
6226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五新线5541	平安地七队分台支15#	100	16.236	63.76	63.76	未列入负面清单	-41.71%
6227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五新线5541	10KV五新线花城山生态采摘支8号变压器	200	6.274	147.45	147.45	未列入负面清单	-
6228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线哈力支1支137号变压器	200	30.627	98.75	98.75	未列入负面清单	-2.41%
6229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦王线4042	10KV4042麦王线元宝庄分台支5号变压器	100	41.924	38.08	38.08	未列入负面清单	2.78%
6230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线哈力支1支177号变压器	20	107.524	-5.50	0.00	未列入负面清单	66.16%
6231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线西棚分台支4号变压器	100	56.806	23.19	23.19	未列入负面清单	215.43%
6232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦王线4042	10KV4042麦王线西石线5号变压器	100	45.284	34.72	34.72	未列入负面清单	-22.80%
6233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4243	10KV4244大巴线包树棚支2号变压器	200	106.539	-53.08	0.00	未列入负面清单	12.99%
6234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4243	10KV4244大巴线西棚山分台支3号变压器	200	39.466	81.07	81.07	未列入负面清单	4.38%
6235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五新线5541	10KV五新线卡拉八队支24号变压器	100	33.27	46.73	46.73	未列入负面清单	-22.03%
6236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五新线5541	10KV5541五新线卡拉八队支13号变压器	200	13.35	133.30	133.30	未列入负面清单	-37.86%
6237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五新线5541	10KV5541五新线胜利四队分台支3号变压器	200	23.889	112.26	112.26	未列入负面清单	-4.65%
6238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66KV变电站	五新线5541	新民队分台支1#新民九队台	50	26.37	26.82	26.82	未列入负面清单	-25.08%

6239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线平地堰棚分支线9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-100.00%
6240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线敬老院分支线40号2号变压器	250	83.177	-7.94	0.00	未列入负面清单		29.36%
6241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线下寨花圈分支线5号变压器	100	60.559	19.44	19.44	未列入负面清单		-15.54%
6242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎七66kV变电站	扎七线0941	10KV6941扎七线勿力线3号变压器	200	22.674	114.65	114.65	未列入负面清单		-39.82%
6243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线南五队分支线4号变压器	200	85.805	-11.61	0.00	未列入负面清单		11.92%
6244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线南三分支线2号变压器	100	55.827	24.17	24.17	未列入负面清单		8.71%
6245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线南一队分支线9号变压器	200	79.085	1.83	1.83	未列入负面清单		262.52%
6246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线南生养地线4号变压器	50	82.048	-1.02	0.00	未列入负面清单		9.91%
6247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线镇直支9号变压器	100	60.574	19.43	19.43	未列入负面清单		0.97%
6248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV五新线5541新二队南台分支线5号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
6249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线镇直支4号变压器	200	82.783	-5.57	0.00	未列入负面清单		-0.98%
6250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线革命大队分支线9号变压器	50	57.789	11.11	11.11	未列入负面清单		4.85%
6251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线五家子一队分支线6号变压器	30	14.103	19.77	19.77	未列入负面清单		-13.84%
6252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线老团分线72号变压器	50	71.699	4.15	4.15	未列入负面清单		43.59%
6253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线Y屯分支线35号(Y屯分支线04#)变压器	200	27.5	105.00	105.00	未列入负面清单		13.62%
6254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线老团分线160号变压器	50	83.972	-1.99	0.00	未列入负面清单		4.87%
6255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线张大屯分支线5号变压器	200	94.455	-28.91	0.00	未列入负面清单		-0.51%
6256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他南线6441	10KV6441他南线东团分支线8号变压器	160	59.457	32.87	32.87	未列入负面清单		-13.24%
6257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线老团分线2号变压器	200	7.537	144.93	144.93	未列入负面清单		-18.94%
6258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线塔子分线46号变压器	100	53.303	26.70	26.70	未列入负面清单		1.64%
6259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线东三分支线3号变压器	200	41.702	76.60	76.60	未列入负面清单		18.82%
6260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线东二分支线5号变压器	100	46.178	33.82	33.82	未列入负面清单		0.01%
6261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线东二部分支线7号变压器	200	57.6	44.80	44.80	未列入负面清单		-18.06%
6262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线主干97号变压器	400	105.612	-102.45	0.00	未列入负面清单		7.01%
6263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线主干100号变压器	400	56.184	95.26	95.26	未列入负面清单		-8.37%
6264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦主线路M42	10KVMD42麦主线路直支2号变压器	80	65.22	11.82	11.82	未列入负面清单		4.53%
6265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线下寨南台分支线6号变压器	200	115.284	-70.57	0.00	未列入负面清单		6.50%
6266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线东六分线4号变压器	400	31.657	193.37	193.37	未列入负面清单		524.47%
6267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线东三分线4号变压器	200	17.075	125.85	125.85	未列入负面清单		2.04%
6268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线东三分支线2号变压器	200	18.346	123.31	123.31	未列入负面清单		-5.67%
6269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线卡拉分线8号变压器	200	16.75	126.50	126.50	未列入负面清单		-37.88%
6270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10KV4244大南线南分线3号变压器	200	7.695	144.61	144.61	未列入负面清单		-44.46%
6271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10KV4244大南线南分线4号变压器	400	78.299	6.80	6.80	未列入负面清单		-
6272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10KV4244大南线南分线17号变压器	200	22.955	114.09	114.09	未列入负面清单		-32.66%
6273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5544	10KV5544五新线主干12号变压器	200	12.97	134.06	134.06	未列入负面清单		3.82%
6274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10KV4244大南线主干50号变压器	200	53.053	53.89	53.89	未列入负面清单		-14.48%
6275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线东台分支线7号变压器	200	18.803	122.39	122.39	未列入负面清单		-
6276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV1老庄五家子南台分支线8号变压器	200	61.489	37.02	37.02	未列入负面清单		-16.32%
6277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5544	10KV5544五新线包家冷棚5号变压器	30	31.537	14.54	14.54	未列入负面清单		-22.66%
6278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	上排一队支5#上排一队分台	200	17.486	125.03	125.03	未列入负面清单		-38.96%
6279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线东六家子支7号变压器	200	81.339	-2.68	0.00	未列入负面清单		110.50%
6280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线东台分支线6号变压器	200	79.683	0.63	0.63	未列入负面清单		-1.84%
6281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线南台分支线93号变压器	400	10.635	277.46	277.46	未列入负面清单		-47.39%
6282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线东台分支线4号变压器	50	43.706	18.15	18.15	未列入负面清单		10.59%
6283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线东台分支线28号变压器	50	66.134	6.93	6.93	未列入负面清单		7.64%
6284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5544	10KV5544五新线呼鲁三队分支线9号变压器	50	80.558	-0.28	0.00	未列入负面清单		32.23%
6285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线东九队分支线5号变压器	100	24.048	55.95	55.95	未列入负面清单		-30.37%
6286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线三队分支线1号变压器	200	17.945	124.11	124.11	未列入负面清单		-42.98%
6287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5544	10KV5544五新线包家冷棚8号变压器	200	51.987	56.03	56.03	未列入负面清单		-20.98%
6288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线三队分支线4号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-100.00%
6289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5544	10KV5544五新线呼鲁一队分支线3号变压器	200	50.849	58.30	58.30	未列入负面清单		6.09%
6290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5544	10KV5544五新线冷棚一分支线2号变压器	315	18.096	195.00	195.00	未列入负面清单		195.66%
6291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线阿西台分支线3号变压器	30	57.427	6.77	6.77	未列入负面清单		-6.76%
6292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线主干84号变压器	400	63.409	66.36	66.36	未列入负面清单		-9.19%
6293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线阿西台分支线2号变压器	100	58.611	21.54	21.54	未列入负面清单		-18.80%
6294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10KV4244大南线南台分支线25号变压器	200	15.421	129.16	129.16	未列入负面清单		-50.81%
6295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线P247	10KVP247泡排线杨家支7号变压器	400	20.562	237.75	237.75	未列入负面清单		-33.48%
6296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线P247	10KVP247泡排线老屯支85号变压器电分支线03#	400	34.47	182.12	182.12	未列入负面清单		12.76%
6297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线革命支75号变压器	200	16.798	126.40	126.40	未列入负面清单		-23.82%
6298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线南台分支线6号变压器	200	64.262	31.48	31.48	未列入负面清单		-12.36%
6299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线东台分支线5号变压器	200	18.728	122.54	122.54	未列入负面清单		1.78%
6300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线南台分支线28号变压器	100	94.568	-14.57	0.00	未列入负面清单		-7.52%
6301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10KV4244大南线小林场16号变压器	100	2.068	77.93	77.93	未列入负面清单		-39.02%
6302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10KV4844沙东线北五台分支线2号变压器	100	35.192	44.81	44.81	未列入负面清单		4.74%
6303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线东大队支17号变压器	200	52.215	55.57	55.57	未列入负面清单		-3.97%
6304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	西八队南台	200	72.799	14.40	14.40	未列入负面清单		-5.41%
6305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线东大队支3号变压器	100	68.424	11.58	11.58	未列入负面清单		-0.28%
6306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他同线6447	10KV6447他同线南台分支线24号变压器	50	68.33	5.84	5.84	未列入负面清单		27.99%
6307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10KV4244大南线二队七队分线72号变压器	100	23.975	56.03	56.03	未列入负面清单		176.03%
6308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线南台分支线6号变压器	100	66.977	13.02	13.02	未列入负面清单		17.71%
6309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线南台分支线4号变压器	200	24.157	111.69	111.69	未列入负面清单		-20.35%
6310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线南台分支线38号变压器	200	42.353	75.29	75.29	未列入负面清单		32.98%
6311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线南台分支线2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-
6312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线P247	10KVP247泡排线主干18号变压器	400	48.349	126.60	126.60	未列入负面清单		-9.25%
6313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线P247	10KVP247泡排线后山分支线4号变压器	200	82.652	-5.30	0.00	未列入负面清单		-0.49%
6314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10KV5241十老线东大队支30号变压器	200	62.364	35.27	35.27	未列入负面清单		-
6315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5543	10KV五新线东五队支2号变压器	200	17.255	125.49	125.49	未列入负面清单		-7.38%
6316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五新线5541	10KV5541五新线新北八队分支线4号变压器	200	98.09	-36.18	0.00	未列入负面清单		49.29%

6473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和老线66KV变电站	和老线0M47	10KV5241十老线高低分线73号变压器	400	26.599	213.60	213.60	未列入负面清单		-30.35%
6474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线大通分线101号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-
6475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线大通分线41号变压器	200	6.502	147.00	147.00	未列入负面清单		-53.90%
6476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九庙66KV变电站	佛寺线7243	10KV张佛线解放分线110号变压器	200	38.671	82.66	82.66	未列入负面清单		18.36%
6477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太平线8749	10KV8749太平线东园分线7号变压器	200	16.983	126.03	126.03	未列入负面清单		53.02%
6478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66KV变电站	紫七线4552	10KV4552紫七线移动支3号变压器	250	52.61	68.48	68.48	未列入负面清单		36.73%
6479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线查海西四队分线5号变压器	100	77.383	2.62	2.62	未列入负面清单		27.60%
6480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线来家南分线5号变压器	200	64.614	30.77	30.77	未列入负面清单		1.81%
6481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌东线7044	10KV7044乌东线大金三队支4号变压器	200	23.095	113.81	113.81	未列入负面清单		-41.35%
6482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌东线7045	10KV乌东线屯田村支13号变压器	200	68.853	22.29	22.29	未列入负面清单		-
6483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌东线7044	10KV7044乌东线陈风内支22号变压器	200	12.766	134.47	134.47	未列入负面清单		-41.50%
6484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌东线7044	10KV7044乌东线大金支2号变压器	50	107.778	-13.89	0.00	未列入负面清单		9.88%
6485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌东线7042	10KV乌东线水泉二队支2号变压器	200	22.396	115.21	115.21	未列入负面清单		0.89%
6486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎七线66KV变电站	扎七线6941	10KV6941扎七线齐家支2号变压器	100	18.168	61.83	61.83	未列入负面清单		-43.41%
6487	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平塔线PAD46	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线塔子六队北支8号变压器	30	57.76	6.67	6.67	未列入负面清单		-15.11%
6488	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平塔线PAD46	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线塔子六队南支2号变压器	100	29.676	50.12	50.12	未列入负面清单		206.26%
6489	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平塔线PAD46	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线塔子六队南支2号变压器	200	12.347	135.31	135.31	未列入负面清单		-37.86%
6490	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平塔线PAD46	平塔线PAD46	10KV5141平塔线六家子三队分线16号变压器	200	11.548	136.90	136.90	未列入负面清单		-
6491	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十家子66KV变电站	十家子66KV变电站	100	82.099	-2.10	0.00	未列入负面清单		7.19%
6492	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	土城线047	10KV土城线047穆老院分线4号变压器	100	7.374	72.63	72.63	未列入负面清单		-
6493	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV福北线5355界立花高标3#3号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-
6494	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV福北线5355界立花高标3#16号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单		-
6495	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九庙66KV变电站	东部并线7242	10KV7242东部并线张九庙支15号变压器	100	64.306	15.69	15.69	未列入负面清单		-9.36%
6496	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线药材支11号变压器	50	113.107	-16.55	0.00	未列入负面清单		1.01%
6497	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线平房支15号变压器	100	29.802	50.20	50.20	未列入负面清单		22.61%
6498	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线直支1号变压器	100	78.059	1.94	1.94	未列入负面清单		16.72%
6499	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南线4350	10KV4350大板南线林东支5号变压器	200	57.43	45.14	45.14	未列入负面清单		-
6500	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和老线66KV变电站	和老线0M47	10KV5241十老线高低分线73号变压器	100	24.765	55.24	55.24	未列入负面清单		-25.08%
6501	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV太南线西家子分线2号变压器	160	22.584	91.87	91.87	未列入负面清单		-
6502	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和老线66KV变电站	和老线0M47	10KV5241十老线穆老院支4号变压器	100	133.865	-53.87	0.00	未列入负面清单		9.86%
6503	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城內66KV变电站	东水游线348	10KV341东水线东水游分14号变压器	250	36.371	109.07	109.07	未列入负面清单		-4.76%
6504	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线西分线115号变压器	100	17.066	62.93	62.93	未列入负面清单		-24.54%
6505	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线二分线14号变压器	80	25.101	43.92	43.92	未列入负面清单		-
6506	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线一分线7号变压器	100	38.311	41.69	41.69	未列入负面清单		-
6507	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线开发区8号变压器	30	40.08	11.98	11.98	未列入负面清单		5.40%
6508	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线西分线64号变压器	400	8.4125	286.35	286.35	未列入负面清单		-36.28%
6509	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线南分线10号变压器	50	27.039	26.48	26.48	未列入负面清单		-20.17%
6510	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线南分线2号变压器	400	9.761	280.96	280.96	未列入负面清单		-
6511	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城內66KV变电站	东干线341	10KV东干线干22支6号变压器	315	68.284	36.91	36.91	未列入负面清单		4.71%
6512	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和老线66KV变电站	和老线0M49	10KVM49和老线穆老院支10号变压器	200	66.031	27.94	27.94	未列入负面清单		3.67%
6513	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太南线8741	10KV8741太南线南家支49号变压器	200	30.434	99.13	99.13	未列入负面清单		-15.26%
6514	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和老线66KV变电站	和老线0M49	10KVM49和老线三家子分线4号变压器	200	38.552	82.90	82.90	未列入负面清单		-1.52%
6515	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和老线66KV变电站	和老线0M49	10KVM49和老线三家子北分线1号变压器	200	22.243	115.51	115.51	未列入负面清单		-38.19%
6516	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线西南3#3号变压器	100	10.082	69.92	69.92	未列入负面清单		-28.81%
6517	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线东分线5号变压器	50	38.147	20.93	20.93	未列入负面清单		1.45%
6518	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线山后支59号变压器	200	16.326	127.35	127.35	未列入负面清单		-5.08%
6519	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV福北线福興地西家子分线6号变压器	200	22.023	115.95	115.95	未列入负面清单		271.37%
6520	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线北南支1号变压器	160	31.983	76.83	76.83	未列入负面清单		2.99%
6521	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线广玉东队分线3号变压器	160	25.667	86.93	86.93	未列入负面清单		4.94%
6522	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线主干110号变压器	200	47.247	65.51	65.51	未列入负面清单		33.12%
6523	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线东家子西支2号变压器	200	28.459	103.08	103.08	未列入负面清单		-24.38%
6524	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV福北线东家子西支1号变压器	200	9.97	140.06	140.06	未列入负面清单		251.28%
6525	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线5355	10KV5355福北线PMS西队1#1号变压器	200	25.042	109.92	109.92	未列入负面清单		8.29%
6526	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66KV变电站	五母线5542	10KV5542五母线西家子支5号变压器	200	20.089	119.82	119.82	未列入负面清单		-12.43%
6527	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	土城线047	10KV土城线西上分线自然屯养牛小区1号变压器	50	79.976	0.01	0.01	未列入负面清单		0.38%
6528	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66KV变电站	五母线5542	10KV5542五母线翻身三队支4号变压器	100	20.924	59.08	59.08	未列入负面清单		0.44%
6529	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66KV变电站	五母线5542	10KV5542五母线翻身一队支8号变压器	30	91.38	-3.41	0.00	未列入负面清单		-
6530	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡南线P243	10KVP243泡南线西家子支1号变压器	200	19.119	121.76	121.76	未列入负面清单		0.09%
6531	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡南线P243	10KVP243泡南线大屯支2号变压器	50	35.34	22.33	22.33	未列入负面清单		-7.91%
6532	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66KV变电站	五母线5542	10KV5542五母线翻身支9号变压器	50	2.896	38.55	38.55	未列入负面清单		-24.50%
6533	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66KV变电站	五母线5542	10KV5542五母线西家子支13号变压器	80	142.875	-50.30	0.00	未列入负面清单		70.85%
6534	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡南线P243	10KVP243泡南线供精社支2号变压器	50	87.697	-3.85	0.00	未列入负面清单		48.08%
6535	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线新华二队分线11号变压器	200	20.351	119.30	119.30	未列入负面清单		-19.40%
6536	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西家子支22号变压器	100	280.589	-180.59	0.00	未列入负面清单		54.42%
6537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线大伙房分线6号变压器	50	49.886	15.06	15.06	未列入负面清单		13.21%
6538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线塔子六队分线5号变压器	50	106.534	-13.27	0.00	未列入负面清单		27.47%
6539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线元顺分线3号变压器	100	60.184	19.82	19.82	未列入负面清单		6.39%
6540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线于家分线7号变压器	50	100.517	-10.26	0.00	未列入负面清单		40.22%
6541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西家子三队分线1号变压器	50	206.122	-63.06	0.00	未列入负面清单		72.71%
6542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西家子四分支7号变压器	400	21.733	233.07	233.07	未列入负面清单		227.27%
6543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西家子三队分线3号变压器	200	35.877	88.25	88.25	未列入负面清单		-3.21%
6544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	平塔线PAD46	200	20.79	118.42	118.42	未列入负面清单		-4.92%
6545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	平塔线PAD46	50	49.823	15.09	15.09	未列入负面清单		-10.73%
6546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66KV变电站	紫化线4554	10KV4554紫化线北五支23号变压器	100	47.677	32.32	32.32	未列入负面清单		5.02%
6547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66KV变电站	紫化线4554	10KV4554紫化线下地支4号变压器	100	30.11	49.89	49.89	未列入负面清单		-0.19%
6548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫台66KV变电站	紫化线4554	10KV4554紫化线西家子支8号变压器	100	31.962	48.04	48.04	未列入负面清单		-4.50%
6549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线东家子支3号变压器	100	34.656	45.34	45.34	未列入负面清单		-2.18%
6550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线后六队分线11号变压器	200	40.672	78.66	78.66	未列入负面清单		-4.90%

6629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线政府分支线2号变压器	50	73.767	3.12	3.12	未列入负面清单	-8.40%
6630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6942	10kV6942扎兰线影场线27号变压器	100	10.096	69.90	69.90	未列入负面清单	-39.03%
6631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6942	10kV6942扎兰线双山子线9号变压器	50	96.519	-8.26	0.00	未列入负面清单	10.13%
6632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛守五队台分支线6号变压器	400	41.047	155.81	155.81	未列入负面清单	0.56%
6633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6942	10kV6942扎兰线林场线4号变压器	250	19.412	151.47	151.47	未列入负面清单	-10.74%
6634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6942	10kV6942扎兰线林场线5号变压器	50	48.948	15.53	15.53	未列入负面清单	-3.41%
6635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛守线7243	10kV张佛线解放五队分支线5号变压器	200	44.213	71.57	71.57	未列入负面清单	5.13%
6636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛守线7243	10kV张佛线东边分支线27号变压器	200	33.681	92.64	92.64	未列入负面清单	2.70%
6637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛守线7243	10kV7243佛守线四家子村台分支线5号变压器	200	37.224	85.55	85.55	未列入负面清单	-
6638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜东线FD48	10kV341阜东线主干30号变压器	315	72.945	22.22	22.22	未列入负面清单	22.07%
6639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜东线FD48	10kV341阜东线主干50号变压器	315	44.331	112.36	112.36	未列入负面清单	-22.68%
6640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6942	10kV6942扎兰线大五村线5号变压器	80	45.676	27.46	27.46	未列入负面清单	-35.70%
6641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6942	10kV6942扎兰线末级线101号变压器	100	41.969	38.03	38.03	未列入负面清单	-20.36%
6642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5041	10kV5041建东线河棚乡支一水线5号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
6643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	扎兰线6942	10kV6942扎兰线羊拉山线4号变压器	200	51.301	57.40	57.40	未列入负面清单	46.55%
6644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6942	10kV6942扎兰线江四线6台线17号变压器	50	4.396	37.80	37.80	未列入负面清单	-30.24%
6645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青二五队台分支线4号变压器	200	22.461	115.08	115.08	未列入负面清单	-35.37%
6646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6942	10kV6942扎兰线主干59号变压器	200	36.771	86.46	86.46	未列入负面清单	6.30%
6647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6942	10kV6942扎兰线南线39号变压器	50	26.101	26.95	26.95	未列入负面清单	8.65%
6648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务东池66kV变电站	务东线4447	10kV务东线张棚棚2号变压器	30	7.646	21.71	21.71	未列入负面清单	65.07%
6649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜东线FD48	10kVFD48阜东线主干38台1号变压器	315	80.742	-2.34	0.00	未列入负面清单	-4.24%
6650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛守线7243	10kV张佛线八里村一队分支线1号变压器	200	43.855	72.27	72.27	未列入负面清单	2.16%
6651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新柳冲棚支8号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
6652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线电架支7号变压器	200	141.757	-123.51	0.00	未列入负面清单	18.84%
6653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支137号变压器	100	40.678	39.32	39.32	未列入负面清单	-17.61%
6654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线达理河村食品支3号变压器	200	1.308	157.38	157.38	未列入负面清单	-38.19%
6655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建设西台台支1号变压器	200	95.91	-31.82	0.00	未列入负面清单	-
6656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6941	10kV6941扎兰线主干146号变压器	200	17.366	125.27	125.27	未列入负面清单	-11.20%
6657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德二队支18号变压器	100	34.305	45.70	45.70	未列入负面清单	2.54%
6658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支8号变压器	400	35.9	176.40	176.40	未列入负面清单	-18.58%
6659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干沟子分线49号变压器	30	33.95	13.82	13.82	未列入负面清单	-16.14%
6660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子台分线3号变压器	30	79.579	0.13	0.13	未列入负面清单	-7.77%
6661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干154号变压器	50	66.357	6.82	6.82	未列入负面清单	-2.67%
6662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线沙中分线3号变压器	100	54.141	25.86	25.86	未列入负面清单	23.58%
6663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6941	10kV6941扎兰线牧场线3号变压器	200	13.922	132.16	132.16	未列入负面清单	-36.43%
6664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线明台支3号变压器	400	45.093	139.63	139.63	未列入负面清单	-21.83%
6665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	十老三分支线03#	100	42.031	37.97	37.97	未列入负面清单	2.53%
6666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干沟子分线27号变压器	50	87.65	-3.83	0.00	未列入负面清单	141.15%
6667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新部分线新棚棚4号变压器	50	79.814	0.09	0.09	未列入负面清单	32.22%
6668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线干沟子分线7号变压器	200	95.79	-3.16	0.00	未列入负面清单	17.99%
6669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线拉力营线支1号变压器	100	71.79	8.21	8.21	未列入负面清单	-6.67%
6670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子分线45号变压器	160	52.649	43.76	43.76	未列入负面清单	2.31%
6671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线新民小区支11号变压器	50	43.033	18.48	18.48	未列入负面清单	-
6672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支82号变压器	160	41.147	62.16	62.16	未列入负面清单	-4.73%
6673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一支线83号变压器	100	20.065	51.94	51.94	未列入负面清单	5.15%
6674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二三队支3号变压器	100	44.511	35.49	35.49	未列入负面清单	-7.64%
6675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线海分线支25号变压器	100	77.75	2.25	2.25	未列入负面清单	10.84%
6676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线林场任屯支1号变压器	250	25.549	136.13	136.13	未列入负面清单	-
6677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV大五南线土坑台支4号变压器	100	6.245	73.76	73.76	未列入负面清单	10.25%
6678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新棚一队大台台2号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
6679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和顺线0M47	10kV5241十老线西后支15号变压器	400	52.631	109.48	109.48	未列入负面清单	5.37%
6680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干164号变压器	200	14.791	130.42	130.42	未列入负面清单	-
6681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿一队新台1号变压器	100	53.569	26.43	26.43	未列入负面清单	-13.94%
6682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生响支11号变压器	50	105.118	-12.56	0.00	未列入负面清单	14.82%
6683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线鸡场线6号变压器	30	29.36	15.19	15.19	未列入负面清单	-15.32%
6684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线牛家沟支3号变压器	30	68.602	3.42	3.42	未列入负面清单	-11.22%
6685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生响支3号变压器	20	42.084	7.58	7.58	未列入负面清单	-2.15%
6686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	东火队台变压器	400	21.604	233.58	233.58	未列入负面清单	7.30%
6687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线大窝牛支44号变压器大五东线大窝牛线8号变压器	100	17.484	62.52	62.52	未列入负面清单	5.10%
6688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	阿三队台	200	55.832	48.34	48.34	未列入负面清单	26.69%
6689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线杨井分支线40号变压器	30	32.352	14.29	14.29	未列入负面清单	-54.57%
6690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线水泵支10号变压器	100	95.481	-15.48	0.00	未列入负面清单	7.37%
6691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新部分线赵家沟支37号变压器	200	17.112	125.78	125.78	未列入负面清单	16.69%
6692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和顺线0M47	10kV5241十老线主干235号变压器	100	46.687	33.31	33.31	未列入负面清单	-8.70%
6693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线赵家沟线巨宝支4号变压器	80	79.633	0.29	0.29	未列入负面清单	22.42%
6694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新棚分台线6号变压器	100	50.969	29.03	29.03	未列入负面清单	-24.58%
6695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线北沟台支1号变压器	200	44.861	70.28	70.28	未列入负面清单	-30.57%
6696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和顺线0M47	10kV十老线在安庄子北台支02号变压器	200	38.907	82.19	82.19	未列入负面清单	-32.54%
6697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和顺线0M47	10kV5241十老线大西台支8号变压器	50	84.276	-2.14	0.00	未列入负面清单	-1.53%
6698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生响支40号变压器	200	18.058	123.88	123.88	未列入负面清单	-14.92%
6699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和顺线0M47	10kV5241十老线神马西台支1号变压器	200	57.13	45.74	45.74	未列入负面清单	-11.68%
6700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和顺线0M47	10kV5241十老线桃台支5号变压器	200	51.678	56.64	56.64	未列入负面清单	-5.80%
6701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线不能分台支5号变压器	50	51.321	14.34	14.34	未列入负面清单	11.17%
6702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干138号变压器	100	31.333	48.67	48.67	未列入负面清单	-
6703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和顺线0M47	10kV5241十老线双龙支15号变压器	100	191.137	-111.14	0.00	未列入负面清单	129.51%
6704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官分台支10号变压器	200	13.569	132.86	132.86	未列入负面清单	-32.17%
6705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生响支6号变压器	200	19.991	120.02	120.02	未列入负面清单	-38.60%
6706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官支2号变压器	200	29.032	101.94	101.94	未列入负面清单	-9.35%

6785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城六66KV变电站	西干钱344	10KV344西干钱18号2号变压器	400	18.913	244.35	244.35	未列入负面清单	13.49%
6786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫化66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线二色一队支钱2号变压器	50	134.948	-27.47	0.00	未列入负面清单	41.05%
6787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于966KV变电站	于西钱YS41	10KVJ于西钱玉泉大桥5支钱18号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单	-
6788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于966KV变电站	于西钱YS41	10KV4942于西钱太龙分支13号变压器	200	10.381	139.24	139.24	未列入负面清单	-49.06%
6789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于966KV变电站	于西钱YS41	10KV4942于西钱玉泉龙分线5号变压器	50	23.975	28.01	28.01	未列入负面清单	-21.23%
6790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	水泥线4446	10KV4446水泥线污水厂支钱5号变压器	200	70.502	19.00	19.00	未列入负面清单	9.60%
6791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于966KV变电站	于西钱YS41	10KV5241十老线西五队台线78号变压器	400	28.576	205.70	205.70	未列入负面清单	-24.28%
6792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于966KV变电站	于西钱YS41	10KV4942于西钱玉泉龙分线93号变压器	200	21.599	116.80	116.80	未列入负面清单	-38.51%
6793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线力板分线56号变压器	80	62.173	14.26	14.26	未列入负面清单	-10.32%
6794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太北钱8751	10KV太北钱李家寨卜分15号变压器	200	16.889	126.22	126.22	未列入负面清单	-11.11%
6795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于966KV变电站	于西钱YS41	10KV5241十老线西三队支钱4号变压器	200	26.273	107.45	107.45	未列入负面清单	-34.15%
6796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线一队新分台线6号变压器	100	44.3	35.70	35.70	未列入负面清单	-15.44%
6797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线二队分台线5号变压器	100	21.275	58.73	58.73	未列入负面清单	-7.45%
6798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线力板分线28号变压器	400	24.153	223.39	223.39	未列入负面清单	-19.99%
6799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线西分线129号变压器	80	46.007	27.19	27.19	未列入负面清单	184.40%
6800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城六66KV变电站	西干钱344	10KV344西干钱上干9号变压器	315	14.172	207.36	207.36	未列入负面清单	-0.21%
6801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南钱4350	10KV4350大板南钱大岭石厂线2号变压器	200	44.228	71.54	71.54	未列入负面清单	28.43%
6802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南钱4350	10KV4350大板南钱海梁山支钱21号变压器	400	102.819	-91.28	0.00	未列入负面清单	10.50%
6803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南钱4350	10KV4350大板南钱西支钱5号变压器	315	32.86	148.49	148.49	未列入负面清单	27.01%
6804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南钱4350	10KV4350大板南钱18+1号变压器	50	32.429	23.79	23.79	未列入负面清单	9.05%
6805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南钱4350	10KV4350大板南钱55号变压器	200	21.387	117.23	117.23	未列入负面清单	124.90%
6806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南钱4350	10KV4350大板南钱2+1号变压器	30	86.089	-1.83	0.00	未列入负面清单	14.70%
6807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南钱4350	10KV4350大板南钱大岭支钱55号变压器	315	29.044	160.51	160.51	未列入负面清单	10.39%
6808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV十老线南钱支钱25号变压器	160	89.304	-14.89	0.00	未列入负面清单	9.90%
6809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线支钱46号变压器大板南钱大岭支钱23号变压器	200	60.931	38.14	38.14	未列入负面清单	-17.21%
6810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线西分线28号变压器	200	92.177	-24.35	0.00	未列入负面清单	18.73%
6811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线西下家子支钱26号变压器	100	73.231	6.77	6.77	未列入负面清单	6.19%
6812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线西分线1号柱上变压器	100	27.48	52.52	52.52	未列入负面清单	-27.23%
6813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线西一队支钱2号变压器	400	48.177	127.29	127.29	未列入负面清单	-6.20%
6814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线西分线31号变压器	200	23.333	113.33	113.33	未列入负面清单	-2.76%
6815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线西分线6号变压器	200	81.985	-3.97	0.00	未列入负面清单	2.77%
6816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线西分线26号变压器	200	78.612	2.78	2.78	未列入负面清单	-5.85%
6817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线西分线一队支钱2号变压器	100	39.687	40.31	40.31	未列入负面清单	-18.19%
6818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和老线IM47	10KV5241十老线西分线四队支钱5号变压器	200	57.947	44.11	44.11	未列入负面清单	-10.11%
6819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南钱4350	10KV4350大板南钱西家子分台支钱14号变压器	80	252.025	-137.62	0.00	未列入负面清单	305.14%
6820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南钱4350	10KV4350大板南钱81号变压器	100	53.335	24.67	24.67	未列入负面清单	-9.61%
6821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66KV变电站	大板南钱4350	10KV4350大板南钱石夹支钱4号变压器	200	48.121	63.76	63.76	未列入负面清单	1.86%
6822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十老线5241	10KV5241十老线西二队分台支钱1号变压器	200	27.316	105.37	105.37	未列入负面清单	-29.00%
6823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱MD42	10KVM42麦主钱东向支钱2号变压器	100	23.219	56.78	56.78	未列入负面清单	-32.77%
6824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱MD42	10KVM42麦主钱西向支钱2号变压器	200	7.466	145.07	145.07	未列入负面清单	-
6825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱MD42	10KVM42麦主钱八家分线50号变压器	100	81.854	-1.85	0.00	未列入负面清单	19.50%
6826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	联网线7241	10KV047上城钱拉柱三队分台支钱1号变压器	400	20.414	238.34	238.34	未列入负面清单	-32.36%
6827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	联网线7241	10KV047上城钱东向支钱22号变压器	160	40.239	63.62	63.62	未列入负面清单	0.37%
6828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌农66KV变电站	乌农钱7046	10KV7046乌农钱八家三队支钱5号变压器	400	30.994	196.02	196.02	未列入负面清单	-9.26%
6829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱MD42	10KVM42麦主钱东向支钱15号变压器	100	40.738	39.26	39.26	未列入负面清单	-23.11%
6830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南钱6441	10KV6441他南钱西口梁钱支钱9号变压器	315	24.732	174.09	174.09	未列入负面清单	10.14%
6831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南钱6441	10KV6441他南钱东向支钱6号变压器	200	53.83	52.34	52.34	未列入负面清单	-20.19%
6832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主钱MD42	10KVM42麦主钱二队分台支钱7号变压器	200	79.849	0.30	0.30	未列入负面清单	30.15%
6833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫化66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线伏干钱24号变压器	50	142.303	-31.15	0.00	未列入负面清单	26.20%
6834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南钱6441	10KV6441他南钱东向支钱移线支钱2号变压器	315	23.231	178.82	178.82	未列入负面清单	10.35%
6835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南钱6441	10KV6441他南钱主干5号变压器	200	46.503	66.99	66.99	未列入负面清单	28.14%
6836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南钱6441	10KV6441他南钱主干59号变压器	200	43.571	72.86	72.86	未列入负面清单	11.20%
6837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱南台子支钱5号变压器	100	34.173	45.83	45.83	未列入负面清单	-
6838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱安林寨七队支钱10号	100	66.412	13.59	13.59	未列入负面清单	3.88%
6839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱八队分台支钱4号变压器	200	27.488	105.02	105.02	未列入负面清单	1.23%
6840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招钱4245	10KV4245大招钱北分线5号变压器	200	40.318	79.36	79.36	未列入负面清单	34.34%
6841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱主干183号变压器	200	19.625	120.75	120.75	未列入负面清单	-5.71%
6842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招钱4245	10KV4245大招钱主干180号变压器	100	54.382	25.62	25.62	未列入负面清单	268.14%
6843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	伊南一线048	10KV048伊马图钱八家三队支钱11号变压器	100	45.468	34.53	34.53	未列入负面清单	-8.25%
6844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	伊南一线048	10KV4245大招钱兴安分线12号变压器	400	7.557	289.77	289.77	未列入负面清单	-53.47%
6845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	伊南一线048	10KV048伊马图钱八家三队支钱33号变压器	50	5.401	37.30	37.30	未列入负面清单	-32.45%
6846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66KV变电站	周南一线2J54	10KV046伊马图钱兴安分线30号变压器	50	7.11	36.45	36.45	未列入负面清单	19.18%
6847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	伊南一线048	10KV048伊马图钱二队分台支钱14号变压器	50	68.502	5.75	5.75	未列入负面清单	7.75%
6848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	伊南一线048	10KV046伊马图钱兴安分线18号变压器	80	50.385	23.69	23.69	未列入负面清单	-19.72%
6849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱南台子支钱3号变压器	200	31.568	96.86	96.86	未列入负面清单	17.97%
6850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱南台子支钱4号变压器	200	30.44	99.12	99.12	未列入负面清单	-4.14%
6851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱三队分台支钱8号变压器	200	23.301	113.40	113.40	未列入负面清单	7.02%
6852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱主干174号变压器	200	30.263	99.47	99.47	未列入负面清单	-2.41%
6853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱主干107号变压器	200	23.584	112.87	112.87	未列入负面清单	-2.19%
6854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱西台子支钱6号变压器	200	30.35	99.30	99.30	未列入负面清单	-
6855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱西台子支钱3号变压器	50	122.438	-21.22	0.00	未列入负面清单	7.13%
6856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱下洼子分台支钱2号变压器	50	44.096	17.95	17.95	未列入负面清单	-2.88%
6857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱八月村二队分台支钱20号变压器	100	41.781	38.22	38.22	未列入负面清单	4.70%
6858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	伊南一线048	10KV046伊马图钱兴安分线28号变压器	30	38.978	12.31	12.31	未列入负面清单	5.60%
6859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱南台子支钱19号变压器	400	9.793	280.83	280.83	未列入负面清单	-
6860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱南台子支钱76号变压器	100	29.561	50.44	50.44	未列入负面清单	13.82%
6861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱西台子支钱4号变压器	80	7.325	58.14	58.14	未列入负面清单	111.89%
6862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西钱5041	10KV5041建西钱拉柱支钱196号变压器	200	37.123	85.75	85.75	未列入负面清单	-5.49%

6941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城六66kV变电站	东水源线348	10KV348东水源线东支支线15号变压器	315	33.912	145.18	145.18	未列入负面清单	2.85%
6942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10KV4245大招线艾木少线56号变压器	200	38.997	82.01	82.01	未列入负面清单	-6.15%
6943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太子66kV变电站	大招线4245	10KV4245大招线陈家梁分线20号变压器	400	8.571	285.72	285.72	未列入负面清单	93.66%
6944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10KV4245大招线上招村分线2号变压器	100	42.452	37.55	37.55	未列入负面清单	-0.39%
6945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10KV4245大招线三家子分线11号变压器	50	53.787	13.11	13.11	未列入负面清单	-4.84%
6946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太子66kV变电站	大招线4245	10KV4245大招线上招子分线10号变压器	100	42.877	37.12	37.12	未列入负面清单	25.33%
6947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10KVP243泡南线陈家子支线7号变压器	200	38.782	82.44	82.44	未列入负面清单	-21.26%
6948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线同科厂支线4号变压器	400	21.863	232.55	232.55	未列入负面清单	-
6949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线P243	10KVP243泡南线陈家子支线7号变压器	80	74.198	4.64	4.64	未列入负面清单	-4.33%
6950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线豆腐子支线9号变压器	200	39.775	80.45	80.45	未列入负面清单	5.14%
6951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线立后东支线5号变压器	200	34.97	90.06	90.06	未列入负面清单	296.74%
6952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线七家子支线1号变压器	200	32.955	94.09	94.09	未列入负面清单	1.67%
6953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线后南山支线3号变压器	200	72.139	15.72	15.72	未列入负面清单	34.97%
6954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线中德工区支线5号变压器	50	11.039	34.48	34.48	未列入负面清单	-7.83%
6955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线小五分支线5号变压器	100	28.975	51.03	51.03	未列入负面清单	-31.60%
6956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线下分线6号变压器	80	100.948	-16.76	0.00	未列入负面清单	9.99%
6957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线及明支支线10号变压器	400	16.898	252.41	252.41	未列入负面清单	-37.07%
6958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线太平山支线3号变压器	100	1353.006	-1273.01	0.00	未列入负面清单	184.03%
6959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线建家东台分线10号变压器	50	73.524	3.24	3.24	未列入负面清单	189.51%
6960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10KVS245十北线塔北台分线1号变压器	100	43.807	36.19	36.19	未列入负面清单	26.91%
6961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太子66kV变电站	太南线8741	10KV8741太南线刘家店西支线2号变压器	200	23.36	113.28	113.28	未列入负面清单	0.14%
6962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线响洞5号变压器	30	25.527	16.34	16.34	未列入负面清单	19.55%
6963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太子66kV变电站	太南线8741	10KV8741太南线刘家店东支线72号变压器	200	68.495	23.01	23.01	未列入负面清单	23.47%
6964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线林基木地台分线11号变压器	200	2.546	154.91	154.91	未列入负面清单	41.96%
6965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线沙里土移民分线12号变压器	200	45.654	68.69	68.69	未列入负面清单	-21.66%
6966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线南洼分线26号变压器	200	5.055	149.89	149.89	未列入负面清单	-64.43%
6967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线东沟分线12号变压器	200	17.104	125.79	125.79	未列入负面清单	-44.67%
6968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线河南八家3号变压器	100	42.494	37.51	37.51	未列入负面清单	0.18%
6969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	雷达线4347	10KV4347雷达线新华分线40号变压器	30	106.552	-7.97	0.00	未列入负面清单	88.14%
6970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	雷达线4347	10KV4347雷达线上下沟支2号变压器	50	93.647	-6.82	0.00	未列入负面清单	3.16%
6971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	雷达线4347	10KV4347雷达线向沟分台支线4号变压器	100	29.761	50.24	50.24	未列入负面清单	-14.81%
6972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线沙力土分线62号变压器	200	47.513	64.97	64.97	未列入负面清单	-2.42%
6973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线南洼南台3号变压器	30	27.728	15.68	15.68	未列入负面清单	-16.27%
6974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线河西河林南场4号变压器	100	24.869	55.13	55.13	未列入负面清单	-5.28%
6975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线土干17号变压器	30	70.426	2.87	2.87	未列入负面清单	11.78%
6976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线巴斯队支线3号变压器	100	71.197	8.80	8.80	未列入负面清单	9.26%
6977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线新华北台1号变压器	100	16.161	63.84	63.84	未列入负面清单	-33.36%
6978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于96kV变电站	于东线YS45	10KV4945于东线矿林场2号变压器	200	23.977	112.05	112.05	未列入负面清单	-23.10%
6979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线巴扎村分线1号变压器	200	35.556	88.89	88.89	未列入负面清单	3.06%
6980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线石场南分线8号变压器	50	64.482	7.76	7.76	未列入负面清单	4.93%
6981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线巴扎村分线5号变压器	200	14.599	130.80	130.80	未列入负面清单	-8.49%
6982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线巴斯队分线4号变压器	200	11.372	137.26	137.26	未列入负面清单	-47.55%
6983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线官官队支线4号变压器	200	27.048	105.90	105.90	未列入负面清单	-34.49%
6984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线官官队支线12号变压器	200	21.743	116.51	116.51	未列入负面清单	11.68%
6985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线官官队支线4号变压器	50	78.841	1.58	1.58	未列入负面清单	19.47%
6986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线巴斯二队支线6号变压器	315	33.901	145.21	145.21	未列入负面清单	11.74%
6987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线6443	10KV6443他西线官官队支线5号变压器	100	33.881	46.12	46.12	未列入负面清单	8.39%
6988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线石场南分线9号变压器	200	24.942	110.12	110.12	未列入负面清单	8.33%
6989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线土加土分线4号变压器	50	72.351	3.82	3.82	未列入负面清单	88.57%
6990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线山后林场支线6号变压器	50	29.634	25.18	25.18	未列入负面清单	-0.58%
6991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线八家子分线85号变压器	80	74.316	4.55	4.55	未列入负面清单	4.36%
6992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线白音东支支线31号变压器	100	35.419	44.58	44.58	未列入负面清单	-18.74%
6993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线柳木台支支线4号变压器	200	30.298	99.40	99.40	未列入负面清单	-1.39%
6994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线三家子分线2号变压器	50	47.814	16.09	16.09	未列入负面清单	-5.96%
6995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线力打子分线11号变压器	50	78.788	0.61	0.61	未列入负面清单	1.02%
6996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线后平安西分线5号变压器	200	49.359	61.28	61.28	未列入负面清单	9.27%
6997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线前沙土台分线10号变压器	50	79.922	0.04	0.04	未列入负面清单	8.79%
6998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10KV5041建西线双城市分线19号变压器	100	49.378	30.62	30.62	未列入负面清单	-27.73%
6999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线中分线2支支线19号变压器	200	54.431	51.14	51.14	未列入负面清单	4.10%
7000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线矿厂支支线19号变压器	200	54.577	50.85	50.85	未列入负面清单	7.44%
7001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线农投支支线17号变压器	200	17.298	125.40	125.40	未列入负面清单	-3.90%
7002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线主干93号变压器	100	80.236	-0.24	0.00	未列入负面清单	28.63%
7003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10KV5041建西线同顺五队分线9号变压器	200	27.245	105.51	105.51	未列入负面清单	-37.10%
7004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10KV5041建西线下寨子分台分线3号变压器	50	40.284	19.86	19.86	未列入负面清单	-5.36%
7005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10KVPAD47平南线务力线分线22号变压器	100	28.782	51.22	51.22	未列入负面清单	-26.78%
7006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10KVPAD47平南线小窝家子支支线40号变压器	50	15.403	32.30	32.30	未列入负面清单	-7.05%
7007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10KVPAD47平南线支家沟分线21号变压器	100	8.518	71.48	71.48	未列入负面清单	-35.84%
7008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10KVPAD47平南线下寨子支支线5号变压器	100	61.465	18.54	18.54	未列入负面清单	-12.33%
7009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和能66kV变电站	和苏线IM42	10KVHM42和苏线拉天二队支1号变压器	200	26.55	106.90	106.90	未列入负面清单	-34.59%
7010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10KVPAD47平南线三家子分线7号变压器	50	60.244	9.88	9.88	未列入负面清单	0.27%
7011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和能66kV变电站	和苏线IM42	10KVHM42和苏线夹山分线5号变压器	50	60.581	9.71	9.71	未列入负面清单	0.15%
7012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和能66kV变电站	和苏线IM42	10KVHM42和苏线拉天四队支支线17号变压器	50	48.404	15.80	15.80	未列入负面清单	-17.06%
7013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和能66kV变电站	和苏线IM42	10KVHM42和苏线主干87右9号变压器	80	54.644	20.28	20.28	未列入负面清单	-13.89%
7014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和能66kV变电站	和苏线IM42	10KVHM42和苏线拉天四队支支线38号	50	56.465	11.77	11.77	未列入负面清单	-3.04%
7015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五降线5542	10KVS542五降线磨盘分线37号变压器	100	27.958	52.04	52.04	未列入负面清单	0.08%
7016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五降线5542	10KVS542五降线主干195号变压器	50	18.601	30.70	30.70	未列入负面清单	-
7017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五降线5542	10KVS542五降线主干208号变压器	200	51.636	56.73	56.73	未列入负面清单	-3.74%
7018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66kV变电站	五降线5542	10KVS542五降线公共分线2号变压器	100	36.994	43.01	43.01	未列入负面清单	27.16%

7175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线西沟分支线17号变压器	100	33.734	46.27	46.27	未列入负面清单		-0.50%
7176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线前分线9号变压器	50	18.781	30.61	30.61	未列入负面清单		4.92%
7177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线西台分支线2号变压器	200	32.841	94.32	94.32	未列入负面清单		-31.87%
7178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他南线6441	10kV6441他南线南和英分台区1号变压器	50	52.435	13.78	13.78	未列入负面清单		0.68%
7179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线林官支台区4号变压器	200	15.351	129.30	129.30	未列入负面清单		-23.40%
7180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线林官支台区32号变压器	200	29.765	100.47	100.47	未列入负面清单		8.18%
7181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线南小区分支线11号变压器	160	2.929	123.31	123.31	未列入负面清单		-20.95%
7182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线三家子支台区17号变压器	50	62.056	8.97	8.97	未列入负面清单		3.92%
7183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线七家分台区33号变压器	50	78.145	0.93	0.93	未列入负面清单		4.62%
7184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线西台支台区1号变压器	100	45.547	34.45	34.45	未列入负面清单		-15.63%
7185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线合不歹台区1号变压器	100	65.158	14.84	14.84	未列入负面清单		-11.62%
7186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线主干125分1号变压器	100	34.008	45.99	45.99	未列入负面清单		9.25%
7187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kV麦主线河套村东立台区3号变压器	100	10.429	69.57	69.57	未列入负面清单		-1.40%
7188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线东家台区19号变压器	100	58.149	21.85	21.85	未列入负面清单		1.32%
7189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线主干129号变压器	200	41.873	76.25	76.25	未列入负面清单		383.70%
7190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线铁矿支台区30号变压器	50	95.435	-7.72	0.00	未列入负面清单		8.57%
7191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线西台分台区8号变压器	50	64.934	7.53	7.53	未列入负面清单		11.94%
7192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔子沟分台区10号变压器	50	93.482	-6.74	0.00	未列入负面清单		1.64%
7193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线西台分台区1号变压器	200	77.676	4.65	4.65	未列入负面清单		-10.38%
7194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线南分台区2号变压器	100	49.532	30.47	30.47	未列入负面清单		34.87%
7195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主线MD42	10kVMD42麦主线西台分台区6号变压器	100	47.576	32.42	32.42	未列入负面清单		-18.96%
7196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线干沟台区1号变压器	200	40.646	78.71	78.71	未列入负面清单		0.42%
7197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线镇政府分台区4号变压器	200	72.079	15.84	15.84	未列入负面清单		1.13%
7198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线高玉石台区4号变压器	20	48.605	6.28	6.28	未列入负面清单		188.22%
7199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干161号变压器	30	33.363	13.99	13.99	未列入负面清单		-42.34%
7200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线林场支台区3号变压器	30	37.252	12.82	12.82	未列入负面清单		5.92%
7201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线林工分台区5号变压器	200	11.445	137.11	137.11	未列入负面清单		91.10%
7202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线半截塔支台区43号变压器	200	29.749	100.50	100.50	未列入负面清单		-33.56%
7203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干157号变压器	400	17.238	251.05	251.05	未列入负面清单		-5.40%
7204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线塔子沟支台区3号变压器	100	45.68	34.32	34.32	未列入负面清单		-24.57%
7205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝台区123号变压器	20	100.404	-4.08	0.00	未列入负面清单		-6.31%
7206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线小分台区10号变压器	50	64.857	7.57	7.57	未列入负面清单		7.15%
7207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线文台区27号变压器	200	35.302	89.40	89.40	未列入负面清单		2.46%
7208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝台区113号变压器	200	27.083	105.83	105.83	未列入负面清单		-22.70%
7209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线山后支台区1号变压器	200	13.074	133.85	133.85	未列入负面清单		-47.69%
7210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线通达支台区45号变压器	400	9.629	281.48	281.48	未列入负面清单		-15.02%
7211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线平安台区3号变压器	100	119.84	-39.84	0.00	未列入负面清单		62.23%
7212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙土台区5号变压器	30	66.602	4.02	4.02	未列入负面清单		-3.92%
7213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干124号变压器	50	84.718	-2.36	0.00	未列入负面清单		7.98%
7214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线中学支台区2号变压器	50	51.014	14.49	14.49	未列入负面清单		18.02%
7215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙土分台区2号变压器	50	66.171	6.91	6.91	未列入负面清单		28.00%
7216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙土分台区73号变压器	200	18.846	122.31	122.31	未列入负面清单		-17.68%
7217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线东林分台区8号变压器	50	29.726	25.14	25.14	未列入负面清单		2.60%
7218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线东林分台区9号变压器	50	27.064	26.47	26.47	未列入负面清单		10.85%
7219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线东林分台区8号变压器	100	43.013	36.99	36.99	未列入负面清单		7.41%
7220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八里一台区4号变压器	200	19.96	120.08	120.08	未列入负面清单		-40.40%
7221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南沟支台区121号变压器	200	29.236	101.53	101.53	未列入负面清单		3.85%
7222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界方台区支台区6号变压器	100	55.927	24.07	24.07	未列入负面清单		3.87%
7223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南沟支台区4号变压器	100	14.95	65.05	65.05	未列入负面清单		-1.01%
7224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南沟支台区2号变压器	50	30.03	24.99	24.99	未列入负面清单		-2.69%
7225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南沟支台区2号变压器	200	42.483	75.03	75.03	未列入负面清单		7.77%
7226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干157号变压器	50	91.272	-5.64	0.00	未列入负面清单		12.97%
7227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554主干114号变压器	200	34.116	91.77	91.77	未列入负面清单		1.04%
7228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4552	10kV4552紫农线西水泉分台区5号变压器	200	24.798	110.40	110.40	未列入负面清单		-2.08%
7229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4552	10kV4552紫农线西水泉分台区80号变压器	200	20.281	119.44	119.44	未列入负面清单		7.71%
7230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区3号变压器	200	23.013	113.97	113.97	未列入负面清单		3.88%
7231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区3号变压器	100	68.448	11.55	11.55	未列入负面清单		-1.32%
7232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区5号变压器	400	20.369	238.52	238.52	未列入负面清单		-40.19%
7233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区3号变压器	200	15.514	128.97	128.97	未列入负面清单		0.05%
7234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区14号变压器	250	35.547	111.13	111.13	未列入负面清单		-28.21%
7235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4552	10kV紫农线南支台区6号变压器	10	43.395	3.66	3.66	未列入负面清单		-1.20%
7236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区2号变压器	80	72.106	6.32	6.32	未列入负面清单		21.39%
7237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区3号变压器	50	76.19	1.91	1.91	未列入负面清单		22.58%
7238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4552	10kV4552紫农线南支台区3号变压器	200	55.59	48.82	48.82	未列入负面清单		-14.50%
7239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4552	10kV4552紫农线南支台区12号变压器	200	12.899	134.20	134.20	未列入负面清单		-36.35%
7240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4552	10kV4552紫农线南支台区133号变压器	200	14.658	130.68	130.68	未列入负面清单		7.99%
7241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4552	10kV4552紫农线南支台区108号变压器	315	50.155	94.01	94.01	未列入负面清单		57.41%
7242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区26号变压器	200	24.99	110.02	110.02	未列入负面清单		-8.43%
7243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区42号变压器	200	19.4	121.20	121.20	未列入负面清单		-7.52%
7244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区支台区2号变压器	50	72.772	3.61	3.61	未列入负面清单		-10.64%
7245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务农地66KV变电站	务农线4444	10kV4444务农线主干163号变压器	160	70.311	15.50	15.50	未列入负面清单		49.86%
7246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV4552紫农线南支台区83号变压器	100	29.738	50.26	50.26	未列入负面清单		-2.58%
7247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫农线4552	10kV4552紫农线南支台区2号变压器	160	24.593	88.65	88.65	未列入负面清单		10.13%
7248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区11号变压器	400	20.235	239.06	239.06	未列入负面清单		-38.70%
7249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区1号变压器	160	13.596	106.25	106.25	未列入负面清单		-7.21%
7250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区68号变压器	200	23.916	112.17	112.17	未列入负面清单		-44.21%
7251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区28号变压器	50	70.329	4.84	4.84	未列入负面清单		6.59%
7252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福北地66KV变电站	福北线5355	10kV5355福北线南支台区22号变压器	200	25.223	109.55	109.55	未列入负面清单		-20.46%

7253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV5355福北线余木西支2号变压器	200	18.897	122.21	122.21	未列入负面清单	-38.93%
7254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线家子分线51号变压器	100	45.602	34.40	34.40	未列入负面清单	-25.21%
7255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10KV053吕家线吕家店东部分支线8号变压器	50	36.698	21.65	21.65	未列入负面清单	16.99%
7256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线北支东支17号变压器	10	168.284	-8.83	0.00	未列入负面清单	36.37%
7257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线东北北二#分台支1号变压器	200	67.974	24.05	24.05	未列入负面清单	-8.28%
7258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10KV053吕家线吕家店一八队分台分支线1号变压器	200	141.508	-123.02	0.00	未列入负面清单	91.44%
7259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10KV053吕家线吕家店东部分支线8号变压器	80	75.928	3.26	3.26	未列入负面清单	31.08%
7260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他西线0443	10KV0443他西线巴扎兰北支29号变压器	20	36.697	8.66	8.66	未列入负面清单	-16.66%
7261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线东支东支56号变压器	200	12.687	134.63	134.63	未列入负面清单	-38.71%
7262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10KV053吕家线干沟子村分台支2号变压器	30	60.617	5.81	5.81	未列入负面清单	-2.63%
7263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平二线河子线34号变压器	200	26.318	107.36	107.36	未列入负面清单	-12.61%
7264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线下洼子线26号变压器	100	56.424	23.58	23.58	未列入负面清单	-3.91%
7265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线东支东支1号变压器	80	61.419	14.86	14.86	未列入负面清单	-12.83%
7266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线前棚线3号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-100.00%
7267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线兰兴线10号变压器	200	27.166	105.67	105.67	未列入负面清单	-13.67%
7268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线上扎兰东台线1号变压器	200	20.957	118.09	118.09	未列入负面清单	-
7269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线大亮线48号变压器	100	37.549	42.45	42.45	未列入负面清单	-27.26%
7270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线棚力格大棚线3号变压器	80	37.403	34.08	34.08	未列入负面清单	19.28%
7271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10KV841北郊一队分台支5#变压器	50	122.235	-21.12	0.00	未列入负面清单	26.19%
7272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五册线5542	10KV5542五册线公官五队分台支4号变压器	200	35.35	89.30	89.30	未列入负面清单	-31.56%
7273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线北线57号变压器	200	43.362	73.28	73.28	未列入负面清单	8.24%
7274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线棚力格分台支007号变压器	50	51.164	14.42	14.42	未列入负面清单	-2.08%
7275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线北石线21#分台支1号变压器	80	52.391	22.09	22.09	未列入负面清单	-2.78%
7276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线木头村支1号变压器	200	23.859	112.28	112.28	未列入负面清单	-33.52%
7277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平二线棚力格北2号变压器	200	62.718	34.56	34.56	未列入负面清单	15.61%
7278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线北支7号变压器	400	6.668	293.33	293.33	未列入负面清单	-51.48%
7279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线电所线1号变压器	200	25.11	109.78	109.78	未列入负面清单	4.79%
7280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线他木线6号变压器	200	37.996	84.01	84.01	未列入负面清单	-3.44%
7281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线上扎兰村线1号变压器	50	78.983	0.51	0.51	未列入负面清单	0.72%
7282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10KV6943扎北线上扎兰村线29号变压器	200	110.98	-61.96	0.00	未列入负面清单	19.61%
7283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线棚力格支4号变压器	200	22.612	114.78	114.78	未列入负面清单	1.62%
7284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10KV4348大板北线棚力格支6号变压器	200	22.275	115.45	115.45	未列入负面清单	-6.05%
7285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五册线5542	10KV5542五册线棚力格分台支2号变压器	100	35.535	44.47	44.47	未列入负面清单	-0.30%
7286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线南下新支3号变压器	100	53.39	26.61	26.61	未列入负面清单	9.51%
7287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支9号变压器	100	32.086	47.91	47.91	未列入负面清单	-11.31%
7288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支9号变压器	400	70.532	37.87	37.87	未列入负面清单	22.52%
7289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支6号变压器	50	66.218	6.89	6.89	未列入负面清单	93.08%
7290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支3号变压器	100	39.065	40.94	40.94	未列入负面清单	-3.08%
7291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和太线0049	10KVM049和太线主干28号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单	-
7292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支2号变压器	100	82.904	-2.90	0.00	未列入负面清单	9.88%
7293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支3号变压器	100	70.196	9.80	9.80	未列入负面清单	148.76%
7294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支13号变压器	100	24.319	55.68	55.68	未列入负面清单	-33.03%
7295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支23号变压器	200	22.14	115.72	115.72	未列入负面清单	-20.56%
7296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支73号变压器	100	89.916	-9.92	0.00	未列入负面清单	33.14%
7297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支3号变压器	200	15.099	129.80	129.80	未列入负面清单	18.60%
7298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支1号变压器	100	42.146	37.85	37.85	未列入负面清单	-0.32%
7299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支85号变压器	200	16.79	126.42	126.42	未列入负面清单	39.01%
7300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支2号变压器	50	57.869	11.07	11.07	未列入负面清单	-2.63%
7301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支13号变压器	200	1.758	156.48	156.48	未列入负面清单	138.25%
7302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支9号变压器	200	17.385	125.27	125.27	未列入负面清单	2.85%
7303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支8号变压器	20	59.361	4.13	4.13	未列入负面清单	-13.54%
7304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支10号变压器	50	51.817	14.09	14.09	未列入负面清单	0.55%
7305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支67号变压器	400	16.571	253.72	253.72	未列入负面清单	-34.54%
7306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支1号变压器	200	45.087	69.87	69.87	未列入负面清单	164.70%
7307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线1545	10KV1545于东线林水池分台支22号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
7308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支135号变压器	200	19.169	121.66	121.66	未列入负面清单	-0.09%
7309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支18号变压器	100	21.239	58.76	58.76	未列入负面清单	-18.77%
7310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支2号变压器	200	13.48	133.04	133.04	未列入负面清单	-5.98%
7311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支5号变压器	200	22.664	114.67	114.67	未列入负面清单	1.23%
7312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支4号变压器	100	39.79	40.21	40.21	未列入负面清单	-15.12%
7313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支2号变压器	50	23.473	28.26	28.26	未列入负面清单	-34.63%
7314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支16号变压器	200	12.999	134.00	134.00	未列入负面清单	-3.20%
7315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支15号变压器	50	56.864	11.57	11.57	未列入负面清单	-22.35%
7316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线魏家分台支10号变压器	100	80.925	-0.92	0.00	未列入负面清单	-4.34%
7317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支9号变压器	30	18.759	18.37	18.37	未列入负面清单	-3.12%
7318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线魏家分台支92号变压器	50	66.643	6.68	6.68	未列入负面清单	-
7319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线魏家分台支14号变压器	50	63.852	8.07	8.07	未列入负面清单	-6.59%
7320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线魏家分台支7号变压器	200	21.989	116.02	116.02	未列入负面清单	171.40%
7321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4553	10KV4553紫化线魏家分台支187号变压器	200	16.447	127.11	127.11	未列入负面清单	-36.62%
7322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4553	10KV4553紫化线魏家分台支206号变压器	200	27.182	105.64	105.64	未列入负面清单	-35.25%
7323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4553	10KV4553紫化线魏家分台支82号变压器	50	52.063	13.97	13.97	未列入负面清单	-5.15%
7324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4553	10KV4553紫化线魏家分台支42号变压器	100	45.506	34.49	34.49	未列入负面清单	12.06%
7325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线魏家分台支6号变压器	315	30.772	155.07	155.07	未列入负面清单	98.57%
7326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4553	10KV4553紫化线魏家分台支16号变压器	200	43.395	73.21	73.21	未列入负面清单	-
7327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线魏家分台支32号变压器	400	31.72	193.12	193.12	未列入负面清单	-22.48%
7328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线魏家分台支21号变压器	200	83.964	-7.93	0.00	未列入负面清单	9.53%
7329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4553	10KV4553紫化线魏家分台支10号变压器	200	17.078	125.84	125.84	未列入负面清单	164.78%
7330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4553	10KV4553紫化线魏家分台支4号变压器	80	32.934	37.65	37.65	未列入负面清单	4.40%

7409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线8749太平线电所支5号变压器	200	80.58	-1.16	0.00	未列入负面清单	-31.13%
7410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线河西台分支15号变压器	200	9.402	141.20	141.20	未列入负面清单	-48.66%
7411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和固66kV变电站	和固线BM1	10KVHM1和固线干河西小山分支线4号变压器	200	15.291	129.42	129.42	未列入负面清单	-42.78%
7412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线西家子支线37号变压器	400	51.46	114.16	114.16	未列入负面清单	-7.75%
7413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线西家子支线15号变压器	315	94.934	-47.04	0.00	未列入负面清单	1.44%
7414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线王家子支线16号变压器	400	30.104	199.58	199.58	未列入负面清单	6.62%
7415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线农场分线67号变压器	200	9.645	140.71	140.71	未列入负面清单	-48.66%
7416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线太平线大湖分线1号变压器	200	67.372	25.26	25.26	未列入负面清单	9.19%
7417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线太平线水泉支线4号变压器	100	42.337	37.66	37.66	未列入负面清单	-7.68%
7418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线太平线三台分线9号变压器	200	16.941	126.12	126.12	未列入负面清单	-33.92%
7419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线太平线苏家屯分支2号变压器	100	19.134	60.87	60.87	未列入负面清单	-9.80%
7420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线高家屯分支2号变压器	200	82.716	-5.43	0.00	未列入负面清单	-5.30%
7421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线苏家屯分支9号变压器	50	101.406	-10.70	0.00	未列入负面清单	2.48%
7422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线太平线电所支2号变压器	200	6.554	146.89	146.89	未列入负面清单	-40.53%
7423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线石土村分线5号变压器	100	62.276	17.72	17.72	未列入负面清单	0.70%
7424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线西海五队分线14号变压器	200	15.535	128.93	128.93	未列入负面清单	-21.90%
7425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线西海一队线9号变压器	400	8.273	286.91	286.91	未列入负面清单	-26.90%
7426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线新庆分线7号变压器	200	47.112	65.78	65.78	未列入负面清单	-8.33%
7427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线车站分支3号变压器	200	148.367	-136.73	0.00	已列入负面清单	45.28%
7428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PD42	10KVPD42平北线石场西队分支线49号变压器	200	21.712	116.58	116.58	未列入负面清单	281.84%
7429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线东家屯分支43号变压器	200	66.073	29.85	29.85	未列入负面清单	19.42%
7430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线东家屯分支30号变压器	100	73.661	6.34	6.34	未列入负面清单	10.65%
7431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线西海一队线25号变压器	200	15.818	128.36	128.36	未列入负面清单	-41.70%
7432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PD46	10KVPD46平塔线大巴分支线27号变压器	200	26.086	107.83	107.83	未列入负面清单	-2.09%
7433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线三家子分支线3号变压器	100	36.652	43.35	43.35	未列入负面清单	-5.05%
7434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线东家屯分支4号变压器	315	79.151	2.67	2.67	未列入负面清单	35.44%
7435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线西海一队线13号变压器	400	7.007	291.97	291.97	未列入负面清单	-
7436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线太平线分线3号变压器	200	18.263	123.47	123.47	未列入负面清单	36.70%
7437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线太平线分线3号变压器	100	60.855	19.15	19.15	未列入负面清单	201.07%
7438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8749	10KV8749太平线太平线108号变压器	200	31.105	97.79	97.79	未列入负面清单	-30.88%
7439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线大巴线40号变压器	200	19.462	121.08	121.08	未列入负面清单	21.21%
7440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线西海四队分线3号变压器	400	36.301	174.80	174.80	未列入负面清单	-20.31%
7441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线西海四队分线4号变压器	160	92.466	-19.95	0.00	未列入负面清单	5.65%
7442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6441	10KV6441他木线东主杆60号变压器	50	49.352	15.32	15.32	未列入负面清单	13.39%
7443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6441	10KV6441他木线前寨分线9号变压器	250	24.277	139.31	139.31	未列入负面清单	-11.87%
7444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线喇嘛厂线3号变压器	400	12.007	271.97	271.97	未列入负面清单	57.73%
7445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线东家屯分支32号变压器	200	44.633	70.73	70.73	未列入负面清单	1.23%
7446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6441	10KV6441他木线高林1#分支线1号变压器	200	68.292	23.42	23.42	未列入负面清单	9.66%
7447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线西二队分支1号变压器	100	43.686	36.31	36.31	未列入负面清单	-0.53%
7448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线西二队分支2号变压器	400	50.386	118.46	118.46	未列入负面清单	-16.85%
7449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线小河子分支2号变压器	200	86.925	-13.85	0.00	未列入负面清单	13.72%
7450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线西二村分支1号变压器	200	30.317	99.37	99.37	未列入负面清单	-31.64%
7451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6442	10KV6442他木线西力分线41号变压器	200	45.315	69.37	69.37	未列入负面清单	-25.89%
7452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10KV4243大巴线主杆92#1号变压器	100	4.142	75.86	75.86	未列入负面清单	-11.22%
7453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6441	10KV6441他木线西五队分线3号变压器	200	21.265	234.94	234.94	未列入负面清单	-31.00%
7454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6441	10KV6441他木线飞雪木业1#分支线1号变压器	400	20.071	239.72	239.72	未列入负面清单	-38.79%
7455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6441	10KV6441他木线南东村莫道线15号变压器	200	250.993	-341.99	0.00	未列入负面清单	115.84%
7456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66kV变电站	海力线4743	10KV4743海力线分线4号变压器	100	67.367	12.63	12.63	未列入负面清单	5.09%
7457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线柳条沟分线48号变压器	50	44.414	17.79	17.79	未列入负面清单	-
7458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6441	10KV6441他木线柳条沟分线14号变压器	400	54.963	100.15	100.15	未列入负面清单	7.29%
7459	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线柳条沟分线3号变压器	200	11.606	136.79	136.79	未列入负面清单	-53.93%
7460	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66kV变电站	海力线4743	10KV4743海力线西二队分支10号变压器	100	43.746	36.25	36.25	未列入负面清单	-20.02%
7461	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66kV变电站	海力线4743	10KV4743海力线西二队分支9号变压器	200	132.351	-104.70	0.00	未列入负面清单	31.47%
7462	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线柳条沟分线5号变压器	100	48.334	31.67	31.67	未列入负面清单	-
7463	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线柳条沟分线145号变压器	30	77.133	0.86	0.86	未列入负面清单	1.73%
7464	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线柳条沟分线35号变压器	100	30.456	49.54	49.54	未列入负面清单	-27.98%
7465	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线柳条沟分线2号变压器	50	100.173	-10.09	0.00	未列入负面清单	5.75%
7466	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线柳条沟分线107号变压器	100	38.137	41.86	41.86	未列入负面清单	-2.64%
7467	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线柳条沟分线9号变压器	5	89.504	-0.48	0.00	未列入负面清单	-7.69%
7468	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线柳条沟分线122号变压器	200	31.788	96.46	96.46	未列入负面清单	8.16%
7469	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	柳花线347	10KV347柳花线10石3石6号变压器	315	14.304	206.94	206.94	未列入负面清单	3.11%
7470	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线柳条沟分线136号变压器	100	30.317	49.68	49.68	未列入负面清单	-
7471	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	柳花线347	10KV347柳花线柳条沟分线11石4号变压器	200	51.759	56.48	56.48	未列入负面清单	-2.68%
7472	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	柳花线347	10KV347柳花线10石2号变压器	200	53.405	53.19	53.19	未列入负面清单	-2.79%
7473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大娘66kV变电站	雷达线4347	10KV4347雷达线老屯分支线26号变压器	50	18.426	30.79	30.79	未列入负面清单	-
7474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州子66kV变电站	海州线742	10KV742海州线9石8号变压器	50	82.531	-1.27	0.00	未列入负面清单	80.18%
7475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线八石5石29号变压器	200	27.262	105.48	105.48	未列入负面清单	-2.36%
7476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	柳花线347	10KV347柳花线柳条沟分线51号变压器	50	271.779	-95.89	0.00	未列入负面清单	105.91%
7477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜东线FD48	10KVPD48阜东线水户分线30石1号变压器	100	51.909	28.09	28.09	未列入负面清单	-14.63%
7478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	北台	50	89.352	-4.68	0.00	未列入负面清单	-5.62%
7479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5246	10KV5245十老线柳条沟分线25号变压器	30	91.048	-3.31	0.00	未列入负面清单	-1.71%
7480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州子66kV变电站	海州线P243	10KVP243海州线柳条沟分线三队分支3号变压器	400	55.634	97.46	97.46	未列入负面清单	-0.58%
7481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜东线FD48	10KVPD48阜东线72号变压器	315	19.664	190.06	190.06	未列入负面清单	34.29%
7482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6443	10KV6443他木线巨力岔子分支7号变压器	400	6.833	292.67	292.67	未列入负面清单	-47.35%
7483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6443	10KV6443他木线西寨分线72号变压器	400	16.258	254.97	254.97	未列入负面清单	-34.88%
7484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6942	10KV6942扎兰线南屯分线67号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-100.00%
7485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎兰线6941	10KV6941扎兰线七线二寨分线59号变压器	400	9.473	282.11	282.11	未列入负面清单	77.29%
7486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10KV4246大巴线柳条沟分线53号变压器	200	21.825	116.35	116.35	未列入负面清单	-19.88%

7721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大北线4247	10KV4246大北线北支52号变压器	200	17.975	124.05	124.05	未列入负面清单	-9.26%
7722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大北线4247	10KV4246大北线北支75号变压器	200	11.968	136.06	136.06	未列入负面清单	61.71%
7723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV海旧线海力板西梁地分支线1号变压器	100	17.853	62.15	62.15	未列入负面清单	-
7724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五东线4643	10KV4643大五东线杜矿分支7号变压器	100	19.859	60.14	60.14	未列入负面清单	-6.01%
7725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡南线P243	10KVP243泡南线主干12号变压器	400	30.33	198.68	198.68	未列入负面清单	-20.22%
7726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡南线P243	10KVP243泡南线医线1号变压器	100	39.772	40.23	40.23	未列入负面清单	-11.36%
7727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线小西梁支3号变压器	400	72.096	31.62	31.62	未列入负面清单	139.17%
7728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线西洼分3号变压器	200	19.755	120.49	120.49	未列入负面清单	-45.63%
7729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线务欢池分5号变压器	50	79.499	0.25	0.25	未列入负面清单	-3.07%
7730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线前旗支干53号变压器	200	31.04	97.92	97.92	未列入负面清单	16.42%
7731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV4243大苍线河南分29号变压器	50	7.821	36.09	36.09	未列入负面清单	-25.81%
7732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线西德支干113号变压器	200	35.515	88.97	88.97	未列入负面清单	13.72%
7733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线西台子支干1号变压器	100	28.22	51.78	51.78	未列入负面清单	-14.46%
7734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线家沟支干20号变压器	200	23.241	113.52	113.52	未列入负面清单	-33.21%
7735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线海苏支干3号变压器	30	16.56	19.03	19.03	未列入负面清单	-19.62%
7736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV4243大苍线东干支干40号变压器	100	34.372	45.63	45.63	未列入负面清单	-29.31%
7737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66KV变电站	西水源线342	10KV342西水源线环保支干4号变压器	315	43.593	114.68	114.68	未列入负面清单	-7.73%
7738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西干支干24号变压器	50	107.325	-13.66	0.00	未列入负面清单	10.53%
7739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于西线Y541	10KV4942于西线西洼南林分24号变压器	80	32.983	37.61	37.61	未列入负面清单	-10.77%	
7740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线西三家子支干19号变压器	200	14.686	130.63	130.63	未列入负面清单	-40.86%
7741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线西洼南林分24号变压器	80	5.416	59.67	59.67	未列入负面清单	-29.85%
7742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV于西线梅家2号高标准农田支干1号变压器	50	13.153	33.42	33.42	未列入负面清单	-
7743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV4243大苍线西干支干27号变压器	50	24.55	27.73	27.73	未列入负面清单	184.16%
7744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5242	10KV5242十四线西干支干5号变压器	200	38.332	83.34	83.34	未列入负面清单	2.29%
7745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5242	10KV5242十四线平安地支干8号变压器	200	37.275	85.45	85.45	未列入负面清单	154.92%
7746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5242	10KV5242十四线平安地支干12号变压器	200	32.48	95.04	95.04	未列入负面清单	-34.91%
7747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5242	10KV5242十四线西干支干18号变压器	200	68.426	23.15	23.15	未列入负面清单	50.21%
7748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5242	10KV5242十四线西干支干25号变压器	200	32.729	94.54	94.54	未列入负面清单	-0.19%
7749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西干支干4号变压器	200	35.585	88.83	88.83	未列入负面清单	18.16%
7750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	莫古二队支干2#变	200	16.008	127.98	127.98	未列入负面清单	-39.37%
7751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西干支干8号变压器	50	93.09	-6.55	0.00	未列入负面清单	11.97%
7752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	莫古支干12#变	50	51.274	14.36	14.36	未列入负面清单	-2.54%
7753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西干支干2#变台分2号变压器	100	31.43	48.57	48.57	未列入负面清单	-22.40%
7754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西干支干42号变压器	50	50.135	14.93	14.93	未列入负面清单	-10.07%
7755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV4243大苍线西三家子支干6号变压器	100	99.537	-19.54	0.00	未列入负面清单	89.44%
7756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV大苍线西三家子支干7号变压器	200	61.314	37.37	37.37	未列入负面清单	-12.73%
7757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五-66KV变电站	五北线5544	10KV5544五北线西干支干1号变压器	50	77.228	1.39	1.39	未列入负面清单	9.81%
7758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5244	10KV5244十四线西干支干11号变压器	80	92.745	-10.20	0.00	未列入负面清单	8.53%
7759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV于西线西干支干11号变压器	100	29.232	50.77	50.77	未列入负面清单	148.99%
7760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV4243大苍线西三家子支干2号变压器	200	25.634	108.73	108.73	未列入负面清单	57.19%
7761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV大苍线北干支干22号变压器	200	1.941	156.12	156.12	未列入负面清单	-
7762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌七线7041	10KV7041乌七线西干支干5号变压器	160	28.344	82.65	82.65	未列入负面清单	-5.89%
7763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西干支干9号变压器	200	50.081	59.84	59.84	未列入负面清单	29.80%
7764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西干支干2号变压器	100	115.902	-35.90	0.00	未列入负面清单	-
7765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66KV变电站	乌七线7041	10KV7041乌七线主干131号变压器	200	21.097	117.81	117.81	未列入负面清单	-35.90%
7766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线东干支干3号变压器	200	58.529	42.94	42.94	未列入负面清单	28.38%
7767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV4243大苍线西三家子支干2号变压器	200	21.814	116.37	116.37	未列入负面清单	-39.34%
7768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV4243大苍线西三家子支干9号变压器	200	23.038	113.92	113.92	未列入负面清单	8.15%
7769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV4243大苍线西三家子支干6号变压器	50	13.558	33.22	33.22	未列入负面清单	1.31%
7770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十四线5244	10KV5244十四线西干支干1号变压器	250	67.817	30.46	30.46	未列入负面清单	45.80%
7771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线西三家子支干3号变压器	100	26.027	53.97	53.97	未列入负面清单	-2.36%
7772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线M050	10KVM050麦红线西三家子支干11号变压器	200	10.925	138.15	138.15	未列入负面清单	-39.30%
7773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线西三家子支干2号变压器	100	69.036	10.96	10.96	未列入负面清单	9.87%
7774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线西三家子支干4号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-100.00%
7775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线Y541	10KV4942于西线西干支干1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
7776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线西干支干15号变压器	200	22.491	115.02	115.02	未列入负面清单	-33.23%
7777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西干支干11号变压器	100	46.399	33.60	33.60	未列入负面清单	-1.72%
7778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线主干176号变压器	100	33.99	46.01	46.01	未列入负面清单	162.00%
7779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线厂顺支干4号变压器	30	68.783	3.37	3.37	未列入负面清单	37.67%
7780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大富线4342	10KV4342大富线西三家子支干1号变压器	200	12.509	134.98	134.98	未列入负面清单	-42.13%
7781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线西干支干5号变压器	100	41.444	38.56	38.56	未列入负面清单	36.35%
7782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线西干支干27号变压器	30	95.532	-4.66	0.00	未列入负面清单	50.78%
7783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10KV5041建西线西三家子支干3号变压器	200	22.765	114.47	114.47	未列入负面清单	-21.57%
7784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线三台分台支干4号变压器	200	12.552	134.90	134.90	未列入负面清单	-11.70%
7785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线白文支干8号变压器	10	127.855	-4.79	0.00	未列入负面清单	1.74%
7786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡南线P243	10KVP243泡南线西干支干9号变压器	315	40.409	124.71	124.71	未列入负面清单	-15.80%
7787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线西干支干5号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
7788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线里村支干3号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
7789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线里村支干3号变压器	100	45.268	34.73	34.73	未列入负面清单	-
7790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线里村支干15号变压器	200	64.338	31.32	31.32	未列入负面清单	-
7791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线里村支干42号变压器	200	48.279	63.44	63.44	未列入负面清单	-
7792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和宝线M050	10KVM050和宝线西三家子支干1号变压器	100	6.275	73.73	73.73	未列入负面清单	-38.56%
7793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线里村支干5号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
7794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线里村支干3号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单	-
7795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66KV变电站	他同线6447	10KV6447他同线主干198号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-100.00%
7796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10KV5041建西线西三家子支干4号变压器	250	23.654	140.87	140.87	未列入负面清单	-4.16%
7797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD42	10KV5142平塔线西干支干11号变压器	50	55.248	12.38	12.38	未列入负面清单	-
7798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线西干支干1号变压器	100	33.491	46.51	46.51	未列入负面清单	219.18%

7799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线八家子分枝8号变压器	400	14.958	260.17	260.17	未列入负面清单	-26.99%
7800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10KVMDS0麦红线新场一期分枝4号变压器	5	89.316	-0.47	0.00	未列入负面清单	-3.93%
7801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线花台分枝22号变压器	100	27.096	52.90	52.90	未列入负面清单	-22.97%
7802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线先一队分枝3号变压器	100	34.922	45.08	45.08	未列入负面清单	-1.85%
7803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线先三队分枝20号变压器	200	36.653	86.69	86.69	未列入负面清单	31.15%
7804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西盘西分枝1号变压器	10	73.72	0.63	0.63	未列入负面清单	-9.60%
7805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线乡直分枝3号变压器	200	43.458	73.08	73.08	未列入负面清单	7.32%
7806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线塔子沟分枝9号变压器	200	13.462	133.08	133.08	未列入负面清单	-39.23%
7807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线塔子沟分枝6号变压器	200	77.201	5.60	5.60	未列入负面清单	19.70%
7808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线西三家子分枝14号变压器	200	12.5	135.00	135.00	未列入负面清单	-40.28%
7809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建西线5041	10KV5041建西线主干127号变压器	200	33.43	93.14	93.14	未列入负面清单	-3.42%
7810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线沙金分二台分枝8号变压器	200	21.306	117.39	117.39	未列入负面清单	6.58%
7811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线塔子沟分枝2号变压器	200	42.158	75.68	75.68	未列入负面清单	4.99%
7812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五北线5544	10KV5544五北线转南三队分枝5号变压器	30	36.375	13.09	13.09	未列入负面清单	-3.13%
7813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五北线5544	10KV5544五北线转南三队分枝3号变压器	30	41.227	11.63	11.63	未列入负面清单	-12.75%
7814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线海力板西分枝3号变压器	200	32.887	94.23	94.23	未列入负面清单	-17.91%
7815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线西三家子分枝15号(高中台)变压器	200	10.994	138.01	138.01	未列入负面清单	-10.45%
7816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五北线5544	10KV5544五北线转南三队分枝17号(高中台)变压器	30	31.1	14.67	14.67	未列入负面清单	16.20%
7817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线塔子沟分枝5号变压器	80	32.918	37.67	37.67	未列入负面清单	14.00%
7818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66KV变电站	沙南线4848	10KV4848沙南线李旗山分枝1号变压器	100	13.379	66.62	66.62	未列入负面清单	7.97%
7819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大塔线4243	10KV4243大塔线一棵树分枝5号变压器	100	46.638	33.36	33.36	未列入负面清单	18.13%
7820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线塔子沟分枝2号变压器	200	32.107	95.79	95.79	未列入负面清单	18.38%
7821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大塔线4243	10KV4243大塔线一棵树分枝29号变压器	100	72.394	7.61	7.61	未列入负面清单	8.70%
7822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线魏家沟分枝22号变压器	100	68.481	11.52	11.52	未列入负面清单	0.92%
7823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线塔子沟分枝205号变压器	200	6.176	147.65	147.65	未列入负面清单	-32.46%
7824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线塔子沟分枝231号变压器	100	60.728	19.27	19.27	未列入负面清单	4.50%
7825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线塔子沟分枝8号变压器	200	33.661	92.68	92.68	未列入负面清单	2.42%
7826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大塔线4243	10KV4243大塔线一棵树分枝21号变压器	400	43.228	147.09	147.09	未列入负面清单	3.22%
7827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	池子66KV变电站	池北线P242	10KVP242池北线杜家沟分枝3号变压器	400	21.432	234.27	234.27	未列入负面清单	-
7828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	池子66KV变电站	池北线P242	10KVP242池北线张家分枝8号变压器	200	14.088	131.82	131.82	未列入负面清单	-45.37%
7829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	池子66KV变电站	池北线P242	10KVP242池北线前马家分枝7号变压器	400	14.284	262.86	262.86	未列入负面清单	-50.32%
7830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十南线5244	10KV5244十南线外朝北分枝3号变压器	200	33.587	92.83	92.83	未列入负面清单	-33.94%
7831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十南线5244	10KV5244十南线南线45号变压器	200	58.051	43.90	43.90	未列入负面清单	-16.41%
7832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十南线5244	10KV5244十南线南线13号变压器	400	27.899	208.40	208.40	未列入负面清单	-13.79%
7833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五东线4643	10KV4643大五东线库力北分枝4号变压器	400	11.179	275.28	275.28	未列入负面清单	-34.98%
7834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五东线4643	10KV4643大五东线库力南分枝4号变压器	400	9.58	281.68	281.68	未列入负面清单	-31.19%
7835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线一棵树分枝5号变压器	100	56.911	23.09	23.09	未列入负面清单	-6.87%
7836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线林中队分枝3号变压器	200	40.722	78.56	78.56	未列入负面清单	-30.39%
7837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	池子66KV变电站	池北线P242	10KVP242池北线新发屯分枝9号变压器	200	15.364	129.27	129.27	未列入负面清单	-31.81%
7838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KV5244平塔线主干44-1号变压器	100	19.377	60.62	60.62	未列入负面清单	19.179%
7839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66KV变电站	和宝线JMS0	10KV4245和宝线塔子沟分枝4号变压器	200	23.093	113.81	113.81	未列入负面清单	358.24%
7840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五东线4643	10KV4643大五东线库力南分枝3村1号变压器	100	53.039	26.96	26.96	未列入负面清单	-5.22%
7841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十北线S1746	10KV5245十北线主干59号变压器	200	37.61	84.78	84.78	未列入负面清单	-27.90%
7842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线塔子沟分枝8号变压器	400	33.933	184.27	184.27	未列入负面清单	8.25%
7843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五北线5544	10KV5544五北线呼噜干分枝35号变压器	200	9.629	140.74	140.74	未列入负面清单	21.34%
7844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五北线5544	10KV5544五北线呼噜干分枝40号变压器	200	25.332	109.34	109.34	未列入负面清单	-23.66%
7845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大招线4245	10KV4245大招线塔子沟分枝3号变压器	200	15.557	128.89	128.89	未列入负面清单	1.65%
7846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五北线5544	10KV5544五北线呼噜干分枝7号变压器	200	12.694	134.61	134.61	未列入负面清单	-3.30%
7847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五北线5544	10KV5544五北线呼噜干分枝65号变压器	100	25.95	54.05	54.05	未列入负面清单	-6.69%
7848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线塔子沟分枝5号变压器	100	24.829	55.17	55.17	未列入负面清单	-2.01%
7849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD42	10KVMDS0麦红线林中队分枝5号变压器	50	18.563	30.72	30.72	未列入负面清单	16.01%
7850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务北线4442	10KV4442务北线主干12号变压器	100	96.265	-16.27	0.00	未列入负面清单	12.64%
7851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十南线5244	十南线5244	10KV5244十南线五家子分枝6号变压器	200	41.1	77.80	77.80	未列入负面清单	25.97%
7852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十南线5244	十南线5244	10KV5244十南线塔子沟分枝1号变压器	400	86.389	-25.56	0.00	未列入负面清单	13.93%
7853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十南线5244	十南线5244	10KV5244十南线塔子沟分枝2号变压器	500	72.874	35.63	35.63	未列入负面清单	16.61%
7854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海旧线4743	10KV4743海旧线塔子沟分枝96号变压器	200	20.96	118.08	118.08	未列入负面清单	-38.18%
7855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线塔子沟分枝2号变压器	50	61.525	9.24	9.24	未列入负面清单	70.15%
7856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十南线5244	十南线5244	10KV5244十南线小十家子分枝3号变压器	200	67.248	25.50	25.50	未列入负面清单	18.25%
7857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十南线5244	十南线5244	10KV5244十南线小十家子分枝2号变压器	400	55.168	99.33	99.33	未列入负面清单	-8.26%
7858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线西盘西分枝5号变压器	100	14.7	65.30	65.30	未列入负面清单	-21.20%
7859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦红线MD50	10KVMDS0麦红线白都三队分枝5号变压器	200	42.97	74.06	74.06	未列入负面清单	-6.75%
7860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线于寺分枝4号变压器	80	35.59	35.53	35.53	未列入负面清单	30.65%
7861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线于寺分枝3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
7862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线于寺分枝2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
7863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线于寺分枝5号变压器	30	22.5	17.25	17.25	未列入负面清单	-20.15%
7864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线于寺分枝1号变压器	100	44.235	35.77	35.77	未列入负面清单	-16.52%
7865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线于寺分枝8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
7866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五北线4644	10KV4644大五北线塔子沟分枝20号变压器	100	32.818	47.18	47.18	未列入负面清单	-20.56%
7867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66KV变电站	务工线4444	10KV4444务工线北市场木材加工分枝11号变压器	200	118.57	-77.14	0.00	未列入负面清单	21.74%
7868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	池子66KV变电站	池南线P243	10KVP243池南线塔子沟分枝5号变压器	400	8.425	286.30	286.30	未列入负面清单	171.71%
7869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线塔子沟分枝79号变压器	150	137.923	-86.88	0.00	未列入负面清单	22.81%
7870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线于寺分枝9号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
7871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线塔子沟分枝1号变压器	400	98.919	-75.68	0.00	未列入负面清单	7.04%
7872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线塔子沟分枝8号变压器	50	103.23	-11.62	0.00	未列入负面清单	33.95%
7873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线塔子沟分枝2号变压器	100	97.509	-17.51	0.00	未列入负面清单	38.96%
7874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD42	10KVPAD42平塔线塔子沟分枝8号变压器	200	21.718	116.56	116.56	未列入负面清单	-18.52%
7875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五北线5544	10KV5544五北线塔子沟分枝2号变压器	50	78.666	0.67	0.67	未列入负面清单	0.30%
7876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安池66KV变电站	平塔线PAD46	六家子三队分枝42#变台	50	68.292	5.85	5.85	未列入负面清单	-2.13%

行号	单位名称	变电站名称	电压等级	容量	有功	无功	功率因数	是否列入负面清单	备注	
8111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4553	10KV紫水线主干77号变压器	100	42.51	37.49	37.49	未列入负面清单	-
8112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他六66KV变电站	他南线0441	10KV他南线西和莫五队分台支1线1号变压器	100	32.034	47.97	47.97	未列入负面清单	209.55%
8113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五新线5541	10KV五新线东一队分台支1线9号变压器	100	15.857	64.14	64.14	未列入负面清单	-109.68%
8114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大苍线4243	10KV4243大苍线王家三队支线9*1号变压器	100	37.577	42.42	42.42	未列入负面清单	201.58%
8115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平塔地66KV变电站	平塔线PAD46	10KV平塔线塔发号七队南台分台支4号变压器	50	42.799	18.60	18.60	未列入负面清单	143.90%
8116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和东66KV变电站	和太线IM49	10KVHM49和太线家属村支2线8号变压器	200	22.49	115.02	115.02	未列入负面清单	-11.04%
8117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五母线5542	10KV5542五母线金凤山分台支15号变压器	100	13.522	66.48	66.48	未列入负面清单	-35.93%
8118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平塔地66KV变电站	平塔线PAD46	10KVPAD46平塔线塔发号七队南台分台支1号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单	-100.00%
8119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4552	10KV4552紫水线王家三队支线9号变压器	20	85.593	-1.12	0.00	未列入负面清单	-6.63%
8120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线3355	10KV3355福兴地河西云良支1线1号变压器	50	83.661	-1.83	0.00	未列入负面清单	-0.81%
8121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福北线3355	10KV3355福兴地河西小营子南线1号变压器	100	27.318	52.68	52.68	未列入负面清单	-25.32%
8122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4554	10KV4554紫水线上南台分台支9号变压器	50	47.483	16.26	16.26	未列入负面清单	6.76%
8123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4554	10KV4554紫水线王家三队支线9号变压器	50	44.596	17.70	17.70	未列入负面清单	4.67%
8124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4552	10KV4552紫水线王家三队支线37号变压器	200	14.426	131.15	131.15	未列入负面清单	12.21%
8125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主0M42	10KVM42麦主线上干112号变压器	100	66.358	134.64	134.64	未列入负面清单	3.27%
8126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主0M42	10KVM42麦主线上干112号变压器	200	79.899	0.20	0.20	未列入负面清单	-8.77%
8127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4544	10KV4544紫水线四家子支2线4号变压器	100	26.748	53.25	53.25	未列入负面清单	-0.34%
8128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4544	10KV4544紫水线四家子支2线16号变压器	50	40.47	19.77	19.77	未列入负面清单	2.40%
8129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV福兴地福西线2号分台支1号变压器	200	18.517	122.97	122.97	未列入负面清单	-
8130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜江线FD48	10KV341阜江线41左2号变压器	200	107.28	-54.56	0.00	未列入负面清单	68.14%
8131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4544	10KV4544紫水线王家三队支线1号变压器	200	8.088	143.82	143.82	未列入负面清单	-
8132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜江线FD48	10KV341阜江线43左1号变压器	400	15.706	257.18	257.18	未列入负面清单	-29.90%
8133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜江线FD48	10KVFD48阜江线三沟分台支2号变压器	250	66.369	34.08	34.08	未列入负面清单	-3.36%
8134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北江66KV变电站	沙西线4845	10KV4845沙西线西沟支1线1号变压器	200	41.74	76.52	76.52	未列入负面清单	67.20%
8135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	佛寺线7243	10KV张佛线佛寺水库1台分台支14号变压器	315	2.406	244.42	244.42	未列入负面清单	-
8136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66KV变电站	扎南线0942	10KV0942扎南线干拉山大并线9号变压器	100	39.331	40.67	40.67	未列入负面清单	3.24%
8137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV4942于西线杨家营支2号22号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
8138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于守66KV变电站	于西线YS41	10KV于西线于守线南台分台支9号变压器	200	14.728	130.54	130.54	未列入负面清单	-2.11%
8139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和东66KV变电站	和老线IM47	10KV5241和老线德胜台分台支1号变压器	80	66.386	10.89	10.89	未列入负面清单	-3.04%
8140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和东66KV变电站	和老线IM47	10KV于老线超越农场1台分台支8号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
8141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10KV4244大南线西苇子沟支1线58号变压器	100	26.407	53.59	53.59	未列入负面清单	19.15%
8142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10KV4244大南线西苇子沟支1线13号变压器	200	12.448	135.10	135.10	未列入负面清单	-40.72%
8143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大南线4243	10KV4244大南线西苇子沟支1线37号变压器	200	11.007	137.99	137.99	未列入负面清单	-38.79%
8144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和东66KV变电站	和太线IM49	10KVHM49和太线福力二队支1线18号变压器	80	29.45	40.44	40.44	未列入负面清单	133.61%
8145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和东66KV变电站	和太线IM49	10KVHM49和太线福力五队分台支2号变压器	200	30.888	98.22	98.22	未列入负面清单	0.12%
8146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66KV变电站	海田线4743	10KV4743海田线74号变压器	200	52.413	55.17	55.17	未列入负面清单	-1.91%
8147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4554	10KV4554紫水线上干2号变压器	200	53.397	53.21	53.21	未列入负面清单	-2.11%
8148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66KV变电站	海化线741	10KV344海州营子线塔发分台支8号10号变压器	250	100.083	-50.21	0.00	未列入负面清单	-3.03%
8149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66KV变电站	建东线5042	10KV5042建东线塔发分台支11号变压器	400	77.311	10.76	10.76	未列入负面清单	15.63%
8150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十北线S1Z46	10KV5245十北线塔发分台支10号变压器	400	45.663	137.35	137.35	未列入负面清单	4.82%
8151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫水线4552	10KV4552紫水线上干2号变压器	200	39.294	81.43	81.43	未列入负面清单	0.02%
8152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌衣线4066	乌衣线7046	10KV7046乌衣线塔发分台支1号变压器	200	42.083	75.83	75.83	未列入负面清单	1.39%
8153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦主0M42	10KV麦主王家营21号变压器	100	68.778	11.22	11.22	未列入负面清单	7.54%
8154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66KV变电站	西水源线342	10KV342西水源线主干56号变压器	200	88.354	-16.71	0.00	未列入负面清单	9.97%
8155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五东线4643	10KV4643大五东线塔发分台支1号变压器	200	42.348	75.30	75.30	未列入负面清单	-0.28%
8156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜干线FD52	10KVF52阜干线高中支16右14号变压器	400	45.479	138.08	138.08	未列入负面清单	17.27%
8157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66KV变电站	十北线S241	10KV5241十北线塔发分台支30号变压器	200	49.551	60.90	60.90	未列入负面清单	17.48%
8158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他六66KV变电站	他南线0441	10KV6441他南线塔发分台支17号变压器	200	112.89	-65.78	0.00	未列入负面清单	7.16%
8159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66KV变电站	太平线8749	10KV8749太平线于守西支3号变压器	200	66.655	-13.31	0.00	未列入负面清单	24.97%
8160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平塔地66KV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平塔地塔发分台支3号变压器	200	67.891	24.22	24.22	未列入负面清单	-0.02%
8161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66KV变电站	大五东线4643	10KV4643大五东线主干23号变压器	315	47.641	101.93	101.93	未列入负面清单	8.77%
8162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平塔地66KV变电站	平塔线PAD46	10KV5141平塔地塔发分台支1号变压器	200	41.379	77.24	77.24	未列入负面清单	1.42%
8163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66KV变电站	五母线5542	10KV5542五母线塔发分台支5号变压器	100	14.218	65.78	65.78	未列入负面清单	-
8164	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线141	红六线海鑫支11	200	30.519	98.96	98.96	未列入负面清单	-
8165	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线141	中工线56西2#	100	10.378	69.62	69.62	未列入负面清单	-29.33%
8166	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线XS63	山青线二取支10左2	400	27.398	210.41	210.41	未列入负面清单	-13.06%
8167	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线XS63	山青线1#13左4	160	29.2	81.28	81.28	未列入负面清单	-1.62%
8168	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线XS63	山青线1#9左1	315	32.183	150.62	150.62	未列入负面清单	6.74%
8169	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开汇线XF41	开汇线45左1(阜新市锦晟汽车销售服务有限公司)	200	29.228	101.54	101.54	未列入负面清单	-
8170	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开汇线XF41	开汇线3#变压器	200	94.246	-28.49	0.00	未列入负面清单	-
8171	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线XS63	山青线1#5	315	42.109	119.36	119.36	未列入负面清单	-0.77%
8172	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线XS63	山青线10左2	315	38.903	129.46	129.46	未列入负面清单	-7.15%
8173	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线XS63	山青线13	200	21.292	117.42	117.42	未列入负面清单	160.82%
8174	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线XS63	山青线二取支3	315	17.84	195.80	195.80	未列入负面清单	-1.87%
8175	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线XS63	山青线1#9左1左2	200	18.176	123.65	123.65	未列入负面清单	-0.78%
8176	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线XS63	山青线19	250	11.535	171.16	171.16	未列入负面清单	286.36%
8177	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华华线1042	北环线交支支1右1号(半会啤酒厂)	200	11.756	136.49	136.49	未列入负面清单	-
8178	国网阜新市细河区供电公司	红台66KV变电站	红阳线-1141	红阳线城北支7#变压器	250	49.428	76.43	76.43	未列入负面清单	-
8179	国网阜新市细河区供电公司	红台66KV变电站	红阳线-1142	红阳线67右6#变压器	315	17.984	195.35	195.35	未列入负面清单	-
8180	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线141	中工线7#杆变	315	51.671	89.24	89.24	未列入负面清单	78.86%
8181	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线141	中工线88#杆变	315	58.724	67.02	67.02	未列入负面清单	28.96%
8182	国网阜新市细河区供电公司	北江66KV变电站	工农线544	工农线54#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
8183	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华华线1042	10KV华华线10左9右1号(沙海三队小学西台)柱上变压器	400	16.835	252.66	252.66	未列入负面清单	239.56%
8184	国网阜新市细河区供电公司	北江66KV变电站	工农线544	工农线北站支25#(九营子北台)	200	37.141	85.72	85.72	未列入负面清单	-
8185	国网阜新市细河区供电公司	玉隆66KV变电站	玉隆线Y161	10KV阜科线平场支14号(小牛小区1#)柱上变压器	160	12.974	107.24	107.24	未列入负面清单	308.73%
8186	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄沟线Y148	细河区天然生态农业种植中心	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
8187	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄沟线Y149	氢源支6#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
8188	国网阜新市细河区供电公司	北江66KV变电站	北江线847	北江线25#变压器	200	37.24	85.52	85.52	未列入负面清单	-

8189	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线H48	10kV黄沟线67右1号(太平沟学校)柱上变压器	100	36.475	43.53	43.53	未列入负面清单		317.84%
8190	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	工农线S41	黄沟线71左56左1右8/2(吉祥寺台)	200	6.016	147.97	147.97	未列入负面清单		-
8191	国网新乡市城区供电公司	中心66kV变电站	中工线L41	中工线65#杆变	315	105.425	-80.09	0.00	未列入负面清单		54.35%
8192	国网新乡市城区供电公司	中心66kV变电站	中工线L41	pms_中工线75南2#	400	54.941	100.24	100.24	未列入负面清单		-
8193	国网新乡市城区供电公司	红卫66kV变电站	红卫线L1142	中工线人防支8#	400	19.908	240.37	240.37	未列入负面清单		-
8194	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开发线KF01	开发线45左2行1#	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单		-
8195	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开发线KF44	开发线19左23左7#(烟台子四队分台)	200	54.929	50.14	50.14	未列入负面清单		-
8196	国网新乡市城区供电公司	红卫66kV变电站	红卫线L1154	红卫线安支5左2#变压器	315	14.589	206.04	206.04	未列入负面清单		-
8197	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线H44	10kV黄安线39号(黄家沟东台)柱上变压器	50	58.303	10.85	10.85	未列入负面清单		154.43%
8198	国网新乡市城区供电公司	玉龙66kV变电站	玉龙线Y145	玉龙线24#(洪丰粮池)	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8199	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北局线S45	北局线龙攀支10#(阜新松尚餐饮文化有限公司)	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8200	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	四合线S48	四合线花卉支01号环网柜104#(志合汽修)	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8201	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开发线KF03	10KV开井线17号(沙沟南台)柱上变压器	200	22.138	115.72	115.72	未列入负面清单		216.24%
8202	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	华沙线1042	华沙线26左1#(阜新利泰汽车销售服务有限公司)	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8203	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开西线KF12#	开西线45右2#(中矿检测(辽宁)有限公司)	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8204	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北西线S49	北西线46左1#(阜新新阳管业医药有限公司)	200	1.612	156.78	156.78	未列入负面清单		-
8205	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北西线S58	北西线支南支8	400	21.743	233.03	233.03	未列入负面清单		-
8206	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	解放线S46	解放线圆梦支5#	400	12.347	270.61	270.61	未列入负面清单		-
8207	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	解放线S46	解放线圆梦支4	400	17.09	251.64	251.64	未列入负面清单		-11.81%
8208	国网新乡市城区供电公司	红卫66kV变电站	红卫线L1142	红卫线57#	400	20.978	236.09	236.09	未列入负面清单		-
8209	国网新乡市城区供电公司	红卫66kV变电站	红卫线L1142	红卫线54#	400	22.84	230.06	230.06	未列入负面清单		-
8210	国网新乡市城区供电公司	西山66kV变电站	山青线S53	山青线13	200	22.91	114.18	114.18	未列入负面清单		-9.21%
8211	国网新乡市城区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	中东线29#	400	24.572	221.71	221.71	未列入负面清单		-
8212	国网新乡市城区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支4#	400	33.066	187.74	187.74	未列入负面清单		-
8213	国网新乡市城区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支10北7#	315	47.444	102.55	102.55	未列入负面清单		-
8214	国网新乡市城区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支5南1	315	50.846	91.84	91.84	未列入负面清单		20.43%
8215	国网新乡市城区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线17	160	48.008	51.19	51.19	未列入负面清单		90.36%
8216	国网新乡市城区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支12#	315	76.93	9.67	9.67	未列入负面清单		-
8217	国网新乡市城区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线13	315	42.444	118.30	118.30	未列入负面清单		45.43%
8218	国网新乡市城区供电公司	红卫66kV变电站	红卫线L1142	中工线支网线8左4	400	20.324	238.70	238.70	未列入负面清单		-
8219	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线H44	10kV上农线53南20#(九营子村四队)柱上变压器	315	11.376	216.17	216.17	未列入负面清单		4.71%
8220	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线H47	10kV黄西线32左2#(河南园二台)柱上变压器	400	35.579	177.68	177.68	未列入负面清单		162.37%
8221	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线H44	10kV黄安线15号(黄家沟村南地)柱上变压器	160	97.85	-28.56	0.00	未列入负面清单		440.41%
8222	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北局线S47	北局线车毛支5#变压器	200	37.443	85.11	85.11	未列入负面清单		-
8223	国网新乡市城区供电公司	华沙66kV变电站	华沙线1042	华沙线22#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8224	国网新乡市城区供电公司	华沙66kV变电站	华安线1044	华安线37左5#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8225	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线S44	北局支线6右1左2#变压器	200	21.806	116.39	116.39	未列入负面清单		-
8226	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线S44	塑料线12右4#变压器	200	40.875	78.25	78.25	未列入负面清单		-
8227	国网新乡市城区供电公司	玉龙66kV变电站	玉龙线Y161	10KVY163玉龙线阿鑫支34右11右1#变压器	400	22.177	231.29	231.29	未列入负面清单		-
8228	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF04	开山线5#(阜新森瑞电子科技有限公司)	200	72.746	14.51	14.51	未列入负面清单		-
8229	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北西线S49	北西线48#变压器	200	40.426	79.15	79.15	未列入负面清单		-
8230	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北西线S49	北西线57左5#变压器	315	21.476	184.35	184.35	未列入负面清单		-
8231	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北西线S49	北西线46#变压器(58)	315	25.645	171.22	171.22	未列入负面清单		-
8232	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北西线S49	北西线50#变压器	200	43.692	72.62	72.62	未列入负面清单		-
8233	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北西线S49	北西线39左1#变压器	315	23.168	179.02	179.02	未列入负面清单		-
8234	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线H48	10kV黄沟线67右19号(太平沟收管所)柱上变压器	100	3.933	76.07	76.07	未列入负面清单		130.78%
8235	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线H47	10kV黄西线47号(河南纺织机械台)柱上变压器	200	38.972	82.06	82.06	未列入负面清单		385.76%
8236	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF04	开山线28左5	200	39.676	80.65	80.65	未列入负面清单		-
8237	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北安线S53	北安线北安线15	200	44.524	70.95	70.95	未列入负面清单		2.31%
8238	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF04	开山线28右10#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8239	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	四合线S48	10kV四合线花卉支04号(东洼子电业住宅台)柱上变压器	400	11.093	275.63	275.63	未列入负面清单		-
8240	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线H47	10KV黄西线55号(东洼子林所)柱上变压器	400	21.89	232.44	232.44	未列入负面清单		169.37%
8241	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开发线KF41	10KV开汇线44右25号(下洼子村)柱上变压器	160	6.687	117.30	117.30	未列入负面清单		172.63%
8242	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	四合线S48	10KV四合线62左1号(东厂院内)柱上变压器	200	80.287	-0.53	0.00	未列入负面清单		368.61%
8243	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线H47	10kV黄西线32左28号(滑雪场200万)柱上变压器	100	26.287	53.71	53.71	未列入负面清单		-
8244	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	四合线S48	四合线31右1	200	29.439	101.12	101.12	未列入负面清单		258.30%
8245	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开发线KF01	黄西线第支2#变压器1	400	78.028	7.89	7.89	未列入负面清单		-
8246	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线H48	黄沟线31右7右12黄家沟新村台	200	27.974	104.05	104.05	未列入负面清单		-
8247	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	工农线S41	工农线18#(九营子道班台)柱上变压器	400	23.158	227.37	227.37	未列入负面清单		-
8248	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线S57	北兴线幸福支2#变压器	200	28.946	102.11	102.11	未列入负面清单		-
8249	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线S57	北兴线45右1#变压器	160	23.8	89.92	89.92	未列入负面清单		-
8250	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线S57	北兴线60右3#变压器	315	19.863	189.43	189.43	未列入负面清单		-
8251	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	北西线S57	北西线46右2	315	22.485	181.17	181.17	未列入负面清单		-1.60%
8252	国网新乡市城区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线H53	10KV黄西线38左3号(河南村二队)柱上变压器	400	81.597	-6.39	0.00	未列入负面清单		274.78%
8253	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开浩线KF02	开浩线14右3#变压器	100	13.428	66.57	66.57	未列入负面清单		234.12%
8254	国网新乡市城区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线Y161	10KV玉森线93南#(八家子林果园)柱上变压器	100	102.142	-22.14	0.00	未列入负面清单		614.52%
8255	国网新乡市城区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线Y161	阿鑫支21右1#(河南东西北山)柱上变压器	400	29.855	200.58	200.58	未列入负面清单		-
8256	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开发线KF44	10KV开发线石场支3左5号(拉拉屯一队分台)柱上变压器	200	18.008	123.98	123.98	未列入负面清单		258.76%
8257	国网新乡市城区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线Y161	10KV玉森线车场支20号(车牛小区4#)柱上变压器	160	1.955	124.87	124.87	未列入负面清单		-
8258	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开发线KF44	10KV开发线石场支29号(拉拉屯东943台)柱上变压器	200	48.813	62.37	62.37	未列入负面清单		300.47%
8259	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开发线KF44	10kV开发线石场支29号(拉拉屯东943台)柱上变压器	200	45.695	68.61	68.61	未列入负面清单		312.72%
8260	国网新乡市城区供电公司	开发66kV变电站	开发线KF44	10KV开发线石场支3左5号(拉拉屯一队分台)柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8261	国网新乡市城区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线Y163	10KV玉科线水源支8北5#(大梨树)柱上变压器	250	11.952	170.12	170.12	未列入负面清单		340.32%
8262	国网新乡市城区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线Y163	10KV玉科线37号(华东三队)柱上变压器	315	41.723	120.57	120.57	未列入负面清单		13.98%
8263	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	四合线S48	多路东洼子村委会200方(泽裕农业)	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8264	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	玉上线Y166	10KV玉上线东寨东山分线2号(旱作物)柱上变压器	400	54.551	102.60	102.60	未列入负面清单		-
8265	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	早园线FD41	10KV早园线石村支6号(火桥台)柱上变压器	100	56.989	23.03	23.03	未列入负面清单		213.44%
8266	国网新乡市城区供电公司	北郊66kV变电站	早农线FD46	北农线65#(佃河)柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-100.00%

8267	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	10KV黄安线25右1右1号(黄家内附心4#台)柱上变压器	200	16.534	126.93	126.93	未列入负面清单		251.72%
8268	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H53	10KV黄西线57右(黄家内新村台)柱上变压器	400	37.647	169.41	169.41	未列入负面清单		418.55%
8269	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线东三支7号(下洼子5队#杆)柱上变压器	200	19.685	120.63	120.63	未列入负面清单		189.66%
8270	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜园线FD41	10KV阜园线9#(华东村部门口)柱上变压器	315	40.876	123.24	123.24	未列入负面清单		83.46%
8271	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	四合线S48	四合线66	160	20.712	94.86	94.86	未列入负面清单		-16.06%
8272	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	四合线S48	10KV四合线75号(鸿聚柳楼台)柱上变压器	315	16.864	198.88	198.88	未列入负面清单		-13.54%
8273	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北兴线S58	北兴线36#变压器	400	42.583	149.67	149.67	未列入负面清单		-
8274	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66KV变电站	玉科线Y163	10KV玉科线中博支13#变压器(大寨树分台)	100	39.711	40.29	40.29	未列入负面清单		177.42%
8275	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜园线FD41	阜园线科委支7#(农场总表)	100	41.913	38.09	38.09	未列入负面清单		202.11%
8276	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜南线F63	阜南线16	100	13.165	66.84	66.84	未列入负面清单		56.27%
8277	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	华金线1044	工会支5#变压器	200	25.128	109.74	109.74	未列入负面清单		-
8278	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北滨线S47	北滨线新居支2#变压器	100	39.927	40.07	40.07	未列入负面清单		-
8279	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	四合线S48	10KV四合线42号(汛二渠地台)柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单		-100.00%
8280	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北安线S53	北安线北安线18右4	315	13.792	208.56	208.56	未列入负面清单		-8.27%
8281	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中棚线158	中棚线香支1#变压器	315	41.186	122.26	122.26	未列入负面清单		244.20%
8282	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北滨线S47	北滨线48左1	100	66.228	13.77	13.77	未列入负面清单		1.60%
8283	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线141	中工线54#	200	72.03	15.94	15.94	未列入负面清单		61.12%
8284	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北兴线S57	北兴线31#变压器	160	26.866	85.01	85.01	未列入负面清单		-
8285	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开合线KF62	开合线香支9#变压器	100	97.821	-17.82	0.00	未列入负面清单		308.03%
8286	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H47	10KV黄西线37号(河东队台)柱上变压器	315	23.878	176.78	176.78	未列入负面清单		-11.80%
8287	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	四合线S48	10KV四合线74号(洪家洼子小水车台)柱上变压器	250	10.362	174.10	174.10	未列入负面清单		-7.38%
8288	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	塑料线S44	北环支6左1#变压器	315	28.987	160.69	160.69	未列入负面清单		-
8289	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	塑料线S44	北环支6右1#变压器	315	32.915	148.32	148.32	未列入负面清单		-
8290	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H47	10KV黄西线35号(河东三队台)柱上变压器	160	68.407	18.55	18.55	未列入负面清单		330.06%
8291	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开山线KF64	开山线11右6#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8292	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H49	黄西线S4左1(黄西线北外环台)	400	7.037	291.85	291.85	未列入负面清单		-
8293	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线S363	山青线二段支1	315	81.225	-3.86	0.00	未列入负面清单		9.87%
8294	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H49	10KV黄西线38号(河西村保护地台)柱上变压器	200	97.532	-35.06	0.00	未列入负面清单		371.58%
8295	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H53	10KV黄西线碱巴支21号(碱巴拉范队台)柱上变压器	200	45.1	69.80	69.80	未列入负面清单		90.05%
8296	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华金线1044	华金线30左2#变压器	160	66.088	22.26	22.26	未列入负面清单		-
8297	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线S363	山青线12	315	57.581	70.62	70.62	未列入负面清单		-1.24%
8298	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线105左5号(新地三队台)柱上变压器	315	3.751	240.18	240.18	未列入负面清单		-12.71%
8299	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线东三支8右4号(下洼子五队2#台)柱上变压器	400	19.407	242.37	242.37	未列入负面清单		115.47%
8300	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开合线KF41	开合线22#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8301	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北兴线S57	北兴线45右2#变压器	200	33.945	92.11	92.11	未列入负面清单		-
8302	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	10KV黄安线44右1号(黄家沟劳改队)柱上变压器	50	7.105	36.45	36.45	未列入负面清单		134.64%
8303	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜园线FD46	10KV阜园线3号(三分台)柱上变压器	160	5.584	119.07	119.07	未列入负面清单		185.46%
8304	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜园线FD41	10KV阜园线10号(东园)柱上变压器	200	16.546	126.91	126.91	未列入负面清单		294.25%
8305	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H47	10KV黄西线32左30(河东养殖小区4号)台柱上变压器	100	52.51	27.49	27.49	未列入负面清单		279.60%
8306	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	四合线S48	10KV四合线花井支21号(洪生生态小区台)柱上变压器	400	10.733	277.07	277.07	未列入负面清单		-
8307	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H47	黄西线黄西线14右1#柱变(农网)	160	24.42	88.93	88.93	未列入负面清单		0.06%
8308	国网阜新市细河区供电公司	高庙66KV变电站	10kV高合线D44	10KVGD44高合线33右2右1号变压器	100	108.217	-28.22	0.00	未列入负面清单		321.03%
8309	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H53	10KV黄西线75右4号(碱巴拉范西侧大棚台)柱上变压器	250	34.434	113.92	113.92	未列入负面清单		11.70%
8310	国网阜新市细河区供电公司	西山66KV变电站	山青线S363	山青线1中2#	400	31.997	192.01	192.01	未列入负面清单		-
8311	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	10KV黄安线102右5#(九房子养殖台)	200	8.695	142.61	142.61	未列入负面清单		-
8312	国网阜新市细河区供电公司	红阳66KV变电站	红阳线-1142	辽宁响源能源科技有限公司	200	58.968	42.06	42.06	未列入负面清单		-
8313	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线141	中工线54#柱变	315	27.245	166.18	166.18	未列入负面清单		231.19%
8314	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	解放线46	解放线42#变压器	315	68.469	36.32	36.32	未列入负面清单		-
8315	国网阜新市细河区供电公司	华南66KV变电站	华南线1045	华南线国际支1	315	54.456	80.46	80.46	未列入负面清单		-4.97%
8316	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华南线1045	华南线气象支4	250	47.188	82.03	82.03	未列入负面清单		-4.19%
8317	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北安线S53	北安线北安线13	200	28.282	103.44	103.44	未列入负面清单		-3.67%
8318	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华金线1044	华金线36左2右2#变压器	100	61.678	18.32	18.32	未列入负面清单		-
8319	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北安线S53	北安线安线16右8右6右5	315	8.763	224.40	224.40	未列入负面清单		12.28%
8320	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜桥线FB55	10KV阜桥线14号(华安置业综合楼)柱上变压器	315	26.985	167.06	167.06	未列入负面清单		353.04%
8321	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	华金线1044	华金线9#变压器	200	13.782	132.44	132.44	未列入负面清单		-
8322	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北兴线S57	北兴线67#变压器	315	66.091	43.81	43.81	未列入负面清单		-
8323	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H48	10KV黄西线64号(太平内大队台)柱上变压器	100	47.712	32.29	32.29	未列入负面清单		162.76%
8324	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华西线1051	华西线17左1	400	46.915	132.34	132.34	未列入负面清单		-31.88%
8325	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	华南线1045	华南线10左1	160	92.458	-19.93	0.00	未列入负面清单		-0.45%
8326	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华南线1045	华南线28右1	315	37.753	133.08	133.08	未列入负面清单		-4.22%
8327	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H47	10KV黄西线56右13号(河西劳改队台)柱上变压器	250	30.539	123.65	123.65	未列入负面清单		-3.25%
8328	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	工农线S41	工农线除杂支4线49#	100	49.469	30.53	30.53	未列入负面清单		254.54%
8329	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线17右15右2号(钢营子大队台)柱上变压器	200	83.406	-6.81	0.00	未列入负面清单		312.30%
8330	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中棚线158	中棚线5#	315	46.39	105.87	105.87	未列入负面清单		-4.33%
8331	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开西线KF43	开西线56左1#变压器	200	15.982	128.04	128.04	未列入负面清单		-
8332	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H53	10KV黄西线31左1#1号变压器	400	38.635	165.46	165.46	未列入负面清单		404.99%
8333	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	四合线S48	北郊东台	200	1.782	156.44	156.44	未列入负面清单		-
8334	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线141	红六线青鑫支9	315	15.074	204.52	204.52	未列入负面清单		-1.09%
8335	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线141	中工线40右8#柱变	315	47.622	101.99	101.99	未列入负面清单		-1.46%
8336	国网阜新市细河区供电公司	红阳66KV变电站	红阳线-1142	中工线人防支4线9#	315	21.318	184.85	184.85	未列入负面清单		-2.72%
8337	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	红阳线-1142	中工线人防支4线8右2#柱变	160	38.206	66.87	66.87	未列入负面清单		68.61%
8338	国网阜新市细河区供电公司	北郊66KV变电站	塑料线S44	农电支4#变压器	200	50.907	58.19	58.19	未列入负面清单		-16.91%
8339	国网阜新市细河区供电公司	红阳66KV变电站	红庆线1143	10KV红庆线46右8号柱上变压器	200	59.19	41.62	41.62	未列入负面清单		236.21%
8340	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线H53	10KV黄西线碱巴支10号(碱巴拉范群台)柱上变压器	250	16.25	159.38	159.38	未列入负面清单		14.38%
8341	国网阜新市细河区供电公司	红阳66KV变电站	红阳线-1142	红阳线67右5#变压器	160	24.574	88.68	88.68	未列入负面清单		-
8342	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	黄安线香支23右柱上变压器	160	43.004	59.19	59.19	未列入负面清单		177.15%
8343	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华南线1045	华南线国际支5	315	23.785	177.08	177.08	未列入负面清单		-3.91%
8344	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	华山线16#变压器	400	7.175	291.30	291.30	未列入负面清单		-18.66%

8345	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66KV变电站	玉工线VL66	10KV阜金线东新支9号(八家子水利(808))柱上变压器	200	86.308	-12.62	0.00	未列入负面清单		515.58%
8346	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线17右10右1号(铜巷子二队台)柱上变压器	250	84.126	-10.32	0.00	未列入负面清单		353.83%
8347	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S47		315	46.023	107.03	107.03	未列入负面清单		-2.28%
8348	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S47	北辽线菜市场2#变压器	315	35.682	139.60	139.60	未列入负面清单		-
8349	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S47	北辽线菜市场9#变压器	200	39.721	80.56	80.56	未列入负面清单		-
8350	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S47		315	27.75	164.59	164.59	未列入负面清单		-
8351	国网阜新市细河区供电公司	工农线S47		10KV工农干支72(九营子村三队1#)柱上变压器	250	37.512	106.22	106.22	未列入负面清单		282.56%
8352	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜园线FD41	阜园线石材支架厂分6#柱变	200	29.46	101.08	101.08	未列入负面清单		75.07%
8353	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	工农线S47	工农线除东支7#(九营子大井)	200	93.463	-26.93	0.00	未列入负面清单		-
8354	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线L41	中工线70#柱变	400	85.319	-21.28	0.00	未列入负面清单		49.20%
8355	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	开新线17右13右2烟台大队分台	100	37.039	42.96	42.96	未列入负面清单		217.25%
8356	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线L58	中工线3左1#	315	48.306	99.84	99.84	未列入负面清单		-
8357	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	30左1号	200	2.205	155.59	155.59	未列入负面清单		-
8358	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开汇线KF41	开汇线西二支12#变压器	200	71.944	16.11	16.11	未列入负面清单		-
8359	国网阜新市细河区供电公司	黄安线H44		黄安线满台分1	250	68.245	29.39	29.39	未列入负面清单		279.36%
8360	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	黄安线香香支2#	250	4.199	189.50	189.50	未列入负面清单		126.79%
8361	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	黄安线63左1号(时家200亩)变压器	200	2.802	154.40	154.40	未列入负面清单		282.68%
8362	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	黄安线63左8号(罗土地200万亩)变压器	200	21.814	116.37	116.37	未列入负面清单		312.85%
8363	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	黄安线80左1支20右8号(九营子西山台)变压器	200	37.598	84.80	84.80	未列入负面清单		400.44%
8364	国网阜新市细河区供电公司	红岗66KV变电站	红岗线L142	中工线人防支2西2#	400	19.51	241.96	241.96	未列入负面清单		72.36%
8365	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	华金线104	华金线工会支6	315	32.463	149.74	149.74	未列入负面清单		0.90%
8366	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开浩线KF62	10KV开浩线开西支6#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8367	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜东线FD46	阜东线80北6南1#	200	28.442	103.12	103.12	未列入负面清单		277.19%
8368	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	工农线S3南8街13	50	9.074	35.46	35.46	未列入负面清单		176.34%
8369	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜南线FD53	10KV阜南线24北2#(细河)柱上变压器	315	27.06	166.76	166.76	未列入负面清单		508.67%
8370	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜南线FD53	红岗线24北20北3	100	39.164	40.84	40.84	未列入负面清单		197.33%
8371	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄安线H44	10KV黄安线23号(黄家沟中心4号)柱上变压器	250	38.028	104.93	104.93	未列入负面清单		402.34%
8372	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜东线FD50	10KV阜东线12左1#(高区政府院里)柱上变压器	200	53.338	53.32	53.32	未列入负面清单		263.56%
8373	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S58	丹阳北支7#变压器	200	38.587	82.83	82.83	未列入负面清单		-
8374	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S58	宽甸支左1#变压器	315	12.823	211.61	211.61	未列入负面清单		-
8375	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S58	丹阳南支2#变压器	315	30.574	155.69	155.69	未列入负面清单		-
8376	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	四合线S48	10KV四合线36号(凤台厂西台)柱上变压器	100	19.636	60.36	60.36	未列入负面清单		260.25%
8377	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中甸线L57	中甸线4#	315	66.702	41.89	41.89	未列入负面清单		2.68%
8378	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	四合线S48	四合线花卉支12右4	200	12.814	134.37	134.37	未列入负面清单		467.80%
8379	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华南线1045	气象支5	315	33.427	146.70	146.70	未列入负面清单		-6.16%
8380	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	解放线S46	解放线圆梦支6	200	27.461	105.08	105.08	未列入负面清单		-1.78%
8381	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开浩线KF62	开浩线7#变压器	250	41.725	95.69	95.69	未列入负面清单		368.86%
8382	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华兴线1041	华兴线2#变压器	100	114.83	-34.83	0.00	未列入负面清单		287.08%
8383	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S53	北辽线北安线10右1	400	26.766	212.94	212.94	未列入负面清单		-11.28%
8384	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S53	北辽线北安线16右8右3	400	13.6	265.60	265.60	未列入负面清单		-12.00%
8385	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S58	丹阳南支13#变压器	400	53.696	105.21	105.21	未列入负面清单		-
8386	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S58	丹阳南支9#变压器	400	1.77	312.92	312.92	未列入负面清单		-
8387	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开西线KF43	开西线56右1右1#变压器	200	41.852	76.30	76.30	未列入负面清单		-
8388	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S57	北辽线55#变压器	200	39.302	81.40	81.40	未列入负面清单		-
8389	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S49	北辽线38#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单		-
8390	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜园线FD41	10KV阜园线石材支8号(大杨南)柱上变压器	400	54.091	103.64	103.64	未列入负面清单		234.90%
8391	国网阜新市细河区供电公司	红岗66KV变电站	红岗线L143	10KV1144红岗线丰支18右1号柱上变压器	400	17.514	249.94	249.94	未列入负面清单		64.98%
8392	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线LJ53	10KV黄西线16台4#变压器	200	39.231	81.54	81.54	未列入负面清单		377.65%
8393	国网阜新市细河区供电公司	华山线L049		雕楼支2右3变压器	200	27.338	105.32	105.32	未列入负面清单		255.20%
8394	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线石场支19右4右5号(铜线支三队2#(北)台)柱上变压器	400	21.352	234.59	234.59	未列入负面清单		112.98%
8395	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线LJ53	10KV黄西线73右3号(铜巴拉荒东棚台)柱上变压器	250	16.047	159.88	159.88	未列入负面清单		-28.89%
8396	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线LJ53	10KV黄西线31左2号(河西村二队五分台)柱上变压器	400	79.687	1.25	1.25	未列入负面清单		240.42%
8397	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线L049	华山线7#变压器	200	17.533	124.93	124.93	未列入负面清单		241.56%
8398	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	四合线S48	10KV四合线42左2号(凤家洼子棉厂台)柱上变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单		-100.00%
8399	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	四合线S48	10KV四合线41号(冯庄子豆腐房)柱上变压器	200	61.684	36.63	36.63	未列入负面清单		340.84%
8400	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S53	北辽线北安线16右14	400	23.414	226.34	226.34	未列入负面清单		-25.05%
8401	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线石场支3号(下洼子四队台)柱上变压器	315	32.017	151.15	151.15	未列入负面清单		-11.77%
8402	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线LJ53	10KV黄西线78右4号(铜巴拉荒一北2台)变压器	400	6.764	292.94	292.94	未列入负面清单		413.35%
8403	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线L049	华山线19变压器	315	88.396	-26.45	0.00	未列入负面清单		-0.24%
8404	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜东线FD46	10KV阜东线7右3南(农场在七)柱上变压器	200	10.15	139.70	139.70	未列入负面清单		283.47%
8405	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中北线L56	中北线19右3#	315	72.812	22.64	22.64	未列入负面清单		305.75%
8406	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜江线FD48	10KVFD48阜江线水厂分线19#变压器	200	11.594	136.61	136.61	未列入负面清单		66.10%
8407	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜江线FD48	10KVFD48阜江线水厂分线27右3#变压器	100	61.651	18.35	18.35	未列入负面清单		-9.20%
8408	国网阜新市细河区供电公司	解放线S46		燃气支4#变压器	200	92.79	-25.58	0.00	未列入负面清单		-
8409	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	解放线S46	燃气支2#变压器	315	49.474	96.16	96.16	未列入负面清单		-
8410	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开山线KF54	开山线5右1#变压器	200	4.896	150.21	150.21	未列入负面清单		-
8411	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中东路L60	华安支左1#柱变	100	21.931	58.07	58.07	未列入负面清单		-3.53%
8412	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线LJ53	10KV黄西线碱巴22号(碱巴拉荒五队)柱上变压器	200	28.475	103.05	103.05	未列入负面清单		111.97%
8413	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	四合线S48	10KV四合线104右6号柱上变压器	400	37.42	170.32	170.32	未列入负面清单		353.96%
8414	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线LJ53	黄西线碱巴支路3左1	315	58.983	66.20	66.20	未列入负面清单		19.88%
8415	国网阜新市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线LJ53	10KV黄西线89台1号(碱巴拉荒日光室第一号)柱上变压器	200	10.736	138.53	138.53	未列入负面清单		41.62%
8416	国网阜新市细河区供电公司	阜东66KV变电站	阜东线FD50	阜东线17右1#柱上变压器	200	30.181	99.64	99.64	未列入负面清单		127.60%
8417	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	北辽线S47	北辽线站南支7#变压器	250	33.794	115.52	115.52	未列入负面清单		-
8418	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	解放线S46	阜矿支1	200	17	126.00	126.00	未列入负面清单		5.20%
8419	国网阜新市细河区供电公司	北辽66KV变电站	解放线S46	阜矿支1#变压器	200	61.34	37.32	37.32	未列入负面清单		-
8420	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开浩线KF62	开浩线塔管支28#变压器	315	4.516	237.77	237.77	未列入负面清单		-
8421	国网阜新市细河区供电公司	开发66KV变电站	开浩线KF62	开浩支12右1#变压器	400	35.864	176.54	176.54	未列入负面清单		-
8422	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66KV变电站	玉工线VL66	10KV阜金线23号(八家子小学807)柱上变压器	315	33.321	147.04	147.04	未列入负面清单		-0.13%

8423	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线17在26号(西晋子五队总表台)柱上变压器	400	18.247	247.01	247.01	未列入负面清单	94.24%
8424	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线17在39号(西晋子五队2#台)柱上变压器	250	28.554	128.62	128.62	未列入负面清单	295.95%
8425	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	黄安线J144	10KV黄安线20在4号(黄家沟内)柱上变压器	200	59.038	41.92	41.92	未列入负面清单	296.10%
8426	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	阜东线FD53	阜东线21号(农网)	100	25.905	54.10	54.10	未列入负面清单	203.13%
8427	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线17在22号(西晋子四队)柱上变压器	315	43.018	116.49	116.49	未列入负面清单	7.79%
8428	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	黄安线J144	10KV黄安线113在13号(西晋子村五队2#)柱上变压器	315	3.084	242.29	242.29	未列入负面清单	-
8429	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线17在25号(拉拉屯南)柱上变压器	200	67.186	25.63	25.63	未列入负面清单	305.18%
8430	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	阜东线FD53	10KV阜东线42号(毛纺厂后)柱上变压器	200	8.865	142.27	142.27	未列入负面清单	202.58%
8431	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	阜东线FD53	10KV阜东线35在9号(毛纺厂)柱上变压器	315	5.223	235.55	235.55	未列入负面清单	1.81%
8432	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	黄安线J144	10KV工农线53在8号(西晋子村五队3#)柱上变压器	100	8.787	71.21	71.21	未列入负面清单	158.28%
8433	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	工农线S41	工农线22在2号(西晋子村一、二队)柱上变压器	400	21.767	232.93	232.93	未列入负面清单	-
8434	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线15在3号(沙海五队)柱上变压器	160	47.33	52.27	52.27	未列入负面清单	283.37%
8435	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	解放线S46	解放线41#变压器	315	13.821	208.46	208.46	未列入负面清单	-
8436	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S47	北滨线菜市分5#变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单	-
8437	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	玉科线YL63	10KV玉科线龙南支线路8号(鸡场2#)柱上变压器	250	52.221	69.45	69.45	未列入负面清单	387.77%
8438	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	阜东线FD48	10KVFD48阜东线65在2号变压器	100	49.623	30.38	30.38	未列入负面清单	67.08%
8439	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	四合线S48	10KV四合线69在5号(防爆电器)柱上变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单	-100.00%
8440	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	四合线S48	10KV四合线67号(四合粮库)柱上变压器	200	28.743	102.51	102.51	未列入负面清单	357.58%
8441	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	四合线S48	四合线66在4	315	10.305	219.54	219.54	未列入负面清单	-1.58%
8442	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	玉科线YL63	10KV玉科线46号(牛一队)柱上变压器	315	26.959	167.08	167.08	未列入负面清单	-2.56%
8443	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	玉科线YL63	10KV玉科线久排支线路8号(牛一队住宅)柱上变压器	400	81.384	-5.54	0.00	未列入负面清单	-2.57%
8444	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北局线S45	北局线8#变压器	200	90.436	-20.87	0.00	未列入负面清单	-
8445	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	华线W1041	北局线48#变压器	315	58.954	66.29	66.29	未列入负面清单	-
8446	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	工农线S41	10KV工农线魏家北支17#柱上变压器	200	20.514	118.97	118.97	未列入负面清单	313.57%
8447	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	阜东线FD53	10KV阜东线25(南)前)柱上变压器	400	38.287	166.85	166.85	未列入负面清单	0.04%
8448	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	工农线S41	工农线82北4东1	200	62.378	35.24	35.24	未列入负面清单	-3.37%
8449	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	黄安线J148	10KV黄安线55在6号(太平西四队)柱上变压器	100	27.803	52.20	52.20	未列入负面清单	-
8450	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	工农线S41	LS_工农2_2#	200	53.471	53.06	53.06	未列入负面清单	20.24%
8451	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	工农线S41	10KV工农线77在9号(西晋子村三队)柱上变压器	250	64.525	38.69	38.69	未列入负面清单	333.88%
8452	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	阜东线FD53	10KV阜东线28(东)小)柱上变压器	200	32.155	95.69	95.69	未列入负面清单	6.18%
8453	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	阜东线FD53	红纺线28北2东2南2东2	400	61.81	72.76	72.76	未列入负面清单	-14.69%
8454	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	华线W1041	华线54号(514在电仓库9号箱91)变压器	200	92.008	-24.02	0.00	未列入负面清单	-
8455	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	黄安线J148	10KV黄安线55在3号(太平西三队)柱上变压器	100	27.109	52.89	52.89	未列入负面清单	126.60%
8456	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	阜东线FD53	10KV阜东线32(海)南)柱上变压器	100	46.555	33.45	33.45	未列入负面清单	317.44%
8457	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	黄安线J148	10KV黄安线78号(太平西二队)柱上变压器	315	18.151	194.82	194.82	未列入负面清单	349.39%
8458	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	阜东线FD53	10KV阜东线37(东)子)柱上变压器	315	10.517	218.87	218.87	未列入负面清单	2.73%
8459	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	开新线KF44开新线68在2	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单	-
8460	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF44	10KV开新线80在1号(西晋子)柱上变压器	400	21.469	234.12	234.12	未列入负面清单	23.38%
8461	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	中滨线S45	中滨线43#1变	400	19.959	240.16	240.16	未列入负面清单	-
8462	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S48	北滨线13#变压器	400	47.232	131.07	131.07	未列入负面清单	-
8463	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	解放线S46	解放线31#变压器	315	60.881	60.29	60.29	未列入负面清单	-
8464	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S47	北滨线菜市分1#变压器	200	61.869	36.26	36.26	未列入负面清单	-
8465	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S47	北滨线工人支13#变压器	315	61.718	57.59	57.59	未列入负面清单	-
8466	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S47	北滨线军支1#变压器	400	57.357	90.57	90.57	未列入负面清单	-
8467	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	四合线S48	10KV四合线50号(联安)柱上变压器	250	51.349	71.63	71.63	未列入负面清单	4.10%
8468	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	四合线S48	10KV四合线花卉支21号(东)子)柱上变压器	315	8.554	225.05	225.05	未列入负面清单	-14.24%
8469	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	四合线S48	10KV四合线63号(防爆)柱上变压器	100	19.3	60.70	60.70	未列入负面清单	-5.65%
8470	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S48	北滨线北安线9在1	400	24.324	222.70	222.70	未列入负面清单	-28.38%
8471	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	黄安线J53	10KV黄安线37号(西)村)柱上变压器	315	29.579	158.83	158.83	未列入负面清单	12.11%
8472	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	10KV开新线KF49	10KV开新线103在4号(北)村)柱上变压器	100	8.009	71.99	71.99	未列入负面清单	6.61%
8473	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S48	北滨线北安线12在4在1	200	38.068	83.86	83.86	未列入负面清单	-5.02%
8474	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S48	北滨线北安线12在3在2	200	20.206	119.59	119.59	未列入负面清单	-6.84%
8475	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	华线W1042	华线W1042	200	129.45	-98.90	0.00	未列入负面清单	-
8476	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	华线W1044	华线W1044	400	41.797	152.81	152.81	未列入负面清单	-
8477	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	华线W1044	华线W1044	400	19.44	242.24	242.24	未列入负面清单	-
8478	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF43	开新线51在4#变压器	100	102.917	-22.92	0.00	未列入负面清单	-
8479	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF43	开新线28#变压器	200	44.223	71.55	71.55	未列入负面清单	-
8480	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S48	丹阳北支11#变压器	315	28.561	162.03	162.03	未列入负面清单	-
8481	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	中滨线S45	中滨线贵支6#	315	28.946	160.82	160.82	未列入负面清单	-10.07%
8482	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	塑料线S44	塑料线5#变压器	200	19.716	120.57	120.57	未列入负面清单	-
8483	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线路9在4#柱变	400	18.008	247.97	247.97	未列入负面清单	327.81%
8484	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S48	党校南支1在3#变压器	200	34.66	90.68	90.68	未列入负面清单	-
8485	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	中工线_141	中工线50在5在1#	400	79.456	2.18	2.18	未列入负面清单	291.91%
8486	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	塑料线S44	塑料线21#变压器	315	39.972	126.09	126.09	未列入负面清单	-
8487	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	塑料线S44	塑料线29#变压器	400	162.445	-329.78	0.00	未列入负面清单	-
8488	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	中工线_141	中工线67#柱变	200	27.921	104.16	104.16	未列入负面清单	60.76%
8489	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	中工线_141	中工线66#	315	65.718	44.99	44.99	未列入负面清单	78.58%
8490	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF43	开新线56在2	200	74.845	10.31	10.31	未列入负面清单	-
8491	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S48	党校北支2#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单	-
8492	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	塑料线S44	农电支路6#变压器	200	66.8	26.40	26.40	未列入负面清单	-
8493	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	塑料线S44	农电支路9#变压器	315	92.89	-40.60	0.00	未列入负面清单	-
8494	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	北滨线S48	丹阳北支11#变压器	315	43.099	116.24	116.24	未列入负面清单	-
8495	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	黄安线J147	10KV黄安线32在28号(河)东)柱上变压器	100	92.679	-12.68	0.00	未列入负面清单	290.20%
8496	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF41	西四支4#变压器	200	72.341	15.32	15.32	未列入负面清单	-
8497	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF41	10KV开新线44在31号(下)子)柱上变压器	315	20.91	186.13	186.13	未列入负面清单	603.72%
8498	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开成线KF61	黄岗线103#变台	400	43.51	145.96	145.96	未列入负面清单	-
8499	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	开新线KF41	开新线西三支线12#(新)汽车)柱上变压器	200	17.019	125.96	125.96	未列入负面清单	-
8500	国网新乡市供电公司	开发66KV变电站	中工线_141	中工线40在7#柱变	200	37.326	85.35	85.35	未列入负面清单	-5.13%

8579	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	华山线1右1变压器	315	15.832	202.13	202.13	未列入负面清单	-	-8.61%
8580	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线858	桑池支4	400	67.221	51.12	51.12	未列入负面清单	-	1.88%
8581	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	塑料线844	北环支4右1#变压器	315	29.662	158.56	158.56	未列入负面清单	-	-
8582	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	华山线1右2变压器	315	1.632	246.86	246.86	未列入负面清单	-	104.80%
8583	国网新乡市细河区供电公司	开发66KV变电站	开上线8F64	开上线28右3	200	3.533	152.93	152.93	未列入负面清单	-	345.34%
8584	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线858	丹阳南支18#变压器	315	23.599	177.66	177.66	未列入负面清单	-	-
8585	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线845	北环线24	200	32.399	95.20	95.20	未列入负面清单	-	-
8586	国网新乡市细河区供电公司	开发66KV变电站	开上线8F41	开上线西一支6付1	200	13.259	133.48	133.48	未列入负面清单	-	150.85%
8587	国网新乡市细河区供电公司	开发66KV变电站	开上线8F41	开上线新秀支4	200	23.179	113.64	113.64	未列入负面清单	-	264.15%
8588	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	西庵支3变压器	315	21.539	184.15	184.15	未列入负面清单	-	-6.85%
8589	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	华山线14变压器	315	53.124	84.66	84.66	未列入负面清单	-	-1.44%
8590	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	尉岗支2变压器	315	30.913	154.62	154.62	未列入负面清单	-	1.38%
8591	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	尉岗支6变压器	315	56.334	74.55	74.55	未列入负面清单	-	-2.22%
8592	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线858	竟陵支5#变压器	315	18.935	192.35	192.35	未列入负面清单	-	-
8593	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	中柳线158	中柳线12	315	32.517	149.57	149.57	未列入负面清单	-	71.56%
8594	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线858	丹阳南支15#变压器	315	81.847	-5.82	0.00	未列入负面清单	-	-
8595	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线858	丹阳南支3#变压器	315	38.39	131.07	131.07	未列入负面清单	-	-
8596	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线858	丹阳南支7右2#变压器	315	28.643	161.77	161.77	未列入负面清单	-	-
8597	国网新乡市细河区供电公司	开发66KV变电站	开上线8F41	10kV开上线44右16号（下洼子道北台）柱上变压器	50	33.766	22.12	22.12	未列入负面清单	-	199.60%
8598	国网新乡市细河区供电公司	开发66KV变电站	开上线8F41	10kV开上线44右43号（下洼子道北台）柱上变压器	160	21.086	94.28	94.28	未列入负面清单	-	205.44%
8599	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	华山线22变压器	315	28.994	160.67	160.67	未列入负面清单	-	-1.83%
8600	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	华山线8右3变压器	315	41.581	121.02	121.02	未列入负面清单	-	-1.77%
8601	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	华山线8右4变压器	315	16.297	200.66	200.66	未列入负面清单	-	-1.05%
8602	国网新乡市细河区供电公司	玉龙66KV变电站	玉科线YL63	10kV卧科线101号（牛三队宅）柱上变压器	100	66.055	13.95	13.95	未列入负面清单	-	241.40%
8603	国网新乡市细河区供电公司	玉龙66KV变电站	玉科线YL63	10kV卧科线104号（牛三队宅）柱上变压器	400	26.065	215.74	215.74	未列入负面清单	-	276.09%
8604	国网新乡市细河区供电公司	玉龙66KV变电站	玉科线YL63	10kV卧科线71号（香池）柱上变压器	200	9.705	140.59	140.59	未列入负面清单	-	264.74%
8605	国网新乡市细河区供电公司	玉龙66KV变电站	玉科线YL63	10kV卧科线85号（元宝庄）柱上变压器	200	7.96	144.08	144.08	未列入负面清单	-	129.33%
8606	国网新乡市细河区供电公司	开发66KV变电站	10kV开罗线8F49	10kV西线153右2号（商业街分台）柱上变压器	315	42.352	118.59	118.59	未列入负面清单	-	98.44%
8607	国网新乡市细河区供电公司	华东66KV变电站	阜的线F150	10kV阜的线15南1#（农机南地埋）柱上变压器	200	30.988	98.02	98.02	未列入负面清单	-	154.04%
8608	国网新乡市细河区供电公司	华东66KV变电站	玉科线YL63	卧科线62#（元宝庄分台）	50	16.447	31.78	31.78	未列入负面清单	-	-
8609	国网新乡市细河区供电公司	华东66KV变电站	阜的线F150	10kV阜的线9东1#（工程楼隔壁）柱上变压器	200	20.249	119.50	119.50	未列入负面清单	-	9.06%
8610	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华南线1045	阜东镇经济开发区办税服务厅	200	5.012	149.98	149.98	未列入负面清单	-	-
8611	国网新乡市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线HJ47	10kV黄西线32右20号（河东渠南台）柱上变压器	200	67.646	24.71	24.71	未列入负面清单	-	310.21%
8612	国网新乡市细河区供电公司	开发66KV变电站	开上线8F53	开合一	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-	-
8613	国网新乡市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线HJ53	黄西线碱巴支0左1变压器(农四)	400	40.212	159.15	159.15	未列入负面清单	-	-5.25%
8614	国网新乡市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线碱巴支0左1变压器(碱巴大队台)柱上变压器	200	35.171	89.66	89.66	未列入负面清单	-	348.44%
8615	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线858	丹阳北支2#变压器	315	27.83	164.34	164.34	未列入负面清单	-	-
8616	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线847	北环线东支4#变压器	250	36.532	108.67	108.67	未列入负面清单	-	-
8617	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	四合线848	四合线31右2	200	30.775	98.45	98.45	未列入负面清单	-	303.06%
8618	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	四合线848	四合线31右4	315	29.484	159.13	159.13	未列入负面清单	-	-1.88%
8619	国网新乡市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线HJ47	10kV黄西线32右39号（河东渠南台）柱上变压器	400	45.065	139.74	139.74	未列入负面清单	-	201.15%
8620	国网新乡市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线HJ47	10kV黄西线40号（河东渠南台）柱上变压器	315	19.923	189.24	189.24	未列入负面清单	-	271.05%
8621	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线16右8右1	315	48.828	104.49	104.49	未列入负面清单	-	4.11%
8622	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线23	200	32.082	95.84	95.84	未列入负面清单	-	-6.18%
8623	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线16右6右1	400	41.03	155.88	155.88	未列入负面清单	-	-12.03%
8624	国网新乡市细河区供电公司	黄家66KV变电站	黄西线HJ47	10kV黄西线32右34号（河东渠南台）柱上变压器	100	88.978	-8.98	0.00	未列入负面清单	-	271.89%
8625	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线847	北环线东支1#变压器	315	66.883	41.32	41.32	未列入负面清单	-	-
8626	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线848	北环线东支2#变压器	315	54.483	80.38	80.38	未列入负面清单	-	-
8627	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	四合线848	10kV四合线北东支17右6号（东洼子新村南台）柱上变压器	400	13.272	266.91	266.91	未列入负面清单	-	-25.10%
8628	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北六线843	北六线桃园支4号	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-	-
8629	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线12左4	200	28.918	102.16	102.16	未列入负面清单	-	1.03%
8630	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华沙线1042	10kV华沙线24号（沙海二队台）柱上变压器	200	66.067	27.87	27.87	未列入负面清单	-	248.57%
8631	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华北线1047	10kV华北线3支8号（科研所台）柱上变压器	100	519.674	-439.67	0.00	未列入负面清单	-	202.68%
8632	国网新乡市细河区供电公司	开发66KV变电站	开上线8F61	黄西线111#变压器	200	80.05	-0.10	0.00	未列入负面清单	-	-
8633	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华南线1045	华南线10左1台	200	100.077	-40.15	0.00	未列入负面清单	-	349.76%
8634	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华山线1049	华山线10变压器	100	52.982	27.02	27.02	未列入负面清单	-	0.10%
8635	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线851	炼铁支线8号柱上变压器	400	12.662	269.35	269.35	未列入负面清单	-	143.22%
8636	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线7右4	315	13.247	210.27	210.27	未列入负面清单	-	-2.56%
8637	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线7右6	315	15.556	203.00	203.00	未列入负面清单	-	0.34%
8638	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	解放线846	解放线49#变压器	400	64.549	61.80	61.80	未列入负面清单	-	-
8639	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	解放线846	解放线西支2#变压器	250	63.256	41.86	41.86	未列入负面清单	-	-
8640	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	解放线846	解放线西支10	250	37.759	105.60	105.60	未列入负面清单	-	-
8641	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	解放线846	解放线西支10（北）	250	26.753	133.12	133.12	未列入负面清单	-	-3.17%
8642	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线16右9右3右1	160	33.148	74.96	74.96	未列入负面清单	-	-0.99%
8643	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线16左11	400	16.742	253.03	253.03	未列入负面清单	-	-21.85%
8644	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线16右8右8	315	46.817	104.53	104.53	未列入负面清单	-	-1.81%
8645	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线16右8右6	315	46.442	105.71	105.71	未列入负面清单	-	-10.01%
8646	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华沙线1042	10kV华沙线沙海支8号（沙湾浴池中心门前台）柱上变压器	400	16.843	252.63	252.63	未列入负面清单	-	220.84%
8647	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华南线1045	华南线气象支3右2	250	39.732	100.67	100.67	未列入负面清单	-	-18.30%
8648	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华南线1045	华南线气象支7	250	69.471	26.32	26.32	未列入负面清单	-	-7.24%
8649	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线16右12右2	400	16.573	253.71	253.71	未列入负面清单	-	-15.27%
8650	国网新乡市细河区供电公司	中华66KV变电站	华南线1045	华南线气象支3	160	30.835	78.66	78.66	未列入负面清单	-	6.21%
8651	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线17	315	34.131	144.49	144.49	未列入负面清单	-	-2.02%
8652	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线10右3	200	67.105	25.79	25.79	未列入负面清单	-	46.41%
8653	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线9右3	315	45.495	108.69	108.69	未列入负面清单	-	-3.30%
8654	国网新乡市细河区供电公司	开发66KV变电站	10kV开罗线8F49	天联支12右161号（压铸件厂东916）	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单	-	-100.00%
8655	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线6	400	15.31	258.76	258.76	未列入负面清单	-	-19.94%
8656	国网新乡市细河区供电公司	北郊66KV变电站	北环线853	北环线北安线7右2	315	23.269	178.70	178.70	未列入负面清单	-	-0.19%

8657	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线4	200	79.049	1.90	1.90	未列入负面清单		6.00%
8658	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV黄四线66号(塑料制品有限公司)柱上变压器	250	47.876	80.31	80.31	未列入负面清单		287.94%
8659	国网新乡市细河区供电公司	玉莲66kV变电站	玉工线YL66	10kV牟金线67号(八家子村部)柱上变压器	100	25.471	54.53	54.53	未列入负面清单		199.21%
8660	国网新乡市细河区供电公司	玉莲66kV变电站	玉工线YL66	10kV牟金线新安支2在4#(八家子村部)柱上变压器	400	29.684	201.26	201.26	未列入负面清单		-
8661	国网新乡市细河区供电公司	玉莲66kV变电站	玉工线YL66	10kV牟金线77东5#(八家子分场805)柱上变压器	100	78.042	1.96	1.96	未列入负面清单		328.78%
8662	国网新乡市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线24龙7号(河东二队)柱上变压器	200	72.684	14.63	14.63	未列入负面清单		314.58%
8663	国网新乡市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线20东4号(河西三队3#台)柱上变压器	315	44.799	110.88	110.88	未列入负面清单		-10.89%
8664	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1041	10kV华武线交支22号(交警中队)柱上变压器	800	7.607	579.14	579.14	未列入负面清单		-57.99%
8665	国网新乡市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32龙8号(河东二队新塘台)柱上变压器	400	41.711	153.16	153.16	未列入负面清单		216.95%
8666	国网新乡市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	细河区红北综合养殖场(10千伏黄四线31龙13左7右分侧) 200	200	13.756	132.49	132.49	未列入负面清单		-
8667	国网新乡市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线17号(河西北安路台)柱上变压器	200	59.41	41.18	41.18	未列入负面清单		-6.34%
8668	国网新乡市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	黄四线43	100	53.951	26.05	26.05	未列入负面清单		-
8669	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线XF9	10kV黄西线天琪支路5号5号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单		-100.00%
8670	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV黄四线66龙6号(东注子集板东台)柱上变压器	400	25.514	217.94	217.94	未列入负面清单		-16.69%
8671	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线XF9	10kV黄西线天琪支路5号(天琪天琪电子台)柱上变压器	400	41.531	153.88	153.88	未列入负面清单		-19.55%
8672	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1051	华武线5	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单		-100.00%
8673	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1051	华武线24	315	54.737	79.58	79.58	未列入负面清单		378.38%
8674	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1051	华武线22	315	25.41	171.96	171.96	未列入负面清单		349.38%
8675	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1043	华武线5#变压器	200	98.957	-37.91	0.00	未列入负面清单		-
8676	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1043	华武线8	250	57.23	56.93	56.93	未列入负面清单		10.32%
8677	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1041	华武线海利支路6号1#	200	74.509	10.98	10.98	未列入负面清单		9.81%
8678	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	开洛线XF2	开洛线支行4#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单		-
8679	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1045	华武线大支4	315	30.098	157.19	157.19	未列入负面清单		-11.62%
8680	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1045	华武线16	250	43.763	90.59	90.59	未列入负面清单		8.96%
8681	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线57#变压器	200	28.952	102.10	102.10	未列入负面清单		-
8682	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线80左1#变压器	315	33.486	146.52	146.52	未列入负面清单		-
8683	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线71#变压器	315	36.43	137.25	137.25	未列入负面清单		-
8684	国网新乡市细河区供电公司	红阳66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67#变压器	200	46.788	66.42	66.42	未列入负面清单		-
8685	国网新乡市细河区供电公司	红阳66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67右1#3#变压器	400	56.706	93.18	93.18	未列入负面清单		-
8686	国网新乡市细河区供电公司	红阳66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67右1#4#变压器	315	20.189	188.40	188.40	未列入负面清单		-
8687	国网新乡市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线56龙6号(河西村二号表#10台)柱上变压器	250	67.01	32.48	32.48	未列入负面清单		16.31%
8688	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849	北西线森林支6#变压器	315	35.82	139.17	139.17	未列入负面清单		-
8689	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1045	华武线气象支6	315	49.83	95.04	95.04	未列入负面清单		1.70%
8690	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1042	华武线6#变压器	315	22.52	181.06	181.06	未列入负面清单		-
8691	国网新乡市细河区供电公司	中心66kV变电站	中置线158	中置线富支7#	315	44.379	112.21	112.21	未列入负面清单		-
8692	国网新乡市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线 141	工业支东园支5#变压器	400	39.97	160.12	160.12	未列入负面清单		-
8693	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线XF44	10kV开新线60龙10号(下注子箱田开发台)柱上变压器	200	24.014	111.97	111.97	未列入负面清单		279.32%
8694	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线XF61	黄四线康宋支6#柱上变压器	100	23.628	56.37	56.37	未列入负面清单		-
8695	国网新乡市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线24龙7号(河东一队地炭台)柱上变压器	400	21.445	234.22	234.22	未列入负面清单		96.19%
8696	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线XF43	开西线56右1#变压器	200	13.76	132.48	132.48	未列入负面清单		-
8697	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线感邦支3#变压器	400	8.661	285.36	285.36	未列入负面清单		-
8698	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线15	315	22.063	182.50	182.50	未列入负面清单		-4.11%
8699	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线XF54	开山线28左2#变压器	200	20.065	119.87	119.87	未列入负面清单		160.12%
8700	国网新乡市细河区供电公司	中心66kV变电站	中置线158	中置线中支5号1#	315	90.861	-34.21	0.00	未列入负面清单		74.06%
8701	国网新乡市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线 141	工业支25#柱变	315	27.824	164.35	164.35	未列入负面清单		-11.06%
8702	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线63#	315	47.583	102.11	102.11	未列入负面清单		8.36%
8703	国网新乡市细河区供电公司	中华66kV变电站	华武线1045	人工支路6	315	25.112	172.90	172.90	未列入负面清单		-
8704	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线XF44	10kV开新线雷支31号(赵福加油站)柱上变压器	250	61.55	46.13	46.13	未列入负面清单		163.87%
8705	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线XF41	开汇线西支13	400	28.605	205.58	205.58	未列入负面清单		302.10%
8706	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV黄四线90号(百善屯院内台)柱上变压器	250	51.049	72.38	72.38	未列入负面清单		2.20%
8707	国网新乡市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线69号(防爆电器库外台)柱上变压器	315	47.876	101.19	101.19	未列入负面清单		4.12%
8708	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右45号(御香一队台)柱上变压器	315	53.481	83.53	83.53	未列入负面清单		-7.26%
8709	国网新乡市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ41	玉晶晶	100	54.973	25.03	25.03	未列入负面清单		174.08%
8710	国网新乡市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线29号(河东二队)柱上变压器	315	33.091	147.78	147.78	未列入负面清单		335.73%
8711	国网新乡市细河区供电公司	东郊66kV变电站	阜园线FD41	阜园线阜园线17(一队队保地[农网])	400	71.72	33.12	33.12	未列入负面清单		250.90%
8712	国网新乡市细河区供电公司	北安线853	北安线853	10kV北安线东注子村新塘台台柱上变压器	400	17.384	250.54	250.54	未列入负面清单		95.05%
8713	国网新乡市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线XF9	10kV华武线1号(汛汛水塔)柱上变压器	250	48.482	78.80	78.80	未列入负面清单		30.01%
8714	国网新乡市太平区供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高线分区区支路16左4右4号变压器	400	3.064	307.74	307.74	未列入负面清单		-51.83%
8715	国网新乡市太平区供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10kVZ51阜园线84右12号柱上变压器	100	66.656	13.34	13.34	未列入负面清单		-
8716	国网新乡市太平区供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV东高线45右支2号变压器	200	6.987	146.03	146.03	未列入负面清单		212.02%
8717	国网新乡市太平区供电公司	高德66kV变电站	10kV高合线GD44	高合线33右4号变压器	200	3.58	152.84	152.84	未列入负面清单		-
8718	国网新乡市太平区供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线77号柱上变压器	400	5.949	296.20	296.20	未列入负面清单		19.12%
8719	国网新乡市太平区供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜园线55号柱上变压器	315	41.655	120.79	120.79	未列入负面清单		345.85%
8720	国网新乡市太平区供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	高新城南支路15右5号变压器	200	36.597	86.81	86.81	未列入负面清单		-
8721	国网新乡市太平区供电公司	红安线1153	红安线1153	10kV1152红安线42右1右16#柱上变压器	200	26.536	106.93	106.93	未列入负面清单		275.80%
8722	国网新乡市太平区供电公司	红安线1153	红安线1153	10kV1152红安线10左3#柱上变压器	200	50.02	59.96	59.96	未列入负面清单		209.94%
8723	国网新乡市太平区供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜园线74左1号柱上变压器	315	12.82	211.62	211.62	未列入负面清单		177.49%
8724	国网新乡市太平区供电公司	高德66kV变电站	高碑线GD61	10kVGD43高线东支路10左1号变压器	100	50.314	29.69	29.69	未列入负面清单		35.76%
8725	国网新乡市太平区供电公司	高德66kV变电站	高碑线GD61	高碑线6分台区	100	10.762	69.24	69.24	未列入负面清单		-
8726	国网新乡市太平区供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线135左12右3号变压器	100	87.66	-7.66	0.00	未列入负面清单		10.91%
8727	国网新乡市太平区供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支路37号变压器	200	23.88	112.24	112.24	未列入负面清单		301.12%
8728	国网新乡市太平区供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV农业线127左3右1号(大巴内养殖场2台200万) 变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-
8729	国网新乡市太平区供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线140号变压器	315	26.174	169.55	169.55	未列入负面清单		12.63%
8730	国网新乡市太平区供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支路9号变压器	200	34.234	91.53	91.53	未列入负面清单		287.14%
8731	国网新乡市太平区供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线五支路64右6号变压器	200	13.611	132.78	132.78	未列入负面清单		301.69%
8732	国网新乡市太平区供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支路20号变压器	200	26.637	106.73	106.73	未列入负面清单		31.74%
8733	国网新乡市太平区供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线7右17号变压器	30	12.918	20.12	20.12	未列入负面清单		-7.96%
8734	国网新乡市太平区供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支路3号变压器	200	53.02	53.96	53.96	未列入负面清单		364.22%

8735	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线那五支线50左16号变压器	100	23.87	56.13	56.13	未列入负面清单		170.95%
8736	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线那五支线73号变压器	100	60.466	19.53	19.53	未列入负面清单		339.96%
8737	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线那五支线50右12号变压器	200	28.952	102.10	102.10	未列入负面清单		264.06%
8738	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV农业线12右1(高德音子村台区)柱上变压器	400	4.096	303.62	303.62	未列入负面清单		-
8739	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线46右3号柱上变压器	400	16.658	253.37	253.37	未列入负面清单		281.51%
8740	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1460	10KV1460滨河线32右2号柱上变压器	400	20.822	236.71	236.71	未列入负面清单		294.17%
8741	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨城线1444	10KV1444滨城线交汇支1号柱上变压器	315	22.591	180.84	180.84	未列入负面清单		305.03%
8742	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	10KVGD43高长线71号变压器	200	49.165	61.67	61.67	未列入负面清单		265.13%
8743	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线54右3号柱上变压器	400	19.738	241.05	241.05	未列入负面清单		291.06%
8744	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线43右19号柱上变压器	200	32.636	94.73	94.73	未列入负面清单		191.32%
8745	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	高新城南支线19号变压器	200	9.182	141.64	141.64	未列入负面清单		-
8746	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线43右7号柱上变压器	200	42.857	74.29	74.29	未列入负面清单		224.00%
8747	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1450滨河线4号柱上变压器1	400	11.229	275.08	275.08	未列入负面清单		276.74%
8748	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1143	10KV1143红海线中5号(红海线4号柱上变压器)柱上变压器	50	142.962	-31.48	0.00	未列入负面清单		168.45%
8749	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV1152东安线55左1号柱上变压器	100	45.407	34.59	34.59	未列入负面清单		191.14%
8750	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV1152东安线52号柱上变压器	250	19.618	150.96	150.96	未列入负面清单		275.66%
8751	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线242	10KV241东安线53右2号柱上变压器	100	31.519	48.48	48.48	未列入负面清单		266.55%
8752	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10KV高丰线GD42	东丰线62右5号柱上变压器	200	3.879	152.24	152.24	未列入负面清单		218.55%
8753	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10KV高丰线GD42	东丰线66右3号	100	37.739	42.26	42.26	未列入负面清单		-
8754	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10KV高丰线GD42	10KV247东丰线78右3号柱上变压器	200	3.139	153.72	153.72	未列入负面清单		14.70%
8755	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线70号柱上变压器	200	40	80.00	80.00	未列入负面清单		134.05%
8756	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	农业线7左25号变压器	200	23.85	112.30	112.30	未列入负面清单		-
8757	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨安线1458	10KV1460滨安线33号柱上变压器	400	16.948	252.21	252.21	未列入负面清单		232.75%
8758	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨安线1458	10KV1460滨安线13号柱上变压器2	400	25.834	216.66	216.66	未列入负面清单		267.62%
8759	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线51右4号柱上变压器	100	59.69	20.31	20.31	未列入负面清单		223.08%
8760	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线62左1号柱上变压器	315	34.257	144.09	144.09	未列入负面清单		365.33%
8761	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1460	10KV1460滨河线34右2号柱上变压器	315	17.85	195.77	195.77	未列入负面清单		326.55%
8762	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1460	10KV1460滨河线30右3号柱上变压器1	200	46.798	66.40	66.40	未列入负面清单		327.26%
8763	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1460	10KV1460滨河线9右3号柱上变压器	200	27.12	105.76	105.76	未列入负面清单		222.31%
8764	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线245	10KV245东安线10右6号柱上变压器	100	4.348	75.65	75.65	未列入负面清单		121.52%
8765	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线51左16号柱上变压器	315	12.238	213.45	213.45	未列入负面清单		-8.93%
8766	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149红海线27号柱上变压器	200	32.979	94.04	94.04	未列入负面清单		291.40%
8767	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高丰线GD42	10KV247东丰线77右5号柱上变压器西	200	15.017	129.97	129.97	未列入负面清单		92.66%
8768	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1460	10KV1460滨河线12号柱上变压器	400	22.554	229.78	229.78	未列入负面清单		286.71%
8769	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1460	10KV1460滨河线33号柱上变压器	400	12.239	271.04	271.04	未列入负面清单		227.01%
8770	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1460	10KV1460滨河线30左4右2号柱上变压器	400	15.305	258.78	258.78	未列入负面清单		294.12%
8771	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	10KVGD43高长线前子支线26右29号变压器	200	7.665	144.67	144.67	未列入负面清单		177.16%
8772	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线50号柱上变压器1	250	26.769	133.08	133.08	未列入负面清单		256.66%
8773	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线33号柱上变压器	400	20.113	239.55	239.55	未列入负面清单		308.24%
8774	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	红海线25左2号变压器	400	13.72	265.12	265.12	未列入负面清单		-
8775	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149红海线26右5号柱上变压器	400	13.065	267.74	267.74	未列入负面清单		217.04%
8776	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149红海线41右3号柱上变压器	160	16.557	101.51	101.51	未列入负面清单		227.81%
8777	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149红海线33右3号柱上变压器	250	30.35	124.13	124.13	未列入负面清单		260.09%
8778	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1460	10KV1460滨河线10号柱上变压器	400	15.985	256.06	256.06	未列入负面清单		299.87%
8779	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	10KVGD43高长线前子支线30右3号变压器	315	26.118	169.73	169.73	未列入负面清单		6.31%
8780	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV1152东安线48号柱上变压器	100	39.042	40.96	40.96	未列入负面清单		215.77%
8781	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高丰线GD42	10KV247东丰线62右1号柱上变压器	160	19.139	97.38	97.38	未列入负面清单		287.06%
8782	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线28号柱上变压器	400	25.465	218.14	218.14	未列入负面清单		211.81%
8783	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线14号柱上变压器	200	23.523	112.95	112.95	未列入负面清单		285.69%
8784	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线6右3号柱上变压器	400	8.684	285.26	285.26	未列入负面清单		-5.68%
8785	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线2右2号柱上变压器(1)	315	19.05	191.99	191.99	未列入负面清单		-3.18%
8786	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线62号柱上变压器	160	40.798	62.72	62.72	未列入负面清单		225.78%
8787	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV247东丰线35右19号(东丰线35右19台区)变压器	200	23.762	112.48	112.48	未列入负面清单		201.15%
8788	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	高城线15号变压器	200	22.081	115.88	115.88	未列入负面清单		-
8789	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线249	10KV253东安线念部分支10号柱上变压器	50	23.417	28.29	28.29	未列入负面清单		135.19%
8790	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线54右8号柱上变压器	400	13.733	265.07	265.07	未列入负面清单		290.85%
8791	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	高城线29右3号柱上变压器	200	13.339	133.32	133.32	未列入负面清单		-
8792	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线工业支线28右9号变压器	100	49.062	30.94	30.94	未列入负面清单		209.18%
8793	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线那五支线28右9号变压器	200	48.216	63.57	63.57	未列入负面清单		49.12%
8794	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	10KVGD43高长线32右6左4号变压器	50	60.11	9.95	9.95	未列入负面清单		30.69%
8795	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线78号柱上变压器	100	17.585	62.42	62.42	未列入负面清单		219.34%
8796	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线88左1号柱上变压器	315	21.495	184.29	184.29	未列入负面清单		-5.42%
8797	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线59右3号柱上变压器	315	9.54	221.95	221.95	未列入负面清单		213.37%
8798	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线77右6左1号柱上变压器	315	13.996	207.91	207.91	未列入负面清单		-1.64%
8799	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线66右4左1号变压器	400	7.225	291.10	291.10	未列入负面清单		-
8800	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线60号柱上变压器	160	10.555	111.11	111.11	未列入负面清单		184.16%
8801	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线51左10号柱上变压器	250	26.277	134.31	134.31	未列入负面清单		260.69%
8802	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线102左1右1号柱上变压器	200	15.61	128.78	128.78	未列入负面清单		302.16%
8803	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	高新城南支线3左4号变压器	100	27.144	52.86	52.86	未列入负面清单		-
8804	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线77右7号柱上变压器	100	64.125	15.88	15.88	未列入负面清单		205.46%
8805	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线36号柱上变压器	315	20.49	187.46	187.46	未列入负面清单		313.41%
8806	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线73左号变压器	400	8.973	284.11	284.11	未列入负面清单		-
8807	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线51右10左2号柱上变压器	315	35.064	141.55	141.55	未列入负面清单		312.38%
8808	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线78号柱上变压器	315	17.61	196.53	196.53	未列入负面清单		330.97%
8809	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高新城D41	10KVGD43高城线那五支线46右1号变压器	315	13.062	210.85	210.85	未列入负面清单		240.80%
8810	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251阜南线18右1号柱上变压器	200	49.158	61.68	61.68	未列入负面清单		371.16%
8811	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV1152东安线49右2号柱上变压器	250	86.496	-16.24	0.00	未列入负面清单		174.54%
8812	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线242	10KV241东安线53左5右3号柱上变压器	100	47.381	32.62	32.62	未列入负面清单		208.74%

8813	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV1152红安线58号柱上变压器	400	7.209	291.16	291.16	未列入负面清单	75.22%
8814	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线15在右8号柱上变压器	100	18.817	61.18	61.18	未列入负面清单	293.00%
8815	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线56号柱上变压器	100	27.604	52.40	52.40	未列入负面清单	258.32%
8816	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线43在20右2号柱上变压器	400	19.308	242.77	242.77	未列入负面清单	284.37%
8817	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红河线1148	10KV1148红河线62号柱上变压器	100	60.44	19.56	19.56	未列入负面清单	321.00%
8818	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KV251高南线26左1号柱上变压器	160	24.298	89.12	89.12	未列入负面清单	220.22%
8819	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线245	10KV245东安线56号柱上变压器	200	2.12	155.76	155.76	未列入负面清单	106.72%
8820	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨城线1444	10KV1444滨城线12号柱上变压器	250	30.486	123.79	123.79	未列入负面清单	288.48%
8821	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨城线1444	10KV1444滨城线5号柱上变压器	200	63.504	32.99	32.99	未列入负面清单	165.84%
8822	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红安线1153	10KV1152红安线10左1号柱上变压器	315	17.629	196.47	196.47	未列入负面清单	-9.36%
8823	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红安线1153	10KV1152红安线42右2号柱上变压器	400	13.773	264.91	264.91	未列入负面清单	258.07%
8824	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线32号柱上变压器	50	9.224	35.39	35.39	未列入负面清单	-
8825	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线32左3号柱上变压器	315	26.093	169.81	169.81	未列入负面清单	302.55%
8826	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线9左5号柱上变压器	400	59.722	81.11	81.11	未列入负面清单	290.88%
8827	国网阜新市太平区供电公司	10kV高城线D43	10KV高城线D43	10KVGD43高城线前巷子支线12号变压器	200	75.045	9.91	9.91	未列入负面清单	300.86%
8828	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D43	高城线前巷子支线13右12号变压器	200	9.7	140.60	140.60	未列入负面清单	-
8829	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D43	10KVGD43高城线60号变压器	200	23.364	109.27	109.27	未列入负面清单	349.11%
8830	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线30号变压器	200	23.092	113.82	113.82	未列入负面清单	-7.67%
8831	国网阜新市太平区供电公司	10kV高合线D44	10KV高合线D44	10KVGD44高合线26右2号柱上变压器660511	100	15.297	64.70	64.70	未列入负面清单	-
8832	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线工业支线2左10号变压器	200	12.694	134.61	134.61	未列入负面清单	-5.35%
8833	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线13左1号柱上变压器	400	25.135	219.46	219.46	未列入负面清单	259.72%
8834	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	高南线98左2右5号变压器	100	8.481	71.52	71.52	未列入负面清单	-
8835	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D41	10KVZ51高南线47右左3号柱上变压器	400	68.494	46.02	46.02	未列入负面清单	222.08%
8836	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红树线1149	10KV1149红树线41右1号柱上变压器	200	75.547	8.91	8.91	未列入负面清单	266.07%
8837	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红树线1144	10KV1144红树线34左5号柱上变压器	315	37.822	132.86	132.86	未列入负面清单	359.44%
8838	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红树线1149	10KV1149红树线23右4号柱上变压器1	200	22.972	114.06	114.06	未列入负面清单	324.64%
8839	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线2右2号变压器	400	11.721	273.12	273.12	未列入负面清单	-
8840	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高硕线GD61	10KV高硕线68右0号(长哈达一台区)	200	49.431	61.14	61.14	未列入负面清单	-
8841	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东高线249	10KV249东高线49右8号柱上变压器	50	49.186	15.41	15.41	未列入负面清单	213.92%
8842	国网阜新市太平区供电公司	滨勿线	滨勿线	10KV1450滨勿线22号柱上变压器	400	16.298	254.81	254.81	未列入负面清单	349.04%
8843	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV滨勿线20号柱上变压器	400	51.655	113.38	113.38	未列入负面清单	299.52%
8844	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线2右1号变压器	400	14.918	260.33	260.33	未列入负面清单	-
8845	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红树线1149	10KV1149红树线23左4号柱上变压器2	315	20.254	188.20	188.20	未列入负面清单	-5.05%
8846	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红东线1152	10KV1152红东线20号柱上变压器	400	9.911	288.36	288.36	未列入负面清单	230.07%
8847	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高硕线GD61	10KVGD43高城线米分线29右6号变压器	200	28.532	102.94	102.94	未列入负面清单	55.83%
8848	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高硕线GD61	10KVGD43高城线米分线13右2号变压器	100	28.878	51.12	51.12	未列入负面清单	343.97%
8849	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线96号变压器	200	30.446	99.11	99.11	未列入负面清单	307.46%
8850	国网阜新市太平区供电公司	农业线246	农业线246	10KV246农业线111号变压器	200	73.291	13.42	13.42	未列入负面清单	427.28%
8851	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高硕线GD61	高硕线43号变压器	200	28.187	103.63	103.63	未列入负面清单	-
8852	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高硕线GD61	10KVGD43高城线米分线2右2号变压器	200	39.697	80.61	80.61	未列入负面清单	27.51%
8853	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线53号柱上变压器	400	13.823	264.71	264.71	未列入负面清单	280.97%
8854	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高硕线GD61	10KV高硕线68右12号(长哈达一台区分台)变压器	200	10.283	139.43	139.43	未列入负面清单	353.85%
8855	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线35右1号柱上变压器	100	18.203	61.80	61.80	未列入负面清单	147.54%
8856	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	农业线76右16号	200	25.336	108.93	108.93	未列入负面清单	-
8857	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高西线GD60	10KVGD43高城线园区支线路27右5号变压器	100	50.314	29.69	29.69	未列入负面清单	4.96%
8858	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东高线249	10KV249东高线13右3号柱上变压器	200	57.129	45.74	45.74	未列入负面清单	311.48%
8859	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨城线1444	10KV1444滨城线27号柱上变压器	250	31.478	121.31	121.31	未列入负面清单	17.55%
8860	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨安线1458	10KV1460滨安线33左1号变压器	400	17.014	251.94	251.94	未列入负面清单	-
8861	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线54右5号柱上变压器	400	15.88	256.48	256.48	未列入负面清单	260.13%
8862	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线17号柱上变压器1	400	23.641	225.44	225.44	未列入负面清单	264.05%
8863	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线28号柱上变压器	400	12.819	268.72	268.72	未列入负面清单	293.74%
8864	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线50号柱上变压器2	400	34.348	182.61	182.61	未列入负面清单	306.86%
8865	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高城线D43	10KVGD43高城线19右15号变压器	400	5.031	299.88	299.88	未列入负面清单	-45.98%
8866	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红树线1149	10KV1149红树线24号柱上变压器	200	64.186	31.63	31.63	未列入负面清单	324.35%
8867	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线43右10号柱上变压器	400	17.572	249.71	249.71	未列入负面清单	288.36%
8868	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	10KV241东市线主干35右14号(东红线35右14号柱上变压器)柱上变压器	160	88.093	-12.95	0.00	未列入负面清单	336.39%
8869	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	10KV241东市线53右3号柱上变压器	100	70.412	1.59	1.59	未列入负面清单	225.20%
8870	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨城线1444	10KV1444滨城线9号柱上变压器	250	40.588	98.58	98.58	未列入负面清单	254.58%
8871	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV1152红安线46号柱上变压器	200	36.506	86.99	86.99	未列入负面清单	268.42%
8872	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV1152红安线55左1号柱上变压器	400	16.057	255.77	255.77	未列入负面清单	83.23%
8873	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨城线1444	10KV1444滨城线19号柱上变压器	315	28.313	162.81	162.81	未列入负面清单	-13.73%
8874	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线43右13左1号柱上变压器	200	24.601	110.80	110.80	未列入负面清单	276.76%
8875	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV1152红安线56号柱上变压器	200	25.811	108.38	108.38	未列入负面清单	274.86%
8876	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV1152红安线60号柱上变压器	315	7.135	229.52	229.52	未列入负面清单	290.31%
8877	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV1152红安线53号柱上变压器	200	13.738	132.52	132.52	未列入负面清单	197.83%
8878	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨城线1444	10KV1444滨城线互联支线路右3号柱上变压器(2)	315	8.98	223.71	223.71	未列入负面清单	-36.27%
8879	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨城线1444	10KV1444滨城线互联支线路右3号柱上变压器(1)	250	4.509	188.73	188.73	未列入负面清单	117.21%
8880	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东高线249	10KV249东高线30右9号柱上变压器	160	2.539	123.94	123.94	未列入负面清单	169.30%
8881	国网阜新市太平区供电公司	红河66KV变电站	红庆线1443	10KV1144红高线红丰支线18左7号柱上变压器	200	17.89	124.22	124.22	未列入负面清单	315.17%
8882	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东高线249	10KV249东高线60号柱上变压器	200	5.161	149.68	149.68	未列入负面清单	225.25%
8883	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	10KV241东市线53左5右5号柱上变压器(2)	50	62.396	8.80	8.80	未列入负面清单	156.67%
8884	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	10KV241东市线53左5右5号柱上变压器	100	103.157	-23.16	0.00	未列入负面清单	276.04%
8885	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	10KV241东市线53左5右1号柱上变压器	160	30.38	79.39	79.39	未列入负面清单	260.21%
8886	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线61号柱上变压器	200	11.033	137.93	137.93	未列入负面清单	310.07%
8887	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨城线1444	10KV1444滨城线8号柱上变压器	315	18.921	192.40	192.40	未列入负面清单	302.58%
8888	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东高线249	10KV249东高线45左5右1号柱上变压器	315	32.173	150.66	150.66	未列入负面清单	176.62%
8889	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线30右5号柱上变压器	400	18.817	244.73	244.73	未列入负面清单	288.87%
8890	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线43右1号柱上变压器	200	31.245	97.51	97.51	未列入负面清单	282.12%

8891	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨园路1445	10KV1445滨园路64号柱上变压器	200	24.98	110.04	110.04	未列入负面清单		281.47%
8892	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线249	10KV249东环线30号柱上变压器	30	31.849	14.45	14.45	未列入负面清单		143.72%
8893	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨园路1445	10KV1445滨园路40号柱上变压器215399	400	13.377	266.49	266.49	未列入负面清单		273.82%
8894	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线6右2号柱上变压器(2)	400	17.412	250.35	250.35	未列入负面清单		301.02%
8895	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	10KV248东环线2中9号柱上变压器	50	53.627	13.19	13.19	未列入负面清单		219.13%
8896	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	10KV248东环线29号柱上变压器	160	8.59	114.26	114.26	未列入负面清单		185.28%
8897	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨园路1444	10KV1444滨园路31号柱上变压器	200	86.339	-12.68	0.00	未列入负面清单		247.92%
8898	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高丰线D042	10KV247东丰线50号柱上变压器	400	7.722	289.11	289.11	未列入负面清单		264.09%
8899	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨安线1458	10KV1460滨安线13号柱上变压器1	200	15.457	129.09	129.09	未列入负面清单		246.98%
8900	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	10KV248东环线67号柱上变压器	400	130.363	-201.45	0.00	未列入负面清单		297.86%
8901	国网阜新市太平区供电公司	滨安线1458	滨安线1458	10KV1460滨安线21号柱上变压器	400	17.89	248.44	248.44	未列入负面清单		286.44%
8902	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨园路1444	10KV1444滨园路15号柱上变压器197834	250	37.264	106.84	106.84	未列入负面清单		262.85%
8903	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	10KV248东环线15号柱上变压器	100	6.74	73.26	73.26	未列入负面清单		165.53%
8904	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	农业线246	10KV农业线塔子沟分线18号(塔子沟十三台变压器)	200	12.932	134.14	134.14	未列入负面清单		195.73%
8905	国网阜新市太平区供电公司	滨安线1458	滨安线1444	10KV1444滨安线17号柱上变压器	315	26.839	167.46	167.46	未列入负面清单		363.23%
8906	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	10KV248东环线9号柱上变压器	200	12.195	135.61	135.61	未列入负面清单		333.21%
8907	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	10KV248东环线9在13号柱上变压器	100	11.988	68.01	68.01	未列入负面清单		285.04%
8908	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	10KV248东环线15号11号柱上变压器	200	5.935	148.13	148.13	未列入负面清单		220.66%
8909	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	10KV1152东环线49号柱上变压器	100	74.029	5.97	5.97	未列入负面清单		203.04%
8910	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线19号柱上变压器	315	49.513	96.03	96.03	未列入负面清单		359.60%
8911	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高丰线GD43	高丰线26号(前晋字南坊增200方前)变压器	100	19.28	60.72	60.72	未列入负面清单		181.97%
8912	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线34号柱上变压器	400	17.139	251.44	251.44	未列入负面清单		314.88%
8913	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1153	10KV1152东环线42号柱上变压器	400	20.849	236.60	236.60	未列入负面清单		331.23%
8914	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1153	10KV1152东环线31号柱上变压器	30	11.007	20.70	20.70	未列入负面清单		173.17%
8915	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高新线D055	10KV251东环线110号柱上变压器	160	66.599	21.44	21.44	未列入负面清单		253.32%
8916	国网阜新市太平区供电公司	东环线1152	东环线1152	10KV1152东环线44号柱上变压器	100	14.89	65.11	65.11	未列入负面清单		249.09%
8917	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高丰线D041	10KV251东环线51号10号柱上变压器	200	20.292	119.42	119.42	未列入负面清单		276.57%
8918	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1152	10KV1152东环线4号柱上变压器	100	71.394	8.61	8.61	未列入负面清单		194.68%
8919	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1152	10KV1152东环线19号柱上变压器2	400	12.846	268.62	268.62	未列入负面清单		287.96%
8920	国网阜新市太平区供电公司	红海线1148	红海线1148	10KV1148东环线19号2号柱上变压器	160	59.186	33.30	33.30	未列入负面清单		217.46%
8921	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1143	10KV1143红海线9号柱上变压器	400	53.604	105.58	105.58	未列入负面清单		-8.45%
8922	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148东环线51号2号柱上变压器	400	18.313	246.75	246.75	未列入负面清单		270.53%
8923	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1153	10KV1152东环线42号10号柱上变压器	200	13.641	132.72	132.72	未列入负面清单		265.23%
8924	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1153	10KV1152东环线10号5号柱上变压器	315	13.442	209.66	209.66	未列入负面清单		451.81%
8925	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148东环线15号4号柱上变压器	400	12.304	270.78	270.78	未列入负面清单		252.88%
8926	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149东环线35号柱上变压器	315	24.981	173.31	173.31	未列入负面清单		-3.06%
8927	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149东环线23号6号柱上变压器	400	13.876	264.50	264.50	未列入负面清单		231.76%
8928	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149东环线26号10号柱上变压器	250	63.436	41.41	41.41	未列入负面清单		324.38%
8929	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149东环线33号1号柱上变压器	315	33.935	145.10	145.10	未列入负面清单		319.40%
8930	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1144	10KV1144东环线9号3号柱上变压器	400	6.11	295.56	295.56	未列入负面清单		307.94%
8931	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高新线D055	10KV251东环线94号11号柱上变压器	160	1.425	125.72	125.72	未列入负面清单		128.15%
8932	国网阜新市太平区供电公司	滨园路1445	滨园路1445	10KV1445滨园路52号柱上变压器	400	17.021	251.92	251.92	未列入负面清单		284.26%
8933	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨园路1445	10KV1445滨园路53号柱上变压器	400	14.513	261.95	261.95	未列入负面清单		292.51%
8934	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	红海线25号1号变压器	200	24.009	111.98	111.98	未列入负面清单		-
8935	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148东环线38号1号柱上变压器(2)	400	86.111	-24.44	0.00	未列入负面清单		364.36%
8936	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148东环线37号柱上变压器	400	14.87	260.52	260.52	未列入负面清单		252.33%
8937	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线245	10KV244东环线6号柱上变压器	100	27.961	52.04	52.04	未列入负面清单		-
8938	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线245	10KV244东环线8号柱上变压器	50	36.963	21.52	21.52	未列入负面清单		237.67%
8939	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线245	10KV244东环线14号柱上变压器	200	10.69	138.62	138.62	未列入负面清单		126.50%
8940	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线245	东环线5号变压器	100	56.271	23.73	23.73	未列入负面清单		-
8941	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线245	10KV245东环线70号柱上变压器	200	8.535	142.93	142.93	未列入负面清单		146.48%
8942	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线245	10KV244东环线41号柱上变压器	50	16.4	31.80	31.80	未列入负面清单		327.44%
8943	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高丰线D043	10KVG043高丰线32号柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单		-100.00%
8944	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149东环线29号3号柱上变压器	100	17.211	62.79	62.79	未列入负面清单		136.57%
8945	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	农业线246	10KV246农业线少龙沟支路34号3号变压器	200	22.958	114.08	114.08	未列入负面清单		1.23%
8946	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨园路1445	10KV1445滨园路40号柱上变压器	200	15.531	128.94	128.94	未列入负面清单		296.05%
8947	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1153	10KV1152东环线42号1号柱上变压器	400	16.592	253.63	253.63	未列入负面清单		310.42%
8948	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	农业线246	10KV246农业线板厂支路41号4号变压器	200	7.601	144.80	144.80	未列入负面清单		208.06%
8949	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨园路1445	10KV1445滨园路46号1号柱上变压器	200	27.487	105.03	105.03	未列入负面清单		263.99%
8950	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	农业线246	10KV246农业线板厂支路36号2号变压器	160	27.271	84.37	84.37	未列入负面清单		-15.96%
8951	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线19号1号柱上变压器	400	33.312	186.75	186.75	未列入负面清单		290.37%
8952	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线21号柱上变压器	400	24.605	220.78	220.78	未列入负面清单		272.48%
8953	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线19号1号2号柱上变压器	315	12.59	212.34	212.34	未列入负面清单		319.94%
8954	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨安线1458	10KV1460滨安线31号变压器	400	19.922	240.31	240.31	未列入负面清单		-
8955	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149东环线26号3号柱上变压器	400	14.719	261.12	261.12	未列入负面清单		-
8956	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高丰线D043	10KVG043高丰线前晋字支路1号变压器	200	35.807	88.39	88.39	未列入负面清单		-2.01%
8957	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高丰线D043	10KVG043高丰线前晋字支路1号变压器	200	61.096	37.81	37.81	未列入负面清单		364.40%
8958	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线30号1号柱上变压器	400	13.512	265.95	265.95	未列入负面清单		264.07%
8959	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线29号2号柱上变压器	315	38.682	130.15	130.15	未列入负面清单		317.91%
8960	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线34号5号柱上变压器	400	25.584	217.66	217.66	未列入负面清单		296.64%
8961	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	17付1	500	28.541	257.30	257.30	未列入负面清单		-
8962	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	10KV248东环线51号2号柱上变压器	100	17.663	62.34	62.34	未列入负面清单		250.56%
8963	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	10KV248东环线106号柱上变压器	200	85.767	-11.53	0.00	未列入负面清单		186.95%
8964	国网阜新市太平区供电公司	东河66KV变电站	东环线248	东环线113号变压器	400	16	256.00	256.00	未列入负面清单		338.32%
8965	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线30号7号变压器	400	17.278	250.89	250.89	未列入负面清单		-
8966	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148东环线15号2号柱上变压器209998	400	15.374	258.50	258.50	未列入负面清单		207.26%
8967	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨红线1460	10KV1460滨红线4号柱上变压器	200	38.089	83.82	83.82	未列入负面清单		305.60%
8968	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨园路1445	10KV1445滨园路59号2号柱上变压器	400	19.748	241.01	241.01	未列入负面清单		323.50%

8969	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线43左13号柱上变压器	400	16.159	255.36	255.36	未列入负面清单	277.66%
8970	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线60号柱上变压器	400	18.075	247.70	247.70	未列入负面清单	316.59%
8971	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线40号柱上变压器	200	45.4	69.20	69.20	未列入负面清单	325.34%
8972	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线50号柱上变压器	200	28.575	102.85	102.85	未列入负面清单	282.65%
8973	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线43右20号柱上变压器	400	15.685	257.26	257.26	未列入负面清单	297.36%
8974	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线54右2号柱上变压器	400	23.306	226.78	226.78	未列入负面清单	309.26%
8975	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线40右4号柱上变压器	400	4.303	302.79	302.79	未列入负面清单	39.65%
8976	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线59右8号柱上变压器	200	28.695	102.61	102.61	未列入负面清单	273.66%
8977	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线47号柱上变压器	50	68.823	5.59	5.59	未列入负面清单	198.41%
8978	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线40右4号柱上变压器	200	14.233	131.53	131.53	未列入负面清单	266.13%
8979	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线59右5号柱上变压器	250	34.214	114.47	114.47	未列入负面清单	365.13%
8980	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线43右2号柱上变压器	400	16.823	252.71	252.71	未列入负面清单	278.60%
8981	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红安线1153	10KV1152红安线37号柱上变压器	315	20.931	186.07	186.07	未列入负面清单	-5.38%
8982	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线124号变压器	50	19.975	30.01	30.01	未列入负面清单	-12.55%
8983	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东煤线249	10KV253东煤线纪念部分支23左1号柱上变压器	50	33.054	23.47	23.47	未列入负面清单	287.06%
8984	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	10KVGD43高长线54右10号变压器	400	7.203	291.19	291.19	未列入负面清单	-50.88%
8985	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	高长线营子支线26右2号变压器	400	49.658	121.37	121.37	未列入负面清单	-
8986	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线54右4号柱上变压器	30	9.594	21.12	21.12	未列入负面清单	57.19%
8987	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线43右8号柱上变压器	100	41.44	38.56	38.56	未列入负面清单	219.55%
8988	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线46右2号柱上变压器	200	29.359	101.28	101.28	未列入负面清单	274.27%
8989	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线43右9号柱上变压器	100	81.675	-1.68	0.00	未列入负面清单	300.65%
8990	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线43右3号柱上变压器	400	23.231	227.08	227.08	未列入负面清单	266.99%
8991	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线59右6号柱上变压器	250	36.78	108.05	108.05	未列入负面清单	340.60%
8992	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线131左1号变压器	200	59.649	40.70	40.70	未列入负面清单	9.13%
8993	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	10KVGD43高长线11左1号变压器	400	2.225	311.10	311.10	未列入负面清单	-51.18%
8994	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线28号柱上变压器	50	110.489	-15.24	0.00	未列入负面清单	139.43%
8995	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线42右2号柱上变压器	160	47.221	52.45	52.45	未列入负面清单	232.03%
8996	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线42右3号柱上变压器	250	41.637	95.91	95.91	未列入负面清单	171.96%
8997	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线第五支线39左4号变压器	100	24.166	55.83	55.83	未列入负面清单	-4.30%
8998	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线塔子沟支线58号变压器	100	36.518	43.48	43.48	未列入负面清单	0.61%
8999	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高西线D60	10KVGD43高长线园区支线16左11号变压器	200	19.087	121.83	121.83	未列入负面清单	53.57%
9000	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	10KVGD43高长线65左1右2号变压器	200	27.342	105.32	105.32	未列入负面清单	-7.54%
9001	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线塔子沟支线22左2号变压器	200	38.946	82.11	82.11	未列入负面清单	376.49%
9002	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线塔子沟支线26号变压器	160	27.884	83.39	83.39	未列入负面清单	26.09%
9003	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线7右8号变压器	315	66.591	42.24	42.24	未列入负面清单	312.32%
9004	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线工业支线52号变压器	200	19.944	120.11	120.11	未列入负面清单	192.13%
9005	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高西线D61	10KVGD43高长线米分线39右2号变压器	200	29.305	101.39	101.39	未列入负面清单	199.57%
9006	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线那五支线26号变压器	200	22.737	114.53	114.53	未列入负面清单	384.43%
9007	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线135右5号变压器	200	32.886	94.23	94.23	未列入负面清单	271.77%
9008	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线73右2号变压器	100	44.667	35.33	35.33	未列入负面清单	0.52%
9009	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨安线1458	10KV1460滨安线30号柱上变压器	400	12.862	268.55	268.55	未列入负面清单	294.18%
9010	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨安线1458	10KV1460滨安线15号柱上变压器	400	20.279	238.88	238.88	未列入负面清单	270.11%
9011	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨安线1458	10KV1460滨安线10号柱上变压器	315	29.045	160.51	160.51	未列入负面清单	340.42%
9012	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线59右7号柱上变压器	250	30.14	124.65	124.65	未列入负面清单	337.47%
9013	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线59右9号柱上变压器	200	12.34	135.32	135.32	未列入负面清单	121.21%
9014	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东立线245	百大矿业	200	46.528	66.94	66.94	未列入负面清单	-
9015	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	10KVGD43高长线19右8号变压器	200	14.007	131.99	131.99	未列入负面清单	145.21%
9016	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线第五支线32号变压器	200	29.415	101.17	101.17	未列入负面清单	18.18%
9017	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	10KVGD43高长线营子支线41右2号变压器	200	15.619	128.76	128.76	未列入负面清单	291.65%
9018	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东丰线51	10KV247东丰线85右1号柱上变压器	50	79.53	0.23	0.23	未列入负面清单	169.57%
9019	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线34号柱上变压器	400	10.74	277.04	277.04	未列入负面清单	255.03%
9020	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线15右4右3号柱上变压器	100	17.47	62.53	62.53	未列入负面清单	292.01%
9021	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线21号柱上变压器	315	37.923	132.54	132.54	未列入负面清单	332.12%
9022	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	红海线19中1号变压器	200	29.775	100.45	100.45	未列入负面清单	-
9023	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线4号柱上变压器2	400	11.335	274.66	274.66	未列入负面清单	284.12%
9024	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	滨勿线8右6号变压器	200	8.328	143.34	143.34	未列入负面清单	-
9025	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线45号柱上变压器	400	10.028	259.89	259.89	未列入负面清单	240.70%
9026	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红高线1144	10KV1144红高线55右2号柱上变压器	50	52.65	13.68	13.68	未列入负面清单	186.45%
9027	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	农业线塔子沟分线8号(大巴沟养殖场200万亩)变压器	100	13.294	66.71	66.71	未列入负面清单	227.06%
9028	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线厂支线39右2号变压器	400	60.594	77.62	77.62	未列入负面清单	319.64%
9029	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线厂支线39左1号变压器	400	13.517	265.93	265.93	未列入负面清单	27.77%
9030	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线12号变压器	400	34.452	182.19	182.19	未列入负面清单	3.70%
9031	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红树线1149	10KV1149红树线23左1号(红树线23左1号柱上变压器)柱上变压器	400	15.494	258.02	258.02	未列入负面清单	281.07%
9032	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红树线1149	10KV1149红树线26右7左4号柱上变压器柱上变压器	400	42.994	148.02	148.02	未列入负面清单	559.33%
9033	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红安线1153	红安线28右8号柱上变压器	400	17.317	250.73	250.73	未列入负面清单	-
9034	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线2右1号柱上变压器2	400	8.493	286.03	286.03	未列入负面清单	215.67%
9035	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线6右1号柱上变压器2	400	28.509	205.96	205.96	未列入负面清单	301.65%
9036	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红树线1149	10KV1149红树线30号柱上变压器	200	24.817	110.37	110.37	未列入负面清单	235.02%
9037	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线9右16号柱上变压器	315	2.001	245.70	245.70	未列入负面清单	-
9038	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线17号柱上变压器	400	20.511	237.96	237.96	未列入负面清单	259.90%
9039	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线56号柱上变压器	400	16.465	254.14	254.14	未列入负面清单	288.87%
9040	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨阳线1445	10KV1445滨阳线43右11号柱上变压器	200	6.274	147.45	147.45	未列入负面清单	297.36%
9041	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线第五支线83号变压器	200	19.782	120.44	120.44	未列入负面清单	230.09%
9042	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10kV高长线D43	高长线32右1号变压器	200	21.402	117.20	117.20	未列入负面清单	-
9043	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线7左14右3号变压器	200	29.478	101.04	101.04	未列入负面清单	-5.77%
9044	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线第五支线89号变压器	100	74.578	5.42	5.42	未列入负面清单	292.86%
9045	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线40号变压器	200	53.539	52.92	52.92	未列入负面清单	245.34%
9046	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线53右1号变压器	200	59.077	41.85	41.85	未列入负面清单	323.10%

9047	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	滨勿线8右5号变压器	400	22.861	228.56	228.56	未列入负面清单	-
9048	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线8右2号柱上变压器	400	21.479	234.08	234.08	未列入负面清单	237.24%
9049	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线11号柱上变压器	400	20.506	237.98	237.98	未列入负面清单	281.26%
9050	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线16号柱上变压器	315	46.371	105.93	105.93	未列入负面清单	-0.11%
9051	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线14号柱上变压器	100	40.511	39.49	39.49	未列入负面清单	209.23%
9052	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线5号柱上变压器2	400	12.259	270.96	270.96	未列入负面清单	258.73%
9053	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线5号柱上变压器1	400	10.565	277.74	277.74	未列入负面清单	231.51%
9054	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨安线1458	10KV1460滨安线22左3号柱上变压器	200	18.626	122.75	122.75	未列入负面清单	276.14%
9055	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10KV高长线GD43	10KVG43高长线44右4号变压器	50	16.092	31.95	31.95	未列入负面清单	146.07%
9056	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV农业线狮子沟分线96号(狮子沟十五台区)	100	32.518	47.48	47.48	未列入负面清单	-
9057	国网阜新市太平区供电公司	滨安线1458	滨安线1458	10KV1460滨安线21右1号柱上变压器	400	16.771	252.92	252.92	未列入负面清单	301.05%
9058	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线38左1号柱上变压器(1)	315	19.55	190.42	190.42	未列入负面清单	11.35%
9059	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149红海线15号柱上变压器	200	24.995	110.01	110.01	未列入负面清单	208.66%
9060	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149红海线26右6号变压器	400	15.698	257.21	257.21	未列入负面清单	-
9061	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1144	10KV1144红海线56右1号柱上变压器	100	3.447	76.55	76.55	未列入负面清单	198.19%
9062	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149红海线26右1号柱上变压器	315	36.571	136.80	136.80	未列入负面清单	326.92%
9063	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红242	10KV241东红线46号柱上变压器	100	86.516	-8.52	0.00	未列入负面清单	178.00%
9064	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1144	10KV1144红海线36号柱上变压器	400	42.295	150.82	150.82	未列入负面清单	-2.48%
9065	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1144	10KV1144红海线主干支2号柱上变压器	400	16.432	258.27	258.27	未列入负面清单	-5.80%
9066	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149红海线15右1号柱上变压器	200	22.367	115.27	115.27	未列入负面清单	270.44%
9067	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨滨线1445	10KV1445滨滨线43右13右4号柱上变压器	200	28.152	103.70	103.70	未列入负面清单	202.21%
9068	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10KV高长线GD43	高长线29号变压器	100	23.013	56.99	56.99	未列入负面清单	-
9069	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149红海线28号柱上变压器	400	31.888	192.45	192.45	未列入负面清单	249.02%
9070	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1152	10KV1152红海线19右3号柱上变压器1	200	15.591	128.82	128.82	未列入负面清单	241.93%
9071	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线2左1号柱上变压器1	400	14.544	261.82	261.82	未列入负面清单	304.35%
9072	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线2右4号变压器2	400	15.217	259.13	259.13	未列入负面清单	-
9073	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线8右1号柱上变压器	200	41.129	77.74	77.74	未列入负面清单	234.39%
9074	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线13右5号柱上变压器	400	26.058	219.77	219.77	未列入负面清单	323.46%
9075	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线6左1号柱上变压器1	400	21.212	235.15	235.15	未列入负面清单	289.13%
9076	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1144	10KV1144红海线43右1号柱上变压器	50	33.248	23.38	23.38	未列入负面清单	218.40%
9077	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1144	10KV1144红海线45右6号(红海线45右6号柱上变压器)柱上变压器	50	43.46	18.27	18.27	未列入负面清单	185.38%
9078	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线2右3号柱上变压器	400	6.222	295.11	295.11	未列入负面清单	209.44%
9079	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1144	10KV1144红海线62左2号变压器	200	5.492	149.02	149.02	未列入负面清单	-
9080	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1149	10KV1149红海线36号柱上变压器	400	53.164	107.34	107.34	未列入负面清单	-
9081	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红249	10KV249东红线电台支247号柱上变压器	315	16.331	200.56	200.56	未列入负面清单	228.66%
9082	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红249	东红线58号变压器	200	10.843	138.31	138.31	未列入负面清单	-
9083	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高西线GD60	10KVG43高西线园区支247号变压器	200	28.728	102.54	102.54	未列入负面清单	-1.60%
9084	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红249	10KV249东红线45左3右1号(东红线34右1左3右1)柱上变压器	100	54.422	25.58	25.58	未列入负面清单	256.61%
9085	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红242	10KV241东红线49右8号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-100.00%
9086	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红242	10KV241东红线43号柱上变压器	315	47.533	102.27	102.27	未列入负面清单	-5.61%
9087	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	高西线GD60	10KVG43高西线园区支246右1号变压器	250	16.664	158.34	158.34	未列入负面清单	361.08%
9088	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红242	10KV241东红线53右2号柱上变压器	100	77.202	2.80	2.80	未列入负面清单	391.55%
9089	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线51右1号柱上变压器	400	13.945	264.22	264.22	未列入负面清单	251.90%
9090	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线31号柱上变压器	400	9.196	283.22	283.22	未列入负面清单	278.20%
9091	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红海线1148	10KV1148红海线15右2号柱上变压器	400	29.19	203.24	203.24	未列入负面清单	222.53%
9092	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线2右4号变压器1	400	12.099	271.60	271.60	未列入负面清单	-
9093	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨勿线	10KV1450滨勿线8右3号柱上变压器	200	22.487	115.03	115.03	未列入负面清单	283.08%
9094	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东立线245	10KV245东立线120号柱上变压器	200	4.163	151.67	151.67	未列入负面清单	35.05%
9095	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10KV高西线GD55	高西线66号变压器	160	65.898	22.56	22.56	未列入负面清单	-
9096	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨滨线1445	10KV1445滨滨线43右13右2号柱上变压器	200	26.638	106.72	106.72	未列入负面清单	278.82%
9097	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线工业支28右1号变压器	200	16.165	127.67	127.67	未列入负面清单	-6.58%
9098	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	农业线少龙沟分线17左8右8号(大巴沟村东万林200亩)变压器	200	87.346	-14.69	0.00	未列入负面清单	357.86%
9099	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东安线248	10KV248东安线9右2号柱上变压器	200	46.637	62.73	62.73	未列入负面清单	145.93%
9100	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	农业线246	10KV246农业线狮子沟支236号变压器	200	55.481	49.04	49.04	未列入负面清单	293.58%
9101	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红242	10KV241东红线53右2号柱上变压器	160	83.71	-5.94	0.00	未列入负面清单	248.96%
9102	国网阜新市太平区供电公司	红海66KV变电站	红庆线1143	10KV1143红庆线主干支46右5号(红庆线46右5号柱上变压器)柱上变压器	100	104.316	-24.32	0.00	未列入负面清单	227.12%
9103	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红242	10KV241东红线57右1号柱上变压器	50	4.472	37.76	37.76	未列入负面清单	-
9104	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10KV高长线GD43	10KVG43高长线90右2号变压器	200	51.355	57.29	57.29	未列入负面清单	280.80%
9105	新邱供电分公司	海州子66KV变电站	海新线766	10KV海新线33右2#变压器	200	21.732	116.54	116.54	未列入负面清单	-
9106	新邱供电分公司	海州子66KV变电站	海新线766	10KV海新线33右1#变压器	50	302.69	-111.35	0.00	未列入负面清单	-
9107	新邱供电分公司	兴合66KV变电站	6KV兴露线3154	东源线主干105号柱上变压器	200	24.417	111.17	111.17	未列入负面清单	100.93%
9108	新邱供电分公司	城沟66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家洼子支247右2#变压器	400	60.021	79.92	79.92	未列入负面清单	-
9109	新邱供电分公司	新中66KV变电站	10KV新北线Z50	10KV新北线11右2#变压器	100	7.827	72.17	72.17	未列入负面清单	-
9110	新邱供电分公司	城沟66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线31右7#变压器	400	10.688	277.25	277.25	未列入负面清单	-
9111	新邱供电分公司	高德66KV变电站	10kV高木线GD62	10KV高木线五高支14右3#变压器	200	21.508	116.98	116.98	未列入负面清单	-
9112	新邱供电分公司	高德66KV变电站	10kV高木线GD62	10KV高木线五高支4右1#变压器	200	15.706	128.59	128.59	未列入负面清单	-
9113	新邱供电分公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线34右5号变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单	-
9114	新邱供电分公司	新中66KV变电站	新六线Z49	10KV新六线43右1#变压器	200	1.549	156.90	156.90	未列入负面清单	-
9115	新邱供电分公司	新中66KV变电站	新六线Z49	10KV新六线56#变压器(左)	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
9116	新邱供电分公司	新中66KV变电站	10KV新北线Z50	10KV新北线30右12右5右2右1#变压器	200	10.438	139.12	139.12	未列入负面清单	-
9117	新邱供电分公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线32#变压器	50	25.743	27.13	27.13	未列入负面清单	-
9118	新邱供电分公司	新中66KV变电站	新六线Z49	10KV新六线27右3#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
9119	新邱供电分公司	城沟66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家洼子支247左10#变压器	315	37.843	132.79	132.79	未列入负面清单	-
9120	新邱供电分公司	新中66KV变电站	10KV新民线Z52	10KV新民线62右6#变压器	400	58.471	86.12	86.12	未列入负面清单	-
9121	新邱供电分公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线126右2#变压器	100	96.012	-16.01	0.00	未列入负面清单	-
9122	新邱供电分公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线33#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
9123	新邱供电分公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线36右3#变压器(左)	400	2.145	311.42	311.42	未列入负面清单	-
9124	新邱供电分公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线34右3号变压器	250	0	200.00	200.00	未列入负面清单	-

9125	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线45右12左6右1号变压器	400	41.105	155.58	155.58	未列入负面清单	-
9126	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV新线65左24号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
9127	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线三队分26右6号变压器	200	35.676	88.65	88.65	未列入负面清单	-
9128	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线59号变压器	200	13.113	133.77	133.77	未列入负面清单	-
9129	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线23左7号变压器	250	47.908	80.23	80.23	未列入负面清单	-
9130	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线27左4号变压器	200	76.546	6.91	6.91	未列入负面清单	-
9131	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线27左18号变压器	250	44.737	88.16	88.16	未列入负面清单	-
9132	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线29号变压器	400	16.123	255.51	255.51	未列入负面清单	-
9133	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线36右6左2号1号变压器	100	8.351	71.65	71.65	未列入负面清单	-
9134	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线57号变压器(右)	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
9135	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新民线Z52	10KV新民线55右8左2号变压器	250	54.18	64.55	64.55	未列入负面清单	-
9136	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线23左4号变压器	400	31.933	192.27	192.27	未列入负面清单	-
9137	新邵供电公司	兴合66KV变电站	10KV兴家线XH46	10KV兴家线87柱上变压器	50	46.438	16.78	16.78	未列入负面清单	220.54%
9138	新邵供电公司	兴合66KV变电站	10KV兴家线XH43	10KV兴家线31号变压器	315	13.254	210.25	210.25	未列入负面清单	-
9139	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线11右1号变压器	100	64.147	15.85	15.85	未列入负面清单	-
9140	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线4右6号柱上变压器	100	23.202	56.80	56.80	未列入负面清单	-
9141	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线198左9号变压器	50	18.166	30.92	30.92	未列入负面清单	-
9142	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线35左1号变压器	100	80.586	-0.59	0.00	未列入负面清单	-
9143	新邵供电公司	新六线Z49	新六线Z49	10KV新六线8号变压器(右)	200	9.094	141.81	141.81	未列入负面清单	-
9144	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线4右2号变压器	200	3.414	153.17	153.17	未列入负面清单	-
9145	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线162左10号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
9146	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线35左13号变压器	200	20.645	118.71	118.71	未列入负面清单	-
9147	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	海新线烟花线65左18左15号柱上变压器	200	45.47	69.06	69.06	未列入负面清单	-
9148	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家庄支线安置18号变压器	400	34.723	181.11	181.11	未列入负面清单	-
9149	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新北线Z50	10KV新北线12左10号变压器	200	48.836	62.33	62.33	未列入负面清单	-
9150	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线34号变压器	400	15.427	258.29	258.29	未列入负面清单	-
9151	新邵供电公司	兴合66KV变电站	10KV兴五线XH1	10KV348长南线283右8号变压器	315	11.657	215.28	215.28	未列入负面清单	0.80%
9152	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线三队分18号变压器	100	50.091	29.91	29.91	未列入负面清单	-
9153	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线三队分26左11号变压器	250	16.219	159.45	159.45	未列入负面清单	-
9154	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线张家庄支线18左5号变压器	400	15.705	257.18	257.18	未列入负面清单	-
9155	新邵供电公司	海州晋子66KV变电站	海新线766	10KV海新线23左10号变压器	400	10.771	276.92	276.92	未列入负面清单	-
9156	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线135左5号变压器	200	5.084	149.83	149.83	未列入负面清单	-
9157	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线7右4号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
9158	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线27号变压器	315	1.533	247.17	247.17	未列入负面清单	-
9159	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新民线Z52	10KV新民线55号变压器	400	30.616	197.54	197.54	未列入负面清单	-
9160	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线17右3右1号变压器	400	2.424	310.30	310.30	未列入负面清单	-
9161	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线305左12左2左8号变压器	100	16.086	63.91	63.91	未列入负面清单	-
9162	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家庄支线80号变压器	200	87.197	-14.39	0.00	未列入负面清单	-
9163	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线超台支104号变压器	20	121.508	-8.30	0.00	未列入负面清单	-
9164	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线超台支65左24号变压器	100	10.784	69.22	69.22	未列入负面清单	-
9165	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线202号变压器	50	28.351	25.82	25.82	未列入负面清单	-
9166	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线超台支9左5号变压器	100	33.335	46.67	46.67	未列入负面清单	-
9167	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家庄支线19左3号变压器	200	24.078	111.84	111.84	未列入负面清单	-
9168	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家庄支线阿金分线13左3号变压器	200	49.623	60.75	60.75	未列入负面清单	-
9169	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家庄支线阿金分线27号变压器	200	6.741	146.52	146.52	未列入负面清单	-
9170	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家庄支线36右9号变压器	200	80.711	-1.42	0.00	未列入负面清单	-
9171	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线135左17号变压器	200	16.923	126.15	126.15	未列入负面清单	-
9172	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家庄支线48左3号变压器	50	38.038	20.98	20.98	未列入负面清单	-
9173	新邵供电公司	兴合66KV变电站	10KV兴家线XH46	10KV兴家线85柱上变压器	100	50.274	29.73	29.73	未列入负面清单	206.27%
9174	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV长南线33左5号变压器	200	29.224	101.55	101.55	未列入负面清单	-
9175	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家庄支线安置2号变压器	200	90.083	-20.17	0.00	未列入负面清单	-
9176	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线超台支34左13左1号变压器	200	42.173	75.65	75.65	未列入负面清单	-
9177	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线五支105号变压器	100	23.206	56.79	56.79	未列入负面清单	-
9178	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新民线Z52	10KV新民线62右8号变压器	400	18.455	246.18	246.18	未列入负面清单	-
9179	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线张家庄支线5右5号变压器	200	30.122	99.76	99.76	未列入负面清单	-
9180	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线316右8号变压器	200	5.019	149.96	149.96	未列入负面清单	-
9181	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线305右12左16号变压器	200	33.555	92.89	92.89	未列入负面清单	-
9182	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KV高木线305右32号变压器	100	78.639	1.36	1.36	未列入负面清单	-
9183	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线34号变压器	250	38.444	103.89	103.89	未列入负面清单	-
9184	新邵供电公司	城/66KV变电站	长晋线319	10KV长晋线34左7右1号变压器	250	23.123	142.19	142.19	未列入负面清单	-
9185	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV长南线43号变压器	250	7.219	181.95	181.95	未列入负面清单	-
9186	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新民线Z52	10KV新民线40右6左5右1号变压器	50	28.236	25.88	25.88	未列入负面清单	-
9187	新邵供电公司	兴合66KV变电站	6KV兴家线XH54	6KV D73东源线9号柱上变压器	50	21.193	29.40	29.40	未列入负面清单	146.21%
9188	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新北线Z50	10KV新北线12右10号相变变压器	30	22.261	17.32	17.32	未列入负面清单	-
9189	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新北线Z50	10KV新北线30右19号变压器	200	11.701	136.60	136.60	未列入负面清单	-
9190	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新民线Z52	10KV新民线55左12号变压器	250	45.815	85.46	85.46	未列入负面清单	-
9191	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新民线Z52	10KV新民线55左2号变压器	400	24.965	220.14	220.14	未列入负面清单	-
9192	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新民线Z52	10KV新民线32号变压器	400	17.953	248.19	248.19	未列入负面清单	-
9193	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新民线25左1号变压器	50	3.959	38.02	38.02	未列入负面清单	-
9194	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新民线31号变压器	50	65.987	7.01	7.01	未列入负面清单	-
9195	新邵供电公司	新中66KV变电站	新宅线Z43	10KV新宅线20号变压器	400	29.323	202.71	202.71	未列入负面清单	-
9196	新邵供电公司	新中66KV变电站	新宅线Z43	10KV243新宅线主1号柱上变压器	100	6.492	73.51	73.51	未列入负面清单	112.14%
9197	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV新西线36右6左4号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
9198	新邵供电公司	兴合66KV变电站	6KV兴家线XH53线	6KV D78东民线84左2号柱上变压器	100	24.306	55.69	55.69	未列入负面清单	212.04%
9199	新邵供电公司	兴合66KV变电站	6KV兴家线XH53线	6KV D78东民线75号柱上变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单	-
9200	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新北线Z50	10KV新北线12右6左9号变压器	315	61.153	59.37	59.37	未列入负面清单	-
9201	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新北线Z50	10KV新北线12右6左3号变压器	400	59.864	80.54	80.54	未列入负面清单	-
9202	新邵供电公司	高德66KV变电站	10KV高木线GD62	10KVGD43长南线32右7号变压器	30	66.076	4.18	4.18	未列入负面清单	15.78%

9203	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线78#变压器	200	2,191	155.62	155.62	未列入负面清单	-
9204	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线38#变压器	200	67.967	24.07	24.07	未列入负面清单	-
9205	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线11右7号变压器	315	14,634	205.90	205.90	未列入负面清单	-
9206	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线305右12左9#变压器	200	65.488	29.02	29.02	未列入负面清单	-
9207	新郑供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线X446	10kV兴家线125柜上变压器	100	5,681	74.32	74.32	未列入负面清单	55.53%
9208	新郑供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线X446	10kV兴家线123右2#柱上变压器	50	18,566	30.72	30.72	未列入负面清单	128.80%
9209	新郑供电分公司	兴合66kV变电站	10kV新北北线Z50	10kV新北北线30右16#变压器	400	18.17	247.32	247.32	未列入负面清单	-
9210	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线171#变压器	200	28,822	102.36	102.36	未列入负面清单	-
9211	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线305右21左6#变压器	315	35.2	141.12	141.12	未列入负面清单	-
9212	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线143#变压器	200	63,337	33.33	33.33	未列入负面清单	-
9213	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线234#变压器	250	3,831	190.42	190.42	未列入负面清单	-
9214	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支52#变压器	100	15,583	64.42	64.42	未列入负面清单	-
9215	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线张庄子支线89#变压器	315	57,749	70.09	70.09	未列入负面清单	-
9216	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线42#变压器	400	94,791	-59.16	0.00	未列入负面清单	-
9217	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线张庄子支线73左3#变压器	200	8,699	142.60	142.60	未列入负面清单	-
9218	新郑供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线50#变压器	400	14,858	260.57	260.57	未列入负面清单	-
9219	新郑供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线28#变压器	400	22,557	229.77	229.77	未列入负面清单	-
9220	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线超台支35左1#变压器	200	65,183	29.63	29.63	未列入负面清单	-
9221	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线超台支65右4#变压器	100	53,977	26.02	26.02	未列入负面清单	-
9222	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线29#变压器	400	9.35	282.60	282.60	未列入负面清单	-
9223	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线超台支34左28右23#变压器	100	5,026	74.97	74.97	未列入负面清单	-
9224	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线287#变压器	200	23,258	113.48	113.48	未列入负面清单	-
9225	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线185#变压器	200	22,584	114.83	114.83	未列入负面清单	-
9226	新郑供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线64#变压器	100	30.33	49.67	49.67	未列入负面清单	-
9227	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线4右6号变压器	200	11,839	136.32	136.32	未列入负面清单	-
9228	新郑供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线X443	10kV兴园线41#变压器	200	38,571	82.86	82.86	未列入负面清单	-
9229	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线35左4左5#变压器	100	26.82	53.18	53.18	未列入负面清单	-
9230	新郑供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线X446	10kV兴家线119右1#变压器	200	65,822	28.36	28.36	未列入负面清单	-
9231	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线35左4右1#变压器	400	48,321	126.72	126.72	未列入负面清单	-
9232	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线31右16#变压器	400	20,027	239.89	239.89	未列入负面清单	-
9233	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线24#变压器	315	54,085	81.63	81.63	未列入负面清单	-
9234	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线31右6左#变压器	315	33,083	147.79	147.79	未列入负面清单	-
9235	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线超台支34左28右7#变压器	200	2,175	155.65	155.65	未列入负面清单	-
9236	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线五高支14左1#变压器	200	8,316	143.37	143.37	未列入负面清单	-
9237	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线238右27#变压器	200	10,057	139.89	139.89	未列入负面清单	-
9238	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线67右2#变压器	200	18,804	122.39	122.39	未列入负面清单	-
9239	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线36右10#变压器	200	82,094	-4.19	0.00	未列入负面清单	-
9240	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线张庄子支线阿少分线23#变压器	315	67,881	38.17	38.17	未列入负面清单	-
9241	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线张庄子支线阿少分线22#变压器	400	16.61	253.56	253.56	未列入负面清单	-
9242	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线张庄子支线阿少分线17右6右3#变压器	160	102.92	-36.67	0.00	未列入负面清单	-
9243	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线张庄子支线5右9#变压器	200	48,507	62.99	62.99	未列入负面清单	-
9244	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线张庄子支线25右9右1#变压器	100	190,934	-110.93	0.00	未列入负面清单	-
9245	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线张庄子支线15右10#变压器	400	28,651	205.40	205.40	未列入负面清单	-
9246	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线35#变压器	20	33.69	9.26	9.26	未列入负面清单	-
9247	新郑供电分公司	城片66kV变电站	长晋线319	10kV长晋线35左12#变压器	200	45,418	69.16	69.16	未列入负面清单	-
9248	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27右6号变压器	200	53,762	52.48	52.48	未列入负面清单	-
9249	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线765#变压器	200	42,887	74.23	74.23	未列入负面清单	-
9250	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线超台支84#变压器	200	13,605	132.79	132.79	未列入负面清单	-
9251	新郑供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线X443	10kV兴园线71右1#变压器	200	39,295	81.41	81.41	未列入负面清单	-
9252	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线超台支54右4#变压器	200	21,553	116.89	116.89	未列入负面清单	-
9253	新郑供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线X446	10kV兴家线15右3#变压器	200	53,357	53.29	53.29	未列入负面清单	-
9254	新郑供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线X443	10kV兴园线69左5#变压器	200	17,849	124.30	124.30	未列入负面清单	-
9255	新郑供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线X443	10kV兴园线71右3#变压器	250	10,271	174.32	174.32	未列入负面清单	-
9256	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线4右4左7#变压器	200	27,655	104.69	104.69	未列入负面清单	-
9257	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线135右9#变压器	200	20,801	118.40	118.40	未列入负面清单	-
9258	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支7#变压器	315	14,653	205.84	205.84	未列入负面清单	-
9259	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线135右11#变压器	250	20,417	148.96	148.96	未列入负面清单	-
9260	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线54#变压器	200	55,535	48.93	48.93	未列入负面清单	-
9261	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线22#变压器	315	29,553	158.91	158.91	未列入负面清单	-
9262	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线19号变压器	250	52,045	69.89	69.89	未列入负面清单	-
9263	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左9右5号变压器	200	29,746	100.51	100.51	未列入负面清单	214.09%
9264	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线20左11#变压器	200	122,641	-85.28	0.00	未列入负面清单	-
9265	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线99#变压器	200	6,805	146.39	146.39	未列入负面清单	-
9266	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线37右5#变压器	200	5,232	149.54	149.54	未列入负面清单	-
9267	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线135右2#变压器	160	58,175	34.92	34.92	未列入负面清单	-
9268	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线44右2#变压器（右）	200	49.63	60.74	60.74	未列入负面清单	-
9269	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线65左6#变压器	50	59,226	10.39	10.39	未列入负面清单	-
9270	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线D062	10kV高木线五高支96右4#变压器	100	27,821	52.18	52.18	未列入负面清单	-
9271	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支29#变压器	200	19,763	120.47	120.47	未列入负面清单	-
9272	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线13右10号变压器	100	64,921	15.08	15.08	未列入负面清单	-
9273	新郑供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线40右14右7#变压器	400	40,802	156.79	156.79	未列入负面清单	-
9274	新郑供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线15#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
9275	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV347荷花院72左16左1号柱上变压器	50	110,655	-15.33	0.00	未列入负面清单	208.20%
9276	新郑供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线67#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单	-
9277	新郑供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线238右9#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
9278	新郑供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线88右14右23右5#变压器	200	2,634	154.73	154.73	未列入负面清单	-
9279	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左7号变压器	100	82,546	-2.55	0.00	未列入负面清单	-
9280	新郑供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线35左13右5号变压器	200	7,153	145.69	145.69	未列入负面清单	-

9281	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	海新线766	10KV347荷花线72左22右3号柱上变压器	315	70.559	29.74	29.74	未列入负面清单		121.08%
9282	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	海新线766	海新线37右5号柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单		-
9283	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV左线4右13#变压器	400	20.633	237.47	237.47	未列入负面清单		-
9284	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	海新线766	10KV海新线27右2号变压器	400	48.898	124.41	124.41	未列入负面清单		-
9285	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	海新线766	10KV海新线27左12左6右1号变压器	500	44.665	176.68	176.68	未列入负面清单		-
9286	新邵供电公司	新中66KV变电站	新西线Z51	10KV右线19左1#变压器	200	18.864	122.27	122.27	未列入负面清单		-
9287	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新北线Z50	10KV新北线11左6右6#变压器	400	18.436	246.26	246.26	未列入负面清单		-
9288	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	海新线766	10KV347荷花线73右2号柱上变压器	200	2.108	155.78	155.78	未列入负面清单		274.92%
9289	新邵供电公司	高塘66KV变电站	高塘线D061	10KV高塘线108#变压器	30	101.646	-6.49	0.00	未列入负面清单		-
9290	新邵供电公司	兴合66KV变电站	6KV兴露线3854	6KV D73东源线26号柱上变压器	50	16.672	31.66	31.66	未列入负面清单		164.60%
9291	新邵供电公司	兴合66KV变电站	10KV兴五线XH41	新桥养殖塘	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-
9292	新邵供电公司	兴合66KV变电站	10KV兴五线XH41	10KV348右南线299右9号变压器	100	22.126	57.87	57.87	未列入负面清单		266.35%
9293	新邵供电公司	兴合66KV变电站	6KV兴沙线XH53线	6KV D78东民线120号柱上变压器	100	18.999	61.00	61.00	未列入负面清单		238.46%
9294	新邵供电公司	兴合66KV变电站	10KV兴家线3846	兴家线116右2号变压器	100	13.532	66.47	66.47	未列入负面清单		-
9295	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线三队分26左4右6#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单		-
9296	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线海州营子分线16右21#变压器	400	10.964	276.14	276.14	未列入负面清单		-
9297	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线海州营子分线16左17左14#变压器	315	28.07	163.58	163.58	未列入负面清单		-
9298	新邵供电公司	兴合66KV变电站	10KV兴合线3842	10KV兴合线15右9#变压器	200	50.059	59.88	59.88	未列入负面清单		-
9299	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线23#变压器	200	8.168	143.66	143.66	未列入负面清单		-
9300	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线35右8#变压器	250	9.258	176.86	176.86	未列入负面清单		-
9301	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线44右3#变压器	200	100.577	-41.15	0.00	未列入负面清单		-
9302	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	10KV海基线765	10KV海基线74右5#变压器	200	12.479	135.04	135.04	未列入负面清单		-
9303	新邵供电公司	海州营子66KV变电站	海新线766	10KV海新线27左12左13#变压器	200	28.4	103.20	103.20	未列入负面清单		-
9304	新邵供电公司	新中66KV变电站	10KV新民线Z52	10KV新民线40右13#变压器	50	18.416	30.79	30.79	未列入负面清单		-
9305	新邵供电公司	森隆三期2#箱变	10KV新民线Z52	森隆三期2#箱变配电变压器	500	26.837	265.82	265.82	未列入负面清单		-
9306	新邵供电公司	新民线新园小区3#箱变	10KV新民线Z52	新民线新园小区3#箱变配电变压器	630	26.626	336.26	336.26	未列入负面清单		-8.74%
9307	新邵供电公司	金水家园2#箱变	10KV新民线Z52	金水家园2#箱变配电变压器	630	24.441	350.02	350.02	未列入负面清单		-
9308	新邵供电公司	金水家园1#箱变	10KV新民线Z52	金水家园1#箱变配电变压器	630	30.091	314.43	314.43	未列入负面清单		-
9309	新邵供电公司	新民线新园小区1#箱变	10KV新民线Z52	新民线新园小区1#箱变配电变压器	500	27.055	264.73	264.73	未列入负面清单		376.54%
9310	新邵供电公司	海新线西北小区3#箱变	海新线766	海新线西北小区3#箱变配电变压器	630	20.535	374.63	374.63	未列入负面清单		-
9311	新邵供电公司	海新线西北小区15#箱变	海新线766	海新线西北小区15#箱变配电变压器	630	32.631	298.42	298.42	未列入负面清单		-
9312	新邵供电公司	海新线西北小区9#箱变	海新线766	海新线西北小区9#箱变配电变压器	630	22.888	359.81	359.81	未列入负面清单		-
9313	新邵供电公司	河汇小区5号箱变	海新线766	河汇小区5号箱变102配电变压器	630	19.811	379.19	379.19	未列入负面清单		448.58%
9314	新邵供电公司	阳光小区1号箱变	海新线766	阳光小区1号箱变102配电变压器	630	12.398	425.89	425.89	未列入负面清单		-
9315	新邵供电公司	河汇小区2号箱变	海新线766	河汇小区2号箱变102配电变压器	500	17.032	314.84	314.84	未列入负面清单		421.63%
9316	新邵供电公司	阳光水岸小区12#箱变	华北线1047	阳光水岸小区2#箱变	630	37.293	269.05	269.05	未列入负面清单		-3.55%
9317	国网邵武县供电公司	10KV城隍镇中西联络线客运站左线61#(金柱二期高层)102配电变压器	城中线1344	城中线1344	630	41.879	240.16	240.16	未列入负面清单		1.09%
9318	国网邵武县供电公司	金湾1号箱变	金湾1号箱变出线间隔配电变压器	金湾1号箱变出线间隔配电变压器	630	18.819	385.44	385.44	未列入负面清单		9.71%
9319	国网邵武县供电公司	御景园4号箱变	城南线1347	御景园4号箱变102配电变压器	500	27.848	260.76	260.76	未列入负面清单		-1.14%
9320	国网邵武县供电公司	御景园箱变	城南线1347	御景园箱变102配电变压器	400	56.389	98.44	98.44	未列入负面清单		-1.96%
9321	国网邵武县供电公司	城南线31二小小区西BBF	城南线1347	城南线31二小小区西BBF102配电变压器	315	47.38	102.75	102.75	未列入负面清单		2.42%
9322	国网邵武县供电公司	御景园3号箱变	城南线1347	御景园3号箱变102配电变压器	400	29.37	202.52	202.52	未列入负面清单		0.06%
9323	国网邵武县供电公司	城南线6号并6#箱变	城南线1347	城南线6号并6#箱变102间隔配电变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单		-100.00%
9324	国网邵武县供电公司	金湾4号箱变	城中线1344	金湾4号箱变出线间隔配电变压器	630	14.858	410.39	410.39	未列入负面清单		4.42%
9325	国网邵武县供电公司	金湾铁城2号箱变	城中线1344	金湾铁城2号箱变出线间隔配电变压器	500	20.962	295.19	295.19	未列入负面清单		-
9326	国网邵武县供电公司	御景园2号箱变	城南线1347	御景园2号箱变102配电变压器	500	34.529	227.36	227.36	未列入负面清单		-1.09%
9327	国网邵武县供电公司	林场小区1号箱变	城南线1347	林场小区1号箱变102配电变压器	400	47.873	128.51	128.51	未列入负面清单		2.74%
9328	国网邵武县供电公司	中汇金泰小区1号箱变	城汇线ZNS1	中汇金泰小区1号箱变出线间隔配电变压器	630	29.478	318.29	318.29	未列入负面清单		-
9329	国网邵武县供电公司	中汇金泰小区3号箱变	城汇线ZNS1	中汇金泰小区3号箱变	630	3.124	484.32	484.32	未列入负面清单		-
9330	国网邵武县供电公司	众慧4号箱变	城北线1545	众慧4号箱变102配电变压器	500	26.827	265.87	265.87	未列入负面清单		3.11%
9331	国网邵武县供电公司	泰达西园二期2号箱变	城北线1348	泰达西园二期2号箱变	630	14.02	415.67	415.67	未列入负面清单		-
9332	国网邵武县供电公司	时代花园1号箱变	城北线1348	时代花园1号箱变出线间隔配电变压器	630	29.582	317.63	317.63	未列入负面清单		-2.68%
9333	国网邵武县供电公司	金桂园二期1号箱变	城北线1348	金桂园二期1号箱变配电变压器	630	22.004	365.37	365.37	未列入负面清单		-3.09%
9334	国网邵武县供电公司	御景园5号箱变	城南线1347	御景园5号箱变102配电变压器	500	29.412	252.94	252.94	未列入负面清单		0.01%
9335	国网邵武县供电公司	众慧3号箱变	城北线1545	众慧3号箱变102配电变压器	500	35.68	221.60	221.60	未列入负面清单		0.35%
9336	国网邵武县供电公司	10KV城隍镇红美国际1号箱变	城汇线ZNS1	10KV城隍镇红美国际1号箱变	630	11.036	434.47	434.47	未列入负面清单		-
9337	国网邵武县供电公司	10KV城隍镇红美国际2号箱变	城汇线ZNS1	10KV城隍镇红美国际2号箱变	630	5.148	471.57	471.57	未列入负面清单		-
9338	国网邵武县供电公司	10KV城隍镇红美国际3号箱变	城汇线ZNS1	10KV城隍镇红美国际3号箱变	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单		-
9339	国网邵武县供电公司	豪德2号箱变	北中线1541	豪德2号箱变出线间隔配电变压器	630	30.62	311.09	311.09	未列入负面清单		-11.64%
9340	国网邵武县供电公司	10KV北中线89号惠盛小区1号箱变	北中线1541	10KV北中线89号惠盛小区1号箱变	630	14.971	409.68	409.68	未列入负面清单		-
9341	国网邵武县供电公司	10KV北中线89号惠盛小区2号箱变	北中线1541	10KV北中线89号惠盛小区2号箱变	400	13.029	267.88	267.88	未列入负面清单		-
9342	国网邵武县供电公司	10KV城隍镇36右4#分界点下金源荣城小区1#箱变	城西线1552	10KV城隍镇36右4#分界点下金源荣城小区1#箱变102配电变压器	630	33.077	295.61	295.61	未列入负面清单		5.09%
9343	国网邵武县供电公司	华泰金都1号箱变	城北线1545	华泰金都1号箱变102配电变压器	630	26.441	337.42	337.42	未列入负面清单		-5.71%
9344	国网邵武县供电公司	众慧2号箱变	城北线1545	众慧2号箱变102配电变压器	500	33.635	231.83	231.83	未列入负面清单		3.30%
9345	国网邵武县供电公司	10KV城隍镇36右4#分界点下金源荣城小区3#箱变	城西线1552	10KV城隍镇36右4#分界点下金源荣城小区3#箱变102配电变压器	500	31.317	243.42	243.42	未列入负面清单		3.52%
9346	国网邵武县供电公司	10千伏城南线东城联络线4号1号环网柜2#箱变	城西线1552	10千伏城南线东城联络线4号1号环网柜2#箱变102配电变压器	500	18.72	306.40	306.40	未列入负面清单		3.14%
9347	国网邵武县供电公司	众慧1号箱变	城北线1545	众慧1号箱变102配电变压器	500	29.632	251.84	251.84	未列入负面清单		5.60%
9348	国网邵武县供电公司	中央商务区3号箱变	城南线1546	中央商务区3号箱变102配电变压器	630	39.373	255.95	255.95	未列入负面清单		1.33%
9349	国网邵武县供电公司	金桂园三期3号箱变	城中线1344	金桂园三期3号箱变配电变压器	500	38.909	205.46	205.46	未列入负面清单		-0.74%
9350	国网邵武县供电公司	金桂园二期4号箱变	城中线1344	金桂园二期4号箱变配电变压器	500	47.03	164.85	164.85	未列入负面清单		-1.99%
9351	国网邵武县供电公司	悦澜湾商品房式变电站	城北线1348	悦澜湾商品房式变电站出线间隔配电变压器	500	37.725	211.38	211.38	未列入负面清单		-1.39%
9352	国网邵武县供电公司	金桂园三期3号箱变	城中线1344	金桂园三期3号箱变102配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单		-100.00%
9353	国网邵武县供电公司	荣祥宾馆二期一号楼变	城北线1348	荣祥宾馆二期一号楼变出线间隔配电变压器	400	28.412	206.35	206.35	未列入负面清单		2.08%
9354	国网邵武县供电公司	东环路8#箱变	城北线1348	东环路8#箱变102间隔配电变压器	500	32.545	237.28	237.28	未列入负面清单		2.57%
9355	国网邵武县供电公司	金桂园二期1-2号箱变	城北线1348	金桂园二期1-2号箱变配电变压器	630	41.222	244.30	244.30	未列入负面清单		-0.98%
9356	国网邵武县供电公司	利民高层箱变	城北线1348	利民高层箱变配电变压器	630	24.511	349.58	349.58	未列入负面清单		4.56%
9357	国网邵武县供电公司	馨悦家园小区3号箱变	城中线1344	馨悦家园小区3号箱变102配电变压器	630	45.259	218.87	218.87	未列入负面清单		-0.40%
9358	国网邵武县供电公司	10KV城隍镇化竹支路9右1-2#武安路新园二期)变压器配电变压器	城北线1348	10KV城隍镇化竹支路9右1-2#武安路新园二期)变压器配电变压器	400	34.561	181.76	181.76	未列入负面清单		4.33%

9359	国网彰武县供电公司	金柱回6号2号箱变	城汇线ZNS1	金柱回6号2号箱变出线间隔配电变压器	630	43.849	227.75	227.75	未列入负面清单	-
9360	国网彰武县供电公司	城隍线中西区线路管沟支线路杆金柱回小区	城隍线1344	城隍线中西区线路管沟支线路杆金柱回小区配电变压器	500	36.405	217.98	217.98	未列入负面清单	-1.11%
9361	国网彰武县供电公司	金百洋小区2号箱变	城北线1348	金百洋小区2号箱变出线间隔配电变压器	500	26.257	268.72	268.72	未列入负面清单	520.332%
9362	国网彰武县供电公司	新金柱回6号4号箱变	城汇线ZNS1	新金柱回6号4号箱变	500	51.853	140.74	140.74	未列入负面清单	-
9363	国网彰武县供电公司	建兴小区1号箱变	城北线1348	建兴小区1号箱变102配电变压器	500	40.289	198.56	198.56	未列入负面清单	-
9364	国网彰武县供电公司	荣祥筑旗二期二号箱变	城北线1348	荣祥筑旗二期二号箱变出线间隔配电变压器	400	56.338	93.85	93.85	未列入负面清单	1.86%
9365	国网彰武县供电公司	金柱回四期2号箱变	城北线1348	金柱回四期2号箱变102配电变压器	500	54.701	126.50	126.50	未列入负面清单	-0.28%
9366	国网彰武县供电公司	10KV城隍线11号杆(悦澜湾上城小区1号箱变)	城隍线1344	10KV城隍线11号杆(悦澜湾上城小区1号箱变)102配电变压器	500	28.717	256.42	256.42	未列入负面清单	1.64%
9367	国网彰武县供电公司	悦澜湾上城小区1号箱变	城隍线1344	悦澜湾上城小区1号箱变102配电变压器	630	47.029	207.72	207.72	未列入负面清单	-3.99%
9368	国网彰武县供电公司	鑫地家园1号箱变	城北线1348	鑫地家园1号箱变102配电变压器	630	45.504	217.32	217.32	未列入负面清单	1.15%
9369	国网彰武县供电公司	鑫地家园2号箱变	城北线1344	鑫地家园2号箱变出线间隔配电变压器	630	17.437	394.15	394.15	未列入负面清单	-
9370	国网彰武县供电公司	悦澜湾上城小区2号箱变	城隍线1344	悦澜湾上城小区2号箱变102配电变压器	630	44.089	228.37	228.37	未列入负面清单	2.34%
9371	国网彰武县供电公司	泰达二期2号箱变	城北线1348	泰达二期2号箱变出线间隔配电变压器	400	29.05	203.80	203.80	未列入负面清单	-7.59%
9372	国网彰武县供电公司	泰达三期3号箱变	城北线1348	泰达三期3号箱变出线间隔配电变压器	630	26.57	336.61	336.61	未列入负面清单	438.66%
9373	国网彰武县供电公司	金都花园1号箱变	城北线1344	金都花园1号箱变102配电变压器	400	36.129	175.48	175.48	未列入负面清单	11.72%
9374	国网彰武县供电公司	泰达三期2号箱变	城北线1348	泰达三期2号箱变出线间隔配电变压器	630	30.492	311.90	311.90	未列入负面清单	-
9375	国网彰武县供电公司	泰达三期1号箱变	城北线1348	泰达三期1号箱变出线间隔配电变压器	630	36.174	276.10	276.10	未列入负面清单	-
9376	国网彰武县供电公司	武旗郡住宅7号箱变	城北线1348	武旗郡住宅7号箱变102配电变压器	315	21.316	184.65	184.65	未列入负面清单	-4.53%
9377	国网彰武县供电公司	10KV客远支1E4#箱变	城北线1344	10KV客远支1E4#箱变配电变压器	400	27.16	211.36	211.36	未列入负面清单	8.68%
9378	国网彰武县供电公司	鑫地家园2号箱变	城北线1348	鑫地家园2号箱变102配电变压器	630	27.355	331.66	331.66	未列入负面清单	1.29%
9379	国网彰武县供电公司	泰达三期3号箱变	城北线1348	泰达三期3号箱变出线间隔配电变压器	630	32.388	299.96	299.96	未列入负面清单	-
9380	国网彰武县供电公司	10KV城北线19号E6(金柱回三期小区3-1号箱变)	城北线1348	10KV城北线19号E6(金柱回三期小区3-1号箱变)102配电变压器	500	39.906	200.47	200.47	未列入负面清单	-0.83%
9381	国网彰武县供电公司	鑫地家园3号箱变	城北线1348	鑫地家园3号箱变102配电变压器	630	41.338	243.57	243.57	未列入负面清单	-3.54%
9382	国网彰武县供电公司	10KV城隍线2#8#鼎信佳苑小区1#箱变	城隍线1344	10KV城隍线2#8#(鼎信佳苑小区1#箱变)变压器配电变压器	1250	27.257	659.29	659.29	未列入负面清单	-8.87%
9383	国网彰武县供电公司	10KV城隍线2#4#鼎信佳苑小区1#箱变	城隍线1344	10KV城隍线2#4#鼎信佳苑小区1#箱变(回)2#开关1515配电箱	315	46.131	106.69	106.69	未列入负面清单	10.12%
9384	国网彰武县供电公司	10KV城隍线2#4#鼎信佳苑小区1#箱变	城隍线1344	10KV城隍线2#4#鼎信佳苑小区1#箱变(回)3#开关1515配电箱	630	28.275	325.87	325.87	未列入负面清单	4.59%
9385	国网彰武县供电公司	泰达一期1号箱变	城北线1348	泰达一期1号箱变出线间隔配电变压器	400	23.628	225.49	225.49	未列入负面清单	-9.81%
9386	国网彰武县供电公司	安鑫雅苑变式变电站	城隍线7344	安鑫雅苑变式变电站出线间隔配电变压器	400	34.779	180.88	180.88	未列入负面清单	18.03%
9387	国网彰武县供电公司	金柱回6号3号箱变	城隍线ZNS1	金柱回6号3号箱变出线间隔配电变压器	500	57.005	114.98	114.98	未列入负面清单	-
9388	国网彰武县供电公司	梧桐墅小区1号箱变	城隍线7344	梧桐墅小区1号箱变出线间隔配电变压器	630	40.066	213.78	213.78	未列入负面清单	731.95%
9389	国网彰武县供电公司	金柱回6号1号箱变	城隍线ZNS1	金柱回6号1号箱变出线间隔配电变压器	630	40.97	245.89	245.89	未列入负面清单	563.92%
9390	国网彰武县供电公司	新城线早华4号箱变	10KV西六南线3542	新城线早华4号箱变出线间隔配电变压器	500	7.917	360.42	360.42	未列入负面清单	383.60%
9391	国网彰武县供电公司	金柱回6号6号箱变	城隍线ZNS1	金柱回6号6号箱变	500	36.451	217.75	217.75	未列入负面清单	-
9392	国网彰武县供电公司	金悦华庭小区2号箱变	水源线1542	金悦华庭小区2号箱变配电变压器	315	71.082	28.09	28.09	未列入负面清单	-4.94%
9393	国网彰武县供电公司	10KV城隍线36号分界点下金源城小区2#箱变	城西线1552	10KV城隍线36号分界点下金源城小区2#箱变102配电变压器	500	28.489	257.56	257.56	未列入负面清单	0.01%
9394	国网彰武县供电公司	豪德1号箱变	北中线1541	豪德1号箱变出线间隔配电变压器	630	30.083	314.48	314.48	未列入负面清单	15.31%
9395	国网彰武县供电公司	武业兴安2号箱变	城西线1552	武业兴安2号箱变102配电变压器	630	14.173	414.71	414.71	未列入负面清单	-5.38%
9396	国网彰武县供电公司	武业兴安1号箱变	城西线1552	武业兴安1号箱变102配电变压器	500	29.006	254.97	254.97	未列入负面清单	-3.87%
9397	国网彰武县供电公司	豪德3号箱变	北中线1541	豪德3号箱变出线间隔配电变压器	630	14.18	414.67	414.67	未列入负面清单	-10.05%
9398	国网彰武县供电公司	金悦华庭小区1号箱变	水源线1542	金悦华庭小区1号箱变配电变压器	315	53.466	83.58	83.58	未列入负面清单	2.93%
9399	国网彰武县供电公司	鼎信佳苑小区2#箱变	北中线1541	鼎信佳苑小区2#箱变102配电变压器	630	79.566	2.73	2.73	未列入负面清单	-0.93%
9400	国网彰武县供电公司	中恒农机小区2号箱变	镇南线1546	中恒农机小区2号箱变102配电变压器	500	37.026	214.87	214.87	未列入负面清单	13.87%
9401	国网彰武县供电公司	站前小区2号箱变	镇南线1546	站前小区2号箱变出线间隔配电变压器	500	28.194	259.03	259.03	未列入负面清单	4.27%
9402	国网彰武县供电公司	10千伏镇南线冷沟支线路5L#杆	镇南线1546	10千伏镇南线冷沟支线路5L#杆	315	58.756	66.92	66.92	未列入负面清单	4.18%
9403	国网彰武县供电公司	金百洋小区1号箱变	城北线1348	金百洋小区1号箱变出线间隔配电变压器	500	22.707	286.47	286.47	未列入负面清单	491.00%
9404	国网彰武县供电公司	东环路2#箱变	城北线1348	东环路2#箱变102间隔配电变压器	500	26.967	265.17	265.17	未列入负面清单	-1.26%
9405	国网彰武县供电公司	泰达四期4号箱变	城北线1348	泰达四期4号箱变出线间隔配电变压器	630	28.373	325.25	325.25	未列入负面清单	377.87%
9406	国网彰武县供电公司	翰林华府小区1号箱变	城隍线7344	翰林华府小区1号箱变出线间隔配电变压器	630	32.108	301.72	301.72	未列入负面清单	-
9407	国网彰武县供电公司	10KV城隍线鼎信佳苑小区三期箱变	城隍线7344	10KV城隍线鼎信佳苑小区三期箱变	800	28.022	415.82	415.82	未列入负面清单	-
9408	国网彰武县供电公司	武业房地产箱变	城北线1348	武业房地产箱变出线间隔配电变压器	500	47.31	163.45	163.45	未列入负面清单	-3.59%
9409	国网彰武县供电公司	中医院迁址箱变	城南线1347	中医院迁址箱变102配电变压器	315	24.174	175.85	175.85	未列入负面清单	-
9410	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区2-1号箱变	城隍线1345	悦澜湾小区2-1号箱变102配电变压器	630	58.327	136.54	136.54	未列入负面清单	25.02%
9411	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区3-2号箱变	城隍线1344	悦澜湾小区3-2号箱变102配电变压器	500	24.26	278.70	278.70	未列入负面清单	-3.29%
9412	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区1-2号箱变	城隍线1345	悦澜湾小区1-2号箱变102配电变压器	630	37.915	265.14	265.14	未列入负面清单	4.45%
9413	国网彰武县供电公司	翰林华府小区3号箱变	城隍线7344	翰林华府小区3号箱变出线间隔配电变压器	630	51.838	177.42	177.42	未列入负面清单	-
9414	国网彰武县供电公司	金柱回5号7号箱变	新城线1343	金柱回5号7号箱变出线间隔配电变压器	630	29.786	316.35	316.35	未列入负面清单	528.46%
9415	国网彰武县供电公司	唐宁府二期箱变	城隍线7344	唐宁府二期箱变出线间隔配电变压器	630	71.527	53.38	53.38	未列入负面清单	-
9416	国网彰武县供电公司	翰林华府小区2号箱变	城隍线7344	翰林华府小区2号箱变出线间隔配电变压器	630	51.438	179.94	179.94	未列入负面清单	-
9417	国网彰武县供电公司	唐宁府箱变	城隍线7344	唐宁府箱变出线间隔配电变压器	500	136.708	-283.54	0.00	未列入负面清单	15.19%
9418	国网彰武县供电公司	四中台新城线四中支线路11号E-368#杆	镇南线1546	四中台新城线四中支线路11号E-368#杆102配电变压器	630	37.053	270.57	270.57	未列入负面清单	-2.70%
9419	国网彰武县供电公司	10KV新城线企业家园小区2#箱变	新城线1343	10KV新城线企业家园小区2#箱变102间隔配电变压器	500	18.223	308.89	308.89	未列入负面清单	7.99%
9420	国网彰武县供电公司	武业兴安3号箱变	城西线1552	武业兴安3号箱变102配电变压器	500	29.309	253.46	253.46	未列入负面清单	-2.52%
9421	国网彰武县供电公司	铁西箱变	镇南线1546	铁西箱变出线间隔配电变压器	500	9.219	353.91	353.91	未列入负面清单	-12.26%
9422	国网彰武县供电公司	10千伏镇南线中东铁路线管沟支线路E3#杆中(金府小区1号箱变)102配电变压器	镇南线1546	10千伏镇南线中东铁路线管沟支线路E3#杆中(金府小区1号箱变)102配电变压器	500	33.919	230.41	230.41	未列入负面清单	18.07%
9423	国网彰武县供电公司	站前小区1号箱变	镇南线1546	站前小区1号箱变出线间隔配电变压器	500	36.416	219.92	219.92	未列入负面清单	-5.67%
9424	国网彰武县供电公司	10KV城北线19号E6(金柱回三期小区3-2号箱变)	城北线1348	10KV城北线19号E6(金柱回三期小区3-2号箱变)102配电变压器	400	36.643	161.43	161.43	未列入负面清单	6.95%
9425	国网彰武县供电公司	兴福小区1号箱变	镇南线1546	兴福小区1号箱变102配电变压器	630	30.373	375.65	375.65	未列入负面清单	3.87%
9426	国网彰武县供电公司	中央商务区1号箱变	镇南线1546	中央商务区1号箱变102配电变压器	630	40.401	249.47	249.47	未列入负面清单	-0.74%
9427	国网彰武县供电公司	铁路小区1#箱变	镇南线1546	铁路小区1#箱变出线间隔配电变压器	400	27.482	210.07	210.07	未列入负面清单	-0.02%
9428	国网彰武县供电公司	10KV城隍线2#4#鼎信佳苑小区2#开关2号箱变	城隍线1344	10KV城隍线2#4#鼎信佳苑小区2#开关2号箱变102间隔配电变压器	630	29.668	317.09	317.09	未列入负面清单	5.72%
9429	国网彰武县供电公司	金湾9号箱变	城隍线1344	金湾9号箱变出线间隔配电变压器	400	18.82	244.72	244.72	未列入负面清单	-6.79%
9430	国网彰武县供电公司	柳河小区2#箱变	五峰北线3546	柳河小区2号箱变	500	28.219	258.91	258.91	未列入负面清单	-
9431	国网彰武县供电公司	城南线4E2E#海房地产箱变	城南线1347	城南线4E2E#海房地产箱变1号箱变	630	31.803	303.64	303.64	未列入负面清单	-
9432	国网彰武县供电公司	新景园1号箱变	城南线1347	新景园1号箱变102配电变压器	500	36.913	215.44	215.44	未列入负面清单	-3.84%
9433	国网彰武县供电公司	金都花园2号箱变	城隍线1344	金都花园2号箱变102配电变压器	400	42.351	150.60	150.60	未列入负面清单	-7.27%
9434	国网彰武县供电公司	中恒农机小区1号箱变	镇南线1546	中恒农机小区1号箱变102配电变压器	500	35.09	224.55	224.55	未列入负面清单	4.65%
9435	国网彰武县供电公司	福泰家园箱变	城隍线1345	福泰家园箱变配电变压器	630	35.587	279.80	279.80	未列入负面清单	25.62%
9436	国网彰武县供电公司	新城线金泰家园小区2#箱变	10KV西六南线3542	新城线金泰家园小区2#箱变102配电变压器	400	28.777	204.89	204.89	未列入负面清单	3.56%

9437	国网彰武县供电公司	彰武县总工会困难职工帮扶中心	城网线1345	彰武县总工会困难职工帮扶中心102配电变压器	250	36.137	109.66	109.66	未列入负面清单	-	7.49%
9438	国网彰武县供电公司	新城线金泰家园小区5#箱变	10KV西六南线3542	新城线金泰家园小区5#箱变102配电变压器	400	39.266	162.94	162.94	未列入负面清单	-	17.75%
9439	国网彰武县供电公司	新城线金泰家园小区3#箱变	10KV西六南线3542	新城线金泰家园小区3#箱变102间隔电变压器	500	24.226	278.87	278.87	未列入负面清单	-	4.34%
9440	国网彰武县供电公司	新城线金泰家园小区4#箱变	10KV西六南线3542	新城线金泰家园小区4#箱变102配电变压器	400	25.754	216.98	216.98	未列入负面清单	-	-0.02%
9441	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区3-1号箱变	城网线1345	悦澜湾小区3-1号箱变102配电变压器102配电变压器	500	55.45	122.75	122.75	未列入负面清单	-	22.57%
9442	国网彰武县供电公司	金柱园5号1号箱变	新城线1343	金柱园5号1号箱变出线间隔电变压器	400	53.025	107.90	107.90	未列入负面清单	-	6.12%
9443	国网彰武县供电公司	金柱园5号9号箱变	新城线1343	金柱园5号9号箱变出线间隔电变压器	630	37.25	269.33	269.33	未列入负面清单	-	12.69%
9444	国网彰武县供电公司	10KV新城线金泰家园小区1#箱变	新城线1343	10KV新城线金泰家园小区1#箱变102间隔电变压器	500	21.987	290.07	290.07	未列入负面清单	-	3.04%
9445	国网彰武县供电公司	金柱园5号4号箱变	新城线1343	金柱园5号4号箱变出线间隔电变压器	500	35.539	222.31	222.31	未列入负面清单	-	4.99%
9446	国网彰武县供电公司	金柱园5号3号箱变	新城线1343	金柱园5号3号箱变出线间隔电变压器	500	32.015	239.93	239.93	未列入负面清单	-	3.82%
9447	国网彰武县供电公司	新商业城箱变	水源线1542	新商业城箱变配电变压器	500	29.235	253.83	253.83	未列入负面清单	-	0.36%
9448	国网彰武县供电公司	新城线金泰家园小区1#箱变	10KV西六南线3542	新城线金泰家园小区1#箱变102间隔电变压器	400	21.583	233.67	233.67	未列入负面清单	-	-2.49%
9449	国网彰武县供电公司	10KV镇南线东彰线铁线4号杆变电站1号箱变变压器配电变压器	镇南线1546	10KV镇南线东彰线铁线4号杆变电站1号箱变变压器配电变压器	800	70.187	78.50	78.50	未列入负面清单	-	10.17%
9450	国网彰武县供电公司	金柱园四期2-1号箱变	城北线1348	金柱园四期2-1号箱变配电变压器	630	48.572	198.00	198.00	未列入负面清单	-	4.11%
9451	国网彰武县供电公司	金柱园5号9号箱变	新城线1343	金柱园5号9号箱变出线间隔电变压器	630	30.835	309.74	309.74	未列入负面清单	-	5.02%
9452	国网彰武县供电公司	金柱园5号2号箱变	新城线1343	金柱园5号2号箱变出线间隔电变压器	400	56.949	92.20	92.20	未列入负面清单	-	3.56%
9453	国网彰武县供电公司	华泰金都2号箱变	镇北线1545	华泰金都2号箱变102配电变压器	630	27.654	329.78	329.78	未列入负面清单	-	-7.21%
9454	国网彰武县供电公司	建兴小区2号箱变	城北线1348	建兴小区2号箱变102配电变压器	500	34.483	227.59	227.59	未列入负面清单	-	-
9455	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区3-2号箱变	城网线1345	悦澜湾小区3-2号箱变102配电变压器	500	48.168	159.16	159.16	未列入负面清单	-	7.84%
9456	国网彰武县供电公司	铁路小区2号箱变	镇南线1546	铁路小区2号箱变出线间隔电变压器	500	29.472	252.64	252.64	未列入负面清单	-	-3.41%
9457	国网彰武县供电公司	铁路小区3#箱变	镇南线1546	铁路小区3#箱变出线间隔电变压器	400	29.293	202.83	202.83	未列入负面清单	-	-3.06%
9458	国网彰武县供电公司	锦绣华庭3#箱变	城郊线7344	锦绣华庭3#箱变	630	40.709	247.53	247.53	未列入负面清单	-	-
9459	国网彰武县供电公司	锦绣华庭1#箱变	城郊线7344	锦绣华庭1#箱变	630	5.606	468.68	468.68	未列入负面清单	-	-
9460	国网彰武县供电公司	锦绣华庭2#箱变	城郊线7344	锦绣华庭2#箱变	630	23.237	357.61	357.61	未列入负面清单	-	-
9461	国网彰武县供电公司	泰达回4期箱变	城北线1348	泰达回4期箱变	630	30.701	310.58	310.58	未列入负面清单	-	-
9462	国网彰武县供电公司	建兴小区3号箱变	城北线1348	建兴小区3号箱变102配电变压器	500	26.48	267.60	267.60	未列入负面清单	-	-
9463	国网彰武县供电公司	渤海广场小区1号箱变	城南线1347	渤海广场小区1号箱变配电变压器	500	25.639	271.81	271.81	未列入负面清单	-	-4.46%
9464	国网彰武县供电公司	回迁1#箱变	城南线1347	回迁1#箱变配电变压器	315	17.038	198.33	198.33	未列入负面清单	-	17.66%
9465	国网彰武县供电公司	金柱园三期三期箱变	城网线1345	金柱园三期三期箱变配电变压器	630	69.237	67.81	67.81	未列入负面清单	-	13.90%
9466	国网彰武县供电公司	城南线4-2#海房地箱变	城南线1347	城南线4-2#海房地箱变配电变压器	630	19.008	384.25	384.25	未列入负面清单	-	-
9467	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区2-2号箱变	城网线1345	悦澜湾小区2-2号箱变102配电变压器	630	69.655	65.17	65.17	未列入负面清单	-	23.52%
9468	国网彰武县供电公司	怡景园箱变	城西线1552	怡景园箱变102配电变压器	400	44.917	140.33	140.33	未列入负面清单	-	3.85%
9469	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区1-1号箱变	城网线1345	悦澜湾小区1-1号箱变102配电变压器	500	58.389	108.06	108.06	未列入负面清单	-	29.96%
9470	国网彰武县供电公司	10KV镇北线东彰线铁线4号杆变电站1#箱变	镇北线1545	奉泰崇盛馨苑小区箱变101间隔电变压器	400	26.016	215.94	215.94	未列入负面清单	-	6.86%
9471	海州供电公司	祥宇上品06号箱变	红祥线BS58	祥宇上品06号箱变间隔配电变压器	630	61.041	119.44	119.44	未列入负面清单	-	5.31%
9472	海州供电公司	碧桂园2号配电站	滨客线1446	碧桂园2号配电站102间隔电变压器	630	29.261	319.66	319.66	未列入负面清单	-	687.13%
9473	海州供电公司	祥宇绿岛01号配电站	红祥线BS58	祥宇绿岛01号配电站2#变压器	800	25.954	432.37	432.37	未列入负面清单	-	852.86%
9474	海州供电公司	山北线XS45	山北线XS45	北方小区配电变压器	630	16.315	401.22	401.22	未列入负面清单	-	-7.97%
9475	海州供电公司	陈景天成小区01#箱变	山北线XS45	陈景天成小区01#箱变01#变压器	315	64.655	48.34	48.34	未列入负面清单	-	0.41%
9476	海州供电公司	红六线兴东小区01#箱变	中民线142	红六线兴东小区01#箱变01#变压器	315	15.777	202.32	202.32	未列入负面清单	-	-3.04%
9477	海州供电公司	宏远铂邸02号配电站	中上线 141	宏远02号配电站3#变	800	22.609	459.13	459.13	未列入负面清单	-	509.20%
9478	海州供电公司	银通紫荆园10KV配电站	山奥线XS57	银通紫荆园10KV配电站3#变压器	800	20.482	476.14	476.14	未列入负面清单	-	-1.24%
9479	海州供电公司	滨客线34在5#非凡逸园1#箱变	滨客线1446	非凡逸园1#箱变102配电变压器	315	47.236	103.21	103.21	未列入负面清单	-	355.44%
9480	海州供电公司	滨北线西市场02号箱变	滨北线1451	滨北线西市场02号箱变变压器	315	9.219	222.96	222.96	未列入负面清单	-	1.29%
9481	海州供电公司	种子公司箱变	华滨线1046	种子公司箱变102配电变压器	630	13.794	417.10	417.10	未列入负面清单	-	-
9482	海州供电公司	中华线天字花园小区01号箱变	红南线1151	中华线天字花园01号箱变	630	36.184	276.04	276.04	未列入负面清单	-	-6.13%
9483	海州供电公司	汽贸小区01号箱变	山南线XS44	汽贸小区01号箱变变压器间隔电变压器	630	16.972	397.08	397.08	未列入负面清单	-	373.37%
9484	海州供电公司	西山九都01号配电站	山南线XS44	西山九都01#配电站1#变压器间隔	800	24.246	446.03	446.03	未列入负面清单	-	-7.71%
9485	海州供电公司	宝地太阳广场2#配电站	山宝线XS47	宝地太阳广场2#配电站103配电变压器	630	30.196	313.77	313.77	未列入负面清单	-	570.88%
9486	海州供电公司	中山线西市场04号箱变	中山线144	中山线西市场04号箱变变压器	400	28.932	204.27	204.27	未列入负面清单	-	-3.52%
9487	海州供电公司	滨北线西市场04号箱变	滨北线1451	滨北线西市场04号箱变变压器	630	72.105	49.74	49.74	未列入负面清单	-	0.39%
9488	海州供电公司	清水畔小区6号箱变	滨客线1446	清水畔小区6号箱变103配电变压器	315	23.573	177.75	177.75	未列入负面清单	-	338.28%
9489	海州供电公司	文欣苑1号箱变	平西线P42	文欣苑1号箱变102配电变压器	630	26.739	335.54	335.54	未列入负面清单	-	-12.91%
9490	海州供电公司	平西线43号电分分支中二期3号箱变配电变压器	平西线P42	平西线43号电分分支中二期3号箱变配电变压器	500	39.93	200.35	200.35	未列入负面清单	-	422.45%
9491	海州供电公司	平中二期6号箱变	平西线P42	平中二期6号箱变102	630	28.846	322.27	322.27	未列入负面清单	-	-2.32%
9492	海州供电公司	平西线28号电分分支中二期12号箱变配电变压器	平西线P42	平西线28号电分分支中二期12号箱变配电变压器	500	25.515	272.43	272.43	未列入负面清单	-	350.00%
9493	海州供电公司	印象江南小区1#箱变	华北线1047	印象江南小区1#箱变变压器	630	30.62	311.09	311.09	未列入负面清单	-	-
9494	海州供电公司	平中二期5号箱变	平桥线P52	平中二期5号箱变配电变压器	630	31.353	306.48	306.48	未列入负面清单	-	0.50%
9495	海州供电公司	民安小区1号箱变	华北线1047	民安小区箱变变压器	800	17.539	499.69	499.69	未列入负面清单	-	-1.64%
9496	海州供电公司	文欣苑2号箱变	平西线P42	文欣苑2号箱变102	630	26.007	340.16	340.16	未列入负面清单	-	-9.71%
9497	海州供电公司	盛邦誉苑2#箱变	华北线1047	盛邦誉苑2#箱变变压器间隔电变压器	630	50.514	185.76	185.76	未列入负面清单	-	3.17%
9498	海州供电公司	华山路河祥家02号箱变	山西线XS42	华山路河祥家02号箱变变压器配电变压器	315	58.552	67.56	67.56	未列入负面清单	-	-8.98%
9499	海州供电公司	文欣苑8号箱变	平西线P42	文欣苑8号箱变102	630	20.262	376.35	376.35	未列入负面清单	-	-0.61%
9500	海州供电公司	平中二期15号箱变	平桥线P52	平中二期15号箱变102配电变压器	500	22.739	286.31	286.31	未列入负面清单	-	433.20%
9501	海州供电公司	和平顺康庄03号配电站	华北线1047	平顺康庄03号配电站1#变	800	23.265	453.88	453.88	未列入负面清单	-	592.68%
9502	海州供电公司	惠南新城9号箱变	平桥线P52	惠南新城9号箱变103配电变压器	315	41.86	120.14	120.14	未列入负面清单	-	349.79%
9503	海州供电公司	惠南新城10号箱变	华北线1047	惠南新城10号箱变变压器	630	27.218	332.53	332.53	未列入负面清单	-	-3.17%
9504	海州供电公司	文欣苑5号箱变	平西线P42	文欣苑5号箱变102	630	21.209	370.38	370.38	未列入负面清单	-	-2.18%
9505	海州供电公司	文欣苑9号箱变	平西线P42	文欣苑9号箱变102配电变压器	630	31.418	306.07	306.07	未列入负面清单	-	-4.34%
9506	海州供电公司	平中二期4号箱变	平桥线P52	平中二期4号箱变102配电变压器	630	21.24	370.19	370.19	未列入负面清单	-	-5.81%
9507	海州供电公司	文欣苑4号箱变	平西线P42	文欣苑4号箱变102	630	28.052	327.27	327.27	未列入负面清单	-	-4.75%
9508	海州供电公司	金色家园1#箱变	华北线1047	金色家园1#箱变变压器间隔电变压器	630	22.858	359.99	359.99	未列入负面清单	-	511.43%
9509	海州供电公司	银通水岸二期配电站	华北线1047	银通水岸二期配电站1#变压器	800	15.386	516.91	516.91	未列入负面清单	-	-
9510	海州供电公司	水岸新城01号配电站	山都线XS59	水岸新城01号配电站01号变压器	630	29.049	320.99	320.99	未列入负面清单	-	523.23%
9511	海州供电公司	和平顺康庄1#配电站	华北线1047	和平顺康庄1#配电站3#变压器	800	16.389	508.89	508.89	未列入负面清单	-	1.04%
9512	海州供电公司	惠南新城C#号箱变	平桥线P52	惠南新城C#号箱变102配电变压器	315	40.945	123.02	123.02	未列入负面清单	-	343.30%
9513	海州供电公司	嘉合园小区1号箱变	山西线XS42	嘉合园小区1号箱变变压器	630	29.364	319.01	319.01	未列入负面清单	-	-1.84%
9514	海州供电公司	和平顺康庄1#配电站	华北线1047	和平顺康庄1#配电站2#变压器	800	13.226	534.19	534.19	未列入负面清单	-	8.48%

9515	海州供电公司	惠南新区E号箱变	平桥线F52	惠南新区E号箱变103配电变压器	315	37.988	132.34	132.34	未列入负面清单	341.98%
9516	海州供电公司	平桥线14#电开开关平西AK1#箱变	平桥线F52	平桥线14#电开开关平西AK1#箱变配电变压器	630	33.562	292.56	292.56	未列入负面清单	-7.70%
9517	海州供电公司	都市小区C(8)号箱变	山鼓线XS54	都市小区C(8)号箱变间隔配电变压器	630	23.596	355.35	355.35	未列入负面清单	-2.23%
9518	海州供电公司	平中二期7号箱变	平西线F42	平中二期7号箱变102	400	27.984	208.06	208.06	未列入负面清单	369.73%
9519	海州供电公司	乐园小区1号箱变	华北线1047	乐园小区1号箱变间隔配电变压器	630	17.608	393.07	393.07	未列入负面清单	2.92%
9520	海州供电公司	五东线东梁镇福改小区1#箱变	五东线S545	五东线东梁镇福改小区1#箱变间隔配电变压器	500	21.468	292.66	292.66	未列入负面清单	208.67%
9521	海州供电公司	五东线东梁镇福改小区5#箱变	五东线S545	五东线东梁镇福改小区5#箱变间隔配电变压器	630	35.943	277.56	277.56	未列入负面清单	220.67%
9522	海州供电公司	河研人家1号箱变	滨客线1446	河研人家1号102	630	14.954	409.79	409.79	未列入负面清单	-1.88%
9523	海州供电公司	平西区9号箱变	平南线F54	平西区9号箱变102配电变压器	500	37.707	211.47	211.47	未列入负面清单	439.60%
9524	海州供电公司	宝地太阳广场10#配电箱	山宝线XS47	宝地太阳广场10#配电箱106配电变压器	800	24.519	443.85	443.85	未列入负面清单	10.22%
9525	海州供电公司	水岸新城3#配电箱	山岸线XS64	水岸新城3#配电箱10号变压器	400	32.369	190.52	190.52	未列入负面清单	365.94%
9526	海州供电公司	宝地太阳广场1#箱变	山宝线XS47	宝地太阳广场1#箱变间隔配电变压器	630	35.053	283.17	283.17	未列入负面清单	-0.86%
9527	海州供电公司	银通紫荆园10KV配电站	山奥线XS57	银通紫荆园10KV配电站2#变压器	800	21.316	469.47	469.47	未列入负面清单	-7.57%
9528	海州供电公司	清水畔小区4号箱变	滨客线1446	清水畔小区4号箱变102配电变压器	630	24.478	349.79	349.79	未列入负面清单	-0.58%
9529	海州供电公司	宝地福湾小区1号配电站	西专线444	宝地福湾小区1号配电站102配电变压器	800	28.357	413.14	413.14	未列入负面清单	3.77%
9530	海州供电公司	平中二期1号箱变	平东线F43	平中二期1号箱变102间隔配电变压器	315	25.724	170.97	170.97	未列入负面清单	362.51%
9531	海州供电公司	滨客线59#平北新区2#箱变	滨客线1446	滨客线59#平北新区2#箱变配电变压器	630	26.414	337.59	337.59	未列入负面清单	1.15%
9532	海州供电公司	清水畔小区1号箱变	滨客线1446	清水畔小区1号箱变102配电变压器	630	17.676	392.64	392.64	未列入负面清单	-4.08%
9533	海州供电公司	宝地福湾3#配电箱	西专线444	宝地福湾3#配电箱10号变压器	800	16.288	509.70	509.70	未列入负面清单	-0.31%
9534	海州供电公司	滨客线34在5#非几地箱变	滨客线1446	滨客线34在5#非几地箱变2#配电变压器	315	24.699	174.20	174.20	未列入负面清单	375.32%
9535	海州供电公司	滨客线34在5#非几地箱变3#箱变	滨客线1446	滨客线34在5#非几地箱变3#箱变103配电变压器	315	9.174	223.10	223.10	未列入负面清单	367.13%
9536	海州供电公司	宝地城二期1号配电箱	西专线444	宝地城二期一箱变	800	10.471	556.23	556.23	未列入负面清单	-
9537	海州供电公司	清水畔小区9号箱变	滨客线1446	清水畔小区9号箱变102配电变压器	630	23.79	354.12	354.12	未列入负面清单	-3.29%
9538	海州供电公司	水岸新城1#配电箱	山岸线XS64	水岸新城1#配电箱2号变压器	500	32.946	235.27	235.27	未列入负面清单	490.51%
9539	海州供电公司	清水畔小区6号箱变	滨客线1446	清水畔小区6号箱变102配电变压器	315	21.599	184.09	184.09	未列入负面清单	341.80%
9540	海州供电公司	平中二期13号箱变1	10KV平接线1452	平中二期13号箱变102配电变压器	630	27.61	330.06	330.06	未列入负面清单	-2.05%
9541	海州供电公司	宝地太阳广场2#箱变	山宝线XS47	宝地太阳广场2#箱变间隔配电变压器	630	35.679	279.22	279.22	未列入负面清单	2.56%
9542	海州供电公司	平北线主干28号开关2号箱变	平北线F53	平北线主干28号开关2号箱变102配电变压器106	800	13.628	530.98	530.98	未列入负面清单	-7.18%
9543	海州供电公司	滨客线34在5#非几地箱变3#箱变	滨客线1446	非几地箱变3#箱变配电变压器	315	39.28	128.27	128.27	未列入负面清单	373.50%
9544	海州供电公司	清水畔小区1号箱变	滨客线1446	清水畔小区1号箱变102配电变压器	630	11.866	429.24	429.24	未列入负面清单	-4.77%
9545	海州供电公司	宝地福湾3#配电箱	西专线444	宝地福湾3#配电箱103间隔配电变压器	800	17.299	501.61	501.61	未列入负面清单	0.37%
9546	海州供电公司	滨客线59#平北新区1#箱变	滨客线1446	滨客线59#平北新区1#箱变配电变压器	500	31.822	240.89	240.89	未列入负面清单	390.29%
9547	海州供电公司	宝地城二期箱变1号配电箱	西专线444	宝地城二期1号配电箱2号配电变压器	800	23.055	455.56	455.56	未列入负面清单	4.78%
9548	海州供电公司	碧桂园1号配电箱	滨客线1446	碧桂园1号配电箱102间隔变压器	630	28.054	327.26	327.26	未列入负面清单	637.28%
9549	海州供电公司	清水畔小区7号箱变	滨客线1446	清水畔小区7号箱变103配电变压器	315	21.583	184.01	184.01	未列入负面清单	266.06%
9550	海州供电公司	宝地福湾4#配电箱	西专线444	宝地福湾4#配电箱10号变压器	800	26.689	426.49	426.49	未列入负面清单	0.68%
9551	海州供电公司	银通紫荆园10KV配电站	山奥线XS57	银通紫荆园10KV配电站4#变压器	800	28.318	413.46	413.46	未列入负面清单	5.10%
9552	海州供电公司	清水畔小区3号箱变	滨客线1446	清水畔小区3号箱变102配电变压器	630	27.925	328.07	328.07	未列入负面清单	-2.01%
9553	海州供电公司	河研人家4号箱变	滨客线1446	河研人家4号102配电变压器	630	15.048	409.20	409.20	未列入负面清单	431.90%
9554	海州供电公司	宝地城三期1号配电箱	西专线444	宝地城三期1号配电箱102间隔变压器	800	17.755	497.96	497.96	未列入负面清单	739.59%
9555	海州供电公司	晋华人家2号箱变	山滨线XS55	晋华人家2#箱变间隔配电变压器	630	13.391	419.64	419.64	未列入负面清单	54.51%
9556	海州供电公司	银通紫荆园10KV配电站	山奥线XS57	银通紫荆园10KV配电站1#变压器	800	22.324	461.41	461.41	未列入负面清单	9.44%
9557	海州供电公司	奥体中心小区03#配电箱	山奥线XS57	奥体中心小区03#配电箱2#变压器	315	38.308	131.33	131.33	未列入负面清单	0.94%
9558	海州供电公司	滨城线联江支站57号开关支站	西专线444	滨城线联江支站57号开关支站103配电变压器	800	20.162	478.70	478.70	未列入负面清单	560.41%
9559	海州供电公司	锦绣江南小区一期1#箱变	西专线444	锦绣江南小区一期1#箱变配电变压器	315	23.405	178.27	178.27	未列入负面清单	305.89%
9560	海州供电公司	滨海线联江支站57#箱变	西专线444	滨海线联江支站57#箱变配电变压器	800	18.125	495.00	495.00	未列入负面清单	-4.59%
9561	海州供电公司	沈铁锦苑三期一期3#箱变	西专线448	沈铁锦苑三期一期3#箱变102配电变压器	630	13.623	418.18	418.18	未列入负面清单	510.06%
9562	海州供电公司	现代城1号配电箱	西滨线445	现代城1号配电箱102配电变压器	800	21.858	465.14	465.14	未列入负面清单	-3.52%
9563	海州供电公司	沈铁锦苑三期一期5#箱变	西专线448	锦苑三期一期5#箱变间隔2#配电变压器	630	23.074	358.63	358.63	未列入负面清单	494.17%
9564	海州供电公司	宝地城三期1号配电箱	西专线444	宝地城三期1号配电箱103间隔变压器	800	14.608	523.14	523.14	未列入负面清单	800.58%
9565	海州供电公司	沈铁锦苑三期一期2#箱变	西滨线445	沈铁锦苑三期一期2#箱变1#变压器配电变压器	630	19.324	382.26	382.26	未列入负面清单	498.80%
9566	海州供电公司	沈铁锦苑三期一期2#箱变	西滨线445	沈铁锦苑三期一期2#箱变2#变压器配电变压器	500	19.958	300.21	300.21	未列入负面清单	435.46%
9567	海州供电公司	锦绣春天4号箱变	西专线448	锦绣春天4号箱变102	400	20.643	237.43	237.43	未列入负面清单	395.19%
9568	海州供电公司	恒泰箱变	山滨线XS58	恒泰箱变配电变压器	630	13.595	418.35	418.35	未列入负面清单	1.01%
9569	海州供电公司	东苑小区01号箱变	中民线142	东苑小区01号箱变102配电变压器	630	6.45	463.37	463.37	未列入负面清单	-
9570	海州供电公司	滨滨线50#在1#福康小区1号箱变	西滨线445	滨滨线福康小区1号箱变102配电变压器	630	12.495	425.28	425.28	未列入负面清单	463.05%
9571	海州供电公司	碧桂园2号配电箱	滨客线1446	碧桂园小区2号配电箱103间隔变压器	630	21.148	370.77	370.77	未列入负面清单	571.00%
9572	海州供电公司	矿联前3号箱变	平北线F53	矿联前3号箱变102	630	23.78	354.19	354.19	未列入负面清单	-6.66%
9573	海州供电公司	河研人家3号箱变	滨客线1446	河研人家3号102配电变压器	630	16.824	398.01	398.01	未列入负面清单	452.05%
9574	海州供电公司	锦绣江南二期1号箱变	西专线444	锦绣江南二期1号箱变间隔配电变压器	630	27.888	328.43	328.43	未列入负面清单	-4.50%
9575	海州供电公司	清水畔小区8号箱变	滨客线1446	清水畔小区8号箱变102配电变压器	630	25.53	343.16	343.16	未列入负面清单	-3.80%
9576	海州供电公司	河研人家2号箱变	滨客线1446	河研人家2号102配电变压器	630	16.41	400.62	400.62	未列入负面清单	447.48%
9577	海州供电公司	水岸新城1#配电箱	山岸线XS64	水岸新城1#配电箱1号变压器	500	38.457	207.72	207.72	未列入负面清单	467.87%
9578	海州供电公司	水岸新城3#配电箱	山岸线XS64	水岸新城3号配电箱9号变压器	800	28.001	415.99	415.99	未列入负面清单	-37.07%
9579	海州供电公司	平北线23号开关1号箱变	平北线F53	平北线23号开关1号箱变102配电变压器105	1000	15.351	646.49	646.49	未列入负面清单	476.79%
9580	海州供电公司	红宇线祥宇上品二期北区7号箱变	红祥线BS58	红宇线祥宇上品二期北区7号箱变配电变压器	500	42.999	185.01	185.01	未列入负面清单	448.90%
9581	海州供电公司	海滨线01号箱变	山滨线XS59	海滨线01号箱变间隔配电变压器	630	70.508	59.80	59.80	未列入负面清单	172.10%
9582	海州供电公司	西沙线4#西苑村2#环网柜	西沙线441	西苑村2#环网柜5#箱变配电变压器	500	19.791	301.05	301.05	未列入负面清单	464.54%
9583	海州供电公司	西沙线10#环网柜1#环网柜	西沙线441	西沙线1#箱变102间隔配电变压器	500	18.135	309.33	309.33	未列入负面清单	466.03%
9584	海州供电公司	祥宇锦品02号配电箱	红祥线BS58	祥宇锦品02号配电箱1#变压器	800	29.793	401.66	401.66	未列入负面清单	691.87%
9585	海州供电公司	红宇线祥宇上品二期南区变电所	红祥线BS58	红宇线祥宇上品二期南区变电所1号变压器	800	28.402	412.78	412.78	未列入负面清单	-
9586	海州供电公司	山市区西台01号箱变	山通线XS41	山市区西台01号箱变变压器	630	19.84	379.01	379.01	未列入负面清单	6.00%
9587	海州供电公司	城建雅馨10千伏配电站	山东线XS60	城建雅馨10千伏配电站02#变压器	800	27.035	423.72	423.72	未列入负面清单	5.51%
9588	海州供电公司	城建雅馨10千伏配电站	山东线XS60	城建雅馨10千伏配电站01#变压器	800	26.128	430.98	430.98	未列入负面清单	1.81%
9589	海州供电公司	康乐园小区01号箱变	山海线XS56	康乐园小区01号箱变间隔配电变压器	630	13.713	417.61	417.61	未列入负面清单	-3.96%
9590	海州供电公司	中华线青年新村入奖2箱式变	中民线143	新入奖2#箱变间隔配电变压器	630	25.046	346.21	346.21	未列入负面清单	1.11%
9591	海州供电公司	友爱家园3#箱变	西山线443	友爱家园3#箱变间隔配电变压器	630	19.952	378.30	378.30	未列入负面清单	449.88%
9592	海州供电公司	夷仙小区01号箱变	山海线XS56	夷仙小区01#箱变变压器配电变压器	630	24.569	349.22	349.22	未列入负面清单	-3.65%

9593	海州供电公司	平西B区7箱变	平南线#54	平西B区7箱变102配电箱	500	48.105	159.48	159.48	未列入负面清单		406.60%
9594	海州供电公司	中华线晋新人类1箱式变电站	中华线143	新人类小区01号箱变间隔配电箱	630	25.046	346.21	346.21	未列入负面清单		1.11%
9595	海州供电公司	中华线森下1箱式变电站	中华线143	森下商业中心01号箱变配电箱	630	39.546	254.86	254.86	未列入负面清单		-
9596	海州供电公司	康乐园小区02号箱变	山海线XSS6	康乐园小区02号箱变间隔配电箱	630	11.419	432.06	432.06	未列入负面清单		-6.10%
9597	海州供电公司	银通水岸二期配电箱	华北线1047	银通水岸二期配电箱2#变压器	800	7.128	582.98	582.98	未列入负面清单		-
9598	海州供电公司	青华人8号箱变	山滨线XSS5	青华人8#箱变间隔配电箱	630	10.579	437.35	437.35	未列入负面清单		138.48%
9599	海州供电公司	青华人8号箱变	山滨线XSS5	青华人8#箱变间隔配电箱	630	16.54	399.80	399.80	未列入负面清单		-4.38%
9600	海州供电公司	平中二期9号箱变	10kV平安线1452	平中二期9号箱变102配电箱	500	46.958	165.21	165.21	未列入负面清单		445.05%
9601	海州供电公司	红字线祥宇上品二期北区9号箱变	红祥线HS58	红字线祥宇上品二期北区1号箱变配电箱	630	25.572	342.90	342.90	未列入负面清单		412.47%
9602	海州供电公司	平北线主28号开关4号箱变	平北线#53	平北线主28号开关4号箱变102配电箱128	800	10.318	557.46	557.46	未列入负面清单		536.57%
9603	海州供电公司	三达房屋开发公司1号箱变	滨桥线1461	三达房屋开发公司1号箱变间隔配电箱	630	16.287	401.39	401.39	未列入负面清单		-4.38%
9604	海州供电公司	平北线19#6号开关5号箱变	平北线#53	平北线19#6号开关5号箱变102配电箱111	800	10.812	553.50	553.50	未列入负面清单		-6.13%
9605	海州供电公司	平北线25#3号开关1号箱变	平北线#53	平北线25#3号开关1号箱变102配电箱115	500	14.996	325.02	325.02	未列入负面清单		450.27%
9606	海州供电公司	平北线23号开关3号箱变	平北线#53	平北线23号开关3号箱变102配电箱123	1000	18.811	611.89	611.89	未列入负面清单		472.98%
9607	海州供电公司	红字线祥宇上品二期北区3号箱变	红祥线HS58	红字线祥宇上品二期北区6号箱变配电箱	500	54.587	127.07	127.07	未列入负面清单		443.50%
9608	海州供电公司	祥宇上品05号箱变	红祥线HS58	祥宇上品05号箱变间隔配电箱	630	61.461	116.80	116.80	未列入负面清单		8.07%
9609	海州供电公司	早新祥宇房产开发有限公司(祥宇上品二期)小	红祥线HS58	早新祥宇房产开发有限公司(祥宇上品二期)小区配电箱	630	7.134	459.06	459.06	未列入负面清单		-10.82%
9610	海州供电公司	祥宇上品02号配电箱	红祥线HS58	祥宇上品02号配电箱2#变压器	800	25.749	434.01	434.01	未列入负面清单		654.23%
9611	海州供电公司	红字线祥宇上品二期北区3号箱变	红祥线HS58	红字线祥宇上品二期北区3号箱变配电箱	630	26.45	337.37	337.37	未列入负面清单		2.07%
9612	海州供电公司	矿联前1号箱变	平北线#53	矿联前1号箱变102	630	20.842	372.70	372.70	未列入负面清单		-5.91%
9613	海州供电公司	平北线25#1号开关6号箱变	平北线#53	平北线25#1号开关6号箱变102配电箱102	800	11.268	549.86	549.86	未列入负面清单		565.53%
9614	海州供电公司	平北线17#支路二期2号箱变	平北线#53	平北线17#支路二期2号箱变102配电箱	500	19.575	302.13	302.13	未列入负面清单		388.79%
9615	海州供电公司	平北线17#支路二期1号箱变	平北线#53	平北线17#支路二期1号箱变配电箱	500	24.03	279.85	279.85	未列入负面清单		352.13%
9616	海州供电公司	阜东小区05号箱变	中民线142	阜东小区05号箱变间隔配电箱	630	17.212	395.56	395.56	未列入负面清单		476.14%
9617	海州供电公司	红字线祥宇上品二期北区8号箱变	红祥线HS58	红字线祥宇上品二期北区8号箱变配电箱	400	27.021	211.92	211.92	未列入负面清单		321.83%
9618	海州供电公司	平北线23号开关2号箱变	平北线#53	平北线23号开关2号箱变102配电箱110	1000	12.995	670.05	670.05	未列入负面清单		445.63%
9619	海州供电公司	矿联前2号箱变	平北线#53	矿联前2号箱变102	630	22.393	362.92	362.92	未列入负面清单		-7.14%
9620	海州供电公司	祥宇上品04号箱变	红祥线HS58	祥宇上品04号箱变间隔配电箱	630	36.923	271.39	271.39	未列入负面清单		-0.40%
9621	海州供电公司	平北线23号开关4号箱变	平北线#53	平北线23号开关4号箱变102配电箱129	500	17.69	311.55	311.55	未列入负面清单		481.43%
9622	海州供电公司	平北线主34号开关2号箱变	平北线#53	平北线主34号开关2号箱变102配电箱109	630	16.293	401.35	401.35	未列入负面清单		465.70%
9623	海州供电公司	红字线祥宇上品二期北区10号箱变	红祥线HS58	红字线祥宇上品二期北区10号箱变配电箱	630	22.402	362.87	362.87	未列入负面清单		507.34%
9624	海州供电公司	平北线19#6号开关6号箱变	平北线#53	平北线19#6号开关6号箱变102配电箱103	250	48.352	79.12	79.12	未列入负面清单		478.31%
9625	海州供电公司	平北线19#11号开关工业园区1#箱变	平北线#53	平北线19#11号工业园区1#102配电箱	315	13.802	208.52	208.52	未列入负面清单		317.25%
9626	海州供电公司	祥宇上品03号箱变	红祥线HS58	祥宇上品03号箱变间隔配电箱	630	38.941	258.67	258.67	未列入负面清单		-4.30%
9627	海州供电公司	平北线主28号开关1号箱变	平北线#53	平北线主28号开关1号箱变102配电箱105	800	15.611	515.11	515.11	未列入负面清单		578.40%
9628	海州供电公司	和平中央公馆小区配电箱	山通线XS41	和平中央公馆小区配电箱1号配电箱	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单		-100.00%
9629	海州供电公司	滨海42#住宅变电站	滨海线1447	滨海42#住宅变电站配电箱	400	25.319	218.72	218.72	未列入负面清单		386.42%
9630	海州供电公司	平北线37#惠西小区1号箱变	平北线#53	平北线37#惠西小区1号102间隔配电箱	400	34.868	180.53	180.53	未列入负面清单		529.17%
9631	海州供电公司	祥宇上品08号箱变	红祥线HS58	祥宇上品08号箱变间隔配电箱	630	7.546	456.46	456.46	未列入负面清单		0.25%
9632	海州供电公司	楼胶园小区箱变	滨桥线1461	楼胶园小区箱变变压器	630	22.378	363.02	363.02	未列入负面清单		133.40%
9633	海州供电公司	平北线25#1号开关5号箱变	平北线#53	平北线25#1号开关5号箱变102配电箱112	800	11.016	551.87	551.87	未列入负面清单		-1.93%
9634	海州供电公司	红字线祥宇上品二期北区5号箱变	红祥线HS58	红字线祥宇上品二期北区5号箱变配电箱	630	34.292	287.96	287.96	未列入负面清单		496.45%
9635	海州供电公司	平北线19#6号开关7号箱变	平北线#53	平北线19#6号开关7号箱变102配电箱113	800	11.923	544.62	544.62	未列入负面清单		-1.64%
9636	海州供电公司	平北线主28号开关3号箱变	平北线#53	平北线主28号开关3号箱变102配电箱126	630	12.309	426.45	426.45	未列入负面清单		435.85%
9637	海州供电公司	平北线主33号开关8号箱变	平北线#53	平北线主33号开关8号箱变102配电箱	800	10.52	555.84	555.84	未列入负面清单		540.70%
9638	海州供电公司	祥宇上品07号箱变	红祥线HS58	祥宇上品07号箱变间隔配电箱	630	47.472	204.93	204.93	未列入负面清单		4.38%
9639	海州供电公司	平北线主33号开关9号箱变	平北线#53	平北线主33号开关9号箱变102配电箱	800	11.401	548.79	548.79	未列入负面清单		-8.56%
9640	海州供电公司	红字线祥宇上品二期南区2号箱变	红祥线HS58	红字线祥宇上品二期南区2号变压器	800	49.128	246.98	246.98	未列入负面清单		-
9641	海州供电公司	玻璃厂东2号箱变	西兴线149	玻璃厂东2号箱变配电箱	500	14.996	325.02	325.02	未列入负面清单		414.67%
9642	海州供电公司	和平中央公馆小区配电箱	山通线XS41	和平中央公馆小区配电箱2号配电箱	800	8.92	568.64	568.64	未列入负面清单		-1.73%
9643	海州供电公司	红字线祥宇上品二期南区5号箱变	红祥线HS58	红字线祥宇上品二期南区2号箱变配电箱	630	27.86	328.48	328.48	未列入负面清单		-17.72%
9644	海州供电公司	平北线37#惠西小区2号箱变	平北线#53	平北线37#惠西小区2号102间隔配电箱	400	21.534	233.86	233.86	未列入负面清单		347.68%
9645	海州供电公司	平北线主34号开关1号箱变	平北线#53	平北线主34号开关1号箱变102配电箱108	630	14.168	414.74	414.74	未列入负面清单		-5.97%
9646	海州供电公司	祥宇上品01号箱变	红祥线HS58	祥宇上品01号箱变间隔配电箱	630	52.541	172.99	172.99	未列入负面清单		-2.68%
9647	海州供电公司	奥体中心小区03#配电箱	山滨线XSS7	奥体中心小区03#配电箱1#变压器	315	42.456	118.26	118.26	未列入负面清单		-3.10%
9648	海州供电公司	平北线主33号开关10号箱变	平北线#53	平北线主33号开关10号箱变102配电箱	630	17.434	394.17	394.17	未列入负面清单		478.61%
9649	海州供电公司	和平中央公馆小区配电箱	山通线XS41	和平中央公馆小区配电箱1号配电箱	800	11.808	545.54	545.54	未列入负面清单		-4.83%
9650	海州供电公司	祥宇上品02号箱变	红祥线HS58	祥宇上品02号箱变间隔配电箱	630	33.348	293.91	293.91	未列入负面清单		4.77%
9651	海州供电公司	红字线祥宇上品二期北区9号箱变	红祥线HS58	红字线祥宇上品二期北区9号箱变配电箱	500	41.11	194.45	194.45	未列入负面清单		433.96%
9652	海州供电公司	平北线25#1号开关7号箱变	平北线#53	平北线25#1号开关7号箱变102配电箱114	800	14.259	525.93	525.93	未列入负面清单		-2.72%
9653	海州供电公司	平北线37#惠西小区3号箱变	平北线#53	平北线37#惠西小区3号102间隔配电箱	630	26.545	336.77	336.77	未列入负面清单		-7.82%
9654	海州供电公司	宏运铝业02配电箱	中工线141	宏运铝业02配电箱1#变	800	28.577	411.38	411.38	未列入负面清单		609.54%
9655	海州供电公司	银座大厦10kV配电箱	中滨线145	银座大厦配电箱1#变压器	315	56.925	72.69	72.69	未列入负面清单		474.64%
9656	海州供电公司	海耀轩小区1#箱变	华北线1047	海耀轩小区1#箱变变压器	630	11.322	432.67	432.67	未列入负面清单		-0.52%
9657	海州供电公司	金色家园3#箱变	华北线1047	金色家园3#箱变间隔配电箱	630	24.763	347.99	347.99	未列入负面清单		-
9658	海州供电公司	公共1号配电箱1号柜	华北线1047	公共1号配电箱1#箱变变压器1#	800	13.911	528.71	528.71	未列入负面清单		-
9659	海州供电公司	世纪花园03号箱变	红南线1151	世纪花园03号箱变间隔配电箱	630	21.05	371.39	371.39	未列入负面清单		-4.14%
9660	海州供电公司	印象江南2#配电箱	华北线1047	印象江南2#配电箱3#变压器	800	42.973	296.22	296.22	未列入负面清单		559.23%
9661	海州供电公司	世纪花园01号箱变	红南线1151	世纪花园01号箱变间隔配电箱	630	24.858	347.39	347.39	未列入负面清单		-10.38%
9662	海州供电公司	文苑苑8号箱变	平西线#42	文苑苑8号箱变102配电箱	630	30.541	311.59	311.59	未列入负面清单		0.58%
9663	海州供电公司	宝地城1号地下配电箱	滨城线1444	宝地城1号地下配电箱1号开关105配电箱(3号)	630	17.811	391.79	391.79	未列入负面清单		16.45%
9664	海州供电公司	惠南新居7号箱变	平桥线#52	惠南新居7号箱变103配电箱	315	30.051	157.34	157.34	未列入负面清单		354.54%
9665	海州供电公司	平西A区4号箱变	平桥线#52	平西A区4号箱变间隔配电箱	400	29.681	201.28	201.28	未列入负面清单		385.10%
9666	海州供电公司	和平丽景园4号配电箱	华北线1047	和平丽景园4号配电箱2#变	800	23.845	449.24	449.24	未列入负面清单		542.27%
9667	海州供电公司	人民前27中西小学	红南线1151	人民前27中西小学间隔配电箱	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单		-
9668	海州供电公司	山东线供电公司1#箱变	山滨线XSS9	山东线供电公司01号箱变变压器	1000	24.248	557.52	557.52	未列入负面清单		571.73%
9669	海州供电公司	北方花园E号箱变	红南线1151	北方花园E号箱变间隔配电箱	630	23.598	355.33	355.33	未列入负面清单		-5.55%
9670	海州供电公司	文苑苑7号箱变	平西线#42	文苑苑7号箱变102配电箱	630	28.58	323.95	323.95	未列入负面清单		-1.64%

9671	海州供电公司	都市小区东区A#箱变	山西线XS42	都市小区东区A#箱变变压器向间隔配变变压器	630	21,284	369.91	369.91	未列入负面清单	359.07%
9672	海州供电公司	文欣苑3号箱变	平西线P42	文欣苑3号箱变102	630	31,699	304.30	304.30	未列入负面清单	-2.51%
9673	海州供电公司	嘉园小区1号箱变	华北线1047	嘉园小区箱变	400	21,844	232.62	232.62	未列入负面清单	-0.16%
9674	海州供电公司	印象江南1#箱变	华北线1047	印象江南1#箱变变压器	800	45,364	277.09	277.09	未列入负面清单	4.66%
9675	海州供电公司	民安小区箱变(4051)	华北线1047	民安小区箱变(4051)1变压器	630	23,072	358.65	358.65	未列入负面清单	-7.04%
9676	海州供电公司	盛发经典01#配电站	华北线1047	盛发经典01#配电站2#变压器	800	27,791	417.67	417.67	未列入负面清单	-
9677	海州供电公司	桑港1号箱变	华北线1047	桑港1号箱变变压器向间隔配变变压器_1	630	10,873	435.50	435.50	未列入负面清单	-0.78%
9678	海州供电公司	印象江南2#配电站	华北线1047	印象江南2#配电站4#变压器	800	15,893	512.86	512.86	未列入负面清单	-4.47%
9679	海州供电公司	乐园小区2#箱变	华北线1047	乐园小区2#箱变变压器向间隔配变变压器	630	13,798	417.07	417.07	未列入负面清单	-0.08%
9680	海州供电公司	印象江南2#箱变	华北线1047	印象江南2#箱变变压器	800	25,139	438.89	438.89	未列入负面清单	-1.71%
9681	海州供电公司	金色家园2#箱变	华北线1047	金色家园2#箱变变压器向间隔配变变压器	630	24,475	349.81	349.81	未列入负面清单	-
9682	海州供电公司	金海小区03号箱变	山放线XS54	金海小区03号箱变变压器向间隔配变变压器	630	12,686	424.08	424.08	未列入负面清单	0.25%
9683	海州供电公司	水岸新城01#配电站	山放线XS59	水岸新城01#配电站02号变压器	800	10,898	552.82	552.82	未列入负面清单	-4.67%
9684	海州供电公司	惠南新居A号箱变	平桥线P52	惠南新居A号箱变103配变变压器	315	31,869	151.61	151.61	未列入负面清单	358.79%
9685	海州供电公司	惠南苑小区01#箱变	华北线1047	惠南苑小区01#箱变变压器	630	29,987	321.38	321.38	未列入负面清单	0.52%
9686	海州供电公司	平西线26号电缆分支中二期11号箱变	平西线P42	平中二期11号箱变配变变压器	630	26,886	334.62	334.62	未列入负面清单	-6.51%
9687	海州供电公司	和平顺景1#配电站	华北线1047	和平顺景1#配电站1#变压器	800	29,676	402.59	402.59	未列入负面清单	14.19%
9688	海州供电公司	嘉合园小区2号箱变	山西线XS42	嘉合园小区2号箱变变压器	630	30,644	310.94	310.94	未列入负面清单	-5.59%
9689	海州供电公司	华山线河畔2#04号箱变	山西线XS42	华山线河畔2#04号箱变配变变压器	315	57,884	69.67	69.67	未列入负面清单	102.22%
9690	海州供电公司	桑港1号箱变	华北线1047	桑港1号箱变变压器向间隔配变变压器	630	12,935	422.51	422.51	未列入负面清单	1.97%
9691	海州供电公司	平西A3号箱变	平桥线P52	平西A3号箱变配变变压器	630	20,259	376.37	376.37	未列入负面清单	-7.30%
9692	海州供电公司	惠南新居D号箱变	平桥线P52	惠南新居D号配变变压器	630	18,371	388.26	388.26	未列入负面清单	0.76%
9693	海州供电公司	西滨线50#左2#箱变小区3号箱变	西滨线445	西滨线50#左2#箱变小区3号箱变配变变压器	630	19,925	378.47	378.47	未列入负面清单	435.16%
9694	海州供电公司	沈铁盛世馨苑小区1#箱变	西滨线445	沈铁盛世馨苑小区1#箱变配变变压器	500	21,211	293.95	293.95	未列入负面清单	433.09%
9695	海州供电公司	西滨线30#阳光小区箱变	西滨线445	西滨线30#阳光小区箱变103配变变压器	315	35,636	139.75	139.75	未列入负面清单	381.11%
9696	海州供电公司	沈铁锦苑一期1#箱式变电站	西桥线448	沈铁锦苑一期1#箱式变电站102配变变压器	500	16,062	319.69	319.69	未列入负面清单	426.59%
9697	海州供电公司	都市小区西区A#箱变	山滨线XS55	都市小区西区A#箱变变压器向间隔配变变压器	630	17,258	395.27	395.27	未列入负面清单	-1.95%
9698	海州供电公司	菁华人家1#箱变	山滨线XS55	菁华人家1#箱变变压器向间隔配变变压器	630	10,612	437.14	437.14	未列入负面清单	126.46%
9699	海州供电公司	锦绣春天3号箱变	西桥线448	锦绣春天3号箱变102	630	16,957	397.17	397.17	未列入负面清单	453.50%
9700	海州供电公司	平西B区3号箱变	平南线P54	平西B区3号箱变102配变变压器	400	39,183	163.27	163.27	未列入负面清单	364.88%
9701	海州供电公司	平西B区4号箱变	平南线P54	平西B区4号箱变102配变变压器	250	26,414	133.97	133.97	未列入负面清单	330.96%
9702	海州供电公司	宝地城1#地下配电站	滨城线1444	宝地城1#地下配电站1#开关柜104配变变压器(2号)	800	45,061	279.52	279.52	未列入负面清单	2.47%
9703	海州供电公司	沈铁锦苑二期#箱式变电站	西桥线448	沈铁锦苑二期#箱式变电站102配变变压器	500	20,243	298.79	298.79	未列入负面清单	424.87%
9704	海州供电公司	河北小区1#箱变	山河线XS58	河北小区1#箱变	630	26,733	335.58	335.58	未列入负面清单	-3.01%
9705	海州供电公司	平西B区14号箱变	平南线P54	平西B区14号箱变102配变变压器	500	28,509	257.46	257.46	未列入负面清单	384.93%
9706	海州供电公司	宝地城二期二期1#配电站	西专线444	宝地城二期二期1#配电站1号配变变压器	800	20,297	477.62	477.62	未列入负面清单	-2.96%
9707	海州供电公司	菁华人家5#箱变	山滨线XS55	菁华人家5#箱变变压器向间隔配变变压器	630	17,453	394.05	394.05	未列入负面清单	-7.66%
9708	海州供电公司	华鼎大厦10KV配电站	中桥线159	华鼎大厦10KV配电站302#1#变	800	14,395	524.84	524.84	未列入负面清单	521.37%
9709	海州供电公司	吴海花园小区01#箱变	华滨线1046	吴海花园小区01#箱变变压器	630	24,541	349.39	349.39	未列入负面清单	4.64%
9710	海州供电公司	平西B区7号箱变	平南线P54	平西B区7号箱变102配变变压器	500	14,89	325.55	325.55	未列入负面清单	363.02%
9711	海州供电公司	吴海花园小区02#箱变	华滨线1046	吴海花园小区02#箱变变压器	630	35,219	282.12	282.12	未列入负面清单	1.57%
9712	海州供电公司	锦绣春天1号箱变	西桥线448	锦绣春天1号箱变102向间隔配变变压器	630	13.6	418.32	418.32	未列入负面清单	-4.96%
9713	海州供电公司	河北住宅2#箱变	山河线XS58	河北住宅2#箱变变压器向间隔配变变压器	630	15,501	406.34	406.34	未列入负面清单	-2.32%
9714	海州供电公司	西京新棚户区01#箱变	西滨线445	西京新棚户区01号102	315	22,367	181.54	181.54	未列入负面清单	118.98%
9715	海州供电公司	平西B区9号箱变	平南线P54	平西B区9号箱变配变变压器	500	36,876	215.62	215.62	未列入负面清单	451.36%
9716	海州供电公司	圣明苑1#配电站	华滨线1046	圣明苑1#配电站1#变压器	800	8,506	571.95	571.95	未列入负面清单	-
9717	海州供电公司	平西B区1#箱变	平南线P54	平西B区1#箱变102配变变压器	630	15,001	409.49	409.49	未列入负面清单	-3.40%
9718	海州供电公司	沈铁锦苑二期#箱式变电站	西桥线448	沈铁锦苑二期#箱式变电站102配变变压器	500	17,142	314.29	314.29	未列入负面清单	438.13%
9719	海州供电公司	平西B区1#箱变	平南线P54	平西B区1#箱变102配变变压器	630	22,261	363.76	363.76	未列入负面清单	-1.58%
9720	海州供电公司	西滨线50#左1#箱变小区2号箱变	西滨线445	西滨线50#左1#箱变小区2号箱变配变变压器	630	17,324	394.86	394.86	未列入负面清单	457.46%
9721	海州供电公司	山奥线电厂A#箱变	山奥线XS57	山奥线电厂A#箱变变压器	630	14,643	411.75	411.75	未列入负面清单	-7.61%
9722	海州供电公司	恒泰生2#箱变	山河线XS58	恒泰生2#箱变变压器向间隔配变变压器	630	8,016	453.50	453.50	未列入负面清单	-
9723	海州供电公司	沈铁锦苑二期#箱式变电站	西桥线448	沈铁锦苑二期#箱式变电站102配变变压器	400	22,603	229.59	229.59	未列入负面清单	383.48%
9724	海州供电公司	平西B区13号箱变	平南线P54	平西B区13号箱变102配变变压器	500	34,159	229.21	229.21	未列入负面清单	454.83%
9725	海州供电公司	锦绣春天2号箱变	西桥线448	锦绣春天2号箱变102	400	14,218	263.13	263.13	未列入负面清单	421.93%
9726	海州供电公司	奥体中心小区02#配电站	山奥线XS57	奥体中心小区02#箱变02#变压器	400	45,126	139.50	139.50	未列入负面清单	19.84%
9727	海州供电公司	都市小区西B#箱变	山滨线XS55	都市小区西B#箱变变压器向间隔配变变压器	630	21,523	368.41	368.41	未列入负面清单	1.49%
9728	海州供电公司	奥体中心小区01#配电站	山奥线XS57	奥体中心小区01#箱变1#变压器	315	39.45	127.73	127.73	未列入负面清单	5.63%
9729	海州供电公司	奥体中心小区01#配电站	山奥线XS57	奥体中心小区01#箱变2#变压器	315	43,807	114.01	114.01	未列入负面清单	9.74%
9730	海州供电公司	鑫隆世纪广场配电站	山东线XS60	鑫隆世纪广场配电站变压器向间隔配变变压器	630	36,793	272.20	272.20	未列入负面清单	-8.02%
9731	海州供电公司	友爱家园4#箱变	西山线443	友爱家园4#箱变变压器向间隔配变变压器	630	29,679	317.02	317.02	未列入负面清单	496.27%
9732	海州供电公司	菁华人家#箱变	山滨线XS55	菁华人家#箱变变压器向间隔配变变压器	630	22,758	360.62	360.62	未列入负面清单	-1.52%
9733	海州供电公司	西山花园2号箱变	山滨线XS55	西山花园2号箱变变压器	630	19,872	378.81	378.81	未列入负面清单	-
9734	海州供电公司	平中二期14号箱变	10kV平安线1452	平中二期14号箱变变压器	400	26.37	214.52	214.52	未列入负面清单	360.52%
9735	海州供电公司	水岸新城2号配电站	山岸线XS64	水岸新城2号配电站6号变压器	800	16,292	509.66	509.66	未列入负面清单	488.34%
9736	海州供电公司	金海小区02号箱变	山放线XS54	金海小区02号箱变变压器向间隔配变变压器	630	18,743	385.92	385.92	未列入负面清单	-2.30%
9737	海州供电公司	都市小区01号箱变	中兴线146	都市小区01号箱变103配变变压器	400	19,937	240.25	240.25	未列入负面清单	-
9738	海州供电公司	都市小区A区A#箱变	山放线XS54	都市小区A区A#箱变变压器向间隔配变变压器	630	25,784	341.56	341.56	未列入负面清单	-3.01%
9739	海州供电公司	金海小区01号箱变	山放线XS54	金海小区01号箱变变压器向间隔配变变压器	630	11,679	430.42	430.42	未列入负面清单	-0.15%
9740	海州供电公司	世纪华庭01#箱变	山放线XS54	世纪华庭01#箱变变压器向间隔配变变压器	630	35,805	278.43	278.43	未列入负面清单	473.32%
9741	海州供电公司	西山花园02号箱变	山放线XS54	西山花园02号箱变变压器向间隔配变变压器	630	34,267	288.12	288.12	未列入负面清单	0.25%
9742	海州供电公司	西山花园03号箱变	山放线XS54	西山花园03号箱变变压器向间隔配变变压器	630	22,552	361.92	361.92	未列入负面清单	-4.16%
9743	海州供电公司	中兴线金水街01号箱变	中兴线146	中兴线金水街01号箱变变压器	315	42,584	117.86	117.86	未列入负面清单	-
9744	海州供电公司	西山花园01号箱变	山放线XS54	西山花园01号箱变配变变压器	630	14,705	411.36	411.36	未列入负面清单	-8.65%
9745	海州供电公司	都市小区A区B#箱变	山放线XS54	都市小区A区B#箱变变压器向间隔配变变压器	630	20,769	373.16	373.16	未列入负面清单	-1.84%
9746	海州供电公司	滨河路美丽湾01#箱变	滨北线1451	滨河路美丽湾01号箱变变压器向间隔配变变压器	630	19,218	382.93	382.93	未列入负面清单	6.03%
9747	海州供电公司	西山九都03#配电站	山滨线XS44	西山九都03#配电站2号变压器向间隔配变变压器	630	27,228	332.46	332.46	未列入负面清单	5.35%
9748	海州供电公司	东莱礁三期2号箱变	五东线XS54	东莱礁三期2号箱变102向间隔配变变压器	500	7,522	362.39	362.39	未列入负面清单	621.83%

9749	海州供电公司	兴隆大家庭10KV配电箱	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电箱1#变压器间隔配电变压器	500	52.594	137.03	137.03	未列入负面清单		2.45%
9750	海州供电公司	东梁棚改三期1号箱变	五东线S545	东梁棚改三期1号箱变102间隔配电变压器6190377	500	13.24	333.80	333.80	未列入负面清单		542.15%
9751	海州供电公司	银都国际花园01号箱变	山南线XS44	银都国际花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	43.141	232.21	232.21	未列入负面清单		357.68%
9752	海州供电公司	珠景天成小区02#箱变	山北线XS45	珠景天成小区02#箱变01#变压器	315	28.662	161.71	161.71	未列入负面清单		-1.34%
9753	海州供电公司	山南线海州小区01#箱变	山南线XS44	山南线海州小区01号箱变	630	24.697	348.41	348.41	未列入负面清单		5.39%
9754	海州供电公司	兴隆大家庭10KV配电箱	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电箱2#变压器间隔配电变压器	630	34.537	286.42	286.42	未列入负面清单		-0.26%
9755	海州供电公司	金海小区04号箱变	山南线XS44	金海小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.156	377.02	377.02	未列入负面清单		183.99%
9756	海州供电公司	西山九都01#配电箱	山南线XS44	西山九都01#配电箱3号变压器间隔	800	39.351	325.19	325.19	未列入负面清单		-11.75%
9757	海州供电公司	西市场不夜城01号箱变	山南线XS44	西市场不夜城01号箱变变压器间隔配电变压器	630	41.394	243.22	243.22	未列入负面清单		524.45%
9758	海州供电公司	兴隆大家庭10KV配电箱	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电箱3#变压器间隔配电变压器	630	19.34	382.16	382.16	未列入负面清单		498.97%
9759	海州供电公司	西高新小区04号箱变	西山线443	西高新小区4号102配电箱	315	24.637	174.39	174.39	未列入负面清单		-1.37%
9760	海州供电公司	兴隆大家庭10KV配电箱	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电箱变压器间隔配电变压器	630	36.346	275.02	275.02	未列入负面清单		-
9761	海州供电公司	海州街矿总院01号箱变	山南线XS44	海州街矿总院01号箱变变压器间隔配电变压器	630	45.736	215.86	215.86	未列入负面清单		453.31%
9762	海州供电公司	西山九都04#配电箱	山南线XS44	西山九都04#配电箱1号变压器间隔配电变压器	630	33.081	295.59	295.59	未列入负面清单		-7.31%
9763	海州供电公司	中山线西市总院01号箱变	中山线144	中山线西市总院01号箱变	630	48.86	196.18	196.18	未列入负面清单		-6.99%
9764	海州供电公司	西市场不夜城02#箱变	山南线XS44	西市场不夜城02#箱变变压器间隔配电变压器	630	44.087	226.25	226.25	未列入负面清单		162.41%
9765	海州供电公司	西山九都02#配电箱	山南线XS44	西山九都02#配电箱2号变压器间隔	800	31.886	384.91	384.91	未列入负面清单		425.28%
9766	海州供电公司	银都国际花园03#箱变	山南线XS44	银都国际花园03#箱变变压器间隔配电变压器	800	42.154	302.77	302.77	未列入负面清单		108.36%
9767	海州供电公司	西山九都04#配电箱	山南线XS44	西山九都04#配电箱2号变压器间隔配电变压器	630	7.097	459.29	459.29	未列入负面清单		-5.61%
9768	海州供电公司	东梁棚改三期3号箱变	五东线S545	东梁棚改三期3号箱变102间隔配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单		-
9769	海州供电公司	兴隆大家庭10KV配电箱	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电箱4#变压器间隔配电变压器	630	39.913	252.55	252.55	未列入负面清单		-0.70%
9770	海州供电公司	红六线兴苑小区02#箱变	中滨线142	红六线兴苑小区02#箱变	315	20.357	187.88	187.88	未列入负面清单		-8.18%
9771	海州供电公司	五东线东梁棚改小区2#箱变	五东线S545	五东线东梁棚改小区2#箱变间隔配电变压器	630	27.032	333.70	333.70	未列入负面清单		197.18%
9772	海州供电公司	宝地城1号地下配电箱	滨城线1444	宝地城1号地下配电箱1号开关柜103配电箱(1号)	800	15.228	518.18	518.18	未列入负面清单		-2.99%
9773	海州供电公司	宝地城1号地下配电箱	滨城线1444	宝地城1号地下配电箱1号开关柜105配电箱(4号)	800	28.856	322.21	322.21	未列入负面清单		0.38%
9774	海州供电公司	宝地城三期1号配电箱	西专线444	宝地城三期1号配电箱	630	14.366	525.07	525.07	未列入负面清单		-
9775	海州供电公司	双联小区2#箱变	滨北线1451	双联小区2#箱变102配电箱	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单		-100.00%
9776	海州供电公司	宝地太阳广场2#配电箱	山宝线XS47	宝地太阳广场2#配电箱102配电箱	630	47.48	204.88	204.88	未列入负面清单		519.19%
9777	海州供电公司	宝地太阳广场2#配电箱	山宝线XS47	宝地太阳广场2#配电箱105配电箱	800	21.906	464.75	464.75	未列入负面清单		-2.08%
9778	海州供电公司	宝地太阳广场2#配电箱	山宝线XS47	宝地太阳广场2#配电箱104配电箱	800	23.747	450.02	450.02	未列入负面清单		-6.70%
9779	海州供电公司	宝地太阳广场2#配电箱	山宝线XS47	宝地太阳广场2#配电箱107配电箱	800	19.387	484.90	484.90	未列入负面清单		1.89%
9780	海州供电公司	平北线25(3)号开关2号箱变	平北线PS3	平北线25(3)号开关2号箱变102配电箱120	630	18.114	389.88	389.88	未列入负面清单		-3.44%
9781	海州供电公司	祥和家园01号配电箱	红祥线HS58	祥和家园01号配电箱1#变压器	800	17.679	496.97	496.97	未列入负面清单		567.93%
9782	海州供电公司	荣盛小区01号箱变	中兴线146	荣盛小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.257	357.48	357.48	未列入负面清单		-5.73%
9783	海州供电公司	五东线东梁棚改小区4#箱变	五东线S545	五东线东梁棚改小区4#箱变间隔配电变压器	500	18.592	307.04	307.04	未列入负面清单		165.61%
9784	海州供电公司	嘉成家园1#箱变	山北线XS45	嘉成家园1#箱变	630	11.3	432.81	432.81	未列入负面清单		-
9785	海州供电公司	东方花园02#箱变	红南线1151	东方花园02#箱变变压器间隔配电变压器	630	14.628	411.84	411.84	未列入负面清单		-1.70%
9786	海州供电公司	都市家园B区1#箱变	山北线XS45	都市家园B区1#箱变变压器间隔配电变压器	630	29.149	320.36	320.36	未列入负面清单		435.33%
9787	海州供电公司	都市家园B区2#箱变	山北线XS45	都市家园B区2#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.673	354.86	354.86	未列入负面清单		-18.33%
9788	海州供电公司	宏运铂悦02#配电箱	中工线141	宏运铂悦02#配电箱2#变	800	21.42	468.64	468.64	未列入负面清单		600.40%
9789	海州供电公司	平北线25(3)号开关3号箱变	平北线PS3	平北线25(3)号开关3号箱变102配电箱121	500	17.55	312.25	312.25	未列入负面清单		412.99%
9790	海州供电公司	五通桥小区1#箱变	东照线G78	五通桥小区1#箱变变压器间隔配电变压器	315	24.814	173.84	173.84	未列入负面清单		292.62%
9791	海州供电公司	晋市花园01#箱变	滨北线1451	晋市花园01#箱变变压器间隔配电变压器	630	21.254	370.10	370.10	未列入负面清单		345.73%
9792	海州供电公司	市妇幼保健院1号箱变	滨北线1451	市妇幼保健院1#箱变变压器间隔配电变压器	630	13.87	416.62	416.62	未列入负面清单		-
9793	海州供电公司	中华线苏宁超市变电站2	中华线143	苏宁超市中心02号箱变配电变压器	630	25.077	346.01	346.01	未列入负面清单		-
9794	海州供电公司	晋天开发01号箱变	滨北线1451	晋天开发01号箱变变压器间隔配电变压器	630	7.13	459.08	459.08	未列入负面清单		-15.72%
9795	海州供电公司	长安花园01#箱变	红南线1151	长安花园01#箱变变压器间隔配电变压器	630	37.862	265.47	265.47	未列入负面清单		-6.39%
9796	海州供电公司	滨河路南侧景观石01号箱变	中兴线146	滨河路南侧景观石01号箱变变压器间隔配电变压器	630	21.075	371.23	371.23	未列入负面清单		-6.16%
9797	海州供电公司	中兴线月亮广场步行街1号箱变	中兴线146	月亮广场步行街1号箱变01变压器	630	8.22	452.21	452.21	未列入负面清单		4.18%
9798	海州供电公司	怡馨苑北子管楼01号箱变	滨北线1451	怡馨苑北子管楼01号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.397	381.80	381.80	未列入负面清单		140.18%
9799	海州供电公司	东方花园01#箱变	红南线1151	东方花园01#箱变变压器间隔配电变压器	630	14.998	409.51	409.51	未列入负面清单		-0.90%
9800	海州供电公司	圣园01#箱变	滨泰线1442	圣园01#箱变变压器间隔配电变压器	630	18.449	387.77	387.77	未列入负面清单		-
9801	海州供电公司	八一一路东01#箱变	中民线142	八一一路东01#箱变变压器间隔配电变压器	630	36.381	274.80	274.80	未列入负面清单		-4.44%
9802	海州供电公司	山北线47#珠景天成二期变电站	山北线XS45	珠景天成二期变电站	630	32.929	296.55	296.55	未列入负面清单		-
9803	海州供电公司	滨河花园02#箱变	滨北线1451	滨河花园02#箱变变压器间隔配电变压器	630	21.214	370.35	370.35	未列入负面清单		-
9804	海州供电公司	民安春华苑2#箱变	山北线XS45	民安春华苑2#箱变变压器间隔配电变压器	630	28.46	324.70	324.70	未列入负面清单		-17.91%
9805	海州供电公司	中兴线新华大厦变电站	中兴线146	新华大厦01#配电箱	315	53.436	83.68	83.68	未列入负面清单		-3.39%
9806	海州供电公司	北方花园F号箱变	红南线1151	北方花园F号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.43	381.59	381.59	未列入负面清单		-5.32%
9807	海州供电公司	西高新小区3号箱变	西山线443	西高新小区3号102配电箱	315	24.321	175.39	175.39	未列入负面清单		125.54%
9808	海州供电公司	穆毅小区02#箱变	中兴线146	穆毅小区02#箱变变压器间隔配电变压器	630	17.861	391.48	391.48	未列入负面清单		-3.96%
9809	海州供电公司	世纪花园02#箱变	红南线1151	世纪花园02#箱变变压器间隔配电变压器	630	22.96	359.35	359.35	未列入负面清单		-3.53%
9810	海州供电公司	穆毅小区01#箱变	中兴线146	穆毅小区01#箱变变压器间隔配电变压器	630	16.696	398.82	398.82	未列入负面清单		-4.32%
9811	海州供电公司	维也的1#箱变	山北线XS45	维也的1#箱变变压器间隔配电变压器	630	29.795	316.29	316.29	未列入负面清单		201.24%
9812	海州供电公司	北方花园C号箱变	红南线1151	北方花园C号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.421	318.65	318.65	未列入负面清单		-4.07%
9813	海州供电公司	民安小区南(自修)(山北线4#右)	山北线XS45	民安小区南(自修)配电箱	630	13.398	419.59	419.59	未列入负面清单		-
9814	海州供电公司	北方花园A号箱变	红南线1151	北方花园A号箱变变压器间隔配电变压器	630	39.012	258.22	258.22	未列入负面清单		-6.65%
9815	海州供电公司	中兴线新华街远天01号箱变	中兴线146	中兴线新华街远天01#箱变变压器间隔配电变压器	630	17.724	392.34	392.34	未列入负面清单		-14.90%
9816	海州供电公司	维也的2#箱变	山北线XS45	维也的2#箱变变压器间隔配电变压器	630	34.64	285.77	285.77	未列入负面清单		103.18%
9817	海州供电公司	滨北线西市场01号箱变	滨北线1451	滨北线西市场01号箱变	630	14.834	410.55	410.55	未列入负面清单		-
9818	海州供电公司	滨河花园01号箱变	滨北线1451	滨河花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.01	359.04	359.04	未列入负面清单		435.31%
9819	海州供电公司	新华新都配电站	中滨线145	新华新都配电站变压器间隔配电变压器	630	35.27	281.80	281.80	未列入负面清单		93.21%
9820	海州供电公司	海州市政府02号箱变	红南线1151	海州市政府02号箱变	500	50.916	145.42	145.42	未列入负面清单		-1.25%
9821	海州供电公司	友爱家园7#箱变	西山线443	友爱家园7#箱变变压器间隔配电变压器	630	60.931	120.13	120.13	未列入负面清单		533.20%
9822	海州供电公司	海州市政府02号箱变	红南线1151	海州市政府02号箱变变压器间隔配电变压器	500	50.916	145.42	145.42	未列入负面清单		-
9823	海州供电公司	北方花园G号箱变	红南线1151	北方花园G号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.137	358.24	358.24	未列入负面清单		-5.44%
9824	海州供电公司	友爱家园4#箱变	西山线443	友爱家园4#箱变变压器间隔配电变压器	630	25.54	343.10	343.10	未列入负面清单		481.33%
9825	海州供电公司	银通大厦01号箱变	山东线XS60	银通大厦01号箱变变压器间隔配电变压器	630	34.491	286.71	286.71	未列入负面清单		689.63%
9826	海州供电公司	建设路远大房产开发01号箱变	中兴线146	建设路远大房产开发01号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.357	394.65	394.65	未列入负面清单		-7.03%

9827	海州供电公司	楼群小区02号箱变	中兴线146	楼群小区02号箱变变压器	400	91.675	-46.70	0.00	未列入负面清单	-
9828	海州供电公司	北滨线西山宾馆01号箱变	山滨线3543	北滨线西山宾馆01号箱变变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-100.00%
9829	海州供电公司	正阳路检察院01号箱变	红南线1151	正阳路检察院01号箱变变压器同配电变压器	630	29.342	319.15	319.15	未列入负面清单	-11.08%
9830	海州供电公司	友爱家园#8箱变	西山线443	友爱家园#8箱变变压器同配电变压器577917	630	40.832	246.76	246.76	未列入负面清单	488.83%
9831	海州供电公司	中山路农贸市场02号箱变	中滨线145	中山路农贸市场02号箱变变压器	500	48.551	157.25	157.25	未列入负面清单	0.38%
9832	海州供电公司	盛邦茗苑1#箱变	华北线1047	盛邦茗苑1#箱变变压器同配电变压器	630	44.851	221.44	221.44	未列入负面清单	3.81%
9833	海州供电公司	红六线兴东小区03#箱变	中滨线142	红六线兴东小区03#箱变01#变压器	315	51.916	88.46	88.46	未列入负面清单	-0.54%
9834	海州供电公司	东苑小区01号箱变	中滨线142	东苑小区01号箱变变压器同配电变压器	630	6.185	465.03	465.03	未列入负面清单	-4.89%
9835	海州供电公司	红六线兴东小区02#箱变	中滨线142	红六线兴东小区02#箱变01#变压器	315	38.774	129.86	129.86	未列入负面清单	-5.13%
9836	海州供电公司	红六线兴东小区01#箱变	中滨线142	红六线兴东小区01#箱变02#变压器	315	49.42	96.33	96.33	未列入负面清单	-0.46%
9837	海州供电公司	珠景嘉成小区01#箱变	山滨线3555	珠景嘉成小区01#箱变变压器	500	36.167	219.17	219.17	未列入负面清单	0.49%
9838	海州供电公司	银座大厦10KV配电箱	中滨线145	银座大厦配电箱2#变压器	315	23.461	178.10	178.10	未列入负面清单	451.32%
9839	海州供电公司	惠贤湾小区2#箱变	山滨线3558	惠贤湾小区2号箱变	400	26.69	213.24	213.24	未列入负面清单	-10.39%
9840	海州供电公司	惠贤湾小区1#箱变	山滨线3558	惠贤湾小区1号箱变	500	23.082	284.59	284.59	未列入负面清单	-5.66%
9841	海州供电公司	友爱家园#2箱变	西山线443	友爱家园#2箱变变压器同配电变压器	630	28.746	322.90	322.90	未列入负面清单	442.54%
9842	海州供电公司	碧桂园1号配电箱	滨客线1446	碧桂园1号配电箱103同配变压器	630	34.53	286.46	286.46	未列入负面清单	601.56%
9843	海州供电公司	中滨线农贸市场03#箱变	中滨线145	中滨线农贸市场03号箱变变压器	630	35.769	278.66	278.66	未列入负面清单	0.44%
9844	海州供电公司	红兴三和蓝湾01#箱变	中兴线146	红兴三和蓝湾01#箱变变压器同配电变压器	630	36.392	348.86	348.86	未列入负面清单	2.83%
9845	海州供电公司	迎苑小区1号箱变	滨客线1446	迎苑小区1号箱变102配电变压器	500	21.069	294.66	294.66	未列入负面清单	445.21%
9846	海州供电公司	滨客线#03右开4号箱变	滨客线1446	滨客线#03右开4号箱变102配电变压器	500	31.087	244.57	244.57	未列入负面清单	346.17%
9847	海州供电公司	五东线东梁镇老旧小区3#箱变	五东线5545	五东线东梁镇老旧小区3#箱变同配电变压器	500	24.854	275.73	275.73	未列入负面清单	174.62%
9848	海州供电公司	五东线东梁镇老旧小区6#箱变	五东线5545	五东线东梁镇老旧小区6#箱变同配电变压器	630	36.927	271.36	271.36	未列入负面清单	213.37%
9849	海州供电公司	珠景天成小区02#箱变	山滨线3545	珠景天成小区02#箱变02#变压器	315	25.082	172.99	172.99	未列入负面清单	-1.41%
9850	海州供电公司	沈铁锦苑二期一期4#箱变式变电站	西二线448	沈铁锦苑二期一期4#箱变式变电站102配电变压器	630	23.966	353.01	353.01	未列入负面清单	484.53%
9851	海州供电公司	沈铁锦苑二期二期7#箱变式变电站	西二线448	沈铁锦苑二期二期7#箱变式变电站102配电变压器	630	39.1583	403.31	403.31	未列入负面清单	462.09%
9852	海州供电公司	友爱家园#4箱变	西山线443	友爱家园#4箱变变压器同配电变压器	630	39.512	255.07	255.07	未列入负面清单	473.02%
9853	海州供电公司	玻璃厂东1号箱变	西滨线449	玻璃厂东1号箱变变压器	500	8.915	355.43	355.43	未列入负面清单	429.65%
9854	海州供电公司	西市东01号箱变	山滨线3560	北滨线西市东01号箱变变压器	500	15.234	323.83	323.83	未列入负面清单	356.63%
9855	海州供电公司	西滨线30#阳光小区箱变	西滨线445	西滨线30#阳光小区箱变102配电变压器	315	23.57	177.75	177.75	未列入负面清单	361.37%
9856	海州供电公司	沈铁·盛世康苑小区变电站2#变压器	西滨线445	沈铁·盛世康苑小区变电站2#变压器配电变压器	800	18.868	489.06	489.06	未列入负面清单	545.97%
9857	海州供电公司	现代城2号箱变	西滨线445	现代城2号箱变102配电变压器	800	12.731	538.15	538.15	未列入负面清单	1.88%
9858	海州供电公司	西平新棚小区02#箱变	西滨线445	西平新棚小区02号102配电变压器	315	12.299	213.26	213.26	未列入负面清单	1.28%
9859	海州供电公司	平西A区2号箱变	平桥线#52	平西A区2号箱变同配电变压器	630	20.112	377.29	377.29	未列入负面清单	-7.72%
9860	海州供电公司	平东线27.5#平二期2号箱变	平东线#43	平二期2号箱变同配电变压器	315	46.766	104.69	104.69	未列入负面清单	370.15%
9861	海州供电公司	平东线平安供电所箱变490365	平东线#43	平安供电所箱变同配电变压器	315	6.648	231.06	231.06	未列入负面清单	305.10%
9862	海州供电公司	西沙线10#西苑村1#环网柜2#箱变	西沙线441	西苑村环网柜2#箱变配电变压器	630	16.753	398.46	398.46	未列入负面清单	-0.07%
9863	海州供电公司	西柳线40#右02#箱变	创平线1248	西柳线40#右02#箱变102配电变压器	800	6.583	587.34	587.34	未列入负面清单	-0.39%
9864	海州供电公司	锦江江南小区2号箱变	西专线444	锦江江南小区2号箱变102	315	24.639	174.39	174.39	未列入负面清单	305.33%
9865	海州供电公司	水岸新城2号配电箱	山滨线3564	水岸新城2号配电箱5号变压器	800	21.965	464.28	464.28	未列入负面清单	615.36%
9866	海州供电公司	平中二期10号箱变	10kV平安线1452	平中二期10号箱变102配电变压器	500	35.453	222.74	222.74	未列入负面清单	428.62%
9867	海州供电公司	平中二期#8箱变1	10kV平安线1452	平中二期#8箱变102配电变压器	630	27.023	333.76	333.76	未列入负面清单	-1.99%
9868	海州供电公司	中兴线新华大厦01号箱变	中兴线146	中兴线新华大厦01号箱变变压器	800	43.531	291.75	291.75	未列入负面清单	-6.71%
9869	海州供电公司	东方花园04号箱变	红南线1151	东方花园04号箱变变压器同配电变压器	630	3.471	482.13	482.13	未列入负面清单	-25.52%
9870	海州供电公司	滨泰体育休闲园4点11号箱变	滨滨线1442	滨泰体育休闲园4点11号箱变变压器同配电变压器	630	14.934	409.92	409.92	未列入负面清单	-
9871	海州供电公司	双联小区#箱变	双联线1451	双联小区#箱变1#配电变压器	315	49.434	96.28	96.28	未列入负面清单	973.14%
9872	海州供电公司	碧波花园01号箱变	中兴线146	碧波花园01号箱变变压器同配电变压器	630	24.756	348.04	348.04	未列入负面清单	3.51%
9873	海州供电公司	阜华小区02号箱变	中滨线142	阜华小区02号箱变变压器同配电变压器	630	26.798	335.17	335.17	未列入负面清单	2.74%
9874	海州供电公司	西山花园1号箱变	山滨线3545	西山花园1号箱变变压器	630	23.508	355.90	355.90	未列入负面清单	2.36%
9875	海州供电公司	睿大开发02号箱变	滨北线1451	睿大开发02号箱变变压器同配电变压器	630	9.102	446.66	446.66	未列入负面清单	-6.96%
9876	海州供电公司	民安小区1#箱变	山滨线3545	民安小区1号箱变	630	27.801	328.85	328.85	未列入负面清单	-
9877	海州供电公司	东方花园03号箱变	红南线1151	东方花园03号箱变变压器同配电变压器	630	13.15	421.16	421.16	未列入负面清单	-2.41%
9878	海州供电公司	中兴线利民小区01号箱变	中兴线146	中兴线利民小区01号箱变变压器	400	10.936	276.26	276.26	未列入负面清单	-22.68%
9879	海州供电公司	碧波花园02号箱变	中兴线146	碧波花园02号箱变变压器同配电变压器	630	19.326	382.25	382.25	未列入负面清单	0.59%
9880	海州供电公司	和平中央公馆小区配电箱	滨北线1451	和平中央公馆小区配电箱4号配电箱	800	11.401	548.79	548.79	未列入负面清单	-20.32%
9881	海州供电公司	滨河大厦小区配电箱	滨滨线1461	滨河大厦小区配电箱01#变压器	800	22	464.00	464.00	未列入负面清单	-5.34%
9882	海州供电公司	湖北线农贸市场03号箱变	滨北线1451	湖北线农贸市场03号箱变变压器	1000	49.056	309.44	309.44	未列入负面清单	-0.92%
9883	海州供电公司	中兴线月亮湾广场步行带1号箱变	中兴线146	月亮湾步行带1号箱变02#变压器	400	9.18	283.28	283.28	未列入负面清单	-
9884	海州供电公司	滨河大厦小区配电箱	滨滨线1461	滨河大厦小区配电箱02#变压器	800	22.581	459.35	459.35	未列入负面清单	-1.17%
9885	海州供电公司	嘉成嘉园2#箱变	山滨线3545	嘉成嘉园2#箱变变压器	630	17.079	396.40	396.40	未列入负面清单	-
9886	海州供电公司	北方花园#箱变	红南线1151	北方花园#箱变变压器同配电变压器	630	30.552	311.52	311.52	未列入负面清单	0.07%
9887	海州供电公司	北方花园D号箱变	红南线1151	北方花园D号箱变变压器同配电变压器	630	29.234	319.83	319.83	未列入负面清单	-8.39%
9888	海州供电公司	中兴线金水街03号箱变	中兴线146	中兴线金水街03号箱变变压器同配电变压器	630	13.644	418.04	418.04	未列入负面清单	-1.37%
9889	海州供电公司	公共1号配电箱1号柜	华北线1047	公共1号配电箱1号柜变压器2#	800	9.804	561.57	561.57	未列入负面清单	-
9890	海州供电公司	华东大厦01号箱变	山滨线3556	华东大厦01号箱变变压器同配电变压器	630	15.393	407.02	407.02	未列入负面清单	-15.80%
9891	海州供电公司	平西区12箱变	平南线#54	平西区12箱变102配电变压器	500	37.623	211.89	211.89	未列入负面清单	412.19%
9892	海州供电公司	平西区#箱变	平南线#54	平西区#箱变102配电变压器	400	25.188	219.25	219.25	未列入负面清单	378.43%
9893	海州供电公司	平西区1#箱变	平南线#54	平西区1#箱变102配电变压器	500	29.376	253.12	253.12	未列入负面清单	456.99%
9894	海州供电公司	平西区#箱变	平南线#54	平西区#箱变102配电变压器	400	22.096	231.62	231.62	未列入负面清单	379.84%
9895	海州供电公司	滨客线34在5#非凡逸园1#箱变	滨客线1446	滨客线34在5#非凡逸园1#箱变103配电变压器	315	26.501	168.52	168.52	未列入负面清单	355.72%
9896	海州供电公司	清太畔小区2#箱变	滨客线1446	清太畔小区2#箱变102配电变压器	630	37.248	269.34	269.34	未列入负面清单	-0.79%
9897	海州供电公司	滨客线5##北平新苑#箱变	滨客线1446	滨客线5##北平新苑#箱变变压器	400	27.508	209.97	209.97	未列入负面清单	350.93%
9898	海州供电公司	滨客线34在5#非凡逸园2#箱变	滨客线1446	非凡逸园2#箱变配电变压器	315	38.871	129.56	129.56	未列入负面清单	363.65%
9899	海州供电公司	山海线康乐园小区03号箱变	山滨线3556	山海线康乐园小区3号箱变变压器同配电变压器	630	14.179	414.67	414.67	未列入负面清单	-
9900	海州供电公司	山海线实验中学01号箱变	山滨线3556	山海线实验中学01号箱变变压器	630	11.818	429.55	429.55	未列入负面清单	-
9901	海州供电公司	奥体中心小区02#配电箱	山滨线3557	奥体中心小区02#配电箱01#变压器	400	36.169	175.32	175.32	未列入负面清单	3.94%
9902	海州供电公司	圣明苑1#配电箱	山滨线1046	圣明苑1#配电箱2#变压器	800	6.749	586.01	586.01	未列入负面清单	-
9903	海州供电公司	西沙线4#西苑村2#环网柜6#箱变	西沙线441	西苑村2#环网柜6#箱变配电变压器	315	21.106	185.52	185.52	未列入负面清单	357.78%
9904	海州供电公司	西沙线4#西苑村2#环网柜4#箱变	西沙线441	西苑村2#环网柜4#箱变配电变压器	315	22.302	181.75	181.75	未列入负面清单	381.32%

9905	海州供电公司	西线36方02#箱变	创平线1248	西线36方02#箱变配变变压器	630	10,144	440.09	440.09	未列入负面清单	366.38%
9906	海州供电公司	西沙线10#南港1#环网室2#箱变	西专线441	西沙线3#箱变102河阳配变变压器	630	17,688	392.57	392.57	未列入负面清单	504.69%
9907	海州供电公司	宝地城二期1号配电箱	西专线444	宝地城二期回二号变压器	800	14,136	526.91	526.91	未列入负面清单	-
9908	国网阜新市清河门区供电公司	龙跃华庭1号变	10kV清镇线QM51	龙跃华庭1号102配变变压器	400	13,317	266.73	266.73	未列入负面清单	394.70%
9909	国网阜新市清河门区供电公司	沉陷区南	10kV清镇线QM51	沉陷区南102配变变压器	630	19,855	378.91	378.91	未列入负面清单	-7.64%
9910	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区3号	10kV清镇线QM51	清逸园小区3号102配变变压器	630	31,055	308.35	308.35	未列入负面清单	478.99%
9911	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区1号箱变	10kV清镇线QM51	清逸园小区1号102配变变压器	315	38,575	130.49	130.49	未列入负面清单	-9.68%
9912	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区2号	10kV清镇线QM51	清逸园小区2号102配变变压器	500	21,205	293.98	293.98	未列入负面清单	390.22%
9913	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区B区2#箱变	乌镇线8045	棚户区B区2#箱变102配变变压器	315	41,499	121.28	121.28	未列入负面清单	-14.23%
9914	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区A区1#箱变	乌镇线8045	棚户区A区1#箱变102配变变压器	500	31,601	242.00	242.00	未列入负面清单	-6.53%
9915	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区D区1#箱变	乌镇线8045	棚户区D区1#102配变变压器	500	35,231	223.85	223.85	未列入负面清单	420.39%
9916	国网阜新市清河门区供电公司	商业街3#箱变	乌镇线8045	商业街3#箱变102配变变压器	400	25,623	217.51	217.51	未列入负面清单	388.36%
9917	国网阜新市清河门区供电公司	丹玛嘉苑小区#箱变	乌镇线8045	丹玛嘉苑小区102河阳配变变压器	630	18,995	384.33	384.33	未列入负面清单	495.39%
9918	国网阜新市清河门区供电公司	商业街5#箱变	乌镇线8045	商业街5#箱变102配变变压器	400	12,635	269.40	269.40	未列入负面清单	372.38%
9919	国网阜新市清河门区供电公司	商业街1#箱变	乌镇线8045	商业街1#箱变102配变变压器	400	20,435	238.26	238.26	未列入负面清单	454.28%
9920	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区C区4#箱变	乌镇线8045	棚户区C区4#箱变102配变变压器	630	27,741	329.23	329.23	未列入负面清单	-6.46%
9921	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区B区2#箱变	乌镇线8045	棚户区B区2#箱变102配变变压器	630	26,426	337.52	337.52	未列入负面清单	-4.73%
9922	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区A区3#箱变	乌镇线8045	棚户区A区3#箱变102配变变压器	315	13,395	209.81	209.81	未列入负面清单	282.16%
9923	国网阜新市清河门区供电公司	天逸家园小区2号箱变	乌镇线8045	天逸家园小区2号箱变103配变变压器	400	24,892	220.43	220.43	未列入负面清单	383.67%
9924	国网阜新市清河门区供电公司	天逸家园小区3号箱变	乌镇线8045	天逸家园小区3号箱变103配变变压器	400	20,972	236.11	236.11	未列入负面清单	388.42%
9925	国网阜新市清河门区供电公司	商业街2#箱变	乌镇线8045	商业街2#箱变102配变变压器	500	14,812	325.94	325.94	未列入负面清单	429.10%
9926	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区C区5#箱变	乌镇线8045	棚户区C区5#箱变102配变变压器	630	42,263	237.74	237.74	未列入负面清单	5.26%
9927	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区E区1#箱变	乌镇线8045	棚户区E区1#箱变102配变变压器	500	29,443	252.79	252.79	未列入负面清单	-1.10%
9928	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区A区4#箱变	乌镇线8045	棚户区A区4#箱变102配变变压器	315	41,876	120.09	120.09	未列入负面清单	-4.43%
9929	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区A区5#箱变	乌镇线8045	棚户区A区5#箱变102配变变压器	315	36,875	135.84	135.84	未列入负面清单	-3.17%
9930	国网阜新市清河门区供电公司	天逸家园小区1号箱变	乌镇线8045	天逸家园小区1号箱变103配变变压器	400	29,107	203.57	203.57	未列入负面清单	613.90%
9931	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区7号箱变	10kV清镇线QM51	清逸园小区7号箱变102配变变压器	630	31.4	306.18	306.18	未列入负面清单	448.77%
9932	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区4号箱变	10kV清镇线QM51	清逸园小区4号箱变102配变变压器	630	19,292	382.46	382.46	未列入负面清单	-0.34%
9933	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区2号箱变	10kV清镇线QM51	清逸园小区2号102配变变压器	500	23,724	281.38	281.38	未列入负面清单	-7.48%
9934	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区14#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期B区14#箱变102配变变压器	500	19,599	302.01	302.01	未列入负面清单	432.23%
9935	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期9#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区一期9#箱变102配变变压器	630	28,451	324.76	324.76	未列入负面清单	-6.08%
9936	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期3#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期3#箱变102配变变压器	630	21,047	371.40	371.40	未列入负面清单	0.46%
9937	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期9#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区一期9#箱变102配变变压器	630	28,359	325.34	325.34	未列入负面清单	-1.13%
9938	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区9号箱变	10kV清镇线QM51	清逸园小区9号箱变102配变变压器	630	44,555	223.30	223.30	未列入负面清单	-7.70%
9939	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期5#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期5#箱变102配变变压器	630	27,083	333.38	333.38	未列入负面清单	-10.07%
9940	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期4#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期4#箱变102配变变压器	630	24,932	346.93	346.93	未列入负面清单	-3.00%
9941	国网阜新市清河门区供电公司	沉陷区北台子	10kV清镇线QM51	沉陷区北台子102配变变压器	800	28,516	411.87	411.87	未列入负面清单	-9.87%
9942	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期1#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期1#箱变102配变变压器	630	22,271	363.69	363.69	未列入负面清单	-2.43%
9943	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期10#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期10#箱变102配变变压器	500	20,83	296.85	296.85	未列入负面清单	418.18%
9944	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期4#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期4#箱变102配变变压器	500	25,685	271.58	271.58	未列入负面清单	455.30%
9945	国网阜新市清河门区供电公司	清河新居1号	10kV清镇线QM51	清河新居1号102配变变压器	400	36,207	175.17	175.17	未列入负面清单	0.26%
9946	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区3号	10kV清镇线QM51	清逸园小区3号102配变变压器	400	19,715	241.14	241.14	未列入负面清单	-1.47%
9947	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区8#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期B区8#箱变102配变变压器	500	17,622	311.89	311.89	未列入负面清单	427.58%
9948	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区4号	10kV清镇线QM51	清逸园小区4号102配变变压器	315	24,524	174.75	174.75	未列入负面清单	374.19%
9949	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区二期3#箱变	10kV清镇线QM44	清逸园小区二期3#箱变102配变变压器	630	25,118	345.76	345.76	未列入负面清单	478.11%
9950	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区9#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期B区9#箱变102配变变压器	630	28,072	327.15	327.15	未列入负面清单	485.30%
9951	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区6号箱变	10kV清镇线QM51	清逸园小区6号箱变102配变变压器	630	23,311	357.14	357.14	未列入负面清单	450.15%
9952	国网阜新市清河门区供电公司	龙山新居	10kV清镇线QM51	龙山新居102配变变压器	630	23,007	359.06	359.06	未列入负面清单	461.44%
9953	国网阜新市清河门区供电公司	清河新居1号	10kV清镇线QM51	清河新居1号102配变变压器	500	28,704	256.48	256.48	未列入负面清单	504.41%
9954	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期11#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期11#箱变102配变变压器	630	30,437	312.25	312.25	未列入负面清单	-1.79%
9955	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期C区13#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期C区13#箱变102配变变压器	500	18,511	307.45	307.45	未列入负面清单	422.19%
9956	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区5号箱变	10kV清镇线QM51	清逸园小区5号箱变102配变变压器	630	20,91	372.27	372.27	未列入负面清单	443.84%
9957	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期2#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期2#箱变102配变变压器	630	28,188	326.42	326.42	未列入负面清单	2.12%
9958	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区5#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期B区5#箱变102配变变压器	400	31,828	192.69	192.69	未列入负面清单	461.28%
9959	国网阜新市清河门区供电公司	清河新居二期1号箱变	10kV清镇线QM51	清河新居二期1号箱变102配变变压器	500	26,082	269.59	269.59	未列入负面清单	433.34%
9960	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期C区12#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期C区12#箱变102配变变压器	500	20,047	299.77	299.77	未列入负面清单	400.39%
9961	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期C区11#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期C区11#箱变102配变变压器	630	20,29	376.17	376.17	未列入负面清单	487.62%
9962	国网阜新市清河门区供电公司	华信置业有限公司箱变	10kV清镇线QM51	华信置业有限公司箱变102河阳配变变压器	315	29,495	159.09	159.09	未列入负面清单	378.04%
9963	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期8#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区一期8#箱变102配变变压器	630	29,241	319.78	319.78	未列入负面清单	-2.49%
9964	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期13#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区一期13#箱变102配变变压器	630	23,083	358.58	358.58	未列入负面清单	-1.19%
9965	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期5#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期5#箱变102配变变压器	630	21,332	369.61	369.61	未列入负面清单	-3.22%
9966	国网阜新市清河门区供电公司	商业街4#箱变	乌镇线8045	商业街4#箱变102配变变压器	500	9,863	350.69	350.69	未列入负面清单	447.80%
9967	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区D区2#箱变	乌镇线8045	棚户区D区2#箱变102配变变压器	630	24.02	352.67	352.67	未列入负面清单	-8.09%
9968	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区A区2#箱变	乌镇线8045	棚户区A区2#箱变102配变变压器	315	34,958	141.88	141.88	未列入负面清单	-2.30%
9969	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期2#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期2#箱变102配变变压器	500	20,622	296.89	296.89	未列入负面清单	416.12%
9970	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期6#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区一期6#箱变102配变变压器	500	33,314	233.43	233.43	未列入负面清单	433.01%
9971	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期C区10#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期C区10#箱变102配变变压器	630	20,212	376.66	376.66	未列入负面清单	532.18%
9972	国网阜新市清河门区供电公司	名仕苑	10kV清镇线QM51	名仕苑102配变变压器	630	29,183	320.15	320.15	未列入负面清单	-3.05%
9973	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区7#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期B区7#箱变102配变变压器	630	26,232	338.74	338.74	未列入负面清单	459.22%
9974	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期1#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期1#箱变102配变变压器	500	16,58	317.10	317.10	未列入负面清单	432.19%
9975	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区6#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期B区6#箱变102配变变压器	630	17,448	394.08	394.08	未列入负面清单	478.78%
9976	国网阜新市清河门区供电公司	沉陷区20号楼	10kV清镇线QM51	沉陷区20号楼102配变变压器	250	22,405	143.99	143.99	未列入负面清单	353.64%
9977	国网阜新市清河门区供电公司	龙跃华庭2号	10kV清镇线QM51	龙跃华庭2号102配变变压器	500	14,512	327.44	327.44	未列入负面清单	425.50%
9978	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期D区15#箱变	10kV清镇线QM44	怡馨园小区二期D区15#箱变102配变变压器	500	23,336	283.32	283.32	未列入负面清单	479.36%
9979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金泉家园02	海化线741	金泉家园02102	630	40,749	247.28	247.28	未列入负面清单	11.85%
9980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金泉家园箱变	海化线741	金泉家园箱变102配变变压器	630	54,499	160.66	160.66	未列入负面清单	16.63%
9981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金泉家园03	海化线741	金泉家园03102	630	24,779	347.89	347.89	未列入负面清单	-9.37%
9982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑(2)箱变	海化线741	和美雅苑(2)箱变102配变变压器	630	71,563	53.15	53.15	未列入负面清单	-2.22%

9983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	官营子小区03号箱变	于西线YS41	官营子小区03号箱变103间隔配电变压器	400	13.239	267.04	267.04	未列入负面清单	-
9984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	官营子小区01号箱变	于西线YS41	官营子小区01号箱变102间隔配电变压器	630	48.509	198.39	198.39	未列入负面清单	-
9985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜新市恒源矿业有限责任公司149	太南线8741	阜新市恒源矿业有限责任公司	1260	0	1008.00	1008.00	未列入负面清单	-
9986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫向前3#箱变	东干线341	鑫向前3#箱变102	630	22.481	362.37	362.37	未列入负面清单	5.53%
9987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪华庭小区9号箱式变电站	南环线345	世纪华庭小区9号箱式变电站102配电变压器	400	26.426	214.30	214.30	未列入负面清单	-
9988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城A区01号箱变	海化线741	阳光上城A区01号箱变102间隔配电变压器	630	79.634	2.31	2.31	未列入负面清单	-
9989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑(4)箱变	海化线741	和美雅苑(4)箱变102配电变压器	630	25.654	342.38	342.38	未列入负面清单	-15.17%
9990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	龙宇大厦东箱变	海化线741	龙宇大厦东箱变102配电变压器	500	27.918	260.41	260.41	未列入负面清单	-0.11%
9991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪华庭小区9号箱式变电站	南环线345	世纪华庭小区9号箱式变电站102配电变压器	630	30.528	311.67	311.67	未列入负面清单	-
9992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑(3)箱变	海化线741	和美雅苑(3)箱变102配电变压器	630	35.783	278.57	278.57	未列入负面清单	-16.71%
9993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城箱变	海化线741	阳光上城箱变102配电变压器	630	103.429	-147.60	0.00	未列入负面清单	17.98%
9994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪华庭小区6号箱式变电站	南环线345	世纪华庭小区6号箱式变电站102配电变压器	400	15.736	257.06	257.06	未列入负面清单	-
9995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪华庭小区9号箱式变电站	南环线345	世纪华庭小区9号箱式变电站102配电变压器	500	24.74	276.30	276.30	未列入负面清单	-
9996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑05号箱变	海化线741	和美雅苑05号箱变102间隔配电变压器	630	78.935	6.71	6.71	未列入负面清单	-
9997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑06号箱变	海化线741	和美雅苑06号箱变102间隔配电变压器	630	70.883	57.44	57.44	未列入负面清单	-
9998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪华庭小区6号变压器	南环线345	世纪华庭小区6号变压器间隔102配电变压器	800	52.339	221.29	221.29	未列入负面清单	-
9999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪华庭小区9号变压器	南环线345	世纪华庭小区9号变压器间隔102配电变压器	1000	42.188	378.12	378.12	未列入负面清单	-
10000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	南环线01号箱变	南环线345	南环线01号箱变102间隔配电变压器	400	35.633	177.47	177.47	未列入负面清单	358.37%
10001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪华庭03号环网柜1号变压器	南环线345	世纪华庭03号环网柜1号变压器间隔102配电变压器	1000	32.096	479.04	479.04	未列入负面清单	-
10002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪华庭03号环网柜4号箱变	南环线345	世纪华庭03号环网柜4号箱变间隔102配电变压器	500	27.617	261.92	261.92	未列入负面清单	-
10003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	育鸿花园二期箱变	早干线D52	育鸿花园二期箱变102配电变压器	315	17.706	196.23	196.23	未列入负面清单	-
10004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	官营子小区02号箱变	于西线YS41	官营子小区02号箱变102间隔配电变压器	630	56.275	149.47	149.47	未列入负面清单	-
10005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	信通小区02号箱变	西水源线342	信通小区02号箱变102间隔配电变压器	630	7.992	453.65	453.65	未列入负面清单	-
10006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金水佳园2#箱变	海日线4743	金水佳园2#箱变102配电变压器	630	15.892	403.88	403.88	未列入负面清单	-3.29%
10007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	智发二期箱变	西干线344	智发二期箱变102配电变压器	400	35.715	177.14	177.14	未列入负面清单	-0.79%
10008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	早干线信通花园1#箱变	早干线D52	早干线信通花园1#箱变102	500	0	400.00	400.00	未列入负面清单	-100.00%
10009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	早干线信通花园2#箱变	早干线D52	早干线信通花园2#箱变102	500	47.54	162.30	162.30	未列入负面清单	-8.72%
10010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	义乌01号箱变	早干线D52	义乌01号箱变102配电变压器	630	27.618	330.01	330.01	未列入负面清单	0.03%
10011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	西关佳园小区2#箱变	早干线D52	西关佳园小区2#箱变间隔102配电变压器	500	26.941	265.30	265.30	未列入负面清单	-
10012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	早干线信通花园3#箱变	早干线D52	早干线信通花园3#箱变102配电变压器	630	39.559	202.21	202.21	未列入负面清单	-10.23%
10013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	双利园小区箱变	西干线344	双利园小区箱变102配电变压器	315	26.742	167.76	167.76	未列入负面清单	5.79%
10014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	佳怡小区箱变	西干线344	佳怡小区箱变102间隔配电变压器	315	45.949	107.26	107.26	未列入负面清单	-1.55%
10015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	10kV西水源线47付1号箱变2	西水源线342	10kV西水源线47付1号箱变2配电变压器	800	3.351	613.19	613.19	未列入负面清单	-
10016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	京都国际广场小区2号箱变	西干线344	京都国际广场小区2号箱变102间隔配电变压器	500	20.02	299.90	299.90	未列入负面清单	-
10017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	信通住宅7#箱变	玉京线YL62	信通住宅7#箱变102配电变压器	630	35.516	280.25	280.25	未列入负面清单	-2.54%
10018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	京都国际广场小区1号配电箱	西干线344	京都国际广场小区1号配电箱间隔配电变压器	500	64.361	78.20	78.20	未列入负面清单	-1.05%
10019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫鼎广场小区01号配电箱	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电箱102间隔配电变压器	800	32.563	379.50	379.50	未列入负面清单	-
10020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫鼎广场小区01号配电箱	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电箱105间隔配电变压器	800	79.883	0.94	0.94	未列入负面清单	-
10021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫鼎广场小区01号配电箱	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电箱104间隔配电变压器	800	19.27	485.84	485.84	未列入负面清单	-
10022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫鼎广场小区01号配电箱	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电箱103间隔配电变压器	800	10.782	553.74	553.74	未列入负面清单	-
10023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	西关佳园小区1#箱变	早干线D52	西关佳园小区1#箱变间隔102配电变压器	630	43.721	228.56	228.56	未列入负面清单	-
10024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	书香水岸03号箱变	早干线D48	书香水岸03号箱变102间隔配电变压器	630	36.07	276.76	276.76	未列入负面清单	-
10025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉福山庄1号箱变	张兴线7244	玉福山庄1号箱变	630	8.691	449.25	449.25	未列入负面清单	-
10026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉福山庄2号箱变	张兴线7244	玉福山庄2号箱变	630	5.095	471.90	471.90	未列入负面清单	-
10027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	木都广住宅箱变	兴光线343	木都广住宅箱变102配电变压器	630	33.606	292.28	292.28	未列入负面清单	-0.73%
10028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫向前2#箱变	东干线341	鑫向前2#箱变102	630	35.829	278.28	278.28	未列入负面清单	9.35%
10029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	湖畔花园四期2#箱变	东干线341	湖畔花园四期2#箱变102间隔配电变压器	630	23.414	356.49	356.49	未列入负面清单	-3.32%
10030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫向前1#箱变	东干线341	鑫向前1#箱变102	630	24.517	349.54	349.54	未列入负面清单	-0.34%
10031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	湖畔花园3#箱变	东干线341	湖畔花园3#箱变102间隔配电变压器	630	18.258	388.97	388.97	未列入负面清单	-
10032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	湖畔花园四期箱变	东干线341	湖畔花园四期箱变配电变压器	630	28.701	323.18	323.18	未列入负面清单	-
10033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	10kV西水源线47付1号箱变1	西水源线342	10kV西水源线47付1号箱变1配电变压器	800	4.042	607.66	607.66	未列入负面清单	-
10034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜新市恒源矿业有限责任公司149	太南线8741	阜新市恒源矿业有限责任公司_782442539	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单	-
10035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	益民二期2#箱变	兴光线343	益民二期2#箱变102配电变压器	800	51.919	224.65	224.65	未列入负面清单	-
10036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城A区3、4号箱变	海化线741	阳光上城A区3、4号箱变2号配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单	-
10037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	兴荣幸福小区01号配电箱	兴光线343	兴荣幸福小区01号配电箱102间隔配电变压器	630	25.049	346.19	346.19	未列入负面清单	-
10038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	广厦东1号箱变	兴光线343	广厦东1号箱变102配电变压器	630	25.09	345.93	345.93	未列入负面清单	6.03%
10039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光小区7、8号楼箱变	兴光线343	阳光小区7、8号楼箱变102配电变压器	630	52.262	174.75	174.75	未列入负面清单	-0.75%
10040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	地稅住宅1号箱变	兴光线343	地稅住宅1号箱变102配电变压器	400	38.8	164.80	164.80	未列入负面清单	-19.52%
10041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	益民二期箱变	兴光线343	益民二期箱变102配电变压器	1000	36.842	431.58	431.58	未列入负面清单	-23.36%
10042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	凯旋国际2号配电箱	兴光线343	凯旋国际2号配电箱102配电变压器	800	31.165	390.68	390.68	未列入负面清单	-
10043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	广厦西1号箱变	兴光线343	广厦西1号箱变102配电变压器	630	21.661	367.54	367.54	未列入负面清单	3.07%
10044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	民政同住宅箱变	兴光线343	民政同住宅箱变102配电变压器	315	32.542	149.49	149.49	未列入负面清单	0.69%
10045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰小区1号箱变	兴光线343	乌兰小区1号箱变102配电变压器	630	25.843	341.19	341.19	未列入负面清单	4.66%
10046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	凯旋国际1号配电箱	兴光线343	凯旋国际1号配电箱102配电变压器	800	61.614	147.09	147.09	未列入负面清单	-
10047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	康天成一品2号箱变	兴光线343	康天成一品2号箱变配电变压器	315	33.268	147.21	147.21	未列入负面清单	-
10048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区01号箱变	联网线7241	爱伊家园小区01号箱变102间隔配电变压器	630	39.113	257.59	257.59	未列入负面清单	4.73%
10049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区13号箱变	联网线7241	爱伊家园小区13号箱变102间隔配电变压器	500	31.771	241.15	241.15	未列入负面清单	-0.51%
10050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区03号箱变	联网线7241	爱伊家园小区03号箱变102间隔配电变压器	630	35.319	281.49	281.49	未列入负面清单	2.77%
10051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区11号箱变	联网线7241	爱伊家园小区11号箱变102间隔配电变压器	630	19.12	383.54	383.54	未列入负面清单	-6.47%
10052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	人寿保险公司箱变	西水源线342	人寿保险公司箱变102配电变压器	315	28.922	160.90	160.90	未列入负面清单	-6.63%
10053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光小区6、6#楼箱变	兴光线343	阳光小区6、6#楼箱变102配电变压器	500	102.67	-113.35	0.00	未列入负面清单	-
10054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	康天成一品4号箱变	兴光线343	康天成一品4号箱变配电变压器	630	37.507	267.71	267.71	未列入负面清单	-
10055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城A区3、4号箱变	海化线741	阳光上城A区3、4号箱变1号配电变压器	630	29.298	319.42	319.42	未列入负面清单	-
10056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	10kV4643大东线主干14号(顺民小区)箱变	大五东线4643	10kV4643大东线主干14号(顺民小区)箱变102配电变压器	630	21.193	370.48	370.48	未列入负面清单	7.21%
10057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	宝地温泉里1号箱变	创泉2号线1258	宝地温泉里1号箱变配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单	-
10058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	宝地温泉里2号箱变	创泉2号线1258	宝地温泉里2号箱变配电变压器	630	2.807	486.32	486.32	未列入负面清单	-
10059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	育鸿小区2号箱变	玉康线YL54	育鸿小区2号箱变102配电变压器	630	23.445	356.30	356.30	未列入负面清单	1.49%
10060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	育鸿小区3号箱变	玉康线YL54	育鸿小区3号箱变102配电变压器	630	23.204	357.81	357.81	未列入负面清单	-2.66%

10061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	育鸿小区1号箱变	玉康线1L54		育鸿小区1号箱变102配电变压器	630	22.847	360.06	360.06	未列入负面清单	-2.18%
10062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城1#箱变	海化线741		阳光上城1#箱变102配电变压器	630	71.628	52.74	52.74	未列入负面清单	19.89%
10063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	毕生小区箱变	西干线44		毕生小区箱变102配电变压器	400	26.473	214.11	214.11	未列入负面清单	-4.26%
10064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	智发三期箱变	西干线344		智发三期箱变102配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单	-100.00%
10065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	智发二期箱变	西干线344		智发二期箱变102配电变压器	500	52.427	137.87	137.87	未列入负面清单	1.46%
10066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	智发益民一期箱变	西干线344		智发益民一期箱变102配电变压器	500	37.186	214.17	214.17	未列入负面清单	-0.89%
10067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑(1)箱变	海化线741		和美雅苑(1)箱变102配电变压器	630	26.154	339.23	339.23	未列入负面清单	-20.97%
10068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	康天天成一品1号箱变	兴光线343		康天天成一品1号箱变配电变压器	630	43.262	231.45	231.45	未列入负面清单	-
10069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城2#箱变	海化线741		阳光上城2#箱变102配电变压器	630	84.179	-26.33	0.00	未列入负面清单	13.79%
10070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	锦绣家园1#箱变	兴光线343		锦绣家园1#箱变102配电变压器	315	70.533	29.82	29.82	未列入负面清单	11.00%
10071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金水佳园1#箱变	海旧线4743		金水佳园1#箱变102配电变压器	630	18.892	384.98	384.98	未列入负面清单	7.47%
10072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金贵橡树湾小区箱变	海化线741		金贵橡树湾小区箱变102回配电变压器	500	9.446	352.77	352.77	未列入负面清单	-
10073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	书香小区01号箱变	阜日线FD48		书香水岸01号箱变102回配电变压器	400	46.66	133.36	133.36	未列入负面清单	-
10074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	广厦西2号箱变	兴光线343		广厦西2号箱变102配电变压器	630	39.747	253.59	253.59	未列入负面清单	4.55%
10075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	凯发园02#箱变	兴光线343		凯发园02#箱变102配电变压器	800	18.905	488.76	488.76	未列入负面清单	0.08%
10076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光小区9、10号箱变	兴光线343		阳光小区9、10号箱变102配电变压器	400	48.375	126.50	126.50	未列入负面清单	-5.24%
10077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东家叫呼噜温三台箱变	五北线5544		东家叫呼噜温三台102	200	35.433	89.13	89.13	未列入负面清单	20.40%
10078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东顺城03#箱变	东水源线348		东顺城03#箱变102	400	41.179	152.84	152.84	未列入负面清单	3.01%
10079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东顺城02#箱变	东水源线348		东顺城02#箱变102	630	53.924	164.28	164.28	未列入负面清单	2.56%
10080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东顺城01#箱变	东水源线348		东顺城01#箱变102	630	46.271	212.49	212.49	未列入负面清单	4.87%
10081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙湖三期箱变	东水源线348		玉龙湖三期箱变102	630	61.025	119.54	119.54	未列入负面清单	-8.04%
10082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东新新城(2)箱变	海化线741		东新新城(2)箱变102配电变压器	400	95.864	-63.46	0.00	未列入负面清单	12.30%
10083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪豪庭小区10号箱变	南环线345		世纪豪庭小区10号箱变102回配电变压器	400	14.613	261.55	261.55	未列入负面清单	-
10084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东新新城(1)箱变	海化线741		东新新城(1)箱变102配电变压器	500	68.754	56.23	56.23	未列入负面清单	12.13%
10085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	龙宇大厦西箱变	海化线741		龙宇大厦西箱变102配电变压器	630	17.862	391.47	391.47	未列入负面清单	9.25%
10086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	温泉小筑02号箱变	创泉2号线1258		温泉小筑02号箱变102回配电变压器	400	18.808	256.77	256.77	未列入负面清单	395.42%
10087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	毕生线程小区1号箱变	西水源线342		毕生线程小区1号箱变102配电变压器	315	34.154	144.41	144.41	未列入负面清单	0.57%
10088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区07号箱变	联网线7241		爱伊家园小区07号箱变102回配电变压器	500	36.342	218.29	218.29	未列入负面清单	-
10089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫向新城箱变	西水源线342		鑫向新城箱变102配电变压器	630	30.258	313.37	313.37	未列入负面清单	-3.25%
10090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	利民小区04号箱变	西水源线342		利民小区04号箱变1102配电变压器	630	25.264	344.84	344.84	未列入负面清单	-0.74%
10091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区10号箱变	联网线7241		爱伊家园小区10号箱变102回配电变压器	500	33.824	230.88	230.88	未列入负面清单	-5.01%
10092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区12号箱变	联网线7241		爱伊家园小区12号箱变102回配电变压器	630	23.489	356.02	356.02	未列入负面清单	-6.99%
10093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	康电居住宅01号箱变	西水源线342		康电居住宅01号箱变102配电变压器	500	15.623	320.89	320.89	未列入负面清单	-8.71%
10094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	信通小区04号箱变	西水源线342		信通小区04号箱变102回配电变压器	630	11.171	433.62	433.62	未列入负面清单	-
10095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区09号箱变	联网线7241		爱伊家园小区09号箱变102回配电变压器	630	22.525	362.09	362.09	未列入负面清单	-4.14%
10096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	弹黄厂住宅1#箱变	西水源线342		弹黄厂住宅1#箱变102配电变压器	630	16.709	398.73	398.73	未列入负面清单	-1.81%
10097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区02号箱变	联网线7241		爱伊家园小区02号箱变102回配电变压器	500	38.057	209.72	209.72	未列入负面清单	-6.01%
10098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区04号箱变	联网线7241		爱伊家园小区04号箱变102回配电变压器	400	35.439	178.24	178.24	未列入负面清单	-7.74%
10099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	温泉小筑01号箱变	创泉2号线1258		温泉小筑01号箱变102回配电变压器	400	17.488	250.05	250.05	未列入负面清单	459.22%
10100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区08号箱变	联网线7241		爱伊家园小区08号箱变102回配电变压器	500	34.9	225.50	225.50	未列入负面清单	-3.63%
10101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区05号箱变	联网线7241		爱伊家园小区05号箱变102回配电变压器	630	26.089	339.64	339.64	未列入负面清单	-0.83%
10102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区06号箱变	联网线7241		爱伊家园小区06号箱变102回配电变压器	500	30.772	246.14	246.14	未列入负面清单	-3.34%
10103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	温泉小筑二期2号箱变	创泉2号线1258		温泉小筑二期2号箱变102配电变压器	630	28.244	326.06	326.06	未列入负面清单	606.77%
10104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金泉家园01	海化线741		金泉家园01102	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单	-100.00%
10105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	温泉小筑二期1号箱变	创泉2号线1258		温泉小筑二期1号箱变102配电变压器	630	16.222	401.80	401.80	未列入负面清单	640.20%
10106	国网阜新市细河区供电公司	清华园小区01号箱变	中环线154		清华园小区01号箱变变压器回配电变压器_1	630	19.197	383.06	383.06	未列入负面清单	80.95%
10107	国网阜新市细河区供电公司	福邸龙湾02#箱变	工农线841		福邸龙湾02#箱变变压器	500	11.405	342.98	342.98	未列入负面清单	511.00%
10108	国网阜新市细河区供电公司	通达铁路567076	黄内线148		阜新市细河区通达铁路_808075085	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单	-
10109	国网阜新市细河区供电公司	中工线时代花园05号箱变	中工线 141		中工线时代花园05号箱变变压器	400	38.957	164.17	164.17	未列入负面清单	-
10110	国网阜新市细河区供电公司	中工线时代花园02号箱变	中工线 141		中工线时代花园02号箱变变压器	630	24.592	349.07	349.07	未列入负面清单	0.29%
10111	国网阜新市细河区供电公司	富丽家园02#箱变	中工线 141		富丽家园02#箱变配电变压器	630	32.407	299.84	299.84	未列入负面清单	3.53%
10112	国网阜新市细河区供电公司	政府住宅01号箱变	中工线 141		政府住宅01号箱变变压器回配电变压器	630	10.509	437.79	437.79	未列入负面清单	-3.35%
10113	国网阜新市细河区供电公司	书函院小区01号箱变	中北线156		书函院小区01号箱变变压器回配电变压器_2	400	8.385	286.46	286.46	未列入负面清单	553.82%
10114	国网阜新市细河区供电公司	中南花园01#箱变	中北线156		中南花园01#箱变变压器回配电变压器	630	37.705	266.46	266.46	未列入负面清单	-2.98%
10115	国网阜新市细河区供电公司	华园手机商城01号箱变	中北线156		华园手机商城01号箱变变压器回配电变压器	630	28.402	325.07	325.07	未列入负面清单	321.23%
10116	国网阜新市细河区供电公司	北西线金色城三期01号箱变	北环线858		北西线金色城三期01号箱变变压器	630	33.852	290.73	290.73	未列入负面清单	508.83%
10117	国网阜新市细河区供电公司	宏运华庭C1配电室	北环线857		宏运华庭C1配电室02#变压器	630	20.303	376.09	376.09	未列入负面清单	-2.80%
10118	国网阜新市细河区供电公司	桑港花园二期01#箱变	北环线858		桑港花园二期01#箱变01#变压器	400	35.325	178.70	178.70	未列入负面清单	0.83%
10119	国网阜新市细河区供电公司	中工线时代花园03号箱变	中工线 141		中工线时代花园03号箱变变压器	400	45.447	138.21	138.21	未列入负面清单	-
10120	国网阜新市细河区供电公司	桑港花园二期01#箱变	北环线858		桑港花园二期01#箱变02#变压器	400	22.802	228.79	228.79	未列入负面清单	-2.94%
10121	国网阜新市细河区供电公司	金月湾1号箱变	北西线849		金月湾1号箱变变压器	630	25.148	345.57	345.57	未列入负面清单	1.77%
10122	国网阜新市细河区供电公司	雅康园小区1号箱变	北环线858		雅康园小区1号箱变变压器	400	34.387	182.45	182.45	未列入负面清单	-4.02%
10123	国网阜新市细河区供电公司	塑料线祥和小区01#箱变	塑料线844		塑料线祥和小区01号箱变变压器	400	38.155	167.38	167.38	未列入负面清单	1.36%
10124	国网阜新市细河区供电公司	原居小区02#箱变	北西线849		原居小区02#箱变变压器	400	32.313	190.75	190.75	未列入负面清单	0.36%
10125	国网阜新市细河区供电公司	北六线桃苑小区01号箱变	北六线843		北六线桃苑小区箱变01号变压器	400	31.386	194.46	194.46	未列入负面清单	-11.49%
10126	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑1号配电室	北环线842		龙泽雅苑1号配电室1号配电变压器	800	29.198	406.42	406.42	未列入负面清单	2.59%
10127	国网阜新市细河区供电公司	北滨线矿务局01号箱变	北环线847		北滨线矿务局01号箱变变压器	630	47.407	205.34	205.34	未列入负面清单	4.05%
10128	国网阜新市细河区供电公司	北六线碧桂园02号箱变	北六线843		北六线碧桂园02号箱变	630	39.4	255.78	255.78	未列入负面清单	-
10129	国网阜新市细河区供电公司	北滨线祥和里01号箱变	北滨线847		北滨线祥和里01号箱变变压器	630	26.384	337.78	337.78	未列入负面清单	8.79%
10130	国网阜新市细河区供电公司	原居小区03#箱变	北西线849		原居小区03#箱变变压器	500	25.619	271.91	271.91	未列入负面清单	0.75%
10131	国网阜新市细河区供电公司	北六线祥和里小区03#箱变	北六线843		北六线祥和里小区03号箱变变压器	630	40.188	250.94	250.94	未列入负面清单	-2.46%
10132	国网阜新市细河区供电公司	中工线65667部01号箱变	中工线 141		中工线65667部01号箱变变压器回配电变压器	630	47.079	207.40	207.40	未列入负面清单	0.36%
10133	国网阜新市细河区供电公司	中央公园05#变压器	北西线856		中央公园05#变压器	630	27.648	329.82	329.82	未列入负面清单	672.38%
10134	国网阜新市细河区供电公司	银通华府1#配电站	中工线 141		银通华府1#配电站1#变压器	800	22.381	460.95	460.95	未列入负面清单	-0.46%
10135	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区02#配电站	红北线1154		阜新市住房建设投资有限公司(热电广东棚户区二期小区3#变)	500	18.48	307.60	307.60	未列入负面清单	421.90%
10136	国网阜新市细河区供电公司	北方花苑01#箱变	红北线1154		北方花苑01#箱变变压器回配电变压器	630	18.755	385.84	385.84	未列入负面清单	-1.89%
10137	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区03号箱变	红阳线-1142		10kV龙泽雅苑小区03号箱变变压器回配电变压器	630	20.487	374.93	374.93	未列入负面清单	563.94%
10138	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区02号箱变	红阳线-1142		10kV龙泽雅苑小区02号箱变变压器回配电变压器	630	32.732	297.79	297.79	未列入负面清单	456.42%

10139	国网新乡市供电分公司	时代花园06#箱变	红阳线-1142	中东路时代花园06号箱变变压器	500	26.352	268.24	268.24	未列入负面清单	-3.87%
10140	国网新乡市供电分公司	祥宇一品02#箱变	红阳线-1142	中东路祥宇一品02号箱变	630	42.706	234.95	234.95	未列入负面清单	-7.40%
10141	国网新乡市供电分公司	正阳馨都06#配电箱	红阳线-1142	正阳馨都06#配电箱变压器	800	17.989	496.09	496.09	未列入负面清单	14.10%
10142	国网新乡市供电分公司	正阳馨都01#配电箱	红阳线-1142	正阳馨都01#配电箱变压器	800	20.276	477.79	477.79	未列入负面清单	39.31%
10143	国网新乡市供电分公司	中央公园01#变压器	北航线856	中央公园01#变压器	630	32.426	299.72	299.72	未列入负面清单	-
10144	国网新乡市供电分公司	塑料线紫东小区B号箱变	塑料线844	塑料线紫东小区B号箱变变压器	630	12.448	425.58	425.58	未列入负面清单	-4.20%
10145	国网新乡市供电分公司	八一一路东02#箱变	塑料线844	八一一路东02#箱变变压器	630	13.52	418.82	418.82	未列入负面清单	-3.49%
10146	国网新乡市供电分公司	塑料线紫东小区A号箱变	塑料线844	塑料线紫东小区A号箱变变压器	630	15.271	407.79	407.79	未列入负面清单	2.45%
10147	国网新乡市供电分公司	塑料线祥宇小区02#箱变	塑料线844	塑料线祥宇小区02#箱变变压器	400	36.343	174.26	174.26	未列入负面清单	1.16%
10148	国网新乡市供电分公司	城市花园01号箱变	塑料线844	城市花园01号箱变变压器	630	28.047	327.30	327.30	未列入负面清单	-5.47%
10149	国网新乡市供电分公司	八一一路-01#箱变	塑料线844	八一一路-01#箱变变压器	630	19.171	383.22	383.22	未列入负面清单	5.17%
10150	国网新乡市供电分公司	祥宇开发箱变	塑料线844	祥宇家01#箱变变压器	630	29.95	315.32	315.32	未列入负面清单	-1.94%
10151	国网新乡市供电分公司	开发小区2号箱变	华丰线1049	开发小区2号箱变变压器	630	21.678	367.43	367.43	未列入负面清单	-
10152	国网新乡市供电分公司	市北区2#箱变	北航线849	市北区2#箱变变压器	630	25.267	344.82	344.82	未列入负面清单	-2.09%
10153	国网新乡市供电分公司	金羽小区2号箱变	北航线849	金羽小区2号箱变变压器	400	42.755	148.98	148.98	未列入负面清单	-5.24%
10154	国网新乡市供电分公司	金岗湾二期1号箱变	北航线849	金岗湾二期1#箱变变压器	400	43.116	147.54	147.54	未列入负面清单	3.51%
10155	国网新乡市供电分公司	越秀2号箱变	北航线849	越秀2#箱变变压器	400	55.552	97.79	97.79	未列入负面清单	-0.42%
10156	国网新乡市供电分公司	市北区1#箱变	北航线849	市北区1#箱变变压器	630	20.414	375.39	375.39	未列入负面清单	1.35%
10157	国网新乡市供电分公司	越秀1#箱变	北航线849	越秀1#箱变变压器	400	71.352	34.59	34.59	未列入负面清单	1.70%
10158	国网新乡市供电分公司	枫湾2号箱变	北航线849	枫湾2#箱变变压器	400	33.348	186.61	186.61	未列入负面清单	-5.82%
10159	国网新乡市供电分公司	市北A区2#箱变	北航线849	市北A区2#箱变变压器	400	32.802	188.79	188.79	未列入负面清单	-4.66%
10160	国网新乡市供电分公司	金羽小区1号箱变	北航线849	金羽小区1#箱变变压器	400	50.779	116.88	116.88	未列入负面清单	-3.13%
10161	国网新乡市供电分公司	盛普线10KV变电站	山青线3563	盛普线10KV变电站2#变压器	800	54.719	202.25	202.25	未列入负面清单	-
10162	国网新乡市供电分公司	阜康金地盛园小区03号箱变	玉工线Y166	阜康金地盛园小区03号箱变	630	28.56	324.07	324.07	未列入负面清单	-1.06%
10163	国网新乡市供电分公司	正阳馨都02#箱变	红阳线-1142	正阳馨都02#箱变变压器	630	26.294	268.53	268.53	未列入负面清单	-8.95%
10164	国网新乡市供电分公司	龙城天12#配电箱	北航线1154	龙城天12#配电箱1#变压器	630	29.839	316.01	316.01	未列入负面清单	-
10165	国网新乡市供电分公司	北六线盛世景园01#箱变	北六线843	北六线盛世景园01#箱变	630	29.774	316.42	316.42	未列入负面清单	-9.96%
10166	国网新乡市供电分公司	八一一路东02#箱变	解放线846	八一一路东02#箱变变压器	630	3.953	479.10	479.10	未列入负面清单	-3.36%
10167	国网新乡市供电分公司	稻屯孙10KV变电站	中横线158	柏家湾10KV变电站1#变压器	800	23.541	451.67	451.67	未列入负面清单	565.14%
10168	国网新乡市供电分公司	祥宇一品05#箱变	红阳线-1142	中横线祥宇一品05号箱变	630	47.764	203.09	203.09	未列入负面清单	-9.43%
10169	国网新乡市供电分公司	10KV农联新村5#箱变	黄安线H144	10KV农联新村5#箱变变压器	500	20.272	298.64	298.64	未列入负面清单	402.26%
10170	国网新乡市供电分公司	10KV农联新村3#箱变	黄安线H144	10KV农联新村3#箱变变压器	630	18.562	387.06	387.06	未列入负面清单	490.83%
10171	国网新乡市供电分公司	盛世公馆5#箱变	华沙线1042	盛世公馆5#箱变变压器	500	31.408	242.96	242.96	未列入负面清单	469.55%
10172	国网新乡市供电分公司	盛世公馆1#箱变	解放线846	盛世公馆1#箱变变压器	630	37.927	265.06	265.06	未列入负面清单	440.65%
10173	国网新乡市供电分公司	凤家洼小区4#箱变	北航线858	凤家洼小区4#箱变变压器	400	28.024	207.90	207.90	未列入负面清单	-2.87%
10174	国网新乡市供电分公司	北六线早平南小区04#箱变	北六线843	早平南04#箱变变压器	630	23.091	358.53	358.53	未列入负面清单	-3.59%
10175	国网新乡市供电分公司	远大华强变电站	解放线846	远大华强变电站2#配电箱	800	5.69	594.48	594.48	未列入负面清单	-1.03%
10176	国网新乡市供电分公司	龙潭雅苑1号配电箱	北航线846	龙潭雅苑1#配电箱3号变压器	800	59.402	164.78	164.78	未列入负面清单	6.97%
10177	国网新乡市供电分公司	金地花园一期2号箱变	华沙线1042	金地花园一期2#箱变变压器	630	24.645	348.74	348.74	未列入负面清单	-4.73%
10178	国网新乡市供电分公司	时代花园02#箱变	红阳线-1142	中东路时代花园02号箱变变压器	630	19.97	378.19	378.19	未列入负面清单	-2.00%
10179	国网新乡市供电分公司	盛世公馆4#箱变	华沙线1042	盛世公馆4#箱变变压器	500	21.61	291.95	291.95	未列入负面清单	-0.89%
10180	国网新乡市供电分公司	新都四季城三期小区10#箱变	华沙线1042	新都四季城三期小区10#箱变变压器	630	27.747	329.19	329.19	未列入负面清单	-
10181	国网新乡市供电分公司	龙潭雅苑1#配电箱	北航线842	龙潭雅苑1#配电箱2号变压器	630	10.614	437.13	437.13	未列入负面清单	433.25%
10182	国网新乡市供电分公司	龙祥家园03#箱变	北航线855	龙祥家园03#箱变变压器	630	18.765	385.78	385.78	未列入负面清单	379.70%
10183	国网新乡市供电分公司	10KV龙潭雅苑小区10号箱变	北六线843	10KV龙潭雅苑小区10号箱变变压器	630	29.475	318.31	318.31	未列入负面清单	2.51%
10184	国网新乡市供电分公司	新都小区1#箱变	华沙线1042	新都小区1#箱变1#变压器	630	11.366	432.39	432.39	未列入负面清单	-
10185	国网新乡市供电分公司	新都小区6#	华沙线1042	新都小区6#箱变变压器	630	26.161	339.19	339.19	未列入负面清单	-
10186	国网新乡市供电分公司	金地佳园02#箱变	早园线D41	02配电箱变压器	630	17.654	392.78	392.78	未列入负面清单	0.93%
10187	国网新乡市供电分公司	金地佳园一期1#箱变	华沙线1042	金地佳园一期1#箱变变压器	630	30.883	309.44	309.44	未列入负面清单	-3.67%
10188	国网新乡市供电分公司	新都小区4#	华沙线1042	新都小区4#箱变2#变压器	630	9.141	446.41	446.41	未列入负面清单	-
10189	国网新乡市供电分公司	龙祥家园05#箱变	北航线855	龙祥家园05#箱变变压器	630	29.75	316.58	316.58	未列入负面清单	72.36%
10190	国网新乡市供电分公司	龙祥家园09#箱变	北航线855	龙祥家园09#箱变变压器	630	27.589	330.19	330.19	未列入负面清单	113.86%
10191	国网新乡市供电分公司	祥宇一品二期01#箱变	早园线D42	祥宇一品二期01#箱变变压器	500	24.768	276.16	276.16	未列入负面清单	436.94%
10192	国网新乡市供电分公司	新都小区5#	华沙线1042	新都小区5#箱变变压器	630	15.257	407.88	407.88	未列入负面清单	-
10193	国网新乡市供电分公司	海罗3#配电箱	10KV开罗线F49	海罗3#配电箱1#变压器	630	26.291	338.37	338.37	未列入负面清单	-
10194	国网新乡市供电分公司	新都四季城三期2#箱变	华沙线1042	新都四季城三期2#箱变变压器	630	13.128	421.29	421.29	未列入负面清单	0.64%
10195	国网新乡市供电分公司	市北南小区02#箱变	北航线853	市北南小区02#箱变变压器	500	18.883	305.59	305.59	未列入负面清单	148.54%
10196	国网新乡市供电分公司	鑫世纪时代广场局01#配电箱	北航线851	局址01#配电箱103变压器	500	10.941	345.30	345.30	未列入负面清单	502.60%
10197	国网新乡市供电分公司	龙祥家园06#箱变	北航线855	龙祥家园06#箱变变压器	630	39.226	256.88	256.88	未列入负面清单	454.56%
10198	国网新乡市供电分公司	龙潭雅苑2号配电箱	北航线842	龙潭雅苑2#配电箱2号变压器	800	21.72	466.24	466.24	未列入负面清单	501.11%
10199	国网新乡市供电分公司	祥宇一品小区02#箱变	北航线851	祥宇一品小区02#箱变变压器	630	17.66	392.74	392.74	未列入负面清单	-11.54%
10200	国网新乡市供电分公司	沙海新村1#箱变	华沙线1042	沙海新村1#箱变变压器	630	31.37	306.37	306.37	未列入负面清单	448.60%
10201	国网新乡市供电分公司	凤家洼小区02#箱变	北航线858	凤家洼小区02#箱变1#变压器	315	22.793	180.20	180.20	未列入负面清单	1.57%
10202	国网新乡市供电分公司	祥宇一品二期07#箱变	早园线D42	祥宇一品二期07#箱变变压器	630	34.005	289.77	289.77	未列入负面清单	523.93%
10203	国网新乡市供电分公司	龙潭雅苑2号配电箱	北航线842	龙潭雅苑2#配电箱1号变压器	800	26.478	428.18	428.18	未列入负面清单	4.00%
10204	国网新乡市供电分公司	祥宇一品二期04#箱变	早园线D42	祥宇一品二期04#箱变变压器	630	28.887	322.01	322.01	未列入负面清单	505.69%
10205	国网新乡市供电分公司	凤家洼小区02#箱变	北航线858	凤家洼小区02#箱变2#变压器	315	22.24	181.94	181.94	未列入负面清单	-0.43%
10206	国网新乡市供电分公司	康桥棚户区04#箱变	红航线1154	康桥棚户区04#箱变10配电箱	630	16.574	399.58	399.58	未列入负面清单	432.12%
10207	国网新乡市供电分公司	时代花园01#箱变	红阳线-1142	中东路时代花园01号箱变变压器	630	23.622	355.18	355.18	未列入负面清单	-3.57%
10208	国网新乡市供电分公司	凤家洼小区01#箱变	四合线848	凤家洼小区01#箱变1#变压器	315	41.104	122.52	122.52	未列入负面清单	-
10209	国网新乡市供电分公司	福鑫一品08#箱变	早园线D55	福鑫一品08号箱变变压器	630	26.179	339.07	339.07	未列入负面清单	0.22%
10210	国网新乡市供电分公司	和美家园小区2#箱变	华沙线1041	和美家园小区2#箱变变压器	630	43.936	227.20	227.20	未列入负面清单	524.96%
10211	国网新乡市供电分公司	和美A区2号箱式变电站	华沙线1041	和美A区2号箱式变电站变压器	500	33.353	233.24	233.24	未列入负面清单	593.50%
10212	国网新乡市供电分公司	恒源马道街05#配电箱	北航线859	恒源马道街05#配电箱09#	630	12.43	425.69	425.69	未列入负面清单	-
10213	国网新乡市供电分公司	凤舞廊1#配电箱	华沙线1041	凤舞廊1#配电箱1#变压器	800	8.245	574.04	574.04	未列入负面清单	0.02%
10214	国网新乡市供电分公司	东方龙城C1#箱变	黄四线H47	东方龙城C1#箱变变压器	630	30.095	314.40	314.40	未列入负面清单	694.54%
10215	国网新乡市供电分公司	康桥本部03#箱变	早园线D55	康桥本部03号箱变变压器	630	19.644	380.24	380.24	未列入负面清单	183.73%
10216	国网新乡市供电分公司	康桥本部02#配电箱	早园线D55	康桥本部02#配电箱2#变压器	630	34.078	289.31	289.31	未列入负面清单	485.25%

10217	国网阜新市细河区供电公司	东城天下2#箱变	红北线1154	东城天下2#箱变变压器间隔配电变压器	630	25.264	344.84	344.84	未列入负面清单		-4.04%
10218	国网阜新市细河区供电公司	康桥东07号箱变	阜桥线D155	康桥东07号箱变变压器间隔配电变压器	630	40.549	248.54	248.54	未列入负面清单		508.47%
10219	国网阜新市细河区供电公司	北西35天1号箱变	西北线849	恒天箱变	630	18.979	384.43	384.43	未列入负面清单		1.11%
10220	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里02#变电所	北工线859	恒强马德里02#变电所03#变	400	17.162	251.35	251.35	未列入负面清单		-
10221	国网阜新市细河区供电公司	东城天下2#箱变	红北线1154	东城天下2#箱变变压器间隔配电变压器	630	34.121	289.04	289.04	未列入负面清单		-8.27%
10222	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里01#变电所	北工线859	恒强马德里01#变电所01#变	400	23.6	225.60	225.60	未列入负面清单		-
10223	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品07号箱变	阜桥线D155	福鑫一品07号箱变变压器间隔配电变压器	630	31.751	303.97	303.97	未列入负面清单		416.82%
10224	国网阜新市细河区供电公司	金色家园02#箱变	玉工线Y166	金色家园02#箱变变压器间隔配电变压器	630	12.846	423.07	423.07	未列入负面清单		-4.11%
10225	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里01#变电所	北工线859	恒强马德里01#变电所02#变	400	25.113	219.55	219.55	未列入负面清单		-
10226	国网阜新市细河区供电公司	海罗3#配电箱	10kV开罗线F49	海罗3#配电箱2#变压器	630	22.113	364.69	364.69	未列入负面清单		-
10227	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居04#箱变	红阳线-1142	正阳馨居04#箱变变压器	500	25.51	272.45	272.45	未列入负面清单		-8.99%
10228	国网阜新市细河区供电公司	育才馨园01#配电箱	玉工线Y166	育才馨园01#配电箱变压器间隔	600	21.678	466.58	466.58	未列入负面清单		500.72%
10229	国网阜新市细河区供电公司	金地小区3号箱变(目前)	华金线1044	金地小区3#箱变变压器	400	38.355	166.58	166.58	未列入负面清单		-
10230	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡01#号箱变	阜桥线D155	康桥水郡01#号箱变变压器间隔配电变压器	630	36.586	273.51	273.51	未列入负面清单		-1.54%
10231	国网阜新市细河区供电公司	和美A区3号箱式变电站	华凯线1041	和美A区3号箱式变电站	500	28.454	257.73	257.73	未列入负面清单		640.77%
10232	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城C3箱变	黄四线H47	东方龙城C3箱变变压器	100	159.518	-79.52	0.00	未列入负面清单		701.34%
10233	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品01#箱变	红阳线-1142	中二线祥宇一品01#箱变	500	50.334	148.33	148.33	未列入负面清单		-7.67%
10234	国网阜新市细河区供电公司	铁湾1号箱变	北西线849	铁湾1#箱变变压器	400	30.369	198.52	198.52	未列入负面清单		-5.20%
10235	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙潭雅苑小区04号箱变	红阳线-1142	10kV龙潭雅苑小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	28	327.60	327.60	未列入负面清单		499.43%
10236	国网阜新市细河区供电公司	皇朝小区箱变	北西线849	皇朝小区箱变变压器	400	24.163	223.35	223.35	未列入负面清单		-2.69%
10237	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡四期配电箱	阜桥线D155	康桥水郡四期配电箱102配电箱	800	20.996	472.03	472.03	未列入负面清单		-4.65%
10238	国网阜新市细河区供电公司	龙城天下3#配电箱	红北线1154	龙城天下3#配电箱1#变压器	500	43.872	180.64	180.64	未列入负面清单		-
10239	国网阜新市细河区供电公司	地质家园小区01#箱变	华凯线1041	地质家园小区01#箱变变压器间隔配电变压器	400	33.196	187.22	187.22	未列入负面清单		-7.76%
10240	国网阜新市细河区供电公司	金地家园三期03#箱变	玉工线Y166	金地家园三期03#箱变变压器	630	27.8	328.86	328.86	未列入负面清单		5.51%
10241	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居03#箱变	红阳线-1142	正阳馨居03#箱变变压器	630	22.07	364.96	364.96	未列入负面清单		-5.41%
10242	国网阜新市细河区供电公司	富海宜居2号箱变	10kV开罗线F49	富海宜居2号箱变102配电箱	500	24.68	276.60	276.60	未列入负面清单		415.65%
10243	国网阜新市细河区供电公司	时代花园07#箱变	红阳线-1142	中二线时代花园07#箱变变压器	630	29.484	318.25	318.25	未列入负面清单		-0.47%
10244	国网阜新市细河区供电公司	东城天下4#箱变	红北线1154	东城天下4#箱变变压器间隔配电变压器	630	41.218	244.33	244.33	未列入负面清单		-12.04%
10245	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区03#箱变	红北线1154	城东棚户区03#箱变102配电箱	630	14.629	411.84	411.84	未列入负面清单		467.60%
10246	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品03号箱变	阜桥线D155	福鑫一品03号箱变变压器间隔配电变压器	630	27.446	331.09	331.09	未列入负面清单		467.71%
10247	国网阜新市细河区供电公司	海罗2#配电箱	10kV开罗线F49	海罗2#配电箱2#变压器	800	19.762	481.90	481.90	未列入负面清单		-
10248	国网阜新市细河区供电公司	金地盛园三期01#箱变	玉工线Y166	金地盛园三期01#箱变变压器	400	52.082	111.67	111.67	未列入负面清单		4.30%
10249	国网阜新市细河区供电公司	原居小区06#箱变	北西线849	原居小区06#箱变2#变压器	400	26.117	215.53	215.53	未列入负面清单		3.71%
10250	国网阜新市细河区供电公司	原居小区08#箱变	北西线849	原居小区08#箱变1#变压器	400	13.936	264.26	264.26	未列入负面清单		2.82%
10251	国网阜新市细河区供电公司	原居小区07#箱变	北西线849	原居小区07#箱变变压器	630	27.88	328.36	328.36	未列入负面清单		4.62%
10252	国网阜新市细河区供电公司	原居小区01#箱变	阜桥线849	原居小区01#箱变变压器	630	28.432	324.88	324.88	未列入负面清单		5.35%
10253	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城B1箱变	黄四线H47	东方龙城B1箱变变压器	630	22.616	361.52	361.52	未列入负面清单		43.58%
10254	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居07#配电箱	红阳线-1142	正阳馨居07#配电箱变压器	630	22.115	364.68	364.68	未列入负面清单		1.64%
10255	国网阜新市细河区供电公司	华金线21#箱变	华金线1044	华金线21#箱变2#变压器	400	19.516	241.94	241.94	未列入负面清单		-
10256	国网阜新市细河区供电公司	金府小01#箱变	中工线141	金府小01#箱变变压器间隔配电变压器	630	22.531	362.05	362.05	未列入负面清单		-7.04%
10257	国网阜新市细河区供电公司	中工线惠馨家园01号箱变	红阳线-1142	中工线惠馨家园01号箱变	630	49.214	193.95	193.95	未列入负面清单		-2.89%
10258	国网阜新市细河区供电公司	原居小区04#箱变	北西线849	原居小区04#箱变1#变压器	400	36.544	173.82	173.82	未列入负面清单		0.62%
10259	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城A1箱变	黄四线H47	东方龙城A1箱变变压器	630	35.743	278.82	278.82	未列入负面清单		699.28%
10260	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品05号箱变	阜桥线D155	福鑫一品05号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.789	316.33	316.33	未列入负面清单		471.01%
10261	国网阜新市细河区供电公司	龙城天下2#配电箱	红北线1154	龙城天下2#配电箱2#变压器	630	23.353	356.88	356.88	未列入负面清单		-
10262	国网阜新市细河区供电公司	华金线3#箱变	华金线1044	华金线3#箱变变压器	630	64.025	100.64	100.64	未列入负面清单		-
10263	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品04号箱变	阜桥线D155	福鑫一品04号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.86	315.88	315.88	未列入负面清单		430.50%
10264	国网阜新市细河区供电公司	宏远铭信01#配电箱	中工线141	宏远铭信01#配电箱	800	31.136	390.91	390.91	未列入负面清单		547.78%
10265	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥03#配电箱	玉工线Y142	绿地剑桥03#配电箱6#配电箱	800	49.417	244.66	244.66	未列入负面清单		579.93%
10266	国网阜新市细河区供电公司	和美家园01#配电箱(北)	华凯线1041	和美家园01#配电箱1#变压器	500	33.807	230.97	230.97	未列入负面清单		-
10267	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品01号箱变	阜桥线D155	福鑫一品01号箱变变压器间隔配电变压器	630	40.468	249.05	249.05	未列入负面清单		497.20%
10268	国网阜新市细河区供电公司	印象江南1#配电箱	北工线1047	印象江南1#配电箱1#变压器	800	32.619	379.05	379.05	未列入负面清单		-10.09%
10269	国网阜新市细河区供电公司	金月湾二期2号箱变	北西线849	金月湾二期2#箱变	400	62.553	69.79	69.79	未列入负面清单		-1.56%
10270	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城B3配电箱	黄四线H47	B3配电箱02号变压器	630	10.535	437.63	437.63	未列入负面清单		605.51%
10271	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡05号箱变	阜桥线D155	康桥水郡05号箱变变压器间隔配电变压器	630	35.996	277.23	277.23	未列入负面清单		68.38%
10272	国网阜新市细河区供电公司	时代花园04#箱变	红阳线-1142	中二线时代花园04#箱变变压器	500	20.736	296.32	296.32	未列入负面清单		429.09%
10273	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品10号箱变	阜桥线D155	福鑫一品10号箱变变压器间隔配电变压器	630	10.757	436.23	436.23	未列入负面清单		13.90%
10274	国网阜新市细河区供电公司	东城天下1#箱变	红北线1154	东城天下1#箱变变压器间隔配电变压器	630	20.032	377.80	377.80	未列入负面清单		-0.94%
10275	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品02号箱变	阜桥线D155	福鑫一品02号箱变变压器间隔配电变压器	630	33.145	295.19	295.19	未列入负面清单		449.28%
10276	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区01#箱变	红北线1154	城东棚户区01#箱变102配电箱	400	21.54	233.84	233.84	未列入负面清单		499.44%
10277	国网阜新市细河区供电公司	时代花园03#箱变	红阳线-1142	中二线时代花园03#箱变变压器	500	22.947	285.27	285.27	未列入负面清单		412.97%
10278	国网阜新市细河区供电公司	海罗4#配电箱	10kV开罗线F49	海罗4#配电箱1#变压器	630	27.009	333.84	333.84	未列入负面清单		-
10279	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新村小区2#箱变	黄安线H144	10kV农民新村小区2#箱变间隔配电变压器	630	18.235	389.12	389.12	未列入负面清单		467.07%
10280	国网阜新市细河区供电公司	阜南线金地盛园03号箱变	阜南线H153	阜南线金地盛园03号箱变	630	37.156	269.92	269.92	未列入负面清单		4.39%
10281	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城B2箱变	黄四线H47	东方龙城B2箱变变压器	630	36.409	274.62	274.62	未列入负面清单		669.20%
10282	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城C2箱变	黄四线H47	东方龙城C2箱变变压器	630	41.781	240.78	240.78	未列入负面清单		741.96%
10283	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城A2箱变	黄四线H47	东方龙城A2箱变变压器	400	29.889	200.44	200.44	未列入负面清单		497.67%
10284	国网阜新市细河区供电公司	富海馨居二期配电箱	富海线H153	富海馨居二期配电箱	800	70.294	77.65	77.65	未列入负面清单		36.81%
10285	国网阜新市细河区供电公司	宏远华城C2配电箱	解放线846	宏远华城C2配电箱01#变压器	630	20.392	375.53	375.53	未列入负面清单		-1.40%
10286	国网阜新市细河区供电公司	福源学苑小区02#箱变	中二线160	福源学苑小区02#箱变变压器	500	41.14	194.30	194.30	未列入负面清单		-6.01%
10287	国网阜新市细河区供电公司	福源学苑二期2#箱变	中二线160	福源学苑二期2#箱变变压器	400	36.312	174.75	174.75	未列入负面清单		0.08%
10288	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓14号箱变	玉工线Y141	辽工大公寓14号箱变间隔配电变压器	400	52.529	109.88	109.88	未列入负面清单		436.59%
10289	国网阜新市细河区供电公司	海罗4#配电箱	10kV开罗线F49	海罗4#配电箱2#变压器	630	24.052	352.47	352.47	未列入负面清单		-
10290	国网阜新市细河区供电公司	中央公园02#变压器	北西线856	中央公园02#变压器	630	33.491	293.01	293.01	未列入负面清单		-
10291	国网阜新市细河区供电公司	雍家洼子小区03#箱变	北西线858	雍家洼子小区03#箱变01#变压器	315	21.613	183.92	183.92	未列入负面清单		-1.98%
10292	国网阜新市细河区供电公司	雍家洼子小区03#箱变	北西线858	雍家洼子小区03#箱变02#变压器	315	20.714	186.75	186.75	未列入负面清单		3.80%
10293	国网阜新市细河区供电公司	雍家洼子二期回迁楼1号变压器	四合线848	雍家洼子二期回迁楼1号变压器配电变压器	630	15.724	404.94	404.94	未列入负面清单		481.42%
10294	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅05号箱变	玉工线Y141	辽工大住宅05号箱变变压器间隔配电变压器	630	28.167	326.55	326.55	未列入负面清单		5.00%

10295	国网阜新市细河区供电公司	中央公园03#变压器	北霞线856	中央公园03#变压器	630	43.751	228.37	228.37	未列入负面清单	754.99%
10296	国网阜新市细河区供电公司	大南荣城1#配电箱	北霞线856	01#配电箱02#变压器	800	21.4	468.80	468.80	未列入负面清单	653.61%
10297	国网阜新市细河区供电公司	盛誉二期2#箱变	中东线160	盛誉二期3#箱变变压器	315	37.81	132.90	132.90	未列入负面清单	-8.32%
10298	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓12号箱变	玉辽线Y1.41	辽工大公寓12号箱变配变变压器	400	55.017	99.93	99.93	未列入负面清单	104.74%
10299	国网阜新市细河区供电公司	嘉科花园02#箱变	阜前线FD46	嘉科花园02#箱变变压器	630	26.587	336.50	336.50	未列入负面清单	259.97%
10300	国网阜新市细河区供电公司	新天地10KV变电所	中局线157	新天地10KV变电所变压器间隔配变变压器	1250	47.33	408.38	408.38	未列入负面清单	-20.36%
10301	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期04#配电箱	北辽线852	翡翠二期04#配电箱2#变间隔配变变压器	400	40.354	158.58	158.58	未列入负面清单	459.83%
10302	国网阜新市细河区供电公司	海罗2#配电箱	10kV开罗线KF49	海罗2#配电箱1#变压器	800	19.017	487.86	487.86	未列入负面清单	-
10303	国网阜新市细河区供电公司	海罗1#配电箱	10kV开罗线KF49	海罗1#配电箱2#变压器	800	14.079	527.37	527.37	未列入负面清单	-
10304	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅06号箱变	玉辽线Y1.41	辽工大住宅06号箱变变压器间隔配变变压器	630	23.641	355.06	355.06	未列入负面清单	428.67%
10305	国网阜新市细河区供电公司	时代花园05#箱变	红阳线-1142	中东线时代花园05号箱变变压器	630	28.277	325.85	325.85	未列入负面清单	-6.37%
10306	国网阜新市细河区供电公司	大南荣城02#配电箱	北霞线856	大南荣城04#变压器间隔配变变压器	800	43.197	294.42	294.42	未列入负面清单	852.42%
10307	国网阜新市细河区供电公司	河西小区1#配电箱	四合线848	河西小区1#配电箱1#配变变压器	800	6.915	584.68	584.68	未列入负面清单	513.14%
10308	国网阜新市细河区供电公司	远大华庭配电柜	解放线846	远大华庭配电柜1#配变变压器	800	8.734	570.13	570.13	未列入负面清单	2.13%
10309	国网阜新市细河区供电公司	公园里局能1#配电箱01号高压柜	玉辽线Y1.42	公园里局能1#配电箱01号高压柜2号变	800	21.077	471.38	471.38	未列入负面清单	-
10310	国网阜新市细河区供电公司	罗与假日01号配电箱	北局线845	罗与假日01号配电箱1#配变变压器	630	14.999	409.51	409.51	未列入负面清单	450.31%
10311	国网阜新市细河区供电公司	罗与假日01号配电箱	北局线845	罗与假日01号配电箱2#配变变压器	630	19.652	380.19	380.19	未列入负面清单	526.29%
10312	国网阜新市细河区供电公司	阜新瀚宇石油机械有限公司418895	阜前线FD46	阜新瀚宇石油机械有限公司536858	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单	-
10313	国网阜新市细河区供电公司	中央公园07#配电箱	北霞线856	中央公园07#配电箱	630	22.166	364.35	364.35	未列入负面清单	-
10314	国网阜新市细河区供电公司	北局线贵园小区01号箱变	北局线845	北局线贵园小区01号箱变02号变压器	400	64.568	61.73	61.73	未列入负面清单	-8.20%
10315	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居二期02号箱变	北局线845	恒业馨居二期02号箱变变压器	630	25.02	346.37	346.37	未列入负面清单	-
10316	国网阜新市细河区供电公司	嘉科花园09#箱变	玉辽线Y1.41	嘉科09#箱变变压器	630	13.444	419.30	419.30	未列入负面清单	169.09%
10317	国网阜新市细河区供电公司	莱茵小镇01#箱变	北霞线856	莱茵小镇01#箱变间隔配变变压器	630	32.761	297.61	297.61	未列入负面清单	2.56%
10318	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居01号箱变	北局线845	恒业馨居01号箱变变压器间隔配变变压器	630	24.654	348.68	348.68	未列入负面清单	-8.89%
10319	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居二期01号箱变	北局线845	恒业馨居二期01号箱变变压器间隔配变变压器	630	24.159	351.80	351.80	未列入负面清单	-5.51%
10320	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居二期03号箱变	北局线845	恒业馨居二期03号箱变变压器间隔配变变压器	630	19.336	382.18	382.18	未列入负面清单	-3.22%
10321	国网阜新市细河区供电公司	恒盛国际1号配电箱	华山路1049	恒盛国际1号配电箱变压器	800	24.995	440.04	440.04	未列入负面清单	529.92%
10322	国网阜新市细河区供电公司	富海馨居农贸市场1号箱变	黄西线HJ.53	富海馨居农贸市场1号变102配变变压器	315	15.752	202.38	202.38	未列入负面清单	540.32%
10323	国网阜新市细河区供电公司	河西小区02号配电箱	四合线848	02号配电箱1#变压器配变变压器	500	16.443	317.79	317.79	未列入负面清单	490.15%
10324	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑03#配电箱	北六线843	龙泽雅苑03#配电箱02#配变变压器	800	26.853	433.18	433.18	未列入负面清单	-2.36%
10325	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑04#配电箱	北六线843	龙泽雅苑04#配电箱01#配变变压器	800	27.648	418.82	418.82	未列入负面清单	2.91%
10326	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑04#配电箱	北六线843	龙泽雅苑04#配电箱02#配变变压器	800	25.185	438.52	438.52	未列入负面清单	-0.01%
10327	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期01#箱变	北六线843	祥宇一品二期01#箱变2#变压器	315	22.543	180.99	180.99	未列入负面清单	-3.99%
10328	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑03#配电箱	北六线843	龙泽雅苑03#配电箱01#配变变压器	800	26.644	426.85	426.85	未列入负面清单	-1.30%
10329	国网阜新市细河区供电公司	卓华小区04号箱变	中东线160	卓华小区04号箱变变压器间隔配变变压器	630	18.507	387.41	387.41	未列入负面清单	1.06%
10330	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居二期04号箱变	北局线845	恒业馨居二期04号箱变变压器	630	20.353	375.78	375.78	未列入负面清单	-
10331	国网阜新市细河区供电公司	恒盛国际2号配电箱	华山路1049	恒盛国际2号配电箱变压器	800	24.93	440.56	440.56	未列入负面清单	476.67%
10332	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅07号箱变	玉辽线Y1.41	辽工大住宅07号箱变变压器间隔配变变压器	630	48.29	199.77	199.77	未列入负面清单	194.53%
10333	国网阜新市细河区供电公司	北局线越秀小区A号箱变	北局线845	北局线越秀小区A号箱变变压器间隔配变变压器	630	22.44	362.63	362.63	未列入负面清单	0.34%
10334	国网阜新市细河区供电公司	公园里局能1号配电箱02号高压柜	玉辽线Y1.42	公园里局能1号配电箱02号高压柜101#	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单	-
10335	国网阜新市细河区供电公司	福源学苑小区01#箱变	中东线160	福源学苑小区01#箱变变压器	400	32.343	190.63	190.63	未列入负面清单	-6.66%
10336	国网阜新市细河区供电公司	八一路宏运01号箱变	解放线846	八一路宏运01号箱变变压器间隔配变变压器	630	11.289	432.88	432.88	未列入负面清单	-11.95%
10337	国网阜新市细河区供电公司	莱茵小镇04号箱变	北霞线856	莱茵小镇04#箱变变压器	630	32.78	297.49	297.49	未列入负面清单	189.57%
10338	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居01#箱变	北局线845	电网_恒业馨居01#箱变变压器间隔配变变压器_1	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单	-
10339	国网阜新市细河区供电公司	工人大厦10KV变电所	中局线157	工人大厦10KV变电所变压器间隔配变变压器	630	50.065	188.59	188.59	未列入负面清单	5.82%
10340	国网阜新市细河区供电公司	辽工大东苑小区2号箱变	中东线160	辽工大东苑小区2号箱变变压器间隔配变变压器	630	19.803	379.24	379.24	未列入负面清单	-
10341	国网阜新市细河区供电公司	河西小区02#配电箱	四合线848	02号配电箱2#变压器	630	14.553	412.32	412.32	未列入负面清单	394.98%
10342	国网阜新市细河区供电公司	中央公园04#变压器	北霞线856	中央公园04#变压器	630	32.23	300.95	300.95	未列入负面清单	-
10343	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓09号箱变	玉辽线Y1.41	辽工大公寓09号箱变间隔配变变压器	400	25.521	217.92	217.92	未列入负面清单	145.25%
10344	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期02#配电箱	北辽线852	翡翠二期02#配电箱01变间隔配变变压器	500	22.291	288.55	288.55	未列入负面清单	487.37%
10345	国网阜新市细河区供电公司	威尼斯小区01#箱变	解放线846	威尼斯小区01#箱变变压器	630	37.094	270.31	270.31	未列入负面清单	-1.58%
10346	国网阜新市细河区供电公司	卓华小区01号箱变	中东线160	卓华小区01号箱变变压器间隔配变变压器	630	15.92	403.70	403.70	未列入负面清单	-7.12%
10347	国网阜新市细河区供电公司	公园里局能1号配电箱01号高压柜	玉辽线Y1.42	公园里局能1号配电箱01号高压柜1号变	800	18.608	491.14	491.14	未列入负面清单	-
10348	国网阜新市细河区供电公司	盛誉二期1#箱变	中东线160	盛誉二期1#箱变变压器	500	56.935	115.33	115.33	未列入负面清单	-7.72%
10349	国网阜新市细河区供电公司	北局线龙馨家园01号箱变	北局线845	北局线龙馨家园02号箱变变压器	630	33.351	293.89	293.89	未列入负面清单	-2.55%
10350	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期02#配电箱	玉辽线Y1.41	翡翠二期02#配电箱1#变压器	500	63.796	81.02	81.02	未列入负面清单	478.22%
10351	国网阜新市细河区供电公司	北局线铁牛家园01#箱变	北局线845	北局线铁牛家园01号箱变变压器	630	66.154	87.23	87.23	未列入负面清单	8.81%
10352	国网阜新市细河区供电公司	河西小区1号配电箱	四合线848	河西小区1号配电箱2号配变变压器	800	7.165	582.68	582.68	未列入负面清单	520.44%
10353	国网阜新市细河区供电公司	洪家洼子小区06#箱变	北局线858	洪家洼子小区06#箱变变压器间隔配变变压器	630	16.539	399.80	399.80	未列入负面清单	-14.10%
10354	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓08#箱变	玉辽线Y1.41	辽工大公寓08#箱变变压器	500	74.782	26.09	26.09	未列入负面清单	462.58%
10355	国网阜新市细河区供电公司	大南荣城02#配电箱	北霞线856	02#配电箱05#变压器	800	5.765	593.88	593.88	未列入负面清单	560.58%
10356	国网阜新市细河区供电公司	北局线龙馨家园01号箱变	北局线845	北局线龙馨家园01号箱变变压器	400	54.257	102.97	102.97	未列入负面清单	0.89%
10357	国网阜新市细河区供电公司	嘉科花园04#箱变	阜前线FD46	嘉科花园04#箱变变压器间隔配变变压器	630	26.849	334.85	334.85	未列入负面清单	251.17%
10358	国网阜新市细河区供电公司	银通华府2#配电站	中工线 141	银通华府2#配电站5#变压器	800	12.801	537.59	537.59	未列入负面清单	-7.81%
10359	国网阜新市细河区供电公司	银通华府2#配电站	中工线 141	银通华府2#配电站3#变压器	800	29.021	407.83	407.83	未列入负面清单	1.18%
10360	国网阜新市细河区供电公司	银通华府2#配电站	中工线 141	银通华府2#配电站4#变压器	800	33.914	368.69	368.69	未列入负面清单	-2.96%
10361	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城C4#配电箱	黄西线HJ.47	东方龙城C4#配电箱变压器	500	21.92	290.40	290.40	未列入负面清单	579.07%
10362	国网阜新市细河区供电公司	10KV农民新村小区7#箱变	黄安线HJ.44	10KV农民新村小区7#箱变间隔配变变压器	500	22.445	287.78	287.78	未列入负面清单	419.60%
10363	国网阜新市细河区供电公司	10KV农民新村小区4#箱变	黄安线HJ.44	10KV农民新村小区4#箱变间隔配变变压器	630	21.508	368.50	368.50	未列入负面清单	463.82%
10364	国网阜新市细河区供电公司	10KV农民新村小区6#箱变	黄安线HJ.44	10KV农民新村小区6#箱变间隔配变变压器	500	20.826	295.87	295.87	未列入负面清单	417.81%
10365	国网阜新市细河区供电公司	六合国际2#配电箱	华滨线1046	六合国际2#配电箱2#变压器	800	26.817	425.46	425.46	未列入负面清单	524.70%
10366	国网阜新市细河区供电公司	阜前线金地康园小区02号箱变	玉工线Y1.66	阜前线金地康园02号箱变	630	42.864	233.96	233.96	未列入负面清单	-3.53%
10367	国网阜新市细河区供电公司	兴德堡前街01号箱变	北兴线857	兴德堡前街01号箱变变压器间隔配变变压器	630	13.29	420.27	420.27	未列入负面清单	-3.39%
10368	国网阜新市细河区供电公司	宏运华府C3#配电箱	北兴线857	宏运华府C3#配电箱01#变压器	500	36.613	216.94	216.94	未列入负面清单	-7.76%
10369	国网阜新市细河区供电公司	富海宸府1号箱变	10kV开罗线KF49	富海宸府1号箱变102配变变压器	400	14.046	263.82	263.82	未列入负面清单	403.56%
10370	国网阜新市细河区供电公司	北溪街10KV配电站	华南线1045	志诚街10KV配电站2#变压器	800	31.85	385.20	385.20	未列入负面清单	607.33%
10371	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆6#箱变	华沙线1042	盛世公馆6#箱变变压器	500	22.966	285.17	285.17	未列入负面清单	1.88%
10372	国网阜新市细河区供电公司	鑫世纪时代广场01#配电箱	北局线851	局能01#配电箱102变间隔配变变压器	500	11.718	341.41	341.41	未列入负面清单	516.54%

10373	国网阜新市细河区供电公司	金地小区1#	华沙线1042	金地小区1#箱变变压器	400	39.565	161.74	161.74	未列入负面清单	-
10374	国网阜新市细河区供电公司	水岸华府2#箱变	华沙线1042	水岸华府1#箱变变压器	630	18.909	384.87	384.87	未列入负面清单	-0.05%
10375	国网阜新市细河区供电公司	新都四季城三期小区9#箱变	华沙线1042	新都四季城三期小区9#箱变变压器	630	26.271	338.49	338.49	未列入负面清单	-
10376	国网阜新市细河区供电公司	金地小区2#	华沙线1042	金地小区2#箱变变压器	400	36.47	174.12	174.12	未列入负面清单	-
10377	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园二期1号箱变	华沙线1042	金地佳园小区1号箱变变压器	630	39.661	254.14	254.14	未列入负面清单	-4.02%
10378	国网阜新市细河区供电公司	鑫世和时代广场南侧02#配电箱	北环线851	尚维02#配电箱102变压器间隔配变压器	400	9.488	282.05	282.05	未列入负面清单	519.02%
10379	国网阜新市细河区供电公司	新都小区2#箱变	华沙线1042	新都小区2#箱变变压器	630	15.879	403.96	403.96	未列入负面清单	-
10380	国网阜新市细河区供电公司	新都小区3#	华沙线1042	新都小区3#箱变变压器	630	15.967	403.41	403.41	未列入负面清单	-
10381	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园08号箱变	北环线855	龙畔家园08号箱变变压器间隔配变压器	630	17.868	391.43	391.43	未列入负面清单	315.00%
10382	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园07号箱变	北环线855	龙畔家园07号箱变变压器间隔配变压器	630	24.601	349.01	349.01	未列入负面清单	405.90%
10383	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆3#箱变	华沙线1042	盛世公馆3#箱变变压器	500	42.407	187.97	187.97	未列入负面清单	0.28%
10384	国网阜新市细河区供电公司	中林小区2#	华沙线1042	中林小区2#箱变变压器	630	8.879	448.06	448.06	未列入负面清单	-
10385	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村04#配电箱	华沙线1042	沙海新村04#箱变变压器	500	25.41	272.95	272.95	未列入负面清单	-4.04%
10386	国网阜新市细河区供电公司	金色家园01号箱变	玉工线VL66	金色家园01号箱变变压器间隔配变压器	630	20.094	377.41	377.41	未列入负面清单	400.78%
10387	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园01号箱变	北环线855	龙畔家园01号箱变变压器间隔配变压器	630	23.962	353.04	353.04	未列入负面清单	431.05%
10388	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园10号箱变	北环线855	龙畔家园10号箱变变压器间隔配变压器	630	25.636	342.49	342.49	未列入负面清单	148.53%
10389	国网阜新市细河区供电公司	水岸华府2#箱变	华沙线1042	水岸华府2#箱变变压器	630	19.474	381.31	381.31	未列入负面清单	-3.47%
10390	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园04号箱变	北环线855	龙畔家园04号箱变变压器间隔配变压器	630	32.066	301.98	301.98	未列入负面清单	385.62%
10391	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园02号箱变	北环线855	龙畔家园02号箱变变压器间隔配变压器	630	29.036	321.07	321.07	未列入负面清单	465.16%
10392	国网阜新市细河区供电公司	阜金线金地盛园小区01号箱变	玉工线VL66	阜金线金地盛园01号箱变	630	44.398	224.29	224.29	未列入负面清单	-1.21%
10393	国网阜新市细河区供电公司	中林小区3#	华沙线1042	中林小区3#箱变变压器	630	13.273	420.38	420.38	未列入负面清单	-
10394	国网阜新市细河区供电公司	新都小区4#	华沙线1042	新都小区4#箱变1#变压器	630	6.45	463.37	463.37	未列入负面清单	-
10395	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村2#箱变	华沙线1042	沙海新村2#箱变变压器	630	22.49	362.31	362.31	未列入负面清单	-
10396	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡四期配电箱	阜桥线FD55	康桥水郡四期配电箱103配变压器	630	36.626	273.26	273.26	未列入负面清单	477.67%
10397	国网阜新市细河区供电公司	公共01配电箱	北环线858	公共1号配电箱2号变压器	800	24.395	444.84	444.84	未列入负面清单	-
10398	国网阜新市细河区供电公司	公共02配电箱	北环线858	公共02配电箱1号变压器	800	19.323	485.42	485.42	未列入负面清单	-
10399	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品09号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品09号箱变变压器间隔配变压器	630	25.602	342.71	342.71	未列入负面清单	0.84%
10400	国网阜新市细河区供电公司	大唐荣城02配电箱	北环线856	02#配电箱03#变压器	800	26.481	428.15	428.15	未列入负面清单	771.55%
10401	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡10KV1配电箱	阜桥线FD55	康桥水郡10KV1配电箱变压器间隔配变压器	630	31.378	306.32	306.32	未列入负面清单	539.46%
10402	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期01#配电箱	北环线852	翡翠二期01#配电箱变压器间隔配变压器	400	35.878	176.49	176.49	未列入负面清单	438.31%
10403	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡六期地上配电箱	阜桥线FD55	地上配电箱02#变压器	630	17.036	396.67	396.67	未列入负面清单	-42.68%
10404	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期01#配电箱	玉工线VL41	翡翠二期01#配电箱2#变压器	500	45.233	173.84	173.84	未列入负面清单	465.59%
10405	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅03号箱变	玉工线VL41	辽工大住宅03号箱变变压器间隔配变压器	630	24.786	347.85	347.85	未列入负面清单	4.40%
10406	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡二期配电箱	阜桥线FD55	康桥水郡二期配电箱104配电箱	630	28.633	323.61	323.61	未列入负面清单	441.83%
10407	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期02#配电箱	北环线852	翡翠二期02#配电箱02变压器间隔配变压器	500	19.74	301.30	301.30	未列入负面清单	464.05%
10408	国网阜新市细河区供电公司	莱茵小镇05号箱变	北环线856	莱茵小镇05号箱变变压器	630	33.444	293.30	293.30	未列入负面清单	506.38%
10409	国网阜新市细河区供电公司	康桥二期03#配电箱	北环线852	康桥二期03#配电箱01#变压器间隔配变压器	400	38.728	165.09	165.09	未列入负面清单	452.20%
10410	国网阜新市细河区供电公司	康桥二期02#配电箱	阜桥线FD55	康桥二期02#配电箱变压器	800	22.459	460.33	460.33	未列入负面清单	1.06%
10411	国网阜新市细河区供电公司	大唐荣城01配电箱	北环线856	01#配电箱01#变压器	800	13.58	531.36	531.36	未列入负面清单	547.60%
10412	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村H02#箱变	华沙线1042	沙海新村H02#箱变变压器	630	24.008	352.75	352.75	未列入负面清单	-2.98%
10413	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡02号箱变	阜桥线FD55	康桥水郡02号箱变变压器间隔配变压器	630	25.96	340.45	340.45	未列入负面清单	398.15%
10414	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共5号配电箱	北环线852	银通中央公园二期公共5号配电箱2号变压器	500	4.594	377.03	377.03	未列入负面清单	-
10415	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓13号箱变	玉工线VL41	辽工大公寓13号箱变间隔配变压器	400	43.871	144.52	144.52	未列入负面清单	138.35%
10416	国网阜新市细河区供电公司	万合绿园小区03#箱变	阜桥线FD46	万合绿园小区03#箱变变压器	400	32.651	189.40	189.40	未列入负面清单	226.28%
10417	国网阜新市细河区供电公司	公共01配电箱	北环线858	公共1号配电箱1号变压器	800	18.691	490.47	490.47	未列入负面清单	-
10418	国网阜新市细河区供电公司	桑港花园二期02#箱变	北环线858	桑港花园二期02#箱变02#变压器	400	28.622	205.51	205.51	未列入负面清单	452.18%
10419	国网阜新市细河区供电公司	金色城小区03号箱变	北环线858	金色城小区03号箱变变压器间隔配变压器	630	23.797	354.08	354.08	未列入负面清单	519.69%
10420	国网阜新市细河区供电公司	农家洼子小区05#箱变	北环线858	农家洼子小区05#箱变变压器间隔配变压器	630	25.073	346.04	346.04	未列入负面清单	-2.44%
10421	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期05#配电箱	北环线852	翡翠二期05#配电箱04变压器间隔配变压器	630	22.456	362.53	362.53	未列入负面清单	584.56%
10422	国网阜新市细河区供电公司	万合绿园小区01#箱变	阜桥线FD46	万合绿园小区01#箱变变压器	500	40.12	199.40	199.40	未列入负面清单	305.88%
10423	国网阜新市细河区供电公司	新都四季城三期1号箱变	华沙线1042	新都四季城三期1号箱变变压器	630	14.302	413.90	413.90	未列入负面清单	-4.90%
10424	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园01#配电箱	北环线855	龙畔家园01#配电箱变压器间隔配变压器	630	24.033	352.59	352.59	未列入负面清单	238.43%
10425	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品二期06#配电箱	阜桥线FD42	祥宇玉品二期06#配电箱变压器间隔配变压器	630	30.375	312.64	312.64	未列入负面清单	532.57%
10426	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区03#箱变	北环线851	祥宇玉品小区03#箱变变压器	630	29.287	319.49	319.49	未列入负面清单	-5.11%
10427	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡六期地上配电箱	阜桥线FD55	地上配电箱01#变压器	630	13.615	418.23	418.23	未列入负面清单	9.32%
10428	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品二期05#配电箱	阜桥线FD42	祥宇玉品二期05#配电箱变压器间隔配变压器	500	29.779	251.11	251.11	未列入负面清单	439.16%
10429	国网阜新市细河区供电公司	10KV龙潭雅苑小区07号配电箱	北环线843	10KV龙潭雅苑小区07号箱变变压器	630	31.392	306.23	306.23	未列入负面清单	493.71%
10430	国网阜新市细河区供电公司	市北园中心区01#箱变	北环线853	市北园中心区01#箱变变压器	500	24.247	278.77	278.77	未列入负面清单	118.78%
10431	国网阜新市细河区供电公司	鑫世和时代广场南侧02#配电箱	北环线851	尚维02#配电箱103变压器间隔配变压器	400	13.032	267.87	267.87	未列入负面清单	425.12%
10432	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村03#箱变	华沙线1042	沙海新村03#箱变变压器	630	23.565	355.54	355.54	未列入负面清单	-3.56%
10433	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园04号箱变	北环线855	龙畔家园04号箱变103配变压器	630	15.569	405.92	405.92	未列入负面清单	406.24%
10434	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园一期3号箱变	华沙线1042	金地佳园一期3号箱变变压器	630	25.156	345.52	345.52	未列入负面清单	418.95%
10435	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村3#箱变	华沙线1042	沙海新村3#箱变变压器	630	24.43	350.09	350.09	未列入负面清单	-3.92%
10436	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆7#箱变	华沙线1042	盛世公馆7#箱变变压器	250	10.425	173.94	173.94	未列入负面清单	370.64%
10437	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区08#箱变	北环线851	祥宇玉品小区08#箱变变压器	630	41.255	244.09	244.09	未列入负面清单	-0.05%
10438	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园11号箱变	北环线855	龙畔家园11号箱变变压器间隔配变压器	630	18.587	386.90	386.90	未列入负面清单	360.15%
10439	国网阜新市细河区供电公司	10KV龙潭雅苑小区09号配电箱	北环线843	10KV龙潭雅苑小区09号箱变变压器间隔配变压器	630	24.651	348.70	348.70	未列入负面清单	474.51%
10440	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区04#箱变	北环线851	祥宇玉品小区04#箱变变压器	630	41.18	244.57	244.57	未列入负面清单	3.67%
10441	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆2#箱变	华沙线1042	盛世公馆2#箱变变压器	500	23.532	282.34	282.34	未列入负面清单	-0.24%
10442	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品二期03#配电箱	阜桥线FD42	祥宇玉品二期03#配电箱变压器间隔配变压器	500	32.81	235.95	235.95	未列入负面清单	408.19%
10443	国网阜新市细河区供电公司	亨鑫佳园11号箱变	阜桥线FD41	01配电箱配变压器	630	32.177	301.28	301.28	未列入负面清单	544.84%
10444	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆1#箱变	华沙线1042	盛世公馆1#箱变变压器	630	27.439	331.13	331.13	未列入负面清单	-0.49%
10445	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区02#箱变	红北线1154	城东棚户区02#箱变102配变压器	400	28.326	206.70	206.70	未列入负面清单	501.75%
10446	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区01#配电箱	红北线1154	阜新市住房建设投资有限公司(热电)东棚户区二期小区1#变	500	19.48	302.60	302.60	未列入负面清单	406.41%
10447	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区01#配电箱	红北线1154	阜新市住房建设投资有限公司(热电)东棚户区二期小区2#变	500	15.901	320.50	320.50	未列入负面清单	396.39%
10448	国网阜新市细河区供电公司	凯莱帝苑3#配电箱	开清线AF62	凯莱帝苑3#配电箱01#变压器	630	17.442	392.23	392.23	未列入负面清单	-
10449	国网阜新市细河区供电公司	馨苑小区01号箱变	北环线847	馨苑小区01号箱变变压器间隔配变压器	400	22.135	231.46	231.46	未列入负面清单	551.62%
10450	国网阜新市细河区供电公司	锦桥家园04号箱变	北环线847	锦桥家园04号箱变变压器间隔配变压器	630	13.603	418.30	418.30	未列入负面清单	-8.21%

10451	国网阜新市细河区供电公司	辽工大职业技术学院01号箱变	北滨线847	辽工大职业技术学院01号箱变变压器间隔配电变压器	500	6.237	368.82	368.82	未列入负面清单		492.40%
10452	国网阜新市细河区供电公司	北滨线锦祥家园02#箱变	北滨线847	北滨线锦祥家园02号箱变变压器	500	33.196	234.02	234.02	未列入负面清单		-0.87%
10453	国网阜新市细河区供电公司	华金线21#箱变	华金线1044	华金线21#箱变1#变压器	250	27.14	132.15	132.15	未列入负面清单		-
10454	国网阜新市细河区供电公司	志诚源10KV配电站	华南线1045	志诚源10KV配电站3#变压器	800	18.037	495.70	495.70	未列入负面清单		611.87%
10455	国网阜新市细河区供电公司	金地花园三期04#箱变	玉工线L66	金地花园三期04#箱变变压器	630	27.072	333.45	333.45	未列入负面清单		2.88%
10456	国网阜新市细河区供电公司	清华园小区01号箱变	中环线154	清华园小区01号箱变变压器间隔配电变压器_2	630	25.122	345.73	345.73	未列入负面清单		-3.30%
10457	国网阜新市细河区供电公司	八一小区01号箱变	北滨线847	八一小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.358	375.74	375.74	未列入负面清单		1.39%
10458	国网阜新市细河区供电公司	辽工大职业技术学院01号箱变	北滨线847	辽工大职业技术学院01号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	6.733	461.58	461.58	未列入负面清单		1.34%
10459	国网阜新市细河区供电公司	六合国际1#配电箱	华滨线1046	六合国际1#配电箱2#变压器	800	22.66	458.72	458.72	未列入负面清单		509.66%
10460	国网阜新市细河区供电公司	八一一路1#配电箱	中环线154	八一一路1#配电箱间隔配电变压器	630	65.708	90.04	90.04	未列入负面清单		-2.59%
10461	国网阜新市细河区供电公司	六合国际2#配电箱	华滨线1046	六合国际2#配电箱1#变压器	800	24.336	445.31	445.31	未列入负面清单		504.81%
10462	国网阜新市细河区供电公司	六合国际1#配电箱	华滨线1046	六合国际1#配电箱1#变压器	800	20.453	476.38	476.38	未列入负面清单		510.25%
10463	国网阜新市细河区供电公司	锦绣家园03#箱变	北滨线847	锦绣家园03#箱变变压器间隔配电变压器	630	10.139	440.12	440.12	未列入负面清单		142.61%
10464	国网阜新市细河区供电公司	六合国际02#配电箱	玉祥线L44	六合国际02#配电箱变压器间隔配电变压器	500	29.304	253.48	253.48	未列入负面清单		493.74%
10465	国网阜新市细河区供电公司	六合国际02#配电箱	玉祥线L44	六合国际02#配电箱变压器间隔配电变压器	500	32.036	239.82	239.82	未列入负面清单		526.95%
10466	国网阜新市细河区供电公司	龙城天下1#配电箱	红北线1154	龙城天下1#配电箱1#变压器	800	27.573	419.42	419.42	未列入负面清单		-
10467	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品06#箱变	北滨线851	祥宇一品小区06#箱变变压器	630	35.799	278.47	278.47	未列入负面清单		2.42%
10468	国网阜新市细河区供电公司	金地花园4#箱变	华金线1044	金地花园4#箱变变压器	630	37.102	270.26	270.26	未列入负面清单		-
10469	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品04#箱变	红滨线-1142	祥宇一品小区-一品04#箱变	630	42.141	238.51	238.51	未列入负面清单		-8.46%
10470	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居05#箱变	红滨线-1142	正阳馨居05#箱变变压器	315	26.546	168.38	168.38	未列入负面清单		0.62%
10471	国网阜新市细河区供电公司	中广场小区1号配电箱	中腰线158	中公共小区1号配电箱	800	7.624	579.01	579.01	未列入负面清单		-
10472	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥01配电箱	玉霞线L42	绿地剑桥01配电箱1#配电箱	800	30.473	396.22	396.22	未列入负面清单		487.86%
10473	国网阜新市细河区供电公司	中工线学府里01号箱变	红滨线-1142	中工线学府里01号箱变	400	41.225	155.10	155.10	未列入负面清单		-10.17%
10474	国网阜新市细河区供电公司	热力小区1号箱变	北滨线858	热力小区1号箱变变压器	630	19.28	382.54	382.54	未列入负面清单		-
10475	国网阜新市细河区供电公司	金地小区6号箱变(自愿)	华金线1044	金地花园6#箱变变压器	400	35.645	177.42	177.42	未列入负面清单		-
10476	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品03#箱变	红滨线-1142	中环线祥宇一品03#箱变	630	35.441	280.72	280.72	未列入负面清单		-7.23%
10477	国网阜新市细河区供电公司	金地花园三期02#箱变	玉工线L66	金地花园三期02#箱变变压器	400	28.938	204.25	204.25	未列入负面清单		465.52%
10478	国网阜新市细河区供电公司	康桥水岸06#箱变	阜滨线D55	康桥水岸06#箱变变压器间隔配电变压器	400	50.919	116.32	116.32	未列入负面清单		394.93%
10479	国网阜新市细河区供电公司	和美家园小区3#箱变	华滨线1041	和美家园小区3#箱变配电变压器	500	48.523	157.39	157.39	未列入负面清单		495.31%
10480	国网阜新市细河区供电公司	通达铁路厂567076	黄沟线H48	阜滨铁路通达铁路厂9	1000	0	800.00	800.00	未列入负面清单		-
10481	国网阜新市细河区供电公司	莱茵小镇02#箱变	北滨线856	莱茵小镇02#箱变变压器	630	22.21	364.08	364.08	未列入负面清单		182.99%
10482	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期04#配电箱	北滨线852	翡翠二期04#配电箱01间隔配电变压器	400	56.878	92.49	92.49	未列入负面清单		495.01%
10483	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品小区05#箱变	北滨线851	祥宇一品小区05#箱变变压器	630	32.915	296.64	296.64	未列入负面清单		-7.90%
10484	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品小区07#箱变	北滨线851	祥宇一品小区07#箱变变压器	630	27.621	329.99	329.99	未列入负面清单		-0.97%
10485	国网阜新市细河区供电公司	莱茵小镇03#箱变	北滨线856	莱茵小镇03#箱变变压器	500	30.692	246.54	246.54	未列入负面清单		518.00%
10486	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥02配电箱	玉霞线L42	绿地剑桥02配电箱4#配电箱	800	31.527	387.78	387.78	未列入负面清单		580.60%
10487	国网阜新市细河区供电公司	银通华府1#配电站	中工线 141	银通华府1#配电站2#变压器	800	14.085	527.48	527.48	未列入负面清单		-3.02%
10488	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥04#配电站	玉霞线L42	绿地剑桥04#配电站9#配电箱	800	24.459	444.33	444.33	未列入负面清单		473.01%
10489	国网阜新市细河区供电公司	富丽国际居民配电站	中工线 141	富丽国际居民配电站2#变压器	500	39.843	200.79	200.79	未列入负面清单		428.44%
10490	国网阜新市细河区供电公司	北六线兴隆小区01#箱变	北滨线843	北六线兴隆小区箱变变压器	630	27.465	330.97	330.97	未列入负面清单		2.69%
10491	国网阜新市细河区供电公司	阜南线金地盛园05#箱变	阜滨线D53	阜南线金地盛园05#箱变	630	24.529	349.47	349.47	未列入负面清单		374.22%
10492	国网阜新市细河区供电公司	福源龙冲01#箱变	工滨线841	福源龙冲01#箱变变压器	500	15.948	320.26	320.26	未列入负面清单		442.29%
10493	国网阜新市细河区供电公司	黄西线5#4#黄家沟钢材市场	黄西线H53	黄西线5#4#黄家沟钢材市场102#配电箱	630	13.08	421.60	421.60	未列入负面清单		539.56%
10494	国网阜新市细河区供电公司	天诚国际02#箱变	北六线843	天诚国际02#箱变变压器间隔配电变压器	630	33.614	292.23	292.23	未列入负面清单		-1.82%
10495	国网阜新市细河区供电公司	阳光水岸二期01#箱变	华山线1049	阳光水岸二期01#箱变变压器	630	19.16	383.29	383.29	未列入负面清单		-
10496	国网阜新市细河区供电公司	银通河畔花园10KV配电站	华山线1049	银通河畔花园10KV配电站02#变压器	630	35.21	282.18	282.18	未列入负面清单		-
10497	国网阜新市细河区供电公司	顺吉四季03#箱变	北六线843	顺吉四季03#箱变3#变压器	630	16.529	399.87	399.87	未列入负面清单		431.64%
10498	国网阜新市细河区供电公司	书画院小区03号箱变	中北线156	书画院小区03号箱变变压器间隔配电变压器_4	400	32.588	189.65	189.65	未列入负面清单		488.36%
10499	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品04#箱变	北六线843	祥宇一品04#箱变变压器间隔配电变压器	630	39.862	252.87	252.87	未列入负面清单		5.97%
10500	国网阜新市细河区供电公司	书画院小区03号箱变	中北线156	书画院小区03号箱变变压器间隔配电变压器_3	630	21.546	368.26	368.26	未列入负面清单		545.79%
10501	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景02#箱变	开沿线F62	凯旋帝景02#配电箱4#变压器	630	15.522	393.61	393.61	未列入负面清单		-
10502	国网阜新市细河区供电公司	北六线早河南小区09#箱变	北六线843	北六线早河南小区09#箱变	630	15.766	404.67	404.67	未列入负面清单		-1.88%
10503	国网阜新市细河区供电公司	北六线馨天佳园01#箱变	北六线843	北六线馨天佳园01#箱变	630	43.561	229.57	229.57	未列入负面清单		-
10504	国网阜新市细河区供电公司	公园里局能1号配电箱02号高压柜	玉霞线L42	公园里局能1号配电箱02号高压柜101# 公园里局能1号配电箱02号高压柜102#3号变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单		-
10505	国网阜新市细河区供电公司	北六线桃苑小区01#箱变	北六线843	北六线桃苑小区箱变02号变压器	400	45.542	137.83	137.83	未列入负面清单		8.02%
10506	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期03#箱变	北六线843	祥宇一品二期03#箱变1#变压器	315	31.186	153.76	153.76	未列入负面清单		-2.12%
10507	国网阜新市细河区供电公司	红南线北方花园01#箱变	阜滨线D53	红南线北方花园01#箱变变压器	500	55.693	121.54	121.54	未列入负面清单		-2.20%
10508	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥04#配电站	玉霞线L42	绿地剑桥04#配电站8#配电箱	800	26.991	424.07	424.07	未列入负面清单		508.15%
10509	国网阜新市细河区供电公司	红防线北方花园05#箱变	阜滨线D53	红南线北方花园05#箱变变压器	500	42.19	189.05	189.05	未列入负面清单		-3.37%
10510	国网阜新市细河区供电公司	八一一路1#配电箱	北滨线858	八一一路1#配电箱间隔配电变压器	630	19.827	379.09	379.09	未列入负面清单		-2.27%
10511	国网阜新市细河区供电公司	北六线盛世豪庭02#箱变	北六线843	北六线盛世豪庭02#箱变	630	38.948	258.63	258.63	未列入负面清单		-2.48%
10512	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期04#箱变	北六线843	祥宇一品二期04#箱变1#变压器	250	40.663	98.34	98.34	未列入负面清单		-2.46%
10513	国网阜新市细河区供电公司	世纪家园01#箱变	开沿线F62	世纪家园01#箱变变压器	400	35.457	178.17	178.17	未列入负面清单		-14.48%
10514	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景4#配电箱	开沿线F62	凯旋帝景4#配电箱02#配电箱	630	16.097	402.59	402.59	未列入负面清单		-
10515	国网阜新市细河区供电公司	公园里局能2号配电箱01号高压柜	玉霞线L42	公园里局能2号配电箱01号高压柜01号变压器	800	17.591	499.27	499.27	未列入负面清单		-
10516	国网阜新市细河区供电公司	北六线早河南小区10号箱变	北六线843	北六线早河南小区10号箱变	630	11.389	432.25	432.25	未列入负面清单		-2.74%
10517	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期01#箱变	北六线843	祥宇一品二期01#箱变1#变压器	315	43.397	115.30	115.30	未列入负面清单		-2.88%
10518	国网阜新市细河区供电公司	阜南线金地盛园02#箱变	阜滨线D53	阜南线金地盛园02#箱变	630	44.738	222.15	222.15	未列入负面清单		1.57%
10519	国网阜新市细河区供电公司	黄西线22#(馨苑小区箱变)	黄西线H53	黄西线22#(馨苑小区箱变)102#配电箱	200	59.815	40.37	40.37	未列入负面清单		10.44%
10520	国网阜新市细河区供电公司	顺吉四季01#箱变	北六线843	顺吉四季01#箱变1#变压器	630	23.853	280.74	280.74	未列入负面清单		468.24%
10521	国网阜新市细河区供电公司	北六线早河南小区02#箱变	北六线843	北六线早河南小区02#箱变变压器	630	31.134	307.86	307.86	未列入负面清单		-5.78%
10522	国网阜新市细河区供电公司	公园里局能2号配电箱01号高压柜	玉霞线L42	公园里局能2号配电箱01号高压柜02号变压器	800	22.126	462.99	462.99	未列入负面清单		-
10523	国网阜新市细河区供电公司	供热小区箱变	华山线1049	供热小区箱变变压器	800	14.056	527.55	527.55	未列入负面清单		-
10524	国网阜新市细河区供电公司	盛誉支45#箱变	开沿线F62	盛誉支45#箱变变压器	630	26.97	334.09	334.09	未列入负面清单		-
10525	国网阜新市细河区供电公司	书画院小区02号箱变	中北线156	书画院小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.206	357.80	357.80	未列入负面清单		536.48%
10526	国网阜新市细河区供电公司	红防线北方花园新区04号箱变	阜滨线D53	红南线北方花园新区04号箱变变压器	630	48.09	201.03	201.03	未列入负面清单		-0.09%
10527	国网阜新市细河区供电公司	公园里局能2号配电箱02号高压柜	玉霞线L42	公园里局能2号配电箱02号高压柜03号变压器	800	9.895	560.84	560.84	未列入负面清单		-
10528	国网阜新市细河区供电公司	北六线盛世豪庭03#箱变	北六线843	北六线盛世豪庭03#箱变	630	57.004	144.87	144.87	未列入负面清单		-3.34%

10529	国网阜新市细河区供电公司	红南线北方花园02#箱变	阜南线E153	红南线北方花园02#箱变配电变压器	400	57.127	91.49	91.49	未列入负面清单	1.84%
10530	国网阜新市细河区供电公司	开发小区1号箱变	华日线1049	开发小区1号箱变变压器	630	30.459	312.11	312.11	未列入负面清单	-
10531	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥04#配电箱	玉霞线Y142	绿地剑桥04#配电箱10#配电变压器	800	16.318	509.46	509.46	未列入负面清单	446.66%
10532	国网阜新市细河区供电公司	银通河畔花园10KV配电箱	华日线1049	银通河畔花园10KV配电箱01#变压器	630	75.314	29.52	29.52	未列入负面清单	-
10533	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期02#箱变	北六线843	祥宇一品二期02#箱变1#变压器	500	27.808	260.96	260.96	未列入负面清单	514.23%
10534	国网阜新市细河区供电公司	北六线早河南小区05#箱变	北六线843	北六线早河南小区05#箱变变压器	630	38.137	263.74	263.74	未列入负面清单	3.38%
10535	国网阜新市细河区供电公司	北六线早河南小区01#箱变	北六线843	北六线早河南小区01#箱变变压器	630	32.778	297.50	297.50	未列入负面清单	-1.67%
10536	国网阜新市细河区供电公司	北六线早河南小区06#箱变	北六线843	北六线早河南小区06#箱变变压器	630	27.805	328.83	328.83	未列入负面清单	-4.81%
10537	国网阜新市细河区供电公司	红纺线北方花园南03号箱变	阜南线E153	红南线北方花园03#箱变变压器	630	31.324	306.66	306.66	未列入负面清单	-5.98%
10538	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景5号配电箱	开沿线KF62	凯旋帝景5号配电箱3#变压器	630	37.958	264.86	264.86	未列入负面清单	-
10539	国网阜新市细河区供电公司	顺吉四季02号箱变	北六线843	顺吉四季02号箱变2#变压器	630	23.289	357.28	357.28	未列入负面清单	562.76%
10540	国网阜新市细河区供电公司	阜南线金地盛园04号箱变	阜南线E153	阜南线金地盛园04#箱变	630	31.156	307.72	307.72	未列入负面清单	-0.70%
10541	国网阜新市细河区供电公司	银通河畔花园10KV配电箱	华日线1049	银通河畔花园10KV配电箱03#变压器	630	29.932	315.43	315.43	未列入负面清单	-
10542	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都2#配电箱	华日线1041	枫丹丽都2#配电箱2#配电变压器	800	20.847	473.22	473.22	未列入负面清单	8.09%
10543	国网阜新市细河区供电公司	北六线早河南小区08号箱变	北六线843	北六线早河南小区08#箱变	630	8.315	451.62	451.62	未列入负面清单	-4.58%
10544	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城C4配电箱	黄四线H147	C4配电箱2号变压器	630	13.022	421.96	421.96	未列入负面清单	538.61%
10545	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期04#箱变	北六线843	祥宇一品二期04#箱变2#变压器	250	17.563	156.09	156.09	未列入负面清单	-8.40%
10546	国网阜新市细河区供电公司	通达铁站7567076	黄沟线H48	阜新市细河区通达铁站7_808405076	1000	0	800.00	800.00	未列入负面清单	-
10547	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德02#配电箱	北工线859	恒强马德02#配电箱04#变	400	16.279	254.88	254.88	未列入负面清单	-
10548	国网阜新市细河区供电公司	海罗1#配电箱	10kV开罗线KF49	海罗1#配电箱1#变压器	800	26.794	425.65	425.65	未列入负面清单	-
10549	国网阜新市细河区供电公司	富丽国际居民配电箱	中工线_141	富丽国际居民配电箱1#变压器	500	34.76	226.20	226.20	未列入负面清单	440.61%
10550	国网阜新市细河区供电公司	10KV龙潭湾小区06号箱变	北六线843	10KV龙潭湾小区06号箱变变压器间隔配电变压器	630	35.933	277.62	277.62	未列入负面清单	507.84%
10551	国网阜新市细河区供电公司	辽工大东乐小区2号箱变	中东线163	辽工大东乐小区2号箱变102#配电变压器	630	19.622	380.38	380.38	未列入负面清单	80.80%
10552	国网阜新市细河区供电公司	宏运华庭C4配电箱	解放线846	宏运华庭C4配电箱配电变压器	630	20.644	373.94	373.94	未列入负面清单	472.53%
10553	国网阜新市细河区供电公司	宏运华庭C4配电箱	解放线846	宏运C4配电箱104-02变压器	500	52.212	138.94	138.94	未列入负面清单	-
10554	国网阜新市细河区供电公司	中央公园06#配电箱	北岗线856	中央公园06#配电箱	630	21.292	369.86	369.86	未列入负面清单	-
10555	国网阜新市细河区供电公司	和美A区1号配电箱1号高压柜	华日线1041	和美A区1号配电箱1#变	630	53.127	169.30	169.30	未列入负面清单	662.16%
10556	国网阜新市细河区供电公司	银通水岸2#居民配电箱	华日线1047	银通水岸2#居民配电箱2#变压器	800	24.87	441.04	441.04	未列入负面清单	-
10557	国网阜新市细河区供电公司	和平福泉庄园2#配电箱	华日线1047	和平福泉庄园2#配电箱1#	500	51.879	140.61	140.61	未列入负面清单	-
10558	国网阜新市细河区供电公司	和平福泉庄园2#配电箱	华日线1047	和平福泉庄园2#配电箱2#	500	38.559	207.21	207.21	未列入负面清单	-
10559	国网阜新市细河区供电公司	中大广场小区3号配电箱	中盟线158	中大公共1号配电箱3号变压器	800	2.773	617.82	617.82	未列入负面清单	-
10560	国网阜新市细河区供电公司	中大广场小区2号配电箱	中盟线158	中大公共1号配电箱2号变压器	800	1.642	626.86	626.86	未列入负面清单	-
10561	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景01#配电箱	开沿线KF62	凯旋帝景01#配电箱变压器1	800	24.895	440.84	440.84	未列入负面清单	-
10562	国网阜新市细河区供电公司	阜南线金地盛园小区01号箱变	阜南线E153	阜南线金地盛园01#箱变	630	38.573	260.99	260.99	未列入负面清单	-1.94%
10563	国网阜新市细河区供电公司	中工线时代花园04号箱变	中工线_141	中工线时代花园03#箱变变压器	400	32.189	191.24	191.24	未列入负面清单	-
10564	国网阜新市细河区供电公司	公共03号配电箱	北工线858	公共03号配电箱1号变压器	800	19.548	483.62	483.62	未列入负面清单	-
10565	国网阜新市细河区供电公司	广厦小区01号箱变	塑料线844	广厦小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.027	409.33	409.33	未列入负面清单	0.51%
10566	国网阜新市细河区供电公司	公共02号配电箱	北工线858	公共02号配电箱3号变压器	800	13.864	529.09	529.09	未列入负面清单	-
10567	国网阜新市细河区供电公司	辽工大在老02号箱变	玉辽线Y141	辽工大在老02号箱变变压器间隔配电变压器	630	33.927	290.26	290.26	未列入负面清单	157.37%
10568	国网阜新市细河区供电公司	通达铁站7567076	黄沟线H48	阜新市细河区通达铁站7	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单	-
10569	国网阜新市细河区供电公司	通达铁站7567076	黄沟线H48	阜新市细河区通达铁站7_80875084	1600	0	1280.00	1280.00	未列入负面清单	-
10570	国网阜新市细河区供电公司	通达铁站7567076	黄沟线H48	阜新市细河区通达铁站7（一路新增）-1	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单	-
10571	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都小区3#箱变	华日线1041	枫丹丽都3#箱变配电变压器	630	21.369	369.38	369.38	未列入负面清单	608.83%
10572	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德04#配电箱	北工线859	恒强马德04#配电箱07#变压器	630	19.78	379.39	379.39	未列入负面清单	-
10573	国网阜新市细河区供电公司	广厦小区03号箱变	塑料线844	广厦小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.903	391.21	391.21	未列入负面清单	1.27%
10574	国网阜新市细河区供电公司	中工线时代花园01号箱变	中工线_141	中工线时代花园01#箱变变压器	400	37.808	168.77	168.77	未列入负面清单	0.22%
10575	国网阜新市细河区供电公司	广厦小区02号箱变	塑料线844	广厦小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.063	396.50	396.50	未列入负面清单	-3.59%
10576	国网阜新市细河区供电公司	八一支线港港花园1号箱变	北工线858	八一支线港港花园1号箱变变压器间隔配电变压器	630	68.569	72.02	72.02	未列入负面清单	-5.44%
10577	国网阜新市细河区供电公司	宏运剑桥01#配电箱	中工线_141	宏运01号配电箱2#变	630	29.628	402.98	402.98	未列入负面清单	590.48%
10578	国网阜新市细河区供电公司	园林苑01#配电箱	中工线_141	园林苑01#配电箱102#配电变压器	200	9.583	140.83	140.83	未列入负面清单	1.11%
10579	国网阜新市细河区供电公司	中工线常青街工A01号箱变	中工线_141	中工线常青街工A01号箱变102#配电变压器	400	16.622	257.51	257.51	未列入负面清单	-
10580	国网阜新市细河区供电公司	金色城小区02号箱变	北工线858	金色城小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.063	377.60	377.60	未列入负面清单	-7.75%
10581	国网阜新市细河区供电公司	广厦小区04号箱变	塑料线844	广厦小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	16.653	399.09	399.09	未列入负面清单	-5.06%
10582	国网阜新市细河区供电公司	金色小区02号箱变	北工线858	金色小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.031	358.90	358.90	未列入负面清单	-5.53%
10583	国网阜新市细河区供电公司	公共02号配电箱	北工线858	公共02号配电箱2号变压器	800	17.111	503.11	503.11	未列入负面清单	-
10584	国网阜新市细河区供电公司	城市花园02号箱变	塑料线844	城市花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	27.469	330.95	330.95	未列入负面清单	-1.84%
10585	国网阜新市细河区供电公司	富丽国际居民配电箱	中工线_141	富丽国际居民配电箱3#变压器	500	53.117	134.42	134.42	未列入负面清单	433.40%
10586	国网阜新市细河区供电公司	桑港花园二期02#箱变	北工线858	桑港花园二期02#箱变01#变压器	400	24.957	220.17	220.17	未列入负面清单	3.21%
10587	国网阜新市细河区供电公司	印象江南1#配电箱	华日线1047	印象江南1#配电箱2#变压器	800	36.746	346.03	346.03	未列入负面清单	-6.88%
10588	国网阜新市细河区供电公司	盛誉云顶01#箱变	开沿线KF62	盛誉云顶01#箱变变压器	500	27.619	261.91	261.91	未列入负面清单	-
10589	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品小区01#箱变	北工线851	祥宇一品小区01#箱变变压器	630	23.476	356.10	356.10	未列入负面清单	1.38%
10590	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥01配电箱	玉霞线Y142	绿地剑桥01配电箱2#配电变压器	800	21	472.00	472.00	未列入负面清单	494.39%
10591	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期05#配电箱	北工线852	翡翠二期05#配电箱03#变间隔配电变压器	630	21.473	368.72	368.72	未列入负面清单	545.06%
10592	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景10KV配电箱	北工线858	凯旋帝景10KV配电箱1#变压器	800	22.423	460.62	460.62	未列入负面清单	620.30%
10593	国网阜新市细河区供电公司	威尼斯居民配电箱	北局线845	威尼斯居民配电箱2#变压器	800	34.641	362.87	362.87	未列入负面清单	543.50%
10594	国网阜新市细河区供电公司	威尼斯小区三期箱变	北局线845	威尼斯小区三期箱变1#变压器	630	26.286	338.40	338.40	未列入负面清单	486.94%
10595	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥03#配电箱	玉霞线Y142	绿地剑桥03#配电箱7#配电变压器	800	19.928	512.58	512.58	未列入负面清单	-
10596	国网阜新市细河区供电公司	翡翠公园2#配电箱	玉辽线Y141	翡翠公园2#配电箱2#变压器	630	62.374	88.13	88.13	未列入负面清单	492.42%
10597	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德03#配电箱	北工线859	恒强马德03#配电箱06#变	630	24.116	352.07	352.07	未列入负面清单	-
10598	国网阜新市细河区供电公司	六合嘉园01配电箱	玉群线Y144	六合嘉园01#配电箱变压器间隔配电变压器	800	43.196	294.43	294.43	未列入负面清单	611.36%
10599	国网阜新市细河区供电公司	银通水岸2#居民配电箱	华日线1047	银通水岸2#居民配电箱1#变压器	800	19.59	483.28	483.28	未列入负面清单	-
10600	国网阜新市细河区供电公司	盛誉云顶10KV配电箱	华日线1044	盛誉云顶10KV配电箱1#变压器	800	37.828	337.38	337.38	未列入负面清单	-
10601	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共5号配电箱	北工线852	银通中央公园二期公共5号配电箱1号变压器	500	5.304	373.48	373.48	未列入负面清单	-
10602	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共4号配电箱	北工线852	银通中央公园二期公共4号配电箱2号变压器	630	4.553	475.32	475.32	未列入负面清单	-
10603	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共4号配电箱	北工线852	银通中央公园二期公共4号配电箱1号变压器	630	3.392	482.63	482.63	未列入负面清单	-
10604	国网阜新市细河区供电公司	公共03号配电箱	北工线858	公共03号配电箱2号变压器	800	19.881	480.95	480.95	未列入负面清单	-
10605	国网阜新市细河区供电公司	威尼斯居民配电箱	北局线845	威尼斯居民配电箱1#变压器	800	32.958	376.34	376.34	未列入负面清单	550.02%
10606	国网阜新市细河区供电公司	珠景嘉园配电箱	北局线845	珠景嘉园配电箱2#变压器	400	20.839	236.64	236.64	未列入负面清单	406.90%

10607	国网阜新市细河区供电公司	铸器嘉园配电站	塑料线844	铸器嘉园配电站1#变压器	400	24.468	222.13	222.13	未列入负面清单	446.39%
10608	国网阜新市细河区供电公司	船通和平10kV配电站	中塑线158	船通和平10kV配电站3#变压器	800	24.658	442.74	442.74	未列入负面清单	606.24%
10609	国网阜新市细河区供电公司	世纪家园02#箱变	开沿线路F02	世纪家园02#箱变	400	25.517	205.93	205.93	未列入负面清单	-1.69%
10610	国网阜新市细河区供电公司	市北B区3#箱变	北西线849	市北B区3#箱变	400	43.152	147.39	147.39	未列入负面清单	14.96%
10611	国网阜新市细河区供电公司	恒泰馨园02号箱变	北局线845	恒泰馨园02号箱变间隔配电站	630	36.192	275.99	275.99	未列入负面清单	-5.13%
10612	国网阜新市细河区供电公司	辽工大东在电02#箱变	中工线_141	辽工大东在电02#箱变配电站	630	25.014	346.41	346.41	未列入负面清单	-
10613	国网阜新市细河区供电公司	辽工大东在电01#箱变	中工线_141	辽工大东在电01#箱变配电站	630	25.153	345.54	345.54	未列入负面清单	-
10614	国网阜新市细河区供电公司	辽工大东在电03#箱变	中工线_141	辽工大东在电03#箱变配电站	630	27.119	333.15	333.15	未列入负面清单	-
10615	国网阜新市细河区供电公司	公园里局南2号配电站02号高压柜	玉霞线Y142	公园里局南2号配电站02号高压柜04号变压器	800	16.187	510.50	510.50	未列入负面清单	-
10616	国网阜新市细河区供电公司	宏运华庭C1配电站	北兴线857	宏运华庭C1配电站01#变压器	630	78.378	10.22	10.22	未列入负面清单	476.06%
10617	国网阜新市细河区供电公司	中工线市委01#箱变	中工线_141	中工线市委01#箱变	630	50.448	186.18	186.18	未列入负面清单	12.88%
10618	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共1号配电站	北辽线852	银通中央公园二期公共1号配电站2号变压器	800	1.478	628.18	628.18	未列入负面清单	-
10619	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共3号配电站	北辽线852	银通中央公园二期公共3号配电站2号变压器	500	3.086	384.57	384.57	未列入负面清单	-
10620	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共1号配电站	北辽线852	银通中央公园二期公共1号配电站1号变压器	800	4.398	604.82	604.82	未列入负面清单	-
10621	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共3号配电站	北辽线852	银通中央公园二期公共3号配电站1号变压器	500	0	400.00	400.00	未列入负面清单	-
10622	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期05#配电站	北辽线852	翡翠二期05#配电站02号间隔配电站	630	25.739	341.84	341.84	未列入负面清单	585.23%
10623	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥03#配电站	玉霞线YL42	绿地剑桥03#配电站5#配电站	800	36.415	348.68	348.68	未列入负面清单	476.56%
10624	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期05#配电站	北辽线852	翡翠二期05#配电站01号间隔配电站	630	36.648	273.12	273.12	未列入负面清单	615.62%
10625	国网阜新市细河区供电公司	红纺线北方小区01#箱变	红北线1154	北方小区01#箱变	500	36.528	217.36	217.36	未列入负面清单	362.18%
10626	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城B3配电站	黄四线HJ47	东方龙城B3配电站01号变压器间隔	630	14.398	413.29	413.29	未列入负面清单	521.42%
10627	国网阜新市细河区供电公司	军前家园10kV3#配电站	中塑线158	军前家园10kV3#配电站3#变压器间隔配电站	630	26.636	336.19	336.19	未列入负面清单	5.35%
10628	国网阜新市细河区供电公司	遗址铁地1#67076	黄四线HJ48	阜新市细河区遗址铁地厂(一路新街)	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单	-
10629	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城A3箱变	黄四线HJ47	东方龙城A3箱变	500	19.076	304.62	304.62	未列入负面清单	625.28%
10630	国网阜新市细河区供电公司	中街花园备用	中塑线158	中街花园备用配电站	400	7.214	291.14	291.14	未列入负面清单	-2.78%
10631	国网阜新市细河区供电公司	亨鑫佳园03号箱变	阜园线FD41	03#配电站配电站	630	20.308	376.06	376.06	未列入负面清单	-7.56%
10632	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园二期2#箱变	华沙线1042	金地佳园二期2号箱变	630	37.594	267.16	267.16	未列入负面清单	-2.65%
10633	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园二期3#箱变	华沙线1042	金地佳园二期3号箱变	630	42.38	237.01	237.01	未列入负面清单	-
10634	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园03#箱变	北群线855	龙畔家园03#箱变03#配电站	630	19.5	381.15	381.15	未列入负面清单	368.20%
10635	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期03#配电站	北辽线852	翡翠二期03#配电站02#变压器间隔配电站	400	37.735	169.06	169.06	未列入负面清单	439.73%
10636	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓11号箱变	玉辽线YL41	辽工大公寓11号箱变间隔配电站	400	35.898	176.41	176.41	未列入负面清单	7.55%
10637	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓10号箱变	玉辽线YL41	辽工大公寓10号箱变间隔配电站	630	36.701	272.78	272.78	未列入负面清单	641.56%
10638	国网阜新市细河区供电公司	惠祥西苑小区1#箱变	华金线1044	惠祥西苑小区	500	31.187	244.07	244.07	未列入负面清单	-
10639	国网阜新市细河区供电公司	雅阁小区05#箱变	北西线849	雅阁小区05#箱变	630	12.016	428.30	428.30	未列入负面清单	2.74%
10640	国网阜新市细河区供电公司	雅欣园小区2#箱变	北西线858	雅欣园小区2号箱变	630	28.445	324.80	324.80	未列入负面清单	-2.62%
10641	国网阜新市细河区供电公司	凯隆幸福里10kV配电站	北西线858	凯隆幸福里配电站2#变压器	800	19.861	481.11	481.11	未列入负面清单	591.75%
10642	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅01#箱变	玉辽线YL41	辽工大住宅01#箱变间隔配电站	630	29.163	320.27	320.27	未列入负面清单	6.55%
10643	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品01#箱变	北六线843	祥宇一品01#箱变间隔配电站	400	47.218	131.13	131.13	未列入负面清单	-5.23%
10644	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅04#箱变	玉辽线YL41	辽工大住宅04#箱变间隔配电站	630	20.068	377.57	377.57	未列入负面清单	2.51%
10645	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期02#箱变	阜辽线FD42	祥宇一品二期02#箱变间隔配电站	500	26.189	269.06	269.06	未列入负面清单	436.07%
10646	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新村小区1#箱变	黄安线H44	10kV农民新村小区1#箱变配电站	630	21.955	365.68	365.68	未列入负面清单	484.40%
10647	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期03#箱变	北六线843	祥宇一品二期03#箱变2#变压器	315	57.701	70.24	70.24	未列入负面清单	-1.27%
10648	国网阜新市细河区供电公司	开发小区2#箱变	华山线1049	开发小区箱变	630	17.075	396.43	396.43	未列入负面清单	-1.83%
10649	国网阜新市细河区供电公司	红纺线北方小区02#箱变	红北线1154	红纺线北方小区02#箱变	500	50.831	145.85	145.85	未列入负面清单	3.07%
10650	国网阜新市细河区供电公司	六合嘉园1#配电站	玉群线Y144	六合嘉园1#2#配电站间隔配电站	800	37.162	342.70	342.70	未列入负面清单	616.95%
10651	国网阜新市细河区供电公司	富丽国际01#箱变	中工线_141	富丽国际01#箱变配电站	500	37.868	210.66	210.66	未列入负面清单	456.27%
10652	国网阜新市细河区供电公司	银通铂翠园二期公共02号配电站	中塑线158	铂翠二期公共2号配电站2#变压器	630	15.959	403.46	403.46	未列入负面清单	461.81%
10653	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品11号箱变	阜桥线F055	福鑫一品11号箱变间隔配电站	630	8.405	451.05	451.05	未列入负面清单	16.18%
10654	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡04号箱变	阜桥线F055	康桥水郡04号箱变间隔配电站	630	31.311	306.74	306.74	未列入负面清单	360.80%
10655	国网阜新市细河区供电公司	热力小区2号箱变	北西线858	热力小区2号箱变	400	23.514	225.94	225.94	未列入负面清单	-
10656	国网阜新市细河区供电公司	金色小区01#箱变	北西线858	金色小区01#箱变间隔配电站	630	27	333.90	333.90	未列入负面清单	-0.93%
10657	国网阜新市细河区供电公司	馨苑小区01号箱变	北辽线847	馨苑小区01#箱变间隔配电站_1	630	15.384	407.08	407.08	未列入负面清单	535.29%
10658	国网阜新市细河区供电公司	北滨线锦峰家园01号箱变	北滨线847	北滨线锦峰家园01号箱变	500	37.608	211.96	211.96	未列入负面清单	0.36%
10659	国网阜新市细河区供电公司	书香阁小区01#箱变	北滨线847	书香阁小区01#箱变间隔配电站_1	630	8.766	448.77	448.77	未列入负面清单	400.30%
10660	国网阜新市细河区供电公司	船通柏翠园10kV配电站	中塑线158	柏翠园10kV配电站4#变压器	800	6.775	585.80	585.80	未列入负面清单	597.10%
10661	国网阜新市细河区供电公司	冶金税务局住宅01#箱变	北辽线847	冶金税务局住宅01#箱变间隔配电站	630	14.273	414.08	414.08	未列入负面清单	2.08%
10662	国网阜新市细河区供电公司	船通柏翠园10kV配电站	中塑线158	柏翠园10kV配电站2#变压器	800	29.506	403.95	403.95	未列入负面清单	589.53%
10663	国网阜新市细河区供电公司	船通铂翠园二期公共01号配电站	中塑线158	铂翠二期公共1号配电站1#变压器	800	23.702	450.38	450.38	未列入负面清单	544.98%
10664	国网阜新市细河区供电公司	嘉科花园01#箱变	阜农线FD46	嘉科01#箱变间隔配电站	630	37.44	268.13	268.13	未列入负面清单	678.39%
10665	国网阜新市细河区供电公司	翡翠公园1#配电站	玉辽线YL41	翡翠公园1#配电站1#变压器	500	65.629	71.86	71.86	未列入负面清单	496.00%
10666	国网阜新市细河区供电公司	嘉科花园03#箱变	阜农线FD46	嘉科花园03#箱变间隔配电站	630	25.052	346.17	346.17	未列入负面清单	281.84%
10667	国网阜新市细河区供电公司	军前家园10kV1#配电站	中塑线158	军前家园10kV1#配电站1#变压器间隔	630	23.439	356.33	356.33	未列入负面清单	516.57%
10668	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期02#箱变	北六线843	祥宇一品二期02#箱变2#变压器	500	34.476	227.62	227.62	未列入负面清单	-1.12%
10669	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品03#箱变	北六线843	祥宇一品03#箱变间隔配电站	630	34.465	286.87	286.87	未列入负面清单	0.12%
10670	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品02#箱变	北六线843	祥宇一品02#箱变间隔配电站	630	33.407	293.54	293.54	未列入负面清单	-6.54%
10671	国网阜新市细河区供电公司	天成国际01号箱变	北六线843	天成国际01号箱变间隔配电站	630	30.771	310.14	310.14	未列入负面清单	0.21%
10672	国网阜新市细河区供电公司	红南线市委01#箱变	中工线_141	红南线市委01#箱变02#变压器	630	59.985	126.09	126.09	未列入负面清单	-
10673	国网阜新市细河区供电公司	阳光水岸二期02#箱变	华山线1049	阳光水岸二期02#箱变	630	27.474	330.91	330.91	未列入负面清单	0.74%
10674	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥02配电站	玉霞线YL42	绿地剑桥02配电站3#配电站	800	21.397	468.82	468.82	未列入负面清单	544.30%
10675	国网阜新市细河区供电公司	富海馨居小区01#箱变	黄西线Y153	富海馨居小区01#箱变	630	34.732	285.19	285.19	未列入负面清单	19.00%
10676	国网阜新市细河区供电公司	万合绿园小区02#箱变	阜农线FD46	万合绿园02#箱变	500	10.359	348.21	348.21	未列入负面清单	310.28%
10677	国网阜新市细河区供电公司	恒强与德里05#06#配电站	北工线859	恒强与德里05#06#配电站08#变	630	3.946	479.14	479.14	未列入负面清单	-
10678	国网阜新市细河区供电公司	凯莱帝03#配电站	开沿线路F62	凯莱帝03#配电站	800	14.123	527.02	527.02	未列入负面清单	517.44%
10679	国网阜新市细河区供电公司	盛誉云顶03#箱变	开沿线路F62	盛誉云顶03#箱变	630	34.988	283.58	283.58	未列入负面清单	-
10680	国网阜新市细河区供电公司	凯莱帝02#配电站	开沿线路F62	凯莱帝02#配电站	800	27.829	417.37	417.37	未列入负面清单	1.76%
10681	国网阜新市细河区供电公司	盛誉云顶02#箱变	开沿线路F62	盛誉云顶02#箱变	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单	-
10682	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都2#配电站	华筑线H041	枫丹丽都2#配电站1#配电站	800	59.736	162.11	162.11	未列入负面清单	15.57%
10683	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都小区1#箱变	华筑线H041	枫丹丽都1#箱变配电站	630	57.979	138.73	138.73	未列入负面清单	506.41%
10684	国网阜新市细河区供电公司	阳光水岸二期03#箱变	华山线1049	阳光水岸二期03#箱变	630	24.235	351.32	351.32	未列入负面清单	-

10685	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区08号箱变	北六线843	10kV龙泽雅苑小区08号箱变变压器间隔配电变压器	630	34.843	284.49	284.49	未列入负面清单		4.13%
10686	国网阜新市细河区供电公司	中林小区1#	华沙线1042	中林小区1#箱变变压器	630	12.704	423.96	423.96	未列入负面清单		-
10687	国网阜新市细河区供电公司	金地花园一期4号箱变	华沙线1042	金地花园一期4号箱变变压器	400	35.501	176.40	176.40	未列入负面清单		-4.58%
10688	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村01#箱变	华沙线1042	沙海新村01#箱变变压器	630	17.906	391.19	391.19	未列入负面清单		-5.25%
10689	国网阜新市细河区供电公司	新都小区1#箱变	华沙线1042	新都小区1#箱变2#变压器	630	7.508	456.70	456.70	未列入负面清单		-
10690	国网阜新市细河区供电公司	金地小区5号箱变(日德)	华金线1044	金地花园5#箱变变压器	400	36.423	174.31	174.31	未列入负面清单		-
10691	国网阜新市细河区供电公司	银通华府2#配电站	中工线 141	银通华府2#配电站6#变压器	800	8.112	575.10	575.10	未列入负面清单		-0.20%
10692	国网阜新市细河区供电公司	金地小区1号箱变(日德)	华金线1044	金地花园1#箱变变压器	400	65.012	59.95	59.95	未列入负面清单		-
10693	国网阜新市细河区供电公司	和美家园01#配电站(北线)	华筑线1041	和美家园01#配电站2#变压器	500	24.57	277.15	277.15	未列入负面清单		-
10694	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都2#配电站	华筑线1041	枫丹丽都2#配电站3#变压器	800	58.656	170.75	170.75	未列入负面清单		28.57%
10695	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都小区2#箱变	华筑线1041	枫丹丽都2#配电站4#变压器	630	11.056	434.35	434.35	未列入负面清单		551.40%
10696	国网阜新市细河区供电公司	和美家园小区1#箱变	华筑线1041	和美家园小区1#箱变变压器	630	41.688	241.49	241.49	未列入负面清单		552.48%
10697	国网阜新市细河区供电公司	恒强马道03#变电源	北工线859	恒强马道03#变电源05#变	630	20.533	374.64	374.64	未列入负面清单		-
10698	国网阜新市细河区供电公司	阜东小区03号箱变	中东线160	阜东小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.122	345.73	345.73	未列入负面清单		-6.32%
10699	国网阜新市细河区供电公司	福源学府小区03#箱变	中东线160	福源学府小区03#箱变变压器	630	28.761	322.81	322.81	未列入负面清单		5.36%
10700	国网阜新市细河区供电公司	市北A区1号箱变	北西线849	市北A区1#箱变变压器	400	74.562	21.75	21.75	未列入负面清单		-
10701	国网阜新市细河区供电公司	越秀花园回电室	北西线849	越秀花园回电室变压器	630	14.883	410.24	410.24	未列入负面清单		413.37%
10702	国网阜新市细河区供电公司	金地小区2号箱变(日德)	华金线1044	金地花园2#箱变变压器	400	42.422	150.31	150.31	未列入负面清单		-
10703	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区01号箱变	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	31.138	307.83	307.83	未列入负面清单		467.91%
10704	国网阜新市细河区供电公司	阜新凯斯捷物业服务服务有限公司(康桥水郡一期和和美A区1号配电站1号高压柜)	阜桥线F355	阜新凯斯捷物业服务服务有限公司(康桥水郡一期)用102配电站变压器	500	22.4	288.00	288.00	未列入负面清单		366.96%
10705	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区05号箱变	红阳线-1142	和美A区1号配电站2#变	630	38.336	259.33	259.33	未列入负面清单		721.70%
10706	国网阜新市细河区供电公司	金月湾2号箱变	北西线849	10kV龙泽雅苑小区05号箱变变压器	630	27.539	330.50	330.50	未列入负面清单		-0.30%
10707	国网阜新市细河区供电公司	金月湾1#配电站	北西线849	金月湾2号箱变变压器	630	22.814	360.27	360.27	未列入负面清单		-3.58%
10708	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都1#配电站	华筑线1041	枫丹丽都1#配电站2#变压器	800	28.053	415.58	415.58	未列入负面清单		-0.51%
10709	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品06号箱变	阜桥线F355	福鑫一品06号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.264	338.54	338.54	未列入负面清单		400.09%
10710	国网阜新市细河区供电公司	龙城天下1#配电站	北北线1154	龙城天下1#配电站2#变压器	800	37.562	339.50	339.50	未列入负面清单		-
10711	国网阜新市细河区供电公司	银通御翠园二期公井01号电室	中盟线158	银通二期公井1号配电站2#变压器	800	22.843	457.26	457.26	未列入负面清单		533.15%
10712	国网阜新市细河区供电公司	军都家园10kV2#配电站	中盟线158	军都家园10kV2#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	25.723	341.95	341.95	未列入负面清单		-4.64%
10713	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新村小区8#箱变	黄安线144	10kV农民新村小区8#箱变间隔配电变压器	500	22.643	286.79	286.79	未列入负面清单		432.45%
10714	国网阜新市细河区供电公司	银通御翠园二期公井02号电室	中盟线158	银通二期公井2号配电站1#变压器	630	15.887	403.91	403.91	未列入负面清单		509.98%
10715	国网阜新市细河区供电公司	正大房地产开发有限公司14号楼	中盟线158	正大房地产开发有限公司14号楼箱变变压器间隔配电变压器	630	12.492	425.30	425.30	未列入负面清单		-15.56%
10716	国网阜新市细河区供电公司	远大开发花园综合市场	中盟线158	远大开发花园综合市场01号箱变变压器间隔配电变压器	630	11.73	430.10	430.10	未列入负面清单		327.63%
10717	国网阜新市细河区供电公司	志诚嘉府10kV配电站	华南线1045	志诚嘉府10kV配电站1#变压器	800	39.627	322.98	322.98	未列入负面清单		611.54%
10718	国网阜新市细河区供电公司	市北A区3号箱变	北西线849	市北A区3#箱变变压器	400	34.711	181.16	181.16	未列入负面清单		-4.55%
10719	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期7号箱变	东高线249	高东小区二期07号箱变102配电站变压器	500	29.645	251.78	251.78	未列入负面清单		335.06%
10720	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期12号箱变	东高线249	高东小区二期12号箱变102配电站变压器	500	27.825	260.88	260.88	未列入负面清单		338.50%
10721	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期05号箱变	东高线249	高东小区二期05号箱变102配电站变压器	630	28.926	321.77	321.77	未列入负面清单		-9.65%
10722	国网阜新市太平区供电公司	翠城小区4#箱变	东丰线251	翠城小区4#箱变配电站变压器	400	20.845	236.62	236.62	未列入负面清单		430.02%
10723	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期02号箱变	东高线249	高东小区二期02号箱变102配电站变压器	500	33.979	230.11	230.11	未列入负面清单		378.57%
10724	国网阜新市太平区供电公司	高德东山5号箱变式电站	东高线249	高德东山5号箱变式电站102配电站变压器	630	19.378	388.22	388.22	未列入负面清单		396.67%
10725	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期9号箱变	东高线249	高东小区二期9号箱变间隔102配电站变压器	500	27.438	262.81	262.81	未列入负面清单		355.67%
10726	国网阜新市太平区供电公司	翠城小区8#箱变	东丰线251	翠城小区8#箱变配电站变压器	630	10.008	440.95	440.95	未列入负面清单		-4.53%
10727	国网阜新市太平区供电公司	翠城小区8#箱变	东丰线251	翠城小区8#箱变配电站变压器	630	15.556	403.48	403.48	未列入负面清单		-7.64%
10728	国网阜新市太平区供电公司	翠城小区9#箱变	东丰线251	翠城小区9#箱变配电站变压器	630	12.178	427.28	427.28	未列入负面清单		-0.65%
10729	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期04号箱变	东高线249	高东小区二期04号箱变102配电站变压器	500	28.968	255.16	255.16	未列入负面清单		363.99%
10730	国网阜新市太平区供电公司	翠城小区1#箱变	东丰线251	翠城小区1#箱变配电站变压器	630	19.124	383.52	383.52	未列入负面清单		-4.58%
10731	国网阜新市太平区供电公司	金水湾二期小区1号箱变	红庆线1143	金水湾二期小区1号102配电站变压器	400	37.365	170.54	170.54	未列入负面清单		492.10%
10732	国网阜新市太平区供电公司	金水湾二期小区4号箱变	红庆线1143	金水湾二期小区4号102配电站变压器	400	38.26	166.96	166.96	未列入负面清单		520.66%
10733	国网阜新市太平区供电公司	维多利亚小区一期地下配电站	红庆线1143	维多利亚小区一期地下配电站3#变压器配电站变压器	500	0	400.00	400.00	未列入负面清单		-
10734	国网阜新市太平区供电公司	红玛瑙家园二期2号箱变	红东线1152	红玛瑙家园二期2号箱变102配电站变压器	630	23.189	357.91	357.91	未列入负面清单		-2.53%
10735	国网阜新市太平区供电公司	维多利亚家园1#变电源	红高线1144	维多利亚家园1#变电源2#配电站变压器	630	39.482	255.26	255.26	未列入负面清单		590.36%
10736	国网阜新市太平区供电公司	阜新锦港湿地1号配电站	滨城线1444	滨海线阜新锦港湿地1号配电站1号配电站变压器	800	8.679	570.57	570.57	未列入负面清单		-
10737	国网阜新市太平区供电公司	阜新锦港湿地1号配电站	滨城线1444	滨海线阜新锦港湿地1号配电站2号配电站变压器	800	4.311	605.51	605.51	未列入负面清单		-
10738	国网阜新市太平区供电公司	米家小区13号箱变	10kV高新线GD55	米家小区13号箱变102配电站变压器	630	25.821	341.33	341.33	未列入负面清单		0.21%
10739	国网阜新市太平区供电公司	米家小区11号箱变	10kV高新线GD55	米家小区11号箱变102配电站变压器	630	19.074	383.83	383.83	未列入负面清单		475.64%
10740	国网阜新市太平区供电公司	煤海小区二期1号箱变	红安线1153	煤海小区二期1号102配电站变压器	315	30.78	155.04	155.04	未列入负面清单		465.73%
10741	国网阜新市太平区供电公司	嘉城太平大厦A号箱变422249	滨园线1445	嘉城太平大厦A号箱变103配电站变压器	400	21.194	235.22	235.22	未列入负面清单		381.38%
10742	国网阜新市太平区供电公司	上河湾一期4号地下配电站	红海线1148	上河湾一期4号地下配电站环网柜102(5号)配电站变压器	800	37.146	342.83	342.83	未列入负面清单		1.50%
10743	国网阜新市太平区供电公司	海泰小区1号箱变	红安线1153	海泰小区1号102配电站变压器	400	22.032	231.87	231.87	未列入负面清单		357.55%
10744	国网阜新市太平区供电公司	上河湾一期3号地下配电站	红海线1148	上河湾一期3号地下配电站环网柜102(4号)配电站变压器	800	39.439	324.49	324.49	未列入负面清单		-5.85%
10745	国网阜新市太平区供电公司	电厂小区1号箱变	滨安线1458	电厂小区1号箱变102配电站变压器	630	21.566	368.13	368.13	未列入负面清单		4.61%
10746	国网阜新市太平区供电公司	高德花园7号小区2号箱变	红东线1152	高德花园7号小区2号箱变配电站变压器	630	32.397	299.90	299.90	未列入负面清单		-0.05%
10747	国网阜新市太平区供电公司	高德花园7号小区4号箱变	红东线1152	高德花园7号小区4号箱变配电站变压器	630	33.664	291.92	291.92	未列入负面清单		-6.18%
10748	国网阜新市太平区供电公司	高德花园7号小区3号箱变	红东线1152	高德花园7号小区3号箱变配电站变压器	630	28.839	322.31	322.31	未列入负面清单		-5.29%
10749	国网阜新市太平区供电公司	高德花园6号小区4号箱变	红东线1152	高德花园6号小区4号箱变配电站变压器	630	54.384	161.38	161.38	未列入负面清单		4.57%
10750	国网阜新市太平区供电公司	高德花园7号小区4号箱变	红东线1152	高德花园7号小区1号配电站变压器	630	27.501	330.74	330.74	未列入负面清单		-1.75%
10751	国网阜新市太平区供电公司	红东线紫苑房产B箱变	红东线1152	红东线紫苑房产B102配电站变压器	500	22.339	288.31	288.31	未列入负面清单		341.26%
10752	国网阜新市太平区供电公司	高德花园6号小区2号箱变	红东线1152	高德花园6号小区2号箱变配电站变压器	630	28.721	323.06	323.06	未列入负面清单		-8.31%
10753	国网阜新市太平区供电公司	海河小区4号箱变	红海线1148	海河小区4号箱变配电站变压器	630	40.146	251.08	251.08	未列入负面清单		-1.07%
10754	国网阜新市太平区供电公司	电厂小区3号箱变	滨安线1458	电厂小区3号箱变102配电站变压器	500	16.098	319.51	319.51	未列入负面清单		463.43%
10755	国网阜新市太平区供电公司	宝地城1号箱变	滨城线1444	宝地城1号箱变102配电站变压器	630	27.506	330.71	330.71	未列入负面清单		125.48%
10756	国网阜新市太平区供电公司	宝地城2号地下配电站	滨城线1444	宝地城2号地下配电站开关柜103配电站变压器(6号)	630	24.267	351.12	351.12	未列入负面清单		-1.69%
10757	国网阜新市太平区供电公司	宝地城2号地下配电站	滨城线1444	宝地城2号地下配电站4号开关柜102配电站变压器(5号)	630	26.6	336.42	336.42	未列入负面清单		474.89%
10758	国网阜新市太平区供电公司	海河小区5号箱变	红海线1148	海河小区5号箱变102配电站变压器	630	31.99	302.46	302.46	未列入负面清单		-2.20%
10759	国网阜新市太平区供电公司	滨海线12号电缆分支柜配厂2号箱变	滨城线1444	电缆分支柜配厂2号箱变配电站变压器	315	39.716	126.89	126.89	未列入负面清单		264.52%
10760	国网阜新市太平区供电公司	滨红线电厂小区2#箱变	滨红线1460	滨红线电厂小区2#箱变102配电站变压器	500	11.802	340.99	340.99	未列入负面清单		390.51%
10761	国网阜新市太平区供电公司	滨江线创业小区1#箱变	滨红线1460	滨江线创业小区1#箱变102配电站变压器	630	35.025	283.34	283.34	未列入负面清单		-3.10%
10762	国网阜新市太平区供电公司	高德东山三期0号箱变	东高线249	高德东山三期0号102配电站变压器	630	20.353	375.78	375.78	未列入负面清单		488.22%

10763	国网阜新市太平区供电公司	米家小区25号箱变	10kV高线GD55		米家小区25号箱变102配电变压器	630	12.716	423.89	423.89	未列入负面清单	-14.34%
10764	国网阜新市太平区供电公司	米家二期小区1#箱变	10kV高线GD55		米家二期小区1#箱变同隔配电变压器	500	18.146	309.27	309.27	未列入负面清单	183.07%
10765	国网阜新市太平区供电公司	米家小区16号箱变	10kV高线GD55		米家小区16号箱变102配电变压器	500	22.645	286.78	286.78	未列入负面清单	432.47%
10766	国网阜新市太平区供电公司	高德东山三期3号箱变	东高线249		高德东山三期3号102配电变压器	500	8.22	358.90	358.90	未列入负面清单	-11.18%
10767	国网阜新市太平区供电公司	高德东山三期5号箱变	东高线249		高德东山三期5号102配电变压器	630	18.419	387.96	387.96	未列入负面清单	-3.51%
10768	国网阜新市太平区供电公司	米家小区24号箱变	10kV高线GD55		米家小区24号箱变102配电变压器	315	19.79	189.66	189.66	未列入负面清单	348.07%
10769	国网阜新市太平区供电公司	米家小区16号箱变	10kV高线GD55		米家小区16号箱变102配电变压器	630	10.936	435.10	435.10	未列入负面清单	-9.00%
10770	国网阜新市太平区供电公司	高德东山三期4号箱变	东高线249		高德东山三期4号102配电变压器	630	12.343	426.24	426.24	未列入负面清单	-5.34%
10771	国网阜新市太平区供电公司	高德东山1号箱变	东高线249		高德东山1号102配电变压器	630	23.596	355.35	355.35	未列入负面清单	-3.63%
10772	国网阜新市太平区供电公司	米家小区9号箱变	10kV高线GD55		米家小区9号箱变102配电变压器	400	22.592	229.63	229.63	未列入负面清单	-7.60%
10773	国网阜新市太平区供电公司	米家小区16号箱变	10kV高线GD55		米家小区16号箱变102配电变压器	630	15.697	405.11	405.11	未列入负面清单	-9.32%
10774	国网阜新市太平区供电公司	米家小区12号箱变	10kV高线GD55		米家小区12号箱变102配电变压器	630	21.982	365.64	365.64	未列入负面清单	503.33%
10775	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期1号箱变	东高线249		高东小区二期1号箱变102配电变压器	500	42.539	187.31	187.31	未列入负面清单	373.78%
10776	国网阜新市太平区供电公司	高德东山3号箱变	东高线249		高德东山3号箱变102配电变压器	630	18.25	389.03	389.03	未列入负面清单	-4.63%
10777	国网阜新市太平区供电公司	米家小区26号箱变	10kV高线GD55		米家小区26号箱变102配电变压器	400	18.69	245.24	245.24	未列入负面清单	346.47%
10778	国网阜新市太平区供电公司	高德东山三期2号箱变	东高线249		高德东山三期2号102配电变压器	630	12.451	425.56	425.56	未列入负面清单	-6.82%
10779	国网阜新市太平区供电公司	高德东山三期1号箱变	东高线249		高德东山三期1号102配电变压器	400	14.483	262.07	262.07	未列入负面清单	-6.38%
10780	国网阜新市太平区供电公司	米家二期小区2#箱变	10kV高线GD55		米家二期小区2#箱变同隔配电变压器	630	81.297	-8.17	0.00	未列入负面清单	359.13%
10781	国网阜新市太平区供电公司	米家二期小区1#箱变	10kV高线GD55		米家二期小区1#箱变配电变压器	630	20.559	374.48	374.48	未列入负面清单	-6.60%
10782	国网阜新市太平区供电公司	米家小区1号箱变	10kV高线GD55		米家小区1号箱变102配电变压器	400	40.867	156.53	156.53	未列入负面清单	96.70%
10783	国网阜新市太平区供电公司	米家小区14号箱变	10kV高线GD55		米家小区14号箱变102配电变压器	400	29.154	203.38	203.38	未列入负面清单	-4.28%
10784	国网阜新市太平区供电公司	米家二期11号箱变	10kV高线GD55		米家二期11号箱变102配电变压器	630	14.672	411.57	411.57	未列入负面清单	-5.25%
10785	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期9号箱变	东高线249		高东小区二期9号箱变102配电变压器	400	34.81	180.76	180.76	未列入负面清单	363.32%
10786	国网阜新市太平区供电公司	米家二期22号箱变	10kV高线GD55		米家二期22号箱变102配电变压器	630	19.276	382.56	382.56	未列入负面清单	-1.79%
10787	国网阜新市太平区供电公司	高德东山07号箱变	东高线249		高德东山07号102配电变压器	315	29.229	159.93	159.93	未列入负面清单	311.33%
10788	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期11号箱变	东高线249		高东小区二期11号箱变102配电变压器	500	28.491	257.55	257.55	未列入负面清单	361.43%
10789	国网阜新市太平区供电公司	高德东山4号箱变	东高线249		高德东山4号102配电变压器	630	22.611	361.55	361.55	未列入负面清单	-5.73%
10790	国网阜新市太平区供电公司	米家二期20号箱变	10kV高线GD55		米家二期20号箱变102	500	8.928	355.36	355.36	未列入负面清单	429.91%
10791	国网阜新市太平区供电公司	米家二期2号箱变	10kV高线GD55		米家二期2号箱变102配电变压器	630	20.43	375.29	375.29	未列入负面清单	-13.18%
10792	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期03号箱变	东高线249		高东小区二期03号箱变102配电变压器	400	31.61	193.56	193.56	未列入负面清单	357.55%
10793	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期08号箱变	东高线249		高东小区二期08号箱变102配电变压器	500	34.095	229.53	229.53	未列入负面清单	389.89%
10794	国网阜新市太平区供电公司	上河湾一期1号地下配电箱	红海线1148		上河湾一期1号地下配电箱环网柜103(2号)配电变压器	800	29.673	402.62	402.62	未列入负面清单	2.10%
10795	国网阜新市太平区供电公司	维多利亚湾小区一期地下配电箱	滨红线1143		维多利亚湾小区一期地下配电箱2#变压器配电变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单	-
10796	国网阜新市太平区供电公司	滨红线电厂小区1#箱变	滨红线1460		滨红线电厂小区1#箱变配电变压器	500	11.03	344.85	344.85	未列入负面清单	416.61%
10797	国网阜新市太平区供电公司	鑫维玛瑞城二期2号箱变	滨红线1460		鑫维玛瑞城二期2号箱变103配电变压器	630	20.976	371.85	371.85	未列入负面清单	397.84%
10798	国网阜新市太平区供电公司	煤海小区二期0号箱变	红安线1153		煤海小区二期0号箱变103同隔配电变压器	400	12.938	268.25	268.25	未列入负面清单	363.42%
10799	国网阜新市太平区供电公司	海泰小区3号箱变	红安线1153		海泰小区3号102配电变压器	400	21.635	233.46	233.46	未列入负面清单	-1.49%
10800	国网阜新市太平区供电公司	维多利亚湾小区一期地下配电箱	滨红线1143		维多利亚湾小区一期地下配电箱1#变压器配电变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单	-
10801	国网阜新市太平区供电公司	海泰小区1号箱变	红安线1153		海泰小区1号箱变103配电变压器	400	32.812	188.75	188.75	未列入负面清单	438.61%
10802	国网阜新市太平区供电公司	红安线高花街5号小区4#箱变	红安线1153		X红安线高花街5号小区4#箱变配电变压器	500	23.153	284.24	284.24	未列入负面清单	372.13%
10803	国网阜新市太平区供电公司	滨红线电厂小区1#箱变	滨红线1460		滨红线电厂小区1#箱变103同隔配电变压器	500	7.075	364.63	364.63	未列入负面清单	461.34%
10804	国网阜新市太平区供电公司	滨红线创业小区3#箱变	滨红线1460		滨红线创业小区3#箱变102配电变压器	500	21.371	293.15	293.15	未列入负面清单	400.95%
10805	国网阜新市太平区供电公司	太平花园1号小区4号箱变	滨红线1445		太平花园1号小区4号箱变102配电变压器	630	18.735	385.97	385.97	未列入负面清单	-2.78%
10806	国网阜新市太平区供电公司	太平花园新区3号箱变	滨红线1153		太平花园新区3号102配电变压器	400	26.4	214.40	214.40	未列入负面清单	400.16%
10807	国网阜新市太平区供电公司	太平西街小区B箱变	滨红线1445		太平西街小区B102配电变压器	315	41.434	121.48	121.48	未列入负面清单	327.59%
10808	国网阜新市太平区供电公司	滨红线电厂小区2#箱变	滨红线1460		滨红线电厂小区2#箱变103同隔配电变压器	500	10.471	347.65	347.65	未列入负面清单	430.84%
10809	国网阜新市太平区供电公司	红玛瑙广场小区2号箱变	红安线1153		红玛瑙广场小区2号箱变102配电变压器	500	34.325	228.38	228.38	未列入负面清单	400.19%
10810	国网阜新市太平区供电公司	太平花园新区3号箱变	红安线1153		太平花园新区3号箱变103同隔配电变压器	400	12.557	269.77	269.77	未列入负面清单	328.14%
10811	国网阜新市太平区供电公司	海泰小区2号箱变	红安线1153		海泰小区2号102配电变压器	315	24.154	175.91	175.91	未列入负面清单	318.30%
10812	国网阜新市太平区供电公司	海泰小区2号箱变	红安线1153		海泰小区2号箱变103配电变压器	315	28.171	163.26	163.26	未列入负面清单	316.47%
10813	国网阜新市太平区供电公司	煤海小区二期3号箱变	红安线1153		煤海小区二期3号102配电变压器	400	13.284	266.86	266.86	未列入负面清单	367.51%
10814	国网阜新市太平区供电公司	鑫维玛瑞城一期1号箱变	滨红线1460		鑫维玛瑞城一期1号箱变103配电变压器	630	20.734	373.38	373.38	未列入负面清单	456.97%
10815	国网阜新市太平区供电公司	太平花园新区1号箱变	红安线1153		太平花园新区1号102配电变压器	400	17.902	248.39	248.39	未列入负面清单	372.23%
10816	国网阜新市太平区供电公司	煤海小区二期4号箱变	红安线1153		煤海小区二期4号箱变103同隔配电变压器	400	17.434	250.26	250.26	未列入负面清单	388.02%
10817	国网阜新市太平区供电公司	滨红线鑫维玛瑞城一期1#箱变	滨红线1460		鑫维玛瑞城一期1#箱变102同隔配电变压器	500	63.649	81.76	81.76	未列入负面清单	461.26%
10818	国网阜新市太平区供电公司	太平花园新区2号箱变	红安线1153		太平花园新区2号102配电变压器	400	24.689	221.24	221.24	未列入负面清单	362.23%
10819	国网阜新市太平区供电公司	老年公寓	滨红线1460		老年公寓102配电变压器	630	24.581	349.14	349.14	未列入负面清单	-0.67%
10820	国网阜新市太平区供电公司	太平花园新区3号箱变	红安线1153		太平花园新区3号102配电变压器	400	9.61	281.56	281.56	未列入负面清单	374.42%
10821	国网阜新市太平区供电公司	太平西街小区C箱变	滨红线1445		太平西街小区C102配电变压器	315	24.516	174.77	174.77	未列入负面清单	312.22%
10822	国网阜新市太平区供电公司	太平花园1#箱变422242	滨红线1445		太平花园1#102配电变压器	315	25.087	172.98	172.98	未列入负面清单	384.93%
10823	国网阜新市太平区供电公司	太平西街小区A箱变	滨红线1445		太平西街小区A102配电变压器	315	19.943	189.18	189.18	未列入负面清单	363.72%
10824	国网阜新市太平区供电公司	鑫维玛瑞城一期3号箱变	滨红线1460		鑫维玛瑞城一期3号箱变103配电变压器	630	22.081	364.69	364.69	未列入负面清单	468.78%
10825	国网阜新市太平区供电公司	煤海小区二期4号箱变	红安线1153		煤海小区二期4号102配电变压器	400	16.553	253.79	253.79	未列入负面清单	403.09%
10826	国网阜新市太平区供电公司	太平花园新区1号箱变	红安线1153		太平花园新区1号箱变102同隔配电变压器	400	17.422	250.31	250.31	未列入负面清单	367.97%
10827	国网阜新市太平区供电公司	煤海小区二期2号箱变	红安线1153		煤海小区二期2号102配电变压器	315	32.331	150.16	150.16	未列入负面清单	486.81%
10828	国网阜新市太平区供电公司	新城太平大街A号箱变422240	滨红线1445		新城太平大街A号箱变102配电变压器	400	22.833	228.67	228.67	未列入负面清单	363.03%
10829	国网阜新市太平区供电公司	红安线高花街5号小区2#箱变	红安线1153		红安线高花街5号小区2#箱变配电变压器	500	19.691	301.55	301.55	未列入负面清单	420.05%
10830	国网阜新市太平区供电公司	煤海小区二期5号箱变	红安线1153		煤海小区二期5号箱变103同隔配电变压器	400	15.766	256.94	256.94	未列入负面清单	382.91%
10831	国网阜新市太平区供电公司	太平花园1#箱变422242	滨红线1445		太平花园1#箱变103配电变压器	315	27.936	164.00	164.00	未列入负面清单	353.26%
10832	国网阜新市太平区供电公司	高德花园5号小区1#箱变	红安线1153		高德花园5号小区1#箱变102配电变压器	630	19.985	378.09	378.09	未列入负面清单	-3.21%
10833	国网阜新市太平区供电公司	五洲御景园二期1#箱变	滨红线1460		五洲御景园二期1#102配电变压器	630	32.465	299.47	299.47	未列入负面清单	-9.76%
10834	国网阜新市太平区供电公司	太平花园1号小区3号箱变	滨红线1445		太平花园1号小区3号箱变配电变压器	630	28.383	325.19	325.19	未列入负面清单	-3.13%
10835	国网阜新市太平区供电公司	煤海小区二期3号箱变	红安线1153		煤海小区二期3号102配电变压器	315	35.63	139.77	139.77	未列入负面清单	462.68%
10836	国网阜新市太平区供电公司	太平花园新区4号箱变	红安线1153		太平花园新区4号箱变103同隔配电变压器	400	11.973	272.11	272.11	未列入负面清单	410.49%
10837	国网阜新市太平区供电公司	太平花园新区4号箱变	红安线1153		太平花园新区4号102配电变压器	400	21.529	233.88	233.88	未列入负面清单	383.90%
10838	国网阜新市太平区供电公司	滨红线创业小区2#箱变	滨红线1460		滨红线创业小区2#箱变102配电变压器	1000	12.591	674.09	674.09	未列入负面清单	-6.97%
10839	国网阜新市太平区供电公司	红安线高花街5号小区1#箱变	红安线1153		红安线高花街5号小区1#箱变配电变压器	500	38.053	209.74	209.74	未列入负面清单	475.16%
10840	国网阜新市太平区供电公司	红玛瑙广场小区1号箱变	红安线1153		红玛瑙广场小区1号箱变102配电变压器	500	56.93	115.35	115.35	未列入负面清单	435.85%

10841	国网阜新市太平区供电公司	太平花园新区5号箱变	红安线1153	太平花园新区5号箱变103间隔配电变压器	400	21.873	232.51	232.51	未列入负面清单		452.06%
10842	国网阜新市太平区供电公司	五洲御景二期2#箱变	滨红线1460	五洲御景二期2#102配电变压器	630	31.893	303.07	303.07	未列入负面清单		-4.87%
10843	国网阜新市太平区供电公司	太平花园新区12号箱变	红安线1153	太平花园新区12号箱变103间隔配电变压器	400	12.678	269.29	269.29	未列入负面清单		402.36%
10844	国网阜新市太平区供电公司	高德东06号箱变	东高线249	高德东06号102配电变压器	630	13.636	418.09	418.09	未列入负面清单		-8.14%
10845	国网阜新市太平区供电公司	五洲御景1#箱变	红安线1148	五洲御景1#102配电变压器	630	11.879	429.16	429.16	未列入负面清单		-3.38%
10846	国网阜新市太平区供电公司	翠城小区02号箱变	东丰线251	翠城小区02号102配电变压器	630	22.704	360.96	360.96	未列入负面清单		-1.13%
10847	国网阜新市太平区供电公司	红树37家住小区5箱变	红树线1149	红树37家住小区5箱变配电变压器	315	16.519	199.97	199.97	未列入负面清单		321.88%
10848	国网阜新市太平区供电公司	红玛瑙家园二期1期1号箱变	红东线1152	红玛瑙家园二期1期1号箱变配电变压器	500	33.65	231.75	231.75	未列入负面清单		372.00%
10849	国网阜新市太平区供电公司	红玛瑙家园二期3号箱式变电站	红东线1152	红玛瑙家园二期3号箱式变电站101间隔配电变压器	630	30.512	311.77	311.77	未列入负面清单		-5.87%
10850	国网阜新市太平区供电公司	维多利亚港湾2#配电室	红高线1144	维多利亚港湾2#配电室1#配电变压器	800	8.741	570.07	570.07	未列入负面清单		3.96%
10851	国网阜新市太平区供电公司	海河小区2号箱变	红海线1148	海河小区2号箱变配电变压器	630	21.654	367.58	367.58	未列入负面清单		-4.78%
10852	国网阜新市太平区供电公司	红玛瑙三期(阿雅)配电箱	滨勿线	红玛瑙三期(阿雅)配电箱102(1号)配电变压器	800	63.262	133.90	133.90	未列入负面清单		-2.18%
10853	国网阜新市太平区供电公司	电厂小区2号箱变	滨安线1458	电厂小区2号箱变102配电变压器	630	3.758	480.32	480.32	未列入负面清单		472.76%
10854	国网阜新市太平区供电公司	红东线崇光房产A箱变	红东线1152	红东线崇光房产A102配电变压器	500	20.393	298.04	298.04	未列入负面清单		367.18%
10855	国网阜新市太平区供电公司	红东线红玛瑙广场小区01号箱变	红东线1152	红东线红玛瑙广场小区01号102配电变压器	630	40.066	251.58	251.58	未列入负面清单		-4.55%
10856	国网阜新市太平区供电公司	上河湾二期2号地下配电箱	红海线1148	上河湾二期2号地下配电箱环网柜102(3号)配电变压器	800	33.809	369.53	369.53	未列入负面清单		-2.22%
10857	国网阜新市太平区供电公司	维多利亚港湾1#配电箱	红高线1144	维多利亚港湾1#配电箱1#配电变压器	630	23.349	356.90	356.90	未列入负面清单		593.52%
10858	国网阜新市太平区供电公司	五洲御景2#箱变	红海线1148	五洲御景2#102配电变压器	630	13.944	416.15	416.15	未列入负面清单		-0.63%
10859	国网阜新市太平区供电公司	海河小区2号箱变	滨勿线	海河小区2号箱变102配电变压器	500	18.282	308.59	308.59	未列入负面清单		420.03%
10860	国网阜新市太平区供电公司	海河小区3号箱变	红海线1148	海河小区3号箱变配电变压器	630	16.47	400.24	400.24	未列入负面清单		-1.63%
10861	国网阜新市太平区供电公司	翠城小区7号箱变	东丰线251	翠城小区7号箱变配电变压器	500	10.94	345.30	345.30	未列入负面清单		-8.69%
10862	国网阜新市太平区供电公司	电厂小区2号箱变	滨安线1458	电厂小区2号箱变102配电变压器	500	14.031	329.85	329.85	未列入负面清单		376.12%
10863	国网阜新市太平区供电公司	海河小区7号箱变	红海线1148	海河小区7号箱变配电变压器	630	24.497	349.67	349.67	未列入负面清单		-6.27%
10864	国网阜新市太平区供电公司	上河湾二期1号箱变	红海线1148	上河湾二期1号102配电变压器	630	30.298	313.12	313.12	未列入负面清单		515.40%
10865	国网阜新市太平区供电公司	海河新村1号箱变	红海线1148	海河新村1号102配电变压器	630	20.915	372.24	372.24	未列入负面清单		-2.89%
10866	国网阜新市太平区供电公司	红海线1号环网柜箱下3#箱变	红海线1148	红海线1号环网柜箱下3#箱变102配电变压器	315	16.528	199.94	199.94	未列入负面清单		359.82%
10867	国网阜新市太平区供电公司	红树路南鑫8号箱变	滨安线1458	红树路南鑫8号102配电变压器	630	15.364	407.21	407.21	未列入负面清单		-6.70%
10868	国网阜新市太平区供电公司	上河湾一期1号地下配电箱	红海线1148	上河湾一期1号地下配电箱环网柜102(1号)配电变压器	800	36.553	347.58	347.58	未列入负面清单		3.32%
10869	国网阜新市太平区供电公司	10KV滨海线34#业户小区箱变	滨城线1444	10KV滨海线34#业户小区箱变间隔配电变压器	315	35.01	141.72	141.72	未列入负面清单		388.68%
10870	国网阜新市太平区供电公司	红树小区B号箱变	滨安线1458	红树小区B号箱变102配电变压器	500	27.144	264.28	264.28	未列入负面清单		370.87%
10871	国网阜新市太平区供电公司	滨海线12号电缆分支配电箱1号箱变	滨城线1444	滨海线12号电缆分支配电箱1号箱变间隔配电变压器	800	4.664	602.69	602.69	未列入负面清单		675.51%
10872	国网阜新市太平区供电公司	上河湾二期2号箱变	红海线1148	上河湾二期2号102配电变压器	500	32.061	239.70	239.70	未列入负面清单		452.60%
10873	国网阜新市太平区供电公司	滨安线26号红树小区1号箱变	滨安线1458	滨安线26号红树小区1号箱变间隔102配电变压器	630	50.231	187.54	187.54	未列入负面清单		-0.85%
10874	国网阜新市太平区供电公司	宝地城2号箱变	滨城线1444	宝地城2号箱变102	630	7.324	457.86	457.86	未列入负面清单		-5.86%
10875	国网阜新市太平区供电公司	太平花园1号小区2号箱变	滨园线1445	太平花园1号小区2号箱变配电变压器	400	41.735	153.06	153.06	未列入负面清单		374.76%
10876	国网阜新市太平区供电公司	高德花园9号小区3号箱变	红东线1152	高德花园9号小区3号箱变配电变压器	630	43.47	230.14	230.14	未列入负面清单		-3.15%
10877	国网阜新市太平区供电公司	高德花园6号小区1号箱变	红东线1152	高德花园6号小区1号箱变配电变压器	630	24.115	352.08	352.08	未列入负面清单		-5.15%
10878	国网阜新市太平区供电公司	红东线红玛瑙广场小区02号箱变	红东线1152	红东线红玛瑙广场小区02号102配电变压器	630	39.879	252.76	252.76	未列入负面清单		-1.47%
10879	国网阜新市太平区供电公司	红树小区2#箱变	滨安线1458	红树小区2#箱变配电变压器	500	27.223	263.89	263.89	未列入负面清单		377.53%
10880	国网阜新市太平区供电公司	顺吉三期红树线维配电箱	红海线1148	顺吉三期红树线维配电箱出线103间隔配电变压器	800	16.44	508.48	508.48	未列入负面清单		10.51%
10881	国网阜新市太平区供电公司	米家小区27号箱变	10kV高线D055	米家小区27号箱变102配电变压器	315	20.413	187.70	187.70	未列入负面清单		359.79%
10882	国网阜新市太平区供电公司	米家小区17号箱变	10kV高线D055	米家小区17号箱变102配电变压器	400	26.264	214.94	214.94	未列入负面清单		371.85%
10883	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区西区E箱变	10kV高线D041	城南8号棚户区西区E102配电变压器	500	22.299	288.51	288.51	未列入负面清单		359.39%
10884	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区3号箱变	10kV高线D041	鑫源小区3号箱变102配电变压器	400	6.28	294.88	294.88	未列入负面清单		347.67%
10885	国网阜新市太平区供电公司	米家小区5号箱变	10kV高线D055	米家小区5号箱变102配电变压器	400	23.181	227.28	227.28	未列入负面清单		-7.28%
10886	国网阜新市太平区供电公司	米家小区19号箱变	10kV高线D055	米家小区19号箱变102配电变压器	400	25.601	217.60	217.60	未列入负面清单		-9.71%
10887	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区西区D箱变	10kV高线D041	城南8号棚户区西区D102配电变压器	500	28.509	257.46	257.46	未列入负面清单		361.52%
10888	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区4号箱变	10kV高线D055	鑫源小区4号箱变102配电变压器	400	14.688	261.33	261.33	未列入负面清单		-4.42%
10889	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区6号配电箱	10kV高线D041	鑫源小区6号配电箱103配电变压器	630	22.79	360.42	360.42	未列入负面清单		433.60%
10890	国网阜新市太平区供电公司	红树线37家住小区5#箱变	红树线1149	红树线37家住小区5#箱变配电变压器	315	21.262	185.02	185.02	未列入负面清单		323.48%
10891	国网阜新市太平区供电公司	城南棚户区二期6#箱变	10kV高线D041	城南棚户区二期6#102配电变压器	315	24.946	173.42	173.42	未列入负面清单		303.40%
10892	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区1号配电箱	10kV高线D041	鑫源小区1号配电箱102配电变压器	630	7.422	457.24	457.24	未列入负面清单		470.37%
10893	国网阜新市太平区供电公司	红安线4号棚户区路北小区B号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区B号102配电变压器	630	27.883	328.34	328.34	未列入负面清单		-4.15%
10894	国网阜新市太平区供电公司	佳家西区1号箱变	红树线1149	佳家西区1号102配电变压器	315	18.959	192.28	192.28	未列入负面清单		317.78%
10895	国网阜新市太平区供电公司	翠城二期3#箱变	10kV高线D042	翠城二期3#箱变102间隔配电变压器	400	16.816	252.74	252.74	未列入负面清单		405.74%
10896	国网阜新市太平区供电公司	翠城二期2#箱变	10kV高线D042	翠城二期2#箱变102间隔配电变压器	400	17.718	249.13	249.13	未列入负面清单		390.65%
10897	国网阜新市太平区供电公司	城南棚户区二期5号箱变	10kV高线D041	城南棚户区二期5号102配电变压器	500	23.343	283.29	283.29	未列入负面清单		366.45%
10898	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区西区A箱变	10kV高线D041	城南8号棚户区西区A102配电变压器	500	15.185	324.08	324.08	未列入负面清单		316.61%
10899	国网阜新市太平区供电公司	城南棚户区二期1号箱变	10kV高线D041	城南棚户区二期1号102配电变压器	630	13.868	416.63	416.63	未列入负面清单		-1.59%
10900	国网阜新市太平区供电公司	翠城二期4#箱变	10kV高线D042	翠城二期4#箱变102间隔配电变压器	400	14.803	260.79	260.79	未列入负面清单		372.87%
10901	国网阜新市太平区供电公司	高德花园2号小区2号箱变	东安线248	高德花园2号小区2号箱变配电变压器	630	21.04	371.45	371.45	未列入负面清单		-6.46%
10902	国网阜新市太平区供电公司	高德花园2号小区3号箱变	东安线248	高德花园2号小区3号箱变配电变压器	630	25.975	340.36	340.36	未列入负面清单		-6.54%
10903	国网阜新市太平区供电公司	红安线4号棚户区路北小区B号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区B号102配电变压器	630	17.538	393.51	393.51	未列入负面清单		-1.75%
10904	国网阜新市太平区供电公司	翠城二期小区5#配电箱1	10kV高线D042	翠城二期小区5#配电箱102间隔配电变压器	400	11.793	429.70	429.70	未列入负面清单		338.36%
10905	国网阜新市太平区供电公司	太平西街小区A箱变	滨园线1445	太平西街小区A103配电变压器	315	17.41	197.16	197.16	未列入负面清单		329.33%
10906	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区南区E箱变	10kV高线D041	城南8号棚户区南区E102配电变压器	500	24.096	279.52	279.52	未列入负面清单		358.50%
10907	国网阜新市太平区供电公司	鑫源玛瑞钻钻小区二期配电箱	滨红线1460	鑫源玛瑞钻钻小区二期配电箱103配电变压器	800	24.856	441.15	441.15	未列入负面清单		4.49%
10908	国网阜新市太平区供电公司	4号棚户区4号小区B箱变	东安线248	4号棚户区4号小区B箱变102配电变压器	630	37.921	265.10	265.10	未列入负面清单		-3.36%
10909	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区南区B箱变	10kV高线D041	城南8号棚户区南区B102配电变压器	500	19.576	302.12	302.12	未列入负面清单		432.02%
10910	国网阜新市太平区供电公司	翠城小区1号配电箱	10kV高线D042	翠城小区1号配电箱102间隔配电变压器	630	5.423	469.84	469.84	未列入负面清单		195.58%
10911	国网阜新市太平区供电公司	红安线3号棚户区小区C号箱变	东安线248	红安线3号棚户区小区C号102配电变压器	500	36.155	219.23	219.23	未列入负面清单		338.08%
10912	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区西区B箱变	10kV高线D041	城南8号棚户区西区B102配电变压器	500	19.991	300.05	300.05	未列入负面清单		364.09%
10913	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区南区A箱变	10kV高线D041	城南8号棚户区南区A102配电变压器	630	13.45	419.27	419.27	未列入负面清单		-3.31%
10914	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区4号箱变	10kV高线D041	鑫源小区4号箱变102配电变压器	400	13.273	266.91	266.91	未列入负面清单		345.61%
10915	国网阜新市太平区供电公司	佳家西区3号箱变	红树线1149	佳家西区3号102配电变压器	630	18.664	386.42	386.42	未列入负面清单		-5.31%
10916	国网阜新市太平区供电公司	红安线高隆综合市场住宅楼箱变	东安线248	高隆综合市场住宅楼箱变102配电变压器	630	33.519	292.83	292.83	未列入负面清单		418.83%
10917	国网阜新市太平区供电公司	高德花园02号小区4号箱变	东安线248	高德花园02号小区4号箱变102配电变压器	630	28.759	322.82	322.82	未列入负面清单		-6.68%
10918	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区南区D箱变	10kV高线D041	城南8号棚户区南区D102配电变压器	500	18.995	305.03	305.03	未列入负面清单		372.56%

10919	国网阜新市太平区供电公司	城南棚户区二期2号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期2号102配电变压器	630	15.668	405.29	405.29	未列入负面清单	-2.55%
10920	国网阜新市太平区供电公司	红安线4号棚户区路北小区E号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区E号102配电变压器	630	21.047	371.4039	371.4039	未列入负面清单	-2.37%
10921	国网阜新市太平区供电公司	加城南8号棚户区东区A号箱变	10kV高城线GD41	加城南8号棚户区东区A号箱变102配电变压器	630	12.833	423.1521	423.1521	未列入负面清单	0.80%
10922	国网阜新市太平区供电公司	红树线1149	红树线1149	红树路中段小区箱变102配电变压器	400	54.784	100.864	100.864	未列入负面清单	375.37%
10923	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区2号箱变	10kV高城线GD41	鑫源小区2号箱变102配电变压器	630	22.468	362.4516	362.4516	未列入负面清单	399.76%
10924	国网阜新市太平区供电公司	住家西区2号箱变	红树线1149	住家西区2号102配电变压器	630	6.562	462.6594	462.6594	未列入负面清单	-9.35%
10925	国网阜新市太平区供电公司	城南棚户区二期3号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期3号102配电变压器	630	17.829	391.6773	391.6773	未列入负面清单	-5.82%
10926	国网阜新市太平区供电公司	城南棚户区二期4号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期4号102配电变压器	630	17.256	395.2872	395.2872	未列入负面清单	-1.12%
10927	国网阜新市太平区供电公司	高德花园2号小区05号箱变	东安线248	高德花园2号小区5号箱变102配电变压器	500	24.706	276.47	276.47	未列入负面清单	398.03%
10928	国网阜新市太平区供电公司	红安线4号棚户区路北小区D号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区D号102配电变压器	630	20.452	375.1524	375.1524	未列入负面清单	-5.26%
10929	国网阜新市太平区供电公司	红安线3号棚户区小区E号箱变	东安线248	红安线3号棚户区小区E号102配电变压器	630	30.683	310.6971	310.6971	未列入负面清单	-1.64%
10930	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区东区D号箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区东区D号102配电变压器	500	33.443	232.785	232.785	未列入负面清单	433.70%
10931	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区2号配电箱	10kV高城线GD41	鑫源小区2号配电箱102配电变压器	630	17.864	391.4568	391.4568	未列入负面清单	463.20%
10932	国网阜新市太平区供电公司	4号棚户区4号小区C箱变	东安线248	4号棚户区4号小区C箱变102配电变压器	630	21.184	370.5408	370.5408	未列入负面清单	-5.43%
10933	国网阜新市太平区供电公司	4号棚户区5号小区D箱变	东安线248	4号棚户区5号小区D箱变102配电变压器	500	20.726	296.37	296.37	未列入负面清单	369.71%
10934	国网阜新市太平区供电公司	红安线4号棚户区路北小区C号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区C号102配电变压器	630	23.599	355.3263	355.3263	未列入负面清单	-2.32%
10935	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区东区B号箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区东区B号102配电变压器	630	15.748	404.7876	404.7876	未列入负面清单	-8.61%
10936	国网阜新市太平区供电公司	红树小区二期箱变	红树线1149	红树小区二期箱变102配电变压器	630	30.925	309.1725	309.1725	未列入负面清单	0.30%
10937	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区南区F箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区F102配电变压器	315	20.505	187.40925	187.40925	未列入负面清单	328.84%
10938	国网阜新市太平区供电公司	4号棚户区5号小区A箱变	东安线248	4号棚户区5号小区A箱变102配电变压器	630	20.871	372.5127	372.5127	未列入负面清单	-5.65%
10939	国网阜新市太平区供电公司	红安线3号棚户区小区B号箱变	东安线248	红安线3号棚户区小区B号102配电变压器	500	30.438	247.81	247.81	未列入负面清单	371.71%
10940	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区9号配电箱	10kV高城线GD41	鑫源小区9号配电箱102配电变压器	630	24.243	351.2691	351.2691	未列入负面清单	412.59%
10941	国网阜新市太平区供电公司	家住小区东区2#箱变	红树线1149	家住小区东区2#箱变102配电变压器	1000	9.546	704.54	704.54	未列入负面清单	520.28%
10942	国网阜新市太平区供电公司	米家小区15号箱变	10kV高新线GD55	米家小区15号箱变102配电变压器	630	6.019	466.0803	466.0803	未列入负面清单	-3.07%
10943	国网阜新市太平区供电公司	金水湾二期小区3号箱变	红树线1143	金水湾二期小区3号102配电变压器	315	57.382	71.2467	71.2467	未列入负面清单	469.91%
10944	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区南区C箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区C102配电变压器	500	15.442	322.79	322.79	未列入负面清单	358.70%
10945	国网阜新市太平区供电公司	住佳小区2#箱变	红树线1149	住佳小区2#102配电变压器	1000	11.221	687.79	687.79	未列入负面清单	554.62%
10946	国网阜新市太平区供电公司	红安线4号棚户区路北小区A号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区A号102配电变压器	500	19.733	301.335	301.335	未列入负面清单	387.81%
10947	国网阜新市太平区供电公司	海海线1149	红树线1149	住家东区16号箱变102配电变压器	630	31.552	305.2224	305.2224	未列入负面清单	-1.14%
10948	国网阜新市太平区供电公司	煤海小区二期9号箱变	海海线1153	煤海小区二期9号102配电变压器	400	15.99	256.04	256.04	未列入负面清单	374.15%
10949	国网阜新市太平区供电公司	鑫源二期箱变	红树线1149	鑫源二期箱变102配电变压器	800	53.682	210.544	210.544	未列入负面清单	7.82%
10950	国网阜新市太平区供电公司	五洲御景园二期2号箱变	红树线1148	五洲御景园二期2号102配电变压器	630	19.541	380.8917	380.8917	未列入负面清单	-4.06%
10951	国网阜新市太平区供电公司	顺吉二期红海线箱变	红树线1148	顺吉二期红海线箱变104间隔配电变压器	800	32.644	378.848	378.848	未列入负面清单	7.73%
10952	国网阜新市太平区供电公司	红安线3号棚户区小区D号箱变	东安线248	红安线3号棚户区小区D号102配电变压器	630	22.123	364.6251	364.6251	未列入负面清单	-8.82%
10953	国网阜新市太平区供电公司	红安线3号棚户区小区A号箱变	东安线248	红安线3号棚户区小区A号102配电变压器	630	21.296	369.8352	369.8352	未列入负面清单	-2.65%
10954	国网阜新市太平区供电公司	高德花园2号小区1号箱变	东安线248	高德花园2号小区1号1号变	630	25.567	342.9279	342.9279	未列入负面清单	-6.67%
10955	国网阜新市太平区供电公司	红安线4号棚户区路北小区G号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区G号102配电变压器	630	30.834	309.7458	309.7458	未列入负面清单	477.61%
10956	国网阜新市太平区供电公司	4号棚户区4号小区E箱变	东安线248	4号棚户区4号小区E箱变102配电变压器	630	22.088	364.8456	364.8456	未列入负面清单	-7.90%
10957	国网阜新市太平区供电公司	顺吉二期红海线箱变	红树线1148	顺吉二期红海线箱变102间隔配电变压器	800	24.972	440.224	440.224	未列入负面清单	1.46%
10958	国网阜新市太平区供电公司	高东小区二期10号箱变	东高线249	高东小区二期10号箱变102配电变压器	500	30.469	247.655	247.655	未列入负面清单	361.49%
10959	国网阜新市太平区供电公司	米家小区29号箱变	10kV高新线GD55	米家小区29号箱变102配电变压器	630	12.159	339.205	339.205	未列入负面清单	433.67%
10960	国网阜新市太平区供电公司	城南棚户区二期7号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期7号102配电变压器	630	16.617	399.3129	399.3129	未列入负面清单	-13.33%
10961	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区西区C箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区C102配电变压器	630	16.202	401.9274	401.9274	未列入负面清单	-15.93%
10962	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区8号配电箱	10kV高城线GD41	鑫源小区8号配电箱102配电变压器	630	21.808	366.6096	366.6096	未列入负面清单	425.83%
10963	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区5号箱变	10kV高城线GD41	鑫源小区5号箱变102配电变压器	500	20.395	298.025	298.025	未列入负面清单	352.59%
10964	国网阜新市太平区供电公司	米家小区17号箱变	10kV高新线GD55	米家小区17号箱变102配电变压器	400	14.469	262.124	262.124	未列入负面清单	-5.96%
10965	国网阜新市太平区供电公司	米家小区3号箱变	10kV高新线GD55	米家小区3号箱变102配电变压器	400	30.619	197.524	197.524	未列入负面清单	-8.79%
10966	国网阜新市太平区供电公司	米家小区9号箱变	10kV高新线GD55	米家小区9号箱变102配电变压器	630	18.217	389.2329	389.2329	未列入负面清单	1.62%
10967	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区10号配电箱	10kV高城线GD41	鑫源小区10号配电箱102配电变压器	630	22.348	363.2076	363.2076	未列入负面清单	381.66%
10968	国网阜新市太平区供电公司	鑫源小区6号配电箱	10kV高城线GD41	鑫源小区6号配电箱102配电变压器	630	20.258	376.3746	376.3746	未列入负面清单	392.10%
10969	国网阜新市太平区供电公司	城南8号棚户区东区C号箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区东区C号102配电变压器	500	18.476	307.62	307.62	未列入负面清单	421.86%
10970	国网阜新市太平区供电公司	住佳小区1#箱变	红树线1149	住佳小区1#102配电变压器	630	15.761	404.7057	404.7057	未列入负面清单	500.57%
10971	国网阜新市太平区供电公司	米家小区23号箱变	10kV高新线GD55	米家小区23号箱变102配电变压器	630	22.134	364.5558	364.5558	未列入负面清单	529.53%
10972	国网阜新市太平区供电公司	红树小区箱变2	红树线1149	红树小区箱变2配电变压器102间隔配电变压器	630	9.505	444.1185	444.1185	未列入负面清单	-9.14%
10973	国网阜新市太平区供电公司	红树小区15A号箱变	红树线1149	红树小区15A号箱变102配电变压器	630	26.282	338.4234	338.4234	未列入负面清单	-3.39%
10974	国网阜新市太平区供电公司	五洲御景园一期3号箱变	红树线1148	五洲御景园一期3号箱变102配电变压器	500	70.499	47.505	47.505	未列入负面清单	410.47%
10975	国网阜新市太平区供电公司	翠城小区03号箱变	东丰线251	翠城小区03号102配电变压器	630	12.465	425.4705	425.4705	未列入负面清单	-5.20%
10976	国网阜新市太平区供电公司	五洲御景园一期1号箱变	红树线1148	五洲御景园一期1号102配电变压器	630	34.245	288.2565	288.2565	未列入负面清单	12.07%
10977	国网阜新市太平区供电公司	海河小区2号箱变	红树线1148	海河小区2号箱变102间隔配电变压器	500	17.895	310.525	310.525	未列入负面清单	320.89%
10978	国网阜新市太平区供电公司	高德东山2号箱变	东高线249	高德东山2号102配电变压器	630	21.157	370.7109	370.7109	未列入负面清单	402.54%
10979	国网阜新市太平区供电公司	金水湾二期小区2号箱变	红树线1143	金水湾二期小区2号102配电变压器	400	53.017	107.932	107.932	未列入负面清单	504.51%
10980	国网阜新市太平区供电公司	金水湾二期小区5号箱变	红树线1143	金水湾二期小区5号102配电变压器	500	46.184	169.08	169.08	未列入负面清单	192.79%
10981	新邱供电分公司	盛发线02#配电箱	华北线1047	盛发线02#配电箱变压器	315	66.992	40.9752	40.9752	未列入负面清单	1.10%
10982	新邱供电分公司	海新线北西小区12#箱变	海新线766	海新线北西小区12#箱变变压器	630	29.347	319.1139	319.1139	未列入负面清单	-
10983	新邱供电分公司	新民线益民小区1#箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区1#箱变配电变压器	315	24.509	174.79665	174.79665	未列入负面清单	405.27%
10984	新邱供电分公司	海新线北西小区7#箱变	海新线766	海新线北西小区7#箱变变压器	630	20.183	376.8471	376.8471	未列入负面清单	-
10985	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东9号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东9号箱变变压器	630	22.715	360.8955	360.8955	未列入负面清单	-
10986	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东7号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东7号箱变变压器	630	24.729	348.2073	348.2073	未列入负面清单	-
10987	新邱供电分公司	海新线北西小区1#箱变	海新线766	海新线北西小区1#箱变变压器	630	31.807	303.6159	303.6159	未列入负面清单	-
10988	新邱供电分公司	银通国际10kV配电箱	中郁线147	银通国际10kV配电箱2#变压器	800	41.111	311.112	311.112	未列入负面清单	-
10989	新邱供电分公司	新邱棚户区南区8号箱变	10kV新北线Z50	新邱棚户区南区8#箱变配电变压器	630	18.622	386.6814	386.6814	未列入负面清单	-
10990	新邱供电分公司	新北线新南区11#箱变	10kV新北线Z50	新北线新南区11#箱变配电变压器	630	25.85	341.145	341.145	未列入负面清单	483.68%
10991	新邱供电分公司	华盛园小区1#箱变	长晋线319	华盛园小区1#箱变变压器	630	32.331	300.3147	300.3147	未列入负面清单	-
10992	新邱供电分公司	长新小区22#箱变	长晋线319	长新小区22#箱变变压器	500	25.123	274.385	274.385	未列入负面清单	-
10993	新邱供电分公司	长新小区18#箱变	长晋线319	长新小区18#箱变变压器	500	20.85	295.75	295.75	未列入负面清单	-
10994	新邱供电分公司	森隆小区19号箱变	10kV新北线Z50	森隆小区19#箱变1#配电变压器	315	41.71	120.6135	120.6135	未列入负面清单	-
10995	新邱供电分公司	新邱步行街01#箱变	10kV新北线Z50	新邱步行街01#箱变配电变压器	630	17.113	396.1881	396.1881	未列入负面清单	-
10996	新邱供电分公司	新北线新南区10#箱变	10kV新北线Z50	新北线新南区10#箱变配电变压器	630	28.906	321.8922	321.8922	未列入负面清单	465.31%

10997	新邱供电分公司	长新小区9#箱变	长晋线319	长新小区9#箱变变压器	800	11.636	546.912	546.912	未列入负面清单	-
10998	新邱供电分公司	七家子新村1并一	10KV滨水线GD62	七家子新村1并变压器	500	21.154	294.23	294.23	未列入负面清单	-
10999	新邱供电分公司	长新小区8#箱变	长晋线319	长新小区8#箱变变压器	1000	23.292	567.08	567.08	未列入负面清单	-
11000	新邱供电分公司	新北线新南区16#箱变	10KV新北线Z50	新北线新南区16#箱变配电变压器	630	25.718	341.9766	341.9766	未列入负面清单	498.44%
11001	新邱供电分公司	长新小区12#箱变	长晋线319	长新小区12#箱变变压器	800	25.765	433.88	433.88	未列入负面清单	-
11002	新邱供电分公司	长新小区14#箱变	长晋线319	长新小区14#箱变变压器	400	24.844	220.624	220.624	未列入负面清单	-
11003	新邱供电分公司	新北线新南区3#箱变	10KV新北线Z50	新北线新南区3#箱变配电变压器	500	26.257	268.715	268.715	未列入负面清单	359.86%
11004	新邱供电分公司	阳光小区01号箱变	山通线XS41	阳光小区01号箱变变压器同端配电变压器	630	48.388	199.1556	199.1556	未列入负面清单	106.19%
11005	新邱供电分公司	新北线新南区9#箱变	10KV新北线Z50	新北线新南区9#箱变配电变压器	630	34.609	285.9633	285.9633	未列入负面清单	-
11006	新邱供电分公司	长新小区20#箱变	长晋线319	长新小区20#箱变变压器	500	16.665	316.675	316.675	未列入负面清单	-
11007	新邱供电分公司	长新小区17#箱变	长晋线319	长新小区17#箱变变压器	800	13.081	535.352	535.352	未列入负面清单	-
11008	新邱供电分公司	长新小区21#箱变	长晋线319	长新小区21#箱变变压器	500	26.758	266.21	266.21	未列入负面清单	-
11009	新邱供电分公司	长新小区3#箱变	长晋线319	长新小区3#箱变变压器	800	12.676	538.592	538.592	未列入负面清单	-
11010	新邱供电分公司	新北线新南区15#箱变	10KV新北线Z50	新北线新南区15#箱变配电变压器	630	22.443	362.6091	362.6091	未列入负面清单	443.23%
11011	新邱供电分公司	新北线新南区17#箱变	10KV新北线Z50	新北线新南区17#箱变配电变压器	315	25.829	170.63865	170.63865	未列入负面清单	351.84%
11012	新邱供电分公司	新北线新南区18#箱变	10KV新北线Z50	新北线新南区18#箱变配电变压器	630	19.587	380.6019	380.6019	未列入负面清单	446.51%
11013	新邱供电分公司	新北线新南区14#箱变	10KV新北线Z50	新北线新南区14#箱变配电变压器	630	18.74	385.938	385.938	未列入负面清单	454.36%
11014	新邱供电分公司	长新小区1#箱变	长晋线319	长新小区1#箱变变压器	800	15.258	517.936	517.936	未列入负面清单	-
11015	新邱供电分公司	新北线新南区6#箱变	10KV新北线Z50	新北线新南区6#箱变配电变压器	630	29.373	318.9501	318.9501	未列入负面清单	-
11016	新邱供电分公司	新邱步行街02#箱变	10KV新北线Z50	新邱步行街02#箱变配电变压器	630	43.648	229.0176	229.0176	未列入负面清单	-
11017	新邱供电分公司	华盛园小区2#箱变	长晋线319	华盛园小区2#箱变变压器	630	23.764	354.2868	354.2868	未列入负面清单	-
11018	新邱供电分公司	长新小区19#箱变	长晋线319	长新小区19#箱变变压器	500	28.497	257.515	257.515	未列入负面清单	-
11019	新邱供电分公司	新北线新南区2#箱变	10KV新北线Z50	新北线新南区2#箱变配电变压器	630	17.743	392.2191	392.2191	未列入负面清单	461.92%
11020	新邱供电分公司	长新小区7#箱变	长晋线319	长新小区7#箱变变压器	800	11.764	545.888	545.888	未列入负面清单	-
11021	新邱供电分公司	七家子新村3并	10KV滨水线GD62	七家子新村3并变压器	400	14.4	262.4	262.4	未列入负面清单	-
11022	新邱供电分公司	长新小区2#箱变	长晋线319	长新小区2#箱变变压器	800	27.484	420.128	420.128	未列入负面清单	-
11023	新邱供电分公司	新北线新南区5#箱变	10KV新北线Z50	新北线新南区5#箱变配电变压器	500	27.986	260.07	260.07	未列入负面清单	364.08%
11024	新邱供电分公司	长新小区16#箱变	长晋线319	长新小区16#箱变变压器	800	12.791	537.672	537.672	未列入负面清单	-
11025	新邱供电分公司	森隆二期1#箱变	10KV新民线Z52	森隆二期1#箱变配电变压器	630	19.48	381.276	381.276	未列入负面清单	-
11026	新邱供电分公司	阳光小区A区1#箱变	华北线1047	阳光小区A区1#箱变	630	29.772	316.4364	316.4364	未列入负面清单	-4.30%
11027	新邱供电分公司	盛发经奥03#配电箱	华北线1047	盛发经奥03#配电箱变压器	315	73.363	20.90655	20.90655	未列入负面清单	518.55%
11028	新邱供电分公司	印象江南3#配电箱	华北线1047	印象江南3#配电箱2#变压器	800	20.025	479.8	479.8	未列入负面清单	-
11029	新邱供电分公司	阳光水岸B小区1#箱变	华北线1047	阳光水岸B小区1#箱变	630	26.123	339.4251	339.4251	未列入负面清单	-6.27%
11030	新邱供电分公司	阳光小区A区2#箱变	华北线1047	阳光小区A区2#箱变	630	14.165	414.7605	414.7605	未列入负面清单	-11.25%
11031	新邱供电分公司	新民线益民小区5#箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区5#箱变配电变压器	630	25.444	343.7028	343.7028	未列入负面清单	-5.85%
11032	新邱供电分公司	海新线北西小区5#箱变	海新线766	海新线北西小区5#箱变变压器	630	19.571	380.7027	380.7027	未列入负面清单	-
11033	新邱供电分公司	海新线北西小区10#箱变	海新线766	海新线北西小区10#箱变配电变压器	630	23.223	357.6951	357.6951	未列入负面清单	1.60%
11034	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东10号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区10号箱变变压器	500	20.5	297.5	297.5	未列入负面清单	-
11035	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东1号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区1号箱变变压器	500	26.318	268.41	268.41	未列入负面清单	-
11036	新邱供电分公司	吴海馨居小区3#箱变	海新线766	吴海馨居小区3#箱变变压器	630	7.66	455.742	455.742	未列入负面清单	-
11037	新邱供电分公司	新民线新园小区2#箱变	10KV新民线Z52	新民线新园小区2#箱变变压器	630	28.502	324.4374	324.4374	未列入负面清单	-
11038	新邱供电分公司	海新线北西小区2#箱变	海新线766	海新线北西小区2#箱变变压器	630	19.315	382.3155	382.3155	未列入负面清单	-
11039	新邱供电分公司	大金住宅楼小区1#箱变	海新线766	大金住宅楼小区1#箱变变压器	630	19.89	378.693	378.693	未列入负面清单	-
11040	新邱供电分公司	河汇小区3号箱变	海新线766	河汇小区3号箱变同端102配电箱	630	14.146	414.8802	414.8802	未列入负面清单	461.28%
11041	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东5号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东5号箱变变压器	630	28.249	326.0313	326.0313	未列入负面清单	-
11042	新民线益民小区6#箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区6#箱变配电变压器	500	24.434	277.83	277.83	未列入负面清单	388.19%	
11043	新民线益民小区9号箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区9#箱变配电变压器	315	22.086	182.4291	182.4291	未列入负面清单	-	
11044	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东2#箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东2#箱变变压器	400	26.331	214.676	214.676	未列入负面清单	-
11045	新邱供电分公司	海新线北西小区17#箱变	海新线766	海新线北西小区17#箱变变压器	630	23.43	356.391	356.391	未列入负面清单	-
11046	新邱供电分公司	海新线北西小区18#箱变	海新线766	海新线北西小区18#箱变变压器	500	43.645	181.775	181.775	未列入负面清单	-
11047	新邱供电分公司	海新线北西小区8#箱变	海新线766	海新线北西小区8#箱变变压器	630	23.774	354.2238	354.2238	未列入负面清单	-
11048	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东4号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东4号箱变变压器	630	22.731	360.7947	360.7947	未列入负面清单	-
11049	新邱供电分公司	河汇小区1号箱变	海新线766	河汇小区1号箱变同端102配电箱	630	23.651	354.9987	354.9987	未列入负面清单	466.63%
11050	新邱供电分公司	新邱棚户区北西区14号箱变	海新线766	新邱棚户区北西区14号箱变变压器	630	33.206	294.8022	294.8022	未列入负面清单	-
11051	新邱供电分公司	吴海馨居小区工程1#配电箱	海新线766	吴海馨居小区1#配电箱2#变压器	800	14.335	525.32	525.32	未列入负面清单	-
11052	新民线新民支线路益民小区4#箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区4#箱变变压器	630	10.647	436.9239	436.9239	未列入负面清单	-	
11053	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东8号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东8号箱变变压器	630	32.734	297.7758	297.7758	未列入负面清单	-
11054	新邱供电分公司	海新线北西小区4#箱变	海新线766	海新线北西小区4#箱变变压器	400	28.841	212.636	212.636	未列入负面清单	-
11055	新邱供电分公司	阳光小区2号箱变	海新线766	新邱阳光小区2号箱变	630	15.372	407.1564	407.1564	未列入负面清单	-
11056	新邱供电分公司	海新线北西小区6#箱变	海新线766	海新线北西小区6#箱变变压器	630	18.785	385.6545	385.6545	未列入负面清单	-
11057	新邱供电分公司	海新线北西小区13#箱变	海新线766	海新线北西小区13#箱变变压器	400	40.32	158.72	158.72	未列入负面清单	-
11058	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东6号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东6号箱变变压器	630	18.373	388.2501	388.2501	未列入负面清单	-
11059	新民线益民小区10#箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区10#箱变配电变压器	500	15.29	323.55	323.55	未列入负面清单	378.00%	
11060	新邱供电分公司	海新线北西小区11#箱变	海新线766	海新线北西小区11#箱变配电变压器	400	38.948	164.208	164.208	未列入负面清单	406.35%
11061	新邱供电分公司	海新线北西小区16#箱变	海新线766	海新线北西小区16#箱变变压器	630	16.94	397.278	397.278	未列入负面清单	-
11062	新邱供电分公司	吴海馨居小区工程1#配电箱	海新线766	吴海馨居小区1#配电箱1#变压器	800	8.664	570.688	570.688	未列入负面清单	-
11063	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东3号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东3号箱变变压器	630	23.722	354.5514	354.5514	未列入负面清单	-
11064	新邱供电分公司	河汇小区4号箱变	海新线766	河汇小区4号箱变同端102配电箱	630	17.302	394.9974	394.9974	未列入负面清单	477.14%
11065	新民线益民小区8#箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区8#箱变配电变压器	315	21.98	182.763	182.763	未列入负面清单	-7.71%	
11066	新邱供电分公司	新邱棚户区北东区东11号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东11号箱变变压器	315	27.391	165.71835	165.71835	未列入负面清单	-
11067	新邱供电分公司	印象江南3#配电箱	华北线1047	印象江南3#配电箱1#变压器	800	23.771	449.832	449.832	未列入负面清单	-
11068	新民线益民小区7#箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区7#箱变配电变压器	630	29.442	318.5154	318.5154	未列入负面清单	-1.73%	
11069	新民线益民小区2号箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区2#箱变配电变压器	500	16.698	316.51	316.51	未列入负面清单	-	
11070	新民线益民小区1#箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区1#箱变配电变压器	500	38.116	209.42	209.42	未列入负面清单	-	
11071	新民线新民支线路益民小区3#箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区3#箱变变压器	315	30.406	156.2211	156.2211	未列入负面清单	-	
11072	新民线益民小区12#箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区12#箱变配电变压器	800	13.733	530.136	530.136	未列入负面清单	-	
11073	新民线益民小区三期箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区三期箱变变压器	500	17.152	314.24	314.24	未列入负面清单	-	
11074	新民线益民小区二期箱变	10KV新民线Z52	新民线益民小区二期箱变配电变压器	630	36.559	273.6783	273.6783	未列入负面清单	-	

11075	新邵供电公司	益民小区11号箱变	10KV新民线Z52	益民小区11#箱变配电变压器	630	18.964	384.5268	384.5268	未列入负面清单	-
11076	新邵供电公司	新民线新邵小区5#箱变	10KV新民线Z52	新民线新邵小区5#箱变配电变压器	500	21.158	294.21	294.21	未列入负面清单	358.16%
11077	新邵供电公司	新北线新邵南区12#箱变	10KV新北线Z50	新北线新邵南区12#箱变配电变压器	400	31.596	193.616	193.616	未列入负面清单	372.25%
11078	新邵供电公司	森隆小区箱变	10KV新北线Z50	森隆小区箱变配电变压器	630	50.872	183.5064	183.5064	未列入负面清单	-
11079	新邵供电公司	新北线新邵南区4#箱变	10KV新北线Z50	新北线新邵南区4#箱变配电变压器	630	18.976	384.4512	384.4512	未列入负面清单	474.65%
11080	新邵供电公司	新北线新邵南区1#箱变	10KV新北线Z50	新北线新邵南区1#箱变配电变压器	630	26.716	335.6892	335.6892	未列入负面清单	475.72%
11081	新邵供电公司	新北线新邵南区13#箱变	10KV新北线Z50	新北线新邵南区13#箱变配电变压器	500	27.284	263.58	263.58	未列入负面清单	360.17%
11082	新邵供电公司	长新小区4#箱变	长晋线319	长新小区4#箱变变压器	800	18.053	495.576	495.576	未列入负面清单	-
11083	新邵供电公司	长新小区8#箱变	长晋线319	长新小区8#箱变变压器	800	12.207	542.344	542.344	未列入负面清单	-
11084	新邵供电公司	新民线新邵小区4#箱变	10KV新民线Z52	新民线新邵小区4#箱变配电变压器	630	31.881	303.1497	303.1497	未列入负面清单	-2.10%
11085	新邵供电公司	长新小区10#箱变	长晋线319	长新小区10#箱变变压器	1000	18.486	615.14	615.14	未列入负面清单	-
11086	新邵供电公司	长新小区13#箱变	长晋线319	长新小区13#箱变变压器	800	0	640	640	未列入负面清单	-
11087	新邵供电公司	长新小区15#箱变	长晋线319	长新小区15#箱变变压器	400	17.473	250.108	250.108	未列入负面清单	-
11088	新邵供电公司	七家子新村2井	10KV高木线GD62	七家子新村2井变压器	400	20.913	236.348	236.348	未列入负面清单	-
11089	新邵供电公司	新北线新邵南区7#箱变	10KV新北线Z50	新北线新邵南区7#箱变配电变压器	630	34.127	288.9999	288.9999	未列入负面清单	540.30%
11090	国网邵武供电公司	兴隆堡66KV变电站	团给线4041	10KV4041团给线南家分枝藤溪支4#	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11091	国网邵武供电公司	后新街66KV变电站	大四线3345	10KV大四线南家分枝支2#支2#变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11092	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV1546镇南线中家联路支24号变压器	160	0	128	128	未列入负面清单	-
11093	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线俱乐部支14号	400	0	320	320	未列入负面清单	-
11094	国网邵武供电公司	哈尔套66KV变电站	镇直线3242	10KV3242镇直线玉米芯分枝共支4#	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11095	国网邵武供电公司	兴隆堡66KV变电站	团给线4042	10KV4042团给线大兴全分万3家3台支8#	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11096	国网邵武供电公司	兴隆堡66KV变电站	团给线4041	10KV4041团给线主干万3家2台分32#	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11097	国网邵武供电公司	阿乡66KV变电站	白音花线7841	10KV7841白音花线主干1#86号	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11098	国网邵武供电公司	东六66KV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线山福移动分箱山福南2号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11099	国网邵武供电公司	阿乡66KV变电站	白音花线7841	10KV7841白音花线通分入大数子分农支基地支17号	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11100	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	水源线1542	邵武镇南家村堰北台井通1#变压器	200	0	40	40	未列入负面清单	-
11101	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV1546镇南线中家联路支19号变压器	315	0	252	252	未列入负面清单	-
11102	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线化纤支9在1号	315	0	252	252	未列入负面清单	-
11103	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线俱乐部支12在1号	400	0	320	320	未列入负面清单	-
11104	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线俱乐部支5在3号	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11105	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线俱乐部支5在5号	315	0	252	252	未列入负面清单	-
11106	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线化纤支9在1号	400	0	320	320	未列入负面清单	-
11107	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线俱乐部支2号	400	0	320	320	未列入负面清单	-
11108	国网邵武供电公司	北山66KV变电站	镇南线1546	10KV镇南线俱乐部支13-1号柱上变压器	400	0	320	320	未列入负面清单	-
11109	海州供电公司	平安66KV变电站	平北线P53	10KVP53平北线25在4号柱上变压器	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11110	海州供电公司	平安66KV变电站	平北线P53	10KVP53平北线19在3号柱上变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11111	海州供电公司	滨海66KV变电站	滨海线1447	10KV1147滨海线48在6在6号柱上变压器	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11112	海州供电公司	创业66KV变电站	创西2号线1253	创西2号线40在1#台变	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11113	海州供电公司	西郊66KV变电站	西专线444	西专线35号变压器	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11114	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66KV变电站	10KV清与线QH4M5	10千伏清与线渡得利分线7号杆柱上变压器	400	0	320	320	未列入负面清单	-
11115	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66KV变电站	10KV清线QH4M5	10千伏清线新平路分线康达支1线1号杆柱上变压器	400	0	320	320	未列入负面清单	-
11116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦王线MD42	10KV麦王线MD42官支线架其音子电机井二号线1号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦王线MD42	10KV麦王线官支线架其音子电机井一台变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	10KV张德线7241	10KV牛心河东电机井三台4号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	10KV张德线7241	10KV牛心河东电机井一台10号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	10KV张德线7241	10KV张德线八电机井四台3号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	10KV张德线7241	10KV张德线南分线八电机井五台7号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	10KV张德线7241	牛心河东电机井五台分线4号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦王线MD42	10KV麦王线MD42官支线架其音子分支线变压器	250	0	200	200	未列入负面清单	-
11124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	东部井线7242	10KV东部井线7242与家注子台支8号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦王线MD42	10KV麦王线东架其音子电机井5号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦王线MD42	10KV麦王线东架其音子电机井6号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	安达地66KV变电站	平塔线PAD46	塔塔子人民政府分线5号	250	0	200	200	未列入负面清单	-
11128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	伊前一4048	10KV048伊前一白家油棚支41号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡北线P242	10KVP242泡北线杜家店分台1号变压器	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	安达地66KV变电站	平塔线PAD46	10KV福库东分台支1号变压器	160	0	128	128	未列入负面清单	-
11131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦王线MD42	10KV麦王线8号井分台支1号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡排线P247	10KVP247泡排线前火石分台支133号变压器	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡排线P247	10KVP247泡排线西四队分台	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	昌家线053	10KV昌家线053下沟子三队分台支5号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东一66KV变电站	五新线5541	10KV五新线东二队北台分台支2号变压器	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66KV变电站	阜干线FD52	10KVP52阜干线94在6号分台变压器	315	0	252	252	未列入负面清单	-
11137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4544	10KV4544紫化线万德西分台3号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66KV变电站	海哈线4745	10KV4745海哈线水河营子西台支2号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66KV变电站	大巴线4245	10KV4245大巴线冷库支2号变压器	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	10KV张德线7241	10KV德寺村电机井一台1号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	10KV张德线7241	德寺村电机井二台11#-1#变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66KV变电站	10KV张德线7241	牛心河井四台分支线12号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66KV变电站	紫化线4553	10KV4553紫化线美山沟分台4号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	水上线942	10KV942麦王线吴玉生线3号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平南线PAD47	10KVPAD47平南线下那汉子分支线1号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡排线P247	泡排线P247	10KVP247泡排线碧河土机井2号分支线14号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	水上线942	10KV麦王线MD42完宝注机井1台支8号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	水上线942	10KV麦王线MD42完宝注机井二台支10号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	水上线942	10KV麦王线MD42西地电机井一支支8号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-
11150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66KV变电站	泡排线P247	10KVP247泡排线塔家分台支12号变压器	200	0	160	160	未列入负面清单	-
11151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66KV变电站	麦王线MD42	10KV麦王线14号井分支线13号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单	-
11152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66KV变电站	平北线PAD42	10KVPAD42平北线西土城子支5号变压器	100	0	80	80	未列入负面清单	-

11153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66KV变电站	昌家线053	10KV053昌家线艾友村支线12号变压器	50	0	40	40	未列入负面清单			-
11154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66KV变电站	福西线5347	10KV5347福西查干大桦分支线7号变压器	160	0	128	128	未列入负面清单			-
11155	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66KV变电站	玉阳线YL45	玉阳线24右1#(洪丰粮站)	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11156	国网阜新市细河区供电公司	中华66KV变电站	华沙线1042	华沙线26右1右1#(阜新新泰汽车销售服务有限公司)	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11157	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66KV变电站	玉森线YL61	10KV玉森线阿森支线55#(八家子林果园)柱上变压器	100	0	80	80	未列入负面清单			-
11158	国网阜新市细河区供电公司	中心66KV变电站	中工线141	中工线工业支线车房分线9#(公共事务服务中心)	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11159	国网阜新市细河区供电公司	红树66KV变电站	红阳线-1142	港华支线1右4#(阜新市融城建设工程有限公司)	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11160	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	东红线53左12#变压器	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11161	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10KV高丰线GD42	东丰线62左1#变压器	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11162	国网阜新市太平区供电公司	滨河66KV变电站	滨河线1445	10KV1445滨河线40右4右6号柱上变压器	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11163	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	东红线53右3#变压器	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11164	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	东红线53左6右5#变压器	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11165	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	东红线53左6右1#变压器	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11166	国网阜新市太平区供电公司	高德66KV变电站	10KV高丰线GD42	东丰线50#变压器	400	0	320	320	未列入负面清单			-
11167	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东立线245	东立线70左4#变压器	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11168	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线249	东红线纪念部分支23左1#变压器	400	0	320	320	未列入负面清单			-
11169	国网阜新市太平区供电公司	红树66KV变电站	红高线1144	10KV1144红高线57右2号柱上变压器	50	0	40	40	未列入负面清单			-
11170	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	东红线43#变压器	400	0	320	320	未列入负面清单			-
11171	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	东红线53左2#变压器	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11172	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	东红线53左6右2#变压器	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11173	国网阜新市太平区供电公司	东郊66KV变电站	东红线242	东红线57右1#变压器	200	0	160	160	未列入负面清单			-
11174	国网彰武县供电公司	10KV镇南线化杆支线9右1-2#(武业静园小区)	镇南线1546	10KV镇南线化杆支线9右1-2#(武业静园小区二期)变压器配电变压器	400	0	320	320	未列入负面清单			-
11175	海州供电公司	惠南新街B号箱变	平桥线PS2	惠南新街B号102配电变压器	630	0	504	504	未列入负面清单			-
11176	海州供电公司	西山九郡01号配电站	山市线XS44	西山九郡01#配电站2号变压器间隔	800	0	640	640	未列入负面清单			-
11177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	辽宁常电力有限公司充电桩变	东水源线348	辽宁省电力有限公司充电桩配电变压器	630	0	504	504	未列入负面清单			-

2025年三季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路长度(km)	最大电流(A)	一年最大负载率(%)	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近三年负载增长率
1	新邱供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴五线XH41	10	385	80	9.81%	0	0	10.28%	5286	5286	-	-	-	-15.25%
2	新邱供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴首线XH42	10	126	153	49.52%	2	60	38.57%	-468	0	-	-	-	-12.07%
3	新邱供电分公司	城六66kV变电站	长普线319	10	257	414	62.85%	5	150	58.41%	-2723	0	-	-	-	-13.39%
4	新邱供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海周线751	10	495	581	105.64%	19	570	105.64%	-1490	0	-	-	-	-
5	新邱供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10	415	402	70.52%	7	210	70.52%	221	221	-	-	-	-1.01%
6	新邱供电分公司	兴合66kV变电站	10kV新二线Z52	10	332	325	57.63%	0	0	53.16%	-118	118	-	-	-	-0.62%
7	新邱供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴大线XH45	10	385	390	89.02%	4	120	88.79%	-83	0	-	-	-	-0.78%
8	新邱供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10	242	221	41.19%	0	0	41.19%	360	360	-	-	-	-5.86%
9	新邱供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10	332	392	6.51%	3	90	67.45%	-1043	0	-	-	-	-54.88%
10	新邱供电分公司	新中66kV变电站	新井线Z83	6	498	322	13.38%	0	0	26.94%	1826	1826	-	-	-	-38.75%
11	新邱供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴盛线XH48	10	498	157	26.94%	0	0	28.39%	5901	5901	-	-	-	-
12	新邱供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10	332	182	1.45%	0	0	1.81%	2595	2595	-	-	-	-39.98%
13	新邱供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴露线XH54	6	228	98	25.00%	0	0	25.79%	1351	1351	-	-	-	-
14	新邱供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10	332	318	42.86%	5	150	57.50%	239	239	-	-	-	-8.85%
15	新邱供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴四线XH47	10	498	232	41.95%	0	0	39.42%	4602	4602	-	-	-	24.92%
16	新邱供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10	321	314	73.36%	0	0	53.97%	121	121	-	-	-	21.98%
17	新邱供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10	349	374	80.44%	2	60	59.14%	-438	0	-	-	-	10.93%
18	新邱供电分公司	新中66kV变电站	新发线Z82	6	498	192	26.04%	0	0	34.72%	3177	3177	-	-	-	-2.84%
19	新邱供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴沙线XH53线	6	332	431	77.94%	7	210	68.90%	-1031	0	-	-	-	-
20	新邱供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴四线XH43	10	126	166	4.76%	1	30	32.38%	-693	0	-	-	-	-50.00%
21	新邱供电分公司	新中66kV变电站	新奎线Z43	10	498	64	4.03%	0	0	3.07%	7512	7512	-	-	-	-29.66%
22	国网彰武县供电公司	哈尔滨66kV变电站	镇直线3242	10	498	152	27.49%	0	0	22.60%	5988	5988	-	-	-	7.00%
23	国网彰武县供电公司	兴合66kV变电站	东农线3444	10	189	180	75.12%	0	0	75.24%	502	502	-	-	-	2.86%
24	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山北线XL545	10	415	530	50.45%	7	210	95.84%	-1196	0	-	-	-	-14.28%
25	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10	126	187	4.76%	5	150	50.95%	-1057	0	-	-	-	-62.33%
26	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10	498	335	0.00%	0	0	60.58%	2818	2818	-	-	-	-100.00%
27	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10	332	475	29.48%	1	30	44.67%	-2480	0	-	-	-	-7.66%
28	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10	126	420	200.00%	1	30	21.43%	-5092	0	-	-	-	33.13%
29	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10	415	267	22.60%	0	0	48.28%	2559	2559	-	-	-	-21.05%
30	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10	189	246	117.14%	2	60	83.81%	-987	0	-	-	-	35.45%
31	国网彰武县供电公司	前福地66kV变电站	福地北线7542	10	189	218	54.29%	2	60	92.86%	-502	0	-	-	-	-3.28%
32	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10	189	255	46.19%	9	270	121.43%	-1143	0	-	-	-	-27.06%
33	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	北中线1541	10	332	200	21.16%	0	0	36.17%	2283	2283	-	-	-	5.73%
34	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	10kV冷上线DL47	10	338	45	12.00%	0	0	0.00%	5066	5066	-	-	-	-
35	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	丰田线3846	10	126	181	86.19%	9	270	67.14%	-953	0	-	-	-	5.30%
36	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西百线3551	10	498	241	0.00%	0	0	43.58%	4446	4446	-	-	-	-
37	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10	198	198	50.00%	1	30	38.18%	0	0	-	-	-	3.46%
38	国网彰武县供电公司	镇山66kV变电站	10kV镇直线TS45线	10	225	153	20.80%	0	0	61.20%	1247	1247	-	-	-	-
39	国网彰武县供电公司	满堂66kV变电站	满堂红线7650	10	189	302	143.81%	0	0	40.48%	-1957	0	-	-	-	50.27%
40	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	常营线3141	10	189	138	0.00%	0	0	57.62%	883	883	-	-	-	-100.00%
41	国网彰武县供电公司	兴合66kV变电站	冯西线FJ42	10	189	220	104.76%	0	0	57.14%	-537	0	-	-	-	21.06%
42	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	凌粉厂线MTH47	10	332	148	26.76%	0	0	22.60%	3183	3183	-	-	-	53.40%
43	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10	189	93	43.33%	0	0	44.29%	1663	1663	-	-	-	5.73%
44	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水磨线1542	10	415	242	24.05%	0	0	43.76%	2992	2992	-	-	-	-17.28%
45	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山腰线XL552	10	498	409	9.04%	0	0	68.72%	1536	1536	-	-	-	-50.37%
46	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10	415	418	40.33%	2	60	55.33%	-56	0	-	-	-	-18.90%
47	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西新线3546	10	498	107	0.00%	1	30	19.35%	6767	6767	-	-	-	-
48	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10	199	283	93.21%	9	270	106.79%	-1459	0	-	-	-	3.93%
49	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东河线3448	10	498	233	18.08%	0	0	42.13%	4585	4585	-	-	-	-
50	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山松线XL547	10	498	406	11.39%	0	0	46.47%	1588	1588	-	-	-	-46.26%
51	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10	498	245	44.30%	0	0	23.33%	4377	4377	-	-	-	19.38%
52	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10	279	77	18.71%	0	0	24.84%	3499	3499	-	-	-	-
53	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10	186	94	2.28%	0	0	30.32%	1593	1593	-	-	-	-
54	国网彰武县供电公司	镇山66kV变电站	镇中街线1344	10	415	520	103.17%	3	90	65.82%	-1823	0	-	-	-	-52.14%
55	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10	156	227	16.03%	9	270	126.71%	-1419	0	-	-	-	-47.09%
56	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈尔套线3245	10	498	130	23.51%	0	0	20.98%	6369	6369	-	-	-	2.14%
57	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	三道联络线3441	10	201	197	58.21%	0	0	58.81%	69	69	-	-	-	6.38%
58	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10	498	73	2.35%	0	0	11.57%	7356	7356	-	-	-	-43.74%
59	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10	415	448	17.72%	5	150	79.02%	-576	0	-	-	-	-38.87%
60	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10	158	144	22.86%	0	0	65.71%	234	234	-	-	-	-30.18%
61	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	园区东上线7741	10	415	310	56.06%	0	0	5.24%	1814	1814	-	-	-	34.64%
62	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈尔套线3241	10	498	133	6.51%	0	0	23.33%	6317	6317	-	-	-	-31.29%
63	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10	159	149	0.38%	0	0	53.96%	173	173	-	-	-	-79.89%
64	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10	239	47	3.40%	0	0	17.74%	3317	3317	-	-	-	-40.63%
65	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10	189	140	15.71%	0	0	66.67%	849	849	-	-	-	-37.32%
66	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10	297	372	0.30%	9	270	112.73%	-1929	0	-	-	-	-80.88%
67	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10	415	576	15.91%	29	870	104.06%	-3113	0	-	-	-	-44.97%
68	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10	189	68	0.95%	0	0	31.90%	2096	2096	-	-	-	-65.80%
69	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10	189	244	11.43%	5	150	89.05%	-953	0	-	-	-	-48.53%
70	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10	189	354	0.59%	9	270	168.57%	-2858	0	-	-	-	-82.85%
71	国网彰武县供电公司	镇山66kV变电站	镇南线1345	10	415	238	39.05%	0	0	41.23%	3235	3235	-	-	-	-1.06%
72	国网彰武县供电公司	吉井66kV变电站	10kV吉南线GJ55	10	332	508	18.89%	9	270	91.86%	-3682	0	-	-	-	280.30%
73	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10	225	9	0.00%	0	0	3.60%	3741	3741	-	-	-	-
74	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10	239	282	12.08%	9	270	96.98%	-407	0	-	-	-	-48.55%
75	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	10	415	287	50.99%	0	0	51.90%	2213	2213	-	-	-	-
76	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10	189	295	10.00%	30	900	123.81%	-1836	0	-	-	-	-58.56%
77	国网彰武县供电公司	山阳镇66kV变电站	山阳镇7748	10	332	510	7.41%	21	630	76.67%	-3086	0	-	-	-	-56.84%
78	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西城线3541	10	498	265	47.92%	0	0	0.54%	4030	4030	-	-	-	-
79	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山水一线XL541	10	498	366	14.83%	0	0	0.00%	2281	2281	-	-	-	-39.26%
80	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10	498	142	0.00%	0	0	25.68%	2561	2561	-	-	-	-
81	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六二线CJ48	10	498	596	51.18%	37	1110	107.78%	-1703	0	-	-	-	-21.85%
82	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城江线ZN51	10	415	190	23.51%	0	0	34.36%	3893	3893	-	-	-	-3.13%
83	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10	126	343	6.67%	1	30	163.33%	-3758	0	-	-	-	-37.74%
84	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	荆林线4042	10	189	278	132.38%	0	0	44.76%	-1541	0	-	-	-	43.54%
85	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	园区东下线7746	10	415	323	4.34%	0	0	58.41%	1589	1589	-	-	-	-57.47%
86	国网彰武县供电公司															

120	海州供电公司	东岗66kV变电站	东岗线G83	6	302	10	2.99%	0	0	2.69%	3029	3029	0.00%
121	海州供电公司	平安66kV变电站	平六线P86	6	317	106	30.11%	0	0	0.28%	2191	2191	373.26%
122	海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	10	280	292	78.28%	0	0	38.34%	-212	0	23.24%
123	海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	10	332	471	75.95%	9	270	85.17%	-3861	0	2.77%
124	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10	332	262	22.60%	0	0	37.43%	1209	1209	-1.04%
125	海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10	498	126	22.78%	0	0	20.61%	6438	6438	47.83%
126	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	10	387	140	20.61%	0	0	22.60%	4280	4280	-5.48%
127	海州供电公司	创业66kV变电站	群桥线1241	10	321	259	60.51%	0	0	36.69%	1074	1074	12.69%
128	海州供电公司	西郊66kV变电站	西桥线4448	10	224	333	89.28%	0	0	16.09%	-1891	0	66.86%
129	海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10	415	235	42.50%	0	0	7.59%	3113	3113	72.23%
130	海州供电公司	西郊66kV变电站	西源线456	10	280	542	145.31%	0	0	73.73%	-4542	0	171.78%
131	海州供电公司	滨河66kV变电站	10kV平安线1452	10	332	495	74.14%	1	30	89.51%	-2827	0	99.03%
132	海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10	415	165	29.84%	0	0	29.66%	4326	4326	6.39%
133	海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10	498	155	28.03%	0	0	14.65%	5936	5936	19.87%
134	海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	10	387	482	54.61%	1	30	56.78%	-1644	0	-2.42%
135	海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	10	387	372	8.86%	0	0	53.53%	262	262	-49.12%
136	海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10	280	315	84.45%	0	0	60.32%	-611	0	9.19%
137	海州供电公司	西山66kV变电站	山都线X559	10	300	231	34.58%	0	0	53.97%	1188	1188	6.36%
138	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线X542	10	387	245	44.30%	0	0	16.46%	2461	2461	24.49%
139	海州供电公司	西山66kV变电站	山放线X554	10	387	492	24.05%	2	60	25.50%	-1817	0	-35.34%
140	海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10	224	600	134.0%	1	30	14.75%	-6516	0	-30.03%
141	海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	10	387	231	41.77%	0	0	41.77%	2704	2704	12.79%
142	海州供电公司	东岗66kV变电站	东三2号线G75	6	302	241	71.94%	0	0	0.00%	629	629	-
143	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨各线148	10	332	630	113.32%	0	0	48.94%	-5165	0	38.33%
144	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线X547	10	257	326	51.40%	1	30	22.20%	-1139	0	21.39%
145	海州供电公司	西山66kV变电站	山岩线X564	10	300	309	44.88%	1	30	72.20%	-163	0	-7.68%
146	海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线H558	10	296	278	59.18%	0	0	62.17%	313	313	-3.44%
147	海州供电公司	西山66kV变电站	山湖线X562	10	257	224	52.34%	0	0	16.12%	568	568	2.34%
148	海州供电公司	创业66kV变电站	创矿线1242	10	385	250	58.41%	0	0	35.05%	2342	2342	5.32%
149	海州供电公司	红树66kV变电站	红院线1145	10	387	217	39.24%	0	0	23.69%	2946	2946	2.93%
150	海州供电公司	创业66kV变电站	创轴线1251	10	336	176	47.18%	0	0	13.40%	2766	2766	138.34%
151	海州供电公司	西郊66kV变电站	西兴线449	10	498	52	9.40%	0	0	6.15%	7720	7720	2.00%
152	海州供电公司	西郊66kV变电站	西双线452	10	332	128	23.15%	0	0	0.18%	3530	3530	403.97%
153	海州供电公司	东岗66kV变电站	东平线G82	6	302	267	79.70%	0	0	3.28%	359	359	209.57%
154	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	10	387	297	43.40%	0	0	53.71%	1561	1561	9.06%
155	海州供电公司	西山66kV变电站	山通线X541	10	300	236	56.14%	0	0	19.16%	1102	1102	37.90%
156	海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10	280	310	83.11%	1	30	61.93%	-524	0	8.16%
157	海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6	302	216	64.48%	0	0	12.54%	889	889	71.26%
158	海州供电公司	东岗66kV变电站	东造线G79	6	302	99	29.55%	0	0	4.48%	2104	2104	79.91%
159	海州供电公司	中心66kV变电站	中桥线159	10	254	191	23.88%	0	0	36.41%	1088	1088	-19.13%
160	海州供电公司	东岗66kV变电站	东二线G73	6	336	299	80.18%	0	0	9.65%	381	381	53.92%
161	海州供电公司	创业66kV变电站	创西2号线1253	10	332	141	25.50%	0	0	0.18%	3305	3305	420.48%
162	海州供电公司	西山66kV变电站	山河线X558	10	387	135	15.91%	0	0	17.72%	4366	4366	-13.29%
163	海州供电公司	西郊66kV变电站	西科线447	10	498	160	29.93%	0	0	0.36%	5849	5849	198.76%
164	海州供电公司	创业66kV变电站	创湖线1257	10	342	41	10.79%	0	0	6.05%	5213	5213	19.54%
165	海州供电公司	创业66kV变电站	创西1号线1250	10	332	142	25.68%	0	0	0.18%	3287	3287	421.71%
166	海州供电公司	西郊66kV变电站	西碧线454	10	342	253	11.32%	0	0	66.58%	1541	1541	142.91%
167	海州供电公司	中华66kV变电站	华游线1046	10	387	328	59.31%	0	0	19.17%	1024	1024	43.50%
168	海州供电公司	创业66kV变电站	创湖线1259	10	410	235	51.54%	0	0	0.00%	3038	3038	-
169	海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	10	332	174	31.46%	0	0	4.88%	2733	2733	79.67%
170	海州供电公司	西山66kV变电站	山市线X544	10	387	348	50.99%	4	120	61.30%	677	677	-2.04%
171	海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6	317	48	5.97%	0	0	6.25%	2793	2793	-24.09%
172	海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	10	332	55	7.41%	0	0	9.95%	4794	4794	-5.12%
173	海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	10	387	316	47.92%	0	0	46.84%	1231	1231	-5.70%
174	海州供电公司	东五-66kV变电站	五东线5545	10	224	171	45.84%	0	0	25.20%	914	914	25.26%
175	海州供电公司	东五-66kV变电站	中海线155	10	300	574	134.11%	0	0	66.82%	-4753	0	70.90%
176	海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	10	387	344	51.18%	0	0	51.50%	746	746	-6.30%
177	海州供电公司	西山66kV变电站	山西线X560	10	387	146	23.51%	0	0	24.05%	4176	4176	-3.80%
178	海州供电公司	西山66kV变电站	山放线X543	10	387	305	26.76%	0	0	30.38%	1422	1422	-21.42%
179	海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	10	332	302	50.27%	0	0	54.43%	516	516	-2.72%
180	海州供电公司	东岗66kV变电站	东四线G79	6	336	206	55.23%	0	0	2.68%	1348	1348	225.02%
181	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌镇线8045	10	330	505	52.91%	2	60	52.18%	-3031	0	-16.79%
182	国网阜新市清河区供电公司	张九站66kV变电站	10kV滨宝线7254线	10	450	575	115.00%	3	90	0.00%	-2165	0	-
183	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清西线QHMS2	10	330	194	35.27%	0	0	29.45%	2356	2356	12.02%
184	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清东线QHMA5	10	201	165	49.25%	0	0	40.60%	624	624	2.33%
185	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	10kV乌矿线WLB50	10	330	502	76.82%	5	150	51.09%	-2979	0	-6.00%
186	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌清线8051	10	330	557	81.82%	2	60	12.91%	-3932	0	40.28%
187	国网阜新市清河区供电公司	伊马线66kV变电站	艾友线051	10	498	545	94.58%	17	510	98.55%	-819	0	-0.44%
188	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清山线QHMA3	10	159	354	133.58%	8	240	63.02%	-3377	0	24.15%
189	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌一钱8046	10	330	461	31.45%	1	30	15.45%	-2289	0	15.80%
190	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清岭线QHMS0	10	495	641	58.00%	21	630	100.91%	-2529	0	-20.75%
191	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清镇线QHMS1	10	330	387	52.18%	1	30	70.38%	-967	0	-1.36%
192	国网阜新市清河区供电公司	张九站66kV变电站	10kV7254线	10	330	639	10.64%	16	480	100.46%	-5352	0	-3.18%
193	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌六线8052	10	330	308	39.82%	1	30	56.00%	381	381	5.79%
194	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清风线QHMA8	10	405	301	66.89%	16	480	0.00%	1801	1801	-
195	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	10kV乌矿线WLB52	10	495	666	27.39%	4	120	0.36%	-2962	0	-39.07%
196	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	10kV乌磁线WLB41	10	405	586	123.68%	19	570	130.22%	-3135	0	-
197	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	10kV乌关线WLB49	10	495	564	100.55%	37	1110	102.36%	-1195	0	-0.65%
198	国网阜新市清河区供电公司	伊马线66kV变电站	10kV清马线044	10	330	159	26.73%	0	0	28.91%	2962	2962	0.23%
199	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌东线8048	10	330	454	54.55%	3	90	12.55%	-2148	0	-10.40%
200	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清一线QHMA7	10	330	573	22.00%	2	60	0.00%	-4209	0	-
201	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清六线QHMA5	10	330	193	35.09%	0	0	0.00%	2373	2373	6.01%
202	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清南线QHMA2	10	330	569	12.00%	1	30	24.18%	-4139	0	-25.87%
203	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清中线QHMA6	10	330	159	23.82%	0	0	28.91%	2962	2962	-3.55%
204	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	乌信线8047	10	495	476	30.03%	0	0	0.00%	329	329	-28.62%
205	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清红线QHMA9	10	495	642	102.36%	35	1050	100.91%	-2546	0	-4.28%
206	国网阜新市清河区供电公司	乌龙堡66kV变电站	10kV碧湖线WLB53	10	495	529	8.36%	7	210	0.00%	-589	0	-55.33%
207	国网阜新市清河区供电公司	清河166kV变电站	10kV清港线QHMA4	10	330	274	45.82%	0	0	49.82%	970	970	4.16%
208	国网阜新市清河区供电公司	池子66kV变电站	池海线2247	10	245	287	110.00%	5	150	107.41%	-935	0	8.12%
209	国网阜新市清河区供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4243	10	302	286	85.37%	0	0	53.73%	269	269	21.11%
210	国网阜新市清河区供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10	302	241	57.61%	0	0	58.81%	1048	1048	-7.14%
211	国网阜新市清河区供电公司	平安地66kV变电站	平安地66kV变电站	10	243	632	4.07%	1	30	58.89%	-6737	0	-74.08%
212	国网阜新市清河区供电公司	东五-66kV变电站	五北线5544	10	201	112	33.34%	0	0	30.45%	1541	1541	4.55%
213	国网阜新市清河区供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10	302	168	50.16%	0	0	25.97%	2311	2311	30.86%
214	国网阜新市清河区供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10	302	210	62.69%	0	0	44.18%	1585	1585	20.17%
215	国网阜新市清河区供电公司	海力66kV变电站	海哈线4745	10	243	345	127.78%	2	60	85.56%	-1767	0	12.24%
216	国网阜新市清河区供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10	336	380	1.34%	6	180	93.83%	-767	0	-75.5

243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线Y541	10	226	262	104.38%	2	60	97.21%	-625	0
244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城內66kV变电站	东干线341	10	254	192	37.59%	0	0	33.33%	1070	1070
245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线Y545	10	226	129	51.39%	0	0	46.22%	1678	1678
246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫上线4552	10	243	83	30.74%	0	0	26.67%	2771	2771
247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊北一线路046	10	254	238	39.24%	0	0	34.52%	274	274
248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	马衣线7046	10	201	74	22.09%	0	0	17.61%	2200	2200
249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10	243	98	36.33%	0	0	28.15%	2511	2511
250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他木线6645	10	243	171	63.33%	0	0	51.93%	1247	1247
251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城內66kV变电站	西源线342	10	254	297	57.45%	4	120	59.81%	-748	0
252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他回线6647	10	336	259	41.55%	0	0	55.76%	1328	1328
253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五家子66kV变电站	10	302	137	40.90%	0	0	32.24%	2849	2849
254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10	243	101	37.41%	0	0	28.22%	2459	2459
255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九山66kV变电站	张化线7252	10	224	431	30.03%	4	120	58.98%	-3589	0
256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大指线4245	10	302	352	105.07%	3	90	88.36%	-875	0
257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10	201	146	36.42%	0	0	30.15%	953	953
258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4247	10	302	165	49.25%	0	0	41.79%	2364	2364
259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于太线4943	10	151	68	27.00%	0	0	0.00%	1431	1431
260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10	498	76	13.74%	0	0	11.93%	7304	7304
261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10	302	296	88.36%	0	0	68.36%	95	95
262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城內66kV变电站	城永源线348	10	332	270	46.65%	0	0	44.48%	1070	1070
263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10	302	197	56.72%	0	0	35.22%	1810	1810
264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10	224	236	63.27%	4	120	38.87%	-211	0
265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九山66kV变电站	张兴线7244	10	194	149	5.56%	0	0	4.94%	786	786
266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线Y521	10	201	270	78.40%	4	120	52.54%	-1185	0
267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	秀水66kV变电站	秀北线4242	10	223	233	78.40%	9	270	82.11%	-1645	0
268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66kV变电站	海日线4743	10	498	420	67.27%	0	0	60.58%	1346	1346
269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	海南线P243	10	224	416	111.53%	2	60	36.73%	-3329	0
270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10	201	130	32.24%	0	0	27.76%	1230	1230
271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66kV变电站	铁管线4744	10	198	120	34.55%	0	0	16.82%	1351	1351
272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡固线P246	10	162	14	5.19%	0	0	4.44%	2563	2563
273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线路048	10	254	85	15.13%	0	0	13.95%	2924	2924
274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	创业66kV变电站	创泉1号线1256	10	274	25	0.00%	0	0	0.00%	4306	4306
275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10	381	46	10.87%	0	0	8.75%	5797	5797
276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴东线4349	10	336	84	21.72%	0	0	6.43%	4359	4359
277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴南线4350	10	243	117	43.33%	0	0	36.30%	2182	2182
278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8741	10	336	153	41.02%	0	0	27.08%	3164	3164
279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8744	10	336	37	1.07%	0	0	0.80%	5173	5173
280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五南线5543	10	292	75	15.43%	0	0	12.96%	3752	3752
281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10	201	72	21.49%	0	0	15.82%	2234	2234
282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	五家66kV变电站	五京线YL52	10	254	347	22.49%	2	60	36.98%	-1614	0
283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊伊15号线044	10	317	525	45.15%	7	204	46.57%	-3798	0
284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊伊2号线052	10	317	420	52.48%	6	180	43.50%	-1780	0
285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线路056	10	254	609	0.00%	8	240	0.00%	-6152	0
286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建北线5046	10	336	191	51.21%	0	0	47.45%	2506	2506
287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎土线6941	10	302	37	9.85%	0	0	8.06%	4581	4581
288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城內66kV变电站	恒胜线347	10	332	467	77.94%	28	840	72.88%	-2342	0
289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8745	10	336	134	26.81%	0	0	1.61%	3493	3493
290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业66kV变电站	工建二线GY69	10	317	563	58.39%	1	30	42.32%	-4256	0
291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10	243	96	22.96%	0	0	17.41%	2546	2546
292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10	336	411	26.81%	1	30	28.15%	-1304	0
293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五兴线5546	10	194	87	0.00%	0	0	0.00%	1860	1860
294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66kV变电站	海八线4741	10	201	0	0.00%	0	0	0.00%	3481	3481
295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8752	10	336	115	0.27%	0	0	0.54%	3823	3823
296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌旗线7044	10	243	138	14.44%	0	0	11.85%	1819	1819
297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10	243	177	64.81%	0	0	64.81%	1143	1143
298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五京线5542	10	292	118	38.42%	0	0	31.48%	3007	3007
299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌东线7042	10	381	39	4.29%	0	0	3.31%	6074	6074
300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和五线HM50	10	242	161	39.95%	0	0	15.88%	1399	1399
301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10	243	101	37.41%	0	0	31.85%	2459	2459
302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周化二线ZJ57	10	254	560	73.29%	19	570	111.35%	-5303	0
303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫站线4548	10	381	5	0.71%	0	0	0.24%	6507	6507
304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	秀水66kV变电站	秀南线4447	10	243	123	43.33%	0	0	35.19%	2078	2078
305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周二线ZJ42	10	317	323	61.23%	1	30	64.78%	-100	0
306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10	302	246	73.43%	0	0	51.04%	961	961
307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他木66kV变电站	他回线6442	10	464	130	25.24%	0	0	9.71%	5776	5776
308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业66kV变电站	工博2#线GY56	10	381	551	51.54%	9	270	87.23%	-2950	0
309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业66kV变电站	工园线GY48	10	381	121	26.61%	0	0	14.89%	4498	4498
310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周二线ZJ54	10	317	164	21.75%	0	0	12.77%	2654	2654
311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周二线ZJ55	10	317	449	70.92%	11	330	80.38%	-2282	0
312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊北二线057	10	254	373	74.70%	9	270	63.36%	-2065	0
313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	氟化二线058	10	254	384	38.06%	9	270	42.55%	-2255	0
314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九山66kV变电站	张网线7241	10	369	192	31.22%	0	0	28.62%	3066	3066
315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九山66kV变电站	张固一线路249	10	254	230	22.70%	0	0	54.37%	412	412
316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九山66kV变电站	东部开线7242	10	467	104	16.91%	0	0	9.59%	6188	6188
317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周南一线路J41	10	317	361	45.88%	4	120	55.56%	-758	0
318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业66kV变电站	工建二线GY47	10	381	719	92.20%	3	90	86.29%	-5859	0
319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	北兰线4841	10	201	0	0.00%	0	0	0.00%	3481	3481
320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10	162	197	63.33%	7	210	24.44%	-606	0
321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	秀水66kV变电站	水泥线4446	10	342	36	5.00%	0	0	6.32%	5300	5300
322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周二线ZJ44	10	254	245	5.20%	0	0	17.73%	152	152
323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦军线944	10	381	12	0.00%	0	0	1.89%	6386	6386
324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉利线YL65	10	381	238	45.86%	0	0	41.84%	2472	2472
325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周二线ZJ43	10	254	112	4.73%	0	0	0.24%	2456	2456
326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九山66kV变电站	张泉线7247	10	216	29	12.08%	0	0	4.17%	3239	3239
327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九山66kV变电站	张园二线7253	10	317	443	0.00%	7	210	58.16%	-2178	0
328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	创业66kV变电站	创泉2号线1258	10	381	91	15.13%	0	0	12.77%	5018	5018
329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴北线4348	10	336	90	23.06%	0	0	18.50%	4256	4256
330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和方线HM42	10	242	288	71.46%	2	60	57.32%	-800	0
331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力66kV变电站	海城线7342	10	289	530	16.89%	3	90	142.09%	-4334	0
332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周化一线路J256	10	317	500	54.81%	10	300	40.43%	-3165	0
333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	氟化二线042	10	321	357	50.00%	5	150	36.45%	-624	0
334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	水西线	10	332	1	0.00%	0	0	0.00%	5737	5737
335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城內66kV变电站	兴光线343	10	317	540	82.74%	21	630	82.51%	-3858	0
336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦干线942	10	381	182	37.35%	0	0	4.02%	3441	3441
337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大巴线4242	10	336	52	13.94%	0	0	7.24%	4914	4914
338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太平线8751	10	336	168	45.04%	0	0	41.82%	2905	2905
339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10	336	197	52.82%	0	0	42.90%	2402	2402
340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌土线7041	10	243	41	15.19%	0	0	12.59%	3499	3499
341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和老线HM47	10	207	186	53.91%	0	0	47.25%	364	364
342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和顺66kV变电站	和太线HM49	10	242	237	31.51%	0	0	23.33%	83	83
343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五66kV变电站	五南线5541	10	243	271	100.37%	0	0	84.44%	-485	0
344	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华琪线1041	10	332	284	34.18%	0	0	37.97%	1174	1174
345	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	10	332	191	24.77%	0	0	27.31%	2439	2439
346	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜回线FD41	10	257	152	35.51%	0	0	32.81%	1815	1815
347	国网阜新市细河区供电公司	平安66kV变电站	10kV									

366	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开村线KF63	10	257	796	73.60%	26	780	158.18%	-9339	0	-26.58%
367	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜辽线FD42	10	257	65	13.32%	0	0	14.49%	3322	3322	-2.24%
368	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉玉线YL66	10	257	347	57.24%	2	60	64.25%	-1562	0	28.67%
369	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄石线HJ52	10	385	0	0.00%	0	0	0.00%	6672	6672	-
370	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	北工线B89	10	300	38	8.88%	0	0	8.18%	4531	4531	166.84%
371	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10	300	504	29.21%	10	300	94.39%	-3540	0	-32.36%
372	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线KF43	10	387	3204	43.58%	4	120	52.44%	-48789	0	-57.79%
373	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄道线HJ42	10	385	652	147.20%	24	720	152.34%	-4621	0	-1.30%
374	国网阜新市细河区供电公司	开东66kV变电站	开新线KF44	10	300	1638	51.40%	10	300	82.48%	-23181	0	-48.79%
375	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	万庄—绿861	10	385	198	44.88%	0	0	46.26%	3242	3242	3.73%
376	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10	387	1468	41.41%	1	30	65.28%	-18721	0	-46.17%
377	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	10	257	248	52.34%	0	0	53.27%	152	152	-0.30%
378	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线H154	10	498	266	45.21%	0	0	46.11%	3698	3698	-2.05%
379	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开波线KF61	10	387	626	39.24%	1	30	49.37%	-4138	0	-29.75%
380	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线H051	10	332	176	31.83%	0	0	25.68%	2698	2698	10.91%
381	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华波线-H043	10	332	411	9.40%	2	60	20.98%	-1372	0	-49.80%
382	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	北兴线B57	10	387	146	23.15%	0	0	24.95%	4176	4176	-0.52%
383	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线H044	10	387	267	48.28%	0	0	34.00%	2080	2080	8.85%
384	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	北西线B49	10	387	502	43.40%	1	30	45.77%	-3240	0	-21.81%
385	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开园线-KF60	10	387	802	42.68%	1	30	43.40%	-7186	0	-33.49%
386	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	北局线B45	10	387	231	41.77%	0	0	41.59%	2704	2704	3.89%
387	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线H60	10	387	309	39.06%	0	0	47.02%	1353	1353	-11.25%
388	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中局线H57	10	498	142	17.90%	0	0	18.63%	6161	6161	-11.33%
389	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	北辽线B52	10	257	153	23.60%	0	0	27.34%	1798	1798	3.92%
390	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	10	300	311	72.66%	1	30	72.66%	-197	0	8.42%
391	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	北游线B56	10	257	141	32.94%	0	0	31.31%	2006	2006	12.89%
392	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉园线YL45	10	257	80	8.41%	0	0	11.92%	3062	3062	-23.37%
393	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华双线H048	10	332	208	34.00%	0	0	33.45%	2144	2144	-3.31%
394	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	10	257	252	9.58%	0	0	8.64%	83	83	-8.77%
395	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	解放线B46	10	387	302	25.68%	0	0	50.09%	844	844	-2.24%
396	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中军线H54	10	387	209	7.78%	0	0	37.79%	3085	3085	-12.42%
397	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	10	387	354	59.31%	2	60	64.01%	573	573	2.45%
398	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10	300	308	60.28%	0	0	71.96%	-145	0	-1.14%
399	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	北滨线B47	10	332	174	31.46%	0	0	29.29%	2733	2733	34.20%
400	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉群线YL44	10	257	216	17.52%	0	0	27.10%	707	707	-22.80%
401	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开双线-KF42	10	498	442	2.89%	0	0	30.20%	965	965	-62.19%
402	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中帮线H58	10	387	286	30.92%	0	0	51.72%	1751	1751	0.99%
403	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄满线HJ54	10	385	590	134.11%	25	750	137.85%	-3547	0	-
404	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	10	257	79	17.29%	0	0	18.46%	3079	3079	3.37%
405	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉湖线YL50	10	257	175	15.42%	0	0	19.39%	1417	1417	-20.22%
406	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉湖线YL42	10	257	208	34.58%	0	0	36.45%	845	845	-1.74%
407	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中北线H56	10	332	354	19.53%	1	30	64.01%	-385	0	-2.35%
408	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线H049	10	387	261	37.25%	1	30	47.20%	2184	2184	-4.70%
409	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开游线KF62	10	387	370	29.48%	0	0	44.12%	296	296	-23.91%
410	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄瑞线HJ51	10	385	281	57.71%	0	0	65.65%	1805	1805	0.68%
411	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	工农线B41	10	186	194	73.21%	2	60	43.77%	-147	0	27.32%
412	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10	257	165	38.55%	0	0	36.92%	1590	1590	3.23%
413	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	北六线B43	10	387	539	75.41%	6	180	97.47%	-2631	0	9.23%
414	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开丰线-KF47	10	332	450	81.37%	14	420	76.49%	-2047	0	-
415	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	10	387	536	19.53%	1	30	41.59%	-2579	0	-41.37%
416	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线H41	10	387	587	79.75%	10	300	82.64%	-3462	0	-9.09%
417	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	塑料线B44	10	387	265	31.28%	0	0	47.92%	2115	2115	0.78%
418	国网阜新市细河区供电公司	北辽66kV变电站	北供线B58	10	387	429	57.69%	12	360	77.40%	-2326	0	-7.65%
419	国网阜新市细河区供电公司	东辽66kV变电站	东立线H45	10	498	444	29.87%	0	0	8.86%	930	930	-28.08%
420	国网阜新市细河区供电公司	滨河66kV变电站	滨河线H260	10	415	261	39.96%	0	0	39.96%	2663	2663	-5.39%
421	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10	415	565	38.60%	3	90	44.30%	-2602	0	-19.95%
422	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10	321	571	70.33%	1	30	85.34%	-4330	0	-10.68%
423	国网阜新市细河区供电公司	东辽66kV变电站	东红线H242	10	332	180	28.30%	0	0	32.55%	2629	2629	75.20%
424	国网阜新市细河区供电公司	东辽66kV变电站	东高线H249	10	332	269	30.43%	0	0	38.70%	1088	1088	-14.47%
425	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	10kV高西线GD56	10	332	321	20.43%	0	0	27.49%	187	187	-17.37%
426	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	10kV高东线GD49	10	495	0	0.00%	0	0	0.00%	8573	8573	-
427	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	高顺线GD61	10	321	416	70.09%	17	510	85.75%	-3330	0	-5.63%
428	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红高线H144	10	415	199	21.88%	0	0	22.60%	3737	3737	4.51%
429	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红东线H152	10	415	193	34.90%	0	0	32.19%	3841	3841	3.32%
430	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红庆线H143	10	415	119	11.87%	0	0	10.85%	5122	5122	-17.99%
431	国网阜新市细河区供电公司	滨河66kV变电站	滨河线H242	10	415	238	23.69%	0	0	43.04%	3061	3061	-1.00%
432	国网阜新市细河区供电公司	东辽66kV变电站	农业线H246	10	321	171	40.04%	0	0	38.08%	2592	2592	2.31%
433	国网阜新市细河区供电公司	东辽66kV变电站	东安线H248	10	332	347	62.75%	1	30	53.35%	-263	0	11.55%
434	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10	415	143	8.32%	0	0	8.32%	4707	4707	-31.48%
435	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10	321	190	15.65%	0	0	21.26%	2269	2269	-29.35%
436	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10	332	297	53.71%	0	0	44.67%	603	603	5.08%
437	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红安线H153	10	415	293	51.72%	0	0	41.77%	2109	2109	-0.80%
438	国网阜新市细河区供电公司	滨河66kV变电站	滨河线H445	10	415	208	34.90%	0	0	37.61%	3581	3581	1.24%
439	国网阜新市细河区供电公司	东辽66kV变电站	东塔线H249	10	498	14	1.99%	0	0	2.35%	8378	8378	-7.72%
440	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	高城线H444	10	332	154	20.25%	0	0	27.85%	3079	3079	2.50%
441	国网阜新市细河区供电公司	东辽66kV变电站	东丰线H251	10	415	257	31.54%	0	0	18.26%	2732	2732	28.61%
442	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	10kV高合线GD44	10	332	299	42.31%	0	0	46.65%	568	568	-1.92%
443	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红海线H148	10	415	345	62.39%	0	0	60.94%	1208	1208	2.86%
444	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	高双线GD45	10	332	173	0.90%	0	0	4.70%	2750	2750	-69.13%
445	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	高南线GD59	10	385	619	144.63%	9	270	142.76%	-4049	0	2.73%
446	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红树线H149	10	415	165	26.94%	0	0	29.48%	4326	4326	-0.66%
447	国网阜新市细河区供电公司	滨河66kV变电站	滨河线H458	10	332	106	16.82%	0	0	17.54%	3911	3911	-3.03%
448	海州供电公司	平安66kV变电站	平南线PS4	10	415	362	58.95%	0	0	61.84%	914	914	-3.43%
449	海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线H445	10	415	243	34.00%	0	0	34.90%	2975	2975	-8.20%
450	海州供电公司	东郊66kV变电站	东永线G80	6	108	69	27.50%	0	0	35.83%	405	405	0.00%
451	海州供电公司	东郊66kV变电站	东南线H244	10	332	162	29.32%	0	0	18.99%	2939	2939	15.58%
452	海州供电公司	西山66kV变电站	山海线X556	10	387	176	23.15%	0	0	26.94%	3656	3656	-0.77%
453	海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线X557	10	387	100	18.08%	0	0	17.90%	4973	4973	1.72%
454	海州供电公司	中心66kV变电站	中帮线H47	10	387	95	14.29%	0	0	17.18%	5059	5059	1.75%
455	海州供电公司	东郊66kV变电站	东安线G72	6	108	113	94.17%	1	30	45.83%	-52	0	15.68%
456	海州供电公司	中心66kV变电站	中华线H43	10	332	262	28.93%	0	0	47.38%	1209	1209	-5.73%
457	海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线H443	10	332	330	51.72%	0	0	59.67%	31	31	18.24%

2025年三季度主变负面清单

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	月度最大负载率	异常次数	发生累计时间	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	国网阜新供电公司	兴合变	66kV	#3	5	4.17	83.40%	78%	2	0.5					

2025年三季度变电间隔负面清单

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改时间	备注
1	国网阜新供电公司	六家子220kV变电站	66kV	1		否		
2	国网阜新供电公司	东梁220kV变电站	66kV	1		否		
3	国网阜新供电公司	彰武220kV变电站	66kV	1		否		
4	国网阜新供电公司	水泉220kV变电站	66kV	1		否		
5	国网阜新供电公司	松涛220kV变电站	66kV	1		否		